



Multiconsult Norge AS
Postboks 265 Skøyen
0213 OSLO

Deres ref.:

Vår ref.:

20/18880 - 21/102080/LNJOH

Dato:

02.06.2021

Adresse - Tiltak: Fornebu sør - Lysaker - tunnel
Gnr/Bnr: 41/80
Tiltakshaver: Oslo kommune Forneububanen
Ansvarlig søker: Multiconsult Norge AS

IGANGSETTINGSTILLATELSE NR. 1

Igangsettingstillatelse gis for hele tiltaket gis med unntak av kulvert ved Flytårnet stasjon, i samsvar med rammetillatelsen av 22/2-2021.

SPESIELLE KRAV/ VILKÅR FOR IGANGSETTING	Henvisning til krav	Dokumentert
Håndtering av overskuddsmasser i metrotiltaket må være avklart før det kan gis igangsettingstillatelse for metrotiltaket, jf. rekkefølgebestemmelse 1.kulepunkt til planID: 2010009. <u>Bygningssjefens kommentar:</u> Det er innsendt en massehåndteringsplan (revidert utgave), ref. j.postID 21/110464, som viser håndteringen av massene. Denne inkluderer også Fornebu gjenvinningsanlegg.	Vilkår 1	Vilkår oppfylt
Tegning av kulvert ved Flytårnet stasjon må være innsendt og godkjent før igangsettingstillatelse kan gis	Vilkår 2	Utsettes til neste IG

ANSVAR, KVALITETSSIKRING OG KONTROLL

For selve tunnelstrekket med stasjonshaller, tverrslags- og by-pass tunnel samt kulvert har bygningssjefen lagt ansvarlig søkers redegjørelse i forbindelse med søknadsbehandlingen til grunn om at tiltaket godkjennes etter annet regelverk – jernbaneloven, og dermed er unntatt plan- og bygningslovens kapittel 22 - 25, jf. SAK10 § 4-3 2.ledd bokstav b).

Vedrørende søknadspliktig omlegging av vei med tilhørende overvannshåndtering er det innsendt

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Eyvind Lyches vei 10

Org. nr: 974553686
Bank:
Telefon: 67 50 44 63
Faks: 67 50 43 15

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

erklæringer om ansvarsrett og **gjennomføringsplan versjonsnr:2, dato:11.05.2021**
jf.j.postID:21/95731.

Ved arbeider som gjelder utvendige og innvendige sanitærinstallasjoner skal Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Administrative bestemmelser og Tekniske bestemmelser følges. Rørleggeranmeldelse for privat ledningsanlegg må være sendt til Vann- og avløpsenheten av ansvarlig utførende rørleggerforetak før arbeidet tar til. Før grøfter fylles igjen skal Vann- og avløpsenheten foreta GPS-innmåling av alle tilkoblinger og utvendig privat vann- og avløpsanlegg.

Plassering og høydefastsettelse

Godkjente tegninger og situasjonsplan skal legges til grunn for utstikking/plassering og høydefastsettelse.

Toleransekrav for plassering ved utstikking: Horisontal toleranse +/- 20 cm, vertikal toleranse +/- 10 cm. Det er en forutsetning at gjeldende krav til avstander og høyder i plan eller lov overholdes.

Ferdigstillelse

Når arbeidet er ferdig skal ansvarlig søker utarbeide og innsende følgende dokumentasjon:

- Søknad om ferdigattest, NBR nr. 5167
- Gjennomføringsplan, NBR nr. 5185
- Sluttrapport for avfallsplan, ved krav om avfallsplan
- Vilkår 7 i rammetillatelse: *Portal for tverrslaget samt reetablering av terreng rundt denne må omsøkes (i egen søknad) og være etablert senest før ferdigattest kan gis.*
- Vilkår 8 i rammetillatelse: *Ferdigattest kan ikke gis før det er gitt ferdigattest for stasjonene Fornebu sør, Flytårnet stasjon, Fornebuporten stasjon og Lysaker stasjon.*

Bygningssjefen avgjør hvorvidt det skal føres tilsyn i forbindelse med ferdigstillelse.

Det er en forutsetning at utvendige sanitæranlegg er befart/kontrollert og GPS-innmålt av Vann- og avløpsenheten.

Tiltaket må ikke tas i bruk før det er gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Alexander Hexeberg Dahl
bygningssjef

Lars Næstad Johansen
saksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur

Vedlegg:

Liste over godkjente dokumenter og relevante uttalelser
Generelle opplysninger

ArkivsakID: 20/18880

LISTE OVER GODKJENTE DOKUMENTER OG RELEVANTE UTTALELSER

Dokumenter i byggesaker er tilgjengelig på Bærum kommunes internettsider;
www.baerum.kommune.no; postlister og innsyn; plan/byggesak. Søk på arkivsakID.

Tittel	Saksdokid
Situasjonsplan del 4	5287254
Uttalelse fra PLNK vnaturmangfold - landskap - grønnstruktur - ny intern oversendelse - Fornebu sør - Lysaker - tunnel	5287223
Uttalelse miljø - Fornebu sør - Lysaker - Tunnel	5248718
Bærum kommune - Gbnr 41/80 - Nytt anlegg / Konstruksjon - Søknad til uttalelse	5245201
Uttalelse Vann og avløp - Fornebu sør - Lysaker - tunnel	5220376
Uttalelse fra PLNK vnaturmangfold - landskap - grønnstruktur - ny intern oversendelse - Fornebu sør - Lysaker - tunnel	5216863
Flytårnet stasjon - oversiktstegning PF-U-602-XK-0050-05_G	5208360
Flytårnet stasjon - oversiktstegning. Snitt og detaljer PF-U-602-XK-0051-05_G	5208361
Fornebuporten stasjon - oversiktstegning PF-U-602-XK-0090-05_G	5208362
Fornebuporten stasjon - oversiktstegning PF-U-602-XK-0091-04_G	5208363
Uttalelse fra Natur-, vei- og miljøforvaltning vPLNK - Fornebu sør - Lysaker - tunnel	5167515
Uttalelse fra Vei og trafikk - Fornebu sør - Lysaker - tunnel	5160026
Uttalelse Vann og avløp - Fornebu sør - Lysaker - tunnel	5159492
Situasjonsplan del 1	5140048
Situasjonsplan del 3	5140046
Situasjonsplan del 2	5140047
Situasjonsplan del 5	5140050
Flytårnet stasjon riggområder - fase R2	5140053
Fornebuporten riggområder - fase R3	5140054
Fornebuporten omlegging av adkomst Norwegian - plan og profil	5140061
Flytårnet stasjon omlegging av Snarøyveien - plan og profil	5140062
Hovedtunnel drenert enkeltspor - typisk snitt	5140066
Hovedtunnel drenert dobbeltspor - typisk snitt	5140067
Hovedtunnel drenert dobbeltspor variabelt profil- typisk snitt	5140068
Fornebu stasjon og base riggområder - fase R3.0	5140056

GENERELLE OPPLYSNINGER

All kontakt mellom kommunen og tiltakshaver skal skje gjennom ansvarlig søker.

Tillatelsens varighet og gyldighet forøvrig

Arbeidet må være satt i gang innen 3 år regnet fra rammetillatelsen ellers faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år.

Tillatelsen med sine vilkår og eventuelle dispensasjoner danner et samlet hele, og forutsetter at tiltaket gjennomføres i sin helhet slik det er godkjent. F.eks. vil gitte dispensasjoner i utgangspunktet falle bort ved endrede planer. Godkjent dokumentasjon skal følges. Annen dokumentasjon tjener som underlag for avgjørelsen. Dersom det er gitt avkjøringstillatelse gjelder denne for det konkrete tiltak og den angitte bruk.

Plikt til å følge tegninger

Ansvarlig utførende må påse at godkjente tegninger følges, og at vilkår i rammetillatelsen oppfylles. For utomhusarealene gjelder situasjonsplanen, eventuelt særskilt utomhusplan. Dersom tillatelsen omfatter opparbeiding av avkjørsel og biloppstillingsplasser, må disse være ferdig anlagt før bygget tas i bruk. All godkjent dokumentasjon og tegninger må være tilgjengelige på byggeplassen

Plikt til å følge lovverket

Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov, forskrifter, vedtekter, reguleringsbestemmelser og gitte tillatelser. Vilkår fra annen fagmyndighet må også oppfylles.

Det er en betingelse at de forhold ved tiltaket som ikke framgår av søknaden følger bygningslovgivningen i den utstrekning dispensasjon ikke er uttrykkelig søkt om og gitt.

Aktsomhet

Ved utførelsen må det utvises aktsomhet i forhold til naboeiendommer og i forhold til kabler og ledninger i luft og grunn. Minste avstand til offentlige vann- og avløpsledninger skal være 4 meter. Takvann, overvann og drensvann må bortledes på egen grunn med mindre annen ordning er fremlagt og godkjent. Skråninger må ikke gjøres brattere enn 1:2, og fyllinger må avsluttes 0,5 m fra nabogrense. Stengning av eller graving i veiområde må ikke foretas uten tillatelse fra veimyndighetene.

Øvrige instanser og myndigheter

Tillatelsen gjelder kun i forhold til plan- og bygningslovgivningen med mindre annet framgår av vedtaket. Annet lovverk følges opp av andre myndigheter.