

Firma:

Adresse:

Telefon:

Telefaks:


TILSTANDSKONTROLL OG TØMMING AV OLJETANKER

Med hjemmel i forurensingsforskriften om tiltak for å hindre lekkasje fra nedgravde tanker som oppbevarer olje. §1-5 Kontroll av oljetanker jf. §1-6. Bymiljøetaten (BYM) er delegert myndighet til å utføre tilsyn med olje og kjemikalietanker i Oslo kommune.

TANKEIER:				
EIERS ADRESSE:				
TANKENS ADRESSE:				PRODUKT:
TANKVOLUM:	BELIGGENHET:	Nedgravd	Innmurt	G.NR.
		Eget rom	Annet	B.NR.

Tanktype:	Enkelbunnet ståltank	Dobbeltbunnet ståltank
(Kryss av)	Rekondisjonert ståltank	Rekondisjonert dato
	Ståltank med god korrosjonsbeskyttelse	GUP – tank

Tiltak ved utførelsen av tilstandskontroll:	Innvendig rengjøring av hele tanken	Innvendig stålbørsting
(Kryss av)	Ultralydundersøkelse	Banking med hammer
	Bruk av optisk hjelpemiddel	Undersøkelse med syl
	Undersøkelse av rørkoblingspkt. til tanken	

SKADE STÅLTANK		INNVEDIG OBSERVERT SKADE	SKADE PÅ GUP-TANK
Dypeste innvendige skade:	mm	Grop korrosjon (pitting)	Gjennomgående sprekker
Dypeste utvendige skade:	mm	Spenningskorrosjon	Ikke gjennomgående sprekker
Største platetykkelse:	mm	Galvanisk korrosjon	Buler med diameter < 25 cm
Minste platetykkelse:	mm	Synlige sveisefeil	Buler med diameter > 25 cm
		Skade i dobbelt bunn	Tanken har laminatdefekter
SKADE PÅ REHABILITERT STÅLTANK		MARKERING AV SKADE PÅ TANK	
Beleggstype:	GUP Epoxy		
Skadetype:	Beleggets tykkelse tilfredsstiller ikke minimumskrav Belegget dekker ikke hele tankoverflaten Belegget tetter ikke rundt rørrinnføringer Sprekker i belegget er gjennomgående Sprekker i belegget er ikke gjennomgående Belegget har sluppet over et område: > 100 cm ² Belegget har sluppet over et område: < 100 cm ² Belegget har buler med diameter: > 8 cm ² Belegget har buler med diameter: < 8 cm ²		
Andre defekter angis under merknader.		Utvendige skader merk med X og innvendige med O	

TANKENS TILSTAND: God Brukbar Dårlig Hull

Tetthetskontroll skal utføres hvis tanken tilfredsstiller kravet til videre bruk. Viser til veiledningen punkt 2.6.2.

MERKNADER/UTBEDRINGER:

Dato utført:	Utførende firma: Stempel og underskrift:
--------------	---

Journalen sendes Bymiljøetaten (BYM), Postboks 636, Løren, 0507 Oslo, eller per epost til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Du kan lagre skjemaet dersom du har Adobe Reader 8.0 eller seinere. Du kan laste ned siste versjon av Adobe Reader [her](#).