

VEILEDENDE GRENSEVERDIER FOR PÅSLIPP TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT

Virksomheter som har påslipp av prosessavløpsvann til det offentlige avløpsnettet skal alltid avklare påslippet med Vann- og avløpsetaten. Send forespørsel til postmottak@vav.oslo.kommune.no.

Ved midlertidig påslipp av vann fra bygg- og anleggsarbeid sender du inn eget skjema på våre nettsider: [Påslipp av anleggsvann/Boring av energibrønn](#).

Se også våre generelle betingelser for påslipp til avløpsnettet i "[Sanitærreglementet for Oslo](#)" [punkt 3.10](#).

Avfall-/avfallsfraksjoner skal ikke slippes til avløpsnett!

Tabell 1 Grenseverdier for de mest aktuelle stoffene med hensyn til påvirkning av avløpsnett og avløpsrenseanlegg.

Parametere	Grenseverdier	Kommentar
Aluminium	30 mg/l	
Ammonium	60 mg/l	
Arsen	1,0 mg/l	
Bly	0,05 mg/l	
Cyanid	0,5 mg/l	
Fett	50 mg/l	
Fluorid	10 mg /l	
Jern	5 mg /l	
Kadmium	0,002 mg/l	
Klorid	2500 mg/l	
Kobber	0,2 mg/l	
Kobolt	0,005 mg /l	
Krom	0,05 mg/l	Sekstverdig krom skal så langt det er mulig reduseres til treverdig.
Kvikksølv	0,002 mg/l	
Magnesium	300 mg/l	
Nikkel	0,05 mg/l	
Olje	50 mg/l	Karbonkjedelengde fra C ₁₀ – C ₄₀ . For bedrifter med oljeholdig avløpsvann settes krav til oljeutskiller.
pH	6,0-10	
Sink	0,5 mg/l	
Sulfat, sulfitt	300 mg/l	Tilsvarende summen av SO ₄ + S ₂ O ₃ +SO ₃
Sulfid	5 mg/l	
Suspendert stoff	200 mg/l	
Sølv	0,05 mg/l	
Temperatur	50 °C	
Tinn	1,0 mg/l	
Organiske miljøgifter	Begrenses mest mulig	ΣPAH ₁₆ , PCB, BTEX
Parametere i tilstandsklasse 3 eller høyere jf grunnundersøkelser skal måles før påslipp til offentlig avløpsnett.		Gjelder ved påslipp av anleggsvann der vann i byggegrøp føres til offentlig avløpsnett.

GRENSEVERDIER FOR Å FASTSETTE EN GEBYRBeregning FOR SÆRLIG FORURENSET AVLØPSVANN

Avløpsvann som avviker vesentlig fra vanlig husholdningsavløpsvann regnes som særlig forurenset avløpsvann. Beregning av gebyr for særlig forurenset avløpsvann ble vedtatt av bystyret i 2004. Bystyret ble gitt fullmakt til å gjennomføre ordningen, og delegerte fullmakten videre til Vann- og avløpsetaten.

Gebyret beregnes kun for de hovedkomponentene renseanleggene er pålagt å fjerne, det vil si organisk stoff (målt som kjemisk oksygenforbruk, KOF), totalt fosfor (tot-P) og totalt nitrogen (tot-N).

Tabellen under viser de grenseverdiene som benyttes for å vurdere å fastsette en særlig gebyrberegning for forurenset avløpsvann. Totale mengder spiller inn i vurderingen.

Tabell 2 Grenseverdier for når vi vil vurdere å fastsette en særlig gebyrberegning.

Parameter	Grenseverdi	Kommentar
KOF	600 mg/l	KOF = Kjemisk oksygenforbruk.
Total Fosfor	8 mg/l	
Total Nitrogen	60 mg/l	

Rev. oktober 2021