

4-01

✓ Krav
14.1.1-1

Infiltrasjonssandfang hvor vannet fores direkte i grunnen (IFS)

Oppdatert 05.01.2026



Oslo

Bymiljøetaten

Valg av kumtopp bestemmes etter nærhet til kantstein

Slukrist av Oslomodell m/underramme

Kfr. NORM 4-06 Detalj

SNITT

Kfr. NORM 4-06 Detalj

Underramme av betong eller støpejern

Eventuelt dykket utløp min. $\varnothing 160$ mm

Fiberduk kl.3 med 0,5m overlapp

Infiltrasjonsrør legges rundt kum

Fundament og omfyllingslag: kornstørrelse 11-16mm

Kjerneborres

Eventuelt innløpsrør min. $\varnothing 160$ mm

Infiltrasjonsrør legges rundt kum

Infiltrasjonsrør m/frostoverløp

Infiltrationskum

Min. 1400 mm for frostsikring

Min. 150 mm

1000 mm

Min. 50 mm

250 mm

400 mm

2000 mm

400 mm

PLAN

Eventuelt innløpsrør min. $\varnothing 160$ mm

Slisser legges ned

Slisset DR110DV

Eventuelt dykket utløp min. $\varnothing 160$ mm

Infiltrasjonsrør

Før infiltrasjonssandfang blir benyttet, skal det gjennomføres en infiltrasjonstest, for å undersøke den stedlige infiltrasjonskapasiteten. Etter avtale med BYM kan det benyttes andre typer sandfang, for eksempel permeabelt sandfang.