


Løsning med kuppelrist



Sandfangkummer for løsning med kuppelrist etableres med minimum Ø1200 mm.

Overløpskum må plasseres opphøyd fra bunnen av tiltaket for å utnytte infiltrasjon og fordrøyning.