

Brannvern for hjemmeboende. Sikkerhetssjekk



Nyregistrering



Oppfølging

Navn og ID [BRU+_Navn] [BRU+_ID]		Tlf [BRU+_Kommunikasjon]	Alder: [BRU+_Alder]
Adresse [BRU+_Adresse], [BRU+_Postnr] [BRU+_Poststed]		Kjønn ☐ Kvinne ☐ Mann	Type bolig:
Utfører [GLO+_InnloggetNavn]		Dato [GLO+_DagensDato]	

Spørsmål	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Hva er feil/mangler?	Hva bør gjøres? (se veiledning under hvert punkt)
1. Finnes det røykvarsler i boligen? <i>Hvis nei, må minst en røykvarsler anskaffes og monteres.</i>	☐	☐	☐		
2. Fungerer varsleren(e)? <i>Prøv varsleren(e) med testknapp. Hvis den ikke virker: Bytt batteri og prøv på nytt. Virker den fortsatt ikke: Bytt varsleren!</i>	☐	☐	☐		
3. Kan røykvarsleren høres bak lukket soveromsdør? <i>Test varsleren mens beboer oppholder seg på soverommet uten høreapparat. Beboer kan da vurdere om lyden er høy nok til å vekke han/henne. Hvis ikke, må varsleren flyttes eller byttes til en varsler for hørselshemmende.</i>	☐	☐	☐		
4. Kan beboer rømme ved egen hjelp? <i>Vurder om beboer selv er i stand til å rømme.</i>	☐	☐	☐		
5. Er det slokkeutstyr i boligen? <i>Boligen skal ha husbrannslange eller håndslukkeapparat. Brannslangen skal være fast tilkoblet vannkran. Slokkespray og/eller brannteppe kun som tillegg, ikke erstatning.</i>	☐	☐	☐		
6. Er det behov for sikring av komfyr eller kokeplater? <i>Glemsomhet tilsier montering av komfyrvakt.</i>	☐	☐	☐		
7. Sjekk kaffetrakter og vannkoker! <i>Kaffetrakter og vannkoker kan medføre brannfare hvis den står på over lengre tid. Selv om av- og på knappen brukes, kan brann oppstå. Støpselet bør trekkes ut av kontakten etter bruk. Vurder om tidsur kan gjøre bruken sikrere.</i>	☐	☐	☐		
8. Sjekk skjøteledningene! <i>Overdreven bruk av skjøteledninger og doble kontakter kan utgjøre brannfare.</i>	☐	☐	☐		
9. Tildekkes elektrisk utstyr? <i>Elektrisk utstyr skal ikke tildekkes. Beregn god avstand mellom for eksempel ovner og lamper, og møbler og gardiner.</i>	☐	☐	☐		
10. Brukes levende lys på en sikker måte? <i>Ikke bruk brennbare lysestaker eller lysmansjetter. Levende lys må holdes under oppsyn.</i>	☐	☐	☐		
11. Har brukeren sikre røykevaner? <i>Røyking utgjør stor brannfare. Ved røyking på senga, bør flammehemmende sengetøy benyttes. Ved røyking i sofaen eller godstolen kan det være behov for røykeforkle eller brannteppe. Askebeger skal ikke tømmes i søppelbøtta, men i brannsikker beholder.</i>	☐	☐	☐		

Bruker takket nei til tilbud om sikkerhetssjekk ☐

Hva var begrunnelsen for dette:

Dato	Underskrift bruker	Underskrift utfører
------	--------------------	---------------------