



Oslo

Brann- og redningsetaten



BRANNSJEKK

- for deg som jobber i utelivsbransjen



BRANNSIKKERHET I UTELIVSBRANSJEN

Brann i utelivslokaler kan få store konsekvenser. Kombinasjonen av høyt persontall og berusede gjester øker risikoen for store konsekvenser ved en eventuell brann.

Feil på branntekniske installasjoner, blokkerte rømningsveier og manglende kontroll på person-

tall er en gjenganger når Brann- og redningsetaten er ute på kvelds- og nattkontroller.

Gjennom enkle tiltak kan virksomheten bidra til at risikoen reduseres, og at sikkerheten til gjester og ansatte er ivarettatt.

HVA ER BRANNTEKNISKE INSTALLASJONER?

LEDESYSTEM

Et ledesystem består av både elektriske eller etterlysende markeringslys som viser vei til nødutganger, og av nødlis som lyser opp lokalet eller rømningsveien hvis strømmen går.

Husk at markeringslys skal være godt synlig og ikke dekkes til. Ledesystemet skal ha batteri-backup som fungerer.



Markeringslys



Nødlis

BRANNFARLIG GASS (F.EKS PROPAN)

Brannfarlig gass skal ikke oppbevares inne i lokalet, i rømningsveier, på loft eller i kjeller. Gass skal oppbevares i godkjent skap på utsiden av bygningen.



Propan i godkjent gass-skap

BRANNALARMANLEGG

Et brannalarmanlegg skal sørge for at personale og gjester blir tidlig varslet ved en brann. Tidlig varsling sørger for at alle kan evakuere raskt og effektivt.

Virksomheten bør ha tilgang til, og opplæring i brannalarm-anlegget for å kunne kontrollere at det fungerer. Sjekk at alarmtavlen er i drift, at det ikke er feil eller utkoblinger og at detektorer ikke er tildekket.



Brannalarmsentral



Brannklokke, manuell melder, detektor

AUTOMATISK SLOKKEANLEGG

Enkelte bygninger er utstyrt med automatisk slokkeanlegg. Det kan være sprinkleranlegg, vanntåkeanlegg eller lignende.

Før åpningstid må virksomheten forvise seg om at anlegget er i drift, og at det fungerer som det skal. Hvis ansatte ikke har tilgang til sprinklersentralen må virksomheten, i samråd med bygningseier, få på plass et system som sikrer at personell med tilgang til sprinklersentralen foretar jevnlig ettersyn. Hvis det oppdages feil må bygningseier gi beskjed til dere.



Sprinklerhode

OPPLÆRING OG ØVELSER

Som et ledd i å forebygge branner, og samtidig legge til rette for rask og effektiv evakuering i en brannsituasjon, spiller opplæring og øvelser en sentral rolle.

Alle ansatte i virksomheten skal gis opplæring og trening i å takle situasjoner som kan oppstå, slik at konsekvensene for gjester og ansatte blir så minimale som mulig ved et branntilfelle.

Det er eier av bygget sitt ansvar å påse at brann-tekniske installasjoner fungerer etter sin hensikt, og at dere som virksomhet har fått opplæring i hvordan installasjonene fungerer.

Med denne brosjyren håper vi å bidra til økt kunnskap om viktige elementer ved brannssikkerhet, og til innføring av viktige rutiner, for eksempel en enkel «brannsjekk» før åpning.

Dere skal rapportere eventuelle feil og mangler til bygningseier.

BRANNDØRER

Branndører skal hindre brann- og røykspredning.

En branndør må enten være lukket eller lukkes automatisk hvis brannalarmen utløses, f.eks ved bruk av dørmagnet.

Sjekk at branndører ikke står i åpen stilling med kiler, søppelbøtter eller lignende og at dørpumper ikke er heftet av.



Branndør




Dørpumpe

MANUELT SLOKKEUTSTYR

Sjekk jevnlig at brannslukningsapparater er der de skal være, og at det ikke står noe foran brannslangeskapet som blokkerer.

Målerindikatorene på brannslukningsapparater skal være i grønn sone. Det skal ikke være synlige skader på brannslanger og brannslukningsapparater. Slokkeutstyret skal være skiltet og lett tilgjengelig i hele lokalet.



Brannslangeskap



Måleindikator på brannslukningsapparat

RØMNINGSVEIER

En rømningsvei er en sikker vei fra et lokale og ut i det fri.

Rømningsveier går ofte via korridorer eller trapperom. Rømningsveier skal være skiltet med markeringsskilt.

Rømningsveier skal være fri for gjenstander, og personer skal kunne ta seg helt ut uten bruk av nøkkel. Gjenstander i rømningsveier vil være til hinder for den som rømmer. Kontroller alltid alle rømningsveier helt ut til det fri før åpningstid.



Rømningsveier må ikke blokkeres

PERSONTALL

Ethvert lokale skal ha en persontallsberegning som angir maks antall gjester som kan oppholde seg i lokalet, de ulike etasjene eller områdene (f.eks uteserveringen).

Eier av bygget skal sørge for at virksomheten er blitt gjort kjent med persontallet.

Beregning av persontall gjøres for å sikre rask og effektiv rømning ved en nødsituasjon. En virksomhet må kunne gjøre rede for hvordan de holder kontroll på antall personer inne i lokalet, og at persontallet aldri overskrides. Dette må de som er på jobb ha fokus på under hele åpningstiden.

SJEKKLISTE



Det er viktig at virksomheten har god kontroll på de branntekniske installasjonene. Nedenfor følger noen eksempler på konkrete ting som bør sjekkes før åpning. Dette er ikke en uttømmende liste, sjekklisten må tilpasses lokalet.

Feil og mangler på branntekniske installasjoner skal meldes til bygningseier.

Hvis det avdekkes alvorlige feil eller mangler, må dere straks iverksette tiltak som ivaretar brann sikkerheten, hvis tiltak ikke ivaretar brann sikkerheten må dere vurdere å holde stengt.

En digital versjon av brosjyren finnes på: www.bre.oslo.kommune.no

▶▶ Brannalarm

Viser brannalarmsentralen feil, utkoblinger eller er detektorer tildekket?

▶▶ Ledesystem

Lyser markeringslys? Er markeringslys tildekket?

▶▶ Rømningsveier

Kan dører i rømningsvei åpnes uten bruk av nøkkel? Er begge dørfelt i rømningsdør låst opp? Er rømningsveiene fri for gjenstander/hindringer?

▶▶ Brann dører

Fungerer lukkemekanismen (f.eks dørpumpe og/eller dørmagnet), ta bort kiler eller annet som hindrer døren fra å lukke seg. Er det hull og utettheter i eller rundt dørene som kan bidra til røykspredning?

▶▶ Brannfarlig gass

Oppbevares gass i godkjent skap? Husk at det ikke skal lagres brannfarlig gass inne i forsamlingslokalet, i rømningsveier, på loft eller i kjeller.

▶▶ Manuelt slokkeutstyr

Står slokkeutstyret der det skal, er det skader på det, er skapet med brannslange fri for hindringer?

▶▶ Automatiske slokkeanlegg

Er det vanntrykk på slokkeanlegget? Er sprinklerhoder fri for skader og tildekking? Foregår det lagring for tett opp til sprinklerhodene?

▶▶ Opplæring

Har ansatte og vikarer fått opplæring i hva de skal gjøre i en brannsituasjon? Er ansatte på jobb i stand til å vurdere feil eller mangler ved branntekniske installasjoner, for eksempel feil og utkoblinger på brannsentralen? Husk også at ansatte skal ha egen opplæring i håndtering av brannfarlig gass hvis dette er i bruk.

▶▶ Persontall

Er persontallet kjent for ansatte? Kjenner de maks tillatt persontall for ulike etasjer eller deler av lokalet? Har dere rutiner for å kontrollere at antall gjester ikke overskrider tillatt persontall?

I Oslo brann- og redningsetat | Østensjøveien 27, 0661 OSLO |

