

Informasjon om brannsikkerhet

Varsling

- 1 Automatiske detektorer finnes i alle rom, tilknyttet skolens brannsentral
- 2 Manuelle brannmeldere finnes i alle fellesarealer
- 3 Hvis brann oppstår og alarm ikke utløses, finnes røde manuelle meldere spredt i bygningen
- 4 Brannalarm meldes ved stemmevarsling over høyttaler og røde blink i taklamper
- 5 Skolens brannalarm går direkte til Brann- og redningsetaten (tlf. 110)

Begrensning

- 1 Brann-dører i alle avdelinger er alltid lukket. Slike brannceller kan motstå brann en viss tid
- 2 Sprinkleranlegg i taket utløses når temperaturen stiger i rommet

Evakuering

Følg ledelys "grønn mann" til nærmeste utgang/rømningstrapp

4. etg. evakueres via gangbru eller vindeltrapp i hver ende av bygningen

3. etg. evakueres via utgang i 2. etg. eller via vindeltrappene

2. etg. evakueres via utgang i 2. etg. eller via vindeltrappene

1. etg. evakueres via hovedutgang og/eller 4 andre åpne utgangsdører

Underetasjene evakueres via ordinære trapper eller rømningsdører i begge ender av korridorene

Auditoriet evakueres via rømningstrapp ved dramarommet og to veier oppe.

Husk liv og helse først! Elever ut, og klasseromsdører låses.

Sløkking

- 1 Brannslanger finnes i midtseksjon og i alle avdelinger
- 2 Branntepper finnes på naturfagrom og på kjøkken TL og HS
- (3 Brannsløkkingsapparater finnes bare på tekniske rom)

Møteplasser

Alle fra 1. etg., underetasjene og de som kommer ned vindeltrappene møtes utenfor hovedinngangen. Oppstilling godt til side for inngang slik at brannmenn slipper lett inn i bygningen. De som evakueres fra 2. og 3. etg. har møteplass ved garasjeinngangen. De som går ut gangbrua samles ved Avantors energisentral i svingen.

Tilbake til undervisning

Først når klarsignal gis kan alle gå inn skolebygget igjen.