



DATARAPPORT

Drikkevannskvalitet i Oslo 2021

Vann- og avløpsetaten

Herslebs gate 5

Postboks 4704 Sofienberg, 0506 Oslo

Telefon: 02 180

E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no

www.vav.oslo.kommune.no

Tittel DATARAPPORT Drikkevannskvalitet i Oslo 2021	Arkiv nr. 22/1664	Dato 01.02.21
	Sider 7	Vedlegg 10
Forfattere: Ingrid Husby, Ane Hansen Kjenseth og Ingvild Falkum Ullmann	Avdeling Drift og vedlikehold	Seksjon Vannmiljø

Oppdragsreferanse

Drikkevannsforskriften

Sammendrag

Rapporten er en sammenstilling av analysedata fra vannforsyningssystemet i Oslo for 2021, fra nedbørfelt til vannkran. Analysene tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften, og analysene ble utført ved akkrediterte laboratorier.

Drikkevannsleveransene i 2021 oppfyller de fleste krav i drikkevannsforskriften, med enkelte avvik. Avvikene ble registrert og behandlet i VAV sitt avvikssystem AKVA. Ved noen av avvikene ble også tilsynsmyndigheter varslet.

Analyseresultater fra alle planlagte rutineprøver er inkludert i rapporten.

Rapporten er elektronisk godkjent.

Frode Hult
Seksjonsleder, vannmiljø

Toril Giske
Funksjonsleder, vannkvalitet

INNHOLD

DRIKKEVANNSFORSKRIFTEN	1
1. NEDBØRFELTET	2
2. RÅVANNSKVALITET	3
3. VANNBEHANDLINGSANLEGG (VBA)	5
4. LEDNINGSNETT	6
PRØVEPUNKTER PÅ DRIKKEVANNSNETTET	6
AVVIK	7
VEDLEGG.....	7
1.1 MARKAINNSJØER	8
1.2 TILFØRSLER TIL MARIDALSVANN	9
2.1 RÅVANN VANNBEHANDLINGSANLEGG	10
2.2 RÅVANN VANNBEHANDLINGSANLEGG – KVARTALSPRØVER	14
3.1 BEHANDLET VANN - BAKTERIER	15
3.2 BEHANDLET VANN – KJEMI.....	18
3.3 BEHANDLET VANN – KVARTALSPRØVER	22
4.1 LEDNINGSNETT – BAKTERIER OG KJEMI.....	23
4.2 LEDNINGSNETT – KVARTALSPRØVER.....	78
4.3 HØYDEBASSENG – BAKTERIER OG KJEMI	80
4.4 HØYDEBASSENG – KVARTALSPRØVER	126

Tegnforklaring¹

Lukt og smak: For disse parameterne er den beste graderingen «1» (0 avvik), og det er denne som skal brukes i utfyllingen. Skalaen som benyttes går fra 1 til 4.

Mikrobiologiske parametere angis med tallverdien 0 dersom analyseresultatet er <1.

Mikrobiologiske parametere angis med tallverdien for deteksjonsgrensen dersom analyseresultatet er <10, <100, eller andre «mindre enn» grenser.

Kjemiske og fysiske parametere settes lik den angitte deteksjonsgrensen og merkes med grå bakgrunn dersom de er under deteksjonsgrensen. Unntakene fra denne regelen er:

- Tungmetaller angis med 50 % av deteksjonsgrensen
- For parametere som består av sum av undergruppe, f.eks PAH, plantevernmidler totalt og trihalometaner totalt ser man bort fra alle undergrupper som er «mindre enn», men legger sammen de øvrige undergruppene. Dersom svaret også da blir mindre enn grenseverdien, setter man grenseverdien som svar.

¹ Veiledning i bruk av Mattilsynets elektroniske tilsynssystem MATS innen sektoren vannforsyning Versjon 7 (dato: desember 2017)

DRIKKEVANNSFORSKRIFTEN

Drikkevannsforskrift tredde i kraft 1.1.2017, den stiller krav til blant annet antall prøver og hvilke parametere prøvene skal analyseres for. I løpet av 2017 ble det gjort en risikovurdering av analyseparametere og -frekvens. Det ble gjort en grundig gjennomgang av 22 ulike parametere fra drikkevannsforskriften, i hovedsak organiske forbindelser og noen metaller. Det ble foreslått å fjerne noen av parameterne, og hyppigheten ble endret for noen. Risikovurderingen ble godkjent av Mattilsynet, og endringene ble gjeldende fra 2018.

I 2019 ble det gjennomført en farekartlegging av vannforsyningen i Oslo med fokus på drikkevannskvalitet. Farekartleggingen dannet grunnlaget for en ny vurdering av prøvepunkter, hyppighet for prøvetaking og parametere. I løpet av 2020 ble antall prøvepunkter og hyppighet av prøvetaking gradvis økt, fordelt på både høydebasseng, ledningsnett og vannbehandlingsanleggene. Noen nye punkter ble også opprettet i løpet av 2021, derfor varierer antall prøver per punkt.

Eurofins, ALS, NMBU og VAV sitt eget laboratorium ble benyttet til analyse av ulike parametere i 2021, og alle laboratoriene var akkreditert for de analysene de utførte.


Etter at inkubasjonstiden for analyse av koliforme bakterier (ISO 9308-1) ble endret fra 18-24 timer til 21-24 timer i november 2017 ble det påvist flere koliforme bakterier i drikkevannet. Som følge av dette ble det i 2021 gjort mange funn av koliforme bakterier, og det ble ikke skrevet et eget avvik for hvert prøvepunkt hver gang det var funn av bare koliforme bakterier. Laboratoriet i VAV utførte artsbestemmelse av en del av de koliforme bakteriene og det ble i alle tilfellene kun påvist miljøkoliforme bakterier.

Denne rapporten inneholder bare analyseresultater fra planlagte rutineprøver.

1. NEDBØRFELTET

Prøvetaking av innsjøer i marka (Store Sandungen, Maridalsvannet, Alnsjøen, Elvåga og Lutvann) ble gjennomført i juni og august (se vedlegg 1.1 for resultater). Det ble tatt prøver fra tilførselsbekker og elver til Maridalsvannet i perioden mai – oktober 2021. Prøvene fra tilførselsbekkene og innsjøene ble analysert for *E. coli*, kjemiske og fysisk-kjemiske parametere. Prøvene er kun stikkprøver og gir et bilde av kvaliteten i det øyeblikket prøven tas. I Movannsbekken ved Sørbråten er det utplassert en automatisk bakteriemåler som tok prøver to – tre ganger per døgn i perioden april – oktober.

I 2021 ble det tatt 73 prøver av tilførselsbekker og -elver til Maridalsvannet. Prøvetakingsrunden ble utført 6 ganger i den snø- og isfrie perioden. Vedlegg 1.2 viser resultatene av alle prøvene. Resultatene viser at Maridalsvannet tilføres *E. coli* fra nedbørfeltet og at tilførselen er størst i nedbørsrike perioder. Figur 1 viser median og gjennomsnitt av *E. coli* i prøver tatt fra tilførselsbekker og elver.



Figur 1 Median og gjennomsnitt av *E. coli* i hovedtilførsler til Maridalsvannet 2021.

2. RÅVANNSKVALITET

Prøver av råvann på de to vannbehandlingsanleggene Oset og Skullerud analyseres for mikrobiologiske, sensoriske, kjemiske og fysiske parametere. Grenseverdiene i drikkevannsforskriften gjelder ikke for råvann, men ifølge forskriften skal vannkilden overvåkes for å dokumentere råvannskvaliteten. Generelt er råvannskvaliteten i drikkevannskildene dårligere om høsten på grunn av sirkulasjon av vannmassene. Alle resultatene står i tabellene i vedlegg 2.1 og 2.2.

Tabell 1 og Tabell 2 viser en oppsummering av råvannsprøver fra Oset og Skullerud som er tatt ukentlig. I 2021 ble 4 prøver av råvann fra Oset og 4 prøver av råvann fra Skullerud analysert for parasittene *Cryptosporidium* og *Giardia*. Det var ikke funn av parasitter i noen av prøvene. Råvannet ble analysert for kjemiske og fysiske parametere, dette omfatter analyser av metaller, organiske forbindelser og plantevernmidler. Resultatene viser at råvannet har en god kvalitet.

Plantevernmidler er analysert i råvann fra Oset, og det ble ikke påvist plantevernmidler hverken enkeltvis eller totalt i noen av prøvene som ble analysert i 2021.

Tabell 1: Oppsummering av resultater for råvann fra Oset 2021

Parameter	Enhet	Antall	Snitt	Median	Maks	Min
Kimtall 22 °C	ant/ml	46	70	45	270	7
Koliforme	ant/100ml	52	34	10	228	0
E. coli	ant/100ml	52	0	0	3	0
C.perfringens	ant/100ml	52	1	1	4	0
Intest. enterokokker	ant/100ml	51	0	0	3	0
Temp.	°C	45	5,6	5,0	11,2	3,6
pH	pH	52	6,6	6,6	6,8	6,3
Turbiditet	FNU	52	0,57	0,56	0,91	0,35
Konduktivitet	mS/m	52	2,5	2,5	2,7	2,3
Alkalitet	mmol/l	52	0,090	0,090	0,252	0,040
Fargetall	mg Pt/l	52	31	31	36	24
Aluminium	µg/l	52	129,0	136,5	162,0	60,0
Jern	µg/l	52	58,1	59,5	87,0	2,3
Kobber	µg/l	52	0,6	0,4	2,6	0,1
Mangan	µg/l	52	9,5	8,4	26,0	1,9
Bly	µg/l	52	0,2	0,1	7,7	0,0
Sink	µg/l	52	4,8	5,0	5,7	3,6

Tabell 2: Oppsummering av resultater for råvann fra Skullerud 2021

Parameter	Enhet	Antall	Snitt	Median	Maks	Min
Kimtall 22 °C	ant/ml	43	16	14	38	2
Koliforme	ant/100ml	49	8	3	41	0
E. coli	ant/100ml	49	0	0	2	0
C.perfringens	ant/100ml	47	0	0	4	0
Intest.enterokokker	ant/100ml	48	0	0	1	0
Temp.	°C	39	4,8	5,0	6,8	3,0
pH	pH	48	6,33	6,36	6,70	6,10
Turbiditet	FNU	48	0,29	0,26	0,89	0,19
Konduktivitet	mS/m	48	2,4	2,4	2,6	2,3
Fargetall	mg/l	48	34	34	39	30
Alkalitet	mmol/l	48	0,070	0,067	0,212	0,014
Aluminium	µg/l	48	128,3	129,0	155,0	102,0
Jern	µg/l	48	94,5	92,1	144,0	65,5
Kobber	µg/l	48	1,5	1,4	2,9	0,9
Mangan	µg/l	48	8,6	7,6	41,1	5,2
Bly	µg/l	48	0,19	0,18	0,47	0,10
Sink	µg/l	48	8,0	8,0	11,0	5,8

3. VANNBEHANDLINGSANLEGG (VBA)

Oslos befolkning blir forsynt med vann fra behandlingsanleggene Oset og Skullerud, forsyningsandelen fra de to anleggene er henholdsvis omtrent 92 % og 8 %. I 2021 ble det tatt ukentlige prøver av behandlet vann på Oset og Skullerud vba. Tabell 3 og Tabell 4 viser en oppsummering av resultatene for disse prøvene, og omfatter parameterne det ble analysert for tilnærmet ukentlig. Drikkevannet er analysert for kjemiske og fysiske parameter slik det er krav til i drikkevannsforskriften. Resultatene viser at vannkvaliteten er god. En fullstendig samling av alle resultatene for prøver tatt av behandlet vann finnes i vedlegg 3.1 – 3.3.

Tabell 3 Oppsummering av resultater for behandlet vann fra Oset 2021, fra prøvepunktene Nydalsledningen, Grefsenledningen og REB5-8.

Parameter	Enhet	Grenseverdi	Antall	Snitt	Median	Maks	Min
Kimtall	ant/ml	100	91	60	20	300	0
Koliforme	ant/100ml	0	91	0	0	2	0
E.coli	ant/100ml	0	91	0	0	0	0
Intes.enterokokker	ant/100ml	0	88	0	0	0	0
C.perfringens	ant/100ml	0	91	0	0	0	0
Temperatur	°C		85	6,0	6,4	11,0	3,2
pH	pH	6,5-9,5	89	7,57	7,55	8,45	7,10
Turbiditet	FNU		89	0,10	0,08	0,39	0,05
Konduktivitet	mS/m	250	89	10,0	10,1	11,3	8,25
Aluminium	µg/l	200	89	60,5	59,4	120,0	37,7
Jern	µg/l	200	89	2,6	1,17	35,0	0,4
Mangan	µg/l	50	89	3,0	2,2	12,8	0,8
Kobber	µg/l	2000	89	0,4	0,15	11,4	0,1
Bly	µg/l	10	89	0,03	0,03	0,25	0,01
Sink	µg/l		89	3,8	3,72	10,0	2,4
Fargetall	mg Pt/l		81	3	2	11	2
UV-transmisjon	%		73	91,8	92,3	93,5	84,4
Alkalitet	mmol/l		81	0,64	0,64	0,75	0,50
Kalsium	mg Ca/l		57	15,7	15,9	18,6	11,8

Tabell 4: Oppsummering av resultater for behandlet vann fra Skullerud 2021.

Parameter	Enhet	Grenseverdi	Antall	Snitt	Median	Maks	Min
Kimtall 22 °C	ant/ml	100	51	2	1	25	0
Koliforme	ant/100ml	0	51	3	0	80	0
E. coli	ant/100ml	0	51	0	0	0	0
C. perfringens	ant/100ml	0	49	0	0	1	0
Intest.enterokokker	ant/100ml	0	50	0	0	0	0
Temp.	°C		52	5,2	5,5	7,5	3,4
pH	pH	6,5-9,5	52	7,78	7,82	7,90	7,30
Turbiditet	FNU		55	0,09	0,08	0,27	0,05
Konduktivitet	mS/m	250	52	10,9	10,9	11,8	9,0
Aluminium	µg/l	200	52	36,9	34,0	81,2	23,5
Jern	µg/l	200	52	3,9	3,5	11,5	2,0
Mangan	µg/l	50	52	3,9	3,5	9,9	1,6
Kobber	µg/l	2000	52	0,4	0,3	1,8	0,1
Bly	µg/l	10	52	0,03	0,03	0,07	0,01
Sink	µg/l		52	3,8	3,8	5,8	1,8
Fargetall	mg/l		52	4	4	9	2
UV-transmisjon	%		52	90,3	90,3	91,1	88,0
Alkalitet	mmol/l		52	0,63	0,64	0,96	0,51
Kalsium	mg/l		51	18	18	20	13

4. LEDNINGSNETT

Prøvepunkter på drikkevannsnettet

Drikkevannsforskriften stiller krav om at drikkevannsprøvene skal gi et representativt bilde av vannkvaliteten gjennom året. Ved utvelgelsen av prøvepunkt er det tatt hensyn til drikkevannsforskriften og retningslinjer i ISO 5667-5: *Veiledning i prøvetaking av drikkevann fra vannbehandlingsanlegg og distribusjonssystemer*. Det er utført en egen farekartlegging med fokus på drikkevannskvalitet for vannforsyningen i Oslo, der prøvepunkter, parametere og hyppighet for prøvetaking ble vurdert. Antall prøvepunkter har økt, nye prøvepunkter er gradvis tatt i bruk i løpet av 2020 og 2021. Noen av de nye prøvepunktene erstatter tidligere prøvepunkter som dermed er tatt ut.

Prøvepunktene er plassert i ulike trykksoner av drikkevannsnettet samt i tilknytning til hovedtyngden av abonnentene. Resultatene av prøvene er representative for vannkvaliteten som forbrukerne får fra offentlig ledningsnett og man kan følge eventuelle endringer i vannkvaliteten over tid.

Tabell 5 viser en oppsummering av resultatene for alle drikkevannsprøver tatt av behandlet vann på vannbehandlingsanleggene, ledningsnettet og høydebassenger i 2021. Generelt viser analyseresultatene at vannkvaliteten var god og tilfredsstillte kravene i drikkevannsforskriften. Det ble tatt omtrent 2500 prøver av drikkevann. En fullstendig oversikt over resultater for alle prøver tatt av drikkevann i 2021 finnes i vedlegg 4.1-4.3.

Tabell 5: Oppsummering av analyser for alle drikkevannsprøver tatt i 2021

Parameter	Enhet	Grenseverdi	Antall	Snitt	Median	Maks
Kimtall	ant/ml	100	2483	38	4	300
Koliforme	ant/100ml	0	2500	4	0	100
E.Coli	ant/100ml	0	2506	0	0	0
Intestn.enterokokker	ant/100ml	0	2483	0	0	0
C.perfringens	ant/100ml	0	2437	0	0	1
Temperatur	°C		2402	6,8	6,7	16,8
pH	pH	6,5-9,5	2406	7,58	7,55	9,72
Turbiditet	FNU	4	2468	0,13	0,08	4,95
Konduktivitet	mS/m	250	2406	10,3	10,3	13,8
Lukt	1-4		1067	1,0	1,0	2,0
Smak	1-4		1067	1,0	1,0	1,5
Aluminium	µg/l	200	2393	54,2	52,1	286,0
Jern	µg/l	200	2393	9,3	4,4	360,0
Kobber	µg/l	2000	2393	3,7	1,2	539,0
Mangan	µg/l	50	2393	3,0	2,2	49,0
Sink	µg/l		2394	6,1	5,1	97,8
Bly	µg/l	10	2392	0,18	0,11	5,65
Kadmium	µg/l	5	220	0,01	0,01	0,59
Krom	µg/l	50	219	0,03	0,03	0,24
Nikkel	µg/l	20	192	0,39	0,24	4,35
Kalium	mg/l		219	0,3	0,3	0,5
Kalsium	mg/l		340	16,2	16,2	24,7
Magnesium	mg/l		219	0,4	0,4	0,6
Alkalitet	mmol/l		334	0,640	0,642	0,961

Avvik

Alle overskridelser av grenseverdier og tiltaksgrenser i drikkevannsforskriften ble rapportert som avvik i AKVA, og mulige årsaker til resultatene ble undersøkt. I 2021 ble det rapportert 5 avvik fra drikkevannsforskriften. For overskridelser av tiltaksgrensen for koliforme bakterier er det ikke skrevet egne avvik for hver enkelt prøve.

VEDLEGG

- 1.1 Markainnsjøer
- 1.2 Tilførsler til Maridalsvannet
- 2.1 Råvann vannbehandlingsanlegg – bakterier og kjemi
- 2.2 Råvann vannbehandlingsanlegg – kvartalsprøver
- 3.1 Behandlet vann – bakterier
- 3.2 Behandlet vann – kjemi
- 3.3 Behandlet vann – kvartalsprøver
- 4.1 Ledningsnett – bakterier og kjemi
- 4.2 Ledningsnett – kvartalsprøver
- 4.3 Ledningsnett – høydebasseng

Tomme ruter i tabeller betyr at det ikke er utført analyse av den parameteren på angitt dato.

1.1 Markainnsjøer

Prøvepunkt	Dato	Siktedyp	Siktefarge	Farge	pH	Konduktivitet	Total nitrogen	Nitrat	Total fosfor	Orto-fosfat	TOC	Kalsium	E.coli
		m		mg/l	pH	mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	ant/100ml
Store Sandungen	23.06.2021	5	Brun-gul	30	6,73	1,6	0,35	0,073	0,004	0,002	3,97	1,72	1
	08.09.2021	3,5	Gulbrun	26	6,82	1,61	0,303	0,032	0,010	0,001	4,8	1,76	0
Maridalsvann	23.06.2021	4	Gul-brun	29	6,9	2,15	0,31	0,14	0,007	0,002	4,12	2,11	12
	08.09.2021	5	Gulbrun	21	6,91	2,15	0,327	0,065	0,006	0,001		2,16	4
Alnsjøen	23.06.2021	6	Gulbrun	18	7,4	4,45	0,25	0,09	0,006	0,002	3,28	5,72	0
	25.08.2021	3,7	Grønn gul	13	7,53	4,64	0,196	0,01	0,003	0,001		6,1	
Lutvann	23.06.2021	9,5	Blå grønn	2	7,44	5,15	0,18	0,039	0,005	0,002	2,13	5,93	1
	25.08.2021	8,3	Blågrønn	2	7,5	5,16	0,123	0,01	0,003	0,001		5,98	
Elvåga	23.06.2021	4,2	Brun	35	6,59	2,22	0,33	0,08	0,004	0,003	4,69	1,8	1
	25.08.2021	4,5	Brungul	28	6,73	2,27	0,249	0,054	0,003	0,001		1,85	

1.2 Tilførsler til Maridalsvann

Prøvepunkt	Dato	E.coli	Total fosfor	Total nitrogen	STS
		/100ml	mg/l	mg/l	mg/l
Skjærsjøelva	06.05.2021	0	0,003	0,288	0,3
	03.06.2021	10	0,003	0,26	1,3
	01.07.2021	10	0,0041	0,22	0,2
	12.08.2021	10	0,006	0,241	1,8
	09.09.2021	0	0,003	0,168	1,2
	07.10.2021	20	0,006	0,3	2,2
Lautabekken	06.05.2021	63	0,024	0,922	5,3
	03.06.2021	10	0,033	0,605	6,8
	01.07.2021	31	0,039	0,62	5,8
	12.08.2021	30	0,025	1,03	4,4
	09.09.2021	63	0,022	0,772	4,4
	07.10.2021	41	0,02	1,04	5,9
Skarselva	06.05.2021	0	0,003	0,281	0,43
	03.06.2021	30	0,003	0,25	0,69
	12.08.2021	146	0,003	0,194	1,5
	09.09.2021	41	0,003	0,152	0,89
	07.10.2021	0	0,003	0,284	1,6
Movannsbekken	06.05.2021	0	0,003	0,387	0,33
	03.06.2021	20	0,008	0,329	0,85
	01.07.2021	10	0,008	0,23	0,7
	12.08.2021	51	0,003	0,333	0,7
	09.09.2021	108	0,003	0,276	0,025
	07.10.2021	31	0,008	0,478	2,1
Dausjøelva	06.05.2021	0	0,003	0,301	0,43
	03.06.2021	0	0,006	0,248	0,46
	01.07.2021	0	0,0036	0,3	0,025
	12.08.2021	10	0,003	0,233	0,8
	09.09.2021	0	0,003	0,147	0,67
	07.10.2021	135	0,007	0,395	1,9
Grytebekken	06.05.2021	0	0,003	0,339	0,13
	03.06.2021	0	0,003	0,264	0,5
	01.07.2021	0	0,0044	0,36	0,14
	12.08.2021	10	0,003	0,274	0,2
	09.09.2021	0	0,003	0,283	1,2
	07.10.2021	41	0,003	0,258	2,7
Turterveien	06.05.2021	0	0,003	0,652	0,1
	03.06.2021	0	0,003	0,814	0,65
	01.07.2021	74	0,0095	0,79	2,1
	12.08.2021	52	0,015	0,29	12
	07.10.2021	31	0,003	0,47	0,71
Torbjørntjernbekken	06.05.2021	0	0,006	0,532	0,2
	03.06.2021	0	0,003	0,481	0,4
	01.07.2021	20	0,0036	0,5	3
	12.08.2021	41	0,007	0,531	1,8
	07.10.2021	63	0,007	0,728	0,63
Innløp nordre Movann					
Movann	06.05.2021	0	0,008	0,3	0,5
	03.06.2021	0	0,003	0,268	0,47
	01.07.2021	0	0,0053	0,31	0,4
	12.08.2021	0	0,003	0,297	1,3
	09.09.2021	0	0,003	0,231	0,57
	07.10.2021	10	0,007	0,468	1,1

2.1 Råvann vannbehandlingsanlegg

Oset råvann

Dato	Kimtall 22 °C	Koliforme	E. coli	C.perfringens	Intest.entero	Temp.	pH	Turbiditet	Konduktivitet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU	mS/m
04.01.2021	270	32	1	1	1	3,3	6,63	0,912	2,42
11.01.2021	120	14	0	4	0	3,3	6,69	0,88	2,47
18.01.2021	130	23	1	1	0	3,4	6,67	0,87	2,46
27.01.2021	80	13	0	1	0	4	6,64	0,83	2,47
01.02.2021	20	9	0	2	0	4,2	6,69	0,78	2,49
08.02.2021	53	4	0	0	0	3,4	6,58	0,76	2,52
15.02.2021	35	5	0	0	0	3,2	6,59	0,73	2,5
22.02.2021	44	2	0	0	0	3,5	6,59	0,75	2,5
01.03.2021	28	6	0	3	0	4	6,63	0,67	2,54
08.03.2021	26	4	0	0	0	4	6,63	0,61	2,52
15.03.2021	39	1	0	0	0	4,2	6,62	0,62	2,56
22.03.2021	30	6	0	1	0	4	6,58	0,57	2,54
29.03.2021	43	0	0	1	0	4	6,58	0,55	2,55
07.04.2021		1	0	0	0	3,9	6,62	0,53	2,56
12.04.2021		5	0	1	0	3,9	6,6	0,58	2,54
19.04.2021		5	0	1	0	4	6,53	0,58	2,51
26.04.2021		10	3	2	1	21,9	6,62	0,61	2,51
03.05.2021		1	0	3	0	5	6,61	0,61	2,47
10.05.2021		2	0	0	0	5,4	6,64	0,57	2,44
18.05.2021	77	5	0	0	0	6	6,6	0,66	2,42
25.05.2021	55	5	0	1	0	6	6,6	0,45	2,7
31.05.2021	67	5	0	0	0	6	6,56	0,5	2,43
07.06.2021	45	0	0	1	0	6	6,59	0,46	2,43
14.06.2021	177	15	0	0	0	6,4	6,55	0,45	2,41
21.06.2021	55	3	1	3	1	6,4	6,7	0,61	2,38
28.06.2021	267	11	0	1	0		6,3	0,52	2,45
05.07.2021	22	2	0	1	0		6,4	0,43	2,36
12.07.2021	13	2	0	1	0		6,5	0,49	2,42
19.07.2021	38	6	1	1	0		6,6	0,39	2,52
26.07.2021	41	11	0	0	1		6,6	0,54	2,38
02.08.2021	17	9	0	1	0		6,7	0,55	2,39
09.08.2021	167	15	0	1	3		6,8	0,57	2,45
16.08.2021	25	9	1	1	0	7	6,49	0,49	2,42
23.08.2021	26	3	0	2	0	7	6,54	0,44	2,41
30.08.2021	48	7	2	1	1	7,3	6,46	0,39	2,4
06.09.2021	12	10	2	0	1	7	6,39	0,45	2,43
13.09.2021	7	26	2	0	0	7,4	6,45	0,35	2,42
20.09.2021	59	23	0	0	1	7	6,42	0,35	2,39
27.09.2021	16	61	0	0	0	8,2	6,35	0,4	2,38
04.10.2021	28	64	1	0	1	8	6,43	0,38	2,36
11.10.2021	21	179	1	1	0	8	6,3	0,36	2,39
18.10.2021	62	148	1	1	3	8,2	6,36	0,39	2,35
25.10.2021	63	133	0	1	0	9,7	6,43	0,57	2,31
01.11.2021	141	99	0	0	1	11,2	6,6	0,65	2,33
08.11.2021	180	111	1	1	2	9,3	6,67	0,7	2,38
15.11.2021	97	228	1	4	3	8,7	6,68	0,63	2,44
22.11.2021	148	185	2	1	0		6,75	0,6	2,47
29.11.2021	173	125	1	4	1	5,7	6,7	0,6	2,49
06.12.2021	49	59	0	0	0	4,6	6,7	0,55	2,49
13.12.2021	42	21	0	1		4	6,67	0,5	2,5
20.12.2021	32	12	0	1	0	3,6	6,67	0,47	2,49
27.12.2021	25	12	0	1	1	4	6,67	0,49	2,5

Oset råvann

Dato	Alkalitet	Fargetall	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Bly	Sink
	mmol/l	mg Pt/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
04.01.2021	0,093	36	156	84	1,58	9,10	0,12	5,25
11.01.2021	0,093	35	162	87	0,81	9,28	0,12	5,29
18.01.2021	0,105	35	158	83	1,74	8,75	0,12	5,33
27.01.2021	0,087	35	147	79	0,76	7,97	0,10	5,20
01.02.2021	0,092	36	150	79	0,91	7,83	0,10	5,19
08.02.2021	0,083	36	152	76	0,80	7,49	0,10	5,33
15.02.2021	0,093	36	153	77	0,75	7,11	0,10	5,25
22.02.2021	0,094	35	145	69	0,74	6,41	0,09	4,84
01.03.2021	0,110	36	150	70	1,26	6,77	0,59	5,11
08.03.2021	0,094	36	138	66	0,82	5,72	0,09	5,13
15.03.2021	0,091	35	138	69	1,50	6,13	0,10	5,31
22.03.2021	0,090	35	145	67	2,64	5,79	0,09	5,25
29.03.2021	0,087	34	145	68	0,40	5,79	0,08	5,24
07.04.2021	0,095	34	147	65	0,38	6,04	0,08	5,06
12.04.2021	0,086	34	143	71	0,36	7,88	0,08	5,11
19.04.2021	0,083	34	144	73	0,36	9,84	0,08	5,18
26.04.2021	0,085	34	145	77	0,38	17,90	0,09	5,72
03.05.2021	0,085	33	143	73	0,36	16,80	0,08	5,26
10.05.2021	0,090	36	131	78	0,35	15,40	0,08	5,04
18.05.2021	0,060	30	135	69	0,40	15,30	0,07	5,02
25.05.2021	0,080	30	137	67	0,41	12,80	0,07	5,26
31.05.2021	0,084	32	133	66	1,27	12,20	0,07	5,17
07.06.2021	0,094	32	136	62	0,45	10,40	0,06	5,40
14.06.2021	0,089	32	132	61	0,41	9,36	0,07	5,22
21.06.2021	0,080	28	140	59	0,34	9,20	0,06	5,00
28.06.2021	0,060	30	160	83	0,05	26,00	0,08	5,00
05.07.2021	0,040	29	140	57	0,22	9,00	0,06	4,80
12.07.2021	0,080	29	160	53	0,29	8,40	0,06	4,70
19.07.2021	0,090	28	150	60	0,37	9,10	0,07	4,90
26.07.2021	0,070	28	130	53	0,39	7,70	0,05	5,10
02.08.2021	0,060	28	140	51	0,31	7,90	7,70	5,10
09.08.2021	0,070	29	140	55	0,05	24,00	0,02	4,00
16.08.2021	0,252	32	130	49	0,39	8,10	0,03	4,91
23.08.2021	0,085	31	129	50	0,33	8,36	0,03	4,39
30.08.2021	0,090	30	125	43	0,33	7,59	0,03	4,70
06.09.2021	0,088	30	126	45	0,47	8,20	0,03	5,71
13.09.2021	0,085	31	110	38	0,42	6,65	0,03	4,90
20.09.2021	0,087	31	120	38	0,44	6,97	0,03	4,90
27.09.2021	0,079	30	120	37	0,29	7,30	0,05	4,30
04.10.2021	0,092	30	60	2	0,19	1,90	0,01	3,70
11.10.2021	0,081	30	120	36	0,25	8,10	0,04	4,20
18.10.2021	0,086	29	119	39	0,38	8,55	0,03	4,98
25.10.2021	0,084	28	93	37	0,32	7,91	0,03	3,61
01.11.2021	0,111	25	101	49	0,37	10,60	0,07	3,98
08.11.2021	0,092	27	89	42	0,45	9,98	0,06	4,47
15.11.2021	0,092	26	90	43	0,37	8,97	0,03	3,74
22.11.2021	0,091	26	89	43	0,36	9,11	0,03	3,80
29.11.2021	0,094	25	98	50	1,30	10,30	0,11	4,62
06.12.2021	0,095	26	93	49	0,37	9,51	0,03	3,79
13.12.2021	0,097	25	91	43	0,36	8,85	0,03	3,93
20.12.2021	0,095	24	88	42	0,40	8,43	0,03	3,72
27.12.2021	0,095	24	90	41	0,37	8,37	0,03	3,74

Skullerud råvann

Dato	Kimtall 22°C	Koliforme	E. coli	C.perfringens	Intest.entero	Temp.	pH	Turbiditet	Konduktivitet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU	mS/m
04.01.2021	38	5	0	2	0	3,3	6,44	0,365	2,42
11.01.2021	35	1	0	2	0	3,3	6,46	0,35	2,42
18.01.2021	10	0	0	0	0	3	6,43	0,36	2,39
27.01.2021	21	0	0	0	0	4	6,42	0,28	2,4
01.02.2021	22	3	0	0	0	4	6,46	0,31	2,41
08.02.2021	12	0	0	0	0	3	6,39	0,3	2,4
15.02.2021	12	1	0	0	0	3,2	6,37	0,29	2,38
22.02.2021	14	0	0	0	0	3,1	6,39	0,31	2,38
29.03.2021	5	4	1	0	0	3,7	6,31	0,32	2,43
07.04.2021		2	0	0	0	3,7	6,36	0,26	2,4
12.04.2021		2	0	0	0	3,7	6,35	0,25	2,42
19.04.2021		1	0	1	0	3,4	6,23	0,47	2,38
26.04.2021		0	0	1	0		6,29	0,3	2,38
03.05.2021		3	2	1	0	4,6	6,36	0,28	2,47
10.05.2021		0	0	0	0	4,9	6,37	0,28	2,46
18.05.2021	30	1	0	1	0	5,7	6,4	0,89	2,39
25.05.2021	15	0	0	0	0	5,4	6,5	0,26	2,53
01.06.2021	12	3	0	1	0		6,27	0,26	2,38
08.06.2021	35	2	0	0	1	5,4	6,26	0,25	2,37
15.06.2021	28	0	0	0	0	5,4	6,28	0,26	2,39
22.06.2021	20	1	0		0		6,4	0,22	2,37
29.06.2021	15	5	0	0	0		6,2	0,52	2,33
06.07.2021	8	2	0	4	0		6,5	0,24	2,52
13.07.2021	16	0	0	1	0		6,4	0,19	2,39
20.07.2021	14	0	0		0		6,4	0,22	2,47
27.07.2021	18	1	0	0	0		6,4	0,29	2,58
03.08.2021	5	1	0	0	0		6,5	0,31	2,48
09.08.2021	8	6	0	0	0		6,7	0,23	2,57
16.08.2021	5	15	0	0	0	6,6	6,4	0,2	2,47
23.08.2021	24	13	0	0	0	6,6	6,28	0,19	2,48
30.08.2021	18	18	0	2	0	6,6	6,4	0,2	2,46
06.09.2021	9	30	0	0	0	6,7	6,27	0,22	2,49
13.09.2021	10	41	0	0	0	6,6	6,18	0,26	2,39
20.09.2021	6	25	0	0	0	6	6,15	0,22	2,39
27.09.2021	7	26	0	1	0	6	6,16	0,27	2,4
04.10.2021	10	29	0	0	0	6,8	6,33	0,26	2,39
11.10.2021	13	19	0	1	0	5,4	6,18	0,23	2,4
18.10.2021	15	15	0	0	0	6,4	6,14	0,22	2,41
25.10.2021	26	17	0	0	0	5,9	6,2	0,24	2,41
01.11.2021	12	17	0	2	0	6	6,17	0,22	2,43
08.11.2021	13	11	0	0	0	6	6,25	0,22	2,4
15.11.2021	24	15	0	0	0	5	6,1	0,26	2,41
22.11.2021	21	11	0	0	0	5	6,11	0,31	2,42
29.11.2021	30	15	0	0	1	5,2	6,34	0,34	2,4
06.12.2021	21	15	1	0	0	3,6	6,38	0,28	2,41
13.12.2021	12	5	0	0		3	6,43	0,27	2,38
20.12.2021	10	6	0	0	0	3,4	6,36	0,27	2,4
27.12.2021	25	2	0	0	0	3,2	6,29	0,22	2,42
04.01.2021	38	5	0	2	0	3,3	6,44	0,365	2,42
11.01.2021	35	1	0	2	0	3,3	6,46	0,35	2,42
18.01.2021	10	0	0	0	0	3	6,43	0,36	2,39

Skullerud råvann

Dato	Fargetall	Alkalitet	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Bly	Sink
	mg/l Pt	mmol/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
04.01.2021	38	0,065	130	120	2,17	9,65	0,16	6,33
11.01.2021	38	0,064	138	132	1,43	14,70	0,17	7,02
18.01.2021	38	0,061	133	126	1,88	10,20	0,20	6,04
27.01.2021	38	0,071	131	130	1,70	10,50	0,20	8,46
01.02.2021	38	0,062	129	119	1,49	9,14	0,16	6,22
08.02.2021	39	0,060	133	121	1,38	10,00	0,15	6,19
15.02.2021	37	0,061	128	121	1,36	8,31	0,14	7,19
22.02.2021	37	0,060	128	111	2,90	8,34	0,14	5,84
29.03.2021	36	0,065	132	119	2,55	10,70	0,21	8,22
07.04.2021	36	0,074	130	112	1,08	7,84	0,17	8,38
12.04.2021	37	0,064	127	106	1,00	6,96	0,16	7,19
19.04.2021	38	0,212	155	144	1,29	41,10	0,25	7,89
26.04.2021	38	0,065	133	121	1,42	12,40	0,23	8,66
03.05.2021	37	0,074	130	116	1,38	11,90	0,24	8,61
10.05.2021	38	0,212	125	110	1,39	10,80	0,20	8,48
18.05.2021	34	0,015	131	102	1,11	9,36	0,15	7,48
25.05.2021	33	0,060	129	104	1,36	7,80	0,18	8,28
01.06.2021	36	0,078	134	106	2,52	6,89	0,19	7,73
08.06.2021	36	0,014	129	96	1,18	5,91	0,16	7,48
15.06.2021	36	0,072	129	95	1,44	6,35	0,29	9,26
22.06.2021	32	0,050	150	110	1,60	10,00	0,23	10,00
29.06.2021	32	0,050	140	110	0,86	12,00	0,15	7,20
06.07.2021	31	0,060	150	97	1,50	6,90	0,23	10,00
13.07.2021	31	0,070	150	100	1,20	6,20	0,18	7,70
20.07.2021	31	0,050	140	81	1,50	5,40	0,19	8,10
27.07.2021	32	0,080	140	89	1,60	6,30	0,20	11,00
03.08.2021	32	0,060	130	79	0,87	5,50	0,10	6,10
09.08.2021	31	0,060	120	76	1,40	5,40	0,15	8,90
16.08.2021	35	0,120	128	76	1,49	5,51	0,20	8,11
23.08.2021	34	0,078	127	76	1,41	5,59	0,15	8,21
30.08.2021	34	0,014	122	71	1,57	5,57	0,18	7,67
06.09.2021	33	0,077	124	68	1,45	6,17	0,20	8,28
13.09.2021	34	0,067	123	86	1,83	7,49	0,23	9,52
20.09.2021	34	0,066	121	70	1,22	5,17	0,16	6,87
27.09.2021	34	0,066	130	76	1,10	6,10	0,16	6,40
04.10.2021	34	0,065	130	76	1,50	6,80	0,20	8,80
11.10.2021	34	0,081	130	70	1,60	7,00	0,22	6,80
18.10.2021	33	0,068	126	71	1,93	5,98	0,26	9,75
25.10.2021	32	0,069	127	71	1,23	6,33	0,17	7,63
01.11.2021	33	0,070	124	69	1,68	6,45	0,22	10,10
08.11.2021	32	0,069	107	66	1,42	6,73	0,16	8,48
15.11.2021	32	0,070	123	79	1,69	7,70	0,24	10,90
22.11.2021	31	0,070	121	79	1,36	8,10	0,17	8,10
29.11.2021	34	0,071	114	80	1,23	8,82	0,16	7,70
06.12.2021	33	0,073	110	81	1,17	8,74	0,19	7,08
13.12.2021	30	0,068	102	69	1,07	7,03	0,13	8,35
20.12.2021	34	0,068	105	71	1,18	7,63	0,15	7,60
27.12.2021	31	0,056	112	76	2,46	8,26	0,47	6,96

2.2 Råvann vannbehandlingsanlegg – kvartalsprøver

Oset råvann

	Kadmium	Krom	Nikkel	Hardhet	Magnesium	Kalsium	Fluorid	Kalium	Klorid	Natrium	Sulfat	Ammonium	Nitrat	TOC	Total nitrogen	Total fosfor	Plantevernmidler totalt
	µg/l	µg/l	µg/l	°dH	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l C	mg/l	mg/l	µg/l
01.03.2021	0,067	0,981	0,323	0,4	0,357	2,28	0,056	0,28	3,6		0,5	0,011	0,168	4,6	0,281	0,012	
07.06.2021	0,015	0,097	0,208	0,4	0,366	2,19	0,051	0,289	2,9			0,007	0,168	3,6	0,235	0,003	ikke påvist
30.08.2021	0,008	0,124	0,161	0,4	0,343	2,15	0,072	0,264	2,5	1,77	1,44	0,004	0,209	3,7	0,309	0,003	ikke påvist
22.11.2021	0,008	0,093	0,181	0,4	0,357	2,17	0,08	0,287	2,2	1,49	1,5	0,014	0,150	4,5	0,285	0,003	ikke påvist

Skullerud råvann

	Kadmium	Krom	Nikkel	Hardhet	Magnesium	Kalsium	Fluorid	Kalium	Klorid	Natrium	Sulfat	Ammonium	Nitrat	TOC	Total nitrogen	Total fosfor
	µg/l	µg/l	µg/li	°dH	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
08.06.2021	0,017	0,158	0,619	0,4	0,387	1,96	0,031	0,215	2,7		1,1	0,0035	0,11	4,9	0,252	0,003
30.08.2021	0,016	0,171	0,619	0,4	0,405	2,1	0,062	0,219	2,4	1,71	2,29	0,0035	0,136	4,6	0,256	0,003
22.11.2021	0,020	0,156	0,616	0,4	0,392	1,96	0,059	0,21	2,3	1,52	2,21	0,0035	0,147	4,9	0,249	0,003

3.1 Behandlet vann - bakterier

Oset Nydalsledningen

Dato	Kimtall 22 °C	Koliforme	E. coli	C.perfringens	Intest.entero	Temp.
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C
04.01.2021	0	0	0	0	0	3,3
11.01.2021	0	0	0	0	0	3,3
18.01.2021	0	0	0	0	0	3,2
27.01.2021	0	0	0	0	0	4,4
01.02.2021	0	0	0	0	0	4
08.02.2021	0	0	0	0	0	3,2
15.02.2021	1	0	0	0	0	3,3
22.02.2021	0	0	0	0	0	3,4
01.03.2021	0	0	0	0	0	3,6
08.03.2021	0	0	0	0	0	3,7
15.03.2021	2	0	0	0	0	3,7
22.03.2021	0	0	0	0	0	3,7
29.03.2021	300	0	0	0	0	3,8
07.04.2021	0	0	0	0	0	3,6
12.04.2021	1	0	0	0	0	3,5
19.04.2021	0	0	0	0	0	3,6
26.04.2021	0	0	0	0	0	
03.05.2021	0	0	0	0	0	4,7
10.05.2021	300	0	0	0	0	5
18.05.2021	300	0	0	0	0	5,6
25.05.2021	300	0	0	0	0	5
31.05.2021	300	0	0	0	0	5,5
07.06.2021	300	0	0	0	0	5,6
14.06.2021	53	0	0	0	0	6
21.06.2021	224	0	0	0	0	6
28.06.2021	1	0	0	0	0	5,8
05.07.2021	3	0	0	0	0	7,2
12.07.2021	40	0	0	0	0	7,4
19.07.2021	28	0	0	0	0	7,2
26.07.2021	42	0	0	0	0	7,4
02.08.2021	0	0	0	0	0	7
09.08.2021	3	0	0	0	0	6,5
16.08.2021	26	0	0	0	0	6,7
23.08.2021	1	0	0	0	0	6,5
30.08.2021	0	0	0	0	0	6,8
06.09.2021	6	0	0	0	0	6,9
13.09.2021	0	0	0	0	0	7,2
20.09.2021	0	0	0	0	0	6,5
27.09.2021	0	0	0	0	0	7,9
04.10.2021	23	0	0	0	0	7,7
11.10.2021	32	0	0	0	0	7,8
18.10.2021	300	1	0	0	0	7,7
25.10.2021	7	0	0	0	0	9,4
01.11.2021	29	0	0	0	0	11
08.11.2021	95	0	0	0	0	9,2
15.11.2021	6	0	0	0	0	8,6
22.11.2021	0	0	0	0	0	
29.11.2021	17	0	0	0	0	5,6
06.12.2021	0	0	0	0	0	4,2
13.12.2021	4	0	0	0		3,7
20.12.2021	7	0	0	0	0	3,4
27.12.2021	1	0	0	0	0	3,9

Oset Grefsenledningene

Dato	Kimtall 22 °C	Koliforme	E. coli	C.perfringens	Intest.entero	Temp.
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C
28.06.2021	2	0	0	0	0	5,7
05.07.2021	48	0	0	0	0	7,2
12.07.2021	141	0	0	0	0	7,4
19.07.2021	300	0	0	0	0	7,2
26.07.2021	3	0	0	0	0	7,2
02.08.2021	24	0	0	0	0	7
09.08.2021	18	0	0	0	0	6,4
16.08.2021	23	0	0	0	0	6,4
23.08.2021	155	0	0	0	0	6,6
30.08.2021	300	0	0	0	0	6,7
06.09.2021	67	0	0	0	0	6,7
13.09.2021	23	0	0	0	0	7
20.09.2021	225	0	0	0	0	6,7
27.09.2021	5	0	0	0	0	7,8
04.10.2021	28	0	0	0	0	7,4
11.10.2021	20	2	0	0	0	7,7
18.10.2021	148	0	0	0	0	7,7
20.10.2021	19	0	0	0	0	
25.10.2021	45	0	0	0	0	9,4
01.11.2021	46	0	0	0	0	11
08.11.2021	9	0	0	0	0	9
15.11.2021	30	0	0	0	0	8,5
22.11.2021	29	0	0	0	0	
29.11.2021	21	0	0	0	0	5,6
06.12.2021	2	0	0	0	0	4,1
13.12.2021	9	0	0	0		3,7
20.12.2021	11	0	0	0	0	3,4
27.12.2021	25	0	0	0	0	3,8

Skullerud 178

Dato	Kimtall 22 °C	Koliforme	E. coli	Clostridium perfringens	Intestinale enterokokker	Temp.
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C
04.01.2021	0	0	0	0	0	3,6
11.01.2021	3	0	0	0	0	3,5
18.01.2021	2	0	0	0	0	3,4
01.02.2021	2	0	0	0	0	4,2
08.02.2021	0	0	0	0	0	3,4
15.02.2021	0	3	0	0	0	3,4
22.02.2021	3	0	0	0	0	3,4
01.03.2021	0	0	0	0	0	4
15.03.2021	0	0	0	0	0	4,2
22.03.2021	2	0	0	0	0	4,1
29.03.2021	0	0	0	0	0	4
12.04.2021	0	0	0	0	0	4
19.04.2021	0	0	0	0	0	4
26.04.2021	0	1	0	0	0	4,3
03.05.2021	0	0	0	0	0	4,7
10.05.2021	0	0	0	0	0	5
18.05.2021	1	0	0	0	0	5,9
25.05.2021	2	0	0	0	0	5,6
01.06.2021	0	0	0	0	0	5,6
08.06.2021	2	0	0	0	0	5,7
15.06.2021	0	0	0	0	0	5,7
22.06.2021	1	0	0		0	5,8
29.06.2021	1	0	0	0	0	5,6
06.07.2021	0	2	0	0	0	5,5
13.07.2021	1	2	0	0	0	5,9
20.07.2021	10	0	0		0	7,3
27.07.2021	1	0	0	0	0	6
03.08.2021	0	1	0	0	0	6
09.08.2021	1	0	0	0	0	7
16.08.2021	0	0	0	0	0	7
23.08.2021	0	2	0	0	0	7
30.08.2021	1	2	0	0	0	7,3
06.09.2021	1	0	0	0	0	7,2
13.09.2021	0	0	0	0	0	7
20.09.2021	0	1	0	0	0	6,4
27.09.2021	1	0	0	0	0	6,5
04.10.2021	2	2	0	0	0	7,5
11.10.2021	1	5	0	0	0	5,9
18.10.2021	0	3	0	0	0	6,6
25.10.2021	0	1	0	0	0	6,1
01.11.2021	2	5	0	0	0	6,2
08.11.2021	3	80	0	0	0	6
15.11.2021	9	1	0	0	0	5,2
22.11.2021	19	3	0	0	0	5,4
29.11.2021	10	0	0	0	0	5,5
06.12.2021	0	0	0	0	0	4
13.12.2021	25	17	0	0		3,6
20.12.2021	7	1	0	0	0	3,9
27.12.2021	0	1	0	0	0	3,4

3.2 Behandlet vann – kjemi

Oset Nydalsledningen

Dato	pH	Konduktivitet	Turbiditet	Fargetall	Alkalitet	UV-transmisjon	Kalsium
	pH	mS/m	FNU	mg Pt/l	mmol/l	%	mg/l
04.01.2021	7,52	10,1	0,08	2	0,634	92,7	16,2
11.01.2021	7,58	10,4	0,08	2	0,649	92,4	17,0
18.01.2021	7,56	10,1	0,08	2	0,633	92,2	16,2
27.01.2021	8,01	10,8	0,08	2	0,690	92,4	17,6
01.02.2021	8,45	11,2	0,08	4	0,734	92,2	18,3
08.02.2021	8,44	11,3	0,08	5	0,737	92,4	18,6
15.02.2021	7,74	10,6	0,17	4	0,673	92,3	17,0
22.02.2021	7,57	10,2	0,20	2	0,642	91,8	16,2
01.03.2021	7,46	10,2	0,08	4	0,633	90,9	15,9
08.03.2021	7,42	9,4	0,17	5	0,582	89,8	14,2
15.03.2021	7,51	9,1	0,29	9	0,566	86,5	13,6
22.03.2021	7,38	9,0	0,27	7	0,550	88,1	13,7
29.03.2021	7,43	8,3	0,25	11	0,500	84,4	11,8
07.04.2021	7,53	10,4	0,08	2	0,667	91,6	15,6
12.04.2021	7,64	10,4	0,08	2	0,680	91,6	16,4
19.04.2021	7,54	10,2	0,08	4	0,674	91,5	16,2
26.04.2021	7,55	10,2	0,08	2	0,657	91,6	15,8
03.05.2021	7,59	10,4	0,08	2	0,671	91,6	16,1
10.05.2021	7,48	9,8	0,17	6	0,633	90,4	15,3
18.05.2021	7,50	9,9	0,16	4	0,590	89,8	15,6
25.05.2021	7,50	9,9	0,12	5	0,570	89,3	15,3
31.05.2021	7,47	9,8	0,08	5	0,643	90,7	16,2
07.06.2021	7,53	9,4	0,17	6	0,599	89,1	15,1
14.06.2021	7,47	10,0	0,08	2	0,636	91,9	16,3
21.06.2021	7,50	10,2	0,11	5	0,610	90,4	16,0
28.06.2021	7,50	10,3	0,05	3	0,610	92,8	17,0
05.07.2021	7,10	10,4	0,05	3	0,550	92,9	17,0
12.07.2021	7,50	10,3	0,05	2	0,610	92,6	16,0
19.07.2021	7,60	9,9	0,16	4	0,710	90,3	17,0
26.07.2021	7,50	10,2	0,05	3	0,710	92,4	17,0
02.08.2021	7,60	10,5	0,05	3	0,580	92,8	17,0
09.08.2021	7,50	10,3	0,05	3	0,700	92,3	16,0
16.08.2021	7,46	9,2	0,08				
23.08.2021	7,50	10,1	0,08	2	0,651	93,2	16,3
30.08.2021	7,54	10,0	0,08	2	0,656	93,5	15,9
06.09.2021	7,53	10,4	0,08	2	0,683	92,0	17,9
13.09.2021	7,68	10,6	0,08				
20.09.2021	7,50	10,3	0,08	4	0,683	92,0	17,0
27.09.2021	7,51	9,9	0,20				
04.10.2021	7,64	10,1	0,20	4	0,611	91,6	
11.10.2021	7,59	10,3	0,08			92,0	
18.10.2021	7,50	9,8	0,08	4	0,656	91,1	16,1
25.10.2021	7,61	10,2	0,08	2	0,689	92,7	13,4
01.11.2021	7,64	10,1	0,08	2	0,670	93,0	16,4
08.11.2021	7,63	9,6	0,08	2	0,626	92,4	18,1
15.11.2021	7,65	9,6	0,08	2	0,622	92,4	13,7
22.11.2021	7,62	9,7	0,08	2	0,624	92,5	14,9
29.11.2021	7,55	9,5	0,08	2	0,611	92,5	14,6
06.12.2021	7,55	9,5	0,08	2	0,611	92,2	14,2
13.12.2021	7,56	9,6	0,08	2	0,618	92,3	14,6
20.12.2021	7,48	9,6	0,08	2	0,608	92,3	14,7
27.12.2021	7,48	9,7	0,08	2	0,609	92,3	15,3

Oset Nydalsledningen

Dato	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
04.01.2021	1	1	73,3	1,28	1,17	1,40	3,87	0,03
11.01.2021			70,9	1,33	0,68	1,27	4,10	0,03
18.01.2021	1	1	78,1	1,32	0,97	1,07	4,00	0,03
27.01.2021			72,8	2,10	0,59	0,89	3,71	0,03
01.02.2021	1	1	70,4	1,58	0,57	0,87	3,56	0,03
08.02.2021			68,6	1,20	0,63	0,89	3,88	0,07
15.02.2021	1	1	73,7	1,25	0,64	0,75	3,91	0,07
22.02.2021			76,7	2,05	0,65	0,80	4,21	0,03
01.03.2021	1	1	72,1	1,54	0,81	0,79	3,21	0,03
08.03.2021	1	1	87,1	6,26	0,52	1,24	3,71	0,03
15.03.2021			81,1	12,30	1,29	1,83	3,86	0,14
22.03.2021	1	1	99,9	11,80	1,94	1,72	4,40	0,10
29.03.2021			86,5	24,70	0,32	2,19	4,69	0,03
07.04.2021			75,1	1,44	0,15	1,24	3,35	0,03
12.04.2021	1	1	68,3	1,20	0,15	2,66	3,32	0,03
19.04.2021			71,6	1,17	0,15	5,63	3,38	0,03
26.04.2021	1	1	63,5	1,29	0,15	12,80	3,63	0,03
03.05.2021			59,4	1,24	0,30	12,00	3,19	0,03
10.05.2021			62,9	5,12	0,15	11,20	3,76	0,03
18.05.2021			62,5	6,02	0,15	10,10	3,92	0,03
25.05.2021			67,5	8,13	0,15	8,39	4,31	0,03
31.05.2021	1	1	64,8	4,22	0,35	6,72	4,25	0,03
07.06.2021	1	1	66,0	7,35	11,40	4,59	3,81	0,03
14.06.2021			58,1	1,73	0,15	1,75	3,62	0,03
21.06.2021			70,0	4,60	0,14	2,20	3,70	0,01
28.06.2021	1	1	64,0	1,30	0,05	1,70	3,80	0,01
05.07.2021			64,0	0,65	0,05	1,50	3,30	0,01
12.07.2021			70,0	2,00	0,10	1,90	3,20	0,01
19.07.2021			76,0	4,50	0,19	2,30	4,00	0,02
26.07.2021			55,0	0,86	0,20	2,10	3,60	0,01
02.08.2021			55,0	0,94	0,12	2,10	3,00	0,01
09.08.2021			59,0	1,10	0,05	2,10	2,50	0,01
16.08.2021	1	1	68,9	5,42	0,15	2,53	4,13	0,03
23.08.2021			65,7	0,76	0,15	2,22	2,85	0,03
30.08.2021	1	1	61,7	0,51	0,15	1,94	3,61	0,03
06.09.2021			46,9	1,96	0,15	1,83	3,39	0,03
13.09.2021	1	1	50,5	0,75	0,15	1,66	3,79	0,03
20.09.2021			57,9	0,67	0,56	1,71	3,53	0,03
27.09.2021	1	1	56,0	0,79	0,23	1,40	3,00	0,01
04.10.2021			47,0	3,00	3,60	1,70	10,00	0,25
11.10.2021	1	1	54,0	1,30	0,13	1,70	2,90	0,01
18.10.2021			57,5	2,74	0,15	2,09	3,75	0,03
25.10.2021	1	1	38,5	0,62	0,15	3,07	2,62	0,03
01.11.2021			41,2	0,49	0,15	4,21	3,05	0,03
08.11.2021	1	1	43,6	1,47	0,31	3,95	3,72	0,03
15.11.2021			43,3	1,06	0,15	3,49	3,12	0,03
22.11.2021	1	1	48,0	0,49	0,15	3,94	2,77	0,03
29.11.2021			57,8	0,38	0,15	3,81	2,71	0,03
06.12.2021	1	1	66,2	0,56	0,15	3,33	2,77	0,03
13.12.2021			70,7	0,74	0,15	3,07	2,93	0,03
20.12.2021	1	1	50,1	0,44	0,15	2,88	2,48	0,03
27.12.2021			52,6	0,76	0,15	2,52	2,74	0,03

Skullerud

Dato	pH	Konduktivitet	Turbiditet	Fargetall	Alkalitet	UV-transmisjon	Kalsium
	pH	mS/m	FNU	mg/l	mmol/l	%	mg/l
04.01.2021	7,72	10,7	0,08	2	0,563	90,8	17,2
11.01.2021	7,84	10,5	0,08	2	0,545	90,8	17,3
18.01.2021	7,87	10,2	0,08	4	0,506	90,8	16,2
27.01.2021	7,86	11,8	0,08	2	0,681	90,2	19,6
01.02.2021	7,89	11,6	0,08	5	0,665	89,7	18,9
08.02.2021	7,85	11,5	0,08	4	0,652	90,2	19,2
15.02.2021	7,85	11,5	0,08	2	0,653	90,2	18,6
22.02.2021	7,87	11,2	0,08	4	0,635	90,6	17,8
01.03.2021	7,76	11,2	0,08	5	0,642	90,3	17,7
08.03.2021	7,53	9,0	0,24	9	0,545	88,0	13,4
15.03.2021	7,47	9,4	0,27	6	0,590	89,1	14,4
22.03.2021	7,49	9,5	0,22	6	0,597	89,0	14,8
29.03.2021	7,88	10,8	0,08	5	0,594	90,3	16,6
07.04.2021	7,87	10,8	0,08	2	0,644	90,4	16,5
19.04.2021	7,81	11,0	0,08	4	0,629	90,2	17,8
26.04.2021	7,89	11,0	0,08	4	0,635	90,0	17,9
03.05.2021	7,83	10,9	0,08	4	0,619	90,3	17,1
10.05.2021	7,77	10,9	0,08	6	0,626	90,7	17,3
18.05.2021	7,70	11,1	0,05	3	0,590	89,9	17,7
25.05.2021	7,70	11,4	0,05	4	0,600	89,9	18,2
01.06.2021	7,89	11,0	0,08	4	0,643	89,9	18,3
08.06.2021	7,81	11,0	0,08	4	0,623	89,9	17,9
15.06.2021	7,84	10,9	0,08	4	0,636	89,9	17,3
22.06.2021	7,80	11,2	0,05	4	0,650	89,9	19,0
29.06.2021	7,50	11,1	0,11	3	0,570	89,9	19,0
06.07.2021	7,30	11,2	0,05	4	0,550	89,9	20,0
13.07.2021	7,90	11,1	0,05	4	0,680	89,9	18,0
20.07.2021	7,80	11,3	0,10	4	0,700	89,8	19,0
27.07.2021	7,80	11,0	0,05	4	0,720	89,8	20,0
03.08.2021	7,70	11,1	0,05	4	0,660	89,8	18,0
09.08.2021	7,80	11,1	0,05	4	0,610	89,8	18,0
16.08.2021	7,76	10,8	0,08	4	0,961	89,8	17,8
23.08.2021	7,87	10,8	0,08	4	0,633	89,8	
30.08.2021	7,88	10,9	0,08	4	0,655	89,8	17,4
06.09.2021	7,82	10,9	0,08	2	0,663	89,8	19,1
13.09.2021	7,85	10,9	0,08	4	0,629	89,7	17,9
20.09.2021	7,78	10,7	0,08	5	0,631	89,7	16,7
27.09.2021	7,86	10,9	0,08	4	0,656	89,7	17,0
04.10.2021	7,83	10,9	0,18	4	0,641	89,7	17,0
11.10.2021	7,82	10,9	0,08	4	0,661	89,7	18,0
18.10.2021	7,81	10,9	0,08	4	0,658	89,7	17,7
25.10.2021	7,83	10,9	0,08	2	0,656	89,7	16,9
01.11.2021	7,73	11,2	0,08	2	0,658	89,7	18,4
08.11.2021	7,84	11,1	0,08	2	0,659	89,7	16,8
15.11.2021	7,75	10,9	0,21	4	0,705	89,6	18,1
22.11.2021	7,84	11,0	0,08	2	0,655	89,6	17,7
29.11.2021	7,81	10,5	0,08	5	0,623	89,6	16,1
06.12.2021	7,76	10,5	0,08	2	0,617	89,6	16,1
13.12.2021	7,83	10,3	0,08	2	0,601	89,6	15,9
20.12.2021	7,72	10,4	0,17	6	0,600	89,6	16,1
27.12.2021	7,71	10,5	0,08	2	0,667	89,6	17,3

Skullerud

Dato	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
04.01.2021	1	1	30,6	4,28	1,05	4,90	4,06	0,03
11.01.2021			37,9	4,69	0,71	5,14	4,06	0,03
18.01.2021	1	1	32,0	3,33	1,19	3,72	3,98	0,03
27.01.2021			33,7	3,67	1,02	3,22	4,12	0,03
01.02.2021	1	1	32,3	3,32	0,61	2,49	3,75	0,03
08.02.2021			37,1	4,66	0,89	2,99	3,99	0,03
15.02.2021	1	1	39,0	3,91	0,64	2,55	3,76	0,03
22.02.2021			37,7	3,71	0,73	2,12	4,52	0,07
01.03.2021	1	1	38,9	5,90	1,21	2,79	3,92	0,03
08.03.2021	1	1	73,5	11,50	0,68	2,14	3,77	0,06
15.03.2021			80,3	9,01	1,13	2,13	4,06	0,06
22.03.2021	1	1	81,2	10,50	1,78	3,07	4,23	0,03
29.03.2021			35,2	3,21	0,40	1,63	3,74	0,03
07.04.2021			30,8	2,63	0,33	1,76	3,58	0,03
19.04.2021			35,1	2,67	0,15	5,20	3,66	0,03
26.04.2021	1	1	30,7	2,60	0,15	9,47	4,03	0,03
03.05.2021			29,9	4,97	0,15	9,85	3,91	0,03
10.05.2021			28,9	4,45	0,15	8,86	3,88	0,03
18.05.2021			27,9	4,38	0,15	7,53	3,83	0,03
25.05.2021			29,2	4,15	0,33	5,87	4,10	0,03
01.06.2021			31,8	3,22	0,51	3,63	3,91	0,03
08.06.2021	1	1	29,3	1,99	0,55	2,40	3,72	0,03
15.06.2021			34,4	2,16	0,31	1,95	3,75	0,03
22.06.2021	1	1	43,0	2,50	0,29	2,20	3,80	0,01
29.06.2021			39,0	3,00	0,05	2,40	3,30	0,01
06.07.2021			46,0	3,70	0,22	4,50	4,20	0,02
13.07.2021			50,0	4,40	0,28	3,30	4,00	0,02
20.07.2021			47,0	6,10	0,27	4,80	4,30	0,02
27.07.2021			50,0	4,50	0,33	3,40	5,80	0,02
03.08.2021			34,0	5,10	0,05	3,80	1,80	0,01
09.08.2021			34,0	4,50	0,05	3,70	2,70	0,01
16.08.2021			35,8	4,83	0,42	3,58	4,25	0,03
23.08.2021	1	1	35,0	3,85	0,37	3,43	3,55	0,03
30.08.2021			37,1	3,74	0,38	3,47	3,85	0,03
06.09.2021	1	1	32,2	4,30	0,15	3,71	4,03	0,03
13.09.2021			29,6	2,54	0,33	2,97	3,99	0,03
20.09.2021	1	1	32,6	2,82	0,32	2,88	3,97	0,03
27.09.2021			34,0	2,50	0,20	2,80	3,20	0,01
04.10.2021	1	1	35,0	2,70	0,21	3,40	3,40	0,01
11.10.2021			34,0	3,20	0,18	3,80	3,50	0,01
18.10.2021	1	1	28,6	2,33	0,36	3,54	4,01	0,03
25.10.2021			28,6	2,31	0,15	3,37	2,01	0,03
01.11.2021	1	1	29,4	2,01	0,32	3,60	3,89	0,03
08.11.2021			23,5	2,78	0,32	3,51	3,77	0,03
15.11.2021	1	1	31,5	3,57	0,46	5,00	4,20	0,03
22.11.2021	1	1	29,3	2,43	0,35	4,51	3,69	0,03
29.11.2021	1	1	31,1	3,24	0,35	4,55	3,50	0,03
06.12.2021			32,7	5,86	0,15	5,19	3,69	0,03
13.12.2021	1	1	34,8	2,34	0,48	3,48	3,78	0,03
20.12.2021			34,1	2,65	0,38	3,85	3,75	0,03
27.12.2021	1	1	35,6	2,85	0,32	3,88	3,71	0,03

3.3 Behandlet vann – kvartalsprøver

Skullerud rentvann

Dato	TOC	Nitrat	Ammonium	Sum Trihalometaner	Natrium	Klorid	Sulfat	Fluorid	Kalium	Magnesium	Hardhet	Kadmium	Krom	Nikkel
	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	°dH	µg/l	µg/l	µg/l
01.03.2021	3,03	0,118	0,004	1,6		4,0	16,0	0,03	0,23	0,45	2,6	0,01	0,05	0,39
08.06.2021	2,48	0,120	0,004	1,3		3,6	14,0		0,23	0,44	2,6	0,01	0,05	0,37
30.08.2021	2,39	0,159	0,004	3,2	1,88	4,3	10,1	0,03	0,24	0,43	2,5	0,01	0,11	0,31
22.11.2021	2,78	0,144	0,004	1,4	1,61	2,3	13,8	0,03	0,22	0,44	2,6	0,02	0,06	0,40

Oset rentvann

Dato	TOC	Nitrat	Ammonium	Sum Trihalometaner	Natrium	Klorid	Sulfat	Fluorid	Kalium	Magnesium	Hardhet	Kadmium	Krom	Nikkel
	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	°dH	µg/l	µg/l	µg/l
01.03.2021	2,17	0,162	0,010	2,5		9,6	1,5	0,03	0,28	0,38	2,3	0,01	0,04	0,08
07.06.2021	2,17	0,171	0,004	1,8		8,4	1,1	0,03	0,28	0,38	2,2	0,01	0,06	0,08
30.08.2021	1,66	0,203	0,011	5,1	1,97	9,3	1,3	0,05	0,27	0,38	2,3	0,01	0,02	0,08
22.11.2021	2,02	0,151	0,015	3,4	1,75	8,6	1,2	0,03	0,29	0,39	2,2	0,01	0,02	0,08

4.1 Ledningsnett – bakterier og kjemi

VP12 Lambertseter

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
04.01.2021	2	3	0	0	0	4,9	7,66	0,189
11.01.2021	1	2	0	0	0	4,3	7,65	0,08
18.01.2021	2	0	0	0	0	4,6	7,66	0,08
01.02.2021	3	1	0	0	0	4,1	7,8	0,08
08.02.2021	2	1	0	0	0	5,3	7,89	0,08
15.02.2021	4	2	0	0	0	4,6	7,79	0,18
22.02.2021	0	2	0	0	0	3,8	7,78	0,08
01.03.2021	0	1	0	0	0	4,2	7,74	0,08
08.03.2021	0	2	0	0	0	4,2	7,53	0,2
15.03.2021	0	0	0	0	0	4,5	7,45	0,36
22.03.2021	0	5	0	0	0	4,4	7,46	0,21
29.03.2021	0	1	0	0	0	4,4	7,79	0,08
07.04.2021		5	0	0	0	4,4	7,76	0,08
12.04.2021	0	1	0	0	0	4,4	7,74	0,08
19.04.2021	1	6	0	0	0	4,5	7,77	0,08
26.04.2021	3	2	0	0	0	5	7,64	0,17
03.05.2021	2	6	0	0	0	5,3	7,63	0,16
10.05.2021	1	5	0	0	0	5,8	7,64	0,08
18.05.2021	9	5	0	0	0	6,7	7,7	0,05
25.05.2021	4	10	0	0	0	6,4	7,6	0,05
01.06.2021	3	8	0	0	0	6,6	7,62	0,08
08.06.2021	1	13	0	0	0	6,9	7,62	0,08
15.06.2021	1	17	0	0	0	7	7,6	0,08
22.06.2021	1	10	0	0		7,4	7,7	0,1
29.06.2021	5	7	0	0	0	7,4	7,6	0,05
06.07.2021	1	14	0	0	0	7,9	7,7	0,05
20.07.2021	2	10	0	0		9,4	7,7	0,12
27.07.2021	4	8	0	0	0	8,4	7,7	0,05
03.08.2021	2	16	0	0	0	8,4	7,7	0,05
16.08.2021	0	11	0	0	0	9	7,64	0,08
23.08.2021	1	15	0	0	0	9,2	7,58	0,08
30.08.2021	4	14	0	0	0	9,3	7,69	0,17
06.09.2021	21	18	0	0	0	9,4	7,61	0,08
13.09.2021	8	38	0	0	0	9,6	7,6	0,08
20.09.2021	23	80	0	0	0	9,1	7,53	0,16
27.09.2021	1	56	0	0	0	9	7,56	0,22
04.10.2021	83	35	0	0	0	10,8	7,61	0,19
11.10.2021	34	28	0	0	0	8,5	7,66	0,08
18.10.2021	21	25	0	0	0	9,4	7,6	0,19
25.10.2021	23	31	0	0	0	10,2	7,64	0,08
01.11.2021	21	48	0	0	0	9,7	7,64	0,08
08.11.2021	17	39	0	0	0	9,6	7,68	0,16
15.11.2021	22	44	0	0	0	8,6	7,59	0,29
22.11.2021	4	31	0	0	0	8,1	7,57	0,08
29.11.2021	11	29	0	0	0	7,2	7,58	0,23
06.12.2021	0	18	0	0	0	5,9	7,53	0,17
13.12.2021	16	8	0		0	5	7,57	0,26
20.12.2021	4	3	0	0	0	5	7,47	0,24

VP12 Lambertseter

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
04.01.2021	10,6	1	1	37,8	14,1	7,32	3,38	7,03	0,6315
11.01.2021	10,4			40	6,46	0,962	3,48	5,1	0,203
18.01.2021	10,2	1	1	37	5,59	0,958	2,31	6,3	0,196
01.02.2021	11,3	1	1	40,6	4,54	1,04	1,98	4,61	0,19
08.02.2021	11,4			50,8	7,48	2,79	4,12	5,67	0,784
15.02.2021	11,3	1	1	47,9	19,3	3,49	5,04	5,91	1,35
22.02.2021	11,1			47,2	11,9	5,72	4,58	6,87	2,16
01.03.2021	11	1	1	35,3	4,9	0,831	1,98	5,02	0,181
08.03.2021	8,95	1	1	65,6	12,2	0,745	1,95	4,89	0,184
15.03.2021	9,41			69,2	11,9	1,24	2,32	5,67	0,378
22.03.2021	9,48	1,5	1,5	73	11,9	1,52	2,47	5,19	0,375
29.03.2021	10,6			41,3	4,75	0,499	1,39	3,92	0,089
07.04.2021	10,7			34,3	3,39	0,596	1,17	4,56	0,107
12.04.2021	10,8	1	1	32,1	3,27	2,3	2,31	5,01	0,281
19.04.2021	10,9			33,2	2,95	0,675	3,4	5,14	0,093
26.04.2021	10,7	1	1	42,6	11,4	1,43	8,58	6,29	0,553
03.05.2021	10,5			34,7	6,63	0,702	7,77	4,8	0,187
10.05.2021	10,4	1	1	33,3	5,94	1,32	6,5	4,99	0,416
18.05.2021	10,9			30,7	4,57	0,578	5,29	4,14	0,112
25.05.2021	10,9			32,5	4,91	0,706	4,27	5,02	0,103
01.06.2021	10,6			38,4	7,17	1,42	3,92	4,88	0,409
08.06.2021	10,6	1	1	35,4	5,08	0,872	2,23	4,37	0,279
15.06.2021	10,5			37,8	4,97	0,901	1,62	4,54	0,22
22.06.2021	10,9	1	1	60	17	7,2	4,4	47	2,1
29.06.2021	10,7			47	9,6	1,1	5,3	5,8	0,53
06.07.2021	10,7			46	14	0,96	2,1	4,6	0,15
20.07.2021	10,8			56	11	1,2	3,8	5,6	0,38
27.07.2021	10,5			54	13	2	4,6	8,6	0,83
03.08.2021	10,7			37	6,7	2	2,1	3,4	0,15
16.08.2021	10,6			41,2	9,52	0,836	3,32	5,28	0,136
23.08.2021	10,5	1	1	39,7	6,39	1,25	2,16	4,53	0,354
30.08.2021	10,5			43,2	7,29	1,67	2,23	5,45	0,53
06.09.2021	10,6	1	1	34,7	9,14	1,34	2,34	4,08	0,544
13.09.2021	10,7			36,2	7,71	3,24	2,16	5,45	1,32
20.09.2021	10,5	1	1	37,6	10,6	1,09	2,65	5,42	0,181
27.09.2021	10,5			38	7,1	2	2	4,1	0,19
04.10.2021	10,4	1	1	37	6,5	1	1,8	5,2	0,11
11.10.2021	10,6			52	14	0,74	2,6	4,2	0,094
18.10.2021	10,7	1	1	47,2	13,9	2,2	4,67	5,84	0,595
25.10.2021	10,4			37,9	6,07	2,61	2,33	3,55	0,716
01.11.2021	10,4	1	1	37	6,96	0,809	2,67	3,62	0,107
08.11.2021	9,96			33,6	8,8	1,41	2,63	4,29	0,425
15.11.2021	9,97	1	1	39,8	11,2	5,61	3,53	5,31	0,694
22.11.2021	9,95	1	1	35,5	5,29	1,19	2,7	4,43	0,094
29.11.2021	9,72	1	1	40,3	9,67	4,77	3,49	9,21	0,398
06.12.2021	9,77			41	10,3	1,52	4,22	4,34	0,364
13.12.2021	9,62	1	1	63,9	14,3	3,93	3,89	6,33	0,908
20.12.2021	9,75			49,8	13,2	5,96	4,44	4,83	1,38

RK169 Hellerud

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
04.01.2021	0	1	0	0	0	4,0	7,56	0,17
11.01.2021	0	1	0	0	0	3,8	7,57	0,24
18.01.2021	0	1	0	0	0	3,8	7,63	0,08
01.02.2021	0	0	0	0	0	3,8	7,95	0,08
08.02.2021	0	0	0	0	0	3,7	8,05	0,08
15.02.2021	0	0	0	0	0	3,7	7,69	0,08
22.02.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,55	0,08
01.03.2021	0	0	0	0	0	3,9	7,62	0,34
08.03.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,54	0,17
15.03.2021	0	1	0	0	0	4,0	7,44	0,26
22.03.2021	0	1	0	0	0	4,0	7,44	0,18
29.03.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,53	0,17
07.04.2021	0		0	0	0	4,0	7,52	0,08
12.04.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,57	0,08
19.04.2021	0	3	0	0	0	4,0	7,55	0,08
26.04.2021	0	0	0	0	0	4,4	7,52	0,08
03.05.2021	0	1	0	0	0	4,9	7,52	0,08
10.05.2021	0	5	0	0	0	5,3	7,49	0,08
18.05.2021	0	10	0	0	0	6,0	7,70	0,11
25.05.2021	0	5	0	0	0	5,7	7,60	0,10
01.06.2021	0	3	0	0	0	5,8	7,45	0,08
08.06.2021	0	3	0	0	0	6,9	7,47	0,08
15.06.2021	0	0	0	0	0	6,0	7,49	0,08
22.06.2021	0	3	0	0		6,0	7,50	0,13
29.06.2021	0	0	0	0	0	5,9	7,50	0,05
06.07.2021	0	0	0	0	0	6,2	7,70	0,05
13.07.2021	0	0	0	0	0	7,2	7,30	0,12
20.07.2021	0	2	0	0		7,7	7,50	0,14
27.07.2021	0	1	0	0	0	6,5	7,60	0,05
03.08.2021	0	0	0	0	0	6,5	7,60	0,05
09.08.2021	0	4	0	0	0	7,6	7,50	0,05
16.08.2021	0	0	0	0	0	7,6	7,52	0,08
23.08.2021	0	3	0	0	0	7,7	7,44	0,08
30.08.2021	0	0	0	0	0	7,7	7,55	0,08
06.09.2021	0	12	0	0	0	8,0	7,39	0,08
13.09.2021	0	4	0	0	0	8,0	7,54	0,08
20.09.2021	0	0	0	0	0	7,4	7,48	0,08
27.09.2021	0	0	0	0	0	7,5	7,51	0,16
04.10.2021	0	90	0	0	0	8,7	7,62	0,18
11.10.2021	1	5	0	0	0	7,4	7,62	0,08
18.10.2021	0	56	0	0	0	8,6	7,58	0,21
25.10.2021	0	64	0	0	0	9,2	7,62	0,08
01.11.2021	0	14	0	0	0	9,9	7,55	0,08
08.11.2021	0	5	0	0	0	9,3	7,67	0,08
15.11.2021	0	12	0	0	0	8,0	7,61	0,08
22.11.2021	0	29	0	0	0	7,1	7,56	0,08
29.11.2021	0	1	0	0	0	6,3	7,57	0,08
06.12.2021	0	0	0	0	0	4,5	7,51	0,08
13.12.2021	0	0	0		0	3,8	7,55	0,08
20.12.2021	0	4	0	0	0	4,0	7,49	0,08

RK169 Hellerud

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
04.01.2021	10,1	1	1	71,5	3,5	6,2	1,6	11,0	0,92
11.01.2021	10,1			71,5	2,4	5,8	1,3	6,3	0,52
18.01.2021	10,3	1	1	63,6	1,2	1,3	1,0	7,9	0,40
01.02.2021	10,9	1	1	74,8	0,9	1,4	0,8	5,6	0,32
08.02.2021	11			82,7	1,1	1,0	0,8	7,3	0,43
15.02.2021	10,5	1	1	64,8	1,5	2,7	0,7	8,8	0,48
22.02.2021	10,4			63,4	1,5	2,0	0,9	6,0	0,33
01.03.2021	10,3	1	1	151,0	6,6	0,7	1,9	5,3	0,24
08.03.2021	9,39	1	1	74,1	7,3	0,8	1,3	5,2	0,23
15.03.2021	9,57			86,9	8,6	1,0	1,5	5,7	0,25
22.03.2021	9,62	1	1	88,7	7,1	2,1	1,3	8,4	0,41
29.03.2021	9,48			70,6	10,9	2,0	1,5	6,5	0,34
07.04.2021	10,4			64,8	1,5	0,9	1,0	7,3	0,33
12.04.2021	10,5	1	1	60,9	1,3	1,4	1,2	10,7	0,59
19.04.2021	10,3			58,8	1,1	1,1	4,6	8,0	0,36
26.04.2021	10,3	1	1	60,7	1,6	2,1	12,4	20,0	0,73
03.05.2021	10,2			58,3	1,1	1,0	11,5	8,9	0,36
10.05.2021	10,1	1	1	53,5	1,2	1,4	10,4	11,6	0,45
18.05.2021	10,7			52,7	2,2	1,4	8,8	6,0	0,31
25.05.2021	10,6			53,6	1,4	2,0	7,1	10,8	0,43
01.06.2021	10,1			53,4	1,3	1,7	5,0	10,0	0,44
08.06.2021	10,1	1	1	52,2	1,1	1,3	2,8	6,7	0,31
15.06.2021	10,3			58,3	1,9	1,7	1,8	7,1	0,45
22.06.2021	10,3	1	1	64,0	1,4	0,7	1,6	5,8	0,19
29.06.2021	10,2			60,0	1,4	1,4	1,7	9,3	0,40
06.07.2021	10,6			65,0	1,9	1,7	1,6	6,8	0,32
13.07.2021	9,62			77,0	8,2	2,8	2,1	8,7	0,54
20.07.2021	10,5			98,0	8,4	2,3	2,5	11,0	0,93
27.07.2021	10,3			66,0	1,6	2,2	2,2	12,0	0,49
03.08.2021	10,4			58,0	1,3	0,7	2,3	6,0	0,29
09.08.2021	10,1			59,0	0,8	0,6	2,0	5,9	0,17
16.08.2021	10,1			62,1	0,9	0,8	2,1	6,4	0,22
23.08.2021	10,2	1	1	65,2	1,2	0,9	2,0	6,5	0,26
30.08.2021	9,96			64,2	0,8	1,1	1,9	8,2	0,37
06.09.2021	10,3	1	1	44,2	1,3	0,6	1,5	4,5	0,15
13.09.2021	10,4			49,2	0,7	0,9	1,7	5,8	0,21
20.09.2021	10,2	1	1	55,0	1,1	0,9	1,7	5,3	0,19
27.09.2021	10,1			53,0	1,0	0,8	1,5	4,8	0,19
04.10.2021	10,4	1	1	50,0	0,7	1,0	1,5	5,2	0,22
11.10.2021	10,4			49,0	0,8	0,5	1,6	4,0	0,13
18.10.2021	10,6	1	1	53,6	1,9	2,3	1,9	14,2	0,64
25.10.2021	10,1			47,7	0,9	0,8	2,9	4,9	0,20
01.11.2021	9,91	1	1	45,7	1,1	1,9	3,7	10,9	0,44
08.11.2021	9,69			36,3	1,3	1,1	3,3	6,9	0,27
15.11.2021	9,74	1	1	47,1	1,3	2,1	3,7	6,7	0,35
22.11.2021	9,65	1	1	44,6	0,8	1,0	3,9	5,5	0,21
29.11.2021	9,54	1	1	53,1	0,8	1,2	3,7	4,6	0,18
06.12.2021	9,61			56,0	2,0	0,8	3,3	4,1	0,15
13.12.2021	9,67	1	1	61,1	1,4	1,2	3,1	7,5	0,24
20.12.2021	9,78			50,9	0,8	0,9	2,9	4,5	0,17

Herslebs gate

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
04.01.2021	0	0	0	0	0	6,9	7,55	0,08
11.01.2021	3	0	0	0	0	5,8	7,55	0,08
18.01.2021	4	0	0	0	0	6,2	7,67	0,08
25.01.2021						6,3	7,60	0,08
01.02.2021	1	0	0	0	0	5,4	7,71	0,17
08.02.2021	0	0	0	0	0	8,9	7,83	0,08
15.02.2021	2	0	0	0	0	5,3	7,45	0,08
22.02.2021	3	0	0	0	0	5,6	7,57	0,08
02.03.2021	0	0	0	0	0	4,6	7,65	0,08
09.03.2021	1	0	0	0	0	6,0	7,60	0,27
16.03.2021	0	0	0	0	0	6,0	7,42	0,08
23.03.2021	0	0	0	0	0	4,8	7,51	0,17
07.04.2021	7	0	0	0	0			
14.04.2021	1	0	0	0	0	6,6	7,49	0,08
21.04.2021	4	0	0	0	0	6,2	7,55	0,08
28.04.2021	3	0	0	0	0	5,8	7,55	0,08
05.05.2021	0	0	0	0	0	8,0	7,50	0,08
11.05.2021	10	0	0	0	0	7,0	7,50	0,08
19.05.2021	5	0	0	0	0	6,9	7,60	0,10
26.05.2021	9	0	0	0	0	7,5	7,60	0,05
02.06.2021	8	0	0	0	0	7,4	7,50	0,08
09.06.2021	13	0	0	0	0	8,7	7,54	0,08
15.06.2021	50	0	0	0	0	9,1	7,57	0,08
23.06.2021	3	0	0	0		8,5	7,60	0,05
30.06.2021	2	0	0	0	0	8,4	7,50	0,05
07.07.2021	3	0	0	0	0	10,5	7,60	0,05
14.07.2021	12	0	0	0	0	9,1	7,50	0,11
21.07.2021	7	0	0	0	0	10,4	7,50	0,12
28.07.2021	4	0	0	0	0	11,4	7,60	0,11
04.08.2021	3	0	0	0	0	10,3	7,50	0,11
11.08.2021	6	0	0	0	0	10,3	7,50	0,08
18.08.2021	9	0	0	0	0	9,4	7,49	0,08
25.08.2021	0	0	0	0	0	10,2	7,44	0,08
01.09.2021	7	0	0	0	0	8,5	7,55	0,19
08.09.2021	1	0	0	0	0	9,5	7,41	0,08
15.09.2021	13	0	0	0	0	9,8	7,48	0,08
22.09.2021	1	0	0	0	0	9,6	7,49	0,16
29.09.2021	0	0	0	0	0	10,0	7,55	0,23
06.10.2021	0	0	0	0	0	10,1	7,64	0,08
13.10.2021	1	0	0	0	0	10,0	7,63	0,08
20.10.2021	300	0	0	0	0	9,4	7,54	0,08
27.10.2021	2	0	0	0	0	10,0	7,56	0,08
03.11.2021	5	0	0	0	0	11,7	7,66	0,08
17.11.2021	4	0	0	0	0	8,7	7,58	0,08
24.11.2021	5	0	0	0	0	7,7	7,56	0,08
01.12.2021	1	0	0	0	0	6,4	7,52	0,08
08.12.2021	14	0	0	0	0	5,0	7,53	0,08
15.12.2021	23	0	0	0	0	4,7	7,50	0,08
27.12.2021	0	0	0	0	0	5,6	7,49	0,08

Herslebs gate

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
04.01.2021	11,1	1	1	53,5	5,3	67,1	2,2	7,2	0,11
11.01.2021	10,8			56,5	5,5	76,9	1,9	15,2	0,20
18.01.2021	10,6	1	1	51,7	4,3	65,3	1,5	8,0	0,15
25.01.2021	11,3			26,0	2,9	539,0	1,8	70,4	1,07
01.02.2021	11,1	1	1	59,3	4,4	52,1	1,4	6,8	0,12
08.02.2021	11,3			61,6	4,2	99,3	1,4	10,1	0,34
15.02.2021	10,4	1	1	58,4	4,5	60,2	1,3	8,0	0,14
22.02.2021	10,7			52,7	5,4	66,3	1,3	7,0	0,12
02.03.2021	11	1	1	59,9	4,0	45,4	1,2	5,4	0,09
09.03.2021	9,9			78,1	13,4	57,4	2,0	7,0	0,15
16.03.2021	9,92	1	1	70,9	10,8	70,0	1,9	7,6	0,13
23.03.2021	10,1			72,2	12,4	47,1	1,9	6,0	0,11
07.04.2021								8,4	0,12
14.04.2021	10,8	1	1	51,0	4,4	68,0	3,3	7,4	0,09
21.04.2021	10,7			50,2	4,3	62,3	5,4	7,2	0,10
28.04.2021	10,6	1	1	46,5	4,0	57,8	11,6	6,6	0,09
05.05.2021	9,9			52,4	8,3	72,2	11,4	7,4	0,11
11.05.2021	10,4	1	1	43,0	4,1	54,6	9,9	6,1	0,07
19.05.2021	10,9			45,8	4,3	51,3	8,5	6,0	0,07
26.05.2021	10,8			48,4	4,6	54,1	6,6	6,7	0,11
02.06.2021	10,5	1	1	48,9	3,9	50,1	4,7	5,7	0,07
09.06.2021	10,5			46,6	4,1	72,4	3,0	7,5	0,09
15.06.2021	10,5	1	1	44,0	4,1	75,0	2,0	8,2	0,13
23.06.2021	10,8			54,0	4,5	63,0	2,1	6,9	0,07
30.06.2021	10,7	1	1	53,0	5,0	58,0	2,5	5,7	0,06
07.07.2021	10,7			58,0	6,2	88,0	2,2	9,0	0,12
14.07.2021	10,6			60,0	5,0	58,0	2,2	6,6	0,08
21.07.2021	10,8			49,0	3,7	77,0	2,4	6,6	0,08
28.07.2021	10,7			51,0	5,0	110,0	2,5	10,0	0,12
04.08.2021	10,4			46,0	4,3	100,0	2,8	7,4	0,05
11.08.2021	10,3	1	1	47,3	2,9	89,4	2,2	8,1	0,12
18.08.2021	10,4			51,2	3,0	111,0	2,2	9,0	0,14
25.08.2021	10,1	1	1	53,2	4,5	93,9	2,2	8,4	0,13
01.09.2021	10	1	1	69,6	9,7	55,6	2,9	5,9	0,21
08.09.2021	10,4	1	1	44,4	3,1	77,4	2,2	7,1	0,09
15.09.2021	10,4			46,4	3,1	81,6	2,0	7,7	0,10
22.09.2021	10,3	1	1	45,0	4,4	57,0	1,9	5,1	0,06
29.09.2021	10,6			50,0	4,2	8,0	1,7	3,6	0,24
06.10.2021	11,3	1	1	47,0	3,4	7,9	1,8	4,0	0,10
13.10.2021	11,2			52,0	4,3	7,0	1,8	3,9	0,15
20.10.2021	10,9	1	1	40,7	3,1	6,5	2,4	3,6	0,10
27.10.2021	10,8			43,8	3,1	9,0	3,7	4,1	0,08
03.11.2021	10,4	1	1	47,0	2,8	7,5	3,7	3,6	0,08
17.11.2021	10,2	1	1	44,4	2,7	7,7	3,9	4,4	0,11
24.11.2021	10,3	1	1,5	43,4	3,0	7,2	4,2	3,3	0,03
01.12.2021	10,1			48,0	2,9	6,2	3,6	3,6	0,07
08.12.2021	9,93	1	1	57,2	3,5	6,1	3,5	3,5	0,09
15.12.2021	10			61,5	3,4	7,6	3,2	3,8	0,07
27.12.2021	10,1			43,8	4,1	11,3	3,0	4,6	0,10

VP25 Vækerøveien

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
04.01.2021	1	0	0	0	0	4,7	7,54	0,20
11.01.2021	0	0	0	0	0	4,7	7,52	0,23
18.01.2021	1	0	0	0	0	4,5	7,53	0,18
01.02.2021	4	0	0	0	0	4,3	7,73	0,20
08.02.2021	1	0	0	0	0	4,3	7,83	0,08
15.02.2021	0	0	0	0	0	4,3	7,47	0,24
22.02.2021	0	0	0	0	0	4,1	7,56	0,18
01.03.2021	0	0	0	0	0	4,2	7,51	0,18
08.03.2021	30	0	0	0	0	5,1	7,60	0,19
15.03.2021	0	0	0	0	0	4,1	7,46	0,32
22.03.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,47	0,24
29.03.2021	88	0	0	0	0	4,1	7,46	0,16
06.04.2021	1	0	0	0	0	4,1	7,51	0,24
12.04.2021	6	0	0	0	0	7,9	7,58	0,08
19.04.2021	68	0	0	0	0	4,3	7,53	0,19
26.04.2021	0	0	0	0	0	4,7	7,56	0,16
03.05.2021	22	0	0	0	0	5,1	7,51	0,19
10.05.2021	220	0	0	0	0	5,6	7,56	0,24
18.05.2021	110	0	0	0	0		7,60	0,05
25.05.2021	148	0	0	0	0	6,0	7,40	0,12
31.05.2021	110	0	0	0	0	6,7	7,39	0,18
07.06.2021	3	0	0	0	0	7,0	7,51	0,08
14.06.2021	22	0	0	0	0	6,8	7,48	0,16
21.06.2021	21	0	0	0	0	7,5	7,50	0,11
28.06.2021	0	1	0	0	0	7,4	7,50	0,05
05.07.2021	0	0	0	0	0	9,1	7,50	0,05
12.07.2021	27	0	0	0	0	9,5	7,50	0,11
19.07.2021	300	0	0	0	0	9,0	7,60	0,14
26.07.2021	4	0	0	0	0	9,5	7,50	0,11
02.08.2021	0	0	0	0	0	9,1	7,60	0,10
09.08.2021	5	0	0	0	0	8,5	7,50	0,10
16.08.2021	0	0	0	0	0	8,5	7,40	0,08
23.08.2021	8	0	0	0	0	8,4	7,52	0,08
30.08.2021	4	0	0	0	0	8,4	7,39	0,08
06.09.2021	2	0	0	0	0	8,6	7,41	0,08
13.09.2021	66	0	0	0	0	9,0	7,46	0,08
20.09.2021	49	0	0	0	0	8,4	7,54	0,08
27.09.2021	23	0	0	0	0	9,6	7,44	0,27
04.10.2021	51	0	0	0	0	9,7	7,64	0,25
11.10.2021	48	4	0	0	0	9,2	7,65	0,08
18.10.2021	243	0	0	0	0	9,0	7,57	0,08
25.10.2021	24	0	0	0	0	11,0	7,52	0,08
01.11.2021	67	2	0	0	0	11,6	7,48	0,08
08.11.2021	16	5	0	0	0	10,3	7,58	0,08
15.11.2021	46	5	0	0	0	9,5	7,53	0,08
22.11.2021	7	1	0	0	0		7,60	0,08
29.11.2021	13	0	0	0	0	7,0	7,56	0,08
06.12.2021	4	1	0	0	0	5,6	7,51	0,08
13.12.2021	22	0	0		0	4,8	7,45	0,08
20.12.2021	26	0	0	0	0	4,6	7,43	0,08

VP25 Vækerøveien

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
04.01.2021	10,2	1	1	59,5	6,3	7,6	2,1	10,2	0,55
11.01.2021	10,1			60,6	7,7	7,5	2,3	9,5	0,55
18.01.2021	10,0	1	1,5	4,0	0,2	0,2	0,1	0,5	5,03
01.02.2021	10,7	1	1	62,8	4,7	7,3	1,4	8,3	0,38
08.02.2021	10,7			61,1	4,1	6,3	1,3	8,3	0,37
15.02.2021	10,0	1	1	74,5	12,0	6,8	2,3	10,8	0,70
22.02.2021	10,2			57,5	6,7	8,5	1,5	7,8	0,58
01.03.2021	10,2	1	1	65,8	6,9	6,9	1,6	8,9	0,40
08.03.2021	9,6	1	1	70,2	11,8	6,4	1,8	7,9	0,37
15.03.2021	9,6			86,0	16,9	9,3	2,8	10,1	0,50
22.03.2021	9,6	1	1	86,2	15,3	6,7	2,3	7,9	0,48
29.03.2021	9,4			66,2	11,5	8,6	1,9	8,2	0,37
06.04.2021	10,3	1	1	70,3	11,3	6,9	2,1	7,3	0,73
12.04.2021	10,4			55,0	5,8	5,4	1,8	6,4	0,36
19.04.2021	10,3	1	1	56,6	7,3	8,0	4,7	7,9	0,39
26.04.2021	10,3			61,9	8,1	7,6	11,5	8,4	0,43
03.05.2021	10,1	1	1	61,1	7,4	7,3	10,5	7,5	0,41
10.05.2021	10,2			66,5	12,1	7,9	10,1	8,0	0,75
18.05.2021	10,1			69,0	14,0	9,6	10,0	11,0	0,65
25.05.2021	9,9			52,5	5,2	8,2	6,5	7,4	0,33
31.05.2021	10,1	1	1	47,2	4,4	3,6	4,9	6,3	0,26
07.06.2021	10,2	1	1	44,6	4,3	5,9	3,0	6,1	0,31
14.06.2021	10,1			51,5	5,5	5,6	2,0	5,8	0,46
21.06.2021	10,4			51,0	4,3	2,7	2,0	6,5	0,27
28.06.2021	10,5	1	1	50,0	3,7	6,3	2,0	6,7	0,31
05.07.2021	10,1			68,0	5,1	6,6	2,0	7,2	0,33
12.07.2021	10,3			63,0	5,7	2,8	2,6	7,2	0,33
19.07.2021	10,4			65,0	5,4	7,4	2,5	7,0	0,37
26.07.2021	10,4			51,0	4,5	6,5	2,6	6,6	0,31
02.08.2021	10,1			53,0	4,9	7,7	2,6	8,7	0,34
09.08.2021	10,3			54,0	6,6	3,5	2,5	5,0	0,27
16.08.2021	10,2	1	1	47,4	3,8	6,7	2,2	6,8	0,32
23.08.2021	10,2			46,7	4,9	4,7	2,3	4,4	0,32
30.08.2021	10,3	1	1	47,0	4,2	6,1	2,4	6,5	0,31
06.09.2021	10,3			35,5	4,4	4,4	1,7	5,7	0,28
13.09.2021	10,2	1	1	41,5	4,0	6,4	1,9	6,8	0,35
20.09.2021	10,2			45,5	5,8	150,0	1,9	22,2	0,13
27.09.2021	10,3	1	1	60,0	10,0	5,7	2,6	6,8	0,36
04.10.2021	10,3			55,0	3,1	0,8	1,9	7,1	0,05
11.10.2021	10,4	1	1	54,0	9,2	7,0	2,6	8,7	0,58
18.10.2021	10,4			44,8	5,6	5,1	2,5	6,5	0,35
25.10.2021	10,1	1	1	38,1	3,5	4,6	3,2	4,8	0,21
01.11.2021	10,1			37,2	3,6	5,4	3,7	5,3	0,24
08.11.2021	9,8	1	1	34,4	4,6	4,9	3,4	6,6	0,31
15.11.2021	9,8			37,4	3,7	6,6	3,3	7,4	0,46
22.11.2021	9,8	1	1	37,1	3,0	7,0	3,8	7,7	0,33
29.11.2021	9,6			39,8	3,2	7,7	3,8	8,9	0,38
06.12.2021	9,7	1	1	46,9	4,0	5,9	3,5	6,8	0,30
13.12.2021	9,7			52,6	4,1	3,8	3,3	5,5	0,22
20.12.2021	9,7	1	1	37,9	2,8	5,9	2,8	8,5	0,31

MK3 Frognerstranda

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
04.01.2021	2	0	0	0	0	5,5	7,55	0,39
11.01.2021	11	0	0	0	0	5,3	7,56	0,61
18.01.2021	0	0	0	0	0	5,6	7,60	0,47
01.02.2021	2	0	0	0	0	5,1	7,81	0,19
08.02.2021	0	0	0	0	0	5,2	7,88	0,23
15.02.2021	0	0	0	0	0	4,4	7,53	0,30
22.02.2021	0	0	0	0	0	5,6	7,55	0,28
01.03.2021	13	0	0	0	0	4,6	7,51	0,17
08.03.2021	28	0	0	0	0	4,5	7,60	0,21
15.03.2021	3	0	0	0	0	4,7	7,46	0,28
22.03.2021	0	0	0	0	0	4,7	7,48	0,58
29.03.2021	66	0	0	0	0	4,7	7,49	0,33
06.04.2021	46	0	0	0	0	4,7	7,53	0,24
12.04.2021	8	0	0	0	0	4,7	7,58	0,54
19.04.2021	25	0	0	0	0	4,9	7,56	0,20
26.04.2021	19	0	0	0	0	5,3	7,56	0,08
03.05.2021	5	0	0	0	0	5,8	7,52	0,18
10.05.2021	140	0	0	0	0	6,4	7,58	0,63
18.05.2021	89	0	0	0	0		7,50	0,16
25.05.2021	203	0	0	0	0	7,6	7,40	0,12
31.05.2021	203	0	0	0	0	7,4	7,46	0,21
07.06.2021	62	1	0	0	0	7,4	7,46	0,19
14.06.2021	42	0	0	0	0	8,5	7,50	0,19
21.06.2021	10	34	0	0	0	11,4	7,60	0,16
28.06.2021	11	14	0	0	0	11,5	7,50	0,12
05.07.2021	6	8	0	0	0	13,0	7,50	0,11
12.07.2021	31	5	0	0	0	12,0	7,50	0,17
19.07.2021	204	21	0	0	0	12,8	7,50	0,05
26.07.2021	56	21	0	0	0	10,0	7,50	0,15
02.08.2021	47	80	0	0	0	13,7	7,60	0,17
09.08.2021	300	10	0	0	0	9,9	7,50	0,05
16.08.2021	14	41	0	0	0	12,6	7,42	0,19
23.08.2021	9	23	0	0	0	12,0	7,50	0,08
30.08.2021	57	6	0	0	0	9,3	7,36	0,19
06.09.2021	43	8	0	0	0	9,4	7,45	0,08
13.09.2021	162	17	0	0	0	12,1	7,44	0,21
20.09.2021	72	2	0	0	0	9,9	7,55	0,08
27.09.2021	41	12	0	0	0	10,8	7,48	0,19
04.10.2021	77	14	0	0	0	11,5	7,61	0,46
11.10.2021	86	4	0	0	0	11,7	7,66	0,26
18.10.2021	300	24	0	0	0	11,0	7,54	0,08
25.10.2021	3	4	0	0	0	11,4	7,52	0,22
01.11.2021	14	7	0	0	0	12,3	7,56	0,08
08.11.2021	13	2	0	0	0	11,4	7,56	0,19
15.11.2021	19	2	0	0	0	10,0	7,52	0,08
22.11.2021	14	0	0	0	0		7,59	0,08
29.11.2021	3	0	0	0	0	7,8	7,53	0,08
06.12.2021	1	0	0	0	0	7,6	7,50	0,08
13.12.2021	26	0	0		0	5,8	7,44	0,43
20.12.2021	12	1	0	0	0	5,7	7,43	0,08

MK3 Frognerstranda

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
04.01.2021	10,2	1	1	47,6	29,3	13,0	2,1	6,7	0,62
11.01.2021	10,1			46,5	49,9	14,0	1,8	8,8	0,60
18.01.2021	10,1	1	1	44,5	53,7	68,3	2,4	28,2	1,66
01.02.2021	10,7	1	1	60,7	14,4	16,5	1,2	5,7	0,22
08.02.2021	10,8			66,9	20,4	16,7	1,1	6,0	0,28
15.02.2021	10,2	1	1	50,4	25,2	10,5	1,3	7,5	0,40
22.02.2021	10,3			43,0	25,6	12,3	0,9	6,1	0,37
01.03.2021	10,3	1	1	52,5	12,1	16,1	1,4	6,4	0,16
08.03.2021	9,35	1	1	58,3	22,0	14,7	1,9	6,2	0,16
15.03.2021	9,41			77,3	9,3	1,1	2,1	4,0	0,06
22.03.2021	9,6	1	1	65,2	43,7	18,0	1,8	7,6	0,26
29.03.2021	9,28			67,8	29,1	18,2	1,7	7,0	0,23
06.04.2021	10,5	1	1	53,7	21,2	13,9	1,6	6,0	0,33
12.04.2021	10,5			47,5	40,3	17,2	1,7	11,7	1,15
19.04.2021	10,4	1	1	44,8	15,6	16,4	3,8	6,3	0,24
26.04.2021	10,3			45,0	12,4	16,8	9,1	6,1	0,14
03.05.2021	10,2	1	1	43,9	12,9	17,1	8,8	6,0	0,15
10.05.2021	10,2			40,4	46,1	14,8	7,9	7,0	0,54
18.05.2021	9,91			47,0	18,0	21,0	7,5	6,9	0,23
25.05.2021	9,79			40,1	13,0	9,0	5,6	5,6	0,30
31.05.2021	10,1	1	1	47,7	9,1	16,4	4,8	6,8	0,16
07.06.2021	10,2	1	1	44,6	14,2	11,1	3,1	6,3	0,28
14.06.2021	10,1			44,0	13,5	11,5	2,1	6,3	0,29
21.06.2021	10,4			53,0	10,0	14,0	1,6	5,8	0,12
28.06.2021	10,5	1	1	44,0	7,2	16,0	1,4	5,9	0,12
05.07.2021	10,1			47,0	10,0	11,0	1,6	5,5	0,15
12.07.2021	10,4			65,0	14,0	11,0	2,4	5,9	0,17
19.07.2021	10,6			48,0	5,6	9,0	1,9	4,6	0,10
26.07.2021	10,4			59,0	15,0	7,3	2,9	4,9	0,14
02.08.2021	10,4			46,0	11,0	7,3	1,6	6,0	0,14
09.08.2021	10,2			52,0	8,3	12,0	2,4	4,1	0,06
16.08.2021	10,1	1	1	45,3	10,4	10,1	1,6	5,7	0,19
23.08.2021	10,1			40,8	11,8	11,8	1,7	5,7	0,18
30.08.2021	10,1	1	1	50,2	15,7	11,2	2,3	6,9	0,20
06.09.2021	10,4			35,6	7,0	13,5	1,9	5,9	0,13
13.09.2021	10,2	1	1	38,5	13,2	11,0	1,4	5,0	0,15
20.09.2021	10,3			38,0	9,9	9,7	1,9	5,4	0,19
27.09.2021	10,2	1	1	37,0	9,2	16,0	1,9	5,1	0,15
04.10.2021	10,2			69,0	45,0	0,9	2,9	7,8	0,09
11.10.2021	10,4	1	1	52,0	21,0	12,0	1,8	4,0	0,19
18.10.2021	10,3			37,8	12,6	14,9	1,2	5,9	0,27
25.10.2021	10,2	1	1	51,1	14,7	7,4	2,0	4,0	0,12
01.11.2021	10,1			36,3	9,3	12,6	2,1	5,0	0,15
08.11.2021	9,66	1	1	33,2	10,6	9,3	1,7	4,1	0,13
15.11.2021	9,61			30,7	8,6	11,0	1,9	4,8	0,17
22.11.2021	9,61	1	1	36,5	8,0	14,4	2,2	4,7	0,12
29.11.2021	9,58			35,1	11,0	14,0	2,2	5,7	0,17
06.12.2021	9,61	1	1	35,7	9,5	14,1	1,9	5,2	0,14
13.12.2021	9,57			43,0	10,7	8,1	1,9	4,4	0,10
20.12.2021	9,62	1	1	33,3	9,7	16,1	1,9	6,3	0,14

VP9 Disen

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
04.01.2021	0	0	0	0	0	4,2	7,53	0,17
11.01.2021	18	0	0	0	0	4,6	7,52	0,08
18.01.2021	0	0	0	0	0	4,5	7,56	0,08
01.02.2021	0	0	0	0	0	5,1	7,96	0,08
08.02.2021	0	0	0	0	0	4,5	8,05	0,08
15.02.2021	0	0	0	0	0	4,1	7,61	0,17
22.02.2021	0	0	0	0	0	4,1	7,57	0,39
01.03.2021	0	0	0	0	0	4,3	7,59	0,08
08.03.2021	2	0	0	0	0	4,5	7,65	0,18
15.03.2021	0	0	0	0	0	4,4	7,45	0,29
22.03.2021	0	0	0	0	0	4,2	7,55	0,16
29.03.2021	3	0	0	0	0	4,9	7,40	0,19
06.04.2021	2	0	0	0	0	3,7	7,58	0,25
12.04.2021	1	0	0	0	0	3,9	7,55	0,33
19.04.2021	2	0	0	0	0	4,2	7,59	0,08
26.04.2021	1	0	0	0	0	4,5	7,48	0,08
03.05.2021	0	0	0	0	0	5,1	7,43	0,16
10.05.2021	0	0	0	0	0	5,2	7,57	0,23
18.05.2021	0	0	0	0	0		7,60	0,11
25.05.2021	7	0	0	0	0	5,8	7,50	0,18
31.05.2021	4	0	0	0	0	6,0	7,49	0,08
07.06.2021	0	0	0	0	0	6,6	7,60	0,08
14.06.2021	4	0	0	0	0	6,2	7,51	0,08
21.06.2021	34	0	0	0	0	6,4	7,50	0,11
28.06.2021	3	0	0	0	0	6,4	7,50	0,10
05.07.2021	4	0	0	0	0	8,0	7,50	0,11
12.07.2021	4	0	0	0	0	8,0	7,60	0,12
19.07.2021	1	0	0	0	0	7,7	7,60	0,13
26.07.2021	1	0	0	0	0	8,0	7,60	0,05
02.08.2021	0	0	0	0	0	7,6	7,50	0,11
09.08.2021	0	0	0	0	0	7,0	7,60	0,05
16.08.2021	5	0	0	0	0	7,1	7,50	0,08
23.08.2021	5	0	0	0	0	7,3	7,50	0,08
30.08.2021	5	0	0	0	0	7,1	7,53	0,08
06.09.2021	0	0	0	0	0	7,6	7,51	0,08
13.09.2021	7	0	0	0	0	7,7	7,46	0,08
20.09.2021	2	0	0	0	0	7,1	7,61	0,08
27.09.2021	0	0	0	0	0	8,4	7,51	0,20
04.10.2021	21	0	0	0	0	8,0	7,62	0,19
11.10.2021	2	0	0	0	0	8,0	7,69	0,08
18.10.2021	0	0	0	0	0	8,0	7,56	0,08
25.10.2021	0	0	0	0	0	10,5	7,56	0,08
01.11.2021	2	0	0	0	0	11,0	7,64	0,08
08.11.2021	0	0	0	0	0	9,9	7,63	0,08
15.11.2021	9	0	0	0	0	8,9	7,52	0,08
22.11.2021	91	0	0	0	0		7,58	0,08
29.11.2021	2	0	0	0	0	6,1	7,54	0,08
06.12.2021	0	0	0	0	0	4,9	7,47	0,08
13.12.2021	7	0	0	0	0	4,0	7,45	0,08
20.12.2021	4	0	0	0	0	3,9	7,41	0,08

VP9 Disen

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
04.01.2021	11,7	1	1	89,5	4,7	14,9	4,9	16,8	0,26
11.01.2021	11,3			75,6	2,1	10,2	1,3	14,8	0,10
18.01.2021	11,2	1	1	71,7	1,4	10,1	1,2	13,3	0,09
01.02.2021	11,8	1	1	77,5	1,6	8,3	2,1	12,8	0,15
08.02.2021	11,7			77,0	1,4	6,5	1,0	10,1	0,13
15.02.2021	11	1	1	75,5	2,1	8,7	1,5	10,4	0,13
22.02.2021	10,9			188,0	15,2	21,8	19,4	23,6	0,76
01.03.2021	10,9	1	1	74,2	2,0	8,8	1,2	11,5	0,11
08.03.2021	10,3	1	1	74,4	7,6	9,2	1,6	12,7	0,11
15.03.2021	10,2			80,8	8,4	10,4	2,0	14,2	0,13
22.03.2021	10,4	1	1	79,4	7,3	9,6	1,6	13,4	0,10
29.03.2021	10,2			79,5	12,0	16,8	2,4	18,3	0,15
06.04.2021	11,2	1	1	105,0	8,6	15,4	10,4	14,6	0,41
12.04.2021	11,2			117,0	8,2	18,2	12,4	23,1	0,58
19.04.2021	11,1	1	1	68,2	2,1	10,1	5,4	11,9	0,10
26.04.2021	10,9			60,9	1,6	9,7	13,6	12,7	0,09
03.05.2021	10,5	1	1,5	63,6	1,6	10,9	12,1	13,2	0,09
10.05.2021	10,5			82,4	5,7	16,2	14,2	16,8	0,25
18.05.2021	10,6			79,0	3,0	12,0	9,9	15,0	0,11
25.05.2021	10,6			62,1	3,2	10,5	7,3	8,0	0,10
31.05.2021	10,9	1	1	63,7	1,6	10,1	5,2	12,6	0,09
07.06.2021	10,8	1	1	56,7	1,6	10,5	2,9	12,7	0,10
14.06.2021	10,6			56,4	0,9	5,9	1,6	3,8	0,09
21.06.2021	11,1			120,0	1,4	7,5	1,6	4,4	0,04
28.06.2021	10,8	1	1	50,0	0,2	8,1	1,8	4,2	0,02
05.07.2021	10,5			67,0	1,4	5,1	1,7	4,1	0,05
12.07.2021	11,0			110,0	5,5	17,0	2,1	7,0	0,17
19.07.2021	11,0			82,0	2,5	15,0	2,3	5,2	0,11
26.07.2021	10,9			66,0	1,0	3,1	2,3	4,4	0,05
02.08.2021	10,6			61,0	1,0	8,2	2,1	5,7	0,07
09.08.2021	10,8			60,0	1,1	8,6	2,4	2,7	0,02
16.08.2021	10,8	1	1	58,5	0,9	4,7	2,2	4,0	0,07
23.08.2021	10,7			55,8	0,8	2,5	2,1	1,9	0,03
30.08.2021	10,9	1	1	62,1	0,8	7,5	2,0	4,3	0,06
06.09.2021	10,8			41,0	1,4	5,4	1,6	3,6	0,03
13.09.2021	10,8	1	1	52,7	1,1	9,0	1,6	4,6	0,07
20.09.2021	10,8			52,7	1,6	10,4	1,8	4,2	0,08
27.09.2021	10,8	1	1	45,0	1,2	3,4	1,9	3,9	0,03
04.10.2021	10,9			40,0	33,0	14,0	2,5	11,0	0,18
11.10.2021	11,1	1	1	52,0	1,2	7,2	1,7	4,0	0,07
18.10.2021	11,1			48,7	0,9	6,6	2,0	4,2	0,06
25.10.2021	10,8	1	1	50,5	1,1	7,5	3,4	3,8	0,07
01.11.2021	10,7			49,0	0,8	4,4	3,8	3,4	0,03
08.11.2021	10,2	1	1	40,6	1,8	8,5	3,6	3,2	0,03
15.11.2021	10,3			45,5	0,8	5,1	3,7	3,1	0,03
22.11.2021	10,3	1	1	50,1	1,0	7,0	3,9	4,7	0,09
29.11.2021	10,3			54,3	1,0	5,9	3,9	4,1	0,09
06.12.2021	10,0	1	1	62,6	0,8	2,3	3,4	3,3	0,03
13.12.2021	10,0			63,9	0,7	6,7	2,9	3,5	0,03
20.12.2021	10,0	1	1	52,6	0,7	6,4	2,8	3,2	0,03

MK107 Skikummen

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
04.01.2021	2	0	0	0	0	4,5	7,75	0,24
11.01.2021	1	0	0	0	0	4,0	7,78	0,08
18.01.2021	7	0	0	0	0	4,0	7,85	0,08
08.02.2021	1	0	0	0	0	3,9	7,84	0,27
15.02.2021	0	0	0	0	0	3,8	7,80	0,08
22.02.2021	0	0	0	0	0	4,1	7,82	0,08
01.03.2021	1	0	0	0	0	4,1	7,62	0,08
08.03.2021						4,3	7,52	0,19
09.03.2021	1	0	0	0	0			
15.03.2021	0	0	0	0	0	4,3	7,49	0,25
19.03.2021		0	0	0	0			0,12
22.03.2021	0	1	0	0	0	4,2	7,48	0,17
29.03.2021	1	0	0	0	0	4,4	7,87	0,08
07.04.2021		0	0	0	0	4,4	7,61	0,08
12.04.2021	0	0	0	0	0	4,2	7,83	0,08
19.04.2021	4	1	0	0	0	4,5	7,86	0,08
26.04.2021	12	1	0	0	0	4,8	7,89	0,08
03.05.2021	0	2	0	0	0	5,1	7,52	0,08
10.05.2021	0	0	0	0	0	5,7	7,57	0,08
18.05.2021	2	0	0	0	0	6,7	7,70	0,05
25.05.2021	3	2	0	0	0	6,2	7,60	0,05
01.06.2021	0	3	0	0	0	6,2	7,85	0,08
08.06.2021	5	1	0	0	0	6,7	7,93	0,08
15.06.2021	1	4	0	0	0	6,2	7,86	0,08
22.06.2021	5	3	0	0		7,0	7,80	0,05
29.06.2021	1	3	0	0	0	6,7	7,80	0,05
06.07.2021	0	3	0	0	0	6,9	7,40	0,05
13.07.2021	2	2	0	0	0	7,1	7,80	0,05
20.07.2021	0	2	0	0		8,7	7,60	0,12
27.07.2021	2	1	0	0	0	7,5	7,60	0,05
03.08.2021	0	0	0	0	0	7,9	7,60	0,11
09.08.2021	3	12	0	0	0	8,7	7,50	0,05
16.08.2021	0	3	0	0	0	9,0	7,54	0,08
23.08.2021	7	2	0	0	0	8,8	7,52	0,08
30.08.2021	2	2	0	0	0	8,8	7,61	0,08
06.09.2021	64	5	0	0	0	9,0	7,55	0,08
13.09.2021	3	0	0	0	0	8,4	7,82	0,08
20.09.2021	10	4	0	0	0	7,3	7,75	0,08
27.09.2021	0	6	0	0	0	7,5	7,85	0,18
04.10.2021	29	7	0	0	0	10,7	7,84	0,18
11.10.2021	7	10	0	0	0	7,4	7,86	0,08
18.10.2021	2	11	0	0	0	7,6	7,86	0,08
25.10.2021	10	11	0	0	0	7,1	7,85	0,08
01.11.2021	1	6	0	0	0	7,6	7,83	0,08
08.11.2021	3	9	0	0	0	7,0	7,92	0,08
15.11.2021	36	15	0	0	0	6,0	7,82	0,08
22.11.2021	42	29	0	0	0	6,1	7,83	0,08
29.11.2021	24	22	0	0	0	6,0	7,88	0,08
06.12.2021	0	11	0	0	0	4,8	7,81	0,08
13.12.2021	18	11	0		0	4,0	7,92	0,08
20.12.2021	3	10	0	0	0	4,0	7,77	0,08

MK107 Skikummen

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
04.01.2021	10,9	1	1	48,4	22,3	2,7	7,8	5,9	0,38
11.01.2021	10,6			33,6	2,0	1,4	2,8	3,7	0,03
18.01.2021	10,3	1	1,5	37,6	3,3	0,5	3,4	3,5	0,03
08.02.2021	11,6			68,6	9,9	1,3	8,1	6,8	0,17
15.02.2021	11,6	1	1	39,0	3,0	0,9	2,5	4,6	0,09
22.02.2021	11,3			33,5	1,9	1,0	1,2	3,6	0,03
01.03.2021	10,4	1	1	55,6	2,4	1,2	0,9	4,8	0,07
08.03.2021	8,8	1	1	64,7	11,7	1,0	1,5	5,2	0,11
09.03.2021									
15.03.2021	9,4			65,2	9,2	1,7	1,3	5,9	0,20
19.03.2021									
22.03.2021	9,5	1,5	1,5	68,2	7,9	1,7	1,3	6,6	0,18
29.03.2021	10,9			41,0	2,3	0,7	1,2	6,2	0,20
07.04.2021	10,9			33,0	1,9	0,7	1,2	7,0	0,30
12.04.2021	11,0	1	1	32,7	2,1	0,6	2,6	5,5	0,15
19.04.2021	11,1			33,1	2,0	0,6	3,3	5,5	0,32
26.04.2021	11,1	1	1	33,3	2,3	0,6	6,3	4,8	0,22
03.05.2021	10,3			42,4	1,7	0,9	8,2	7,3	0,31
10.05.2021	10,3	1	1	41,6	1,3	0,9	8,0	7,5	0,27
18.05.2021	10,8			41,0	1,2	0,9	6,9	6,8	0,20
25.05.2021	10,7			43,2	1,4	1,0	6,2	7,4	0,24
01.06.2021	11,0			39,1	2,2	1,1	2,6	5,2	0,19
08.06.2021	11,1	1	1	37,4	1,9	0,9	1,8	5,1	0,19
15.06.2021	10,8			38,2	2,3	0,6	1,3	4,7	0,20
22.06.2021	11,3	1	1	41,0	2,5	0,9	1,2	6,2	0,19
29.06.2021	11,0			39,0	2,0	0,1	2,3	5,6	0,15
06.07.2021	11,3			44,0	2,1	0,6	1,4	5,0	0,12
13.07.2021	10,2			47,0	3,5	1,1	1,7	8,6	0,21
20.07.2021	10,6			56,0	1,6	1,0	1,7	7,2	0,22
27.07.2021	10,5			50,0	1,3	1,2	1,8	7,5	0,18
03.08.2021	10,3			47,0	2,4	1,0	2,6	5,5	0,22
09.08.2021	10,3			54,0	2,8	0,8	3,9	6,1	0,24
16.08.2021	10,3			47,5	1,4	1,4	1,9	7,1	0,24
23.08.2021	10,4	1	1	50,9	1,4	1,0	1,9	6,5	0,18
30.08.2021	10,3			60,7	1,7	1,5	1,8	7,2	0,24
06.09.2021	10,6	1	1	36,3	1,6	1,1	1,4	6,4	0,24
13.09.2021	11,0			33,6	1,8	1,0	2,2	5,6	0,17
20.09.2021	10,8	1	1	50,8	20,8	1,0	2,2	7,1	0,08
27.09.2021	11,0			40,0	2,5	0,7	2,1	4,5	0,15
04.10.2021	10,9	1	1	39,0	2,2	0,9	2,0	6,4	0,21
11.10.2021	11,1			35,0	2,1	0,7	1,9	4,3	0,14
18.10.2021	11,1	1	1	32,5	2,2	0,9	1,8	5,7	0,14
25.10.2021	11,1			31,3	1,7	0,7	1,4	5,5	0,11
01.11.2021	11,2	1	1	31,4	1,9	1,2	1,7	5,4	0,12
08.11.2021	11,1			25,8	2,4	0,9	1,4	6,9	0,18
15.11.2021	11,2	1	1	29,2	2,0	1,1	1,8	6,7	0,19
22.11.2021	11,1	1	1	29,8	2,0	0,9	1,7	5,5	0,13
29.11.2021	10,5	1	1	34,1	2,6	0,8	2,2	5,7	0,12
06.12.2021	10,6			32,8	3,2	0,7	2,7	5,1	0,10
13.12.2021	10,4	1	1	36,7	2,2	0,9	2,0	6,7	0,12
20.12.2021	10,6			32,3	1,9	1,1	1,8	5,8	0,11

RK13 Ankerveien

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
04.01.2021	0	0	0	0	0	4,3	7,45	0,26
11.01.2021	0	0	0	0	0	4,1	7,51	0,20
18.01.2021	2	0	0	0	0	4,3	7,58	0,25
01.02.2021	2	0	0	0	0	4,2	7,91	0,23
08.02.2021	2	0	0	0	0	4,7	7,91	0,08
15.02.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,50	0,26
22.02.2021	0	0	0	0	0	8,6	7,55	0,21
01.03.2021	0	0	0	0	0	3,9	7,50	0,18
08.03.2021	25	0	0	0	0	3,8	7,61	0,22
15.03.2021	1	0	0	0	0	3,8	7,40	0,40
22.03.2021	1	0	0	0	0	3,9	7,48	0,20
29.03.2021	94	0	0	0	0	3,9	7,36	1,07
06.04.2021	1	0	0	0	0	3,8	7,48	0,08
12.04.2021	14	0	0	0	0	3,8	7,55	0,08
19.04.2021	32	0	0	0	0	3,8	7,52	0,20
26.04.2021	0	0	0	0	0	4,3	7,48	0,18
03.05.2021	0	0	0	0	0	4,8	7,45	0,25
10.05.2021	120	0	0	0	0	5,1	7,52	0,23
18.05.2021	71	0	0	0	0		7,60	0,12
25.05.2021	115	0	0	0	0	6,0	7,50	0,05
31.05.2021	247	0	0	0	0	6,1	7,44	0,08
07.06.2021	64	0	0	0	0	6,4	7,56	0,08
14.06.2021	41	0	0	0	0	6,7	7,48	0,18
21.06.2021	9	0	0	0	0	6,7	7,50	0,11
28.06.2021	3	0	0	0	0	6,6	7,60	0,14
05.07.2021	0	0	0	0	0	8,4	7,50	0,11
12.07.2021	281	0	0	0	0	8,4	7,60	0,11
19.07.2021	97	0	0	0	0	8,1	7,60	0,12
26.07.2021	6	0	0	0	0	8,4	7,60	0,14
02.08.2021	0	0	0	0	0	8,0	7,50	0,10
09.08.2021	1	0	0	0	0	7,6	7,60	0,05
16.08.2021	55	0	0	0	0	7,7	7,46	0,08
23.08.2021	2	0	0	0	0	7,6	7,53	0,08
30.08.2021	1	0	0	0	0	7,5	7,50	0,08
06.09.2021	3	0	0	0	0	7,8	7,48	0,08
13.09.2021	300	0	0	0	0	8,0	7,47	0,08
20.09.2021	13	0	0	0	0	7,4	7,59	0,08
27.09.2021	1	0	0	0	0	8,6	7,47	0,22
04.10.2021	31	0	0	0	0	8,6	7,62	0,19
11.10.2021	8	0	0	0	0	8,4	7,68	0,08
18.10.2021	37	0	0	0	0	8,4	7,55	0,18
25.10.2021	4	0	0	0	0	10,7	7,54	0,08
01.11.2021	11	0	0	0	0	11,4	7,58	0,08
08.11.2021	7	0	0	0	0	10,0	7,56	0,08
15.11.2021	5	0	0	0	0	9,0	7,51	0,08
22.11.2021	27	0	0	0	0		7,63	0,22
29.11.2021	7	0	0	0	0	6,4	7,55	0,08
06.12.2021	1	0	0	0	0	5,0	7,50	0,08
13.12.2021	26	0	0		0	4,2	7,45	0,18
20.12.2021	4	0	0	0	0	4,0	7,41	0,08

RK13 Ankerveien

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
04.01.2021	10,2	1	1	82,7	67,4	1,5	2,1	8,3	0,28
11.01.2021	10,0			72,3	43,2	1,8	1,6	7,6	0,48
18.01.2021	10,1	1	1	74,0	21,5	1,5	1,5	9,3	0,40
01.02.2021	10,9	1	1	85,9	58,9	1,3	1,2	6,4	0,60
08.02.2021	10,8			76,5	10,5	1,0	1,0	6,9	0,20
15.02.2021	10,2	1	1	67,5	31,2	1,1	1,1	8,5	0,31
22.02.2021	10,3			62,4	46,3	0,8	1,0	5,4	0,17
01.03.2021	10,3	1	1	66,7	10,9	0,8	1,0	6,7	0,17
08.03.2021	9,7	1	1	74,9	26,4	1,1	1,5	6,2	0,16
15.03.2021	9,7			95,5	63,2	1,0	2,5	7,1	0,21
22.03.2021	9,7	1	1	80,3	25,8	1,9	1,5	6,6	0,16
29.03.2021	9,4			100,0	154,0	4,4	2,3	12,3	2,10
06.04.2021	10,3	1	1	58,7	21,5	0,8	1,2	6,9	0,21
12.04.2021	10,5			58,5	27,6	1,6	1,5	6,5	0,19
19.04.2021	10,3	1	1	62,2	28,4	0,8	4,9	5,5	0,24
26.04.2021	10,3			59,6	18,4	1,1	13,2	8,6	0,25
03.05.2021	10,1	1,5	1	66,5	39,6	0,7	11,7	6,1	0,18
10.05.2021	10,1			49,8	43,8	0,7	10,5	6,2	0,21
18.05.2021	10,1			65,0	56,0	0,9	9,6	6,0	0,17
25.05.2021	10,0			51,4	4,8	0,7	6,9	5,6	0,12
31.05.2021	10,1	1	1	55,3	11,7	0,9	5,3	6,7	0,15
07.06.2021	10,3	1	1	55,1	47,3	0,9	3,3	6,9	0,17
14.06.2021	10,1			55,8	51,4	0,8	2,0	5,4	0,17
21.06.2021	10,5			67,0	23,0	1,0	1,9	7,4	0,15
28.06.2021	10,5	1	1	62,0	24,0	1,0	2,4	9,1	0,16
05.07.2021	10,1			61,0	23,0	1,3	1,8	8,3	0,18
12.07.2021	10,3			68,0	17,0	1,1	2,1	6,4	0,20
19.07.2021	10,6			68,0	11,0	1,4	2,1	8,1	0,22
26.07.2021	10,4			57,0	14,0	1,2	2,2	7,6	0,25
02.08.2021	10,2			55,0	40,0	1,2	2,4	7,2	0,14
09.08.2021	10,2			55,0	11,0	0,9	2,3	6,8	0,14
16.08.2021	10,0	1	1	58,7	8,1	1,2	2,2	6,7	0,23
23.08.2021	10,3			49,9	13,8	1,0	2,1	3,8	0,19
30.08.2021	10,4	1	1	55,5	30,7	0,9	2,1	5,3	0,18
06.09.2021	10,4			42,9	11,2	1,2	1,8	6,3	0,22
13.09.2021	10,3	1	1	45,0	27,3	1,0	1,7	6,0	0,17
20.09.2021	10,4			50,1	13,8	1,1	1,8	4,7	0,16
27.09.2021	10,4	1	1	46,0	27,0	0,8	1,8	4,9	0,16
04.10.2021	10,3			53,0	1,0	0,2	1,6	6,4	0,02
11.10.2021	10,5	1	1	48,0	15,0	1,0	1,8	6,1	0,25
18.10.2021	10,4			47,6	19,9	1,0	2,1	6,0	0,20
25.10.2021	10,3	1	1	44,8	17,8	0,7	3,2	4,6	0,17
01.11.2021	10,1			46,7	33,5	1,0	3,9	5,9	0,22
08.11.2021	9,5	1	1	36,1	27,9	0,9	4,0	5,9	0,17
15.11.2021	9,7			39,3	36,5	1,0	3,6	6,2	0,21
22.11.2021	9,7	1	1	44,9	36,4	3,2	4,0	18,5	0,50
29.11.2021	9,6			47,4	30,3	3,7	4,1	8,8	0,32
06.12.2021	9,6	1	1	52,1	15,8	0,7	3,7	5,0	0,14
13.12.2021	9,6			57,6	31,0	0,6	3,3	4,5	0,10
20.12.2021	9,6	1	1	47,1	48,5	0,7	3,3	5,4	0,14

RK115 ØAV Fossumveien

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	0	0	0	0	3,9	7,53	0,08
12.01.2021	0	0	0	0	0	3,9	7,50	0,08
19.01.2021	0	0	0	0	0	3,7	7,48	0,08
26.01.2021	0	0	0	0	0	4,7	7,78	0,17
02.02.2021	0	0	0	0	0	3,7	7,96	0,08
09.02.2021	0	0	0	0	0	3,7	8,02	0,08
16.02.2021	1	0	0	0	0	3,7	7,53	0,08
23.02.2021	0	0	0	0	0	3,6	7,49	0,08
02.03.2021	0	0	0	0	0	3,6	7,47	0,08
09.03.2021	1	0	0	0	0	4,0	7,61	0,24
16.03.2021	0	0	0	0	0	3,3	7,48	0,08
23.03.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,35	0,33
07.04.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,62	0,08
14.04.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,47	0,08
21.04.2021	0	0	0	0	0	4,2	7,53	0,08
28.04.2021	1	0	0	0	0	4,6	7,48	0,08
05.05.2021	2	0	0	0	0	5,0	7,48	0,08
11.05.2021	0	0	0	0	0	5,4	7,50	0,08
19.05.2021	2	0	0	0	0	5,7	7,60	0,13
26.05.2021	5	0	0	0	0	6,7	7,50	0,51
02.06.2021	0	0	0	0	0	6,0	7,42	0,08
09.06.2021	1	0	0	0	0	6,0	7,45	0,08
15.06.2021	0	0	0	0	0	6,0	7,48	0,08
23.06.2021	0	0	0	0	0	6,2	7,50	0,05
30.06.2021	0	0	0	0	0	8,0	7,30	0,11
07.07.2021	2	0	0	0	0	8,0	7,50	0,05
14.07.2021	0	0	0	0	0	7,7	7,40	0,16
21.07.2021	2	0	0	0	0	8,0	7,50	0,12
28.07.2021	0	0	0	0	0	7,9	7,60	0,05
04.08.2021	1	0	0	0	0	7,0	7,60	0,12
11.08.2021	1	0	0	0	0	7,8	7,41	0,08
18.08.2021	1	0	0	0	0	7,9	7,37	0,27
25.08.2021	2	0	0	0	0	8,0	7,31	0,08
01.09.2021	0	0	0	0	0	8,0	7,53	0,08
08.09.2021	1	0	0	0	0	8,1	7,47	0,08
15.09.2021	0	0	0	0	0	8,4	7,42	0,08
22.09.2021	9	0	0	0	0	8,4	7,43	0,08
29.09.2021	1	0	0	0	0	8,5	7,50	0,23
06.10.2021	16	0	0	0	0	8,9	7,62	0,08
13.10.2021	19	0	0	0	0	9,0	7,52	0,24
20.10.2021	58	0	0	0	0	8,4	7,47	0,08
27.10.2021	26	0	0	0	0	9,7	7,55	0,08
03.11.2021	300	0	0	0	0	11,0	7,62	0,08
17.11.2021	3	0	0	0	0	7,9	7,55	0,08
24.11.2021	3	0	0	0	0	6,9	7,52	0,08
01.12.2021	0	0	0	0	0	5,8	7,50	0,08
08.12.2021	13	0	0	0	0	4,4	7,49	0,08
15.12.2021	59	0	0	0	0	4,1	7,47	0,08
27.12.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,44	0,08

RK115 ØAV Fossumveien

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Mangan	Kobber	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,1			71,9	2,4	1,1	1,5	4,6	0,10
12.01.2021	10,0	1	1	77,8	2,9	2,9	1,3	8,0	0,23
19.01.2021	10,0			78,9	3,2	1,0	1,2	4,7	0,10
26.01.2021	10,4	1	1	101,0	3,9	0,9	1,2	4,4	0,08
02.02.2021	10,9			83,3	1,1	0,7	0,8	2,1	0,03
09.02.2021	10,9	1	1	76,7	1,1	1,0	0,8	2,8	0,06
16.02.2021	10,3			58,5	1,5	1,4	0,8	6,9	0,27
23.02.2021	10,2	1	1	59,0	1,3	1,0	0,9	4,2	0,10
02.03.2021	10,1	1	1	73,8	2,2	1,4	0,8	4,1	0,08
09.03.2021	9,5			77,9	8,4	1,9	1,4	4,5	0,10
16.03.2021	9,1	1	1	62,5	9,7	1,3	1,2	3,5	0,09
23.03.2021	9,0			118,0	20,9	0,9	3,2	5,8	0,15
07.04.2021	10,4			62,7	2,3	1,4	1,0	4,2	0,10
14.04.2021	10,4	1	1	57,3	1,5	0,7	2,8	4,0	0,09
21.04.2021	10,4			57,0	1,4	0,8	5,0	3,9	0,09
28.04.2021	10,2	1	1	54,4	1,4	0,9	12,3	4,5	0,11
05.05.2021	9,7			57,5	5,6	0,7	11,7	4,0	0,10
11.05.2021	10,1	1	1	48,8	1,5	0,6	10,1	3,8	0,07
19.05.2021	10,4			57,1	1,6	0,7	9,0	4,1	0,03
26.05.2021	10,4			286,0	23,4	1,3	13,4	8,4	0,28
02.06.2021	10,1	1	1	51,7	1,3	1,0	4,7	4,1	0,07
09.06.2021	10,1			56,4	1,2	1,4	2,6	4,1	0,15
15.06.2021	10,2	1	1	53,1	1,0	0,7	1,6	3,9	0,08
23.06.2021	10,4			55,0	1,4	0,8	1,5	4,7	0,08
30.06.2021	10,4	1	1	53,0	1,0	0,5	2,0	4,4	0,06
07.07.2021	10,3			55,0	1,9	0,7	1,6	3,9	0,07
14.07.2021	10,2			100,0	4,3	0,7	2,1	4,9	0,08
21.07.2021	10,3			60,0	0,9	0,9	2,1	4,6	0,08
28.07.2021	10,5			60,0	1,5	0,8	2,3	6,3	0,09
04.08.2021	10,2			55,0	1,4	0,1	2,2	2,0	0,01
11.08.2021	10,0	1	1	57,6	1,1	0,7	2,1	4,0	0,08
18.08.2021	10,1			111,0	4,3	0,8	2,7	4,9	0,09
25.08.2021	9,9	1	1	66,2	1,6	0,9	1,8	5,1	0,10
01.09.2021	9,6	1	1	56,6	4,6	0,8	2,3	3,8	0,08
08.09.2021	10,2	1	1	49,7	1,2	0,9	1,9	4,6	0,07
15.09.2021	10,2			51,3	1,3	1,2	1,6	4,6	0,10
22.09.2021	10,1	1	1	51,0	1,9	0,7	1,5	3,5	0,06
29.09.2021	10,1			49,0	1,2	0,8	1,5	3,5	0,07
06.10.2021	10,5	1	1	48,0	1,0	0,9	1,7	3,8	0,08
13.10.2021	10,3			98,0	3,2	0,8	3,5	4,3	0,10
20.10.2021	10,3	1	1	44,9	1,3	0,9	2,0	4,1	0,08
27.10.2021	10,2			45,8	1,2	0,6	3,6	3,6	0,03
03.11.2021	10,0	1	1	44,2	1,0	0,7	3,4	3,2	0,06
17.11.2021	9,6	1	1	47,4	1,1	0,7	3,6	3,2	0,10
24.11.2021	9,7	1	1	44,3	1,0	0,5	3,8	2,7	0,03
01.12.2021	9,5			47,6	1,0	0,6	3,4	3,0	0,03
08.12.2021	9,5	1	1	59,5	1,2	0,8	3,3	3,1	0,07
15.12.2021	9,6			63,3	1,1	0,8	3,0	3,5	0,06
27.12.2021	9,7			45,9	0,9	0,7	2,5	3,0	0,03

Solveien inn

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intestinale enterokokker	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	1	100	0	0	0	5,2	7,68	0,416
12.01.2021	3	4	0	0	0	4	7,79	0,08
19.01.2021	0	0	0	0	0	4,3	7,82	0,08
26.01.2021	0	0	0	0	0	4,6	7,8	0,08
02.02.2021	1	18	0	0	0	4	7,79	0,08
09.02.2021	2	0	0	0	0	3,8	7,83	0,08
16.02.2021	0	8	0	0	0	3,5	7,86	0,18
23.02.2021	0	10	0	0	0	3,7	7,81	0,08
01.03.2021	0	17	0	0	0	4	7,73	0,08
02.03.2021	1	0	0	0	0			
08.03.2021						4,4	7,55	0,3
09.03.2021	2	0	0	0	0			
15.03.2021	1	0	0	0	0	4,3	7,45	0,37
22.03.2021		13	0	0	0	4,3	7,44	0,3
29.03.2021	3	7	0	0	0	4,3		
07.04.2021		14	0	0	0	4,5	7,76	0,17
12.04.2021	6	7	0	0	0	4,4	7,76	0,08
19.04.2021	3	6	0	0	0	4,7	7,81	0,16
26.04.2021	3	6	0	0	0	5	7,81	0,08
03.05.2021	5	8	0	0	0	5,4	7,72	0,23
10.05.2021	4	17	0	0	0	5,9	7,67	0,08
18.05.2021	10	13	0	0	0	7	7,7	0,05
25.05.2021	12	17	0	0	0	6,6	7,7	0,05
01.06.2021	1	23	0	0	0	7	7,79	0,08
08.06.2021	3	34	0	0	0	7,4	7,85	0,08
15.06.2021	0	30	0	0	0	7,8	7,79	0,08
22.06.2021	0	80	0	0		8	7,8	0,05
29.06.2021	0	20	0	0	0	8	7,8	0,05
06.07.2021	1	31	0	0	0	8,9	7,8	0,05
13.07.2021	2	25	0	0	0	8,7	7,7	0,12
20.07.2021	6	49	0	0		10,5	7,8	0,23
27.07.2021	2	40	0	0	0	9,4	7,8	0,1
03.08.2021	6	67	0	0	0	9,4	7,8	0,11
09.08.2021	9	56	0	0	0	10,4	7,7	0,05
16.08.2021	2	70	0	0	0	10,2	7,77	0,08
23.08.2021	4	80	0	0	0	10	7,76	0,08
30.08.2021	2	80	0	0	0	9,8	7,82	0,08
06.09.2021	42	80	0	0	0	10	7,7	0,08
13.09.2021	6	80	0	0	0	10	7,74	0,17
20.09.2021	3	80	0	0	0	9,1	7,68	0,08
27.09.2021	3	80	0	0	0	9	7,78	0,26
04.10.2021	17	80	0	0	0	10,9	7,79	0,2
11.10.2021	7	80	0	0	0	8,3	7,78	0,08
18.10.2021	5	80	0	0	0	9,5	7,78	0,08
25.10.2021	22	80	0	0	0	7,9	7,77	0,08
01.11.2021	2	80	0	0	0	8,2	7,74	0,08
08.11.2021	6	80	0	0	0	7,9	7,83	0,08
15.11.2021	15	80	0	0	0	6,8	7,71	0,08
22.11.2021	7	80	0	0	0	6,6	7,72	0,16
29.11.2021	5	80	0	0	0	6,6	7,79	0,18
06.12.2021	1	80	0	0	0	5,3	7,72	0,08
13.12.2021	26	80	0		0	4,6	7,83	0,08
20.12.2021	7	63	0	0	0	4,6	7,68	0,08

Solveien inn

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,7			28,4	43,5	3,72	3,77	7,47	0,1759
12.01.2021	10,4	1	1	31,8	8,86	3,14	2,13	5,01	0,069
19.01.2021	10,4			35,1	9,92	4,44	1,79	5,89	0,111
26.01.2021	11,7	1	1	29,4	7,86	5,1	1,63	5,94	0,129
02.02.2021	11,6			34	11,2	3,13	3,05	4,1	0,068
09.02.2021	11,5	1	1	35,2	18,7	2,92	3,37	4,34	0,075
16.02.2021	11,5			35,3	28,3	2,62	3,37	4,04	0,03
23.02.2021	11,3	1	1,5	31,1	11,7	2,48	1,96	3,93	0,03
01.03.2021	11,1	1	1	31,3	11,5	3,09	1,78	5,1	0,069
02.03.2021									
08.03.2021	9,22	1	1	54,5	24,3	3,8	2,79	6,94	0,126
09.03.2021									
15.03.2021	9,47			59,3	24	3,36	3,95	6,88	0,127
22.03.2021	9,53	1	1	69,6	33,9	4,32	6,23	7,15	0,173
29.03.2021									
07.04.2021	11			33,9	12,9	2,63	2,07	4,11	0,069
12.04.2021	11	1	1	35,5	13	3,06	2,85	4,09	0,064
19.04.2021	11,1			33,7	18,8	6,41	3,1	9,41	0,08
26.04.2021	11,2	1	1	32,8	11,5	5,9	2,93	8,26	0,073
03.05.2021	10,8			29,5	21	5,99	4,58	9,27	0,131
10.05.2021	10,8	1	1	24,8	8,86	7,1	2,7	9,81	0,101
18.05.2021	11,2			27,2	6,43	5,68	2,49	7,42	0,079
25.05.2021	11,2			24,9	8	5,82	2,25	7,45	0,088
01.06.2021	11			33,7	7,1	5,63	2,12	6,63	0,091
08.06.2021	11,1	1	1	35,8	7,13	5,78	1,27	7,64	0,119
15.06.2021	10,8			33,4	8,39	4,59	1,47	7,23	0,105
22.06.2021	11,3			50	23	4,2	7,1	6,9	0,1
29.06.2021	11			38	25	3,8	3,8	7,2	0,1
06.07.2021	11,2			46	9,9	7,4	1,3	13	0,15
13.07.2021	10,2			58	84	5,9	9,9	11	0,17
20.07.2021	11,1			130	180	6,7	49	21	0,28
27.07.2021	10,8			42	18	5,3	3,5	11	0,13
03.08.2021	11			35	24	3,8	2,3	4,3	0,043
09.08.2021	10,8			34	11	6,5	2,9	8,8	0,079
16.08.2021	10,8			31,9	9,5	6,75	1,55	8,98	0,129
23.08.2021	10,9	1	1	35	11,4	5,29	2,36	7,79	0,085
30.08.2021	10,8			36,3	18,2	6,76	2,58	9,44	0,129
06.09.2021	10,9	1	1	23,2	6,95	4,01	1,42	5,55	0,101
13.09.2021	11			31,6	10,4	3,95	1,45	5,64	0,092
20.09.2021	10,7	1	1	27	6,64	4,68	0,909	6,38	0,094
27.09.2021	11			33	14	4,3	1,7	4,5	0,086
04.10.2021	11	1	1	33	8,8	6,1	1,4	5,9	0,12
11.10.2021	11			34	15	5,5	3,9	6,3	0,14
18.10.2021	11,1	1	1	29,7	10,2	4,46	1,13	4,9	0,104
25.10.2021	11			27,7	7,36	4,35	1,35	5,47	0,091
01.11.2021	11,2	1	1	27,2	6,97	5,99	1,1	6,78	0,107
08.11.2021	11,1			25,1	7,5	9,06	0,977	11,3	0,179
15.11.2021	11,1	1	1	26,6	7,96	6,99	1,39	7,24	0,195
22.11.2021	11,1	1	1	29,4	12,4	5,78	2,33	6,34	0,131
29.11.2021	10,4	1	1	36,4	18,3	6,21	3,94	6,24	0,153
06.12.2021	10,6			26,2	8,44	4,85	1,71	5,6	0,099
13.12.2021	10,4	1	1	32	7,87	6,22	1,29	7,65	0,103
20.12.2021	10,5			24,6	6,74	4,59	0,972	6,48	0,092

RK110 Jerikoveien

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,53	0,19
12.01.2021	1	0	0	0	0	4,2	7,54	0,16
19.01.2021	0	0	0	0	0	4,2	7,51	0,08
26.01.2021	0	0	0	0	0	4,7	7,81	0,08
02.02.2021	0	0	0	0	0	4,3	8,08	0,08
09.02.2021	0	0	0	0	0	4,0	8,15	0,08
16.02.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,49	0,08
23.02.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,49	0,17
02.03.2021	0	0	0	0	0	6,5	7,68	0,08
09.03.2021	5	0	0	0	0	7,0	7,75	0,18
16.03.2021	0	0	0	0	0	6,0	7,81	0,08
23.03.2021	0	0	0	0	0	6,4	7,84	0,08
07.04.2021	3	0	0	0	0	7,0	7,62	0,08
14.04.2021	0	0	0	0	0	7,7	7,53	0,08
21.04.2021	0	0	0	0	0	7,0	7,56	0,08
28.04.2021	4	0	0	0	0	7,1	7,53	0,08
05.05.2021	1	0	0	0	0	7,7	7,51	0,08
11.05.2021	0	0	0	0	0	7,9	7,55	0,08
19.05.2021	6	0	0	0	0	7,9	7,60	0,11
26.05.2021	5	0	0	0	0	7,8	7,60	0,12
02.06.2021	7	0	0	0	0	8,0	7,47	0,08
09.06.2021	5	0	0	0	0	8,5	7,51	0,08
15.06.2021	1	0	0	0	0	8,7	7,51	0,08
23.06.2021	0	0	0	0	0	9,4	7,60	0,05
30.06.2021	5	0	0	0	0	11,6	7,50	0,10
07.07.2021	2	0	0	0	0	12,0	7,50	0,05
14.07.2021	2	0	0	0	0	11,4	7,40	0,12
21.07.2021	6	0	0	0	0	11,6	7,50	0,13
28.07.2021	13	0	0	0	0	11,6	7,60	0,05
04.08.2021	7	0	0	0	0	11,1	7,70	0,11
11.08.2021	3	0	0	0	0	11,5	7,44	0,08
18.08.2021	2	0	0	0	0	11,2	7,47	0,08
25.08.2021	7	0	0	0	0	11,3	7,43	0,44
01.09.2021	2	0	0	0	0	11,8	7,43	0,08
08.09.2021	2	0	0	0	0	11,3	7,46	0,08
15.09.2021	2	0	0	0	0	11,0	7,44	0,08
22.09.2021	152	0	0	0	0	10,7	7,47	0,18
29.09.2021	10	0	0	0	0	11,0	7,49	0,23
06.10.2021	36	0	0	0	0	11,7	7,62	0,08
13.10.2021	27	0	0	0	0	9,6	7,60	0,08
20.10.2021	19	0	0	0	0	10,3	7,52	0,08
27.10.2021	41	0	0	0	0	10,9	7,58	0,08
03.11.2021		0	0	0	0	12,0	7,62	0,08
17.11.2021	1	0	0	0	0	9,8	7,57	0,08
24.11.2021	11	0	0	0	0	8,7	7,55	0,08
01.12.2021	1	0	0	0	0	8,0	7,54	0,08
15.12.2021	11	0	0	0	0	7,5	7,47	0,08
27.12.2021	0	0	0	0	0	6,9	7,47	0,08

RK110 Jerikoveien

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,2			71,7	2,7	1,3	1,7	5,7	0,16
12.01.2021	10,2	1	1,3	57,8	2,3	1,5	1,4	4,6	0,11
19.01.2021	10,1			58,2	2,4	1,3	1,1	5,4	0,20
26.01.2021	10,6	1	1	70,2	2,7	1,1	0,8	4,8	0,14
02.02.2021	11,0			83,2	2,6	0,9	0,8	3,4	0,14
09.02.2021	11,0	1	1	85,0	2,5	1,1	0,8	3,4	0,13
16.02.2021	10,2			62,6	2,8	1,3	0,8	5,6	0,14
23.02.2021	10,2	1	1	63,9	2,4	1,1	0,9	5,0	0,13
02.03.2021	9,8	1	1	39,7	7,8	1,4	1,1	4,7	0,17
09.03.2021	8,9			33,3	10,7	1,4	1,1	3,9	0,13
16.03.2021	8,3	1	1	22,3	8,9	0,9	0,9	2,3	0,08
23.03.2021	8,5			21,8	8,3	1,9	0,8	2,8	0,10
07.04.2021	10,5			58,7	7,7	1,4	1,2	5,4	0,13
14.04.2021	10,5	1	1	53,3	6,0	0,8	2,5	6,6	0,17
21.04.2021	10,4			54,2	4,8	0,5	4,9	4,5	0,09
28.04.2021	10,3	1	1	53,4	5,0	0,6	11,5	4,8	0,09
05.05.2021	10,3			51,7	5,8	0,5	10,8	4,9	0,08
11.05.2021	10,2	1	1	48,1	4,5	0,6	9,8	4,9	0,10
19.05.2021	10,5			42,2	5,6	0,7	7,7	5,0	0,11
26.05.2021	10,7			47,3	11,3	1,1	6,5	11,6	0,11
02.06.2021	10,2	1	1	54,0	4,6	0,8	4,6	4,7	0,07
09.06.2021	10,2			52,4	5,2	0,7	2,6	7,5	0,10
15.06.2021	10,1	1	1	50,8	5,0	0,5	1,6	4,3	0,08
23.06.2021	10,4			54,0	7,7	0,8	1,5	6,1	0,10
30.06.2021	10,3	1	1	58,0	5,4	0,1	1,7	4,6	0,06
07.07.2021	10,4			57,0	7,0	0,6	1,7	5,0	0,10
14.07.2021	10,4			57,0	5,5	0,7	2,0	5,4	0,09
21.07.2021	10,6			51,0	5,5	0,6	2,0	4,7	0,08
28.07.2021	10,5			54,0	6,3	0,8	2,2	8,2	0,10
04.08.2021	10,4			44,0	5,4	0,3	2,1	3,5	0,05
11.08.2021	10,2	1	1	43,6	6,8	0,5	2,0	4,2	0,09
18.08.2021	10,1			50,4	5,8	0,7	1,9	4,6	0,10
25.08.2021	10,2	1	1	48,2	25,3	0,7	2,0	5,3	0,15
01.09.2021	9,6	1	1	52,8	8,1	1,1	2,4	6,1	0,11
08.09.2021	10,5	1	1	41,6	5,3	1,3	1,9	5,1	0,09
15.09.2021	10,2			48,8	4,9	0,7	1,7	5,0	0,08
22.09.2021	10,2	1	1	49,0	6,8	0,5	1,6	4,0	0,06
29.09.2021	10,2			47,0	3,6	0,6	1,5	4,0	0,06
06.10.2021	10,5	1	1	47,0	4,6	0,6	1,6	4,0	0,09
13.10.2021	10,4			45,0	2,0	0,5	1,6	3,5	0,06
20.10.2021	10,4	1	1	40,0	6,0	0,6	1,8	4,8	0,09
27.10.2021	10,3			43,0	4,3	0,6	3,7	4,4	0,08
03.11.2021	10,1	1	1	45,0	3,1	0,5	3,3	3,7	0,33
17.11.2021	9,8	1	1	42,4	5,8	0,8	3,6	5,3	0,16
24.11.2021	9,7	1	1	44,3	4,0	0,5	3,8	3,7	0,08
01.12.2021	9,6			49,2	4,5	0,8	3,4	4,8	0,13
15.12.2021	9,5			54,8	7,9	0,9	2,9	5,8	0,14
27.12.2021	9,7			40,1	8,9	0,8	2,5	4,9	0,12

RK111 ØAV Grorudveien

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	0	0	0	0	4,1	7,53	0,08
12.01.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,50	0,08
19.01.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,50	0,08
26.01.2021	0	0	0	0	0	4,6	7,77	0,08
02.02.2021	1	0	0	0	0	3,9	7,97	0,08
09.02.2021	0	0	0	0	0	3,7	8,00	0,08
16.02.2021	1	1	0	0	0	3,7	7,49	0,08
23.02.2021	0	1	0	0	0	3,5	7,57	0,08
02.03.2021	0	0	0	0	0	3,5	7,51	0,08
09.03.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,62	0,23
16.03.2021	0	0	0	0	0	3,4	7,48	0,18
23.03.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,50	0,08
07.04.2021	4	0	0	0	0	4,2	7,61	0,08
14.04.2021	0	0	0	0	0	4,2	7,47	0,08
21.04.2021	1	2	0	0	0	4,7	7,52	0,08
28.04.2021	5	3	0	0	0	5,0	7,50	0,08
05.05.2021	0	0	0	0	0	5,5	7,46	0,08
11.05.2021	0	0	0	0	0	5,7	7,51	0,08
19.05.2021	3	1	0	0	0	6,0	7,60	0,10
26.05.2021	1	3	0	0	0	6,7	7,60	0,05
02.06.2021	3	0	0	0	0	6,4	7,44	0,18
09.06.2021	0	1	0	0	0	6,8	7,46	0,08
15.06.2021	0	0	0	0	0	6,7	7,47	0,08
23.06.2021	1	1	0	0		7,1	7,50	0,05
30.06.2021	0	1	0	0	0	8,9	7,50	0,11
07.07.2021	0	0	0	0	0	8,9	7,60	0,05
14.07.2021	4	0	0	0	0	8,7	7,40	0,12
21.07.2021	2	0	0	0	0	9,1	7,50	0,14
28.07.2021	3	0	0	0	0	8,9	7,50	0,05
04.08.2021	1	0	0	0	0	8,7	7,70	0,11
11.08.2021	7	0	0	0	0	9,0	7,40	0,08
18.08.2021	2	0	0	0	0	8,6	7,37	0,23
25.08.2021	5	0	0	0	0	9,0	7,34	0,08
01.09.2021	0	0	0	0	0	8,9	7,48	0,08
08.09.2021	1	0	0	0	0	9,0	7,41	0,08
15.09.2021	1	0	0	0	0	9,2	7,43	0,08
22.09.2021	17	0	0	0	0	9,0	7,44	0,08
29.09.2021	1	0	0	0	0	9,2	7,47	0,23
06.10.2021	23	0	0	0	0	9,7	7,62	0,08
13.10.2021	16	1	0	0	0	9,7	7,57	0,35
20.10.2021	89	0	0	0	0	8,8	7,46	0,08
27.10.2021	48	0	0	0	0	9,5	7,55	0,17
03.11.2021	300	0	0	0	0	11,2	7,61	0,08
17.11.2021	4	0	0	0	0	8,1	7,53	0,08
24.11.2021	30	0	0	0	0	7,3	7,53	0,08
01.12.2021	3	0	0	0	0	6,2	7,53	0,18
08.12.2021	300	4	0	0	0	4,9	7,49	0,08
15.12.2021	36	0	0	0	0	4,5	7,47	0,08
27.12.2021	1	2	0	0	0	4,7	7,44	0,08

RK111 ØAV Grorudveien

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,1			70,4	5,0	1,2	1,6	4,2	0,11
12.01.2021	10,1	1	1	67,6	3,9	1,4	1,3	4,2	0,12
19.01.2021	9,9			65,5	3,8	1,4	1,1	4,4	0,11
26.01.2021	10,4	1	1	73,9	3,6	0,8	1,0	3,7	0,08
02.02.2021	10,9			78,7	2,4	0,7	0,8	2,4	0,08
09.02.2021	10,9	1	1	73,5	2,4	1,0	0,8	2,8	0,07
16.02.2021	10,2			57,3	3,2	1,2	0,9	5,0	0,10
23.02.2021	9,8	1	1	48,4	6,0	1,0	1,0	4,0	0,11
02.03.2021	10,2	1	1	66,5	4,1	1,2	1,1	4,8	0,13
09.03.2021	9,5			71,0	10,3	2,0	1,5	4,2	0,10
16.03.2021	9,2	1	1	68,0	10,2	0,9	1,4	3,9	0,09
23.03.2021	9,1			57,5	12,1	0,5	1,2	3,6	0,08
07.04.2021	10,5			57,6	3,8	1,2	1,1	4,2	0,11
14.04.2021	10,4	1	1	50,4	3,4	0,5	2,7	4,0	0,07
21.04.2021	10,4			46,8	5,0	0,5	4,6	3,7	0,08
28.04.2021	10,3	1	1	45,2	4,2	0,8	10,9	4,4	0,10
05.05.2021	10,1			49,3	4,5	0,7	10,6	4,3	0,09
11.05.2021	10,1	1	1	45,6	3,0	0,7	9,7	4,1	0,10
19.05.2021	10,5			48,0	3,3	0,7	8,4	4,6	0,08
26.05.2021	10,4			46,2	3,4	0,7	6,1	4,3	0,07
02.06.2021	10,2	1	1	71,3	6,9	0,9	4,7	4,7	0,09
09.06.2021	10,1			45,1	3,3	0,6	2,6	3,6	0,07
15.06.2021	10,2	1	1	54,2	4,0	1,0	1,7	4,6	0,14
23.06.2021	10,4			53,0	4,5	0,9	1,5	4,8	0,13
30.06.2021	10,4	1	1	51,0	3,4	0,1	1,9	3,5	0,06
07.07.2021	10,5			55,0	4,1	0,6	1,6	3,8	0,11
14.07.2021	10,3			72,0	5,6	0,9	2,5	5,2	0,11
21.07.2021	10,4			53,0	3,1	0,7	2,1	3,7	0,08
28.07.2021	10,4			59,0	3,5	1,0	2,2	7,0	0,12
04.08.2021	10,4			47,0	4,2	0,2	2,3	2,0	0,04
11.08.2021	10,1	1	1	54,0	2,8	0,8	2,1	4,2	0,11
18.08.2021	10,1			89,6	5,9	0,8	2,5	4,9	0,11
25.08.2021	10,0	1	1	59,1	8,6	0,9	1,9	5,5	0,13
01.09.2021	9,6	1	1	51,0	5,9	0,9	2,2	3,9	0,18
08.09.2021	10,2	1	1	43,0	2,7	0,6	1,9	4,3	0,07
15.09.2021	10,2			44,5	2,6	0,7	1,6	4,0	0,07
22.09.2021	10,1	1	1	44,0	3,0	0,6	1,5	3,3	0,06
29.09.2021	10,2			44,0	5,3	2,1	1,6	3,6	0,09
06.10.2021	10,5	1	1	43,0	2,6	0,8	1,6	3,3	0,09
13.10.2021	10,4			110,0	14,0	1,0	5,7	3,9	0,10
20.10.2021	10,3	1	1	40,6	3,3	1,1	2,0	4,4	0,11
27.10.2021	10,2			41,3	2,8	0,8	3,4	3,2	0,11
03.11.2021	10,0	1	1	42,2	2,4	0,9	3,1	3,3	0,08
17.11.2021	9,7	1	1	41,7	2,3	1,3	3,5	4,1	0,21
24.11.2021	9,7	1	1	42,4	3,1	2,0	3,7	4,2	0,27
01.12.2021	9,6			65,1	9,8	0,5	3,7	3,1	0,08
08.12.2021	9,5	1	1	50,0	3,0	2,7	3,2	6,0	0,20
15.12.2021	9,6			56,6	2,7	2,7	2,9	6,4	0,20
27.12.2021	9,6			38,5	5,6	0,7	2,5	3,2	0,06

RK47 Refstadsvingen

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	0	0	0	0	3,9	7,52	0,08
12.01.2021	0	0	0	0	0	3,7	7,51	0,62
19.01.2021	0	0	0	0	0	3,6	7,51	0,22
26.01.2021	0	0	0	0	0	4,4	7,81	0,08
16.02.2021	0	0	0	0	0	3,6	7,50	0,53
23.02.2021	0	0	0	0	0	3,5	7,56	0,08
02.03.2021	0	0	0	0	0	3,6	7,69	0,08
09.03.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,64	0,27
16.03.2021	0	0	0	0	0	3,4	7,40	0,26
23.03.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,42	0,22
07.04.2021	1	0	0	0	0	4,0	7,56	0,08
14.04.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,40	0,17
21.04.2021	0	0	0	0	0	4,3	7,39	0,08
28.04.2021	2	0	0	0	0	4,7	7,45	0,08
05.05.2021	1	0	0	0	0	5,0	7,39	0,19
11.05.2021	0	0	0	0	0	5,5	7,49	0,08
19.05.2021	1	0	0	0	0	5,7	7,60	0,12
26.05.2021	0	0	0	0	0	6,2	7,60	0,11
02.06.2021	1	0	0	0	0	6,0	7,42	0,08
09.06.2021	1	0	0	0	0	6,0	7,48	0,08
15.06.2021	1	0	0	0	0	6,0	7,48	0,08
23.06.2021	0	0	0	0		6,3	7,50	0,12
30.06.2021	1	0	0	0	0	7,7	7,50	0,05
07.07.2021	1	0	0	0	0	8,0	7,60	0,05
14.07.2021	5	0	0	0	0	8,0	7,40	0,11
21.07.2021	3	0	0	0	0	8,0	7,50	0,14
28.07.2021	2	0	0	0	0	8,6	7,70	0,55
04.08.2021	1	0	0	0	0	7,0	7,60	0,14
11.08.2021	2	0	0	0	0	8,0	7,43	0,08
18.08.2021	0	0	0	0	0	8,0	7,44	0,08
25.08.2021	12	0	0	0	0	7,9	7,33	0,26
01.09.2021	8	0	0	0	0	8,0	7,45	0,08
08.09.2021	0	0	0	0	0	8,1	7,36	0,20
15.09.2021	0	0	0	0	0	8,2	7,43	0,08
22.09.2021	6	0	0	0	0	8,4	7,38	0,08
29.09.2021	4	0	0	0	0	8,7	7,55	0,23
06.10.2021	1	0	0	0	0	9,0	7,56	0,08
13.10.2021	0	0	0	0	0	9,0	7,56	0,08
20.10.2021	1	0	0	0	0	8,4	7,43	0,08
27.10.2021	0	0	0	0	0	9,5	7,50	0,08
03.11.2021	4	0	0	0	0	11,0	7,61	0,16
17.11.2021	1	0	0	0	0	7,7	7,48	0,08
24.11.2021	0	0	0	0	0	7,0	7,47	0,08
01.12.2021	0	0	0	0	0	5,7	7,49	0,08
15.12.2021	43	0	0	0	0	4,0	7,46	0,08
27.12.2021	1	0	0	0	0	4,0	7,41	0,08

RK47 Refstadsvingen

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	11,4			67,4	4,3	1,0	1,7	6,4	0,10
12.01.2021	11,2	1	1	67,4	39,1	1,0	1,6	5,9	0,11
19.01.2021	11,1			69,0	7,4	1,8	1,2	6,7	0,12
26.01.2021	11,5	1	1	68,9	3,1	0,9	1,0	6,4	0,12
16.02.2021	10,7			66,5	17,7	2,6	0,9	8,7	0,50
23.02.2021	10,5	1	1	61,8	4,8	1,4	1,0	6,1	0,22
02.03.2021	11,2	1	1	70,0	4,1	1,7	0,9	5,7	0,20
09.03.2021	10,4			74,6	10,6	2,0	1,8	6,5	1,16
16.03.2021	10,3	1	1	78,8	13,8	1,3	1,9	7,1	0,27
23.03.2021	10,3			84,9	11,8	0,9	2,2	6,5	0,16
07.04.2021	11,3			64,6	3,5	1,9	1,5	5,9	0,13
14.04.2021	11,0	1	1	58,0	7,6	0,7	3,3	5,3	0,11
21.04.2021	11,0			58,3	3,3	0,8	6,1	6,4	0,12
28.04.2021	10,8	1	1	56,3	3,3	0,8	12,2	6,8	0,11
05.05.2021	10,1			65,3	11,0	0,7	12,1	6,7	0,11
11.05.2021	10,7	1	1	53,1	3,4	0,6	10,1	5,3	0,08
19.05.2021	11,0			58,0	14,5	0,7	8,7	6,8	0,11
26.05.2021	11,1			53,1	3,2	0,6	6,5	5,4	0,07
02.06.2021	10,9	1	1	54,5	5,1	0,9	4,5	7,9	0,09
09.06.2021	10,8			54,2	2,9	0,4	2,7	6,2	0,08
15.06.2021	10,7	1	1	49,8	3,0	0,5	1,7	6,8	0,11
23.06.2021	10,9			76,0	5,3	0,5	1,9	8,7	0,10
30.06.2021	10,9	1	1	61,0	3,0	0,1	2,2	6,2	0,05
07.07.2021	10,8			62,0	3,9	0,3	1,9	5,8	0,09
14.07.2021	10,6			63,0	5,1	0,3	2,5	5,0	0,05
21.07.2021	10,9			59,0	3,6	0,4	2,3	5,0	0,07
28.07.2021	10,7			59,0	66,0	0,6	3,0	8,3	0,18
04.08.2021	10,8			60,0	6,6	0,1	2,3	3,8	0,03
11.08.2021	10,5	1	1	56,9	2,6	0,3	2,1	6,9	0,08
18.08.2021	10,6			58,7	3,7	0,5	2,2	6,1	0,08
25.08.2021	10,3	1	1	68,5	13,6	0,7	2,2	6,7	0,13
01.09.2021	10,1	1	1	55,9	6,5	1,0	2,5	6,2	0,12
08.09.2021	10,5	1	1	53,0	4,7	0,4	2,2	5,6	0,10
15.09.2021	10,7			55,2	3,6	0,4	2,2	5,5	0,08
22.09.2021	10,5	1	1	56,0	3,1	0,3	1,8	4,8	0,05
29.09.2021	10,6			54,0	3,1	0,2	1,7	4,7	0,05
06.10.2021	11,4	1	1	47,0	2,6	0,3	1,7	4,9	0,05
13.10.2021	11,2			51,0	3,5	0,3	1,8	5,0	0,06
20.10.2021	11,0	1	1	43,4	3,4	0,4	2,6	6,1	0,07
27.10.2021	10,9			45,3	3,9	0,3	3,8	5,0	0,06
03.11.2021	10,5	1	1	47,9	3,3	0,4	3,8	4,4	0,03
17.11.2021	10,4	1	1	47,3	4,4	0,4	4,0	7,7	0,08
24.11.2021	10,3	1	1	45,9	3,1	0,4	4,2	7,6	0,08
01.12.2021	10,2			48,9	2,9	0,3	3,7	7,3	0,03
15.12.2021	10,1			64,9	2,6	0,4	3,3	8,0	0,07
27.12.2021	10,0			48,1	2,5	1,3	2,7	5,0	0,23

RK120 Alfasetveien

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,52	0,08
12.01.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,50	0,08
19.01.2021	0	0	0	0	0	3,9	7,53	0,08
26.01.2021	0	0	0	0	0	4,6	7,78	0,08
02.02.2021	0	0	0	0	0	3,7	7,94	0,23
09.02.2021	0	0	0	0	0	3,8	7,93	0,08
16.02.2021	0	0	0	0	0	3,7	7,50	0,08
23.02.2021	0	0	0	0	0	3,6	7,46	0,08
02.03.2021	0	0	0	0	0	3,6	7,50	0,08
09.03.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,62	0,25
16.03.2021	0	0	0	0	0	3,6	7,46	0,17
23.03.2021	0	0	0	0	0	4,2	7,43	0,38
07.04.2021	3	0	0	0	0	4,3	7,61	0,08
14.04.2021	0	0	0	0	0	4,1	7,51	0,08
21.04.2021	2	0	0	0	0	4,5	7,55	0,08
28.04.2021	5	0	0	0	0	4,9	7,49	0,08
05.05.2021	1	0	0	0	0	5,5	7,49	0,23
11.05.2021	0	0	0	0	0	5,7	7,51	0,08
19.05.2021	1	0	0	0	0	6,0	7,60	0,10
26.05.2021	1	0	0	0	0	6,7	7,60	0,05
02.06.2021	0	0	0	0	0	6,5	7,46	0,08
09.06.2021	7	0	0	0	0	6,6	7,46	0,08
15.06.2021	0	0	0	0	0	7,0	7,49	0,08
23.06.2021	3	0	0	0	0	7,0	7,50	0,11
30.06.2021	0	0	0	0	0	8,6	7,50	0,05
07.07.2021	1	0	0	0	0	8,9	7,60	0,05
14.07.2021	0	0	0	0	0	8,6	7,40	0,12
21.07.2021	3	0	0	0	0	9,1	7,50	0,13
28.07.2021	0	0	0	0	0	9,0	7,60	0,05
04.08.2021	2	0	0	0	0	7,9	7,60	0,11
11.08.2021	4	0	0	0	0	8,8	7,44	0,08
18.08.2021	3	0	0	0	0	8,7	7,39	0,08
25.08.2021	0	0	0	0	0	8,6	7,33	0,08
01.09.2021	0	0	0	0	0	8,7	7,52	0,08
08.09.2021	0	0	0	0	0	9,0	7,37	0,08
15.09.2021	0	0	0	0	0	9,2	7,46	0,08
22.09.2021	16	0	0	0	0	9,0	7,45	0,08
29.09.2021	2	0	0	0	0	9,3	7,52	0,23
06.10.2021	15	0	0	0	0	9,8	7,64	0,08
13.10.2021	15	0	0	0	0	9,3	7,55	0,19
20.10.2021	34	0	0	0	0	9,0	7,48	0,08
27.10.2021	38	0	0	0	0	9,6	7,57	0,08
03.11.2021		3	0	0	0	11,4	7,64	0,08
17.11.2021	5	2	0	0	0	8,2	7,59	0,08
24.11.2021	3	0	0	0	0	7,5	7,56	0,08
01.12.2021	5	0	0	0	0	6,3	7,54	0,08
15.12.2021	35	0	0	0	0	4,6	7,48	0,08
27.12.2021	1	0	0	0	0	4,1	7,46	0,08

RK120 Alfasetveien

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,1			66,1	3,8	1,2	1,5	4,4	0,16
12.01.2021	10,1	1	1	67,0	2,8	1,3	1,3	4,6	0,15
19.01.2021	10,1			65,9	2,6	1,3	1,1	4,7	0,13
26.01.2021	10,4	1	1	67,5	2,4	1,1	0,8	4,1	0,14
02.02.2021	10,8			74,8	1,7	0,9	0,8	3,2	0,12
09.02.2021	10,9	1	1	70,3	1,7	0,8	0,8	3,6	0,09
16.02.2021	10,2			59,3	2,3	1,3	0,8	4,6	0,12
23.02.2021	10,2	1	1	61,8	2,7	1,2	1,0	4,5	0,16
02.03.2021	10,1	1	1	71,3	2,8	1,2	0,9	4,6	0,12
09.03.2021	9,5			64,3	9,3	1,1	1,2	3,7	0,12
16.03.2021	9,5	1	1	75,4	10,1	1,8	1,5	4,1	0,13
23.03.2021	9,4			148,0	35,1	1,5	5,4	6,4	0,44
07.04.2021	10,4			61,3	3,5	1,4	1,1	4,3	0,17
14.04.2021	10,5	1	1	60,7	1,6	0,9	2,8	4,1	0,09
21.04.2021	10,4			56,4	3,0	0,9	4,9	3,9	0,17
28.04.2021	10,2	1	1	57,2	3,6	1,0	11,8	4,7	0,21
05.05.2021	9,8			84,6	9,9	1,0	11,5	4,7	0,20
11.05.2021	10,0	1	1	46,0	2,1	0,8	9,9	3,8	0,11
19.05.2021	10,4			51,0	2,3	1,1	8,5	4,6	0,15
26.05.2021	10,6			52,2	2,7	0,8	6,5	5,3	0,12
02.06.2021	10,2	1	1	54,3	2,8	0,9	4,5	4,2	0,15
09.06.2021	10,1			53,8	2,2	1,3	2,5	4,8	0,21
15.06.2021	10,2	1	1	53,2	5,7	1,1	2,0	4,7	0,20
23.06.2021	10,3			57,0	2,6	1,8	1,8	7,5	0,29
30.06.2021	10,4	1	1	53,0	1,5	0,4	1,7	3,6	0,11
07.07.2021	10,4			60,0	2,8	1,1	1,7	4,8	0,19
14.07.2021	10,2			67,0	2,5	1,3	2,1	5,8	0,20
21.07.2021	10,4			63,0	2,1	1,3	2,2	5,3	0,20
28.07.2021	10,5			63,0	2,3	1,4	2,3	7,8	0,23
04.08.2021	10,1			54,0	1,9	0,6	2,2	3,6	0,10
11.08.2021	9,9	1	1	56,3	6,5	0,9	2,1	4,4	0,15
18.08.2021	10,0			57,4	1,9	1,4	2,0	5,7	0,22
25.08.2021	9,9	1	1	63,3	2,0	1,2	1,7	5,6	0,20
01.09.2021	9,6	1	1	56,4	5,4	1,4	2,3	5,2	0,23
08.09.2021	10,3	1	1	49,5	1,9	1,0	1,9	5,4	0,15
15.09.2021	10,2			47,4	1,6	2,2	1,6	6,1	0,25
22.09.2021	10,1	1	1	49,0	2,4	1,0	1,5	4,3	0,14
29.09.2021	10,2			48,0	1,8	0,8	1,5	4,1	0,14
06.10.2021	10,4	1	1	45,0	1,3	1,0	1,4	4,0	0,15
13.10.2021	10,4			68,0	4,5	0,8	1,9	4,6	0,13
20.10.2021	10,3	1	1	44,9	2,3	0,9	2,0	5,3	0,12
27.10.2021	10,2			44,4	1,9	0,7	3,4	3,9	0,11
03.11.2021	10,0	1	1	45,6	2,1	1,5	3,1	4,8	0,17
17.11.2021	9,7	1	1	42,2	1,6	1,3	3,5	4,5	0,17
24.11.2021	9,7	1	1	41,9	1,7	1,1	3,6	4,0	0,15
01.12.2021	9,6			45,3	1,9	1,1	3,2	4,0	0,16
15.12.2021	9,6			56,5	1,8	1,0	2,9	4,1	0,12
27.12.2021	9,6			43,1	1,7	1,2	2,4	4,2	0,14

RK106 Ytre Ringvei

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	0	0	0	0	4,1	7,55	0,20
12.01.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,54	0,08
19.01.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,46	0,19
26.01.2021	0	0	0	0	0	4,6	7,78	0,08
02.02.2021	1	0	0	0	0	3,8	7,96	0,08
09.02.2021	0	0	0	0	0	3,8	7,95	0,08
16.02.2021	0	0	0	0	0	3,7	7,53	0,08
23.02.2021	0	0	0	0	0	3,7	7,46	0,08
02.03.2021	0	0	0	0	0	3,7	7,53	0,17
09.03.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,59	0,25
16.03.2021	0	0	0	0	0	3,6	7,48	0,20
23.03.2021	0	0	0	0	0	4,1	7,48	0,24
07.04.2021	0	0	0	0	0	4,3	7,61	0,08
14.04.2021	1	0	0	0	0	4,0	7,50	0,08
21.04.2021	0	0	0	0	0	4,4	7,53	0,08
28.04.2021	5	0	0	0	0	4,8	7,48	0,08
05.05.2021	0	0	0	0	0	5,2	7,49	0,08
11.05.2021	0	0	0	0	0	5,7	7,51	0,08
19.05.2021	2	0	0	0	0	6,0	7,60	0,11
26.05.2021	1	0	0	0	0	6,7	7,60	0,05
02.06.2021	2	0	0	0	0	6,2	7,46	0,08
09.06.2021	9	0	0	0	0	6,4	7,46	0,08
15.06.2021	0	0	0	0	0	6,6	7,45	0,08
23.06.2021	0	0	0	0	0	6,9	7,50	0,11
30.06.2021	0	0	0	0	0	8,4	7,50	0,05
07.07.2021	1	0	0	0	0	8,5	7,60	0,05
14.07.2021	0	0	0	0	0	8,0	7,40	0,13
21.07.2021	1	0	0	0	0	8,5	7,40	0,14
28.07.2021	1	0	0	0	0	8,4	7,50	0,05
04.08.2021	3	0	0	0	0	7,6	7,60	0,11
11.08.2021	6	0	0	0	0	8,2	7,46	0,08
18.08.2021	1	0	0	0	0	8,4	7,40	0,22
25.08.2021	2	0	0	0	0	8,6	7,36	0,08
01.09.2021	1	0	0	0	0	8,6	7,54	0,08
08.09.2021	0	0	0	0	0	8,8	7,37	0,08
15.09.2021	0	0	0	0	0	9,0	7,44	0,08
22.09.2021	6	0	0	0	0	9,0	7,45	0,08
29.09.2021	0	0	0	0	0	9,0	7,53	0,23
06.10.2021	24	0	0	0	0	9,6	7,65	0,08
13.10.2021	21	0	0	0	0	9,2	7,55	0,19
20.10.2021	16	0	0	0	0	8,7	7,52	0,08
27.10.2021	9	0	0	0	0	9,7	7,57	0,08
03.11.2021	300	0	0	0	0	11,3	7,62	0,08
17.11.2021	5	0	0	0	0	8,0	7,58	0,08
24.11.2021	1	0	0	0	0	7,3	7,53	0,08
01.12.2021	0	0	0	0	0	6,0	7,53	0,08
08.12.2021	21	0	0	0	0	4,6	7,50	0,08
15.12.2021	28	0	0	0	0	4,3	7,50	0,08
27.12.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,45	0,08

RK106 Ytre Ringvei

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,1			95,8	7,4	1,6	2,5	5,0	0,15
12.01.2021	10,0	1	1	82,4	4,4	1,7	1,6	4,9	0,19
19.01.2021	9,9			91,1	6,0	2,2	1,9	4,9	0,29
26.01.2021	10,4	1	1	74,1	2,6	0,9	0,9	3,9	0,08
02.02.2021	10,9			85,4	2,0	1,1	1,0	2,8	0,13
09.02.2021	10,9	1	1,5	75,3	1,7	1,4	0,9	3,7	0,15
16.02.2021	10,1			68,7	3,3	1,5	1,0	5,1	0,16
23.02.2021	10,1	1	1	65,1	2,1	1,4	0,9	5,1	0,19
02.03.2021	10,1	1	1	88,7	2,5	1,4	0,9	4,6	0,14
09.03.2021	9,5			82,5	9,0	1,3	1,5	4,5	0,11
16.03.2021	9,5	1	1	78,6	9,3	2,6	1,5	4,2	0,12
23.03.2021	9,5			95,1	12,0	1,5	1,8	4,8	0,14
07.04.2021	10,4			67,5	2,2	1,7	1,1	4,0	0,12
14.04.2021	10,4	1	1	57,4	3,0	0,9	2,8	4,1	0,20
21.04.2021	10,3			59,0	1,6	1,2	5,2	3,9	0,15
28.04.2021	10,1	1	1	55,6	1,5	1,2	12,8	5,0	0,13
05.05.2021	9,6			58,9	5,4	1,0	12,0	4,3	0,10
11.05.2021	10,1	1	1	50,1	1,6	1,0	10,4	4,1	0,11
19.05.2021	10,3			53,1	1,7	0,9	9,0	4,2	0,08
26.05.2021	10,5			54,5	1,6	1,0	6,6	4,7	0,10
02.06.2021	10,2	1	1	57,4	1,6	0,9	4,6	4,3	0,12
09.06.2021	10,1			53,5	1,4	1,3	2,5	4,8	0,15
15.06.2021	10,1	1	1	51,3	16,0	1,0	1,7	4,1	0,11
23.06.2021	10,3			55,0	1,6	1,5	1,4	5,3	0,10
30.06.2021	10,4	1	1	57,0	1,1	0,9	1,6	4,2	0,08
07.07.2021	10,4			60,0	1,9	1,1	1,6	4,3	0,11
14.07.2021	10,3			77,0	1,9	1,4	1,9	5,3	0,12
21.07.2021	10,2			60,0	1,1	1,4	1,9	4,8	0,11
28.07.2021	10,4			63,0	1,6	1,5	2,2	7,8	0,11
04.08.2021	10,2			55,0	1,6	0,6	2,3	3,3	0,04
11.08.2021	9,9	1	1	57,1	0,9	1,1	2,0	3,8	0,09
18.08.2021	10,0			82,4	3,6	1,6	2,7	5,1	0,13
25.08.2021	9,8	1	1	64,8	1,6	1,4	1,8	5,4	0,12
01.09.2021	9,6	1	1	61,1	5,0	1,3	2,5	4,4	0,12
08.09.2021	10,2	1	1	52,8	1,4	1,3	1,9	4,9	0,11
15.09.2021	10,2			50,0	1,2	1,2	1,6	4,5	0,08
22.09.2021	10,1	1	1	50,0	1,4	1,2	1,5	3,4	0,05
29.09.2021	10,1			48,0	1,3	1,2	1,6	4,4	0,09
06.10.2021	10,4	1	1	46,0	1,2	1,3	1,5	4,2	0,10
13.10.2021	10,3			86,0	4,2	1,3	2,0	4,9	0,11
20.10.2021	10,3	1	1	46,0	1,4	1,0	2,0	2,2	0,08
27.10.2021	10,2			43,7	1,1	0,9	3,4	3,7	0,06
03.11.2021	9,9	1	1	45,8	1,0	1,1	3,5	3,8	0,08
17.11.2021	9,6	1	1	48,4	1,0	1,3	3,7	3,7	0,09
24.11.2021	9,7	1	1	44,2	1,0	1,1	4,0	3,7	0,07
01.12.2021	9,5			49,5	1,1	1,3	3,5	4,1	0,08
08.12.2021	9,5	1	1	58,0	1,1	1,3	3,3	3,6	0,08
15.12.2021	9,6			61,6	1,2	1,1	3,1	3,8	0,03
27.12.2021	9,7			47,2	1,0	1,3	2,5	4,3	0,08

VP36 Margrethe Parms vei

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	0	0	0	0	3,7	7,53	0,08
12.01.2021	3	0	0	0	0	3,7	7,52	0,20
19.01.2021	0	0	0	0	0	3,7	7,52	0,08
26.01.2021	0	0	0	0	0	6,0	7,68	0,08
02.02.2021	0	0	0	0	0	3,9	8,03	0,08
16.02.2021	4	0	0	0	0	3,7	7,47	0,08
23.02.2021	0	0	0	0	0	3,5	7,59	0,08
02.03.2021	0	0	0	0	0	3,6	7,50	0,08
09.03.2021	1	0	0	0	0	4,0	7,55	0,26
16.03.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,46	0,17
23.03.2021	0	0	0	0	0	4,7	7,44	0,21
07.04.2021	4	0	0	0	0	5,0	7,62	0,08
14.04.2021	0	0	0	0	0	12,4	7,50	0,18
28.04.2021	1	0	0	0	0	4,6	7,46	0,08
05.05.2021	2	0	0	0	0	5,0	7,46	0,08
11.05.2021	0	0	0	0	0	6,9	7,51	0,08
02.06.2021	19	0	0	0	0	9,0	7,44	0,08
09.06.2021	5	0	0	0	0	6,4	7,49	0,08
15.06.2021	0	0	0	0	0	6,7	7,52	0,08
23.06.2021	0	0	0	0		6,9	7,50	0,05
30.06.2021	7	0	0	0	0	9,4	7,50	0,05
07.07.2021	0	0	0	0	0	8,1	7,50	0,05
14.07.2021	0	0	0	0	0	7,8	7,40	0,14
28.07.2021	4	0	0	0	0	7,8	7,50	0,05
04.08.2021	3	0	0	0	0	7,1	7,70	0,10
18.08.2021	4	0	0	0	0	8,0	7,38	0,19
25.08.2021	0	0	0	0	0	8,0	7,34	0,08
01.09.2021	1	0	0	0	0	8,0	7,54	0,08
15.09.2021	12	0	0	0	0	11,3	7,57	0,08
22.09.2021	23	0	0	0	0	9,5	7,44	0,08
06.10.2021	27	0	0	0	0	9,0	7,60	0,08
20.10.2021	69	0	0	0	0	11,4	7,44	0,08
03.11.2021		0	0	0	0	12,0	8,55	0,08
01.12.2021	5	0	0	0	0	5,7	7,46	0,08
15.12.2021	54	0	0	0	0	7,3	7,46	0,08
27.12.2021	4	0	0	0	0	7,0	7,44	0,08

VP36 Margrethe Parms vei

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,0			78,1	2,1	1,3	1,5	7,0	0,15
12.01.2021	10,0	1	1	76,5	3,2	1,3	1,3	5,8	0,15
19.01.2021	10,1			76,6	2,1	0,9	1,1	5,0	0,13
26.01.2021	10,3	1	1	74,9	3,2	1,1	0,9	7,5	0,16
02.02.2021	10,9			76,0	1,3	0,9	0,8	4,2	0,12
16.02.2021	10,1			64,7	2,0	1,9	0,8	8,2	0,20
23.02.2021	10,1	1	1	54,5	1,8	1,1	0,8	4,9	0,15
02.03.2021	10,1	1	1	79,3	2,2	1,7	1,1	9,5	0,23
09.03.2021	9,5			82,9	10,9	1,7	1,6	6,2	0,18
16.03.2021	9,2	1	1	72,5	9,4	1,3	1,4	5,6	0,14
23.03.2021	9,1			72,4	12,7	1,2	1,6	6,5	0,19
07.04.2021	10,5			63,3	2,2	2,8	1,0	14,8	0,28
14.04.2021	10,6	1	1	56,8	14,6	1,6	1,3	10,5	0,34
28.04.2021	10,2	1	1	56,5	1,7	0,6	12,3	5,1	0,12
05.05.2021	9,6			60,7	5,8	0,6	12,1	4,6	0,11
11.05.2021	10,2	1	1	49,9	1,4	0,6	10,4	4,9	0,08
02.06.2021	10,2	1	1	61,2	3,5	1,0	4,9	7,8	0,14
09.06.2021	10,2			55,1	3,1	0,9	2,7	6,3	0,11
15.06.2021	10,2	1	1	46,1	4,3	1,1	1,7	7,4	0,18
23.06.2021	10,4			52,0	3,1	0,6	1,5	6,0	0,09
30.06.2021	10,5	1	1	56,0	1,4	0,8	1,9	8,8	0,17
07.07.2021	10,2			63,0	1,8	1,8	1,6	13,0	0,28
14.07.2021	10,2			77,0	1,9	1,4	2,0	12,0	0,21
28.07.2021	10,4			64,0	1,5	1,9	2,2	14,0	0,29
04.08.2021	10,3			56,0	1,1	2,8	2,2	21,0	0,48
18.08.2021	10,1			81,6	2,1	1,3	2,2	9,9	0,27
25.08.2021	9,9	1	1	66,1	1,3	1,3	1,8	9,5	0,26
01.09.2021	9,7	1	1	60,6	4,7	2,1	2,5	13,0	0,38
15.09.2021	10,4			65,4	2,3	1,0	1,6	8,4	0,20
22.09.2021	10,2	1	1	51,0	2,8	1,1	1,6	6,3	0,17
06.10.2021	10,5	1	1	49,0	1,0	2,8	1,5	19,0	0,61
20.10.2021	10,3	1	1	44,0	5,5	2,0	2,0	10,6	0,36
03.11.2021	10,7	1	1	124,0	7,4	1,0	2,4	7,0	0,15
01.12.2021	9,5			53,2	1,1	1,0	3,4	6,0	0,19
15.12.2021	9,6			63,7	6,7	2,2	3,0	12,2	0,34
27.12.2021	9,6			45,3	3,4	1,6	2,7	2,6	0,03

VP4 Bergensveien

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
09.02.2021	0	0	0	0	0	3,6	8,05	0,18
16.02.2021	0	0	0	0	0	3,6	7,54	0,16
14.04.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,47	0,08
21.04.2021	0	0	0	0	0	5,1	7,51	0,08
28.04.2021	3	0	0	0	0	4,4	7,46	0,21
19.05.2021	5	0	0	0	0	6,0	7,60	0,11
26.05.2021	1	0	0	0	0		7,60	0,11
21.07.2021	3	0	0	0	0	8,4	7,40	0,14
11.08.2021	1	0	0	0	0	8,4	7,43	0,08
18.08.2021	2	0	0	0	0	8,7	7,41	0,08
08.09.2021	0	0	0	0	0	8,4	7,45	0,08
15.09.2021	0	0	0	0	0	9,1	7,41	0,08
22.09.2021	10	0	0	0	0	9,0	7,44	0,08
29.09.2021	8	0	0	0	0	9,0	7,51	0,23
06.10.2021	300	0	0	0	0	9,4	7,51	0,18
13.10.2021	9	0	0	0	0	9,6	7,53	0,19
27.10.2021	10	0	0	0	0	9,7	7,58	0,08
03.11.2021	300	0	0	0	0	11,3	7,62	0,08
17.11.2021	2	0	0	0	0	8,0	7,56	0,08
24.11.2021	0	0	0	0	0	7,3	7,51	0,16
08.12.2021	21	0	0	0	0	4,6	7,49	0,08

VP4 Bergensveien

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
09.02.2021	11,0	1	1	76,3	2,8	2,5	0,9	5,3	0,16
16.02.2021	10,0			62,1	20,1	1,5	1,4	6,5	0,13
14.04.2021	10,4	1	1	57,0	3,1	2,4	2,8	6,6	0,22
21.04.2021	10,4			52,7	12,6	1,4	5,3	4,6	0,13
28.04.2021	10,4	1	1	48,8	31,0	3,9	11,8	7,7	0,27
19.05.2021	10,5			45,9	7,9	1,3	8,7	5,1	0,13
26.05.2021	10,4			50,9	5,3	1,4	6,4	6,5	0,15
21.07.2021	10,3			61,0	3,1	3,3	2,2	8,0	0,27
11.08.2021	10,0	1	1	56,6	2,4	1,4	2,2	6,2	0,15
18.08.2021	10,1			53,4	23,6	2,4	2,6	8,0	0,28
08.09.2021	10,5	1	1	45,7	5,8	2,2	2,1	7,1	0,24
15.09.2021	10,3			49,6	20,1	1,6	2,1	6,0	0,15
22.09.2021	10,1	1	1	50,0	3,4	1,9	1,7	7,4	0,21
29.09.2021	10,2			48,0	2,8	1,8	1,6	7,1	0,22
06.10.2021	10,3	1	1						
13.10.2021	10,3			68,0	3,8	2,1	1,9	6,5	0,25
27.10.2021	10,3			38,7	4,6	1,7	3,3	6,5	0,26
03.11.2021	10,0	1	1	43,9	2,4	1,4	3,4	6,4	0,27
17.11.2021	9,8	1	1	42,6	3,3	1,2	3,9	5,1	0,17
24.11.2021	9,7	1	1	42,4	2,2	1,2	3,8	5,8	0,16
08.12.2021	9,5	1	1	54,6	2,3	1,4	3,4	4,4	0,13

VP3 Ammerudhellinga

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	0	0	0	0	4,3	7,58	0,08
12.01.2021	2	0	0	0	0	4,0	7,55	0,08
19.01.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,54	0,08
26.01.2021	0	0	0	0	0	4,6	7,72	0,08
02.02.2021	0	0	0	0	0	3,4	7,95	0,08
09.02.2021	1	0	0	0	0	3,6	8,03	0,08
16.02.2021	0	0	0	0	0	3,6	7,57	0,08
23.02.2021	0	0	0	0	0	3,5	7,55	0,08
02.03.2021	0	0	0	0	0	3,4	7,55	0,08
09.03.2021	0	0	0	0	0	3,7	7,58	0,22
16.03.2021	1	0	0	0	0	3,4	7,42	0,24
23.03.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,43	0,18
07.04.2021	1	0	0	0	0	4,3	7,56	0,08
14.04.2021	1	0	0	0	0	4,1	7,46	0,08
21.04.2021	0	0	0	0	0	4,5	7,51	0,08
28.04.2021	3	0	0	0	0	5,0	7,47	0,08
05.05.2021	2	0	0	0	0	5,4	7,44	0,08
11.05.2021	0	0	0	0	0	5,8	7,48	0,08
19.05.2021	1	0	0	0	0	6,3	7,60	0,11
26.05.2021	0	0	0	0	0	7,0	7,60	0,05
02.06.2021	1	0	0	0	0	5,8	7,43	0,08
09.06.2021	1	0	0	0	0	6,8	7,49	0,08
15.06.2021	0	0	0	0	0	7,0	7,46	0,08
23.06.2021	1	0	0	0	0	7,3	7,40	0,11
30.06.2021	3	0	0	0	0	8,8	7,50	0,11
07.07.2021	4	0	0	0	0	9,1	7,50	0,10
14.07.2021	1	0	0	0	0	10,0	7,50	0,12
21.07.2021	0	0	0	0	0	9,4	7,50	0,14
28.07.2021	3	0	0	0	0	9,3	7,60	0,05
04.08.2021	2	0	0	0	0	8,9	7,50	0,11
11.08.2021	1	0	0	0	0	10,0	7,43	0,08
18.08.2021	1	0	0	0	0	10,6	7,42	0,08
25.08.2021	6	0	0	0	0	9,8	7,35	0,08
01.09.2021	0	0	0	0	0	9,2	7,46	0,08
08.09.2021	0	0	0	0	0	9,5	7,38	0,08
15.09.2021	0	0	0	0	0	10,7	7,40	0,08
22.09.2021	7	0	0	0	0	10,0	7,43	0,17
29.09.2021	4	0	0	0	0	10,1	7,45	0,23
06.10.2021	14	0	0	0	0	10,4	7,59	0,08
13.10.2021	23	0	0	0	0	10,0	7,54	0,08
20.10.2021	16	0	0	0	0	9,0	7,48	0,08
27.10.2021	13	0	0	0	0	9,7	7,53	0,08
03.11.2021		0	0	0	0	11,3	7,58	0,08
17.11.2021	7	0	0	0	0	8,0	7,56	0,08
24.11.2021	2	0	0	0	0	7,4	7,48	0,08
01.12.2021	7	0	0	0	0	6,3	7,49	0,08
08.12.2021	24	0	0	0	0	5,0	7,46	0,08
15.12.2021	72	0	0	0	0	4,3	7,44	0,08
27.12.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,43	0,08

VP3 Ammerudhellinga

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,1			53,8	11,4	1,6	1,7	3,5	0,03
12.01.2021	10,1	1	1	61,3	6,6	2,0	1,4	3,5	0,03
19.01.2021	10,1			59,2	8,4	1,4	1,3	3,6	0,03
26.01.2021	10,4	1	1	64,0	7,1	2,1	1,0	3,3	0,03
02.02.2021	10,9			76,9	3,9	1,3	0,8	2,5	0,03
09.02.2021	10,9	1	1	80,9	4,3	1,8	0,9	2,5	0,03
16.02.2021	10,3			58,8	5,1	2,7	0,9	3,7	0,03
23.02.2021	10,3	1	1	56,1	5,9	1,9	1,0	3,4	0,06
02.03.2021	10,2	1	1	64,4	5,6	3,1	1,0	3,9	0,03
09.03.2021	9,6			68,4	16,2	2,0	1,5	3,9	0,07
16.03.2021	9,4	1	1	72,9	14,3	1,9	1,6	3,7	0,06
23.03.2021	9,4			76,3	15,7	5,9	1,6	4,1	0,07
07.04.2021	10,5			59,2	5,7	2,3	1,2	3,4	0,03
14.04.2021	10,4	1	1	53,0	5,1	1,0	2,7	3,0	0,03
21.04.2021	10,4			51,2	5,2	1,6	4,8	2,8	0,03
28.04.2021	10,3	1	1	50,3	5,4	1,8	11,2	3,3	0,03
05.05.2021	10,0			51,0	6,6	2,1	11,0	3,5	0,03
11.05.2021	10,1	1	1	45,3	4,7	1,4	9,5	3,1	0,03
19.05.2021	10,4			45,8	5,9	1,5	8,0	3,3	0,03
26.05.2021	10,4			47,7	5,3	1,7	6,0	3,2	0,03
02.06.2021	10,2	1	1	51,2	3,8	2,6	4,6	3,8	0,03
09.06.2021	10,2			45,8	8,2	1,6	2,7	3,1	0,03
15.06.2021	10,1	1	1	46,3	5,7	2,5	1,7	3,3	0,06
23.06.2021	10,4			49,0	5,8	2,7	1,6	3,9	0,04
30.06.2021	10,4	1	1	55,0	3,2	2,0	1,8	3,0	0,03
07.07.2021	10,2			74,0	6,6	3,3	2,1	4,0	0,05
14.07.2021	10,4			56,0	6,4	2,7	2,1	3,4	0,05
21.07.2021	10,5			56,0	4,3	1,9	2,1	3,2	0,03
28.07.2021	10,5			61,0	5,2	2,0	2,3	5,0	0,04
04.08.2021	10,2			53,0	4,7	1,2	2,2	1,3	0,01
11.08.2021	10,1	1	1	87,1	5,6	2,4	2,2	3,4	0,06
18.08.2021	10,3			55,3	9,4	2,1	2,2	3,7	0,03
25.08.2021	10,0	1	1	55,6	5,5	2,6	1,9	3,9	0,03
01.09.2021	9,5	1	1	53,6	8,4	3,1	2,5	4,2	0,03
08.09.2021	10,3	1	1	47,7	3,9	1,9	2,0	3,4	0,03
15.09.2021	10,2			43,3	5,6	2,8	1,8	3,8	0,03
22.09.2021	10,2	1	1	45,0	5,4	2,2	1,9	3,1	0,03
29.09.2021	10,2			44,0	5,5	2,0	1,7	3,0	0,03
06.10.2021	10,5	1	1	43,0	4,7	1,6	1,6	2,6	0,03
13.10.2021	10,4			47,0	5,1	4,7	1,8	2,8	0,04
20.10.2021	10,4	1	1	41,1	3,9	1,9	2,0	3,2	0,03
27.10.2021	10,2			39,3	4,3	1,7	3,5	2,9	0,03
03.11.2021	10,0	1	1	41,4	4,1	2,3	3,3	2,7	0,03
17.11.2021	9,7	1	1	42,4	3,9	2,2	3,6	2,7	0,06
24.11.2021	9,7	1	1	40,0	4,1	2,0	3,7	2,6	0,03
01.12.2021	9,6			41,2	4,7	2,2	3,3	2,7	0,03
08.12.2021	9,6	1	1	48,4	4,2	1,8	3,3	2,4	0,03
15.12.2021	9,6			59,0	3,5	1,9	3,1	3,0	0,03
27.12.2021	9,7			47,1	5,5	0,4	3,0	5,2	0,07

RK132 Nordstrandveien

Dato	Kimtall 22 °C	Koliforme	E. coli	C.perfringens	Intest.entero	Temp.	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	56	0	0	0	4,1	7,70	0,08
12.01.2021	1	21	0	0	0	4,0	7,80	0,08
19.01.2021	3	0	0	0	0	3,9	7,87	0,08
26.01.2021	0	0	0	0	0	4,4	7,86	0,08
02.02.2021	0	0	0	0	0	3,7	7,84	0,08
09.02.2021	0	18	0	0	0	3,9	7,86	0,08
16.02.2021	1	0	0	0	0	3,5	7,87	0,08
23.02.2021	0	0	0	0	0	3,7	7,81	0,08
01.03.2021	2	0	0	0	0	4,0	7,72	0,08
09.03.2021	3	36	0	0	0			
15.03.2021	2	12	0	0	0	4,3	7,44	0,27
22.03.2021	0	80	0	0	0	3,7	7,45	0,25
29.03.2021	2	9	0	0	0	4,4	7,83	0,08
07.04.2021		22	0	0	0	4,6	7,77	0,08
12.04.2021	3	7	0	0	0	4,4	7,77	0,08
19.04.2021	4	8	0	0	0	4,5	7,79	0,08
26.04.2021	1	6	0	0	0	4,9	7,84	0,08
03.05.2021	6	59	0	0	0	5,2	7,75	0,08
10.05.2021	3	13	0	0	0	5,6	7,63	0,08
18.05.2021	7	16	0	0	0	6,7	7,70	0,05
25.05.2021	1	16	0	0	0	6,4	7,70	0,05
01.06.2021	4	19	0	0	0	6,4	7,80	0,08
08.06.2021	3	17	0	0	0	6,5	7,86	0,08
15.06.2021	1	33	0	0	0	6,7	7,81	0,08
22.06.2021	3	25	0	0		6,8	7,80	0,10
29.06.2021	3	16	0	0	0	6,8	7,80	0,05
06.07.2021	0	59	0	0	0	7,6	7,80	0,10
13.07.2021	2	30	0	0	0	7,4	7,70	0,05
20.07.2021	2	15	0	0		8,7	7,80	0,11
27.07.2021	4	58	0	0	0	7,9	7,80	0,05
03.08.2021	0	31	0	0	0	7,6	7,80	0,05
09.08.2021	3	54	0	0	0	8,6	7,80	0,05
16.08.2021	2	48	0	0	0	8,6	7,79	0,23
23.08.2021	8	57	0	0	0	8,5	7,76	0,08
30.08.2021	1	31	0	0	0	8,4	7,81	0,08
06.09.2021	26	66	0	0	0	8,5	7,75	0,08
13.09.2021	3	80	0	0	0	8,3	7,78	0,08
20.09.2021	5	78	0	0	0	7,6	7,68	0,08
27.09.2021	4	80	0	0	0	7,6	7,83	0,19
04.10.2021	57	80	0	0	0	9,4	7,79	0,19
11.10.2021	13	80	0	0	0	7,0	7,82	0,08
18.10.2021	25	80	0	0	0	8,4	7,82	0,08
25.10.2021	19	80	0	0	0	7,6	7,77	0,18
01.11.2021	14	80	0	0	0	7,9	7,76	0,22
08.11.2021	9	80	0	0	0	7,8	7,85	0,19
15.11.2021	49	80	0	0	0	6,2	7,76	0,37
22.11.2021	6	80	0	0	0	6,2	7,72	0,20
29.11.2021	13	80	0	0	0	6,2	7,79	0,28
06.12.2021	4	80	0	0	0	4,8	7,76	0,08
13.12.2021	19	80	0		0	4,5	7,78	0,21
20.12.2021	9	80	0	0	0	4,1	7,73	0,08

RK132 Nordstrandveien

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,7			25,2	6,1	1,4	2,6	8,4	0,32
12.01.2021	10,4	1	1	33,1	5,3	1,1	2,6	4,6	0,17
19.01.2021	10,5			35,1	6,8	1,2	2,2	6,4	0,25
26.01.2021	11,7	1	1	31,0	5,6	1,2	2,0	7,9	0,25
02.02.2021	11,5			33,2	7,5	1,3	2,2	6,8	0,31
09.02.2021	11,5	1	1	34,9	6,8	1,7	2,4	8,1	0,29
16.02.2021	11,5			34,7	6,2	1,6	1,8	7,8	0,29
23.02.2021	11,3	1	1	32,8	6,7	1,4	1,9	7,8	0,30
01.03.2021	11,0	1	1	37,5	10,2	1,7	4,5	8,7	0,24
15.03.2021	9,5			65,8	17,3	2,0	4,6	10,3	0,31
22.03.2021	9,5	1	1	71,4	20,9	3,1	7,6	11,7	0,49
29.03.2021	10,9			38,7	6,1	1,0	1,3	8,7	0,26
07.04.2021	10,9			43,1	21,6	2,0	7,9	13,9	0,42
12.04.2021	11,0	1	1	43,7	19,6	1,9	9,6	12,0	0,41
19.04.2021	11,0			33,0	9,4	1,0	4,4	7,0	0,24
26.04.2021	11,1	1	1	33,8	7,7	1,2	5,4	7,6	0,23
03.05.2021	10,8			30,5	7,6	1,1	6,0	8,5	0,28
10.05.2021	10,7	1	1	24,4	5,5	1,0	4,4	8,0	0,23
18.05.2021	11,2			25,2	5,8	0,9	3,4	7,1	0,18
25.05.2021	11,2			31,1	6,5	1,5	3,3	9,4	0,33
01.06.2021	11,0			39,6	10,3	1,6	5,4	8,7	0,33
08.06.2021	11,1	1	1	31,4	4,9	1,1	1,9	6,1	0,24
15.06.2021	10,8			36,1	8,5	1,5	2,9	7,5	0,40
22.06.2021	11,4	1	1	44,0	9,3	1,1	3,8	7,0	0,29
29.06.2021	11,2			41,0	7,9	0,8	5,4	10,0	0,34
06.07.2021	11,3			60,0	16,0	2,8	12,0	17,0	0,63
13.07.2021	10,2			47,0	10,0	1,6	4,3	12,0	0,41
20.07.2021	11,1			47,0	7,9	1,4	3,6	9,9	0,34
27.07.2021	10,9			51,0	14,0	2,2	10,0	16,0	0,42
03.08.2021	10,9			33,0	6,5	1,0	2,0	6,7	0,25
09.08.2021	10,8			35,0	6,8	1,1	2,9	8,6	0,26
16.08.2021	10,8			46,8	18,2	5,1	7,1	12,8	0,71
23.08.2021	10,8	1	1	35,9	7,3	1,5	2,2	10,0	0,31
30.08.2021	10,9			35,5	6,1	1,4	1,8	8,9	0,30
06.09.2021	10,9	1	1	28,4	5,8	1,1	2,0	7,1	0,25
13.09.2021	11,0			28,6	4,1	1,0	1,2	5,7	0,17
20.09.2021	10,7	1	1	32,0	4,6	1,4	1,3	8,9	0,23
27.09.2021	10,9			35,0	6,8	1,0	2,4	5,9	0,21
04.10.2021	10,8	1	1	32,0	5,6	1,3	1,9	8,9	0,31
11.10.2021	11,1			33,0	7,9	1,3	3,3	9,1	0,29
18.10.2021	11,1	1	1	33,1	7,8	1,8	2,6	10,1	0,37
25.10.2021	10,9			29,6	7,1	1,7	2,4	10,0	0,28
01.11.2021	10,8	1	1	42,4	13,1	2,3	4,9	13,6	0,37
08.11.2021	10,7			25,5	9,7	2,5	3,2	18,1	0,50
15.11.2021	10,8	1	1	47,7	27,4	4,0	9,9	16,0	0,68
22.11.2021	10,7	1	1	28,4	5,9	1,2	2,4	6,7	0,24
29.11.2021	10,2	1	1	37,4	13,9	2,0	6,7	11,2	0,41
06.12.2021	10,6			30,5	6,7	1,1	3,3	7,1	0,19
13.12.2021	10,1	1	1	50,6	17,1	2,3	7,8	13,9	0,36
20.12.2021	10,6			32,1	7,2	1,7	3,0	10,5	0,29

RK141 Fugleliveien

Dato	Kimtall 22 °C	Koliforme	E. coli	C.perfringens	Intest.entero	Temp.	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	7	0	0	0	4,6	7,57	0,08
12.01.2021	3	4	0	0	0	4,4	7,58	0,08
19.01.2021	6	0	0	0	0	4,3	7,57	0,08
26.01.2021	3	0	0	0	0	5,0	7,80	0,08
02.02.2021	3	0	0	0	0	4,0	7,91	0,08
09.02.2021	1	5	0	0	0	3,9	8,05	0,08
16.02.2021	1	0	0	0	0	3,7	7,63	0,08
23.02.2021	0	2	0	0	0	3,7	7,56	0,08
01.03.2021	1	0	0	0	0	3,9	7,58	0,21
08.03.2021						4,1	7,49	0,19
09.03.2021	1	1	0	0	0			
15.03.2021	2	0	0	0	0	4,2	7,44	0,26
22.03.2021	0	0	0	0	0	4,1	7,43	0,18
29.03.2021	0	3	0	0	0	4,3	7,55	0,17
07.04.2021		6	0	0	0	4,4	7,53	0,08
12.04.2021	2	3	0	0	0	4,3	7,58	0,08
19.04.2021	1	1	0	0	0	4,3	7,61	0,08
26.04.2021	0	0	0	0	0	4,8	7,52	0,08
03.05.2021	6	7	0	0	0	5,3	7,49	0,17
10.05.2021	2	2	0	0	0	5,8	7,47	0,08
18.05.2021	2	4	0	0	0	6,4	7,60	0,05
25.05.2021	1	3	0	0	0	6,3	7,60	0,05
01.06.2021	2	2	0	0	0	6,0	7,44	0,08
08.06.2021	2	4	0	0	0	7,0	7,52	0,08
15.06.2021	2	6	0	0	0	7,0	7,50	0,08
22.06.2021	1	2	0	0		7,3	7,60	0,10
29.06.2021	0	1	0	0	0	7,3	7,60	0,11
06.07.2021	3	4	0	0	0	7,6	7,70	0,05
13.07.2021	1	5	0	0	0	8,0	7,40	0,11
20.07.2021	4	4	0	0		9,1	7,50	0,11
27.07.2021	3	6	0	0	0	7,4	7,60	0,05
03.08.2021	2	6	0	0	0	8,1	7,60	0,05
09.08.2021	2	1	0	0	0	9,1	7,50	0,05
16.08.2021	0	2	0	0	0	9,0	7,52	0,08
23.08.2021	5	2	0	0	0	9,0	7,45	0,08
30.08.2021	2	3	0	0	0	9,0	7,46	0,08
06.09.2021	3	3	0	0	0	9,4	7,45	0,08
13.09.2021	2	6	0	0	0	9,5	7,55	0,08
20.09.2021	2	11	0	0	0	8,4	7,49	0,08
27.09.2021	0	13	0	0	0	8,6	7,52	0,18
04.10.2021	118	6	0	0	0	10,0	7,61	0,21
11.10.2021	33	9	0	0	0	8,4	7,63	0,08
18.10.2021	49	10	0	0	0	9,4	7,57	0,16
25.10.2021	32	12	0	0	0	9,7	7,64	0,08
01.11.2021	20	12	0	0	0	10,2	7,58	0,08
08.11.2021	2	11	0	0	0	9,8	7,65	0,08
15.11.2021	20	10	0	0	0	8,4	7,59	0,08
22.11.2021	63	13	0	0	0	8,0	7,56	0,08
29.11.2021	7	12	0	0	0	6,9	7,55	0,08
06.12.2021	1	7	0	0	0	5,2	7,50	0,08
13.12.2021	11	1	0		0	4,6	7,55	0,08
20.12.2021	5	1	0	0	0	4,4	7,49	0,08

RK141 Fugleliveien

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,2			58,5	6,4	1,5	1,7	6,5	0,30
12.01.2021	10,2	1	1	53,9	5,7	1,7	1,5	6,1	0,30
19.01.2021	10,2			53,9	6,3	1,9	1,3	6,7	0,37
26.01.2021	10,6	1	1	62,8	5,3	1,5	1,0	5,1	0,32
02.02.2021	10,8			73,9	4,9	1,4	0,9	4,4	0,31
09.02.2021	10,9	1	1	82,7	4,9	1,6	0,8	4,5	0,29
16.02.2021	10,4			53,0	6,2	1,8	1,0	5,7	0,24
23.02.2021	10,3	1	1	59,7	4,4	1,6	1,1	5,7	0,27
01.03.2021	10,2	1	1	89,3	6,2	3,3	1,3	6,2	0,35
08.03.2021	9,3	1	1	69,7	11,0	1,8	1,4	5,1	0,30
09.03.2021									
15.03.2021	9,6			78,9	11,5	2,2	1,6	6,6	0,36
22.03.2021	9,6	1	1	82,9	10,3	3,6	1,5	7,5	0,36
29.03.2021	9,5			66,9	12,0	1,6	1,6	7,7	0,39
07.04.2021	10,4			63,3	7,3	1,4	1,3	8,7	0,36
12.04.2021	10,6	1	1	53,2	3,8	1,2	1,3	6,1	0,31
19.04.2021	10,5			52,3	3,5	1,3	4,3	5,9	0,30
26.04.2021	10,3	1	1	52,8	4,3	1,3	11,2	5,7	0,27
03.05.2021	10,2			56,3	8,0	1,1	10,6	5,2	0,27
10.05.2021	10,2	1	1	44,8	3,8	1,2	9,5	5,1	0,24
18.05.2021	10,6			41,9	4,0	1,2	7,8	4,9	0,26
25.05.2021	10,6			46,6	4,1	1,5	6,5	6,1	0,32
01.06.2021	10,1			49,5	4,9	2,8	4,8	5,6	0,26
08.06.2021	10,2	1	1	45,5	4,1	1,3	2,8	9,0	0,38
15.06.2021	10,2			47,7	4,1	1,1	1,8	4,3	0,28
22.06.2021	10,5	1	1	55,0	4,3	1,3	1,6	5,0	0,27
29.06.2021	10,4			55,0	5,2	0,9	2,0	5,7	0,27
06.07.2021	10,6			56,0	7,0	2,0	1,9	6,1	0,55
13.07.2021	9,6			60,0	6,5	1,7	2,1	6,7	0,35
20.07.2021	10,4			57,0	4,1	1,9	2,0	8,3	0,38
27.07.2021	10,3			55,0	4,9	3,1	2,5	10,0	0,40
03.08.2021	10,4			45,0	4,1	0,8	2,2	3,0	0,22
09.08.2021	10,2			18,0	2,4	0,7	2,3	9,7	0,07
16.08.2021	10,1			53,8	3,9	1,9	2,1	6,7	0,38
23.08.2021	10,2	1	1	54,5	3,9	1,8	2,0	5,7	0,33
30.08.2021	9,9			59,2	4,2	1,8	1,9	6,0	0,38
06.09.2021	10,3	1	1	38,3	3,8	1,7	1,6	6,0	0,36
13.09.2021	10,5			40,2	3,3	2,2	1,8	6,3	0,37
20.09.2021	10,3	1	1	45,8	3,6	1,4	1,7	5,1	0,28
27.09.2021	10,2			46,0	4,1	1,1	1,6	4,1	0,22
04.10.2021	10,5	1	1	57,0	5,5	1,6	1,8	5,2	0,34
11.10.2021	10,5			56,0	5,9	0,9	1,7	3,7	0,19
18.10.2021	10,5	1	1	59,8	7,3	1,7	2,0	5,9	0,32
25.10.2021	10,2			41,5	2,6	1,2	2,7	4,1	0,21
01.11.2021	10,0	1	1	39,9	2,7	1,8	3,3	5,7	0,27
08.11.2021	9,7			29,8	2,8	1,9	2,6	6,0	0,31
15.11.2021	9,6	1	1	41,2	2,9	1,5	3,0	5,0	0,28
22.11.2021	9,6	1	1	41,0	2,7	1,1	3,4	4,1	0,18
29.11.2021	9,7	1	1	44,7	3,1	1,4	3,3	4,5	0,25
06.12.2021	9,6			49,6	3,3	1,0	3,1	3,8	0,19
13.12.2021	9,6	1	1	55,5	3,6	2,2	3,0	6,5	0,30
20.12.2021	9,7			45,2	3,0	1,7	2,7	4,1	0,19

VP7 Brannfjell

Dato	Kimtall 22 °C	Koliforme	E. coli	C.perfringens	Intest.entero	Temp.	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	3	0	0	0	0	5,1	7,70	0,17
12.01.2021	2	62	0	0	0	4,8	7,74	0,08
19.01.2021	6	53	0	0	0	4,6	7,77	0,08
26.01.2021	1	0	0	0	0	5,0	7,85	0,18
02.02.2021	7	29	0	0	0	4,2	7,86	0,08
09.02.2021	14	23	0	0	0	4,0	7,89	0,08
16.02.2021	27	10	0	0	0	3,7	7,85	0,08
23.02.2021	19	1	0	0	0	4,0	7,70	0,27
01.03.2021	3	25	0	0	0	4,1	7,75	0,29
08.03.2021						4,4	7,56	0,29
09.03.2021	0	20	0	0	0			
15.03.2021	0	3	0	0	0	4,7	7,47	0,34
22.03.2021	0	15	0	0	0	4,6	7,47	0,20
29.03.2021	1	17	0	0	0	4,6	7,76	0,08
07.04.2021		12	0	0	0	4,9	7,72	0,08
12.04.2021	3	4	0	0	0	4,7	7,71	0,08
19.04.2021	9	7	0	0	0	4,8	7,70	0,08
26.04.2021	5	12	0	0	0	5,3	7,57	0,45
03.05.2021	1	38	0	0	0	5,9	7,58	0,78
10.05.2021	15	26	0	0	0	6,4	7,43	0,22
18.05.2021	8	16	0	0	0	7,0	7,70	0,05
25.05.2021	5	12	0	0	0	7,0	7,70	0,05
01.06.2021	4	20	0	0	0	7,4	7,52	0,08
08.06.2021	9	21	0	0	0	8,0	7,57	0,08
15.06.2021	4	35	0	0	0	8,6	7,53	0,08
22.06.2021	6	24	0	0		8,8	7,70	0,05
29.06.2021	3	24	0	0	0	8,9	7,60	0,05
06.07.2021	3	7	0	0	0	8,8	7,70	0,11
13.07.2021	4	16	0	0	0	8,3	7,50	0,05
20.07.2021	3	6	0	0		10,7	7,70	0,11
27.07.2021	6	13	0	0	0	9,5	7,70	0,05
03.08.2021	3	15	0	0	0	10,0	7,70	0,05
09.08.2021	3	46	0	0	0	11,4	7,60	0,18
23.08.2021	46	29	0	0	0	11,4	7,49	0,22
30.08.2021	13	22	0	0	0	11,0	7,65	0,21
06.09.2021	32	27	0	0	0	11,5	7,54	0,19
13.09.2021	39	33	0	0	0	12,0	7,54	0,08
20.09.2021	44	52	0	0	0	11,0	7,52	0,18
27.09.2021	14	66	0	0	0	11,0	7,53	0,36
04.10.2021	176	43	0	0	0	12,0	7,55	0,20
11.10.2021	57	54	0	0	0	10,2	7,65	0,37
18.10.2021	40	51	0	0	0	11,5	7,58	0,18
25.10.2021	24	36	0	0	0	10,6	7,62	0,19
01.11.2021	18	38	0	0	0	10,6	7,55	0,27
08.11.2021	20	46	0	0	0	10,2	7,65	0,25
15.11.2021	22	40	0	0	0	8,8	7,56	0,24
22.11.2021	8	42	0	0	0	8,4	7,52	0,19
29.11.2021	7	50	0	0	0	7,5	7,54	0,18
06.12.2021	1	10	0	0	0	6,4	7,49	0,18
13.12.2021	13	5	0		0	5,1	7,54	0,17
20.12.2021	5	4	0	0	0	5,3	7,46	0,08
05.01.2021	3	0	0	0	0	5,1	7,70	0,17

VP7 Brannfjell

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,6			36,0	17,0	2,8	2,6	6,9	0,19
12.01.2021	10,4	1	1,3	37,3	14,4	2,4	2,9	6,3	0,15
19.01.2021	10,4			36,0	9,4	2,3	1,7	5,2	0,11
26.01.2021	11,5	1	1	32,6	31,1	5,3	1,9	18,0	0,40
02.02.2021	11,4			35,3	8,4	2,3	1,3	5,4	0,11
09.02.2021	11,4	1	1	39,0	9,3	2,6	1,4	5,5	0,11
16.02.2021	11,4			36,2	13,2	3,0	2,3	7,1	0,14
23.02.2021	11,2	1	1	38,9	35,9	3,7	2,6	13,0	0,28
01.03.2021	11,1	1	1	58,8	41,8	4,1	6,7	12,5	0,27
08.03.2021	9,1	1	1	76,6	25,0	3,3	2,7	9,4	0,17
09.03.2021									
15.03.2021	9,4			73,7	42,8	5,4	4,7	24,7	0,42
22.03.2021	9,5	1	1	67,0	15,3	4,1	2,1	7,1	0,16
29.03.2021	10,7			40,7	7,5	1,9	1,0	4,5	0,10
07.04.2021	10,8			32,5	8,7	3,1	1,0	7,8	0,13
12.04.2021	10,9	1	1	32,4	10,9	3,3	1,9	8,5	0,16
19.04.2021	10,9			32,2	6,9	2,1	2,5	5,6	0,08
26.04.2021	10,7	1	1	46,4	36,3	5,8	7,7	19,3	0,31
03.05.2021	10,5			91,5	117,0	3,6	15,6	13,9	0,27
10.05.2021	10,5	1	1	29,8	8,4	3,8	4,2	8,3	0,18
18.05.2021	10,9			27,2	6,0	3,9	3,3	8,3	0,18
25.05.2021	10,9			29,5	6,6	2,6	2,9	6,2	0,15
01.06.2021	10,4			34,5	8,5	3,1	2,7	7,5	0,18
08.06.2021	10,4	1	1	31,8	7,8	2,8	2,0	7,5	0,21
15.06.2021	10,3			30,6	6,7	3,2	1,4	7,4	0,21
22.06.2021	10,8	1	1	49,0	9,2	3,3	2,5	6,9	0,19
29.06.2021	10,7			43,0	11,0	3,9	3,2	7,7	0,21
06.07.2021	10,6			47,0	10,0	4,0	2,4	10,0	0,28
13.07.2021	9,5			45,0	11,0	5,8	1,6	12,0	0,26
20.07.2021	10,7			50,0	9,8	4,6	3,1	8,3	0,25
27.07.2021	10,6			41,0	7,3	4,0	1,7	9,9	0,23
03.08.2021	10,6			37,0	8,0	3,1	2,2	5,7	0,21
09.08.2021	10,4			43,0	53,0	8,7	3,2	22,0	0,63
23.08.2021	10,4	1	1	49,4	28,8	6,5	3,7	11,3	0,24
30.08.2021	10,3			39,4	25,2	7,7	2,3	16,1	0,31
06.09.2021	10,6	1	1	40,3	17,9	5,9	3,2	5,8	0,14
13.09.2021	10,6			33,3	10,1	6,1	1,6	5,6	0,13
20.09.2021	10,5	1	1	44,4	18,2	6,1	2,2	6,1	0,14
27.09.2021	10,5			60,0	46,0	6,7	8,3	7,3	0,16
04.10.2021	10,5	1	1	41,0	13,0	5,8	2,6	4,9	0,13
11.10.2021	10,6			94,0	71,0	7,4	14,0	7,9	0,24
18.10.2021	10,6	1	1	40,0	16,4	6,1	2,4	5,9	0,19
25.10.2021	10,3			42,9	13,1	7,2	2,3	6,0	0,18
01.11.2021	10,2	1	1	66,7	33,6	5,9	8,0	6,5	0,22
08.11.2021	9,7			36,5	14,3	5,9	2,5	6,8	0,16
15.11.2021	9,8	1	1	46,2	19,8	7,4	3,5	8,0	0,24
22.11.2021	9,8	1	1	40,8	12,9	5,9	2,7	6,9	0,17
29.11.2021	9,6	1	1	39,3	11,8	5,5	2,9	5,2	0,16
06.12.2021	9,7			41,0	12,7	5,8	3,7	5,5	0,15
13.12.2021	9,6	1	1	51,9	9,4	4,7	2,8	4,4	0,11
20.12.2021	9,9			35,4	6,7	4,4	2,3	5,1	0,15

RK101 Tvetenveien

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	0	0	0	0	4,4	7,58	0,08
12.01.2021	0	0	0	0	0	4,4	7,58	0,08
19.01.2021	1	0	0	0	0	4,0	7,57	0,08
26.01.2021	0	0	0	0	0	4,7	7,71	0,08
02.02.2021	1	0	0	0	0	4,0	8,00	0,08
09.02.2021	5	0	0	0	0	3,8	8,00	0,08
16.02.2021	0	0	0	0	0	3,8	7,54	0,17
23.02.2021	0	0	0	0	0	3,7	7,59	0,08
02.03.2021	0	0	0	0	0	3,6	7,58	0,17
09.03.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,68	0,23
16.03.2021	0	1	0	0	0	3,6	7,46	0,18
23.03.2021	0	0	0	0	0	4,2	7,42	0,20
07.04.2021	2	0	0	0	0	4,6	7,66	0,08
14.04.2021	0	0	0	0	0	4,4	7,53	0,08
21.04.2021	0	0	0	0	0	4,7	7,57	0,08
28.04.2021	1	1	0	0	0	5,0	7,53	0,08
05.05.2021	0	0	0	0	0	5,4	7,49	0,08
11.05.2021	0	0	0	0	0	6,0	7,53	0,08
19.05.2021	1	1	0	0	0	6,3	7,60	0,12
26.05.2021	2	0	0	0	0	7,0	7,60	0,05
02.06.2021	0	0	0	0	0	6,7	7,46	0,08
09.06.2021	3	1	0	0	0	7,0	7,49	0,08
15.06.2021	0	0	0	0	0	7,4	7,52	0,08
22.06.2021	1	0	0	0		7,7		
23.06.2021	1	0	0	0		7,7	7,50	0,05
30.06.2021	0	2	0	0	0	9,1	7,50	0,10
07.07.2021	2	3	0	0	0	10,0	7,50	0,05
14.07.2021	2	0	0	0	0	9,6	7,50	0,13
21.07.2021	1	1	0	0	0	9,3	7,50	0,15
28.07.2021	8	3	0	0	0	10,0	7,60	0,05
04.08.2021	2	2	0	0	0	9,0	7,70	0,11
11.08.2021	6	1	0	0	0	9,5	7,43	0,08
18.08.2021	6	1	0	0	0	9,5	7,41	0,08
25.08.2021	1	1	0	0	0	9,4	7,36	0,16
01.09.2021	1	3	0	0	0	9,4	7,49	0,17
08.09.2021	0	1	0	0	0	9,5	7,41	0,08
15.09.2021	2	0	0	0	0	9,8	7,47	0,08
22.09.2021	11	3	0	0	0	9,6	7,49	0,08
29.09.2021	0	4	0	0	0	9,9	7,51	0,24
06.10.2021	35	9	0	0	0	10,4	7,64	0,08
13.10.2021	20	10	0	0	0	9,7	7,60	0,08
20.10.2021	25	6	0	0	0	9,0	7,54	0,08
27.10.2021	22	7	0	0	0	9,7	7,59	0,08
03.11.2021	300	12	0	0	0	11,4	7,63	0,08
17.11.2021	13	14	0	0	0	8,1	7,58	0,08
24.11.2021	0	7	0	0	0	7,6	7,56	0,08
01.12.2021	5	22	0	0	0	6,5	7,54	0,08
08.12.2021	18	0	0	0	0	5,0	7,49	0,08
15.12.2021	5	1	0	0	0	4,6	7,48	0,08
27.12.2021	1	4	0	0	0	4,3	7,48	0,08

RK101 Tvetenveien

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,1			61,0	5,9	9,4	1,6	6,3	0,13
12.01.2021	10,1	1	1	61,0	6,0	8,6	1,4	4,4	0,09
19.01.2021	10,1			60,1	6,0	8,7	1,2	4,3	0,08
26.01.2021	10,4	1	1	63,3	4,7	9,8	0,9	3,9	0,08
02.02.2021	10,9			85,2	4,1	6,4	0,9	2,2	0,07
09.02.2021	10,8	1	1	79,9	4,1	6,2	0,8	2,7	0,06
16.02.2021	10,2			70,3	6,8	6,9	1,1	5,1	0,09
23.02.2021	10,3	1	1	56,4	6,8	6,1	1,2	4,9	0,14
02.03.2021	10,2	1	1	81,0	6,5	7,5	1,2	4,9	0,09
09.03.2021	9,6			68,0	12,4	7,2	1,6	4,9	0,11
16.03.2021	9,5	1	1	72,9	13,0	7,2	1,6	4,9	0,09
23.03.2021	9,2			75,8	14,9	10,1	1,6	5,7	0,09
07.04.2021	10,6			55,9	6,8	8,9	1,2	4,8	0,09
14.04.2021	10,5	1	1	50,4	5,6	7,6	2,6	4,9	0,08
21.04.2021	10,4			51,0	4,9	8,3	4,6	4,9	0,11
28.04.2021	10,3	1	1	45,9	4,3	8,3	11,1	4,8	0,08
05.05.2021	10,0			49,6	6,1	9,0	10,6	5,0	0,09
11.05.2021	10,2	1	1	42,1	4,0	10,2	9,5	5,7	0,10
19.05.2021	10,5			44,0	17,7	10,3	8,2	6,1	0,11
26.05.2021	10,4			46,0	4,5	9,7	6,0	6,1	0,08
02.06.2021	10,2	1	1	46,3	4,7	8,1	4,4	5,2	0,09
09.06.2021	10,2			45,9	4,5	8,3	2,5	5,1	0,08
15.06.2021	10,2	1	1	43,7	4,3	10,8	1,6	6,0	0,13
22.06.2021									
23.06.2021	10,5			52,0	4,9	17,0	1,6	8,0	0,12
30.06.2021	10,4	1	1	49,0	5,0	15,0	1,8	5,9	0,07
07.07.2021	10,3			54,0	6,5	16,0	1,7	7,5	0,17
14.07.2021	10,4			62,0	5,6	17,0	2,1	7,5	0,13
21.07.2021	10,5			58,0	5,5	8,9	2,1	7,5	0,10
28.07.2021	10,5			55,0	5,6	12,0	2,2	7,6	0,08
04.08.2021	10,3			52,0	5,7	15,0	2,3	4,1	0,04
11.08.2021	10,1	1	1	49,7	4,6	11,8	2,1	5,3	0,10
18.08.2021	10,1			48,9	4,6	16,1	2,0	6,7	0,11
25.08.2021	10,0	1	1	61,6	6,2	15,0	2,0	8,1	0,17
01.09.2021	9,6	1	1	52,0	7,9	15,5	2,4	6,1	0,11
08.09.2021	10,3	1	1	44,6	4,5	10,8	1,9	5,7	0,09
15.09.2021	10,2			44,3	4,3	11,1	1,7	5,6	0,09
22.09.2021	10,2	1	1	43,0	4,2	10,0	1,6	4,9	0,06
29.09.2021	10,3			44,0	4,6	13,0	1,7	5,0	0,06
06.10.2021	10,5	1	1	48,0	5,4	13,0	1,6	5,2	0,09
13.10.2021	10,5			50,0	6,9	14,0	1,7	5,0	0,09
20.10.2021	10,4	1	1	46,9	5,5	10,2	1,9	5,0	0,08
27.10.2021	10,3			41,0	4,1	10,0	3,1	3,9	0,03
03.11.2021	10,1	1	1	43,5	4,5	10,7	2,9	4,5	0,07
17.11.2021	9,8	1	1	42,1	3,7	12,0	3,4	5,7	0,10
24.11.2021	9,7	1	1	42,4	3,7	11,0	3,5	5,3	0,08
01.12.2021	9,6			43,7	3,8	8,8	3,2	4,5	0,06
08.12.2021	9,6	1	1	49,1	3,9	10,1	3,2	5,2	0,07
15.12.2021	9,6			57,5	4,0	6,3	2,9	5,8	0,07
27.12.2021	9,7			42,5	4,3	7,7	2,5	4,6	0,03

RK30 Silurveien

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
04.01.2021	1	0	0	0	0	4,1	7,56	0,26
11.01.2021	1	0	0	0	0	4,0	7,60	0,08
18.01.2021	0	0	0	0	0	4,1	7,65	0,08
01.02.2021	0	0	0	0	0	4,1	7,94	0,08
08.02.2021	0	0	0	0	0	4,2	7,87	0,08
15.02.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,55	0,08
22.02.2021	0	0	0	0	0	4,4	7,63	0,08
01.03.2021	1	0	0	0	0	4,7	7,62	0,08
08.03.2021	27	0	0	0	0	3,9	7,58	0,22
15.03.2021	2	0	0	0	0	3,9	7,47	0,29
22.03.2021	1	0	0	0	0	3,9	7,54	0,18
29.03.2021	300	0	0	0	0	4,3	7,49	0,19
06.04.2021	1	0	0	0	0	4,3	7,58	0,19
12.04.2021	40	0	0	0	0	4,5	7,61	0,20
19.04.2021	36	0	0	0	0	4,7	7,55	0,18
26.04.2021	15	0	0	0	0	5,0	7,60	0,16
03.05.2021	2	0	0	0	0	4,8	7,51	0,08
10.05.2021	300	0	0	0	0	5,3	7,58	0,08
18.05.2021	130	0	0	0	0		7,60	0,05
25.05.2021	300	0	0	0	0	6,6	7,40	0,12
31.05.2021	125	0	0	0	0	7,6	7,46	0,08
07.06.2021	33	0	0	0	0	8,0	7,47	0,08
14.06.2021	11	0	0	0	0	8,6	7,48	0,20
21.06.2021	4	0	0	0	0	8,0	7,50	0,05
28.06.2021	0	0	0	0	0	8,0	7,60	0,05
05.07.2021	1	0	0	0	0	9,1	7,50	0,10
12.07.2021	0		0	0	0	9,1	7,60	0,05
19.07.2021	300	0	0	0	0	9,8	7,60	0,16
26.07.2021	0	0	0	0	0	8,8	7,60	0,05
02.08.2021	0	0	0	0	0	8,7	7,60	0,05
09.08.2021	0	0	0	0	0	8,9	7,50	0,05
16.08.2021	41	0	0	0	0	8,5	7,45	0,08
23.08.2021	0	0	0	0	0	8,2	7,51	0,08
30.08.2021	3	0	0	0	0	8,7	7,41	0,08
06.09.2021	0	0	0	0	0	8,6	7,42	0,08
13.09.2021	288	0	0	0	0	8,0	7,48	0,08
20.09.2021	0	0	0	0	0	8,0	7,58	0,08
27.09.2021	9	0	0	0	0	11,1	7,51	0,19
04.10.2021	66	0	0	0	0	10,7	7,62	0,30
11.10.2021	51	8	0	0	0	10,6	7,59	0,33
18.10.2021	300	2	0	0	0	9,9	7,58	0,21
25.10.2021	2	0	0	0	0	10,9	7,58	0,08
01.11.2021	51	0	0	0	0	11,8	7,59	0,08
08.11.2021	1	0	0	0	0	10,0	7,63	0,20
15.11.2021	27	0	0	0	0	9,0	7,59	0,08
22.11.2021	42	0	0	0	0		7,59	0,18
29.11.2021	9	0	0	0	0	6,1	7,57	0,08
06.12.2021	0	0	0	0	0	5,8	7,56	0,08
13.12.2021	15	0	0		0	5,5	7,53	0,08
20.12.2021	6	0	0	0	0	5,3	7,51	0,08

RK30 Silurveien

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
04.01.2021	10,1	1	1	70,3	8,7	1,5	1,6	5,7	0,18
11.01.2021	10,0			64,3	2,5	2,8	1,3	5,6	0,21
18.01.2021	10,1	1	1	62,1	2,4	0,6	0,9	5,0	0,09
01.02.2021	10,8	1	1	83,3	2,3	3,7	0,8	3,6	0,34
08.02.2021	10,7			69,7	4,1	1,2	1,0	5,2	0,18
15.02.2021	10,1	1	1	58,4	4,1	1,9	0,9	6,8	0,20
22.02.2021	10,4			64,2	3,1	3,8	0,9	5,3	0,16
01.03.2021	10,4	1	1	48,3	4,9	1,0	1,1	4,7	0,09
08.03.2021	9,7	1	1	66,7	8,0	4,5	1,2	5,8	0,31
15.03.2021	9,6			76,3	11,8	1,1	1,6	5,7	0,13
22.03.2021	9,6	1	1	79,2	8,3	0,6	1,2	5,5	0,10
29.03.2021	9,4			65,6	15,5	1,1	1,9	5,7	0,14
06.04.2021	10,5	1	1	63,6	8,9	3,9	1,6	7,5	0,45
12.04.2021	10,6			55,1	7,4	2,3	1,9	6,1	0,30
19.04.2021	10,4	1	1	52,3	6,5	8,1	3,8	5,7	0,49
26.04.2021	10,4			54,5	6,3	3,1	9,0	5,9	0,26
03.05.2021	10,2	1	1	51,9	3,5	0,8	11,3	5,5	0,10
10.05.2021	10,1			52,3	2,6	1,3	10,3	6,9	0,15
18.05.2021	10,0			57,0	2,9	5,5	8,8	6,6	0,30
25.05.2021	9,6			81,5	20,1	0,4	7,1	5,8	0,08
31.05.2021	10,1	1	1	43,0	4,7	0,8	4,4	4,9	0,06
07.06.2021	10,1	1	1	42,2	4,1	0,8	2,8	5,7	0,09
14.06.2021	10,1			56,1	10,0	0,5	2,0	4,6	0,09
21.06.2021	10,3			54,0	2,2	0,5	1,4	5,6	0,06
28.06.2021	10,3	1	1	53,0	2,1	0,1	1,5	4,5	0,04
05.07.2021	10,1			55,0	1,0	0,5	1,4	5,6	0,09
12.07.2021	10,3			59,0	2,0	0,5	1,7	5,3	0,07
19.07.2021	10,4			57,0	2,3	0,4	1,8	4,9	0,07
26.07.2021	10,4			55,0	1,7	0,4	2,1	4,7	0,06
02.08.2021	10,2			53,0	1,5	0,4	2,0	5,7	0,07
09.08.2021	10,2			47,0	2,5	0,9	1,9	3,7	0,12
16.08.2021	10,0	1	1	52,0	2,3	0,5	2,0	4,6	0,09
23.08.2021	9,9			51,8	1,8	0,5	1,9	3,0	0,03
30.08.2021	10,0	1	1	52,5	1,9	0,4	1,8	4,6	0,03
06.09.2021	10,4			34,6	2,0	0,6	1,4	4,7	0,08
13.09.2021	10,4	1	1	53,4	2,2	0,5	1,7	4,7	0,08
20.09.2021	10,3			46,8	2,2	0,6	1,5	4,0	0,07
27.09.2021	10,3	1	1	43,0	9,3	0,5	1,7	3,5	0,05
04.10.2021	10,3			44,0	11,0	1,6	2,0	6,0	0,11
11.10.2021	10,4	1	1,5	54,0	18,0	5,3	2,2	6,1	0,45
18.10.2021	10,4			52,8	11,4	0,5	2,5	4,5	0,09
25.10.2021	10,2	1	1	43,9	1,9	0,4	2,9	4,0	0,06
01.11.2021	9,9			38,9	2,0	0,5	2,8	4,4	0,07
08.11.2021	9,4	1	1	38,8	5,1	0,8	3,8	10,5	0,20
15.11.2021	9,6			47,0	2,6	0,9	3,3	5,6	0,12
22.11.2021	9,7	1	1	66,2	3,1	0,6	4,1	3,9	0,08
29.11.2021	9,7			56,5	2,1	0,8	3,8	5,3	0,12
06.12.2021	9,5	1	1	50,4	1,9	0,4	3,1	3,6	0,03
13.12.2021	9,7			49,0	5,0	0,4	2,6	3,6	0,03
20.12.2021	9,8	1	1	36,4	3,7	0,5	2,6	4,4	0,08

RK23 Skøyenveien

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
04.01.2021	0	0	0	0	0	4,1	7,50	0,18
11.01.2021						4,0	7,54	0,08
18.01.2021	4	0	0	0	0	4,3	7,60	0,16
01.02.2021	1	0	0	0	0	4,3	7,96	0,08
08.02.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,98	0,08
15.02.2021	1	0	0	0	0	8,9	7,60	0,18
22.02.2021	0	0	0	0	0	3,9	7,60	0,18
01.03.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,61	0,16
08.03.2021	6	0	0	0	0	3,9	7,59	0,22
15.03.2021	1	0	0	0	0	3,8	7,43	0,38
22.03.2021	0	0	0	0	0	3,9	7,52	0,29
29.03.2021	300	0	0	0	0	3,9	7,42	0,20
06.04.2021	2	0	0	0	0	3,7	7,53	0,25
12.04.2021	18	0	0	0	0	3,7	7,58	0,08
19.04.2021	22	0	0	0	0	3,7	7,59	0,08
26.04.2021	0	0	0	0	0	4,3	7,52	0,08
03.05.2021	0	0	0	0	0	4,9	7,48	0,20
10.05.2021	300	0	0	0	0	5,2	7,57	0,08
18.05.2021	15	0	0	0	0		7,60	0,05
25.05.2021	47	0	0	0	0	6,0	7,40	0,13
31.05.2021	30	0	0	0	0	6,0	7,50	0,08
07.06.2021	0	0	0	0	0	6,1	7,48	0,08
14.06.2021	29	0	0	0	0	6,5	7,50	0,18
21.06.2021	10	0	0	0	0	6,7	7,40	0,05
28.06.2021	14	0	0	0	0	6,5	7,50	0,05
05.07.2021	0	0	0	0	0	8,0	7,30	0,13
12.07.2021	18	0	0	0	0	8,2	7,50	0,10
19.07.2021	300	0	0	0	0	8,0	7,60	0,12
26.07.2021	1	0	0	0	0	8,1	7,60	0,14
02.08.2021	1	0	0	0	0	8,0	7,50	0,10
09.08.2021	0	0	0	0	0	7,3	7,50	0,10
16.08.2021	2	0	0	0	0	7,4	7,51	0,08
23.08.2021	0	0	0	0	0	7,3	7,59	0,08
30.08.2021	0	0	0	0	0	7,6	7,49	0,08
06.09.2021	0	0	0	0	0	7,6	7,62	0,08
13.09.2021	300	0	0	0	0	8,0	7,46	0,08
20.09.2021	9	0	0	0	0	7,4	7,59	0,08
27.09.2021	0	0	0	0	0	8,6	7,51	0,20
04.10.2021	30	0	0	0	0	8,4	7,64	0,19
11.10.2021	21	0	0	0	0	8,4	7,57	0,08
18.10.2021	35	0	0	0	0	8,8	7,59	0,08
25.10.2021	1	0	0	0	0	10,7	7,61	0,08
01.11.2021	7	0	0	0	0	11,4	7,61	0,08
08.11.2021	0	0	0	0	0	10,0	7,63	0,08
15.11.2021	10	0	0	0	0	9,0	7,57	0,08
22.11.2021	18	0	0	0	0		7,59	0,08
29.11.2021	9	0	0	0	0	6,3	7,56	0,08
06.12.2021	0	0	0	0	0	4,7	7,50	0,08
13.12.2021	12	0	0		0	4,1	7,49	0,08
20.12.2021	3	0	0	0	0	4,0	7,44	0,08

RK23 Skøyenveien

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
04.01.2021	10,2	1	1	72,2	4,2	1,2	1,7	6,4	0,12
11.01.2021	10,2			74,3	4,0	3,0	4,0	6,6	0,19
18.01.2021	10,3	1	1	75,9	4,0	1,6	1,3	6,4	0,14
01.02.2021	10,8	1	1	78,4	2,5	0,5	1,0	3,7	0,07
08.02.2021	10,9			82,4	2,6	0,5	1,0	4,4	0,11
15.02.2021	10,4	1	1	79,2	4,7	3,9	1,0	6,1	0,27
22.02.2021	10,3			67,1	4,6	1,1	1,0	5,4	0,18
01.03.2021	10,5	1	1	78,9	4,0	1,1	1,0	5,1	0,12
08.03.2021	9,5	1	1	86,9	13,1	1,0	1,9	5,9	0,12
15.03.2021	9,4			111,0	17,0	1,5	2,5	6,3	0,12
22.03.2021	9,6	1	1	112,0	14,8	0,8	2,4	5,9	0,09
29.03.2021	9,2			80,2	12,6	1,9	1,8	6,9	0,13
06.04.2021	10,3	1	1	95,9	7,7	1,2	1,6	6,2	0,16
12.04.2021	10,6			64,0	3,5	0,5	1,5	4,6	0,07
19.04.2021	10,6	1	1	70,1	3,6	1,3	5,2	4,6	0,08
26.04.2021	10,3			67,0	4,3	0,7	12,9	5,5	0,06
03.05.2021	10,2	1	1	65,3	5,0	1,5	11,9	5,4	0,11
10.05.2021	10,2			57,0	4,0	0,6	10,5	4,7	0,03
18.05.2021	9,8			57,0	4,0	0,8	10,0	5,6	0,05
25.05.2021	9,9			54,9	4,8	2,3	7,1	7,3	0,24
31.05.2021	10,4	1	1	52,1	5,8	1,9	5,4	5,7	0,09
07.06.2021	10,2	1	1	48,1	2,9	0,7	3,2	5,3	0,06
14.06.2021	10,2			51,6	4,4	1,4	1,9	5,7	0,14
21.06.2021	10,6			57,0	4,5	0,9	1,7	6,1	0,08
28.06.2021	10,5	1	1	61,0	4,1	0,3	2,2	5,1	0,05
05.07.2021	10,3			62,0	4,4	0,6	1,9	4,8	0,07
12.07.2021	10,1			64,0	3,8	0,7	2,0	5,2	0,05
19.07.2021	10,4			71,0	3,9	0,5	2,3	4,4	0,04
26.07.2021	10,4			64,0	3,5	0,6	2,4	4,8	0,04
02.08.2021	10,2			63,0	3,7	0,8	2,3	4,8	0,01
09.08.2021	10,2			61,0	4,1	0,7	2,4	3,7	0,05
16.08.2021	10,2	1	1	53,8	3,0	0,6	2,5	4,8	0,07
23.08.2021	10,5			57,3	3,4	0,5	2,4	3,9	0,03
30.08.2021	10,2	1	1	58,6	2,9	3,5	2,1	6,8	0,15
06.09.2021	10,8			41,8	2,8	0,7	1,9	4,8	0,07
13.09.2021	10,2	1	1	47,9	3,4	0,8	1,9	6,0	0,07
20.09.2021	10,3			53,1	2,9	0,6	1,8	5,2	0,07
27.09.2021	10,4	1,5	1	49,0	2,9	0,8	1,9	6,0	0,05
04.10.2021	10,4			45,0	13,0	3,0	2,3	6,8	0,15
11.10.2021	10,4	1	1	51,0	2,7	0,4	1,8	5,5	0,03
18.10.2021	10,3			52,3	3,1	1,1	2,1	6,7	0,07
25.10.2021	10,2	1	1	51,3	3,1	0,6	3,6	4,4	0,03
01.11.2021	10,2			46,1	2,6	0,8	4,2	5,3	0,03
08.11.2021	9,6	1	1	42,3	3,6	4,9	3,9	7,5	0,20
15.11.2021	9,6			42,2	2,2	0,9	3,4	6,9	0,07
22.11.2021	9,6	1	1	47,6	2,5	0,7	4,0	5,1	0,03
29.11.2021	9,5			52,4	2,7	0,9	3,8	5,5	0,03
06.12.2021	9,5	1	1	60,8	2,7	0,5	3,5	5,5	0,03
13.12.2021	9,6			59,7	3,3	1,0	3,1	6,6	0,07
20.12.2021	9,6	1	1	48,4	8,3	1,1	3,1	7,1	0,03

VP14 Gaustad

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
04.01.2021	0	0	0	0	0	3,8	7,54	0,08
11.01.2021	0	0	0	0	0	3,8	7,59	0,08
18.01.2021	0	0	0	0	0	3,8	7,59	0,08
01.02.2021	1	0	0	0	0	3,9	7,91	0,08
08.02.2021	0	0	0	0	0	4,0	8,01	0,08
15.02.2021	0	0	0	0	0	5,7	7,56	0,08
22.02.2021	0	0	0	0	0	3,6	7,59	0,08
01.03.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,60	0,08
08.03.2021	3	0	0	0	0	3,9	7,62	0,08
15.03.2021	0	0	0	0	0	3,6	7,45	0,25
22.03.2021	1	0	0	0	0	3,5	7,56	0,08
29.03.2021	11	0	0	0	0	3,5	7,40	0,08
06.04.2021	0	0	0	0	0	3,5	7,57	0,08
12.04.2021	30	0	0	0	0	3,5	7,53	0,08
19.04.2021	0	0	0	0	0	3,6	7,55	0,08
26.04.2021	79	0	0	0	0	7,8	7,50	0,08
03.05.2021	0	0	0	0	0	4,6	7,47	0,19
10.05.2021	13	0	0	0	0	4,8	7,55	0,08
18.05.2021	140	0	0	0	0		7,60	0,05
25.05.2021	17	0	0	0	0	5,8	7,40	0,11
31.05.2021	300	0	0	0	0	5,9	7,53	0,08
07.06.2021	89	0	0	0	0	6,0	7,50	0,08
14.06.2021	23	0	0	0	0	6,4	7,48	0,08
21.06.2021	2	0	0	0	0	6,1	7,50	0,05
28.06.2021	0	0	0	0	0	6,1	7,60	0,05
05.07.2021	2	0	0	0	0	7,8	7,50	0,05
12.07.2021	24	0	0	0	0	7,8	7,50	0,10
19.07.2021	300	0	0	0	0	7,6	7,70	0,16
26.07.2021	7	0	0	0	0	7,8	7,60	0,05
02.08.2021	0	0	0	0	0	7,5	7,60	0,05
09.08.2021	0	0	0	0	0	7,0	7,50	0,05
16.08.2021	30	0	0	0	0	7,0	7,52	0,08
23.08.2021	0	0	0	0	0	7,0	7,59	0,08
30.08.2021	0	0	0	0	0	7,1	7,51	0,08
06.09.2021	4	0	0	0	0	7,3	7,65	0,08
13.09.2021	300	0	0	0	0	7,7	7,46	0,08
20.09.2021	0	0	0	0	0	7,0	7,51	0,08
27.09.2021	0	0	0	0	0	8,1	7,58	0,18
04.10.2021	21	0	0	0	0	8,0	7,62	0,19
11.10.2021	11	0	0	0	0	8,0	7,61	0,08
18.10.2021	53	0	0	0	0	8,0	7,61	0,08
25.10.2021	2	0	0	0	0	10,4	7,59	0,08
01.11.2021	27	0	0	0	0	11,2	7,62	0,08
08.11.2021	4	0	0	0	0	9,8	7,64	0,08
15.11.2021	4	0	0	0	0	8,8	7,59	0,08
22.11.2021	7	0	0	0	0		7,60	0,08
29.11.2021	7	0	0	0	0	6,0	7,61	0,08
06.12.2021	0	0	0	0	0	4,6	7,54	0,08
13.12.2021	26	0	0		0	4,0	7,53	0,08
20.12.2021	7	0	0	0	0	3,7	7,46	0,08

VP14 Gaustad

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
04.01.2021	10,1	1	1	70,2	1,7	0,4	1,4	4,7	0,11
11.01.2021	10,1			71,5	1,6	0,4	1,3	4,3	0,11
18.01.2021	10,2	1	1	68,4	1,4	0,5	0,9	4,8	0,13
01.02.2021	10,7	1	1	75,1	1,0	0,5	1,0	4,8	0,14
08.02.2021	10,8			78,5	1,6	0,4	0,9	4,3	0,16
15.02.2021	10,3	1	1	68,5	2,2	0,3	0,8	4,1	0,11
22.02.2021	10,4			67,0	1,7	3,5	0,8	4,5	0,17
01.03.2021	10,3	1	1	67,2	2,1	0,8	0,9	4,5	0,14
08.03.2021	9,7	1	1	70,0	7,0	0,4	1,3	4,3	0,12
15.03.2021	9,6			75,2	9,3	0,5	1,5	4,7	0,14
22.03.2021	9,8	1	1	75,9	6,8	0,5	1,2	4,9	0,14
29.03.2021	9,6			72,5	7,7	0,6	1,4	5,1	0,13
06.04.2021	10,5	1	1	61,3	2,1	0,4	1,1	3,8	0,11
12.04.2021	10,5			64,9	2,2	0,5	1,4	3,9	0,10
19.04.2021	10,5	1	1	63,3	6,9	0,5	5,1	4,2	0,12
26.04.2021	10,3			64,1	2,5	0,6	13,1	5,0	0,14
03.05.2021	10,1	1	1	59,4	1,5	0,5	11,7	4,7	0,13
10.05.2021	10,2			54,5	1,2	0,4	10,4	3,8	0,07
18.05.2021	9,6			61,0	2,2	0,6	10,0	4,8	0,11
25.05.2021	10,0			55,9	1,8	6,8	7,3	5,6	0,11
31.05.2021	10,2	1	1	54,9	2,4	1,7	5,6	6,0	0,09
07.06.2021	10,2	1	1	50,5	1,7	0,7	3,2	5,3	0,18
14.06.2021	10,1			55,1	2,6	0,6	1,9	4,4	0,13
21.06.2021	10,5			62,0	1,8	0,7	1,5	5,7	0,21
28.06.2021	10,7	1	1	64,0	1,9	0,1	1,9	4,2	0,12
05.07.2021	10,3			62,0	1,8	0,5	1,6	4,9	0,16
12.07.2021	10,1			64,0	1,6	0,4	1,9	4,9	0,13
19.07.2021	10,7			72,0	1,9	0,6	2,2	4,9	0,17
26.07.2021	10,4			66,0	1,3	0,5	2,2	4,9	0,14
02.08.2021	10,3			61,0	1,4	0,4	2,0	5,8	0,11
09.08.2021	10,3			63,0	1,8	0,2	2,3	4,0	0,10
16.08.2021	10,1	1	1	58,0	1,9	0,6	2,4	5,5	0,16
23.08.2021	10,4			61,1	1,5	0,3	2,3	2,2	0,03
30.08.2021	10,2	1	1	56,7	1,2	0,4	2,1	4,7	0,11
06.09.2021	10,9			40,7	1,7	0,5	1,8	4,4	0,12
13.09.2021	10,2	1	1	50,7	2,0	0,4	1,8	4,8	0,10
20.09.2021	10,4			26,3	0,5	0,4	2,4	3,7	0,03
27.09.2021	10,5	1	1	51,0	1,8	0,5	1,7	4,6	0,12
04.10.2021	10,3			51,0	2,4	9,0	1,8	4,3	0,09
11.10.2021	10,5	1	1	54,0	1,5	1,2	1,6	3,7	0,12
18.10.2021	10,4			51,4	1,3	0,4	1,9	4,2	0,09
25.10.2021	10,3	1	1	47,0	0,7	0,4	3,2	3,7	0,09
01.11.2021	10,2			47,8	1,4	0,5	4,2	4,4	0,11
08.11.2021	9,5	1	1	40,0	1,4	0,5	3,7	3,7	0,10
15.11.2021	9,6			42,6	1,1	0,5	3,5	4,1	0,13
22.11.2021	9,6	1	1	46,0	0,9	0,5	3,8	4,4	0,13
29.11.2021	9,6			56,8	0,9	0,7	3,8	5,2	0,17
06.12.2021	9,5	1	1	64,3	1,1	0,5	3,4	4,0	0,12
13.12.2021	9,6			62,8	1,1	0,3	3,1	3,6	0,07
20.12.2021	9,6	1	1	50,4	1,0	0,5	2,9	4,1	0,10

VP24 Voksenskog

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
04.01.2021	6	0	0	0	0	4,2	7,56	0,25
11.01.2021	10	0	0	0	0	4,0	7,58	0,26
18.01.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,55	0,08
01.02.2021	1	0	0	0	0	4,1	7,93	0,08
08.02.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,84	0,08
15.02.2021	0	0	0	0	0	3,8	7,48	0,24
22.02.2021	1	0	0	0	0	6,7	7,58	0,08
01.03.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,53	0,08
08.03.2021	7	0	0	0	0	3,8	7,57	0,16
15.03.2021	0	0	0	0	0	3,7	7,46	0,34
22.03.2021	0	0	0	0	0	3,8	7,50	0,16
29.03.2021	24	0	0	0	0	3,7	7,42	0,18
06.04.2021	0	0	0	0	0	3,7	7,55	0,28
12.04.2021	36	0	0	0	0	3,7	7,57	0,08
19.04.2021	3	0	0	0	0	3,9	7,54	0,08
26.04.2021	0	0	0	0	0	4,1	7,51	0,19
03.05.2021	0	0	0	0	0	4,7	7,49	0,17
10.05.2021	94	0	0	0	0	5,3	7,53	0,08
18.05.2021	180	0	0	0	0			
25.05.2021	200	0	0	0	0	6,0	7,50	0,05
31.05.2021	103	0	0	0	0	6,1	7,47	0,08
07.06.2021	29	0	0	0	0	6,4	7,56	0,08
14.06.2021	38	0	0	0	0	6,7	7,47	0,08
21.06.2021	18	0	0	0	0	6,7	7,40	0,11
28.06.2021	1	0	0	0	0	6,7	7,50	0,05
05.07.2021	1	0	0	0	0	8,4	7,50	0,12
12.07.2021	2	0	0	0	0	8,6	7,50	0,11
19.07.2021	198	0	0	0	0	8,3	7,60	0,11
26.07.2021	5	0	0	0	0	8,6	7,50	0,05
02.08.2021	2	0	0	0	0	8,0	7,60	0,10
09.08.2021	0	0	0	0	0	7,6	7,50	0,05
16.08.2021	3	0	0	0	0	7,9	7,47	0,08
23.08.2021	0	0	0	0	0	7,6	7,50	0,08
30.08.2021	1	0	0	0	0	7,8	7,42	0,08
06.09.2021	1	0	0	0	0	8,0	7,41	0,16
13.09.2021	292	0	0	0	0	8,0	7,51	0,08
20.09.2021	6	0	0	0	0	7,6	7,56	0,08
27.09.2021	0	0	0	0	0	8,7	7,46	0,16
04.10.2021	21	0	0	0	0	8,7	7,59	0,19
11.10.2021	5	0	0	0	0	8,4	7,57	0,08
18.10.2021	43	0	0	0	0	8,3	7,58	0,08
25.10.2021	7	0	0	0	0	10,7	7,54	0,08
01.11.2021	4	0	0	0	0	11,4	7,59	0,08
08.11.2021	21	0	0	0	0	10,0	7,60	0,08
15.11.2021	9	0	0	0	0	9,0	7,54	0,08
22.11.2021	37	0	0	0	0		7,61	0,16
29.11.2021	9	0	0	0	0	6,2	7,58	0,08
06.12.2021	2	0	0	0	0	5,0	7,51	0,08
13.12.2021	22	0	0		0	4,1	7,46	0,08
20.12.2021	9	0	0	0	0	4,0	7,44	0,08

VP24 Voksenskog

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
04.01.2021	10,1	1	1	65,2	14,6	6,0	2,5	11,0	0,39
11.01.2021	10,0			78,1	19,8	7,3	2,1	18,8	0,70
18.01.2021	10,0	1	1	61,0	4,5	7,5	1,1	8,2	0,21
01.02.2021	10,9	1	1	75,9	4,6	9,7	1,0	9,4	0,30
08.02.2021	10,6			66,0	3,9	5,8	0,9	6,4	0,18
15.02.2021	10,1	1	1	63,8	14,1	7,5	1,1	33,8	1,33
22.02.2021	10,5			55,0	20,1	4,1	1,8	9,2	0,32
01.03.2021	10,2	1	1	61,3	4,7	6,9	1,0	6,4	0,17
08.03.2021	9,6	1	1	63,7	9,1	6,6	1,3	10,0	0,20
15.03.2021	9,7			73,0	12,9	5,7	1,6	7,8	0,23
22.03.2021	9,7	1	1	76,4	9,6	5,7	1,4	6,8	0,14
29.03.2021	9,5			67,9	13,5	8,6	1,5	11,2	0,29
06.04.2021	10,3	1	1	57,7	8,2	5,8	1,3	12,4	0,43
12.04.2021	10,4			62,5	7,7	8,0	1,4	21,9	0,73
19.04.2021	10,3	1	1	55,8	4,1	7,0	4,6	7,9	0,20
26.04.2021	10,3			55,2	4,4	6,5	12,4	6,4	0,14
03.05.2021	10,0	1	1	57,5	8,0	7,5	11,2	11,1	0,42
10.05.2021	10,1			50,3	3,8	7,6	10,0	15,2	0,37
25.05.2021	9,8			55,2	3,6	4,2	7,0	5,8	0,17
31.05.2021	10,1	1	1	59,0	3,7	2,5	5,2	6,3	0,13
07.06.2021	10,2	1	1	51,4	3,6	4,6	3,1	5,2	0,15
14.06.2021	10,1			50,1	3,0	3,2	1,8	5,2	0,15
21.06.2021	10,5			79,0	8,2	5,4	1,9	6,4	0,18
28.06.2021	10,4	1	1	58,0	2,7	4,8	2,0	7,1	0,21
05.07.2021	10,0			54,0	3,0	5,0	1,8	5,8	0,16
12.07.2021	10,2			61,0	3,1	5,2	2,2	8,7	0,23
19.07.2021	10,5			63,0	2,6	4,4	2,1	6,9	0,21
26.07.2021	10,3			59,0	3,4	3,8	2,3	6,2	0,17
02.08.2021	10,1			57,0	3,0	4,5	2,2	7,3	0,15
09.08.2021	10,4			56,0	4,4	2,8	2,3	5,6	0,15
16.08.2021	10,2	1	1	52,4	2,8	3,4	2,2	5,6	0,15
23.08.2021	10,2			50,7	2,4	3,7	2,1	6,9	0,21
30.08.2021	10,2	1	1	52,9	2,0	4,1	2,0	8,2	0,28
06.09.2021	10,3			38,5	2,8	5,3	1,8	13,0	0,35
13.09.2021	10,2	1	1	46,3	2,7	5,1	1,6	8,7	0,26
20.09.2021	10,2			48,8	2,2	4,8	1,7	5,9	0,19
27.09.2021	10,3	1	1	46,0	1,9	3,4	1,7	5,6	0,18
04.10.2021	10,3			55,0	2,3	1,0	1,7	3,9	0,09
11.10.2021	10,5	1	1	47,0	5,4	3,2	1,8	9,6	0,30
18.10.2021	10,3			44,3	6,8	3,4	2,1	6,1	0,13
25.10.2021	10,2	1	1	41,7	2,3	2,5	3,2	4,2	0,12
01.11.2021	10,1			42,6	2,0	4,7	3,8	5,2	0,17
08.11.2021	9,5	1	1	33,4	2,6	2,6	3,6	4,7	0,11
15.11.2021	9,6			38,8	2,3	4,5	3,5	4,5	0,13
22.11.2021	9,6	1	1	42,5	8,2	3,3	4,1	5,2	0,19
29.11.2021	9,6			45,8	3,6	3,9	4,0	5,5	0,19
06.12.2021	9,6	1	1	50,9	4,6	3,3	3,6	4,2	0,10
13.12.2021	9,5			53,7	2,3	3,4	3,2	6,7	0,14
20.12.2021	9,6	1	1	43,4	3,8	3,1	3,0	4,8	0,08

MK85 Haslekroken

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
04.01.2021	0	0	0	0	0	4,3	7,57	0,08
11.01.2021	4	0	0	0	0	4,3	7,57	0,08
18.01.2021	37	0	0	0	0	5,1	7,58	0,08
01.02.2021	25	0	0	0	0	4,6	7,76	0,08
08.02.2021	1	0	0	0	0	4,7	7,82	0,08
15.02.2021	3	0	0	0	0	3,9	7,47	0,08
22.02.2021	1	0	0	0	0	3,9	7,55	0,08
02.03.2021	2	0	0	0	0	3,6	7,70	0,08
09.03.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,60	0,27
16.03.2021	0	0	0	0	0	3,6	7,49	0,17
23.03.2021	1	0	0	0	0	4,3	7,52	0,20
07.04.2021	0	0	0	0	0	4,6	7,62	0,08
14.04.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,53	0,08
21.04.2021	1	0	0	0	0	4,7	7,57	0,08
28.04.2021	9	0	0	0	0	5,0	7,54	0,08
05.05.2021	0	0	0	0	0	5,2	7,49	0,16
11.05.2021	1	0	0	0	0	6,0	7,58	0,08
19.05.2021	4	0	0	0	0	6,3	7,70	0,05
26.05.2021	2	0	0	0	0	6,9	7,60	0,05
02.06.2021	0	0	0	0	0	6,6	7,51	0,08
09.06.2021	5	0	0	0	0	7,0	7,51	0,08
15.06.2021	1	0	0	0	0	7,1	7,56	0,08
22.06.2021	1	0	0	0		7,4		
23.06.2021	1	0	0	0		7,4	7,50	0,12
30.06.2021	0	0	0	0	0	9,0	7,50	0,11
07.07.2021	2	0	0	0	0	9,4	7,60	0,05
14.07.2021	7	0	0	0	0	9,0	7,50	0,14
21.07.2021	3	0	0	0	0	9,1	7,50	0,13
28.07.2021	5	0	0	0	0	9,5	7,60	0,05
04.08.2021	8	0	0	0	0	8,9	7,70	0,16
11.08.2021	9	0	0	0	0	9,3	7,48	0,08
18.08.2021	3	0	0	0	0	9,5	7,52	0,08
25.08.2021	0	0	0	0	0	9,0	7,35	0,18
01.09.2021	0	0	0	0	0	9,0	7,49	0,21
08.09.2021	0	0	0	0	0	9,1	7,36	0,08
15.09.2021	6	0	0	0	0	9,5	7,47	0,08
22.09.2021	4	0	0	0	0	9,0	7,40	0,22
29.09.2021	0	0	0	0	0	9,6	7,50	0,23
06.10.2021	0	0	0	0	0	10,0	7,63	0,08
13.10.2021	3	0	0	0	0	9,9	7,57	0,08
20.10.2021	0	0	0	0	0	9,0	7,56	0,27
27.10.2021	0	0	0	0	0	9,6	7,59	0,08
03.11.2021	1	0	0	0	0	11,4	7,64	0,08
17.11.2021	12	0	0	0	0	8,4	7,55	0,08
24.11.2021	1	0	0	0	0	7,5	7,51	0,19
01.12.2021	0	0	0	0	0	6,4	7,51	0,08
08.12.2021	8	0	0	0	0	5,4	7,51	0,08
15.12.2021	35	0	0	0	0	5,0	7,49	0,08
27.12.2021	0	0	0	0	0	4,4	7,46	0,08

MK85 Haslekroken

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
04.01.2021	11,1	1	1	64,4	4,5	0,6	2,2	6,9	0,27
11.01.2021	10,8			69,2	4,2	0,8	1,9	10,4	0,41
18.01.2021	10,5	1	1	73,4	5,6	3,4	2,1	35,4	1,88
01.02.2021	11,0	1	1	68,7	3,4	1,9	1,6	25,1	1,28
08.02.2021	11,0			69,9	2,9	1,4	1,5	22,2	1,01
15.02.2021	10,3	1	1	65,2	4,7	1,0	1,6	8,0	0,46
22.02.2021	10,6			62,6	4,4	1,6	1,9	8,8	0,38
02.03.2021	10,9	1	1	62,8	4,1	0,6	1,5	5,4	0,21
09.03.2021	10,0			76,6	13,3	0,6	2,2	5,7	0,19
16.03.2021	10,0	1	1	77,7	11,4	0,8	2,2	6,8	0,27
23.03.2021	10,2			72,1	11,7	0,6	2,5	6,9	0,27
07.04.2021	11,1			59,2	4,9	0,9	2,1	6,9	0,28
14.04.2021	11,0	1	1	55,7	4,3	0,8	3,9	6,3	0,34
21.04.2021	10,9			54,2	3,7	0,7	6,0	7,3	0,30
28.04.2021	10,7	1	1	51,6	3,9	0,7	11,9	6,4	0,27
05.05.2021	10,0			59,3	8,6	0,6	11,7	7,1	0,24
11.05.2021	10,6	1	1	47,9	3,5	0,6	10,1	5,9	0,21
19.05.2021	11,1			50,0	3,7	1,0	8,6	7,1	0,33
26.05.2021	11,1			53,0	3,8	0,6	6,9	6,3	0,23
02.06.2021	10,6	1	1	52,5	3,9	0,9	5,0	6,5	0,23
09.06.2021	10,6			53,4	4,2	23,9	3,2	6,7	0,30
15.06.2021	10,6	1	1	48,4	4,2	0,6	2,3	6,3	0,28
22.06.2021									
23.06.2021	10,8			63,0	6,4	1,0	2,2	10,0	0,43
30.06.2021	10,8	1	1	58,0	4,6	0,2	3,8	11,0	0,30
07.07.2021	10,8			56,0	5,1	0,4	3,3	7,6	0,19
14.07.2021	10,7			98,0	9,8	0,8	3,5	9,6	0,36
21.07.2021	10,9			57,0	4,6	0,6	3,6	8,4	0,26
28.07.2021	10,9			62,0	6,4	0,7	3,8	12,0	0,26
04.08.2021	10,8			64,0	15,0	0,2	3,8	10,0	0,27
11.08.2021	10,5	1	1	54,1	4,2	0,5	3,1	7,7	0,22
18.08.2021	10,6			52,5	4,3	0,6	3,2	8,3	0,27
25.08.2021	10,1	1	1	69,5	7,6	0,6	6,6	9,9	0,28
01.09.2021	10,0	1	1	72,5	12,3	0,8	4,8	9,7	0,32
08.09.2021	10,3	1	1	58,0	6,1	0,6	3,8	9,1	0,25
15.09.2021	10,6			50,8	4,9	0,8	3,5	8,2	0,26
22.09.2021	10,4	1	1	51,0	5,1	1,5	3,0	9,6	0,34
29.09.2021	10,6			48,0	5,2	0,5	3,1	7,8	0,24
06.10.2021	11,4	1	1	47,0	5,0	1,4	3,1	10,0	0,71
13.10.2021	11,2			46,0	4,6	0,6	2,9	7,9	0,36
20.10.2021	10,8	1	1	41,4	4,4	0,8	3,6	8,0	0,39
27.10.2021	10,9			42,4	4,2	1,0	4,6	7,4	0,51
03.11.2021	10,6	1	1	43,8	4,3	0,6	4,7	6,8	0,28
17.11.2021	10,3	1	1	45,4	5,8	1,5	4,9	9,4	1,06
24.11.2021	10,2	1	1	43,8	5,7	0,8	5,1	7,3	0,40
01.12.2021	10,1			47,4	4,9	0,5	4,2	6,8	0,23
08.12.2021	9,9	1	1	61,6	8,0	1,0	4,7	7,8	0,61
15.12.2021	10,0			57,8	6,5	0,5	4,3	6,7	0,19
27.12.2021	10,0			43,9	6,4	0,5	3,6	6,5	0,16

RK44 Lilleakerveien

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
04.01.2021	4	0	0	0	0	5,6	7,55	0,66
11.01.2021	1	0	0	0	0	4,4	7,56	0,26
18.01.2021	1	0	0	0	0	5,0	7,60	0,08
01.02.2021	2	0	0	0	0	4,7	7,79	0,16
08.02.2021	2	0	0	0	0	4,5	7,88	2,44
15.02.2021	4	0	0	0	0	4,9	7,51	0,56
22.02.2021	5	0	0	0	0	8,2	7,59	0,95
01.03.2021	2	0	0	0	0	4,1	7,54	0,23
08.03.2021	22	0	0	0	0	4,0	7,60	0,34
15.03.2021	0	0	0	0	0	4,1	7,46	0,47
22.03.2021	0	0	0	0	0	4,3	7,51	0,27
29.03.2021	240	0	0	0	0	4,5	7,42	0,22
06.04.2021	2	0	0	0	0	4,7	7,51	0,28
12.04.2021	35	0	0	0	0	4,8	7,56	0,26
19.04.2021	45	0	0	0	0	5,0	7,54	0,22
26.04.2021	2	0	0	0	0	5,6	7,55	0,17
03.05.2021	0	0	0	0	0	6,1	7,52	0,20
10.05.2021	110	0	0	0	0	6,8	7,54	0,29
25.05.2021	300	1	0	0	0	7,7	7,30	1,40
31.05.2021	300	8	0	0	0	7,1	7,33	1,50
07.06.2021	300	0	0	0	0	8,0	7,35	1,94
14.06.2021	300	7	0	0	0	8,0	7,35	1,67
21.06.2021	19	0	0	0	0	9,0	7,40	0,12
28.06.2021	6	1	0	0	0	10,4	7,50	0,11
05.07.2021	4	0	0	0	0	12,4	7,50	0,11
12.07.2021	16	1	0	0	0	13,4	7,50	0,12
19.07.2021	300	2	0	0	0	13,0	7,50	0,12
26.07.2021	11	0	0	0	0	13,0	7,60	0,10
02.08.2021	5	0	0	0	0	12,6	7,60	0,11
09.08.2021	2	0	0	0	0	11,9	7,50	0,11
16.08.2021	29	4	0	0	0	13,5	7,45	0,18
23.08.2021	3	3	0	0	0	11,4	7,51	0,08
30.08.2021	6	2	0	0	0	11,3	7,36	0,23
06.09.2021	6	2	0	0	0	11,0	7,42	0,28
13.09.2021	231	2	0	0	0	11,4	7,48	0,08
20.09.2021	21	0	0	0	0	10,7	7,53	0,22
27.09.2021	28	1	0	0	0	11,3	7,48	0,25
04.10.2021	113	0	0	0	0	12,0	7,59	0,36
11.10.2021	31	5	0	0	0	11,0	7,67	0,33
18.10.2021	180	1	0	0	0	10,0	7,55	0,49
25.10.2021	14	0	0	0	0	11,8	7,55	0,08
01.11.2021	17	0	0	0	0	12,7	7,60	0,08
08.11.2021	7	0	0	0	0	11,4	7,59	0,29
15.11.2021	10	0	0	0	0	9,7	7,56	0,20
22.11.2021	15	0	0	0	0		7,58	0,19
29.11.2021	16	0	0	0	0	7,0	7,55	0,08
06.12.2021	11	2	0	0	0	7,7	7,52	0,51
13.12.2021	27	0	0		0	4,8	7,47	0,17
20.12.2021	3	0	0	0	0	5,0	7,43	0,08

RK44 Lilleakerveien

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
04.01.2021	10,2	1	1	53,9	42,7	2,6	2,0	8,9	0,29
11.01.2021	10,1			57,2	28,3	4,3	1,6	19,3	0,41
18.01.2021	10,1	1	1	54,1	11,3	1,4	1,5	10,0	0,09
01.02.2021	10,6	1	1	60,6	13,3	1,7	2,1	8,7	0,14
08.02.2021	10,7			139,0	263,0	8,4	7,3	14,8	0,83
15.02.2021	10,2	1	1	75,5	42,7	2,7	2,1	10,4	0,27
22.02.2021	10,3			69,6	49,4	2,5	1,7	9,8	0,17
01.03.2021	10,2	1	1	73,6	16,2	1,5	2,6	10,3	0,10
08.03.2021	9,6	1	1	78,5	29,3	1,3	1,8	8,3	0,12
15.03.2021	9,6			86,3	41,6	2,9	2,2	12,4	0,15
22.03.2021	9,7	1	1	71,2	29,4	2,4	1,7	9,1	0,13
29.03.2021	9,4			66,3	20,4	1,3	1,6	9,2	0,10
06.04.2021	10,3	1	1	57,7	18,7	1,4	1,5	10,0	0,11
12.04.2021	10,4			45,7	29,8	2,7	1,5	9,9	0,18
19.04.2021	10,3	1	1	45,6	10,5	1,3	4,0	7,4	0,08
26.04.2021	10,3			46,6	12,4	1,1	10,0	8,9	0,07
03.05.2021	10,2	1	1	43,6	12,7	1,1	8,9	8,2	0,06
10.05.2021	10,2			38,3	26,5	6,2	8,0	9,9	0,30
25.05.2021	10,0			40,5	292,0	0,8	5,8	6,7	0,08
31.05.2021	10,2	1	1	40,0	309,0	1,1	5,0	7,9	0,08
07.06.2021	10,3	1	1	38,4	360,0	0,9	5,4	8,2	0,08
14.06.2021	10,3			32,7	288,0	0,8	3,9	7,0	0,09
21.06.2021	10,5			42,0	28,0	0,8	2,5	6,6	0,03
28.06.2021	10,5	1	1	56,0	19,0	0,7	2,6	8,7	0,04
05.07.2021	10,3			49,0	18,0	0,9	2,3	8,3	0,04
12.07.2021	10,3			54,0	18,0	1,2	2,1	9,7	0,07
19.07.2021	10,4			48,0	14,0	1,3	2,3	9,5	0,05
26.07.2021	10,4			45,0	17,0	0,9	2,3	6,7	0,04
02.08.2021	10,5			44,0	18,0	0,9	2,4	7,0	0,01
09.08.2021	10,1			42,0	16,0	0,5	2,5	6,6	0,01
16.08.2021	10,0	1	1	44,0	26,4	1,3	2,5	8,9	0,08
23.08.2021	10,0			43,7	20,3	1,3	2,3	7,0	0,03
30.08.2021	10,0	1	1	51,7	15,6	0,9	2,4	8,3	0,03
06.09.2021	10,4			46,3	19,6	1,1	2,1	9,1	0,07
13.09.2021	10,1	1	1	41,1	11,7	1,4	1,7	8,2	0,07
20.09.2021	10,3			50,6	20,7	1,0	2,2	7,0	0,08
27.09.2021	10,2	1	1	52,0	21,0	0,9	2,5	6,8	0,07
04.10.2021	10,3			49,0	7,5	6,7	2,6	6,8	0,43
11.10.2021	10,4	1	1	83,0	28,0	2,0	2,5	7,7	0,15
18.10.2021	10,4			98,7	43,5	0,8	3,2	7,8	0,10
25.10.2021	10,3	1	1	46,6	9,2	0,6	2,8	5,4	0,03
01.11.2021	10,1			40,2	7,2	0,8	3,2	6,4	0,03
08.11.2021	9,4	1	1	50,0	25,9	0,8	3,5	5,3	0,07
15.11.2021	9,6			44,6	10,4	0,7	3,2	6,0	0,03
22.11.2021	9,6	1	1	41,5	5,8	0,8	3,3	4,9	0,03
29.11.2021	9,6			45,4	6,4	0,7	3,4	6,2	0,03
06.12.2021	9,6	1	1	85,3	84,5	0,7	5,6	7,2	0,09
13.12.2021	9,6			49,4	12,3	1,7	2,8	7,9	0,12
20.12.2021	9,6	1	1	39,6	6,5	0,6	2,7	5,0	0,03

4.2 Ledningsnett – kvartalsprøver

Prøvepunkt	Dato	Kadmium	Krom	Nikkel	Kalsium	Magnesium	Hardhet	Kalium
		µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	°dH	mg/l
VP12 Lambertseter	01.03.2021	0,0075	0,0471	0,41	17,2	0,444		0,233
	08.06.2021	0,0075	0,033	0,279	17,4	0,421	2,53	0,251
	30.08.2021	0,0075	0,033	0,302	16,7	0,406	2,43	0,257
	22.11.2021	0,0075	0,015	0,656	15,4	0,405	2,26	0,282
RK169 Hellerud	01.03.2021	0,016	0,0538	0,2	15,9	0,413		0,309
	08.06.2021	0,0075	0,015	0,266	16,3	0,392	2,38	0,266
	30.08.2021	0,0075	0,015	0,327	15,3	0,373	2,23	0,265
	22.11.2021	0,0075	0,015	0,247	15	0,395	2,2	0,295
Esso Holmlia	22.11.2021	0,0075	0,048	0,368	17,9	0,442	2,61	0,225
Herslebs gate	02.03.2021	0,0075	0,04	0,305	16,4	0,439		0,296
	15.06.2021	0,0075	0,033	0,523	16,3	0,415	2,39	0,272
	01.09.2021	0,03	0,035	0,263	14,9	0,403	2,19	0,269
	24.11.2021	0,0075	0,015	0,08	14,8	0,458	2,18	0,32
VP25 Vækerøveien	01.03.2021	0,0075	0,0364	1,47	16,1	0,397		0,281
	07.06.2021	0,0075	0,015	0,615	16,3	0,387	2,38	0,275
	30.08.2021	0,0075	0,015	0,506	16	0,378	2,34	0,272
	22.11.2021	0,0075	0,015	0,835	14,7	0,391	2,16	0,297
MK3 Frognerstranda	01.03.2021	0,0075	0,0356	0,312	16,7	0,394		0,29
	07.06.2021	0,0075	0,015	0,417	16	0,393	2,34	0,278
	30.08.2021	0,015	0,015	0,353	16,1	0,381	2,34	0,276
	22.11.2021	0,0075	0,031	0,28	15,1	0,393	2,2	0,296
VP9 Disen	01.03.2021	0,0075	0,043	0,289	17,3	0,45		0,299
	07.06.2021	0,0075	0,015	0,3	16,8	0,439	2,46	0,289
	30.08.2021	0,0075	0,015	0,08	17,1	0,435	2,49	0,284
	22.11.2021	0,0075	0,034	0,08	15	0,45	2,2	0,297
MK107 Skikummen	01.03.2021	0,0075	0,0378	0,196	16,1	0,393		0,291
	08.06.2021	0,0075	0,039	0,657	18	0,438	2,62	0,23
	30.08.2021	0,0075	0,015	0,299	16,1	0,378	2,35	0,266
	22.11.2021	0,0075	0,051	0,822	17,8	0,435	2,59	0,219
RK13 Ankerveien	01.03.2021	0,0075	0,0372	0,239	16,3	0,393		0,28
	07.06.2021	0,0075	0,015	0,311	16,8	0,396	2,45	0,285
	30.08.2021	0,0075	0,015	0,216	16,6	0,388	2,42	0,274
	22.11.2021	0,0075	0,04	1,32	14,3	0,382	2,1	0,28
Solveien inn	01.03.2021	0,0075	0,0465	0,59	17,9	0,444		0,241
	08.06.2021	0,0075	0,041	0,89	18	0,438	2,62	0,224
	30.08.2021	0,0075	0,032	0,913	17,3	0,439	2,52	0,244
	22.11.2021	0,015	0,054	1,79	18,1	0,444	2,64	0,222
RK47 Refstadsvingen	02.03.2021	0,0075	0,0418	0,433	16,8	0,449		0,289
	15.06.2021	0,0075	0,015	0,659	16,2	0,407	2,37	0,271
	01.09.2021	0,0075	0,032	1,01	15,2	0,419	2,22	0,274
	24.11.2021	0,0075	0,015	0,477	14,9	0,463	2,2	0,32
RK120 Alfasetveien	02.03.2021	0,0075	0,0366		15,2	0,388		0,28
	15.06.2021	0,0075	0,015		15,8	0,382		0,266
	01.09.2021	0,0075	0,032		14,5	0,381		0,263
	24.11.2021	0,0075	0,032		14,6	0,384		0,306
RK106 Ytre Ringvei	02.03.2021	0,0075	0,0361		15,4	0,385		0,274
	15.06.2021	0,0075	0,036		15,7	0,397		0,268
	01.09.2021	0,0075	0,048		14,6	0,386		0,27
	24.11.2021	0,0075	0,015		14,5	0,387		0,307
VP36 Margrethe P.vei	02.03.2021	0,0075	0,038		15,6	0,38		0,286
	15.06.2021	0,0075	0,015		16,3	0,387		0,273
	01.09.2021	0,0075	0,015		14,5	0,382		0,272
	24.11.2021	0,0075	0,015		14,5	0,378		0,305
VP4 Bergensveien	02.03.2021							
	15.06.2021						2,34	
	01.09.2021						2,28	
	24.11.2021	0,0075	0,034	0,08	14,5	0,387	2,13	0,31

Prøvepunkt	Dato	Kadmium	Krom	Nikkel	Kalsium	Magnesium	Hardhet	Kalium
		µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	°dH	mg/l
VP3 Ammerudhellinga	02.03.2021	0,0075	0,0333	0,208	15,9	0,388		0,285
	15.06.2021	0,0075	0,015	0,171	15,8	0,374	2,31	0,265
	01.09.2021	0,0075	0,03	0,231	14,4	0,39	2,12	0,263
	24.11.2021	0,0075	0,015	0,08	14,6	0,38	2,13	0,308
RK132 Nordstrandveien	01.03.2021	0,021	0,0579	1,26	17,5	0,441		0,246
	02.03.2021	0,017	0,0462	1,93	17,2	0,429		0,259
	08.06.2021	0,0075	0,042	0,996	18,2	0,449	2,66	0,229
	30.08.2021	0,0075	0,034	1,31	17,2	0,44	2,52	0,244
RK141 Fugleliveien	22.11.2021	0,0075	0,051	1,09	17,3	0,429	2,52	0,235
	01.03.2021	0,015	0,0463	0,196	15,8	0,398		0,3
	08.06.2021	0,029	0,037	0,192	16,7	0,392	2,43	0,271
	30.08.2021	0,0075	0,015	0,204	15,5	0,385	2,27	0,273
VP7 Brannfjell	22.11.2021	0,0075	0,015	0,08	15,1	0,396	2,21	0,299
	01.03.2021	0,02	0,0581	2,06	17,9	0,446		0,243
	08.06.2021	0,0075	0,015	0,75	16,7	0,394	2,44	0,26
	30.08.2021	0,0075	0,032	0,477	16,7	0,389	2,43	0,271
RK101 Tvetenveien	22.11.2021	0,0075	0,033	0,503	15,3	0,393	2,24	0,298
	02.03.2021	0,0075	0,0371		15,6	0,404		0,292
	15.06.2021	0,0075	0,015		16,2	0,379		0,269
	01.09.2021	0,0075	0,015		14,4	0,391		0,263
RK30 Silurveien	24.11.2021	0,0075	0,015		14,4	0,381		0,317
	01.03.2021	0,0075	0,0414	0,569	16,2	0,393		0,288
	07.06.2021	0,0075	0,015	0,381	15,9	0,387	2,32	0,277
	30.08.2021	0,0075	0,015	0,274	15,7	0,381	2,28	0,278
RK23 Skøyenveien	22.11.2021	0,0075	0,03	0,362	14,8	0,378	2,17	0,293
	01.03.2021	0,0075	0,0433	1,13	16,2	0,391		0,278
	07.06.2021	0,0075	0,015	0,341	16,1	0,407	2,36	0,273
	30.08.2021	0,0075	0,015	0,519	15,9	0,383	2,31	0,267
VP14 Gaustad	22.11.2021	0,0075	0,03	0,641	14,5	0,373	2,11	0,282
	01.03.2021	0,0075	0,041	0,714	16,3	0,389		0,28
	07.06.2021	0,0075	0,015	0,369	16,4	0,417	2,39	0,279
	30.08.2021	0,0075	0,015	0,619	16	0,382	2,33	0,271
VP24 Voksenskog	22.11.2021	0,0075	0,015	0,45	13,9	0,365	2,04	0,272
	01.03.2021	0,0075	0,0373		16,2	0,389		0,276
	07.06.2021	0,0075	0,015		16,4	0,395		0,275
	30.08.2021	0,0075	0,015		16,3	0,387		0,27
MK85 Haslekroken	22.11.2021	0,0075	0,03		14,9	0,392		0,295
	02.03.2021	0,0075	0,0373	0,17	17	0,423		0,295
	15.06.2021	0,0075	0,015	0,08	16,2	0,399	2,37	0,275
	01.09.2021	0,016	0,034	0,08	14,8	0,417	2,18	0,271
RK44 Lilleakerveien	24.11.2021	0,173	0,015	0,257	14,5	0,456	2,14	0,321
	01.03.2021	0,015	0,0756	0,253	16,3	0,388		0,274
	07.06.2021	0,015	0,015	0,227	16,1	0,405	2,35	0,284
	30.08.2021	0,0075	0,015	0,17	15,9	0,38	2,32	0,274
RK115 ØAV Fossumveien	22.11.2021	0,0075	0,031	0,171	14,3	0,375	2,09	0,275
	02.03.2021	0,0075	0,0366	0,172	15,4	0,401		0,295
	15.06.2021	0,0075	0,015	0,207	16,2	0,388	2,36	0,264
	01.09.2021	0,0075	0,032	0,209	14,4	0,387	2,12	0,266
RK110 Jerikoveien	24.11.2021	0,0075	0,015	0,08	14,3	0,377	2,09	0,304
	02.03.2021	0,0075	0,0337	0,415	13,9	0,586		0,497
	15.06.2021	0,0075	0,015	0,206	15,7	0,384	2,29	0,269
	01.09.2021	0,0075	0,015	0,521	14,4	0,406	2,11	0,272
RK111 ØAV Grorudveien	24.11.2021	0,0075	0,015	0,183	14,8	0,388	2,16	0,313
	02.03.2021	0,0075	0,0374	0,548	15,7	0,407		0,303
	15.06.2021	0,0075	0,015	0,366	15,9	0,383	2,32	0,261
	01.09.2021	0,0075	0,032	0,745	14,6	0,388	2,14	0,266
	24.11.2021	0,0075	0,015	0,444	14,7	0,387	2,16	0,312

4.3 Høydebasseng – bakterier og kjemi

Besserud inn

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	0	0	0	0	4,6	7,60	0,08
19.01.2021	0	0	0	0	0	4,4	7,63	0,08
02.02.2021	1	0	0	0	0	4,4	8,18	0,08
16.02.2021	0	0	0	0	0	4,1	7,50	0,08
02.03.2021	0	0	0	0	0			
16.03.2021	300	0	0	0	0	4,1	7,52	0,20
06.04.2021	300	0	0	0	0	4,1	7,55	0,08
20.04.2021	179	0	0	0	0	4,2	7,53	0,08
04.05.2021	176	0	0	0	0	5,0	7,55	0,08
26.05.2021	300	0	0	0	0		7,60	0,05
08.06.2021	25	0	0	0	0	6,1	7,67	0,08
22.06.2021	9	0	0	0		6,4		
06.07.2021	0	0	0	0	0	8,0	7,50	0,05
20.07.2021	247	0	0	0		8,9	7,50	0,13
03.08.2021	25	0	0	0	0	11,9	7,50	0,16
10.08.2021	27	0	0	0	0	11,3	7,46	0,08
17.08.2021	105	0	0	0	0	7,0	7,49	0,08
24.08.2021	3	0	0	0	0		7,44	0,08
31.08.2021	3	0	0	0	0	8,0	7,59	0,08
07.09.2021	8	0	0	0	0	7,6	7,48	0,08
14.09.2021	8	0	0	0	0	7,7	7,52	0,08
21.09.2021	2	0	0	0	0	7,5	7,56	0,18
28.09.2021	0	0	0	0	0	9,0	7,63	0,23
05.10.2021	2	0	0	0	0	7,7	7,60	0,08
12.10.2021	13	0	0	0	0	8,2	7,57	0,08
19.10.2021	46	0	0	0	0	9,3	7,62	0,08
26.10.2021	5	0	0	0	0	10,9	7,65	0,08
02.11.2021	21	0	0	0	0	11,5	7,60	0,08
09.11.2021	7	0	0	0	0	9,6	7,59	0,08
16.11.2021	5	0	0	0	0	9,6	7,56	0,08
23.11.2021	4	0	0	0	0	7,0	7,56	0,08
30.11.2021	9	0	0	0	0	5,9	7,52	0,08
07.12.2021	8	0	0	0	0	4,4	7,48	0,08
14.12.2021	8	0	0	0	0	4,0	7,44	0,08
21.12.2021	4	0	0	0	0	3,9	7,44	0,08
28.12.2021	3	0	0	0	0	3,9	7,46	0,08

Besserud inn

	Konduktivitet	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,1	67,8	1,9	0,9	1,6	3,6	0,03
19.01.2021	10,2	64,8	2,0	1,0	1,1	3,7	0,07
02.02.2021	11,1	86,6	1,2	0,7	0,8	2,9	0,03
16.02.2021	10,2	61,7	1,8	0,6	0,8	4,2	0,03
16.03.2021	9,4	85,3	14,7	1,0	1,9	4,0	0,07
06.04.2021	10,3	63,2	3,3	1,2	1,2	4,0	0,07
20.04.2021	10,4	58,7	2,1	0,8	5,2	3,1	0,03
04.05.2021	10,2	55,9	1,8	0,7	11,4	3,3	0,03
26.05.2021	10,5	55,0	2,1	0,5	6,7	3,9	0,03
08.06.2021	10,3	55,7	1,7	0,5	2,8	4,1	0,03
22.06.2021							
06.07.2021	10,5	72,0	2,7	0,4	2,0	4,3	0,04
20.07.2021	10,4	61,0	16,0	0,6	3,6	9,0	0,05
03.08.2021	10,3	53,0	72,0	0,3	7,1	2,9	0,01
10.08.2021	10,2	60,9	54,5	0,8	3,6	4,6	0,09
17.08.2021	10,0	60,5	3,3	0,7	2,2	4,0	0,08
24.08.2021	10,1	59,1	2,1	1,7	2,0	12,6	0,09
31.08.2021	9,7	63,8	9,9	0,5	2,8	4,4	0,03
07.09.2021	10,5	53,9	1,6	0,6	1,9	4,7	0,03
14.09.2021	10,2	47,2	1,5	0,8	1,6	3,7	0,03
21.09.2021	10,4	47,1	2,0	0,5	1,9	3,7	0,03
28.09.2021	10,3	52,0	1,7	1,0	1,6	2,9	0,03
05.10.2021	10,3	49,0	2,0	0,4	1,7	2,9	0,03
12.10.2021	10,4	50,0	1,9	0,6	1,7	6,2	0,03
19.10.2021	10,4	46,5	1,8	0,4	2,2	4,9	0,03
26.10.2021	10,3	45,8	1,7	0,4	3,8	3,9	0,07
02.11.2021	10,0	45,3	13,0	0,4	5,0	3,7	0,03
09.11.2021	9,7	42,4	6,8	0,7	4,1	5,3	0,15
16.11.2021	9,6	42,7	22,8	0,5	7,2	4,2	0,03
23.11.2021	9,7	44,3	1,6	0,4	3,9	3,4	0,03
30.11.2021	9,6	47,3	1,4	0,3	3,8	3,8	0,03
07.12.2021	9,5	56,4	1,8	0,4	3,4	3,6	0,03
14.12.2021	9,5	57,6	1,7	0,4	3,1	4,1	0,03
21.12.2021	9,6	49,2	1,5	0,4	2,9	3,7	0,03
28.12.2021	9,7	46,7	1,6	0,4	2,6	3,4	0,03

Besserud ut

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	0	0	0	0	5,4	7,59	0,08
19.01.2021	0	0	0	0	0	5,0	7,59	0,16
02.02.2021	0	0	0	0	0	4,6	7,87	0,26
16.02.2021	0	0	0	0	0	4,3	7,62	0,30
02.03.2021	0	0	0	0	0	4,6		0,35
16.03.2021	300	0	0	0	0	4,7	7,51	0,24
06.04.2021	300	0	0	0	0	4,7	7,52	0,25
20.04.2021	300	0	0	0	0	4,6	7,46	0,21
04.05.2021	144	0	0	0	0	5,0	7,53	0,17
26.05.2021	273	0	0	0	0		7,50	0,13
08.06.2021	80	0	0	0	0	6,6	7,61	0,17
22.06.2021	14	0	0	0		6,9		
06.07.2021	0	0	0	0	0	8,5	7,60	0,12
20.07.2021	37	0	0	0		7,6	7,50	0,16
03.08.2021	72	0	0	0	0	9,0	7,50	0,27
10.08.2021	80	0	0	0	0	11,0	7,50	1,33
17.08.2021	17	0	0	0	0	8,3	7,49	0,22
24.08.2021	16	0	0	0	0		7,42	0,19
31.08.2021	1	0	0	0	0	8,7	7,43	0,21
07.09.2021	3	0	0	0	0	8,0	7,43	0,18
14.09.2021	50	0	0	0	0	8,7	7,48	0,19
21.09.2021	71	0	0	0	0	7,9	7,48	0,21
28.09.2021	40	0	0	0	0	9,1	7,50	0,25
05.10.2021	181	0	0	0	0	8,1	7,56	0,08
12.10.2021	137	0	0	0	0	8,7	7,55	0,08
19.10.2021	300	0	0	0	0	9,3	7,55	0,20
26.10.2021	150		0	0	0	10,0	7,58	0,08
02.11.2021	122	0	0	0	0	10,4	7,64	0,08
09.11.2021	143	0	0	0	0	9,0	7,59	0,08
16.11.2021	147	0	0	0	0	9,4	7,62	0,37
23.11.2021	25	0	0	0	0	7,8	7,63	0,25
30.11.2021	21	0	0	0	0	7,2	7,61	0,23
07.12.2021	22	0	0	0	0	6,8	7,58	0,19
14.12.2021	14	0	0	0	0	6,3	7,57	0,08
21.12.2021	74	0	0	0	0	5,9	7,54	0,17
28.12.2021	58	0	0	0	0	5,6	7,57	0,17

Besserud ut

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,1	1	1	71,0	6,3	3,4	2,1	4,0	0,03
19.01.2021	10,1	1	1	70,9	13,5	5,0	1,8	4,6	0,07
02.02.2021	10,6	1	1	76,3	29,6	2,8	1,8	3,9	0,15
16.02.2021	10,4	1	1	69,1	30,3	3,0	1,8	4,5	0,07
02.03.2021									
16.03.2021	9,7	1	1	86,1	14,7	4,5	2,1	5,1	0,09
06.04.2021	9,7	1	1	86,0	18,9	3,9	2,4	5,3	0,14
20.04.2021	10,2	1	1	72,7	10,1	3,0	3,3	3,7	0,03
04.05.2021	10,1	1	1	66,6	8,3	2,8	11,3	3,8	0,03
26.05.2021	10,4			60,0	8,2	2,7	8,9	4,8	0,07
08.06.2021	10,1	1	1	56,5	10,1	2,9	4,7	5,4	0,07
22.06.2021		1	1						
06.07.2021	10,3			60,0	3,7	1,7	1,9	7,5	0,06
20.07.2021	10,5			68,0	9,5	34,0	2,1	8,5	0,31
03.08.2021	10,3			56,0	31,0	4,0	3,3	6,5	0,04
10.08.2021	9,5	1	1	50,1	261,0	10,2	15,5	8,8	0,59
17.08.2021	10,1			60,5	8,7	6,0	2,4	7,3	0,16
24.08.2021	10,0	2	1	64,7	7,2	7,7	2,3	8,3	0,33
31.08.2021	10,1			64,9	5,0	2,6	2,2	6,0	0,08
07.09.2021	10,1	1	1	58,9	4,3	2,4	2,2	4,5	0,03
14.09.2021	10,1			52,9	7,4	5,1	2,3	4,9	0,15
21.09.2021	10,2	1	1	56,2	3,6	2,4	2,0	4,3	0,03
28.09.2021	10,2			56,0	5,1	3,0	2,0	4,3	0,07
05.10.2021	10,2	1	1	54,0	4,9	2,3	1,9	4,0	0,03
12.10.2021	10,2			53,0	4,9	2,6	1,9	3,7	0,04
19.10.2021	10,3	1	1	52,3	6,7	6,3	2,0	6,0	0,22
26.10.2021	10,3			48,7	6,6	2,9	2,3	4,7	0,13
02.11.2021	10,2	1	1	49,2	6,2	2,3	2,8	6,0	0,11
09.11.2021	10,0			39,8	8,2	0,5	3,5	4,7	0,13
16.11.2021	9,8	1	1,5	45,5	50,1	3,9	4,7	5,1	0,12
23.11.2021	9,8	1	1	47,7	13,8	2,4	3,9	6,0	0,39
30.11.2021	9,7	1	1	49,8	14,5	1,9	4,0	4,0	0,03
07.12.2021	9,7			48,1	15,9	2,4	3,9	6,1	0,10
14.12.2021	9,7	1	1	51,4	5,6	2,0	2,9	5,5	0,08
21.12.2021	9,6			53,8	10,3	2,9	3,5	5,1	0,14
28.12.2021	9,7	1	1	53,5	14,9	2,1	3,5	4,8	0,12

Furulund inn

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
12.01.2021	0	0	0	0	0	4	7,51	0,08
26.01.2021	1	0	0	0	0	3,4	8	0,08
09.02.2021	0	0	0	0	0	4	8,14	0,08
23.02.2021	0	0	0	0	0	4,9	7,58	0,08
09.03.2021	98	0	0	0	0	4	7,58	0,28
23.03.2021	45	0	0	0	0	4	7,5	0,21
13.04.2021	300	0	0	0	0	4	7,59	0,08
27.04.2021	88	0	0	0	0	4,9	7,51	0,08
18.05.2021	300	0	0	0	0	5,6	7,7	0,05
01.06.2021	300	0	0	0	0	5,6	7,43	0,08
14.06.2021	3	0	0	0	0	5,6	7,55	0,08
29.06.2021	2	0	0	0	0	6	7,6	0,05
13.07.2021	300	0	0	0	0	7,7	7,5	0,11
27.07.2021	3	0	0	0	0	7	7,7	0,17
10.08.2021	10	0	0	0	0	7,3	7,48	0,08
17.08.2021	8	0	0	0	0	7,5	7,49	0,08
24.08.2021	0	0	0	0	0	7,6	7,37	0,08
31.08.2021	1	0	0	0	0	6,6	7,46	0,16
07.09.2021	2	0	0	0	0	6,7	7,57	0,08
14.09.2021	35	0	0	0	0	8	7,54	0,08
21.09.2021	3	0	0	0	0	7,8	7,52	0,17
28.09.2021	5	0	0	0	0	7,1	7,54	0,22
05.10.2021	0	0	0	0	0	7,7	7,59	0,08
12.10.2021	17	1	0	0	0	7,4	7,56	0,08
19.10.2021	177	0	0	0	0	8,1	7,5	0,08
26.10.2021	3	0	0	0	0	9,7	7,63	0,08
02.11.2021	300	0	0	0	0		7,63	0,08
09.11.2021	19	0	0	0	0	9,6	7,57	0,08
16.11.2021	14	0	0	0	0	7,7	7,62	0,08
23.11.2021	18	0	0	0	0	7,3	7,59	0,17
30.11.2021	9	0	0	0	0	5,7	7,55	0,08
07.12.2021	4	0	0	0	0	4,2	7,43	0,08
14.12.2021	6	0	0	0	0	4,2	7,48	0,08
21.12.2021	4	0	0	0	0	4,1	7,46	0,08
28.12.2021	0	0	0	0	0	4,5	7,46	0,08

Furulund inn

Dato	Konduktivitet	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
12.01.2021	10,2	65,2	1,11	1,21	1,39	6,42	0,147
26.01.2021	10,9	81,2	0,908	0,633	0,773	2,86	0,03
09.02.2021	11	82,6	2,49	0,642	0,951	3,55	0,081
23.02.2021	10,4	64,2	1,53	3,9	0,924	4,79	0,122
09.03.2021	9,1	83,7	15,5	1,3	2,15	4,39	0,12
23.03.2021	9,49	80,8	13,4	1,44	2,22	4,67	0,116
13.04.2021	10,7	60,9	2,58	0,434	2,67	4,42	0,166
27.04.2021	10,3	56,8	1,82	0,876	12,1	3,62	0,03
18.05.2021	10,7	51,2	2,21	0,15	9,01	3,57	0,03
01.06.2021	10,1	61,8	2,14	0,868	5,18	5,89	0,13
14.06.2021	10,3	51,7	1,3	0,15	1,73	3,77	0,066
29.06.2021	10,7	56	1,2	0,05	1,8	4,2	0,08
13.07.2021	9,7	79	3,3	0,41	2,4	5,5	0,15
27.07.2021	10,8	62	1,8	0,48	2,7	7,4	0,14
10.08.2021	10,2	58,1	1,41	0,36	2,35	4,6	0,128
17.08.2021	10,4	62,7	1,49	0,301	2,03	4,62	0,14
24.08.2021	10,2	61,7	1,5	0,374	2,22	5,21	0,128
31.08.2021	9,46	69	7,88	0,15	3,2	4,5	0,083
07.09.2021	10,7	50,2	5,33	0,767	3,32	6,38	0,112
14.09.2021	10,2	51	1,19	0,318	1,59	4,3	0,074
21.09.2021	10,4	47,1	0,904	0,587	1,62	4,8	0,097
28.09.2021	10,4	47	1,2	1,2	1,5	3,8	0,086
05.10.2021	10,4	53	1,4	0,16	1,7	3,5	0,032
12.10.2021	10,5	52	1,8	0,62	1,7	3,7	0,067
19.10.2021	10,3	47,9	1,78	0,505	2,08	4,27	0,1
26.10.2021	10,3	47	1,2	1,43	3,94	3,91	0,099
02.11.2021	10,2	49,3	1,23	0,315	3,71	3,39	0,072
09.11.2021	9,72	47	1,44	0,302	3,86	3,03	0,062
16.11.2021	9,77	51	19	0,443	4,06	4,04	0,115
23.11.2021	9,71	50,4	1,39	0,386	4,08	3,63	0,093
30.11.2021	9,52	57,6	1,03	0,318	3,8	3,51	0,074
07.12.2021	9,6	66,7	3,71	0,15	3,41	3,41	0,03
14.12.2021	9,63	68,2	1,06	0,351	3,07	3,85	0,064
21.12.2021	9,72	52,6	1,02	0,321	2,85	2,57	0,03
28.12.2021	9,73	50,8	1,14	0,311	2,65	3,29	0,03

Furulund 1

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
12.01.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,48	0,08
26.01.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,74	0,08
09.02.2021	0	0	0	0	0	3,9	7,77	0,08
23.02.2021	0	0	0	0	0	3,9	7,49	0,08
09.03.2021	86	0	0	0	0	3,9	7,55	0,26
23.03.2021	300	0	0	0	0	4,0	7,41	0,20
13.04.2021	57	0	0	0	0	3,7	7,48	0,08
27.04.2021	87	0	0	0	0	4,1	7,49	0,08
18.05.2021	273	0	0	0	0	5,4	7,60	0,05
01.06.2021	300	0	0	0	0	5,7	7,37	0,08
14.06.2021	35	0	0	0	0	5,7	7,52	0,08
29.06.2021	12	0	0	0	0	6,0	7,60	0,11
13.07.2021	151	0	0	0	0	7,7	7,40	0,05
27.07.2021	300	0	0	0	0	7,0	7,50	0,11
10.08.2021	13	0	0	0	0	7,5	7,44	0,08
17.08.2021	300	0	0	0	0	7,7	7,46	0,08
24.08.2021	268	0	0	0	0	7,7	7,36	0,08
31.08.2021	1	0	0	0	0	6,7	7,32	0,08
07.09.2021	86	0	0	0	0	6,7	7,43	0,08
14.09.2021	300	0	0	0	0	8,0	7,48	0,08
21.09.2021	214	0	0	0	0	7,8	7,49	0,18
28.09.2021	88	0	0	0	0	7,0	7,53	0,23
05.10.2021	182	0	0	0	0	7,7	7,57	0,08
12.10.2021	186	0	0	0	0	7,5	7,57	0,08
19.10.2021	300	0	0	0	0	7,9	7,49	0,08
26.10.2021	42	0	0	0	0	9,5	7,49	0,08
02.11.2021	132	0	0	0	0		7,59	0,08
09.11.2021	45	0	0	0	0	9,6	7,59	0,08
16.11.2021	27	0	0	0	0	7,6	7,53	0,08
23.11.2021	5	0	0	0	0	7,3	7,53	0,17
30.11.2021	9	0	0	0	0	5,8	7,56	0,08
07.12.2021	3	0	0	0	0	4,0	7,47	0,16
14.12.2021	4	0	0	0	0	4,0	7,50	0,08
21.12.2021	3	0	0	0	0	3,9	7,47	0,08
28.12.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,44	0,08

Furulund 1

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
12.01.2021	10,0	1	1	76,7	4,5	0,9	1,3	4,6	0,03
26.01.2021	10,3	1	1	77,1	2,2	1,0	0,8	7,5	0,30
09.02.2021	10,7	1	1	69,8	2,5	1,0	0,8	4,1	0,03
23.02.2021	10,2	1	1	64,9	3,9	1,2	1,0	3,9	0,10
09.03.2021	9,3	1	1	84,1	10,2	1,0	1,6	4,1	0,08
23.03.2021	9,1	1	1	88,0	12,8	1,0	1,6	4,6	0,08
13.04.2021	10,4	1	1	63,2	2,1	0,4	2,8	7,6	0,41
27.04.2021	10,3	1	1	60,2	2,1	0,9	12,3	6,0	0,47
18.05.2021	10,6			54,1	1,6	0,4	9,2	9,4	0,28
01.06.2021	10,0	1	1	60,8	3,7	0,7	5,4	12,9	0,69
14.06.2021	10,1	1	1	58,8	1,7	0,2	1,8	4,3	0,06
29.06.2021	10,4	1	1	66,0	4,8	0,1	1,6	15,0	0,66
13.07.2021	9,6			69,0	2,3	0,4	1,9	7,5	0,10
27.07.2021	10,2			67,0	1,8	0,5	2,2	18,0	1,10
10.08.2021	10,2			58,2	1,5	0,4	2,1	8,6	0,47
17.08.2021	10,2	1	1	60,7	2,0	1,1	2,1	32,7	3,06
24.08.2021	10,1			63,3	2,2	0,6	2,3	17,4	1,19
31.08.2021	10,0	1	1	66,3	2,0	0,6	2,1	16,4	1,44
07.09.2021	10,2	1	1	50,5	1,6	0,5	1,9	13,4	0,85
14.09.2021	10,2			51,7	1,3	0,4	1,7	7,3	0,09
21.09.2021	10,3	1	1	52,1	1,0	0,7	1,7	6,1	0,08
28.09.2021	10,3			51,0	1,0	0,6	1,5	11,0	0,63
05.10.2021	10,2	1	1	53,0	2,7	0,2	1,7	3,4	0,06
12.10.2021	10,4			52,0	1,6	1,9	1,6	75,0	
19.10.2021	10,2	1	1	52,9	2,3	2,2	2,0	49,3	5,65
26.10.2021	10,1			45,4	1,2	0,8	3,6	3,7	0,07
02.11.2021	10,0	1	1	45,8	1,1	0,2	4,0	3,1	0,03
09.11.2021	9,7			43,1	0,8	0,2	3,8	2,8	0,03
16.11.2021	9,6	1	1	49,5	0,8	0,4	3,9	5,7	0,10
23.11.2021	9,7	1	1	47,7	1,0	0,5	3,9	9,7	0,36
30.11.2021	9,7	1	1	55,2	1,2	0,8	3,8	14,6	0,62
07.12.2021	9,6			60,7	1,4	2,2	3,3	24,2	3,30
14.12.2021	9,6	1	1	61,4	1,0	0,2	3,1	3,1	0,03
21.12.2021	9,7			53,6	0,8	0,2	2,8	2,6	0,03
28.12.2021	9,7	1	1	47,3	1,7	0,4	2,5	3,7	0,07

Furulund 2

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
12.01.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,48	0,08
26.01.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,74	0,08
09.02.2021	0	0	0	0	0	3,9	7,77	0,08
23.02.2021	0	0	0	0	0	3,9	7,49	0,08
09.03.2021	86	0	0	0	0	3,9	7,55	0,26
23.03.2021	300	0	0	0	0	4,0	7,41	0,20
13.04.2021	57	0	0	0	0	3,7	7,48	0,08
27.04.2021	87	0	0	0	0	4,1	7,49	0,08
18.05.2021	273	0	0	0	0	5,4	7,60	0,05
01.06.2021	300	0	0	0	0	5,7	7,37	0,08
14.06.2021	35	0	0	0	0	5,7	7,52	0,08
29.06.2021	12	0	0	0	0	6,0	7,60	0,11
13.07.2021	151	0	0	0	0	7,7	7,40	0,05
27.07.2021	300	0	0	0	0	7,0	7,50	0,11
10.08.2021	13	0	0	0	0	7,5	7,44	0,08
17.08.2021	300	0	0	0	0	7,7	7,46	0,08
24.08.2021	268	0	0	0	0	7,7	7,36	0,08
31.08.2021	1	0	0	0	0	6,7	7,32	0,08
07.09.2021	86	0	0	0	0	6,7	7,43	0,08
14.09.2021	300	0	0	0	0	8,0	7,48	0,08
21.09.2021	214	0	0	0	0	7,8	7,49	0,18
28.09.2021	88	0	0	0	0	7,0	7,53	0,23
05.10.2021	182	0	0	0	0	7,7	7,57	0,08
12.10.2021	186	0	0	0	0	7,5	7,57	0,08
19.10.2021	300	0	0	0	0	7,9	7,49	0,08
26.10.2021	42	0	0	0	0	9,5	7,49	0,08
02.11.2021	132	0	0	0	0		7,59	0,08
09.11.2021	45	0	0	0	0	9,6	7,59	0,08
16.11.2021	27	0	0	0	0	7,6	7,53	0,08
23.11.2021	5	0	0	0	0	7,3	7,53	0,17
30.11.2021	9	0	0	0	0	5,8	7,56	0,08
07.12.2021	3	0	0	0	0	4,0	7,47	0,16
14.12.2021	4	0	0	0	0	4,0	7,50	0,08
21.12.2021	3	0	0	0	0	3,9	7,47	0,08
28.12.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,44	0,08

Furulund 2

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
12.01.2021	10,0	1	1	76,7	4,5	0,9	1,3	4,6	0,03
26.01.2021	10,3	1	1	77,1	2,2	1,0	0,8	7,5	0,30
09.02.2021	10,7	1	1	69,8	2,5	1,0	0,8	4,1	0,03
23.02.2021	10,2	1	1	64,9	3,9	1,2	1,0	3,9	0,10
09.03.2021	9,3	1	1	84,1	10,2	1,0	1,6	4,1	0,08
23.03.2021	9,1	1	1	88,0	12,8	1,0	1,6	4,6	0,08
13.04.2021	10,4	1	1	63,2	2,1	0,4	2,8	7,6	0,41
27.04.2021	10,3	1	1	60,2	2,1	0,9	12,3	6,0	0,47
18.05.2021	10,6			54,1	1,6	0,4	9,2	9,4	0,28
01.06.2021	10,0	1	1	60,8	3,7	0,7	5,4	12,9	0,69
14.06.2021	10,1	1	1	58,8	1,7	0,2	1,8	4,3	0,06
29.06.2021	10,4	1	1	66,0	4,8	0,1	1,6	15,0	0,66
13.07.2021	9,6			69,0	2,3	0,4	1,9	7,5	0,10
27.07.2021	10,2			67,0	1,8	0,5	2,2	18,0	1,10
10.08.2021	10,2			58,2	1,5	0,4	2,1	8,6	0,47
17.08.2021	10,2	1	1	60,7	2,0	1,1	2,1	32,7	3,06
24.08.2021	10,1			63,3	2,2	0,6	2,3	17,4	1,19
31.08.2021	10,0	1	1	66,3	2,0	0,6	2,1	16,4	1,44
07.09.2021	10,2	1	1	50,5	1,6	0,5	1,9	13,4	0,85
14.09.2021	10,2			51,7	1,3	0,4	1,7	7,3	0,09
21.09.2021	10,3	1	1	52,1	1,0	0,7	1,7	6,1	0,08
28.09.2021	10,3			51,0	1,0	0,6	1,5	11,0	0,63
05.10.2021	10,2	1	1	53,0	2,7	0,2	1,7	3,4	0,06
12.10.2021	10,4			52,0	1,6	1,9	1,6	75,0	
19.10.2021	10,2	1	1	52,9	2,3	2,2	2,0	49,3	5,65
26.10.2021	10,1			45,4	1,2	0,8	3,6	3,7	0,07
02.11.2021	10,0	1	1	45,8	1,1	0,2	4,0	3,1	0,03
09.11.2021	9,7			43,1	0,8	0,2	3,8	2,8	0,03
16.11.2021	9,6	1	1	49,5	0,8	0,4	3,9	5,7	0,10
23.11.2021	9,7	1	1	47,7	1,0	0,5	3,9	9,7	0,36
30.11.2021	9,7	1	1	55,2	1,2	0,8	3,8	14,6	0,62
07.12.2021	9,6			60,7	1,4	2,2	3,3	24,2	3,30
14.12.2021	9,6	1	1	61,4	1,0	0,2	3,1	3,1	0,03
21.12.2021	9,7			53,6	0,8	0,2	2,8	2,6	0,03
28.12.2021	9,7	1	1	47,3	1,7	0,4	2,5	3,7	0,07

Romsås ut

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
12.01.2021	0	0	0	0	0	4,9	7,53	0,52
26.01.2021	0	0	0	0	0	4,4	7,71	0,86
09.02.2021	0	0	0	0	0	4,9	7,94	0,54
23.02.2021	0	0	0	0	0	5,0	7,66	0,76
09.03.2021	2	0	0	0	0	4,6	7,51	1,02
06.04.2021	300	0	0	0	0	4,5	7,55	1,86
13.04.2021	4	0	0	0	0	4,4	7,61	0,22
27.04.2021	3	0	0	0	0	4,7	7,56	1,31
18.05.2021	97	0	0	0	0	5,7	7,60	0,14
01.06.2021	1	0	0	0	0	6,6	7,49	0,95
14.06.2021	1	0	0	0	0	6,4	7,66	0,86
29.06.2021	1	0	0	0	0	7,6	7,60	0,29
13.07.2021	44	0	0	0	0	14,0	7,60	0,41
27.07.2021	0	0	0	0	0	8,4	7,70	0,20
10.08.2021	0	0	0	0	0	9,0	7,52	0,25
17.08.2021	5	0	0	0	0	9,1	7,58	0,35
24.08.2021	5	0	0	0	0	9,0	7,50	0,35
31.08.2021	4	0	0	0	0	8,0	7,45	0,08
07.09.2021	7	0	0	0	0	7,6	7,41	0,08
14.09.2021	2	0	0	0	0	10,4	7,52	0,08
21.09.2021	91	0	0	0	0	8,9	7,53	0,23
28.09.2021	39	0	0	0	0	8,1	7,55	0,28
05.10.2021	300	0	0	0	0	8,7	7,62	0,17
12.10.2021	29	0	0	0	0	8,0	7,58	0,08
19.10.2021	300	0	0	0	0	8,3	7,58	0,08
26.10.2021	154	1	0	0	0	9,0	7,62	0,19
02.11.2021	87	0	0	0	0		7,66	0,23
09.11.2021	57	0	0	0	0	9,6	7,59	0,22
16.11.2021	89	0	0	0	0	8,4	7,60	0,39
23.11.2021	65	0	0	0	0		7,61	0,28
30.11.2021	18	0	0	0	0	7,4	7,63	0,19
07.12.2021	8	0	0	0	0	6,5	7,56	0,34
14.12.2021	7	0	0	0	0	6,1	7,60	0,33
21.12.2021	31	0	0	0	0	5,7	7,52	0,43
27.12.2021	9	0	0	0	0	5,4	7,55	0,52

Romsås ut

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
12.01.2021	10,0	1	1	84,5	40,3	0,9	2,6	5,4	0,09
26.01.2021	10,4	1	1	79,3	47,6	1,1	2,0	4,4	0,09
09.02.2021	10,8	1	1	74,8	63,0	0,7	2,2	3,8	0,08
23.02.2021	9,4	1	1	49,7	89,6	2,0	2,6	3,9	0,08
09.03.2021	9,4	1	1	77,2	70,1	1,5	2,3	5,7	0,10
06.04.2021	9,9	1	1	76,6	83,1	1,5	2,3	5,6	0,23
13.04.2021	10,4	1	1	64,8	27,6	0,6	1,8	4,5	0,08
27.04.2021	10,3	1	1	66,8	89,6	1,3	6,2	5,5	0,13
18.05.2021	10,6			44,2	13,5	0,5	8,8	5,1	0,10
01.06.2021	10,0	1	1	61,0	75,8	2,1	6,1	5,7	0,13
14.06.2021	10,2	1	1	60,6	52,6	0,5	6,0	5,1	0,11
29.06.2021	10,6	1	1	87,0	69,0	0,1	6,6	7,0	0,23
13.07.2021	10,8			70,0	220,0	1,1	9,4	18,0	0,26
27.07.2021	10,5			70,0	63,0	0,8	3,3	7,5	0,21
10.08.2021	10,2			50,2	18,7	0,5	2,7	5,5	0,14
17.08.2021	10,3	1	1	52,4	28,1	0,4	2,7	4,9	0,13
24.08.2021	10,2			55,8	29,6	0,4	2,9	5,3	0,10
31.08.2021	10,2	1	1	53,6	5,8	0,6	2,0	5,1	0,09
07.09.2021	10,1	1	1	41,9	8,2	0,4	2,1	5,1	0,10
14.09.2021	10,3			44,0	11,9	0,6	2,3	4,8	0,10
21.09.2021	10,3	1	1	48,6	12,2	0,9	2,2	5,0	0,11
28.09.2021	10,3			44,0	17,0	0,5	2,2	4,2	0,08
05.10.2021	10,4	1	1	48,0	21,0	0,4	2,0	4,4	0,12
12.10.2021	10,5			44,0	8,6	0,9	1,8	4,5	0,11
19.10.2021	10,5	1	1	44,1	3,2	1,6	1,5	3,2	0,14
26.10.2021	10,4			49,0	13,2	3,0	2,5	8,6	0,30
02.11.2021	10,3	1	1	47,5	23,7	0,4	3,4	4,3	0,11
09.11.2021	9,6			45,7	4,9	2,1	2,9	3,7	0,03
16.11.2021	9,8	1	1	55,3	35,4	0,6	4,3	4,9	0,15
23.11.2021	9,8	1	1	46,8	21,2	0,4	3,9	3,5	0,08
30.11.2021	9,7	1	1	49,0	16,2	0,4	4,0	3,8	0,10
07.12.2021	9,7			49,4	24,1	0,8	3,9	5,1	0,14
14.12.2021	9,6	1	1	51,7	19,7	1,0	3,7	3,9	0,06
21.12.2021	9,7			55,0	48,4	0,5	4,2	4,4	0,10
27.12.2021	9,7	1	1	50,7	36,2	0,5	3,9	4,0	0,09

St.Hanshaugen inn

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
12.01.2021	0	0	0	0	0	4,7	7,47	0,08
26.01.2021	1	0	0	0	0	4,0	7,75	0,08
09.02.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,99	0,08
23.02.2021	0	0	0	0	0	4,1	7,59	0,37
09.03.2021	55	0	0	0	0	4,0	7,57	0,29
23.03.2021	172	0	0	0	0	4,0	7,48	0,25
13.04.2021	215	0	0	0	0	3,8	7,42	0,08
27.04.2021	42	0	0	0	0	5,0	7,43	0,18
18.05.2021	177	0	0	0	0	5,7	7,70	0,05
01.06.2021	300	0	0	0	0	5,9	7,46	0,08
14.06.2021	44	0	0	0	0	6,0	7,56	0,08
29.06.2021	0	0	0	0	0	6,5	7,40	0,05
13.07.2021	300	0	0	0	0	8,1	7,50	0,11
27.07.2021	2	0	0	0	0	7,5	7,60	0,05
10.08.2021	2	0	0	0	0	7,8	7,45	0,08
17.08.2021	20	0	0	0	0	8,0	7,48	0,08
24.08.2021	1	0	0	0	0	8,0	7,40	0,08
31.08.2021	2	0	0	0	0	7,0	7,41	0,08
07.09.2021	4	0	0	0	0	7,0	7,53	0,08
14.09.2021	89	0	0	0	0	8,5	7,51	0,08
21.09.2021	15	0	0	0	0	8,3	7,50	0,18
28.09.2021	4	0	0	0	0	7,6	7,50	0,23
05.10.2021	17	0	0	0	0	8,8	7,57	0,08
12.10.2021	3	0	0	0	0	7,8	7,55	0,08
19.10.2021	30	0	0	0	0	8,4	7,54	0,08
26.10.2021	2	0	0	0	0	9,7	7,58	0,08
02.11.2021	230	0	0	0	0		7,62	0,08
09.11.2021	37	0	0	0	0	9,6	7,54	0,08
16.11.2021	44	0	0	0	0	7,7	7,51	0,18
23.11.2021	22	0	0	0	0	7,4	7,54	0,08
30.11.2021	37	0	0	0	0	5,9	7,54	0,08
07.12.2021	9	0	0	0	0	4,4	7,44	0,08
14.12.2021	0	0	0	0	0	4,2	7,49	0,08
21.12.2021	8	0	0	0	0	4,0	7,45	0,08
28.12.2021	7	0	0	0	0	4,0	7,40	0,08

St.Hanshaugen inn

Dato	Konduktivitet	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
12.01.2021	10,1	67,8	4,9	0,9	1,5	4,6	0,15
26.01.2021	10,4	70,7	3,7	0,8	1,1	4,0	0,11
09.02.2021	11,0	79,8	3,1	0,7	1,0	3,4	0,14
23.02.2021	10,5	131,0	13,5	1,9	2,2	5,3	0,19
09.03.2021	9,3	84,2	16,4	1,3	2,3	5,3	0,22
23.03.2021	9,6	87,3	16,2	1,2	2,4	5,1	0,23
13.04.2021	10,7	63,2	4,0	1,1	3,0	4,9	0,26
27.04.2021	10,3	54,3	3,3	1,2	12,1	4,3	0,14
18.05.2021	10,8	52,1	3,6	1,0	8,8	4,8	0,18
01.06.2021	10,4	57,6	4,9	3,8	5,2	5,0	0,19
14.06.2021	10,3	56,5	3,4	0,8	2,0	4,9	0,21
29.06.2021	10,8	60,0	3,6	34,0	2,1	7,0	0,32
13.07.2021	10,6	88,0	5,8	0,9	2,5	5,5	0,25
27.07.2021	10,7	62,0	3,6	0,9	2,8	6,7	0,18
10.08.2021	10,3	55,4	3,0	1,1	2,5	5,3	0,26
17.08.2021	10,5	61,5	4,1	0,9	2,2	4,9	0,23
24.08.2021	10,3	65,0	4,3	1,4	2,4	8,3	0,42
31.08.2021	9,7	67,2	8,5	1,0	3,1	4,8	0,20
07.09.2021	10,9	47,0	3,6	1,1	2,8	6,4	0,20
14.09.2021	10,4	49,9	2,8	0,9	1,8	5,0	0,19
21.09.2021	10,5	49,3	3,2	1,2	1,9	5,3	0,24
28.09.2021	10,4	48,0	3,2	1,8	1,7	3,8	0,15
05.10.2021	10,7	52,0	4,4	3,2	1,9	5,5	0,30
12.10.2021	10,7	52,0	4,2	2,7	2,0	4,8	0,25
19.10.2021	10,7	46,4	3,3	1,0	2,3	3,7	0,28
26.10.2021	10,4	47,0	2,8	0,8	4,0	5,3	0,22
02.11.2021	10,3	48,4	2,8	1,6	4,0	5,5	0,29
09.11.2021	9,8	44,1	2,5	1,9	4,1	4,9	0,22
16.11.2021	9,9	51,2	3,3	3,4	4,2	5,1	0,27
23.11.2021	9,9	47,6	3,0	0,9	4,1	3,9	0,16
30.11.2021	9,8	53,1	2,5	0,8	3,9	3,7	0,15
07.12.2021	9,8	59,4	2,6	0,7	3,5	3,6	0,13
14.12.2021	9,8	63,0	2,4	0,7	3,2	4,2	0,11
21.12.2021	9,9	50,8	2,3	0,8	3,0	3,6	0,13
28.12.2021	9,8	44,5	2,2	0,7	2,7	4,3	0,07

St.Hanshaugen ut

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
12.01.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,44	0,08
02.02.2021	1	0	0	0	0	4,0	7,81	0,08
09.02.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,63	0,08
23.02.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,50	0,08
09.03.2021	92	0	0	0	0	4,0	7,58	0,25
23.03.2021	183	0	0	0	0	4,0	7,48	0,08
13.04.2021	74	0	0	0	0	3,8	7,52	0,08
27.04.2021	36	0	0	0	0	4,4	7,42	0,08
18.05.2021	77	0	0	0	0	5,6	7,50	0,24
01.06.2021	77	0	0	0	0	6,0	7,45	0,08
14.06.2021	11	0	0	0	0	6,0	7,51	0,08
30.06.2021	1	0	0	0	0	6,4		
13.07.2021	75	0	0	0	0	8,2	7,40	0,05
27.07.2021	3	0	0	0	0	7,7	7,60	0,05
10.08.2021	3	0	0	0	0	8,0	7,43	0,08
17.08.2021	11	0	0	0	0	8,0	7,39	0,08
24.08.2021	1	0	0	0	0	8,0	7,28	0,08
31.08.2021	2	0	0	0	0	7,0	7,28	0,17
07.09.2021	2	0	0	0	0	7,0	7,46	0,08
14.09.2021	103	0	0	0	0	8,6	7,42	0,08
21.09.2021	12	0	0	0	0	8,4	7,47	0,17
28.09.2021	3	0	0	0	0	7,6	7,49	0,23
05.10.2021	8	0	0	0	0	8,3	7,52	0,08
12.10.2021	112	0	0	0	0	7,8	7,48	0,08
19.10.2021	300	0	0	0	0	8,2	7,48	0,08
26.10.2021	3	0	0	0	0	9,7	7,51	0,08
02.11.2021	37	0	0	0	0		7,55	0,08
09.11.2021	29	0	0	0	0	9,7	7,53	0,08
16.11.2021	14	0	0	0	0	7,7	7,48	0,08
23.11.2021	8	0	0	0	0	7,5	7,51	0,08
30.11.2021	14	0	0	0	0	6,0	7,53	0,08
07.12.2021	2	0	0	0	0	4,4	7,44	0,08
14.12.2021	0	0	0	0	0	4,3	7,47	0,08
21.12.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,46	0,08
28.12.2021	13	0	0	0	0	4,0	7,48	0,08

St.Hanshaugen ut

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
12.01.2021	10,0	1	1	68,9	3,1	3,2	1,4	5,4	0,13
02.02.2021	10,7	1	1	72,9	2,0	3,7	0,9	5,2	0,14
09.02.2021	10,7	1	1	64,5	2,2	2,2	1,0	5,0	0,08
23.02.2021	10,3	1	1	62,8	2,9	1,5	1,1	4,5	0,08
09.03.2021	9,6	1	1	79,5	9,6	1,1	1,7	4,6	0,09
23.03.2021	9,7	1	1	76,2	12,0	1,3	1,8	5,0	0,10
13.04.2021	10,6	1	1	57,2	2,9	0,8	3,2	4,8	0,09
27.04.2021	10,3	1	1	54,0	3,4	1,2	12,1	4,2	0,03
18.05.2021	10,0			64,7	6,1	6,6	9,0	11,7	1,21
01.06.2021	10,3	1	1	56,9	3,2	0,9	5,0	5,2	0,07
14.06.2021	10,2	1	1	55,2	2,3	0,7	1,9	4,6	0,10
30.06.2021		1	1						
13.07.2021	9,9			68,0	3,9	0,9	2,3	5,9	0,11
27.07.2021	10,6			68,0	3,9	0,8	2,6	7,6	0,09
10.08.2021	10,3			53,8	3,2	0,9	2,2	5,0	0,10
17.08.2021	10,4	1	1	54,8	2,8	1,1	2,3	5,1	0,11
24.08.2021	10,2			58,7	3,0	0,9	2,3	5,5	0,11
31.08.2021	9,8	1	1	61,3	5,2	0,9	2,7	5,6	0,09
07.09.2021	10,5	1	1	50,8	5,5	2,1	2,2	7,0	0,18
14.09.2021	10,3			49,9	2,7	0,8	2,0	6,0	0,09
21.09.2021	10,4	1	1	48,7	3,0	2,4	1,9	5,3	0,09
28.09.2021	10,4			49,0	3,0	2,5	1,8	5,2	0,14
05.10.2021	10,5	1	1	50,0	3,3	9,7	1,9	7,5	0,28
12.10.2021	10,6			49,0	3,1	1,7	2,1	5,3	0,11
19.10.2021	10,5	1	1	47,8	3,1	1,4	2,2	4,6	0,11
26.10.2021	10,4			42,3	2,5	1,6	3,8	5,1	0,11
02.11.2021	10,2	1	1,5	45,3	2,6	1,0	4,1	4,8	0,10
09.11.2021	9,8			42,7	2,2	6,4	4,0	7,2	0,32
16.11.2021	9,9	1	1	45,3	2,4	1,0	4,0	4,5	0,08
23.11.2021	9,8	1	1	52,8	3,2	0,7	4,1	4,4	0,08
30.11.2021	9,8	1	1	51,1	2,4	0,7	3,9	4,2	0,10
07.12.2021	9,8			55,5	2,5	1,2	3,5	4,7	0,07
14.12.2021	9,8	1	1	57,8	2,1	0,8	3,2	6,8	0,08
21.12.2021	9,9			51,1	2,0	0,7	2,9	3,9	0,06
28.12.2021	9,9	1	1	47,3	1,2	0,4	2,5	2,5	0,03

Setraskog

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	0	0	0	0	4,7	7,60	0,08
19.01.2021	1	0	0	0	0	4,7	7,61	0,08
02.02.2021	0	0	0	0	0	4,4	7,78	0,08
16.02.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,57	0,08
02.03.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,54	0,08
16.03.2021	300	0	0	0	0	4,0	7,49	0,21
06.04.2021	300	0	0	0	0	4,0	7,53	0,17
20.04.2021	300	0	0	0	0	4,0	7,53	0,08
04.05.2021	300	0	0	0	0	4,1	7,50	0,19
26.05.2021	160	0	0	0	0		7,50	0,11
08.06.2021	89	0	0	0	0	6,1	7,56	0,08
22.06.2021	39	0	0	0		6,7		
06.07.2021	5	0	0	0	0	8,2	7,70	0,05
20.07.2021	146	0	0	0		7,0	7,50	0,16
03.08.2021	14	0	0	0	0	7,6	7,50	0,05
10.08.2021	6	0	0	0	0	7,0	7,46	0,08
17.08.2021	32	0	0	0	0	7,1	7,44	0,08
24.08.2021	99	0	0	0	0		7,38	0,08
31.08.2021	18	0	0	0	0	8,4	7,47	0,18
07.09.2021	56	0	0	0	0	7,7	7,43	0,08
14.09.2021	70	0	0	0	0	8,0	7,47	0,08
21.09.2021	75	0	0	0	0	7,7	7,51	0,18
28.09.2021	6	0	0	0	0	8,8	7,52	0,23
05.10.2021	70	1	0	0	0	8,0	7,57	0,08
12.10.2021	258	2	0	0	0	8,4	7,56	0,08
19.10.2021	300	0	0	0	0	9,2	7,51	0,08
26.10.2021	173	0	0	0	0	10,4	7,56	0,08
02.11.2021	97	0	0	0	0	11,0	7,58	0,08
09.11.2021	41	0	0	0	0	9,4	7,57	0,08
16.11.2021	9	0	0	0	0	9,0	7,53	0,08
23.11.2021	10	0	0	0	0	7,3	7,55	0,08
30.11.2021	18	0	0	0	0	6,2	7,55	0,08
07.12.2021	14	0	0	0	0	5,0	7,52	0,08
14.12.2021	13	0	0	0	0	4,4	7,47	0,08
21.12.2021	3	0	0	0	0	4,3	7,48	0,18
28.12.2021	3	0	0	0	0	4,0	7,50	0,08

Setraskog

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,0	1	1	66,8	3,7	2,0	1,6	8,6	0,39
19.01.2021	10,2	1	1	67,2	3,7	1,9	1,1	5,5	0,35
02.02.2021	10,5	1	1	67,6	2,6	1,4	0,9	5,7	0,24
16.02.2021	10,2	1	1	62,2	2,9	1,7	0,9	6,9	0,32
02.03.2021	10,3	1	1	66,3	3,0	1,6	0,9	6,2	0,28
16.03.2021	9,6	1	1	85,0	11,2	1,2	1,5	5,9	0,25
06.04.2021	10,1	1	1	71,8	6,2	2,4	1,3	6,6	0,43
20.04.2021	10,4	1	1	61,6	3,3	1,9	3,5	5,9	0,32
04.05.2021	10,0	1	1	64,8	6,0	1,7	11,2	5,7	0,23
26.05.2021	10,4			57,1	4,8	1,2	7,6	6,2	0,21
08.06.2021	10,1	1	1	53,7	2,9	1,5	3,8	5,9	0,25
22.06.2021		1	1						
06.07.2021	10,5			65,0	4,2	2,4	1,9	9,3	0,52
20.07.2021	10,5			61,0	3,2	1,4	2,1	6,8	0,28
03.08.2021	10,3			53,0	3,4	4,4	2,5	12,0	0,74
10.08.2021	10,1	1	1	65,5	4,2	1,2	2,3	6,3	0,27
17.08.2021	10,1			56,4	3,9	1,3	2,2	6,7	0,33
24.08.2021	10,0	1	1	58,9	3,8	3,2	2,2	12,4	0,72
31.08.2021	10,1			73,7	4,6	1,6	2,3	7,9	0,36
07.09.2021	10,3	1	1	49,8	3,3	2,4	2,0	10,2	0,53
14.09.2021	10,2			43,8	3,1	1,3	1,8	7,4	0,23
21.09.2021	10,3	1	1	48,2	3,3	1,0	1,8	6,1	0,18
28.09.2021	10,3			48,0	2,7	1,8	1,6	7,2	0,27
05.10.2021	10,2	1	1	52,0	3,0	1,0	1,7	6,6	0,23
12.10.2021	10,3			49,0	3,3	1,8	1,8	9,2	0,35
19.10.2021	10,3	1	1	47,7	3,0	1,2	2,0	6,1	0,21
26.10.2021	10,1			43,8	3,3	1,3	2,7	7,0	0,24
02.11.2021	10,0	1	1	44,7	2,3	1,3	3,5	6,7	0,24
09.11.2021	9,6			40,2	3,2	5,8	4,2	8,1	0,23
16.11.2021	9,6	1	1	42,0	2,0	2,8	3,6	15,1	0,75
23.11.2021	9,6	1	1	42,2	2,0	1,5	3,6	6,4	0,22
30.11.2021	9,6	1	1	49,5	1,8	1,4	3,6	7,2	0,25
07.12.2021	9,6			50,8	2,1	1,2	3,2	8,5	0,23
14.12.2021	9,6	1	1	56,3	2,0	1,3	2,9	6,7	0,20
21.12.2021	9,7			49,2	2,8	1,5	2,8	7,2	0,26
28.12.2021	9,8	1	1	44,4	2,1	1,3	2,6	6,8	0,23

Tryvann inn

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	0	0	0	0	5,5	7,58	0,08
19.01.2021	0	0	0	0	0	4,9	7,61	0,08
02.02.2021	1	0	0	0	0	4,4	7,83	0,08
16.02.2021	0	0	0	0	0	4,7	7,69	0,08
02.03.2021	0	0	0	0	0	4,5	7,57	0,08
16.03.2021	300	0	0	0	0	4,4	7,52	0,24
06.04.2021						4,0	7,42	0,08
20.04.2021	266	0	0	0	0	4,6	7,54	0,18
04.05.2021	133	0	0	0	0	5,2	7,48	0,17
26.05.2021	193	0	0	0	0		7,50	0,10
08.06.2021	50	0	0	0	0	7,4	7,53	0,08
22.06.2021	25	0	0	0		8,4		
06.07.2021	5	0	0	0	0	10,4	7,70	0,05
20.07.2021	156	0	0	0		9,0	7,50	0,12
03.08.2021	53	4	0	0	0	11,0	7,60	0,10
10.08.2021	40	0	0	0	0	10,7	7,47	0,08
17.08.2021	42	0	0	0	0	10,5	7,54	0,18
24.08.2021	51	3	0	0	0		7,52	0,08
31.08.2021	9	0	0	0	0	10,6	7,39	0,08
07.09.2021	71	1	0	0	0	10,9	7,44	0,08
14.09.2021	58	0	0	0	0	11,0	7,50	0,08
21.09.2021	109	3	0	0	0	10,6	7,51	0,20
28.09.2021	47	0	0	0	0	12,0	7,57	0,25
05.10.2021	86	1	0	0	0	10,9	7,63	0,08
12.10.2021	149	0	0	0	0	11,0	7,63	0,08
19.10.2021	300	0	0	0	0	11,6	7,60	0,08
26.10.2021	169	0	0	0	0	11,9	7,63	0,08
02.11.2021	125	1	0	0	0	11,8	7,62	0,17
09.11.2021	183	1	0	0	0	10,0	7,65	0,08
16.11.2021	101	1	0	0	0	10,2	7,69	0,08
23.11.2021	64	0	0	0	0	8,4	7,66	0,08
30.11.2021	32	2	0	0	0	8,0	7,70	0,08
07.12.2021	31	1	0	0	0	7,5	7,69	0,08
14.12.2021	30	1	0	0	0	6,0	7,58	0,08
21.12.2021	0	0	0	0	0	4,9	7,47	0,08
28.12.2021	9	0	0	0	0	4,4	7,47	0,08

Tryvann inn

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,2			50,9	7,5	2,5	1,4	4,1	0,10
19.01.2021	10,2			51,7	5,8	2,5	1,3	4,4	0,09
02.02.2021	10,7			62,8	4,0	2,3	0,8	3,4	0,10
16.02.2021	10,5			47,9	6,5	2,3	0,8	4,1	0,10
02.03.2021	10,4			49,8	7,0	2,3	0,9	4,3	0,10
16.03.2021	9,6			79,3	17,6	3,3	1,8	5,9	0,12
06.04.2021	10,3			54,8	7,5	2,8	1,2	5,1	0,12
20.04.2021	10,4			47,6	10,3	2,4	2,2	3,9	0,10
04.05.2021	10,2			50,2	7,2	2,2	8,3	4,1	0,03
26.05.2021	10,5			42,4	6,5	2,6	4,8	6,6	0,20
08.06.2021	10,2			43,5	6,0	2,2	2,8	5,1	0,14
22.06.2021									
06.07.2021	10,6			45,0	5,8	2,8	1,5	5,7	0,17
20.07.2021	10,6			48,0	5,4	3,2	1,7	8,6	0,24
03.08.2021	10,4			41,0	7,6	2,6	1,5	4,6	0,24
10.08.2021	10,4			40,0	7,9	2,9	1,3	5,9	0,29
17.08.2021	10,3			41,6	10,6	2,8	1,8	6,0	0,31
24.08.2021	10,4			39,9	9,4	2,5	1,4	4,3	0,11
31.08.2021	10,3			40,4	5,2	3,8	1,9	7,1	0,24
07.09.2021	10,4			39,1	8,4	2,5	1,5	4,5	0,11
14.09.2021	10,4			35,3	7,9	3,0	1,5	5,0	0,14
21.09.2021	10,6			38,0	8,1	3,1	1,4	6,6	0,28
28.09.2021	10,5			39,0	8,4	2,8	1,3	5,1	0,25
05.10.2021	10,5			45,0	11,0	2,2	1,5	4,5	0,20
12.10.2021	10,6			40,0	8,3	2,5	1,2	3,2	0,11
19.10.2021	10,6			38,1	8,0	2,7	1,3	4,7	0,20
26.10.2021	10,6			36,3	7,6	2,0	1,5	3,6	0,15
02.11.2021	10,5			37,3	7,4	2,1	1,7	3,8	0,14
09.11.2021	10,3			35,7	7,1	1,9	1,8	3,1	0,12
16.11.2021	10,2			36,3	7,1	1,9	1,8	2,8	0,10
23.11.2021	10,3			34,3	7,7	1,8	1,4	3,9	0,16
30.11.2021	10,2			34,8	8,5	1,7	1,4	3,4	0,18
07.12.2021	10,2			32,9	8,6	2,4	1,2	3,8	0,19
14.12.2021	10,2			35,8	7,5	1,9	1,5	4,2	0,11
21.12.2021	9,8			34,0	5,5	2,5	2,2	4,7	0,13
28.12.2021	9,7			29,7	4,6	2,3	2,3	4,7	0,12

Tryvann 1

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	0	0	0	0	5,8	7,62	0,20
19.01.2021	1	0	0	0	0	5,1	7,62	0,08
02.02.2021	0	0	0	0	0	5,0	7,77	0,08
16.02.2021	4	0	0	0	0	5,7	7,67	0,22
02.03.2021	0	0	0	0	0	5,5	7,68	0,17
16.03.2021	300	0	0	0	0	4,6	7,55	0,22
06.04.2021	300	0	0	0	0	4,9	7,59	0,21
20.04.2021	202	0	0	0	0	6,8	7,63	0,22
04.05.2021	113	0	0	0	0	5,4	7,54	0,16
26.05.2021	174	1	0	0	0		7,70	0,14
08.06.2021	79	0	0	0	0	7,4	7,58	0,08
22.06.2021	39	0	0	0		8,5		
06.07.2021	7	1	0	0	0	10,5	7,70	0,15
20.07.2021	83	0	0	0		9,6	7,50	0,14
03.08.2021	58	6	0	0	0	11,2	7,70	0,13
10.08.2021	39	0	0	0	0	10,7	7,53	0,16
17.08.2021	40	1	0	0	0	10,7	7,53	0,17
24.08.2021	44	6	0	0	0		7,49	0,08
31.08.2021	45	1	0	0	0	11,5	7,53	0,08
07.09.2021	54	1	0	0	0	11,1	7,47	0,17
14.09.2021	40	2	0	0	0	11,0	7,54	0,08
21.09.2021	103	3	0	0	0	11,4	7,58	0,21
28.09.2021	53	0	0	0	0	12,6	7,64	0,25
05.10.2021	51	2	0	0	0	11,1	7,67	0,08
12.10.2021	137	0	0	0	0	11,0	7,63	0,08
19.10.2021	300	0	0	0	0	12,0	7,67	0,08
26.10.2021	190	0	0	0	0	12,4	7,71	0,08
02.11.2021	132	5	0	0	0	12,6	7,71	0,17
09.11.2021	188	0	0	0	0	10,8	7,74	0,19
16.11.2021	128	1	0	0	0	10,5	7,75	0,20
23.11.2021	58	0	0	0	0	8,6	7,67	0,17
30.11.2021	35	0	0	0	0	8,3	7,71	0,08
07.12.2021	49	1	0	0	0	7,7	7,69	0,08
14.12.2021	20	2	0	0	0	6,8	7,63	0,08
21.12.2021	6	0	0	0	0	5,5	7,51	0,08
28.12.2021	15	1	0	0	0	5,2	7,54	0,08

Tryvann 1

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,3	1	1	48,5	16,5	3,7	1,5	6,7	0,68
19.01.2021	10,3	1	1	50,1	13,4	3,5	1,4	6,9	0,32
02.02.2021	10,6	1	1	53,4	11,8	2,7	1,0	4,7	0,32
16.02.2021	10,5	1	1	56,1	12,6	2,9	1,0	6,2	0,29
02.03.2021	10,6	1	1	49,9	13,2	3,0	1,1	5,9	0,29
16.03.2021	9,9	1	1	62,9	21,3	3,5	1,4	6,8	0,30
06.04.2021	10,0	1	1	60,3	20,6	3,4	1,6	6,8	0,36
20.04.2021	10,4	1	1	51,6	23,0	3,6	2,1	5,9	0,25
04.05.2021	10,3	1	1	47,9	12,3	3,0	6,7	5,8	0,12
26.05.2021	10,8			46,5	21,1	2,7	5,4	6,9	0,21
08.06.2021	10,2	1	1	46,3	10,2	2,6	3,2	6,3	0,14
22.06.2021		1	1						
06.07.2021	10,6			44,0	12,0	3,1	1,7	8,0	0,14
20.07.2021	10,9			49,0	19,0	3,5	1,6	8,9	0,92
03.08.2021	10,5			43,0	15,0	2,7	1,7	5,5	0,54
10.08.2021	10,4	1	1	43,9	13,5	3,6	1,5	7,4	0,61
17.08.2021	10,5			42,1	17,0	3,5	1,9	7,1	0,33
24.08.2021	10,4	1	1	40,2	12,0	3,8	1,7	7,5	0,14
31.08.2021	10,4			42,8	10,6	3,9	1,7	8,2	0,11
07.09.2021	10,4	1	1	40,4	13,0	3,7	1,6	7,4	0,44
14.09.2021	10,6			37,1	12,8	3,6	1,6	6,9	0,29
21.09.2021	10,6	1	1	39,7	13,4	3,7	1,6	7,2	0,31
28.09.2021	10,6			40,0	14,0	3,7	1,5	6,1	0,29
05.10.2021	10,7	1	1	44,0	13,0	3,2	1,4	6,1	0,16
12.10.2021	10,5			41,0	12,0	3,5	1,4	5,9	0,38
19.10.2021	10,7	1	1	39,6	12,5	3,6	1,5	6,0	0,21
26.10.2021	10,8			37,5	10,5	3,0	1,5	5,1	0,11
02.11.2021	10,7	1	1	38,0	11,1	3,1	1,8	5,2	0,17
09.11.2021	10,5			36,8	13,4	3,3	1,8	5,4	0,33
16.11.2021	10,4	1	1	36,9	14,5	3,2	2,1	5,1	0,22
23.11.2021	10,2	1	1	33,7	8,5	2,6	1,7	4,6	0,14
30.11.2021	10,2	1	1	34,7	9,3	2,5	1,7	4,5	0,11
07.12.2021	10,2			33,5	11,6	2,6	1,6	4,6	0,21
14.12.2021	10,1	1	1	36,7	10,5	2,8	1,8	5,3	0,24
21.12.2021	9,8			37,9	8,9	2,7	2,2	5,3	0,19
28.12.2021	9,9	1	1	34,6	8,4	2,9	2,2	5,0	0,08

Tryvann 2

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	0	0	0	0	6,6	7,61	0,08
19.01.2021	3	0	0	0	0	6,4	7,63	0,08
02.02.2021	0	0	0	0	0	6,0	7,77	0,08
16.02.2021	0	0	0	0	0	4,9	7,69	0,08
02.03.2021	0	0	0	0	0	6,1	7,69	0,08
16.03.2021	300	0	0	0	0	5,6	7,56	0,22
06.04.2021	300	0	0	0	0	6,7	7,62	0,20
20.04.2021	206	1	0	0	0	8,2	7,61	0,21
04.05.2021	94	0	0	0	0	6,7	7,55	0,08
26.05.2021	197	0	0	0	0		7,60	0,15
08.06.2021	59	0	0	0	0	8,5	7,60	0,08
22.06.2021	25	0	0	0		9,7		
06.07.2021	10	1	0	0	0	12,0	7,70	0,12
20.07.2021	129	2	0	0		11,0	7,50	0,14
03.08.2021	62	8	0	0	0	12,6	7,70	0,11
10.08.2021	29	0	0	0	0	11,7	7,54	0,08
17.08.2021	43	3	0	0	0	11,9	7,54	0,17
24.08.2021	50	3	0	0	0		7,49	0,08
31.08.2021	42	0	0	0	0	12,8	7,52	0,08
07.09.2021	110	0	0	0	0	12,6	7,48	0,08
14.09.2021	41	2	0	0	0	12,3	7,54	0,08
21.09.2021	94	7	0	0	0	12,6	7,57	0,20
28.09.2021	65	0	0	0	0	13,9	7,62	0,27
05.10.2021	102	3	0	0	0	12,4	7,68	0,08
12.10.2021	217	0	0	0	0	12,1	7,64	0,08
19.10.2021	300	0	0	0	0	13,2	7,64	0,08
26.10.2021	172	1	0	0	0	13,3	7,71	0,08
02.11.2021	138	3	0	0	0	14,0	7,71	0,08
09.11.2021	173	2	0	0	0	11,8	7,75	0,08
16.11.2021	116	9	0	0	0	11,8	7,75	0,37
23.11.2021	95	1	0	0	0	9,5	7,68	0,08
30.11.2021	37	0	0	0	0	9,0	7,72	0,08
07.12.2021	45	2	0	0	0	8,5	7,70	0,08
14.12.2021	26	0	0	0	0	7,2	7,63	0,08
21.12.2021	8	0	0	0	0	6,0	7,52	0,08
28.12.2021	21	1	0	0	0	5,6	7,55	0,08

Tryvann 2

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,3	1	1	48,3	10,9	2,5	1,4	4,7	0,03
19.01.2021	10,3	1	1	50,4	9,3	2,7	1,3	5,7	0,03
02.02.2021	10,6	1	1	53,6	8,0	2,2	1,0	4,1	0,03
16.02.2021	10,5	1	1	48,5	7,8	2,3	0,9	4,9	0,03
02.03.2021	10,6			49,9	10,5	2,7	1,0	5,5	0,07
16.03.2021	9,9	1	1	62,7	16,2	2,7	1,5	5,6	0,03
06.04.2021	10,0	1	1	58,4	19,1	2,4	1,5	5,0	0,08
20.04.2021	10,4	1	1	50,6	20,3	2,9	2,0	4,9	0,07
04.05.2021	10,3	1	1	48,5	12,0	2,4	6,5	4,9	0,03
26.05.2021	10,7			46,4	16,1	2,2	5,0	5,3	0,06
08.06.2021	10,3	1	1	41,7	8,6	1,8	3,0	5,1	0,03
22.06.2021		1	1						
06.07.2021	10,6			52,0	9,4	3,8	1,6	5,8	0,11
20.07.2021	10,6			48,0	8,7	2,5	1,6	5,7	0,03
03.08.2021	10,6			42,0	11,0	1,7	1,8	2,7	0,01
10.08.2021	10,4	1	1	41,9	9,1	2,2	1,6	4,6	0,03
17.08.2021	10,4			40,8	16,4	2,1	3,2	4,6	0,09
24.08.2021	10,4	1	1	39,6	10,6	2,3	1,8	5,1	0,03
31.08.2021	10,4			42,3	10,4	2,3	1,9	5,2	0,03
07.09.2021	10,4	1	1	39,7	10,7	2,2	1,7	5,0	0,06
14.09.2021	10,6			36,8	10,0	2,3	1,5	4,6	0,07
21.09.2021	10,6	1	1	40,6	11,0	2,4	1,6	4,6	0,08
28.09.2021	10,7			42,0	12,0	2,5	1,5	4,2	0,09
05.10.2021	10,7	1	1	43,0	13,0	1,8	1,4	3,2	0,07
12.10.2021	10,5			43,0	9,2	2,2	1,4	3,4	0,03
19.10.2021	10,6	1	1	38,1	10,0	2,7	1,5	4,5	0,07
26.10.2021	10,7			39,5	11,3	1,4	1,5	3,1	0,07
02.11.2021	10,6	1	1,5	38,0	9,7	2,0	1,8	3,4	0,06
09.11.2021	10,5			37,2	9,6	2,1	1,6	3,3	0,08
16.11.2021	10,4	1	1	38,3	36,1	1,9	4,3	3,2	0,09
23.11.2021	10,2	1	1	34,2	8,0	1,5	1,7	2,8	0,03
30.11.2021	10,2	1	1	35,1	8,6	1,3	1,6	2,5	0,03
07.12.2021	10,2			32,6	8,9	1,7	1,5	2,9	0,03
14.12.2021	10,1	1	1	36,0	6,7	1,5	1,6	3,1	0,03
21.12.2021	9,8			36,7	6,4	1,7	2,2	3,3	0,03
28.12.2021	9,9	1	1	34,7	6,8	1,8	2,2	3,4	0,03

Voksenåsen inn

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	0	0	0	0	5,0	7,53	0,08
19.01.2021	1	0	0	0	0	4,7	7,55	0,08
02.02.2021	0	0	0	0	0	4,6	7,86	0,08
16.02.2021	0	0	0	0	0	4,2	7,46	0,08
02.03.2021	1	0	0	0	0	4,4	7,53	0,17
16.03.2021	300	0	0	0	0	4,0	7,51	0,77
20.04.2021	116	0	0	0	0	4,7	7,48	0,16
04.05.2021	132	0	0	0	0	5,5	7,51	0,86
26.05.2021	209	0	0	0	0		7,60	0,20
08.06.2021	83	0	0	0	0	7,4	7,57	0,17
22.06.2021	36	0	0	0		8,9		
06.07.2021	13	0	0	0	0	10,0	7,70	0,94
20.07.2021	258	0	0	0		8,4	7,50	0,29
03.08.2021	46	0	0	0	0	9,5	7,60	0,14
10.08.2021	10	0	0	0	0	8,8	7,46	0,35
17.08.2021	25	0	0	0	0	8,6	7,44	0,25
31.08.2021	17	0	0	0	0	10,0	7,47	0,08
07.09.2021	126	0	0	0	0	9,5	7,43	0,22
14.09.2021	64	0	0	0	0	9,0	7,44	0,17
21.09.2021	192	0	0	0	0	8,8	7,47	0,29
28.09.2021	34	0	0	0	0	10,1	7,52	0,32
05.10.2021	17	0	0	0	0	9,0	7,55	0,08
12.10.2021	289	0	0	0	0	9,6	7,55	0,08
19.10.2021	300	0	0	0	0	9,9	7,55	0,82
26.10.2021	186	0	0	0	0	10,6	7,57	0,18
02.11.2021	111	0	0	0	0	11,1	7,59	0,18
09.11.2021	119	0	0	0	0	9,3	7,58	0,08
16.11.2021	49	0	0	0	0	9,2	7,59	0,08
23.11.2021	21	0	0	0	0	7,6	7,56	0,08
30.11.2021	12	0	0	0	0	6,5	7,57	0,18
07.12.2021	7	0	0	0	0	5,0	7,50	0,08
14.12.2021	2	0	0	0	0	4,6	7,47	0,08
21.12.2021	0	0	0	0	0	4,3	7,47	0,08
28.12.2021	5	0	0	0	0	4,0	7,50	0,17

Voksenåsen inn

Dato	Konduktivitet	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,1	59,1	5,6	1,6	1,7	4,9	0,06
19.01.2021	10,2	53,0	6,9	2,2	1,4	6,1	0,11
02.02.2021	10,7	66,3	10,0	2,1	1,1	4,6	0,16
16.02.2021	10,2	49,0	7,7	1,7	1,2	6,3	0,10
02.03.2021	10,3	60,3	8,7	1,6	1,2	5,0	0,10
16.03.2021	9,5	77,9	42,1	4,2	2,0	7,7	0,43
20.04.2021	10,4	45,4	10,8	2,0	5,0	5,7	0,12
04.05.2021	10,2	56,7	70,8	10,5	9,9	11,0	1,37
26.05.2021	10,4	53,6	13,5	2,1	6,9	5,9	0,36
08.06.2021	10,2	49,9	11,0	0,9	3,4	5,5	0,12
22.06.2021							
06.07.2021	10,6	54,0	320,0	14,0	3,7	29,0	1,90
20.07.2021	10,5	51,0	140,0	4,8	3,8	10,0	0,57
03.08.2021	10,3	48,0	16,0	1,2	2,4	6,1	0,15
10.08.2021	10,2	42,1	24,7	2,2	2,2	7,3	0,26
17.08.2021	10,2	52,7	16,0	4,4	2,2	7,3	0,66
31.08.2021	10,2	50,7	7,7	1,9	2,1	9,4	0,10
07.09.2021	10,3	42,9	10,3	2,1	2,1	8,7	0,14
14.09.2021	10,2	50,0	9,9	1,3	2,0	6,5	0,10
21.09.2021	10,3	42,6	12,2	1,9	1,9	7,0	0,12
28.09.2021	10,4						
05.10.2021	10,3						
12.10.2021	10,4						
19.10.2021	10,4	45,3	59,1	9,8	2,0	10,4	0,64
26.10.2021	10,3	40,6	9,0	1,4	2,4	6,3	0,10
02.11.2021	10,2	39,9	7,5	1,3	3,1	5,9	0,08
09.11.2021	9,8	37,9	7,1	1,4	3,0	6,2	0,09
16.11.2021	9,7	37,9	8,1	1,4	3,1	6,1	0,09
23.11.2021	9,7	36,8	8,4	1,5	3,3	7,4	0,10
30.11.2021	9,6	40,3	13,5	1,5	3,5	6,9	0,09
07.12.2021	9,6	39,6	12,6	1,5	3,4	7,9	0,09
14.12.2021	9,6	48,9	10,8	1,8	3,3	6,5	0,08
21.12.2021	9,7	41,8	10,8	1,5	3,1	5,5	0,08
28.12.2021	9,7	38,8	12,3	1,7	3,2	6,7	0,10

Voksenåsen ut

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	3	0	0	0	0	5,0	7,59	0,08
19.01.2021	1	0	0	0	0	4,7	7,62	0,08
02.02.2021	6	0	0	0	0	4,8	7,79	0,08
16.02.2021	4	0	0	0	0	4,4	7,60	0,08
02.03.2021	0	0	0	0	0	4,4	7,56	0,08
16.03.2021	300	0	0	0	0	4,4	7,51	0,22
20.04.2021	230	0	0	0	0	4,8	7,53	0,20
04.05.2021	129	0	0	0	0	5,5	7,54	0,25
26.05.2021	186	0	0	0	0		7,60	0,12
08.06.2021	60	0	0	0	0	7,4	7,59	0,16
22.06.2021	13	0	0	0		8,2		
06.07.2021	1	0	0	0	0	10,0	7,70	0,10
20.07.2021	189	0	0	0		8,9	7,50	0,17
03.08.2021	40	0	0	0	0	9,6	7,60	0,12
10.08.2021	7	2	0	0	0	8,9	7,47	0,08
17.08.2021	39	3	0	0	0	8,7	7,43	0,26
31.08.2021	11	0	0	0	0	10,1	7,50	0,26
07.09.2021	97	0	0	0	0	9,8	7,45	0,08
14.09.2021	153	0	0	0	0	9,4	7,47	0,08
21.09.2021	186	0	0	0	0	8,9	7,48	0,19
28.09.2021	45	0	0	0	0	10,2	7,54	0,24
05.10.2021	59	0	0	0	0	9,2	7,56	0,08
12.10.2021	300	0	0	0	0	9,7	7,58	0,16
19.10.2021	300	0	0	0	0	9,9	7,56	0,08
26.10.2021	291	0	0	0	0	10,5	7,58	0,08
02.11.2021	108	0	0	0	0	11,0	7,60	0,08
09.11.2021	189	0	0	0	0	9,1	7,59	0,08
16.11.2021	33	0	0	0	0	9,4	7,60	0,08
23.11.2021	15	0	0	0	0	7,4	7,58	0,16
30.11.2021	6	0	0	0	0	6,4	7,58	0,44
07.12.2021	11	0	0	0	0	5,0	7,55	0,33
14.12.2021	10	0	0	0	0	4,6	7,55	0,17
21.12.2021	17	0	0	0	0	4,5	7,52	0,08
28.12.2021	20	0	0	0	0	4,0	7,54	0,08

Voksenåsen ut

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,1	1	1	62,8	5,5	2,0	2,2	4,5	0,12
19.01.2021	10,1	1	1	59,4	6,0	1,9	2,1	4,7	0,10
02.02.2021	10,6	1	1	60,1	4,9	1,6	1,6	3,4	0,11
16.02.2021	10,3	1	1	51,3	5,2	1,4	3,2	5,4	0,11
02.03.2021	10,3	1	1	59,6	5,9	2,0	1,7	6,8	0,11
16.03.2021	9,6	1	1	72,9	14,7	1,8	2,9	4,8	0,13
20.04.2021	10,5	1	1	52,5	13,8	2,1	3,7	6,1	0,15
04.05.2021	10,2	1	1	52,5	9,6	1,5	9,7	4,2	0,03
26.05.2021	10,5			55,3	6,5	1,0	7,3	4,5	0,11
08.06.2021	10,2	1	1	50,0	5,9	0,8	3,3	4,3	0,12
22.06.2021		1	1						
06.07.2021	10,4			51,0	12,0	0,9	2,2	4,6	0,18
20.07.2021	10,6			53,0	17,0	1,9	2,2	4,9	0,27
03.08.2021	10,3			47,0	8,4	0,5	2,5	3,0	0,08
10.08.2021	10,2	1	1	47,8	5,4	1,0	2,2	4,7	0,13
17.08.2021	10,1			49,1	11,6	1,1	2,2	4,6	0,15
31.08.2021	10,2			51,4	5,8	1,2	2,2	5,1	0,11
07.09.2021	10,3	1	1	42,4	5,0	1,3	2,2	4,9	0,12
14.09.2021	10,3			37,6	4,3	1,2	1,9	4,6	0,10
21.09.2021	10,3	1	1	42,3	4,7	1,3	2,0	4,7	0,11
28.09.2021	10,3								
05.10.2021	10,3	1	1						
12.10.2021	10,4								
19.10.2021	10,4	1	1	44,7	5,5	1,1	2,4	4,4	0,11
26.10.2021	10,3			39,6	4,8	1,0	2,5	4,0	0,09
02.11.2021	10,2	1	1	39,9	5,2	1,1	3,1	3,8	0,09
09.11.2021	9,8			37,8	4,3	1,0	2,9	3,5	0,10
16.11.2021	9,7	1	1	36,6	6,9	1,3	3,1	3,6	0,12
23.11.2021	9,7	1	1	36,4	5,1	1,1	3,4	3,5	0,25
30.11.2021	9,7	1	1	38,2	13,0	1,1	3,5	3,6	0,13
07.12.2021	9,7			40,6	34,2	1,1	3,4	4,0	0,17
14.12.2021	9,7	1	1	50,9	6,8	1,0	6,9	3,7	0,08
21.12.2021	9,7			43,3	5,4	1,1	3,6	3,3	0,07
28.12.2021	9,7	1	1	39,8	5,1	1,1	4,5	3,4	0,07

Korsvoll inn

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
09.02.2021	0	0	0	0	0	4,4	7,76	0,08
23.02.2021	0	0	0	0	0	4,3	7,60	0,08
09.03.2021	1	0	0	0	0	4,1	7,56	0,25
23.03.2021	1	0	0	0	0	4,1	7,51	0,21
13.04.2021	1	0	0	0	0	3,7	7,66	0,08
27.04.2021	1	0	0	0	0	4,4	7,53	0,08
18.05.2021	5	0	0	0	0	5,8	7,70	0,05
01.06.2021	0	0	0	0	0	6,0	7,48	0,08
14.06.2021	1	0	0	0	0	6,2	7,59	0,08
29.06.2021	0	0	0	0	0	7,5	7,60	0,10
13.07.2021	1	0	0	0	0	8,8	7,40	0,05
27.07.2021	1	0	0	0	0	8,0	7,60	0,05
10.08.2021	0	0	0	0	0	8,6	7,47	0,08
17.08.2021	1	0	0	0	0	8,1	7,50	0,08
24.08.2021	2	0	0	0	0	8,3	7,40	0,08
31.08.2021	2	0	0	0	0	7,1	7,37	0,17
07.09.2021	1	0	0	0	0	7,6	7,47	0,16
14.09.2021	1	0	0	0	0	8,6	7,47	0,08
21.09.2021	0	0	0	0	0	8,5	7,49	0,18
28.09.2021	6	0	0	0	0	7,7	7,49	0,23
05.10.2021	0	0	0	0	0	8,4	7,61	0,08
12.10.2021	2	0	0	0	0	8,0	7,56	0,08
19.10.2021	4	0	0	0	0	8,3	7,60	0,08
26.10.2021	5	0	0	0	0	9,7	7,63	0,08
02.11.2021	6	0	0	0	0		7,62	0,08
09.11.2021	14	0	0	0	0	9,6	7,57	0,08
16.11.2021	8	0	0	0	0	7,7	7,56	0,08
23.11.2021	8	0	0	0	0	7,4	7,55	0,08
30.11.2021	3	0	0	0	0	6,0	7,55	0,08
07.12.2021	5	0	0	0	0	6,1	7,47	0,17
14.12.2021	3	0	0	0	0		7,49	0,18
21.12.2021	3	0	0	0	0	4,1	7,45	0,08
28.12.2021	4	0	0	0	0	4,2	7,45	0,08

Korsvoll inn

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
09.02.2021	11,4			58,8	3,6	4,0	1,5	5,3	0,31
23.02.2021	10,8			55,8	4,6	5,6	1,7	5,4	0,24
09.03.2021	10,3			73,6	13,2	5,1	2,4	5,4	0,23
23.03.2021	10,2			83,7	14,4	5,6	2,6	5,6	0,22
13.04.2021	11,2			53,1	4,3	6,0	3,2	5,5	0,29
27.04.2021	10,8			57,1	4,1	6,9	11,7	5,0	0,18
18.05.2021	11,3			49,3	3,8	7,7	8,9	7,4	0,28
01.06.2021	10,7			50,9	4,3	7,3	5,4	9,1	0,38
14.06.2021	10,5			49,0	3,5	5,9	2,2	5,1	0,22
29.06.2021	10,9			58,0	5,4	6,2	2,7	6,8	0,35
13.07.2021	9,9			66,0	5,6	0,9	2,5	9,1	0,20
27.07.2021	10,9			60,0	5,4	9,2	3,3	10,0	0,34
10.08.2021	10,4			56,3	3,8	8,5	2,7	6,9	0,26
17.08.2021	10,6			60,9	4,3	7,3	2,5	6,6	0,34
24.08.2021	10,4			60,6	4,6	9,2	2,6	7,2	0,34
31.08.2021	9,5			69,0	9,2	6,3	3,2	5,3	0,19
07.09.2021	10,9			60,9	4,5	6,9	2,4	5,9	0,25
14.09.2021	10,5			49,3	3,3	11,4	2,1	7,4	0,26
21.09.2021	10,5			48,0	3,4	9,2	2,1	6,1	0,24
28.09.2021	10,5			49,0	3,4	9,6	2,0	6,8	0,32
05.10.2021	11,1			49,0	4,4	17,0	2,4	14,0	0,75
12.10.2021	11,3			47,0	3,4	6,7	2,0	4,0	0,18
19.10.2021	11,2			42,3	2,8	6,0	2,5	3,2	0,31
26.10.2021	10,9			42,3	3,1	7,3	4,3	5,5	0,25
02.11.2021	10,7			48,0	3,4	8,3	4,3	5,5	0,22
09.11.2021	10,4			42,2	2,0	1,2	3,5	5,5	0,24
16.11.2021	10,2			42,9	3,2	9,3	4,4	6,9	0,49
23.11.2021	10,2			43,3	3,2	7,1	4,4	5,3	0,18
30.11.2021	10,3			47,1	3,4	5,7	4,3	4,3	0,16
07.12.2021	10,1			62,3	24,6	7,0	6,0	6,2	0,24
14.12.2021	9,9			70,6	7,7	7,8	3,7	6,2	0,15
21.12.2021	10,0			51,3	3,8	5,7	3,3	6,5	0,25
28.12.2021	10,1			46,8	4,4	6,9	3,1	5,3	0,22

Korsvoll ut

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
09.02.2021	11	0	0	0	0	4,4	7,88	0,37
23.02.2021	0	0	0	0	0	4,3	7,56	0,18
09.03.2021	4	0	0	0	0	4,1	7,56	0,28
23.03.2021	22	0	0	0	0	4,1	7,48	0,22
13.04.2021	11	0	0	0	0	4,0	7,64	0,33
27.04.2021	6	0	0	0	0	4,5	7,51	0,18
18.05.2021	9	0	0	0	0	5,8	7,80	0,05
01.06.2021	0	0	0	0	0	6,0	7,47	0,08
14.06.2021	0	0	0	0	0	6,5	7,57	0,08
29.06.2021	1	0	0	0	0	7,2	7,60	0,13
13.07.2021	2	0	0	0	0	8,6	7,40	0,05
27.07.2021	0	0	0	0	0	8,0	7,60	0,10
10.08.2021	1	0	0	0	0	9,3	7,51	0,08
17.08.2021	9	0	0	0	0	8,9	7,48	0,08
24.08.2021	12	0	0	0	0	8,7	7,43	0,24
31.08.2021	6	0	0	0	0	7,4	7,43	0,17
07.09.2021	17	0	0	0	0	7,7	7,50	0,17
14.09.2021	1	0	0	0	0	8,8	7,50	0,08
21.09.2021	0	0	0	0	0	8,6	7,53	0,20
28.09.2021	2	0	0	0	0	7,7	7,52	0,23
05.10.2021	5	0	0	0	0	8,4	7,57	0,08
12.10.2021	3	0	0	0	0	8,0	7,58	0,08
19.10.2021	21	0	0	0	0	7,9	7,56	0,08
26.10.2021	24	0	0	0	0	9,4	7,59	0,08
02.11.2021	17	0	0	0	0		7,63	0,08
09.11.2021	56	0	0	0	0	9,8	7,59	0,08
16.11.2021	15	0	0	0	0	8,0	7,57	0,08
23.11.2021	1	0	0	0	0	7,9	7,57	0,08
30.11.2021	16	0	0	0	0	6,7	7,60	0,08
07.12.2021	12	0	0	0	0	7,6	7,61	0,08
14.12.2021	19	1	0	0	0	6,7	7,66	0,08
21.12.2021	5	0	0	0	0	5,7	7,55	0,08
28.12.2021	5	0	0	0	0	5,3	7,53	0,08

Korsvoll ut

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
09.02.2021	11,3	1	1	80,9	34,7	1,2	2,2	5,1	0,58
23.02.2021	10,6	1	1	60,2	30,2	1,2	2,1	5,2	0,11
09.03.2021	10,0	1	1	71,9	23,8	1,5	2,4	5,3	0,09
23.03.2021	9,9	1	1	82,8	25,5	1,1	2,6	5,6	0,15
13.04.2021	11,0	1	1	71,5	28,8	1,4	2,7	9,6	0,24
27.04.2021	10,6	1	1	54,6	29,6	1,1	11,5	5,8	0,14
18.05.2021	11,3			48,6	5,0	0,8	9,4	7,6	0,12
01.06.2021	10,6	1	1	55,2	6,0	1,3	6,2	10,3	0,17
14.06.2021	10,5	1	1	50,8	6,1	1,1	2,9	6,5	0,12
29.06.2021	10,8	1	1	58,0	5,7	0,5	2,4	8,8	0,18
13.07.2021	10,2			66,0	5,3	6,3	3,1	10,0	0,51
27.07.2021	10,7			61,0	8,2	1,2	2,8	11,0	0,22
10.08.2021	10,5			51,8	6,6	1,2	2,7	8,8	0,24
17.08.2021	10,6	1	1	55,2	6,7	0,9	2,8	8,0	0,21
24.08.2021	10,6			60,5	9,3	1,1	2,9	10,3	0,28
31.08.2021	10,4	1	1	61,3	9,0	1,0	2,8	7,8	0,18
07.09.2021	10,4	1	1	59,9	15,1	1,0	2,8	8,5	0,19
14.09.2021	10,5			45,1	5,9	1,0	2,3	8,4	0,19
21.09.2021	10,5	1	1	49,7	12,9	1,0	2,4	8,3	0,17
28.09.2021	10,5								
05.10.2021	10,8	1	1						
12.10.2021	11,1								
19.10.2021	11,0	1	1	45,4	18,8	0,7	2,4	6,4	0,14
26.10.2021	10,7			42,3	9,5	1,8	3,7	9,0	0,21
02.11.2021	10,6	1	1	44,0	12,9	0,9	4,3	7,4	0,19
09.11.2021	10,3			40,8	16,5	0,4	4,9	2,6	0,03
16.11.2021	10,3	1	1	43,4	5,4	1,5	4,3	8,8	0,31
23.11.2021	10,2	1	1	42,3	5,8	1,2	4,3	8,0	0,25
30.11.2021	10,2	1	1	47,0	8,3	1,1	4,4	7,6	0,22
07.12.2021	10,4			42,0	9,1	0,8	3,8	5,5	0,14
14.12.2021	10,3	1	1	40,5	8,6	0,7	3,0	5,7	0,11
21.12.2021	10,2			55,8	20,1	0,9	3,8	7,5	0,16
28.12.2021	10,1	1	1	51,5	11,2	0,7	3,5	5,4	0,14
09.02.2021	11,3	1	1	80,9	34,7	1,2	2,2	5,1	0,58
23.02.2021	10,6	1	1	60,2	30,2	1,2	2,1	5,2	0,11
09.03.2021	10,0	1	1	71,9	23,8	1,5	2,4	5,3	0,09

Voksenlia ut

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	0	0	0	0	5,1	7,67	05.01.2021
19.01.2021	0	0	0	0	0	4,9	7,68	19.01.2021
02.02.2021	0	0	0	0	0	4,6	7,87	02.02.2021
16.02.2021	0	0	0	0	0	4,2	7,68	16.02.2021
02.03.2021	0	0	0	0	0	4,3	7,60	02.03.2021
16.03.2021	300	0	0	0	0	4,4	7,57	16.03.2021
06.04.2021	300	0	0	0	0	4,6	7,59	06.04.2021
20.04.2021	188	0	0	0	0	4,6	7,54	20.04.2021
04.05.2021	133	0	0	0	0	5,5	7,59	04.05.2021
26.05.2021	169	0	0	0	0		7,60	26.05.2021
08.06.2021	62	0	0	0	0	7,0	7,57	08.06.2021
22.06.2021	16	0	0	0		7,7		22.06.2021
06.07.2021	7	0	0	0	0	9,7	7,60	06.07.2021
20.07.2021	300	0	0	0		8,4	7,50	20.07.2021
03.08.2021	43	0	0	0	0	9,1	7,60	03.08.2021
10.08.2021	6	0	0	0	0	8,6	7,50	10.08.2021
17.08.2021	27	0	0	0	0	8,6	7,48	17.08.2021
24.08.2021	30	0	0	0	0		7,47	24.08.2021
31.08.2021	7	0	0	0	0	9,7	7,53	31.08.2021
07.09.2021	51	0	0	0	0	9,0	7,51	07.09.2021
14.09.2021	60	0	0	0	0	8,7	7,53	14.09.2021
21.09.2021	94	0	0	0	0	8,6	7,58	21.09.2021
28.09.2021	28	0	0	0	0	9,9	7,62	28.09.2021
05.10.2021	114	0	0	0	0	8,8	7,64	05.10.2021
12.10.2021	272	0	0	0	0	9,4	7,62	12.10.2021
19.10.2021	300	0	0	0	0	9,7	7,63	19.10.2021
26.10.2021	192	1	0	0	0	10,6	7,66	26.10.2021
02.11.2021	84	1	0	0	0	11,0	7,67	02.11.2021
09.11.2021	130	0	0	0	0	9,5	7,67	09.11.2021
16.11.2021	31	0	0	0	0	9,3	7,67	16.11.2021
23.11.2021	11	0	0	0	0	7,6	7,64	23.11.2021
30.11.2021	6	0	0	0	0	6,6	7,62	30.11.2021
07.12.2021	16	0	0	0	0	5,6	7,62	07.12.2021
14.12.2021	7	0	0	0	0	4,7	7,56	14.12.2021
21.12.2021	1	0	0	0	0	4,4	7,55	21.12.2021
28.12.2021	2	0	0	0	0	4,1	7,59	28.12.2021

Voksenlia ut

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,2	1	1	60,1	5,1	1,5	2,0	4,9	0,10
19.01.2021	10,2	1	1	65,3	6,7	1,4	1,9	5,6	0,11
02.02.2021	10,7	1	1	70,7	3,0	1,0	1,0	4,0	0,09
16.02.2021	10,4	1	1	58,3	5,6	5,1	1,1	6,0	0,25
02.03.2021	10,4	1	1	56,1	4,6	1,4	1,1	5,1	0,10
16.03.2021	9,6	1	1	74,1	11,2	1,1	1,7	4,8	0,09
06.04.2021	10,1	1	1	62,6	8,4	1,6	1,5	4,6	0,10
20.04.2021	10,5	1	1	52,1	4,6	0,8	3,7	3,8	0,07
04.05.2021	10,2	1	1	54,9	5,4	1,0	9,9	4,6	0,03
26.05.2021	10,5			51,4	4,7	0,9	6,3	5,8	0,10
08.06.2021	10,2	1	1	50,7	4,2	0,8	3,3	5,4	0,10
22.06.2021		1	1						
06.07.2021	10,5			52,0	5,1	1,2	1,8	7,4	0,12
20.07.2021	10,7			58,0	4,5	0,8	1,9	5,2	0,08
03.08.2021	10,4			54,0	5,1	0,5	2,1	3,5	0,05
10.08.2021	10,2	1	1	48,1	4,4	0,9	2,1	5,2	0,10
17.08.2021	10,2			48,7	4,3	0,8	2,1	4,8	0,10
24.08.2021	10,2	1	1	48,3	4,5	1,3	2,2	7,0	0,16
31.08.2021	10,2			52,0	4,3	0,9	2,0	5,4	0,09
07.09.2021	10,3	1	1	47,8	3,9	1,0	1,9	5,4	0,10
14.09.2021	10,4			41,8	3,7	1,1	1,8	5,8	0,12
21.09.2021	10,3	1	1	46,3	3,9	1,0	1,8	5,2	0,10
28.09.2021	10,3			43,0	6,3	1,2	1,8	4,0	0,09
05.10.2021	10,3	1	1	46,0	7,5	1,3	1,9	4,0	0,11
12.10.2021	10,4			46,0	14,0	1,7	2,0	3,9	0,14
19.10.2021	10,4	1	1	45,1	4,3	1,1	1,9	5,2	0,11
26.10.2021	10,4			40,6	4,0	0,9	2,4	4,3	0,09
02.11.2021	10,3	1	1	42,9	4,0	1,1	3,0	4,9	0,10
09.11.2021	9,8			40,7	3,4	0,7	3,0	3,5	0,08
16.11.2021	9,8	1	1	41,1	3,5	0,9	3,2	3,8	0,09
23.11.2021	9,8	1	1	39,4	3,8	1,1	3,5	5,1	0,12
30.11.2021	9,7	1	1	40,9	3,7	1,1	3,6	5,9	0,13
07.12.2021	9,7			42,2	4,2	0,8	3,3	5,1	0,07
14.12.2021	9,7	1	1	58,5	5,5	1,0	3,1	5,9	0,09
21.12.2021	9,7			49,0	4,6	1,0	2,9	5,1	0,10
28.12.2021	9,8	1	1	43,9	4,2	0,9	2,8	4,8	0,09

Lille vann inn

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	0	0	0	0	5,1	7,56	0,21
19.01.2021	0	0	0	0	0	4,6	7,59	0,08
02.02.2021	0	0	0	0	0	4,5	7,84	0,08
16.02.2021	0	0	0	0	0	4,4	7,62	0,08
02.03.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,51	0,08
16.03.2021	300	0	0	0	0	4,7	7,56	0,19
06.04.2021	276	0	0	0	0	4,1	7,49	0,16
20.04.2021	154	0	0	0	0	4,3	7,51	0,08
04.05.2021	104	0	0	0	0	5,4	7,53	0,16
26.05.2021	100	0	0	0	0		7,60	0,11
08.06.2021	48	0	0	0	0	7,6	7,60	0,08
22.06.2021	16	0	0	0		8,6		
06.07.2021	3	0	0	0	0	10,0	7,50	0,12
20.07.2021	136	1	0	0		9,3	7,60	0,05
03.08.2021	6	0	0	0	0	9,6	7,60	0,05
10.08.2021	11	0	0	0	0	9,6	7,48	0,08
17.08.2021	37	0	0	0	0	9,3	7,47	0,17
24.08.2021	20	0	0	0	0		7,48	0,18
31.08.2021	13	0	0	0	0	10,3	7,51	0,08
07.09.2021	33	0	0	0	0	10,0	7,44	0,08
14.09.2021	39	0	0	0	0	9,4	7,45	0,08
21.09.2021	82	0	0	0	0	9,2	7,51	0,21
28.09.2021	30	0	0	0	0	10,7	7,53	0,24
05.10.2021	44	0	0	0	0	9,4	7,59	0,08
12.10.2021	162	1	0	0	0	9,7	7,60	0,08
19.10.2021	300	1	0	0	1	10,0	7,54	0,08
26.10.2021	118	0	0	0	0	10,7	7,58	0,08
02.11.2021	117	2	0	0	0	10,7	7,59	0,08
09.11.2021	88	1	0	0	0	9,2	7,61	0,08
16.11.2021	56	0	0	0	0	9,1	7,60	0,08
23.11.2021	25	0	0	0	0	7,4	7,57	0,08
30.11.2021	8	0	0	0	0	6,7	7,57	0,08
07.12.2021	3	1	0	0	0	5,8	7,55	0,08
14.12.2021	15	0	0	0	0	5,0	7,49	0,08
21.12.2021	2	0	0	0	0	4,9	7,49	0,08
28.12.2021	9	1	0	0	0	4,2	7,51	0,08

Lille vann inn

Dato	Konduktivitet	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,2	52,5	12,4	7,8	1,5	5,6	0,14
19.01.2021	10,3	47,6	7,3	5,1	1,3	5,1	0,09
02.02.2021	10,6	61,4	8,4	5,7	0,8	3,9	0,11
16.02.2021	10,5	48,2	9,4	5,6	0,9	4,9	0,13
02.03.2021	10,3	49,8	8,0	4,1	1,0	4,5	0,08
16.03.2021	9,7	69,6	14,8	4,2	1,5	5,1	0,13
06.04.2021	10,4	49,6	8,4	6,1	1,5	5,1	0,12
20.04.2021	10,4	44,2	5,8	5,7	3,6	4,0	0,09
04.05.2021	10,2	47,6	11,4	6,7	7,4	4,3	0,03
26.05.2021	10,5	41,6	5,2	2,8	5,3	5,6	0,16
08.06.2021	10,2	43,1	9,0	5,9	2,7	5,5	0,19
22.06.2021							
06.07.2021	9,6	46,0	5,1	6,8	1,5	5,6	0,16
20.07.2021	9,7	49,0	11,0	12,0	1,7	8,3	0,32
03.08.2021	10,2	42,0	11,0	14,0	2,3	5,5	0,27
10.08.2021	10,3	41,9	9,5	5,5	2,0	5,0	0,18
17.08.2021	10,2	42,9	13,7	7,6	2,2	5,7	0,21
24.08.2021	10,3	39,1	14,2	10,8	1,7	6,2	0,25
31.08.2021	10,2	47,6	5,8	3,3	1,9	5,3	0,19
07.09.2021	10,3	40,3	6,9	7,6	1,6	4,8	0,19
14.09.2021	10,4	36,4	7,6	6,2	1,5	5,1	0,18
21.09.2021	10,4	40,9	6,6	6,7	1,5	4,9	0,20
28.09.2021	10,4						
05.10.2021	10,3						
12.10.2021	10,4						
19.10.2021	10,3	40,5	6,1	3,6	1,8	5,0	0,20
26.10.2021	10,4	37,3	6,9	5,3	2,2	4,0	0,13
02.11.2021	10,2	39,9	5,1	1,1	3,0	3,7	0,10
09.11.2021	9,8	36,1	6,7	6,5	2,4	4,8	0,27
16.11.2021	9,8	34,4	5,9	3,4	2,4	3,3	0,13
23.11.2021	9,7	33,4	6,7	4,3	2,6	4,6	0,24
30.11.2021	9,7	32,9	4,5	2,5	2,7	3,6	0,13
07.12.2021	9,7	34,0	5,1	1,9	2,5	4,1	0,15
14.12.2021	9,7	39,2	6,9	4,1	2,7	4,7	0,14
21.12.2021	9,7	37,9	5,5	2,3	2,6	3,8	0,13
28.12.2021	9,8	32,0	4,9	2,9	2,3	4,4	0,18

Lille vann ut

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	0	0	0	0	5,4	7,60	0,08
19.01.2021	0	0	0	0	0	4,8	7,60	0,08
02.02.2021	0	0	0	0	0	4,7	7,77	0,08
16.02.2021	0	0	0	0	0	4,4	7,63	0,08
02.03.2021	0	0	0	0	0	4,2	7,59	0,08
16.03.2021	300	0	0	0	0	4,7	7,55	0,18
06.04.2021	300	0	0	0	0	4,1	7,55	0,16
20.04.2021	269	0	0	0	0	4,3	7,54	0,08
04.05.2021	110	0	0	0	0	5,4	7,54	0,08
26.05.2021	154	0	0	0	0		7,60	0,10
08.06.2021	76	0	0	0	0	7,4	7,59	0,17
22.06.2021	15	0	0	0		8,4		
06.07.2021	16	0	0	0	0	10,1	7,70	0,05
20.07.2021	154	0	0	0		9,2	7,50	0,17
03.08.2021	33	0	0	0	0	10,2	7,60	0,05
10.08.2021	14	0	0	0	0	9,6	7,50	0,08
17.08.2021	30	0	0	0	0	9,5	7,47	0,38
24.08.2021	24	1	0	0	0		7,46	0,08
31.08.2021	20	1	0	0	0	10,7	7,53	0,08
07.09.2021	68	0	0	0	0	9,7	7,43	0,08
14.09.2021	104	0	0	0	0	9,5	7,48	0,08
21.09.2021	76	1	0	0	0	9,3	7,49	0,18
28.09.2021	12	0	0	0	0	10,6	7,54	0,23
05.10.2021	111	0	0	0	0	9,6	7,58	0,08
12.10.2021	216	0	0	0	0	9,8	7,60	0,26
19.10.2021	300	0	0	0	0	10,4	7,53	0,08
26.10.2021	126	0	0	0	0	10,6	7,57	4,95
02.11.2021	80	0	0	0	0	11,0	7,65	0,08
09.11.2021	150	0	0	0	0	9,4	7,61	0,08
16.11.2021	11	0	0	0	0	9,4	7,60	0,08
23.11.2021	14	0	0	0	0	7,7	7,56	0,08
30.11.2021	4	0	0	0	0	7,0	7,57	0,08
07.12.2021	11	0	0	0	0	6,2	7,55	0,08
14.12.2021	29	0	0	0	0	6,0	7,60	0,08
21.12.2021	7	0	0	0	0	5,4	7,52	0,08
28.12.2021	12	0	0	0	0	4,9	7,52	0,08

Lille vann ut

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	10,1	1	1	59,2	8,1	1,8	1,6	4,3	0,14
19.01.2021	10,2	1	1	53,4	6,1	1,8	1,3	4,5	0,14
02.02.2021	10,6	1	1	57,8	4,5	1,3	0,9	3,1	0,13
16.02.2021	10,5	1	1	49,9	5,2	1,3	0,9	4,4	0,13
02.03.2021	10,4	1	1	51,5	4,7	1,3	0,9	4,0	0,13
16.03.2021	9,7	1	1	68,0	12,4	1,7	1,5	4,5	0,15
06.04.2021	10,1	1	1	60,1	10,1	1,6	1,4	4,6	0,18
20.04.2021	10,4	1	1	52,4	6,6	1,5	2,5	4,1	0,16
04.05.2021	10,2	1	1	48,9	7,3	1,4	7,9	4,4	0,12
26.05.2021	10,5			46,0	6,4	1,2	5,7	6,1	0,21
08.06.2021	10,2	1	1	44,2	5,6	1,7	2,8	5,7	0,23
22.06.2021		1	1						
06.07.2021	10,5			54,0	5,9	1,5	1,8	6,7	0,27
20.07.2021	10,7			57,0	7,1	1,2	1,8	5,2	0,23
03.08.2021	10,4			44,0	6,3	0,8	2,1	3,2	0,16
10.08.2021	10,2	1	1	45,2	5,8	1,1	1,9	4,3	0,18
17.08.2021	10,2			58,4	30,6	1,2	2,2	4,6	0,22
24.08.2021	10,3	1	1	43,8	7,6	1,4	1,9	5,1	0,24
31.08.2021	10,3			44,5	5,3	1,4	1,7	5,2	0,22
07.09.2021	10,3	1	1	39,0	5,3	1,3	1,7	4,8	0,24
14.09.2021	10,3			38,6	4,9	1,3	1,6	5,5	0,18
21.09.2021	10,4	1	1	40,3	4,7	1,3	1,6	6,4	0,22
28.09.2021	10,3			42,0	4,6	1,1	1,5	3,7	0,16
05.10.2021	10,2	1	1	47,0	6,6	1,2	1,6	4,3	0,23
12.10.2021	10,4			100,0	33,0	1,2	5,6	4,7	0,21
19.10.2021	10,4	1	1	39,8	4,7	1,4	1,6	6,7	0,22
26.10.2021	10,4			90,6	146,0	1,9	4,9	6,2	0,63
02.11.2021	10,3	1	1	40,6	4,1	1,2	2,1	4,1	0,15
09.11.2021	9,9			38,0	3,6	1,0	2,2	3,4	0,15
16.11.2021	9,7	1	1	37,2	3,5	0,9	2,5	3,3	0,13
23.11.2021	9,7	1	1	33,0	4,8	1,1	2,5	4,5	0,17
30.11.2021	9,7	1	1	33,7	4,4	0,9	2,7	3,7	0,14
07.12.2021	9,7			34,1	4,9	1,0	2,5	4,2	0,15
14.12.2021	9,8	1	1	44,4	4,9	1,2	2,4	6,6	0,18
21.12.2021	9,8			40,4	5,7	1,2	2,4	5,4	0,17
28.12.2021	9,8	1	1	34,9	4,9	1,2	2,4	4,7	0,17

Årvoll VK3

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
05.01.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,60	0,08
12.01.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,48	0,08
19.01.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,58	0,08
26.01.2021	0	0	0	0	0	3,3	7,66	0,08
02.02.2021	0	0	0	0	0	3,9	7,93	0,08
09.02.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,68	0,08
16.02.2021	0	0	0	0	0	3,8	7,44	0,08
23.02.2021	1	0	0	0	0	4,0	7,49	0,08
02.03.2021	0	0	0	0	0	3,7	7,45	0,08
09.03.2021	4	0	0	0	0	3,7	7,43	0,27
16.03.2021	2	0	0	0	0	3,7	7,50	0,17
23.03.2021	3	0	0	0	0	3,7	7,47	0,19
06.04.2021	5	0	0	0	0	3,7	7,47	0,08
13.04.2021	17	0	0	0	0	3,5	7,60	0,24
20.04.2021	0	0	0	0	0	3,6	7,52	0,08
27.04.2021	0	0	0	0	0	4,0	7,45	0,08
26.05.2021	2	0	0	0	0		7,50	0,05
01.06.2021	0	0	0	0	0	5,5	7,42	0,08
08.06.2021	4	0	0	0	0	5,6	7,56	0,08
14.06.2021	0	0	0	0	0	5,5	7,61	0,08
22.06.2021	1	0	0	0		5,9		
29.06.2021	0	0	0	0	0	5,7	7,60	0,05
06.07.2021	1	0	0	0	0	7,3	7,60	0,13
13.07.2021	0	0	0	0	0	7,5	7,40	0,12
20.07.2021	0	0	0	0		5,8	7,40	0,14
27.07.2021	0	0	0	0	0	6,4	7,60	0,14
03.08.2021	0	0	0	0	0	6,5	7,50	0,05
10.08.2021	0	0	0	0	0	7,3	7,49	0,08
17.08.2021	2	0	0	0	0	7,3	7,45	0,08
24.08.2021	1	0	0	0	0	7,4	7,40	0,08
31.08.2021	0	0	0	0	0	6,4	7,28	0,30
07.09.2021	0	0	0	0	0	6,6	7,60	0,08
14.09.2021	0	0	0	0	0	7,7	7,50	0,08
21.09.2021	0	0	0	0	0	7,7	7,57	0,18
28.09.2021	0	0	0	0	0	7,0	7,52	0,23
05.10.2021	13	0	0	0	0	7,7	7,60	0,08
12.10.2021	35	0	0	0	0	7,4	7,56	0,08
19.10.2021	41	0	0	0	0	7,8	7,58	0,08
26.10.2021	0	0	0	0	0	9,5	7,60	0,08
02.11.2021	40	0	0	0	0		7,65	0,08
09.11.2021	35	0	0	0	0	9,5	7,58	0,08
16.11.2021	9	0	0	0	0	7,5	7,49	0,08
23.11.2021	1	0	0	0	0		7,58	0,08
30.11.2021	17	0	0	0	0	5,7	7,58	0,08
07.12.2021	1	0	0	0	0	4,0	7,50	0,08
14.12.2021	12	0	0	0	0	4,0	7,49	0,08
21.12.2021	4	0	0	0	0	3,8	7,49	0,08
27.12.2021	8	0	0	0	0	3,9	7,50	0,08

Årvoll VK3

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
05.01.2021	9,9	1	1	79,6	1,6	0,6	1,4	4,2	0,03
12.01.2021	9,9	1	1,3	75,7	1,6	2,2	1,3	3,9	0,03
19.01.2021	10,0	1	1	77,7	1,5	2,1	1,0	4,7	0,03
26.01.2021	10,2	1	1	82,3	1,2	0,9	0,8	3,8	0,03
02.02.2021	10,7	1	1	75,5	1,2	0,5	0,8	3,4	0,03
09.02.2021	10,5	1	1	72,8	1,2	0,8	0,8	4,1	0,03
16.02.2021	10,0	1	1	73,4	1,0	0,8	0,8	3,9	0,03
23.02.2021	10,1	1	1	70,7	1,2	1,1	0,8	3,6	0,03
02.03.2021	10,0	1	1	81,4	1,2	1,0	0,7	3,6	0,03
09.03.2021	9,3	1	1,5	87,3	10,1	0,6	1,6	4,0	0,03
16.03.2021	9,5	1	1	84,4	8,6	1,2	1,4	3,9	0,03
23.03.2021	9,1	1	1	93,9	11,9	1,0	1,7	4,3	0,03
06.04.2021	10,3	1	1	70,1	1,4	1,7	1,0	3,7	0,03
13.04.2021	10,2	1	1	66,3	1,0	0,2	3,2	3,4	0,03
20.04.2021	10,3	1	1	69,3	1,1	0,8	5,8	3,6	0,03
27.04.2021	10,1	1	1	61,3	1,0	0,6	12,2	3,7	0,03
26.05.2021	10,4			64,1	0,9	0,2	6,7	4,0	0,03
01.06.2021	10,1	1	1	61,4	1,1	1,6	5,0	4,6	0,03
08.06.2021	10,0	1	1	59,3	0,8	0,4	2,8	3,7	0,03
14.06.2021	9,9	1	1	62,5	0,8	0,6	1,6	3,6	0,03
22.06.2021		1	1						
29.06.2021	10,3	1	1	67,0	0,8	0,1	1,5	3,2	0,01
06.07.2021	10,1			68,0	1,6	0,2	1,6	3,3	0,02
13.07.2021	9,5			77,0	1,5	0,3	1,9	4,1	0,02
20.07.2021	10,4			81,0	1,1	0,2	1,9	3,6	0,01
27.07.2021	10,4			79,0	1,1	0,4	2,1	6,0	0,02
03.08.2021	10,2			58,0	0,8	0,1	2,2	5,5	0,01
10.08.2021	10,2			61,7	0,6	0,2	1,9	3,7	0,03
17.08.2021	10,2	1	1	61,1	0,6	0,2	2,0	3,5	0,03
24.08.2021	10,1			69,1	0,8	0,2	1,9	3,8	0,03
31.08.2021	8,6	1	1	117,0	10,7	0,3	3,7	4,8	0,03
07.09.2021	10,5	1	1	57,7	2,3	1,0	1,9	4,8	0,03
14.09.2021	10,2			54,6	0,8	0,3	1,6	4,0	0,03
21.09.2021	10,4	1	1	57,3	0,9	0,7	1,6	4,1	0,03
28.09.2021	10,3			54,0	1,1	0,4	1,4	4,0	0,02
05.10.2021	10,4	1	1	52,0	0,5	0,1	1,5	2,9	0,01
12.10.2021	10,4			53,0	1,1	0,2	1,6	3,0	0,01
19.10.2021	10,3	1	1	49,0	0,8	0,4	2,0	3,4	0,03
26.10.2021	10,2			48,6	0,9	1,2	3,7	3,8	0,03
02.11.2021	10,1	1	1	45,2	0,8	0,3	4,0	3,0	0,03
09.11.2021	9,6			44,3	0,8	0,3	3,9	3,0	0,03
16.11.2021	9,5	1	1	49,3	0,6	0,3	3,9	3,0	0,03
23.11.2021	9,6	1	1	47,9	0,7	0,2	3,8	2,9	0,03
30.11.2021	9,6	1	1	57,4	0,6	0,2	3,9	2,9	0,03
07.12.2021	9,6			60,1	1,3	0,2	3,4	3,1	0,03
14.12.2021	9,6	1	1	63,9	0,7	0,2	3,1	3,4	0,03
21.12.2021	9,7			54,0	0,4	0,2	2,9	3,0	0,03
27.12.2021	9,7	1	1	52,5	0,5	0,2	2,6	2,9	0,03

Vettakolltoppen inn

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
12.01.2021	0	0	0	0	0	4,7	7,54	0,08
26.01.2021	0	0	0	0	0		8,00	0,08
09.02.2021	0	0	0	0	0	4,2	8,17	0,08
23.02.2021	1	0	0	0	0	4,6	7,59	0,08
09.03.2021	32	0	0	0	0	4,2	7,57	0,25
23.03.2021	25	0	0	0	0	4,4	7,55	0,16
13.04.2021	19	0	0	0	0	4,0	7,51	0,08
27.04.2021	228	0	0	0	0	4,4	7,55	0,51
18.05.2021	240	0	0	0	0	5,7	7,70	0,05
01.06.2021	52	0	0	0	0	6,0	7,49	0,08
14.06.2021	53	0	0	0	0	6,0	7,59	0,08
29.06.2021	0	0	0	0	0	6,3	7,70	0,05
13.07.2021	22	0	0	0	0	8,0	7,60	0,05
27.07.2021	0	0	0	0	0	7,1	7,70	0,05
10.08.2021	4	0	0	0	0	8,0	7,50	0,08
17.08.2021	135	0	0	0	0	7,8	7,51	0,08
24.08.2021	0	0	0	0	0	7,8	7,54	0,08
31.08.2021	1	0	0	0	0	6,8	7,49	0,08
07.09.2021	8	0	0	0	0	7,0	7,57	0,08
14.09.2021	300	0	0	0	0	8,4	7,51	0,08
21.09.2021	3	0	0	0	0	8,1	7,51	0,17
28.09.2021	2	0	0	0	0	7,4	7,51	0,22
05.10.2021	5	0	0	0	0	8,0	7,57	0,08
12.10.2021	207	0	0	0	0	7,6	7,55	0,08
19.10.2021	210	0	0	0	0	8,2	7,58	0,08
26.10.2021	5	0	0	0	0	9,2	7,59	0,08
02.11.2021	14	0	0	0	0		7,63	0,08
09.11.2021	43	0	0	0	0	9,6	7,60	0,08
16.11.2021	17	0	0	0	0	7,6	7,58	0,08
23.11.2021	22	0	0	0	0	7,4	7,59	0,08
30.11.2021	27	0	0	0	0	6,4	7,54	0,08
07.12.2021	2	0	0	0	0	4,4	7,46	0,24
14.12.2021	14	0	0	0	0	4,7	7,47	0,08
21.12.2021	0	0	0	0	0	4,6	7,45	0,08
28.12.2021	7	0	0	0	0	4,6	7,43	0,08

Vettakolltoppen inn

Dato	Konduktivitet	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
12.01.2021	10,2	68,0	2,0	1,0	1,4	5,0	0,03
26.01.2021	10,8	84,9	1,5	0,6	0,9	3,3	0,03
09.02.2021	11,0	81,5	1,2	0,6	0,7	2,2	0,03
23.02.2021	10,2	62,3	1,8	0,7	0,9	3,7	0,06
09.03.2021	9,4	82,6	10,0	1,0	1,6	4,2	0,09
23.03.2021	9,8	75,0	7,6	1,0	1,5	4,1	0,08
13.04.2021	10,4	58,2	1,6	0,4	3,0	4,8	0,08
27.04.2021	10,3	174,0	11,5	0,9	12,8	5,9	0,10
18.05.2021	10,6	49,5	1,5	0,2	8,7	4,3	0,07
01.06.2021	10,2	58,1	1,4	0,4	4,9	4,2	0,03
14.06.2021	10,2	59,1	2,3	0,4	1,9	4,4	0,08
29.06.2021	10,6	65,0	1,5	0,1	1,5	3,8	0,05
13.07.2021	10,0	80,0	3,4	0,3	2,3	5,4	0,10
27.07.2021	10,5	65,0	2,8	0,4	2,6	6,2	0,06
10.08.2021	10,2	58,0	2,1	0,4	2,1	3,7	0,08
17.08.2021	10,1	61,5	2,1	0,4	2,1	4,5	0,13
24.08.2021	10,2	61,7	1,8	0,4	2,1	4,6	0,11
31.08.2021	9,7	63,5	5,5	0,2	2,8	4,4	0,06
07.09.2021	10,7	52,2	1,9	0,3	2,1	4,4	0,03
14.09.2021	10,2	51,5	1,4	0,4	1,7	4,0	0,06
21.09.2021	10,1	49,3	1,4	0,4	1,6	4,0	0,03
28.09.2021	10,3	49,0	1,3	0,4	1,4	3,6	0,07
05.10.2021	10,2	50,0	1,8	0,4	1,6	3,8	0,05
12.10.2021	10,2	51,0	2,4	0,8	1,7	3,7	0,09
19.10.2021	10,4	46,5	1,3	0,2	1,9	2,6	0,06
26.10.2021	10,3	46,9	1,2	0,7	3,6	4,6	0,09
02.11.2021	9,8	45,0	0,9	0,2	3,7	3,5	0,09
09.11.2021	9,7	44,9	1,2	0,5	3,9	4,4	0,11
16.11.2021	9,8	45,9	1,3	0,5	3,8	3,7	0,13
23.11.2021	9,6	47,1	1,1	0,3	4,1	3,4	0,06
30.11.2021	9,5	49,2	0,9	0,2	3,8	3,5	0,03
07.12.2021	9,5	58,5	1,3	0,2	3,3	3,8	0,03
14.12.2021	9,5	57,7	1,3	0,2	3,1	4,1	0,03
21.12.2021	9,5	51,4	1,0	0,2	2,8	3,0	0,03
28.12.2021	9,7	45,0	1,6	0,4	2,5	3,5	0,07

Vettakolltoppen 1

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
12.01.2021	0	0	0	0	0	4,9	7,55	0,08
26.01.2021	0	0	0	0	0	3,8	7,83	0,20
09.02.2021	2	0	0	0	0	4,7	7,99	0,08
23.02.2021	0	0	0	0	0	4,6	7,59	0,08
09.03.2021	97	0	0	0	0	4,1	7,57	0,26
23.03.2021	300	0	0	0	0	4,1	7,51	0,26
13.04.2021	300	0	0	0	0	4,7	7,59	0,08
27.04.2021	300	0	0	0	0	4,4	7,52	0,17
18.05.2021	300	0	0	0	0	6,0	7,60	0,13
01.06.2021	300	0	0	0	0	5,8	7,48	0,08
14.06.2021	300	0	0	0	0	5,7	7,58	0,08
29.06.2021	3	0	0	0	0	6,1	7,60	0,10
13.07.2021	56	0	0	0	0	8,6	7,50	0,05
27.07.2021	7	0	0	0	0	7,1	7,70	0,16
10.08.2021	33	0	0	0	0	8,0	7,53	0,08
17.08.2021	70	0	0	0	0	8,5	7,53	0,08
24.08.2021	68	0	0	0	0	8,1	7,50	0,08
31.08.2021	8	0	0	0	0	6,9	7,39	0,08
07.09.2021	64	0	0	0	0	6,9	7,48	0,08
14.09.2021	80	0	0	0	0	8,0	7,51	0,08
21.09.2021	85	0	0	0	0	7,6	7,50	0,22
28.09.2021	5	0	0	0	0	7,1	7,54	0,23
05.10.2021	266	0	0	0	0	8,0	7,61	0,08
26.10.2021	300	0	0	0	0	8,4	7,64	0,08
02.11.2021	300	0	0	0	0		7,68	0,08
09.11.2021	300	0	0	0	0	9,6	7,62	0,08
16.11.2021	95	0	0	0	0	8,5	7,58	0,08
23.11.2021	7	0	0	0	0	7,7	7,57	0,08
30.11.2021	74	0	0	0	0	7,4	7,61	0,08
07.12.2021	23	0	0	0	0	7,4	7,56	0,08
14.12.2021	13	0	0	0	0	4,9	7,53	0,08
21.12.2021	12	0	0	0	0	4,4	7,48	0,08
28.12.2021	8	0	0	0	0	6,4	7,47	0,08

Vettakolltoppen 1

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
12.01.2021	10,1	1	1	71,1	1,9	0,9	1,4	4,0	0,03
26.01.2021	10,6	1	1	75,0	1,6	0,9	1,0	3,6	0,03
09.02.2021	10,8	1	1	77,0	1,4	0,8	0,8	3,0	0,03
23.02.2021	10,3	1	1	63,6	1,7	1,8	0,9	3,7	0,03
09.03.2021	9,5	1	1	80,4	8,3	1,2	1,4	4,1	0,03
23.03.2021	9,4	1	1	87,7	11,2	1,2	1,7	5,1	0,03
13.04.2021	10,5	1	1	65,8	2,9	0,5	1,0	3,9	0,03
27.04.2021	10,3	1	1	62,7	2,6	0,7	11,3	3,6	0,03
18.05.2021	10,4			55,6	3,5	0,4	10,9	3,6	0,03
01.06.2021	10,1	1	1	58,4	2,1	0,7	5,6	4,1	0,03
14.06.2021	10,1	1	1	56,8	1,7	1,5	4,5	3,6	0,03
29.06.2021	10,5	1	1	62,0	2,2	1,0	1,8	3,3	0,01
13.07.2021	9,8			62,0	1,9	0,5	1,3	3,3	0,01
27.07.2021	10,5			63,0	1,8	0,4	2,2	5,3	0,01
10.08.2021	10,2			54,2	1,4	0,4	2,2	3,4	0,03
17.08.2021	10,3	1	1	52,5	1,8	0,5	1,7	3,3	0,03
24.08.2021	10,3			55,5	2,2	0,4	1,8	3,8	0,03
31.08.2021	10,1	1	1	62,2	1,7	0,4	1,9	3,6	0,03
07.09.2021	10,2	1	1	54,6	4,0	0,6	2,3	5,0	0,03
14.09.2021	10,2			51,0	2,8	0,4	1,9	3,4	0,03
21.09.2021	10,2	1	1	56,8	2,8	1,9	2,1	3,7	0,03
28.09.2021	10,3			51,0	1,8	0,5	1,6	3,1	0,01
05.10.2021	10,3	1	1	57,0	2,2	0,2	1,6	3,0	0,01
26.10.2021	10,5			51,2	2,3	0,2	2,5	3,3	0,03
02.11.2021	10,3	1	1	54,1	1,7	0,4	3,0	3,1	0,03
09.11.2021	9,7			44,5	1,1	0,3	3,6	2,7	0,03
16.11.2021	9,7	1	1	45,8	1,1	0,4	3,8	2,7	0,03
23.11.2021	9,6	1	1	46,2	1,2	0,5	3,9	2,9	0,03
30.11.2021	9,7	1	1	47,5	0,9	0,5	3,8	2,8	0,03
07.12.2021	9,8			44,3	1,0	0,5	3,4	2,9	0,03
14.12.2021	9,6	1	1	56,6	1,1	0,4	3,2	3,3	0,03
21.12.2021	9,6			53,9	1,0	0,6	2,9	3,3	0,03
28.12.2021	9,7	1	1	51,6	1,2	0,8	2,8	3,4	0,03

Vettakolltoppen 2

Dato	Kimtall	Koliforme	E.Coli	Intest.entero	C.perfringens	Temperatur	pH	Turbiditet
	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	°C	pH	FNU
12.01.2021	2	0	0	0	0	5,7	7,55	0,08
26.01.2021	0	0	0	0	0	5,5	7,68	0,08
09.02.2021	0	0	0	0	0	4,3	8,01	0,08
23.02.2021	1	0	0	0	0	4,6	7,65	0,08
09.03.2021	3	0	0	0	0	6,3	7,72	0,22
23.03.2021	300	0	0	0	0	6,7	7,51	0,19
13.04.2021	300	0	0	0	0	4,0	7,59	0,08
27.04.2021	300	0	0	0	0	6,0	7,56	0,21
18.05.2021	300	0	0	0	0	5,4	7,70	0,16
01.06.2021	300	0	0	0	0	6,9	7,51	0,08
14.06.2021	78	0	0	0	0	6,4	7,58	0,08
29.06.2021	300	0	0	0	1	7,5	7,60	0,10
13.07.2021	64	0	0	0	0	7,9	7,50	0,12
27.07.2021	300	0	0	0	0	8,0	7,60	0,05
10.08.2021	300	0	0	0	0	7,5	7,54	0,08
17.08.2021	81	0	0	0	0	7,7	7,49	0,08
24.08.2021	154	0	0	0	0	7,7	7,47	0,08
31.08.2021	300	0	0	0	0	7,7	7,43	0,08
07.09.2021	69	0	0	0	0	6,9	7,52	0,08
14.09.2021	300	0	0	0	0	8,1	7,52	0,08
21.09.2021	300	0	0	0	0	8,0	7,52	0,18
28.09.2021	300	0	0	0	0	8,0	7,56	0,23
05.10.2021	300	0	0	0	0	8,2	7,60	0,08
12.10.2021	179	0	0	0	0	7,4	7,60	0,08
19.10.2021	300	0	0	0	0	7,7	7,53	0,08
26.10.2021	292	0	0	0	0	9,0	7,62	0,08
16.11.2021	11	0	0	0	0			
23.11.2021	300	0	0	0	0			
30.11.2021	300	0	0	0	0	6,6	7,61	0,08
07.12.2021	24	0	0	0	0	5,0	7,50	0,08
14.12.2021	11	0	0	0	0	6,9	7,55	0,08
21.12.2021	11	0	0	0	0	7,0	7,52	0,18
28.12.2021	2	0	0	0	0	4,5	7,46	0,08

Vettakolltoppen 2

Dato	Konduktivitet	Lukt	Smak	Aluminium	Jern	Kobber	Mangan	Sink	Bly
	mS/m			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
12.01.2021	10,1	1	1	67,7	2,0	0,8	1,4	4,6	0,03
26.01.2021	10,5	1	1	69,3	2,0	0,7	1,0	3,6	0,03
09.02.2021	10,9	1	1	78,3	1,3	0,5	0,8	3,1	0,03
23.02.2021	10,5	1	1	61,0	1,8	1,1	0,8	4,2	0,03
09.03.2021	10,5	1	1	62,5	2,0	1,0	0,7	4,2	0,03
23.03.2021	9,5	1	1	79,5	9,9	0,8	1,4	4,7	0,03
13.04.2021	10,4	1	1	61,9	2,5	0,4	1,7	5,0	0,03
27.04.2021	10,6	1	1	56,1	2,3	0,7	1,6	3,7	0,03
18.05.2021	10,6			51,3	1,6	0,3	9,1	3,8	0,03
01.06.2021	10,1	1	1	55,0	2,4	0,7	6,5	6,3	0,03
14.06.2021	10,2	1	1	53,5	1,8	0,2	2,0	3,4	0,03
29.06.2021	10,6	1	1	56,0	2,4	0,5	1,6	4,1	0,01
13.07.2021	10,3			68,0	2,0	0,4	1,7	3,6	0,01
27.07.2021	10,4			61,0	2,4	0,4	1,8	4,8	0,01
10.08.2021	10,3			58,7	1,8	0,4	2,0	3,4	0,03
17.08.2021	10,1	1	1	60,6	1,8	0,4	2,2	3,7	0,03
24.08.2021	10,2			61,9	1,6	0,5	2,2	3,8	0,03
31.08.2021	10,3	1	1	55,1	1,7	0,4	1,8	4,0	0,03
07.09.2021	10,4	1	1	49,9	1,6	0,6	1,9	4,5	0,03
14.09.2021	10,3			49,9	1,4	0,4	1,8	3,7	0,03
21.09.2021	10,3	1	1	52,7	1,5	0,7	1,7	3,8	0,03
28.09.2021	10,4			50,0	2,6	0,4	1,4	3,1	0,01
05.10.2021	10,4	1	1	50,0	1,9	0,3	1,2	3,1	0,01
12.10.2021	10,4			53,0	2,0	0,9	1,7	3,9	0,01
19.10.2021	10,4	1	1	53,7	3,2	0,3	1,8	2,7	0,03
26.10.2021	10,3			45,7	1,3	0,3	3,0	3,3	0,03
30.11.2021	9,6	1	1	50,6	1,0	0,4	3,7	2,8	0,03
07.12.2021	9,6			52,5	1,1	0,4	3,4	3,2	0,03
14.12.2021	9,6	1	1	58,7	1,5	0,4	3,3	3,3	0,03
21.12.2021	9,6			59,9	1,4	0,6	3,2	3,4	0,03
28.12.2021	9,7	1	1	50,9	1,1	0,4	2,7	3,5	0,03

4.4 Høydebasseng – kvartalsprøver

Prøvepunkt	Dato	Kadmium	Krom	Nikkel	Kalium	Kalsium	Magnesium	Hardhet	Alkalitet
		µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg/l	°dH	mmol/l
Besserud inn	08.06.2021	0,01	0,02	0,22	0,27	17,1	0,39	2,5	0,610
	07.09.2021	0,01	0,03	0,21	0,27	17,5	0,42	2,6	
	23.11.2021	0,01	0,02	0,08	0,29	14,8	0,41	2,2	0,621
Besserud ut	08.06.2021	0,01	0,02	0,34	0,27	16,4	0,38	2,4	0,593
	07.09.2021	0,01	0,02	0,20	0,28	16,5	0,39	2,4	
	23.11.2021	0,06	0,16	0,36	0,30	15,2	0,40	2,2	0,643
Furulund inn	09.03.2021	0,02	0,05	0,16	0,28	13,9	0,41		0,565
	14.06.2021	0,01	0,02	0,08	0,28	16,7	0,39	2,4	0,665
	07.09.2021	0,03	0,05	0,18	0,27	17,1	0,41	2,5	
	23.11.2021	0,01	0,02	0,08	0,29	15,0	0,40	2,2	0,630
Furulund 1	09.03.2021	0,59	0,24	0,30	0,28	14,7	0,39		0,567
	14.06.2021	0,01	0,02	0,08	0,27	16,0	0,38	2,3	0,659
	07.09.2021	0,01	0,02	0,08	0,25	15,7	0,36	2,3	
Furulund 2	09.03.2021	0,02	0,05	0,08	0,28	14,3	0,38		0,585
	14.06.2021	0,01	0,02	0,08	0,28	16,4	0,39	2,4	0,642
	07.09.2021	0,01	0,03	0,33	0,24	15,1	0,35	2,2	
	23.11.2021	0,01	0,02	0,48	0,31	15,0	0,40	2,2	0,623
Korsvoll inn	09.03.2021	0,02	0,04	0,70	0,29	15,6	0,47		0,616
	14.06.2021	0,01	0,02	0,53	0,28	16,3	0,40	2,4	0,592
	07.09.2021	0,03	0,03	0,46	0,27	17,3	0,45	2,5	
	23.11.2021	0,01	0,02	0,47	0,31	15,1	0,46	2,2	0,644
Korsvoll ut	09.03.2021	0,02	0,04	0,17	0,29	15,5	0,43		0,599
	14.06.2021	0,01	0,02	0,17	0,29	16,4	0,42	2,4	0,589
	07.09.2021	0,01	0,03	0,08	0,28	16,3	0,41	2,4	
	23.11.2021	0,01	0,03	0,08	0,31	15,2	0,46	2,2	0,645
Romsås ut	09.03.2021	0,01	0,04	0,20	0,31	14,6	0,42		0,582
	14.06.2021	0,01	0,04	0,08	0,32	16,2	0,38	2,4	0,573
	07.09.2021	0,01	0,03	0,08	0,25	15,6	0,37	2,3	
	23.11.2021	0,01	0,02	0,08	0,35	15,2	0,39	2,2	0,643
St.Hanshaugen inn	09.03.2021	0,02	0,04	0,28	0,28	14,3	0,42		0,580
	14.06.2021	0,01	0,03	0,29	0,29	16,2	0,39	2,4	0,663
	07.09.2021	0,03	0,04	0,22	0,23	15,2	0,37	2,2	
	23.11.2021	0,01	0,02	0,19	0,30	15,0	0,43	2,2	0,633
St.Hanshaugen ut	09.03.2021	0,01	0,04	0,16	0,28	14,7	0,41		0,597
	14.06.2021	0,01	0,02	0,08	0,28	16,4	0,39	2,4	0,665
	07.09.2021	0,01	0,02	0,08	0,26	16,4	0,39	2,4	
	23.11.2021	0,01	0,02	0,08	0,31	15,7	0,42	2,3	0,629
Setraskog	02.03.2021	0,01	0,03	1,03	0,29	16,0	0,38		0,647
	08.06.2021	0,01	0,02	1,09	0,28	16,6	0,39	2,4	0,591
	07.09.2021	0,01	0,04	4,35	0,28	16,8	0,39	2,5	
	23.11.2021	0,01	0,02	1,05	0,31	14,7	0,40	2,2	0,624
Tryvann inn	02.03.2021	0,01	0,04	0,19	0,33	16,3	0,39		0,673
	08.06.2021	0,01	0,02	0,19	0,28	16,6	0,39	2,4	0,657
	07.09.2021	0,01	0,03	0,08	0,34	17,3	0,39	2,5	
	23.11.2021	0,01	0,04	0,08	0,46	16,1	0,38	2,4	0,665
Tryvann 1	02.03.2021	0,01	0,04	0,08	0,37	16,4	0,38		0,692
	08.06.2021	0,01	0,02	0,08	0,30	16,9	0,39	2,5	0,673
	07.09.2021	0,06	0,03	0,08	0,35	17,3	0,38	2,5	
	23.11.2021	0,01	0,03	0,08	0,45	15,6	0,37	2,3	0,672
Tryvann 2	02.03.2021	0,01	0,04	0,31	0,36	16,7	0,37		0,692
	08.06.2021	0,01	0,02	0,22	0,29	16,3	0,37	2,4	0,671
	07.09.2021	0,01	0,02	0,23	0,36	17,3	0,39	2,5	
	23.11.2021	0,01	0,03	0,08	0,46	15,8	0,38	2,3	0,674

Prøvepunkt	Dato	Kadmium	Krom	Nikkel	Kalium	Kalsium	Magnesium	Hardhet	Alkalitet
		µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg/l	°dH	mmol/l
Voksenåsen inn	02.03.2021	0,01	0,04	0,77	0,28	15,6	0,38		0,664
	08.06.2021	0,01	0,02	1,20	0,27	16,1	0,39		0,648
	07.09.2021	0,01	0,02	1,98	0,28	17,2	0,39		
	23.11.2021	0,01	0,02	1,06	0,30	15,0	0,39		0,624
Voksenåsen ut	02.03.2021	0,01	0,04	0,16	0,31	16,1	0,39		0,664
	08.06.2021	0,01	0,03	0,08	0,28	16,4	0,39	2,4	0,620
	07.09.2021	0,01	0,05	0,19	0,29	17,1	0,39	2,5	
	23.11.2021	0,04	0,04	0,17	0,31	15,2	0,39	2,2	0,626
Voksenlia ut	02.03.2021	0,01	0,04	0,08	0,29	15,8	0,38		0,671
	08.06.2021	0,01	0,02	0,08	0,27	16,4	0,38	2,4	0,602
	07.09.2021	0,01	0,02	0,08	0,29	17,2	0,39	2,5	
	23.11.2021	0,01	0,02	0,08	0,31	15,0	0,40	2,2	0,631
Lillevann inn	02.03.2021	0,01	0,04	0,18	0,29	15,8	0,38		0,664
	08.06.2021	0,01	0,02	0,29	0,29	16,6	0,39	2,4	0,670
	07.09.2021	0,01	0,02	0,27	0,30	17,4	0,40	2,5	
	23.11.2021	0,01	0,02	0,38	0,31	15,2	0,40	2,2	0,625
Lillevann ut	02.03.2021	0,01	0,04	0,28	0,29	16,5	0,39		0,673
	08.06.2021	0,01	0,07	0,42	0,28	16,7	0,39	2,4	0,664
	07.09.2021	0,01	0,03	0,53	0,29	17,2	0,39	2,5	
	23.11.2021	0,01	0,02	0,59	0,31	15,3	0,40	2,2	0,629
Årvoll VK3	02.03.2021	0,01	0,04	0,08	0,28	15,5	0,38		0,633
	09.03.2021	0,02	0,04	0,08	0,27	14,4	0,39		0,580
	08.06.2021	0,02	0,03	0,08	0,27	16,0	0,40	2,3	0,585
	14.06.2021	0,01	0,02	0,08	0,27	15,4	0,36	2,2	0,555
	07.09.2021	0,01	0,04	0,08	0,26	16,9	0,39	2,5	
Vettakolltoppen inn	23.11.2021	0,01	0,02	0,08	0,29	14,8	0,40	2,2	0,621
	09.03.2021	0,03		0,17	0,28	14,4	0,39		0,582
	14.06.2021	0,01		0,18	0,27	16,2	0,38		0,629
	07.09.2021	0,01		0,16	0,25	16,5	0,39		
	23.11.2021	0,01		0,20	0,29	14,7	0,39		0,622
Vettakolltoppen 1	09.03.2021	0,01	0,04	0,17	0,28	14,9	0,38		0,596
	23.03.2021	0,01	0,04	0,17	0,30	14,2	0,40		
	14.06.2021	0,01	0,02	0,08	0,28	16,2	0,38	2,4	0,573
	07.09.2021	0,01	0,04	0,23	0,29	17,1	0,40	2,5	
	23.11.2021	0,01	0,02	0,08	0,29	14,9	0,40	2,2	0,622
Vettakolltoppen 2	09.03.2021	0,01	0,05	0,08	0,28	16,5	0,37		0,676
	14.06.2021	0,01	0,05	0,08	0,27	16,1	0,38	2,3	0,564
	07.09.2021	0,01	0,04	0,08	0,25	15,6	0,35	2,3	