



Oslo

DATARAPPORT

Drikkevannskvalitet i Oslo 2024

Versjon 1.0

Vann- og avløpsetaten

Herslebs gate 5

Postboks 4704 Sofienberg, 0506 Oslo
Telefon: 02 180
E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no
www.vav.oslo.kommune.no

Tittel DATARAPPORT Drikkevannskvalitet i Oslo 2024	Arkiv nr. 22/1664 Sider 8	Dato 18.02.2025 Vedlegg 11
Forfattere: Mathilde Austdahl Sandøy, Anne Lunde, Ingvild Falkum Ullmann	Avdeling Produksjon	Seksjon Vannmiljø

Oppdragsreferanse Drikkevannsforskriften
--

Sammendrag Rapporten er en sammenstilling av analysedata fra vannforsyningssystemet i Oslo for 2024, fra nedbørfelt til anboringspunkt. Analysene tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften, og analysene ble utført ved akkrediterte laboratorier. Drikkevannsleveransene i 2024 oppfyller de fleste krav i drikkevannsforskriften, med enkelte avvik. Avvikene ble registrert og behandlet i VAV sitt avvikssystem AKVA. Ved noen av avvikene ble også tilsynsmyndigheter varslet. Analyseresultater fra alle planlagte rutineprøver er inkludert i rapporten. Rapporten er elektronisk godkjent.
Frode Hult Seksjonsleder, vannmiljø Toril Giske Funksjonsleder, vannkvalitet

INNHold

DRIKKEVANNSFORSKRIFTEN.....	1
1. NEDBØRFELTET	2
2. RÅVANNSKVALITET	3
3. VANNBEHANDLINGSANLEGG (VBA).....	5
4. LEDNINGSNETT	7
PRØVEPUNKTER PÅ DRIKKEVANNSNETTET	7
AVVIK.....	8
5. VEDLEGG	8
1.1 MARKAINNSJØER.....	9
1.2 TILFØRSER TIL MARIDALSVANNET	11
2.1 RÅVANN VANNBEHANDLINGSANLEGG	13
2.2 RÅVANN VANNBEHANDLINGSANLEGG – KVARTALSPRØVER	19
3.1 BEHANDLET VANN - BAKTERIER	20
3.2 BEHANDLET VANN – KJEMI	28
3.3 BEHANDLET VANN – KVARTALSPRØVER	43
4.1 LEDNINGSNETT – BAKTERIER OG KJEMI.....	44
4.2 LEDNINGSNETT – KVARTALSPRØVER	106
4.3 HØYDEBASSENG – BAKTERIER OG KJEMI.....	109
4.4 HØYDEBASSENG – KVARTALSPRØVER.....	161

Tegnforklaring¹

Lukt og smak: For disse parameterne er den beste graderingen «1» (0 avvik), og det er denne som skal brukes i utfyllingen. Skalaen som benyttes går fra 1 til 4.

Mikrobiologiske parametere angis med tallverdien 0 dersom analyseresultatet er <1. Mikrobiologiske parametere angis med tallverdien for deteksjonsgrensen dersom analyseresultatet er <10, <100, eller andre «mindre enn» grenser.

Kjemiske og fysiske parametere settes lik den angitte deteksjonsgrensen og merkes med grå bakgrunn dersom de er under deteksjonsgrensen. Unntakene fra denne regelen er:

- Tungmetaller angis med 50 % av deteksjonsgrensen

¹ Veiledning i bruk av Mattilsynets elektroniske tilsynssystem MATS innen sektoren vannforsyning Versjon 7 (dato: desember 2017)

- For parametere som består av sum av undergruppe, f.eks. PAH, plantevernmidler totalt og trihalometaner totalt ser man bort fra alle undergrupper som er «mindre enn», men legger sammen de øvrige undergruppene. Dersom svaret også da blir mindre enn grenseverdien, setter man grenseverdien som svar.

DRIKKEVANNSFORSKRIFTEN

Drikkevannsforskriften trådte i kraft 1.1.2017, den stiller krav til blant annet antall prøver og hvilke parametere prøvene skal analyseres for. I løpet av 2017 ble det gjort en risikovurdering av analyseparametere og -frekvens. Det ble gjort en grundig gjennomgang av 22 ulike parametere fra drikkevannsforskriften, i hovedsak organiske forbindelser og noen metaller. Det ble foreslått å fjerne noen av parameterne, og hyppigheten ble endret for noen. Risikovurderingen ble godkjent av Mattilsynet, og endringene ble gjeldende fra 2018.

I 2019 ble det gjennomført en farekartlegging av vannforsyningen i Oslo med fokus på drikkevannskvalitet. Farekartleggingen dannet grunnlaget for en ny vurdering av prøvepunkter, hyppighet for prøvetaking og parametere. I løpet av 2020 ble antall prøvepunkter og hyppighet av prøvetaking gradvis økt, fordelt på både høydebasseng, ledningsnett og vannbehandlingsanleggene.

Eurofins, NMBU og VAV sitt eget laboratorium ble benyttet til analyse av ulike parametere i 2024, og alle laboratoriene var akkreditert for de analysene de utførte.


Etter at inkubasjonstiden for analyse av koliforme bakterier (ISO 9308-1) ble endret fra 18-24 timer til 21-24 timer i november 2017 ble det påvist flere koliforme bakterier i drikkevannet. Som følge av dette ble det i 2024 gjort mange funn av koliforme bakterier, og det ble ikke skrevet et eget avvik for hvert prøvepunkt hver gang det var funn av bare koliforme bakterier. Laboratoriet i VAV utførte artsbestemmelse av en del av de koliforme bakteriene og det ble i alle tilfellene kun påvist miljøkoliforme bakterier.

Denne rapporten inneholder bare analyseresultater fra planlagte rutineprøver.

1. NEDBØRFELTET

Prøvetaking av innsjøer i marka (Store Sandungen, Maridalsvannet, Alnsjøen, Lutvann, Elvåga og Langlia) ble gjennomført i mars, juni og august (se vedlegg 1.1 Markainnsjøe for resultater). Det ble tatt prøver fra tilførselsbekker og elver til Maridalsvannet i perioden mai – oktober 2024. Prøvene fra tilførselsbekkene og innsjøene ble analysert for *E. coli*, kjemiske og fysisk-kjemiske parametere. Prøvene er kun stikkprøver og gir et bilde av kvaliteten i det øyeblikket prøven tas. I Movannsbekken ved Sørbråten er det utplassert en automatisk bakteriemåler som tok prøver to – tre ganger per døgn i perioden april – oktober.

I 2024 ble det tatt 72 prøver av tilførselsbekker og -elver til Maridalsvannet. Prøvetakingsrunden ble utført 8 ganger i den snø- og isfrie perioden. Vedlegg 1.2 Tilførsler til Maridalsvannet viser resultatene av alle prøvene. Resultatene viser at Maridalsvannet tilføres *E. coli* fra nedbørfeltet og at tilførselen er størst i nedbørsrike perioder. Figur 1 viser median og gjennomsnitt av *E. coli* i prøver tatt fra tilførselsbekker og elver.



Figur 1: Viser en grafisk fremstilling av median og gjennomsnitt av målt *E. coli* [ant/ 100 mL] i hovedtilførsler til Maridalsvannet 2024.

2. RÅVANNSKVALITET

Prøver av råvann på de to vannbehandlingsanleggene Oset og Skullerud analyseres for mikrobiologiske, sensoriske, kjemiske og fysiske parametere. Grenseverdiene i drikkevannsforskriften gjelder ikke for råvann, men ifølge forskriften skal vannkilden overvåkes for å dokumentere råvannskvaliteten. Generelt er råvannskvaliteten i drikkevannskildene dårligere om høsten på grunn av sirkulasjon av vannmassene. Alle resultatene står i oppgitte tabeller i vedlegg 2.1 Råvann vannbehandlingsanlegg og 2.2 Råvann vannbehandlingsanlegg – kvartalsprøver.

Tabell 1 og Tabell 2 viser en oppsummering av råvannsprøver fra Oset og Skullerud som er tatt ukentlig. I 2024 ble 4 prøver av råvann fra Oset og 4 prøver av råvann fra Skullerud analysert for parasittene *Cryptosporidium* og *Giardia*. Det var kun et presumtivt² funn av *Cryptosporidium* i én av prøvene. Råvannet ble analysert for kjemiske og fysiske parametere, dette omfatter analyser av metaller, organiske forbindelser, plantevernmidler og PFAS. Resultatene viser at råvannet har god kvalitet.

Plantevernmidler er analysert i råvann fra Oset, og det ble ikke påvist plantevernmidler hverken enkeltvis eller totalt i noen av prøvene som ble analysert i 2024.

Tabell 1: Oppsummering av resultater for råvann fra Oset 2024.

Parameter	Enhet	Antall prøver	Snitt	Maks	Median	Min
Kimtall	[ant/mL]	52	80	266	56	15
Koliforme	[ant/100 mL]	53	57	1120	8	0
<i>E. coli</i>	[ant/100 mL]	53	0	3	0	0
Intestinale enterokokker	[ant/100 mL]	53	0	2	0	0
<i>Clostridium perfringens</i>	[ant/100 mL]	51	1	4	0	0
Temperatur	[°C]	49	5,0	8,6	4,9	3,4
pH	[pH]	51	6,56	6,80	6,58	6,32
Turbiditet	[FNU]	52	0,49	0,71	0,46	0,35
Fargetall	[mg Pt/L]	52	34,4	37,0	35,0	31,0
Konduktivitet	[mS/m]	48	2,4	2,8	2,5	2,2
Aluminium	[µg/L]	51	135,6	156,0	136,0	51,1
Jern	[µg/L]	51	57,73	132,00	57,40	24,90
Kobber	[µg/L]	51	0,3	2,0	0,3	0,3
Mangan	[µg/L]	51	13,0	120,0	10,2	5,7
Sink	[µg/L]	51	7,71	162,00	4,63	3,25

² Presumptivt funn av 1 stk. *Cryptosporidium* oocyste. Objektet har riktig størrelse og fluorescens. Indre strukturer er vanskelig å observere og kan ikke bekreftes. Det er ingen tydelige cellekjerener med DAPI farging. Funnet av objektet kan derfor ikke bekreftes som *Cryptosporidium* oocyste

Bly	[µg/L]	51	0,06	0,09	0,06	0,03
Kadmium	[µg/L]	11	0,013	0,016	0,013	0,011
Krom	[µg/L]	11	0,13	0,24	0,13	0,03
Nikkel	[µg/L]	10	0,239	0,293	0,253	0,142
Kalsium	[mg/L]	11	3,52	15,70	2,32	2,10
Magnesium	[mg/L]	11	0,37	0,41	0,37	0,35
Hardhet	[°dH]	11	0,6	2,3	0,4	0,4
Alkalitet	[mmol/L]	48	0,12	0,16	0,12	0,09

Tabell 2: Oppsummering av resultater for råvann fra Skullerud 2024.

Parameter	Enhet	Antall	Snitt	Maks	Median	Min
Kimtall	[ant/mL]	50	20	59	15	2
Koliforme	[ant/100 mL]	50	37	435	3	0
<i>E. coli</i>	[ant/100 mL]	50	0	1	0	0
Intestinale enterokokker	[ant/100 mL]	50	0	1	0	0
<i>Clostridium perfringens</i>	[ant/100 mL]	48	0	2	0	0
Temperatur	[°C]	49	4,4	5,8	4,8	3,4
pH	[pH]	49	6,31	6,66	6,31	6,14
Turbiditet	[FNU]	50	0,27	0,38	0,28	0,14
Fargetall	[mg Pt/L]	50	35,8	40,0	35,0	33,0
Konduktivitet	[mS/m]	46	2,4	2,6	2,4	2,2
Aluminium	[µg/L]	49	131,7	152,0	134,0	104,0
Jern	[µg/L]	49	100,84	148,00	97,30	78,30
Kobber	[µg/L]	49	2,1	3,3	2,0	1,2
Mangan	[µg/L]	49	18,1	30,9	20,3	8,3
Sink	[µg/L]	49	8,26	16,20	7,85	5,19
Bly	[µg/L]	49	0,17	0,35	0,16	0,12
Kadmium	[µg/L]	11	0,020	0,036	0,019	0,013
Krom	[µg/L]	11	0,19	0,41	0,17	0,15
Nikkel	[µg/L]	10	1,191	1,490	1,165	0,909
Kalsium	[mg/L]	11	2,12	2,66	2,11	1,79
Magnesium	[mg/L]	11	0,41	0,43	0,41	0,38
Hardhet	[°dH]	11	0,4	0,5	0,4	0,3
Alkalitet	[mmol/L]	46	0,110	0,165	0,112	0,073

3. VANNBEHANDLINGSANLEGG (VBA)

Oslos befolkning blir forsynt med vann fra behandlingsanleggene Oset og Skullerud, forsyningsandelen fra de to anleggene er henholdsvis omtrent 95 % og 5 %. I 2024 ble det tatt ukentlige prøver av behandlet vann på Oset og Skullerud vannbehandlingsanlegg. Tabell 3 og Tabell 4 viser en oppsummering av resultatene for disse prøvene, og omfatter parameterne det ble analysert for tilnærmet ukentlig. Drikkevannet er analysert for kjemiske og fysiske parametere slik det er krav til i drikkevannsforskriften. Resultatene viser at vannkvaliteten er god. En fullstendig samling av alle resultatene for prøver tatt av behandlet vann finnes i 3.1 Behandlet vann - bakterier, 3.2 Behandlet vann – kjemi og 3.3 Behandlet vann – kvartalsprøver.

Tabell 3: Oppsummering av resultater for behandlet vann fra Oset 2024, fra prøvepunktene Nydalsledningen, Grefsenledningen og REB5-8.

Parameter	Enhet	Antall prøver	Gjennomsnitt	Median	Maks	Min
Kimtall	[ant/mL]	156	9	4	82	0
Koliforme	[ant/100 mL]	156	0	0	0	0
<i>E. coli</i>	[ant/100 mL]	157	0	0	0	0
Intestinale enterokokker	[ant/100 mL]	157	0	0	0	0
<i>Clostridium perfringens</i>	[ant/100 mL]	151	0	0	0	0
Temp.	[°C]	153	4,8	4,8	8,5	2,9
pH	[pH]	153	7,6	7,61	7,74	7,31
Turbiditet	[FNU]	156	0,17	0,16	0,36	0,10
Konduktivitet	[mS/m]	144	10,1	10,1	10,6	7,2
Alkalitet	[mmol/L]	144	0,647	0,671	0,755	0,426
Fargetall	[mg Pt/L]	151	4	4	17	2
Aluminium	[µg/L]	151	54,4	52,8	110,0	34,5
Jern	[µg/L]	153	1,73	0,8	27,3	0,4
Kobber	[µg/L]	153	0,3	0,3	4,3	0,3
Mangan	[µg/L]	153	4,3	2,3	26,0	0,8
Bly	[µg/L]	153	0,03	0,03	0,13	0,3
Sink	[µg/L]	153	3,7	3,3	10,9	1,8
Kalsium	[mg/L]	151	16,3	16,30	20,30	9,55
Nikkel	[µg/L]	30	0,166	0,164	0,289	0,100
Kadmium	[µg/L]	33	0,01	0,01	0,02	0,01
Krom	[µg/L]	33	0,104	0,043	2,000	0,015
Magnesium	[mg/L]	33	0,40	0,40	0,53	0,37
Kalium	[mg/L]	33	0,291	0,285	0,428	0,263
Hardhet	[°dH]	33	2,38	2,38	2,97	2,23

Tabell 4: Oppsummering av resultater for behandlet vann fra Skullerud 2024.

Parameter	Enhet	Antall prøver	Gjennomsnitt	Median	Maks	Min
Kimtall	[ant/mL]	155	8	3	62	0
Koliforme	[ant/100 mL]	154	0	0	6	0
<i>E. coli</i>	[ant/100 mL]	155	0	0	0	0
Intestinale enterokokker	[ant/100 mL]	155	0	0	1	0
<i>Clostridium perfringens</i>	[ant/100 mL]	149	0	0	1	0
Temp.	[°C]	152	5,2	5,3	8,6	3,6
pH	[pH]	151	7,60	7,60	8,60	7,43
Turbiditet	[FNU]	155	0,16	0,16	0,31	0,10
Konduktivitet	[mS/m]	145	10,7	10,7	11,9	9,8
Alkalitet	[mmol/L]	144	0,64	0,65	0,76	0,41
Fargetall	[mg Pt/L]	98	4	4	6	2
Aluminium	[µg/L]	151	38,2	37,1	59,6	25,5
Jern	[µg/L]	151	3,14	2,34	18,20	0,77
Kobber	[µg/L]	151	0,4	0,3	1,8	0,3
Mangan	[µg/L]	151	8,1	11,1	20,2	1,0
Bly	[µg/L]	151	0,03	0,03	0,08	0,03
Sink	[µg/L]	151	4,16	3,96	10,10	2,08
Kalsium	[mg/L]	151	17,33	17,30	20,40	14,10
Nikkel	[µg/L]	20	0,41	0,42	0,49	0,32
Kadmium	[µg/L]	33	0,016	0,014	0,039	0,010
Krom	[µg/L]	33	0,06	0,06	0,09	0,02
Magnesium	[mg/L]	33	0,44	0,44	0,47	0,39
Kalium	[mg/L]	33	0,24	0,24	0,29	0,22
Hardhet	[°dH]	22	2,5	2,5	2,7	2,3

4. LEDNINGSNETT

Prøvepunkter på drikkevannsnettet

Drikkevannsforskriften stiller krav om at drikkevannsprøvene skal gi et representativt bilde av vannkvaliteten gjennom året. Ved utvelgelsen av prøvepunkt er det tatt hensyn til drikkevannsforskriften og retningslinjer i ISO 5667-5: *Veiledning i prøvetaking av drikkevann fra vannbehandlingsanlegg og distribusjonssystemer*. Det er utført en egen farekartlegging med fokus på drikkevannskvalitet for vannforsyningen i Oslo, der prøvepunkter, parametere og hyppighet for prøvetaking ble vurdert.

Prøvepunktene er plassert i ulike trykksoner av drikkevannsnettet samt i tilknytning til hovedtyngden av abonnentene. Resultatene av prøvene er representative for vannkvaliteten som forbrukerne får fra offentlig ledningsnett og man kan følge eventuelle endringer i vannkvaliteten over tid.

Tabell 5 viser en oppsummering av resultatene for alle drikkevannsprøver tatt av behandlet vann på vannbehandlingsanleggene, ledningsnettet og høydebassenger i 2024. Generelt viser analyseresultatene at vannkvaliteten var god og tilfredsstillte kravene i drikkevannsforskriften. Det ble tatt omtrent 2714 prøver av drikkevann. En fullstendig oversikt over resultater for alle prøver tatt av drikkevann i 2024 finnes i 4.1 Ledningsnett – bakterier og kjemi, 4.2 Ledningsnett - kvartalsprøver, 4.3 Høydebasseng – bakterier og kjemi og 4.4 Høydebasseng – kvartalsprøver.

Tabell 5: Oppsummering av analyser for alle drikkevannsprøver tatt i 2024.

Parameter	Enhet	Antall prøver	Grenseverdi	Snitt	Maks	Median
Kimtall	ant/mL	2964	100	29	300	6
Koliforme	ant/100 mL	2971	0	13	800	0
<i>E. coli</i>	ant/100 mL	2977	0	0	0	0
Intestinale enterokokker	ant/100 mL	2977	0	0	1	0
<i>C. perfringens</i>	ant/100 mL	2890	0	0	1	0
Temperatur	°C	2932	-	6,0	17,2	5,7
pH	pH	1851	6,5-9,5	7,62	8,60	7,61
Turbiditet	FNU	2976	-	0,18	4,99	0,16
Konduktivitet	mS/m, ved 20°C	1779	250	10,3	11,9	10,4
Lukt	1-4	-				
Smak	1-4	-				
Aluminium	µg/L	2902	200	47,7	515,0	45,2
Jern	µg/L	2903	200	8,44	946,0	4,13
Kobber	µg/L	2903	2000	2,1	62,0	0,9
Mangan	µg/L	2903	50	4,9	846,0	2,3

Sink	µg/L	2903	-	5,3	185,0	4,5
Bly	µg/L	2903	10	0,12	2,91	0,08
Kadmium	µg/L	358	5,0	0,01	0,04	0,01
Krom	µg/L	354	50	0,049	2,000	0,041
Nikkel	µg/L	321	20	0,348	2,420	0,225
Kalium	mg/L	358	-	0,278	0,445	0,276
Kalsium	mg/L	594	-	16,49	20,40	16,50
Magnesium	mg/L	358	-	0,41	0,53	0,40
Hardhet	°dH	335	-	2,38	2,97	2,37
Alkalitet	mmol/L	454	-	0,658	0,771	0,671
UV	%	192	-	91,37	95,30	91,70
Fargetall	mg Pt/L	258	-	4	17	4

Avvik

Alle overskridelser av grenseverdier og tiltaksgrenser i drikkevannsforskriften ble rapportert som avvik, og mulige årsaker til resultatene ble undersøkt. I 2024 ble det rapportert 2 avvik over grenseverdi. For overskridelser av tiltaksgrensen for koliforme bakterier og kimtall er det ikke skrevet egne avvik for hver enkelt prøve.

5. VEDLEGG

1.1 Markainnsjøer

1.2 Tilførsler til Maridalsvannet

2.1 Råvann vannbehandlingsanlegg – bakterier og kjemi

2.2 Råvann vannbehandlingsanlegg – kvartalsprøver

3.1 Behandlet vann – bakterier

3.2 Behandlet vann – kjemi

3.3 Behandlet vann – kvartalsprøver

4.1 Ledningsnett – bakterier og kjemi

4.2 Ledningsnett – kvartalsprøver

4.3 Høydebasseng – bakterier og kjemi

4.4 Høydebasseng - kvartalsprøver

Tomme ruter i tabeller betyr at det ikke er utført analyse av den parameteren på angitt dato.

1.1 Markainnsjøer

Sted	Dag	Istykkelse [m]	Siktedyp [m]	Siktefarge	Farge [mg/L]	pH [pH]	Konduktivitet [mS/m]	Total nitrogen [mg/L]
Store Sandungen	14.03.24	0,7			33	6,49	1,98	0,460
Store Sandungen	19.06.24		3,0	Gulig-brun	37	6,77	1,53	0,258
Store Sandungen	21.08.24		2,6	Gulig-brun	35	6,77	1,48	0,224
Maridalsvann	13.03.24	0,45			38	6,70	2,58	0,373
Maridalsvann	19.06.24		1,5	Gulig-brun	30	6,95	2,21	0,296
Maridalsvann	21.08.24		3,6	Gulig-brun	30	6,89	2,10	0,240
Alnsjøen	14.03.24	0,48			21	6,99	4,10	0,274
Alnsjøen	19.06.24		5	Gulig-brun	16	7,39	4,48	0,232
Alnsjøen	21.08.24		4,5	Gul-brun	15	7,52	4,47	0,201
Lutvann	13.03.24	0,47			5	6,97	3,83	0,184
Lutvann	19.06.24		10	Grønnlig-blå	4	7,47	5,08	0,164
Lutvann	21.08.24		6,5	Hvit-gul	4	7,52	4,94	0,100
Elvåga	13.03.24	0,52			42	6,23	2,04	0,284
Elvåga	19.06.24		3,0	Brun	32	6,73	2,12	0,274
Elvåga	21.08.24		3,0	Gul-brun	30	6,77	2,06	0,191
Langlia	19.06.24		3,0	Brun	50	6,75	1,52	0,215
Langlia	21.08.24		2,4	brun	52	6,60	1,69	0,245

Sted	Dag	Total fosfor [mg/L]	Orto-fosfat [mg/L]	TOC [mg/L]	Kalsium [mg/L]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Klorofyll a [µg/L]
Store Sandungen	14.03.24	0,007	0,002	4,14	1,97		
Store Sandungen	19.06.24	0,006	0,002	4,55	1,62	1	1
Store Sandungen	21.08.24	0,006	0,002	5,17	1,62	5	1
Maridalsvann	13.03.24	0,007	0,002	4,95	2,32		
Maridalsvann	19.06.24	0,006	0,002	4,50	2,15	1	1
Maridalsvann	21.08.24	0,006	0,002	4,61	2,15	13	1
Alnsjøen	14.03.24	0,007	0,002	3,68	5,41		
Alnsjøen	19.06.24	0,027	0,002	4,07	5,95	1	1
Alnsjøen	21.08.24	0,006	0,002	4,10	5,69	15	1
Lutvann	13.03.24	0,006	0,002	2,11	4,31		
Lutvann	19.06.24	0,028	0,002	2,34	6,11	0	1
Lutvann	21.08.24	0,006	0,002	2,30	5,63	0	1
Elvåga	13.03.24	0,007	0,002	5,42	1,89		
Elvåga	19.06.24	0,022	0,002	5,08	1,78	1	8
Elvåga	21.08.24	0,006	0,002	5,26	1,81	3	4
Langlia	19.06.24	0,006	0,002	5,36	2,07	2	3
Langlia	21.08.24	0,015	0,002	5,75	2,31	9	1

1.2 Tilførsler til Maridalsvannet

Prøvepunkt	Dag	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Total fosfor [mg/L]	Total nitrogen [mg/L]	STS [mg/L]
Skjærsjøelva	20.05.24	20	0,010	0,211	1,900
	10.06.24	0	0,031	0,254	0,220
	01.07.24	20	0,032	0,261	15,000
	22.07.24	74	0,005	0,170	1,400
	12.08.24	98	0,009	0,225	3,200
	02.09.24	75	0,010	0,214	0,050
	16.09.24	0	0,011	0,216	1,100
	21.10.24	0	0,013	0,261	0,700
Lautabekken	20.05.24	521	0,030	0,393	3,800
	10.06.24	41	0,039	0,604	1,600
	01.07.24	857	0,035	0,465	2,600
	22.07.24	355	0,018	0,510	5,900
	12.08.24	441	0,020	0,440	3,200
	02.09.24	3873	0,024	0,508	1,200
	16.09.24	63	0,018	0,521	1,300
	21.10.24	31	0,017	0,563	1,200
Skarselva	20.05.24	10	0,008	0,170	0,900
	10.06.24	20	0,030	0,221	1,400
	01.07.24	197	0,012	0,194	0,750
	22.07.24	175	0,005	0,140	2,000
	12.08.24	52	0,007	0,194	1,300
	02.09.24	4106	0,013	0,259	1,200
	16.09.24	10	0,010	0,295	1,300
	21.10.24	0	0,011	0,286	1,900
Movannsbekken	20.05.24	0	0,010	0,255	1,100
	10.06.24	20	0,032	0,286	2,100
	01.07.24	31	0,012	0,288	1,600
	22.07.24	63	0,005	0,290	1,300
	12.08.24	97	0,008	0,329	1,200
	02.09.24	41	0,013	0,333	0,900
	16.09.24	0	0,010	0,308	1,000
	21.10.24	10	0,011	0,337	0,100
Dausjøelva	20.05.24	0	0,008	0,179	2,100
	10.06.24	0	0,031	0,290	1,600
	01.07.24	20	0,010	0,184	1,200
	22.07.24	0	0,005	0,190	1,000
	12.08.24	0	0,006	0,195	0,820
	02.09.24	62	0,014	0,291	1,100
	16.09.24	10	0,010	0,225	1,600
	21.10.24	0	0,012	0,303	0,330
Grytebekken	20.05.24	0	0,007	0,287	0,110
	10.06.24	20	0,030	0,190	0,600
	01.07.24	259	0,010	0,235	0,300

Prøvepunkt	Dag	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Total fosfor [mg/L]	Total nitrogen [mg/L]	STS [mg/L]
	22.07.24	63	0,005	0,210	2,000
	12.08.24	41	0,007	0,264	0,830
	02.09.24	213	0,010	0,232	0,800
	16.09.24	0	0,008	0,190	0,800
	21.10.24	0	0,010	0,215	0,380
Turterveien	20.05.24	10	0,022	0,768	2,900
	10.06.24	75	0,031	0,401	0,890
	01.07.24	74	0,011	0,574	0,500
	22.07.24	74	0,008	0,410	3,700
	12.08.24	249	0,011	0,353	2,400
	02.09.24	512	0,009	0,257	0,200
	16.09.24	41	0,009	0,299	0,050
	21.10.24	41	0,010	0,402	1,000
Torbjørntjernbekken	20.05.24	0	0,008	0,323	3,000
	10.06.24	10	0,033	0,557	1,200
	01.07.24	175	0,013	0,427	2,200
	22.07.24	0	0,005	0,450	1,800
	12.08.24	10	0,009	0,512	0,430
	02.09.24	41	0,012	0,403	0,250
	16.09.24	10	0,010	0,420	0,500
	21.10.24	0	0,012	0,503	1,300
Innløp nordre Movann	20.05.24	0	0,006	0,233	0,820
	10.06.24	0	0,031	0,270	0,250
	01.07.24	0	0,011	0,245	0,860
	22.07.24	41	0,005	0,280	2,400
	12.08.24	0	0,008	0,264	1,100
	02.09.24	86	0,011	0,323	0,050
	16.09.24	0	0,008	0,278	0,700
	21.10.24	10	0,011	0,261	0,440

2.1 Råvann vannbehandlingsanlegg

Oset råvann

Dag	Kimtall 22°C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH	Turbiditet [FNU]
02.01.24	24	4	0	0	2	3,7	6,63	0,47
08.01.24	15	2	0	0	0	3,8	6,58	0,40
15.01.24	27	3	0	0	1	3,7	6,63	0,42
23.01.24	18	2	0	0	0	3,7	6,63	0,43
29.01.24	98	2	0	0	1	3,5	6,72	0,40
05.02.24	101	0	0	0	0	3,8	6,61	0,39
12.02.24	82	2	0	0	0	3,7	6,58	0,40
19.02.24	44	2	0	0	2	3,5	6,63	0,39
26.02.24	122	5	0	0	1		6,69	0,37
04.03.24	130	12	0	0	0	3,5	6,60	0,35
11.03.24	101	3	0	0	1	3,6	6,66	0,40
18.03.24	76	1	0	0	2	3,7	6,75	0,38
25.03.24	216	8	0	0	0	3,7	6,57	0,41
02.04.24	137	1	0	0	0	3,5	6,69	0,43
08.04.24	152	12	0	0	0	3,4	6,58	0,42
15.04.24	266	11	0	0	0	3,5	6,49	0,62
22.04.24	260	25	0	0	4	3,6	6,73	0,68
29.04.24	122	15	0	0		4,3	6,61	0,63
06.05.24	69	6	0	0	1	4,5	6,57	0,62
13.05.24	57	4	0	0	1	4,8	6,57	0,61
21.05.24	73	3	0	0	2	4,9	6,50	0,58
27.05.24	45	8	0	0	0	4,9	6,54	0,55
03.06.24	44	4	0	0	1	4,8	6,49	0,50
10.06.24	24	4	0	0	1	4,9	6,58	0,52
17.06.24	51	6	0	0	0	5,0	6,53	0,51
24.06.24	40	2	0	0	0	5,0	6,48	0,58
01.07.24	15	4	0	0	0	6,1	6,65	0,54
08.07.24	24	1	0	0	0	5,3	6,50	0,48
15.07.24	15	8	1	0	0	5,1	6,44	0,46
22.07.24	21	9	0	0	0		6,50	0,40
29.07.24	18	6	0	0	0		6,50	0,36
05.08.24	18	60	1	0	0	5,3	6,59	0,46
12.08.24	59	1120	1	0	2	4,5	6,50	0,40
19.08.24	85	214	0	1	0	5,4	6,42	0,40
26.08.24	17	435	2	1	0	5,4	6,41	0,46
02.09.24		0	0	0	0	5,7	6,37	0,41
03.09.24	17	115	0	1	0			
09.09.24	24	124	0	0	1	5,6	6,38	0,40
16.09.24	22	78	2	0	0	5,9	6,35	0,38
23.09.24	16	96	3	0	0	6,0	6,46	0,36
30.09.24	21	140	3	0	0	6,2	6,45	0,43

Dag	Kimtall 22°C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH	Turbiditet [FNU]
07.10.24	44	19	0	0	3	6,5	6,34	0,36
14.10.24	55	59	1	0	0	7,1	6,32	0,41
21.10.24	59	51	1	0	0	7,3	6,34	0,46
28.10.24	181	56	0	2	0	8,5	6,54	0,65
04.11.24	155	68	0	1	0	8,6	6,60	0,71
11.11.24	83	31	0	1	1	8,0	6,64	0,65
18.11.24	39	15	1	0	1	7,5	6,74	0,71
25.11.24	43	8	0	0	0	5,9	6,76	0,66
02.12.24	237	32	1	2	2	5,9	6,80	0,67
09.12.24	200	58	1	1	0	5,7	6,80	0,70
16.12.24	143	24	0	0	1	4,5	6,71	0,66
30.12.24	148	41	0	1		4,2		0,62

Oset råvann

Dag	Fargetall [mg Pt/L]	Konduktivitet [mS/m]	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]	Alkalitet [mmol/L]
02.01.24	36,0	2,3	120,0	46,40	0,3	5,8	3,79	0,07	0,12
08.01.24	35,0	2,3	132,0	53,20	0,3	6,4	4,22	0,06	0,10
15.01.24	36,0	2,3	135,0	50,90	0,3	6,2	3,66	0,05	0,10
23.01.24	36,0	2,3	132,0	49,60	0,3	6,4	4,17	0,05	0,15
29.01.24	36,0	2,4	132,0	52,80	0,5	6,7	4,53	0,06	0,10
05.02.24	35,0	2,4	133,0	49,50	0,3	7,4	4,12	0,03	0,14
12.02.24	35,0	2,4	134,0	43,80	0,3	5,7	4,47	0,07	0,10
19.02.24	35,0	2,4	145,0	50,20	0,3	6,6	4,30	0,06	0,15
26.02.24	36,0	2,4	151,0	55,00	0,3	7,8	4,85	0,06	0,11
04.03.24	35,0	2,4	128,0	47,40	0,3	6,9	4,04	0,06	0,14
11.03.24	35,0	2,4	120,0	47,10	0,3	7,2	7,51	0,06	0,15
18.03.24	36,0	2,5	138,0	50,20	0,3	8,0	4,59	0,06	0,15
25.03.24	35,0	2,5	122,0	42,80	0,3	8,1	5,64	0,03	0,15
02.04.24	35,0	2,5	134,0	49,30	0,3	7,7	4,40	0,03	0,13
08.04.24	36,0	2,5	110,0	42,70	0,3	8,0	4,15	0,03	0,15
15.04.24	36,0	2,8	155,0	132,00	0,3	120,0	5,34	0,07	0,12
22.04.24	36,0	2,5	51,1	24,90	0,3	15,4	3,25	0,03	0,10
29.04.24	36,0	2,4	156,0	78,30	0,3	22,5	4,74	0,08	0,14
06.05.24	35,0	2,5	155,0	78,10	0,3	24,0	4,89	0,08	0,10
13.05.24	35,0	2,5	150,0	73,50	0,3	21,9	3,64	0,09	0,15
21.05.24	34,0	2,5	147,0	69,50	0,3	19,1	4,93	0,07	0,15
27.05.24	35,0	2,5	148,0	67,90	0,3	17,5	4,75	0,06	0,11
03.06.24	34,0	2,5	148,0	58,90	2,0	14,6	162,00	0,05	0,14
10.06.24	35,0	2,5	150,0	63,70	0,3	14,4	7,21	0,06	0,11
17.06.24	33,0	2,5	149,0	59,90	0,3	13,1	4,80	0,06	0,14
24.06.24	34,0	2,6	141,0	59,00	0,3	12,4	4,78	0,07	0,14

Dag	Fargetall [mg Pt/L]	Konduktivitet [mS/m]	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]	Alkalitet [mmol/L]
27.06.24	37,0								
01.07.24	35,0	2,5	140,0	58,90	0,3	12,3	4,75	0,06	0,10
08.07.24	34,0	2,5	143,0	60,40	0,3	11,8	4,67	0,06	0,11
15.07.24	33,0	2,5	137,0	54,20	0,3	10,5	5,20	0,03	0,12
22.07.24	33,0		133,0	53,80	0,3	10,0	4,60	0,03	
29.07.24	33,0		145,0	57,40	0,3	10,8	5,07	0,05	
05.08.24	34,0	2,5	136,0	61,10	0,3	11,4	4,47	0,03	0,09
12.08.24	32,0		152,0	61,30	0,3	13,4	4,96	0,06	
19.08.24	33,0	2,5	146,0	60,00	0,3	11,9	5,11	0,06	0,13
26.08.24	33,0	2,6	140,0	62,40	0,3	12,1	5,17	0,06	0,12
02.09.24	33,0	2,5	137,0	52,00	0,3	9,8	4,84	0,03	0,12
09.09.24	33,0	2,5	137,0	61,30	0,3	10,9	5,11	0,06	0,12
16.09.24	33,0	2,5	137,0	53,90	0,3	9,8	4,80	0,06	0,12
23.09.24	33,0	2,5	131,0	49,40	0,3	8,7	5,13	0,06	0,11
30.09.24	33,0	2,6	136,0	55,90	0,3	10,2	4,44	0,05	0,12
07.10.24	33,0	2,5	134,0	45,40	0,3	8,5	5,01	0,03	0,12
14.10.24	31,0	2,5	133,0	41,60	0,3	8,2	4,87	0,07	0,15
21.10.24	32,0	2,5	134,0	48,50	0,5	9,6	4,63	0,06	0,15
28.10.24	34,0	2,4	132,0	58,30	0,3	10,2	4,19	0,07	0,09
04.11.24	35,0	2,3	142,0	72,80	0,3	12,1	3,83	0,09	0,12
11.11.24	35,0	2,2	132,0	69,40	0,3	11,2	4,35	0,07	0,09
18.11.24	35,0	2,3	131,0	63,50	0,3	10,9	3,76	0,07	0,14
25.11.24	34,0	2,3	131,0	63,50	0,3	10,8	3,89	0,06	0,12
02.12.24	34,0	2,3	127,0	58,60	0,3	10,3	3,57	0,07	0,16
09.12.24	34,0	2,3	129,0	63,40	0,3	10,0	4,34	0,06	0,11
16.12.24	34,0	2,3	126,0	60,40	0,3	9,1	3,82	0,06	0,14

Skullerud råvann

Dag	Kimtall 22°C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH	Turbiditet [FNU]
02.01.24	14	3	0	0	0	3,6	6,41	0,30
08.01.24	10	2	0	0	1	3,7	6,27	0,28
15.01.24	15	3	0	0	0	3,6	6,34	0,28
23.01.24	9	7	0	0	1	3,7	6,37	0,28
29.01.24	3	2	0	0	1	3,6	6,37	0,28
05.02.24	8	1	0	0	2	3,6	6,41	0,26
12.02.24	6	1	0	0	0	3,7	6,42	0,25
19.02.24	46	2	0	0	0	3,6	6,48	0,25
26.02.24	9	1	0	0	0	3,5	6,32	0,26
04.03.24	2	1	0	0	0	3,5	6,35	0,25
11.03.24	12	0	0	0	0	3,6	6,33	0,29
18.03.24	8	0	0	0	0	3,6	6,40	0,27
25.03.24	11	1	0	0	1		6,33	0,28

Dag	Kimtall 22°C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH	Turbiditet [FNU]
02.04.24	21	4	0	0	0	3,4	6,47	0,28
08.04.24	21	0	0	0	0	3,5	6,36	0,29
15.04.24	6	3	0	0	0	3,5	6,31	0,29
22.04.24	43	2	0	0	0	3,4	6,18	0,35
29.04.24	38	2	0	0		3,7	6,17	0,36
06.05.24	51	1	0	0	1	4,2	6,17	0,36
13.05.24	22	2	0	0	1	4,6	6,14	0,38
21.05.24	10	4	0	0	0	4,6	6,29	0,33
27.05.24	18	3	0	0	1	4,8	6,29	0,30
03.06.24	34	1	0	0	0	4,7	6,18	0,29
10.06.24	26	4	1	0	0	4,6	6,33	0,29
17.06.24	59	1	0	0	0	4,8	6,25	0,30
24.06.24	39	3	0	0	0	4,8	6,21	0,29
01.07.24	18	2	0	0	0	4,8	6,21	0,26
22.07.24	30	2	0	0	0	4,8	6,40	0,17
29.07.24	7	1	0	0	0	5,2	6,40	0,14
05.08.24	19	129	0	1	0	4,9	6,34	0,25
12.08.24	25	435	0	1	0	5,8	6,20	0,19
19.08.24	37	308	0	0	0	4,8	6,28	0,28
26.08.24	15	248	0	0	0	5,0	6,31	0,29
02.09.24	21	261	0	0	0	4,9	6,29	0,24
09.09.24	7	106	0	0	0	4,9	6,22	0,23
16.09.24	14	91	0	0	0	5,0	6,22	0,21
23.09.24	5	91	0	0	0	5,0	6,21	0,21
30.09.24	10	28	0	0	0	5,0	6,20	0,21
07.10.24	23	25	0	0	0	5,2	6,22	0,20
14.10.24	13	11	0	0	0	5,2	6,23	0,19
21.10.24	7	7	0	0	0	4,9	6,20	0,19
28.10.24	28	9	0	0	0	5,2	6,20	0,22
04.11.24	12	4	0	0	0	5,2	6,21	0,21
11.11.24	45	7	0	0	0	5,2	6,32	0,19
18.11.24	7	2	0	0	0	5,3	6,28	0,22
25.11.24	12	4	1	0	0	5,4	6,55	0,28
02.12.24	15	3	0	0	0	5,1	6,54	0,30
09.12.24	29	2	0	0	0	4,8	6,66	0,33
16.12.24	24	3	0	0	0	4,2	6,55	0,33
30.12.24	22	2	0	0		3,8		0,29

Skullerud råvann

Dag	Fargetall [mg Pt/L]	Konduktivitet [mS/m]	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]	Alkalitet [mmol/L]
02.01.24	35,0	2,4	124,0	92,00	1,7	11,9	5,88	0,14	0,098
08.01.24	34,0	2,4	116,0	98,10	1,2	11,9	5,19	0,12	0,103
15.01.24	35,0	2,4	148,0	107,00	2,5	12,4	8,92	0,21	0,073
23.01.24	35,0	2,4	123,0	89,70	2,1	10,5	8,62	0,18	0,088
29.01.24	35,0	2,4	121,0	96,70	1,7	10,6	6,30	0,14	0,086
05.02.24	34,0	2,4	125,0	91,90	1,8	10,5	10,80	0,19	0,123
12.02.24	34,0	2,5	125,0	80,70	1,6	8,5	8,26	0,17	0,078
19.02.24	34,0	2,5	136,0	94,30	2,2	10,4	8,14	0,20	0,111
26.02.24	34,0	2,5	121,0	90,20	1,8	10,7	6,50	0,14	0,089
04.03.24	34,0	2,5	113,0	85,60	2,5	8,7	8,61	0,21	0,080
11.03.24	33,0	2,5	120,0	92,80	2,1	10,7	7,14	0,16	0,085
13.03.24	33,0								
18.03.24	35,0	2,5	123,0	90,20	1,5	10,3	8,66	0,15	0,080
25.03.24	34,0	2,5	112,0	83,90	2,3	9,8	10,80	0,18	0,118
02.04.24	34,0	2,5	118,0	78,70	1,6	8,3	6,69	0,12	0,120
08.04.24	33,0	2,4	104,0	78,30	1,7	8,3	7,46	0,17	0,125
15.04.24	35,0	2,4	125,0	86,60	2,1	9,1	7,99	0,16	0,127
22.04.24	39,0	2,2	146,0	125,00	2,2	14,5	7,64	0,20	0,109
29.04.24	39,0	2,3	146,0	137,00	3,3	24,8	10,30	0,25	0,125
06.05.24	39,0	2,2	152,0	148,00	2,1	26,8	7,45	0,18	0,112
13.05.24	40,0	2,3	144,0	135,00	1,9	25,6	5,66	0,17	0,134
21.05.24	39,0	2,3	149,0	132,00	2,9	25,2	9,51	0,35	0,115
27.05.24	39,0	2,3	143,0	121,00	2,0	23,9	6,90	0,15	0,127
03.06.24	38,0	2,3	144,0	117,00	1,9	22,7	6,86	0,15	0,120
10.06.24	38,0	2,3	139,0	115,00	2,3	21,9	8,89	0,21	0,122
17.06.24	38,0	2,3	145,0	111,00	2,0	20,4	7,83	0,16	0,105
24.06.24	38,0	2,3	150,0	115,00	1,9	20,6	7,70	0,16	0,099
01.07.24	38,0	2,3	138,0	110,00	2,4	19,7	8,92	0,19	0,102
22.07.24	37,0		130,0	100,00	1,7	20,2	6,27	0,13	
29.07.24	36,0		142,0	110,00	2,7	21,2	11,30	0,20	
05.08.24	37,0	2,5	137,0	102,00	2,1	20,7	7,93	0,16	0,099
12.08.24	36,0		141,0	106,00	2,2	21,3	8,92	0,17	
19.08.24	36,0	2,4	138,0	99,70	1,8	20,0	7,79	0,15	0,112
26.08.24	36,0	2,5	138,0	97,30	2,5	20,3	10,70	0,23	0,132
02.09.24	37,0	2,5	134,0	97,30	2,0	20,7	8,39	0,13	0,115
09.09.24	35,0	2,4	133,0	107,00	2,5	20,5	11,70	0,22	0,102
16.09.24	36,0	2,4	136,0	97,10	2,4	21,1	10,30	0,20	0,137
23.09.24	37,0	2,4	134,0	92,60	2,0	20,3	7,67	0,17	0,100
30.09.24	37,0	2,4	132,0	83,60	2,4	19,3	11,10	0,21	0,101
07.10.24	36,0	2,4	135,0	87,50	2,4	20,4	16,20	0,16	0,111
14.10.24	35,0	2,4	138,0	84,20	2,6	20,1	8,68	0,20	0,105
21.10.24	35,0	2,4	136,0	87,70	2,0	22,7	7,85	0,15	0,116
28.10.24	35,0	2,4	138,0	86,50	2,0	24,2	8,23	0,16	0,073
04.11.24	35,0	2,4	134,0	92,90	2,1	27,7	7,26	0,15	0,101
11.11.24	35,0	2,6	132,0	97,30	1,9	30,9	7,53	0,15	0,135

Dag	Fargetall [mg Pt/L]	Konduktivitet [mS/m]	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]	Alkalitet [mmol/L]
18.11.24	35,0	2,6	126,0	89,80	1,7	25,0	6,92	0,13	0,165
25.11.24	35,0	2,6	118,0	100,00	1,6	20,7	6,29	0,12	0,136
02.12.24	35,0	2,6	117,0	102,00	1,8	20,8	7,25	0,16	0,114
09.12.24	35,0	2,6	116,0	104,00	1,6	20,3	6,19	0,17	0,117
16.12.24	35,0	2,6	117,0	114,00	1,6	19,7	6,46	0,15	0,151

2.2 Råvann vannbehandlingsanlegg – kvartalsprøver

Oset råvann

Kvartal	Kadmium [µg/L]	Krom [µg/L]	Nikkel [µg/L]	Hardhet [°dH]	Magnesium [mg/L]	Kalsium [mg/L]	Fluorid [mg/L]	Kalium [mg/L]	Klorid [mg/L]	Natrium [mg/L]	Sulfat [mg/L]	Ammonium [mg/L]	Nitrat [mg/L]	TOC [mg/L]	Total nitrogen [mg/L]	Total fosfor [mg/L]	PFAS ³ [ng/L]
1.	0,016	0,13	0,269	0,4	0,38	2,27	0,08	0,30	2,10	1,79	1,37	0,007		4,44	0,462	0,006	0,94
2.	0,012	0,12	0,179	0,4	0,36	2,21	0,05	0,26	2,70	1,96	1,33	0,007	0,182	4,13	0,284	0,006	0,45
3.	0,014	0,12	0,247	0,4	0,36	2,10	0,09	0,27	2,00	1,58	1,21	0,007	0,126	4,44	0,257	0,010	1,10
4.	0,012	0,12	0,227	0,4	0,35	2,32	0,05	0,27	2,10	1,51	1,20	0,008	0,135	4,64	0,283	0,015	0,71

Skullerud råvann

Kvartal	Kadmium [µg/L]	Krom [µg/L]	Nikkel [µg/L]	Hardhet [°dH]	Magnesium [mg/L]	Kalsium [mg/L]	Fluorid [mg/L]	Kalium [mg/L]	Klorid [mg/L]	Natrium [mg/L]	Sulfat [mg/L]	Ammonium [mg/L]	Nitrat [mg/L]	TOC [mg/L]	Total nitrogen [mg/L]	Total fosfor [mg/L]	PFAS ³ [ng/L]
1.	0,021	0,41	1,250	0,4	0,43	2,11	0,06	0,25	2,30	1,84	2,28			4,88	0,268	0,006	0,30
2.	0,036	0,20	1,160	0,3	0,38	1,79	0,05	0,21	2,20	1,64	1,99	0,007	0,123	5,10	0,234	0,007	Ikke påvist
3.	0,020	0,16	1,280	0,4	0,39	1,96	0,09	0,22	2,20	1,64	2,10	0,014	0,137	4,67	0,267	0,010	Ikke påvist
4.	0,013	0,16	1,170	0,5	0,42	2,66	0,05	0,23	2,20	1,59	2,14	0,007	0,089	5,01	0,247	0,013	Ikke påvist

³ Sum av Perfluorheksansulfonat (PFHxS), Perfluoroktylsulfonat (PFOS), Perfluorheksansyre (PFHxA), Perfluoroktansyre (PFOA), Perfluornonansyre (PFNA), Perfluordekansyre (PFDeA), PFUdA (Perfluorundekansyre) - PFCA-11, Perfluordodekansyre (PFDoA), Perfluortridekansyre (PFTrA), Perfluortetradekansyre (PFTA), 6:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS), 8:2 Fluortelomersulfonat (FTS), N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA), N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE), N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE), N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA), 8:2 Fluortelomer alkohol (8:2 FTOH)

3.1 Behandlet vann - bakterier

Oset Nydalsledningen

Dato	Kimtall 22°C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]
02.01.24	2	0	0	0	0	3,4
08.01.24	1	0	0	0	0	3,6
15.01.24	29	0	0	0	0	3,5
23.01.24	7	0	0	0	0	3,5
29.01.24	0	0	0	0	0	3,5
05.02.24	0	0	0	0	0	3,7
12.02.24	2	0	0	0	0	3,3
19.02.24	1	0	0	0	0	3,5
26.02.24	0	0	0	0	0	3,4
04.03.24	3	0	0	0	0	3,3
11.03.24	7	0	0	0	0	3,3
18.03.24	2	0	0	0	0	3,4
25.03.24	1	0	0	0	0	3,4
02.04.24	8	0	0	0	0	3,4
08.04.24	10	0	0	0	0	3,2
15.04.24	2	0	0	0	0	2,9
22.04.24	1	0	0	0	0	3,5
29.04.24	1	0	0	0		3,9
06.05.24	46	0	0	0	0	4,2
13.05.24	0	0	0	0	0	4,5
21.05.24	1	0	0	0	0	4,6
27.05.24	0	0	0	0	0	4,7
03.06.24	1	0	0	0	0	5,0
10.06.24	4	0	0	0	0	4,7
17.06.24	24	0	0	0	0	4,9
24.06.24	27	0	0	0	0	4,8
01.07.24	2	0	0	0	0	5,1
08.07.24	28	0	0	0	0	5,0
15.07.24	0	0	0	0	0	5,0
22.07.24	0	0	0	0	0	
29.07.24	9	0	0	0	0	5,0
05.08.24	0	0	0	0	0	5,2
12.08.24	21	0	0	0	0	5,2
19.08.24	44	0	0	0	0	5,2
26.08.24	0	0	0	0	0	5,4
02.09.24	0	0	0	0	0	5,5
09.09.24	0	0	0	0	0	5,5
16.09.24	1	0	0	0	0	5,8
23.09.24	5	0	0	0	0	5,9
30.09.24	2	0	0	0	0	6,2
07.10.24	18	0	0	0	0	6,0

Dato	Kimtall 22°C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]
14.10.24	12	0	0	0	0	6,1
21.10.24	1	0	0	0	0	6,8
28.10.24	19	0	0	0	0	8,5
04.11.24	25	0	0	0	0	8,5
11.11.24	4	0	0	0	0	8,0
18.11.24	1	0	0	0	0	7,3
25.11.24	6	0	0	0	0	5,9
02.12.24	13	0	0	0	0	5,6
09.12.24	0	0	0	0	0	4,7
16.12.24	13	0	0	0	0	4,2
30.12.24	3	0	0	0		3,7

Oset Grefsenledningene

Dato	Kimtall 22°C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]
02.01.24	3	0	0	0	0	3,5
08.01.24	5	0	0	0	0	3,6
15.01.24	32	0	0	0	0	3,6
23.01.24	7	0	0	0	0	3,5
29.01.24	1	0	0	0	0	3,4
05.02.24	4	0	0	0	0	3,6
12.02.24	7	0	0	0	0	3,3
19.02.24	5	0	0	0	0	3,4
26.02.24	3	0	0	0	0	3,5
04.03.24	3	0	0	0	0	3,3
11.03.24	13	0	0	0	0	3,3
18.03.24	3	0	0	0	0	3,4
25.03.24	5	0	0	0	0	3,5
02.04.24	7	0	0	0	0	3,3
08.04.24	9	0	0	0	0	3,2
15.04.24	2	0	0	0	0	2,9
22.04.24	1	0	0	0	0	3,4
29.04.24	12	0	0	0		3,9
06.05.24	46	0	0	0	0	4,2
13.05.24	3	0	0	0	0	4,5
21.05.24	3	0	0	0	0	4,6
27.05.24	2	0	0	0	0	4,5
03.06.24	5	0	0	0	0	4,8
10.06.24	7	0	0	0	0	4,8
17.06.24	23	0	0	0	0	4,9

Dato	Kimtall 22°C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]
24.06.24	21	0	0	0	0	4,8
01.07.24	0	0	0	0	0	5,2
08.07.24	27	0	0	0	0	5,0
15.07.24	0	0	0	0	0	5,1
22.07.24	2	0	0	0	0	
29.07.24	12	0	0	0	0	5,0
05.08.24	0	0	0	0	0	5,1
12.08.24	40	0	0	0	0	5,2
19.08.24	82	0	0	0	0	5,2
26.08.24	3	0	0	0	0	5,4
02.09.24			0	0	0	5,5
03.09.24	6	0	0	0	0	
09.09.24	9	0	0	0	0	5,5
16.09.24	12	0	0	0	0	5,8
23.09.24	2	0	0	0	0	5,8
30.09.24	9	0	0	0	0	5,7
07.10.24	18	0	0	0	0	6,0
14.10.24	15	0	0	0	0	6,1
21.10.24	20	0	0	0	0	6,8
28.10.24	41	0	0	0	0	8,4
04.11.24	35	0	0	0	0	8,3
11.11.24	14	0	0	0	0	7,9
18.11.24	27	0	0	0	0	7,3
25.11.24	14	0	0	0	0	5,8
02.12.24	7	0	0	0	0	5,5
09.12.24	1	0	0	0	0	4,8
16.12.24	19	0	0	0	0	4,2
30.12.24	2	0	0	0		3,7

Oset REB5-8

Dato	Kimtall 22°C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]
02.01.24	0	0	0	0	0	3,5
08.01.24	0	0	0	0	0	3,6
15.01.24	21	0	0	0	0	3,6
23.01.24	2	0	0	0	0	3,5
29.01.24	0	0	0	0	0	3,4
05.02.24	0	0	0	0	0	3,6
12.02.24	2	0	0	0	0	3,3
19.02.24	0	0	0	0	0	3,4
26.02.24	1	0	0	0	0	3,4

Dato	Kimtall 22°C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]
04.03.24	3	0	0	0	0	3,3
11.03.24	13	0	0	0	0	3,3
18.03.24	1	0	0	0	0	3,3
25.03.24	5	0	0	0	0	3,3
02.04.24	3	0	0	0	0	3,3
08.04.24	11	0	0	0	0	3,2
15.04.24	0	0	0	0	0	2,9
22.04.24	0	0	0	0	0	3,4
29.04.24	0	0	0	0		3,9
06.05.24	12	0	0	0	0	4,2
13.05.24	0	0	0	0	0	4,5
21.05.24	2	0	0	0	0	4,6
27.05.24	2	0	0	0	0	4,5
03.06.24	0	0	0	0	0	4,5
10.06.24	4	0	0	0	0	4,7
17.06.24	28	0	0	0	0	4,9
24.06.24	46	0	0	0	0	4,8
01.07.24	0	0	0	0	0	5,2
08.07.24	25	0	0	0	0	5,0
15.07.24	0	0	0	0	0	4,9
22.07.24	0	0	0	0	0	
29.07.24	35	0	0	0	0	5,0
05.08.24	0	0	0	0	0	5,1
12.08.24	11	0	0	0	0	5,2
19.08.24	29	0	0	0	0	5,2
26.08.24	1	0	0	0	0	5,3
02.09.24	4	0	0	0	0	5,5
09.09.24	0	0	0	0	0	5,5
16.09.24	0	0	0	0	0	5,9
23.09.24	13	0	0	0	0	5,9
30.09.24	0	0	0	0	0	6,0
07.10.24	27	0	0	0	0	6,0
14.10.24	4	0	0	0	0	6,1
21.10.24	2	0	0	0	0	6,7
28.10.24	13	0	0	0	0	8,5
04.11.24	15	0	0	0	0	8,3
11.11.24	20	0	0	0	0	8,0
18.11.24	14	0	0	0	0	7,3
25.11.24	13	0	0	0	0	5,9
02.12.24	12	0	0	0	0	5,5
09.12.24	5	0	0	0	0	4,8
16.12.24	16	0	0	0	0	4,2
30.12.24	2	0	0	0		3,7

Skullerud 178

Dato	Kimtall 22°C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]
02.01.24	0	0	0	0	0	3,9
08.01.24	0	0	0	0	0	3,9
15.01.24	14	1	0	0	0	3,9
23.01.24	6	0	0	0	0	3,9
29.01.24	0	0	0	0	0	4,0
05.02.24	0	0	0	0	0	4,1
12.02.24	5	0	0	0	0	4,0
19.02.24	1	0	0	0	0	3,7
26.02.24	0	0	0	0	0	3,7
04.03.24	2	0	0	0	0	3,7
11.03.24	7	0	0	0	0	3,8
18.03.24	0	0	0	0	0	3,7
25.03.24	1	1	0	0	0	
02.04.24	15	0	0	0	0	3,7
08.04.24	8	0	0	0	0	3,8
15.04.24	0	0	0	0	0	3,8
22.04.24	1	0	0	0	0	3,6
29.04.24	0	0	0	0		4,0
06.05.24	20	0	0	0	0	4,7
13.05.24	0	0	0	0	0	4,9
21.05.24	3	0	0	0	0	4,8
27.05.24	0	0	0	0	0	5,0
03.06.24	1	3	0	0	0	4,9
10.06.24	2	0	0	0	0	5,1
17.06.24	25	0	0	0	0	5,2
24.06.24	23	0	0	0	0	5,1
01.07.24	2	0	0	0	0	5,1
08.07.24	1	0	0	0	0	5,4
15.07.24	1	0	0	0	0	5,9
22.07.24	0	6	0	0	0	5,5
29.07.24	24	0	0	0	0	5,5
05.08.24	60	0	0	0	0	5,4
12.08.24	12	0	0	0	0	5,5
19.08.24	19	0	0	0	0	5,3
26.08.24	0	0	0	0	0	5,5
02.09.24	2	1	0	0	0	5,6
09.09.24	1	0	0	0	0	5,3
16.09.24	51	3	0	0	0	5,6
23.09.24	11	0	0	0	0	5,7
30.09.24	1	0	0	0	0	5,7
07.10.24	26		0	0	0	5,8
14.10.24	62	1	0	0	0	5,9
21.10.24	0	1	0	0	0	5,7
28.10.24	33	0	0	0	0	6,1

Dato	Kimtall 22°C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]
04.11.24	5	0	0	0	0	6,1
11.11.24	31	1	0	0	0	6,2
18.11.24	1	0	0	0	0	6,1
25.11.24	10	1	0	0	0	6,2
02.12.24	11	0	0	0	0	5,9
09.12.24	0	0	0	0	0	5,5
16.12.24	16	0	0	0	0	5,0
30.12.24	6	1	0	0		4,4

Skullerud 236

Dato	Kimtall 22°C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]
02.01.24	4	0	0	0	0	4,1
08.01.24	2	0	0	0	0	4,2
15.01.24	19	0	0	0	0	4,1
23.01.24	8	0	0	0	0	4,4
29.01.24	1	0	0	0	0	4,1
05.02.24	2	0	0	0	0	4,3
12.02.24	1	0	0	0	0	4,3
19.02.24	5	0	0	0	0	3,9
26.02.24	1	0	0	0	0	3,9
04.03.24	0	0	0	0	0	3,8
11.03.24	3	0	0	0	0	4,3
18.03.24	2	0	0	0	0	4,0
25.03.24	2	0	0	0	0	
02.04.24	16	0	0	0	0	3,8
08.04.24	16	0	0	0	0	4,1
15.04.24	2	0	0	0	0	4,1
22.04.24	0	0	0	0	0	4,0
29.04.24	0	0	0	0		4,8
06.05.24	21	0	0	0	0	4,8
13.05.24	3	0	0	0	0	5,3
21.05.24	6	0	0	0	0	5,3
27.05.24	0	0	0	0	0	5,4
03.06.24	2	0	0	0	0	5,3
10.06.24	4	0	0	0	0	5,9
17.06.24	37	0	0	0	0	5,5
24.06.24	24	0	0	0	1	5,6
01.07.24	5	0	0	0	0	5,4
08.07.24	1	0	0	0	0	5,6
22.07.24	0	1	0	0	0	6,0
29.07.24	8	0	0	0	0	6,1

Dato	Kimtall 22°C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]
05.08.24	8	0	0	0	0	6,1
12.08.24	14	1	0	0	0	6,1
19.08.24	33	1	0	0	0	6,0
26.08.24	1	0	0	0	0	6,4
02.09.24	4	0	0	0	0	6,3
09.09.24	1	0	0	0	0	5,5
16.09.24	16	0	0	0	0	6,5
23.09.24	2	0	0	0	0	6,5
30.09.24	1	0	0	0	0	6,6
07.10.24	8	0	0	0	0	6,7
14.10.24	2	0	0	0	0	7,1
21.10.24	1	0	0	0	0	7,2
28.10.24	30	0	0	0	0	8,3
04.11.24	10	0	0	0	0	8,2
11.11.24	17	0	0	0	0	8,6
18.11.24	3	0	0	0	0	7,8
25.11.24	7	0	0	0	0	7,1
02.12.24	7	1	0	0	0	6,2
09.12.24	0	0	0	0	0	6,0
16.12.24	5	0	0	0	0	5,6
30.12.24	0	0	0	0		4,8

Skullerud mellom LTB1 og LTB2

Dato	Kimtall 22°C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]
02.01.24	3	0	0	0	0	3,9
08.01.24	1	0	0	0	0	4,1
15.01.24	27	0	0	0	0	4,1
23.01.24	2	0	0	0	0	4,3
29.01.24	0	0	0	0	0	4,0
05.02.24	3	0	0	0	0	4,6
12.02.24	6	0	0	0	0	4,5
19.02.24	0	0	0	0	0	3,9
26.02.24	0	0	0	0	0	3,7
04.03.24	3	0	0	0	0	3,8
11.03.24	2	0	0	0	0	4,4
18.03.24	0	0	0	0	0	3,9
25.03.24	1	0	0	0	0	
02.04.24	8	0	0	0	0	3,7
08.04.24	9	0	0	0	0	4,0

Dato	Kimtall 22°C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]
15.04.24	2	0	0	0	0	4,0
22.04.24	1	0	0	0	0	3,6
29.04.24	2	0	0	0	0	4,8
06.05.24	22	0	0	0	0	5,0
13.05.24	0	0	0	0	0	5,1
21.05.24	2	0	0	0	0	5,2
27.05.24	1	0	0	0	0	5,4
03.06.24	1	0	0	0	0	5,0
10.06.24	2	0	0	0	0	5,2
17.06.24	24	0	0	0	0	5,3
24.06.24	19	0	0	0	0	5,4
01.07.24	2	0	0	0	0	5,3
08.07.24	4	0	0	0	0	5,9
15.07.24	0	0	0	1	0	6,2
22.07.24	0	0	0	0	0	5,6
29.07.24	17	0	0	0	0	6,2
05.08.24	7	0	0	0	0	5,6
12.08.24	10	0	0	0	0	5,9
19.08.24	26	0	0	0	0	5,6
26.08.24	1	0	0	0	0	6,1
02.09.24	3	0	0	0	0	6,4
09.09.24	0	0	0	0	0	5,9
16.09.24	10	0	0	0	0	6,1
23.09.24	6	0	0	0	0	6,1
30.09.24	2	0	0	0	0	6,1
07.10.24	19	0	0	0	0	6,1
14.10.24	13	0	0	0	0	6,5
21.10.24	2	0	0	0	0	6,0
28.10.24	14	0	0	0	0	6,7
04.11.24	12	0	0	0	0	7,8
11.11.24	3	0	0	0	0	6,6
18.11.24	1	0	0	0	0	6,2
25.11.24	10	0	0	0	0	7,3
02.12.24	5	0	0	0	0	6,2
09.12.24	1	0	0	0	0	6,0
16.12.24	11	0	0	0	0	6,2
30.12.24	0	0	0	0	0	4,9

3.2 Behandlet vann – kjemi

Oset Grefsenledningen

Dato	pH	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Alkalitet [mmol/L]	UV-transmisjon [%]	Fargetall [mg Pt/L]	Kalsium [mg/L]
02.01.24	7,55	0,16	9,83	0,682	91,10	4	16,00
08.01.24	7,52	0,16	9,74	0,618	90,40	4	16,60
15.01.24	7,58	0,16	9,91	0,682	90,70	4	15,50
23.01.24	7,55	0,16	9,87	0,640	92,00	4	14,10
29.01.24	7,61	0,16	9,99	0,690	91,00	4	16,70
05.02.24	7,53	0,16	9,82	0,671	90,90	4	15,30
12.02.24	7,58	0,16	9,89	0,644	90,80	4	16,40
19.02.24	7,57	0,16	10,10	0,691	92,60	4	15,70
26.02.24	7,66	0,16	10,10	0,705	91,10	4	16,60
04.03.24	7,65	0,16	10,00	0,687	91,20	4	15,80
11.03.24	7,63	0,16	10,10	0,650	91,20	4	16,50
18.03.24	7,71	0,16	10,30	0,720	90,90	4	20,30
25.03.24	7,60	0,16	10,10	0,676	90,60	4	16,70
02.04.24	7,68	0,16	10,20	0,652	91,40	4	16,90
08.04.24	7,36	0,31	7,17	0,426	79,60	17	10,80
15.04.24	7,33	0,36	8,05	0,516	82,80	13	11,80
22.04.24	7,66	0,16	10,30	0,685	92,10	4	15,80
29.04.24	7,60	0,19	10,10	0,646	92,00	4	15,70
06.05.24	7,62	0,19	10,20	0,688	92,60	4	15,90
13.05.24	7,52	0,18	10,30	0,718	92,70	4	15,80
21.05.24	7,56	0,17	10,10	0,692	92,10	4	15,50
27.05.24	7,59	0,17	10,30	0,718	95,30	4	16,40
03.06.24	7,62	0,16	10,30	0,722	91,70	4	16,00
10.06.24	7,63	0,16	10,40	0,589	91,90	4	16,80
17.06.24	7,62	0,17	10,30	0,703	93,50	4	16,10
24.06.24	7,60	0,16	10,10	0,666	92,70	4	16,70
01.07.24	7,74	0,16	10,40	0,728	92,00	4	16,90
08.07.24	7,62	0,16	10,40	0,674	91,80	4	17,10
15.07.24	7,62	0,16	10,30	0,708	92,10	4	16,50
22.07.24	7,60	0,10			92,50	2	16,60
29.07.24	7,60	0,10			92,60	2	16,40
05.08.24	7,68	0,16	10,30	0,533	93,10	4	16,50
12.08.24	7,60	0,10			92,30	2	17,50
19.08.24	7,62	0,16	10,50	0,722	92,10	4	16,70
26.08.24	7,64	0,16	10,60	0,724	92,30	4	17,20
02.09.24	7,70	0,16	10,40	0,688	92,40	4	16,30
09.09.24	7,60	0,16	10,50	0,718	92,60	4	16,90
16.09.24	7,49	0,16	10,40	0,674	92,60	4	16,70
23.09.24	7,58	0,16	10,60	0,714	92,10	4	17,20
30.09.24	7,60	0,16	10,60	0,656	92,20	4	16,70
07.10.24	7,49	0,16	10,60	0,695	92,20	4	17,30
14.10.24	7,53	0,16	10,50	0,729	92,30	4	16,90

Dato	pH	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Alkalitet [mmol/L]	UV-transmisjon [%]	Fargetall [mg Pt/L]	Kalsium [mg/L]
21.10.24	7,53	0,16	10,60	0,678	92,10	4	16,60
28.10.24	7,65	0,16	10,20	0,538	91,10	4	15,20
04.11.24	7,64	0,16	9,84	0,657	91,10	4	15,40
11.11.24	7,68	0,16	10,10	0,429	91,50	4	16,00
18.11.24	7,66	0,16	9,92	0,664	90,90	4	15,70
25.11.24	7,59	0,16	9,82	0,508	91,10	4	16,50
02.12.24	7,67	0,16	9,82	0,602	92,00	4	14,90
09.12.24	7,63	0,16	9,83	0,507	91,60	4	16,40
16.12.24	7,52	0,16	9,78	0,662	91,30	4	16,20
30.12.24		0,16					

Oset Grefsenledningen

Dato	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
02.01.24			63,9	1,59	0,54	1,0	3,85	0,03
08.01.24	1	1	60,0	1,20	0,25	0,9	4,93	0,03
15.01.24			62,0	1,32	0,25	0,8	3,78	0,03
23.01.24			68,9	0,93	0,25	1,1	3,64	0,03
29.01.24	1	1	63,3	0,83	0,25	1,2	3,50	0,03
05.02.24	1	1	63,3	1,40	0,25	1,1	3,33	0,03
12.02.24			66,3	0,76	0,25	1,2	3,29	0,03
19.02.24	1	1	64,1	0,72	0,25	1,6	3,70	0,03
26.02.24			65,1	0,75	0,25	1,6	4,39	0,03
04.03.24	1	1	64,2	0,86	0,25	1,7	3,47	0,03
11.03.24			65,1	0,84	0,25	1,9	3,96	0,05
18.03.24	1	1	72,4	1,09	0,25	2,8	5,08	0,03
25.03.24			61,3	0,87	0,25	2,3	4,88	0,03
02.04.24	1	1	64,1	1,04	0,25	2,4	3,52	0,03
08.04.24			90,5	20,70	0,25	4,8	4,55	0,03
15.04.24			110,0	27,30	0,25	26,0	4,66	0,03
22.04.24	1	1	58,5	0,92	0,25	18,0	3,80	0,03
29.04.24			55,3	0,80	0,25	17,9	4,17	0,03
06.05.24	1	1	52,9	0,84	0,25	17,5	4,28	0,03
13.05.24	1	1	55,6	1,44	0,25	15,8	2,91	0,03
21.05.24			59,8	0,87	0,25	11,8	5,89	0,03
27.05.24	1	1	52,8	0,59	0,25	8,9	4,28	0,03
03.06.24			55,2	1,69	0,25	6,1	4,09	0,03
10.06.24	1	1	49,2	1,05	0,25	5,4	4,00	0,03
17.06.24			49,8	0,72	0,25	4,5	5,33	0,03
24.06.24	1	1	51,6	0,90	0,25	4,4	5,88	0,03
01.07.24			40,4	0,57	0,25	3,8	4,35	0,03
08.07.24	1	1	49,0	0,78	0,25	3,0	3,86	0,03
15.07.24			41,1	0,66	0,25	2,2	4,17	0,03
22.07.24			47,5	0,66	0,25	2,4	4,20	0,03

Dato	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
29.07.24			59,1	0,83	0,25	2,4	6,16	0,03
05.08.24	1	1	47,6	2,60	0,25	2,2	4,41	0,03
12.08.24			50,5	0,61	4,27	2,1	6,38	0,03
19.08.24			48,9	0,51	0,25	2,0	4,55	0,03
26.08.24			44,4	0,62	0,25	2,0	4,29	0,03
02.09.24			47,3	0,46	0,25	1,7	4,97	0,03
09.09.24			46,9	0,99	0,25	2,2	6,14	0,03
16.09.24			45,9	0,66	0,25	2,0	6,16	0,03
23.09.24			38,9	0,67	0,25	1,9	5,52	0,03
30.09.24			38,3	0,68	0,25	1,9	5,82	0,03
07.10.24			37,6	0,61	0,25	2,1	6,77	0,03
14.10.24			37,3	0,59	0,25	2,3	4,92	0,03
21.10.24			38,1	0,76	0,60	2,3	7,37	0,03
28.10.24			35,6	0,67	0,25	2,3	3,92	0,03
04.11.24	1	1	39,7	0,96	0,25	2,9	3,61	0,03
11.11.24			38,7	0,78	0,25	2,9	4,81	0,03
18.11.24			43,0	0,84	0,25	2,9	5,05	0,03
25.11.24			47,0	0,75	0,25	3,4	4,74	0,03
02.12.24			50,1	0,72	0,25	3,0	4,58	0,03
09.12.24	1	1	54,7	1,11	0,25	2,6	10,90	0,03
16.12.24			52,3	0,60	0,25	2,2	4,19	0,03

Oset Nydalsledningen

Dato	pH	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Alkalitet [mmol/L]	UV-transmisjon [%]	Fargetall [mg Pt/L]	Kalsium [mg/L]
02.01.24	7,55	0,16	9,8	0,65	91,10	4	17,60
08.01.24	7,53	0,16	9,7	0,66	90,30	4	17,20
15.01.24	7,59	0,16	9,9	0,69	90,70	4	15,60
23.01.24	7,57	0,16	9,9	0,64	92,00	4	14,60
29.01.24	7,61	0,16	10,0	0,65	91,00	4	16,30
05.02.24	7,51	0,16	9,8	0,68	90,90	4	15,80
12.02.24	7,56	0,16	9,9	0,64	90,70	4	17,00
19.02.24	7,56	0,16	10,1	0,63	92,70	4	16,40
26.02.24	7,62	0,16	10,1	0,70	91,10	4	16,20
04.03.24	7,62	0,16	10,0	0,65	91,20	4	16,10
11.03.24	7,66	0,16	10,1	0,65	91,20	4	15,90
18.03.24	7,72	0,16	10,4	0,71	90,90	4	17,50
25.03.24	7,61	0,16	10,2	0,68	90,60	4	13,40
02.04.24	7,68	0,16	10,2	0,66	91,50	4	16,50
08.04.24	7,36	0,28	7,2	0,48			
15.04.24	7,31	0,36	8,1	0,49			
22.04.24	7,65	0,17	10,3	0,69	92,10	4	15,90
29.04.24	7,62	0,16	10,1	0,69	92,00	4	15,60
06.05.24	7,62	0,21	10,2	0,69	92,60	4	16,20

Dato	pH	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Alkalitet [mmol/L]	UV-transmisjon [%]	Fargetall [mg Pt/L]	Kalsium [mg/L]
13.05.24	7,55	0,20	10,3	0,72	92,70	4	15,80
21.05.24	7,54	0,18	10,1	0,69	92,20	4	16,10
27.05.24	7,58	0,17	10,3	0,68	91,80	4	16,10
03.06.24	7,63	0,16	10,3	0,76	91,70	4	16,00
10.06.24	7,63	0,17	10,4	0,68	91,90	4	16,90
17.06.24	7,61	0,20	10,2	0,66	93,50	4	15,90
24.06.24	7,60	0,16	10,1	0,64	92,60	4	16,40
01.07.24	7,73	0,16	10,3	0,53	91,90	4	17,10
08.07.24	7,62	0,16	10,4	0,68	91,90	4	17,00
15.07.24	7,63	0,16	10,3	0,67	92,10	4	16,70
22.07.24	7,70	0,10			92,50	2	16,90
29.07.24	7,50	0,10			92,60	2	16,20
05.08.24	7,71	0,16	10,4	0,53	93,10	4	16,40
12.08.24	7,60	0,10			92,30	2	17,40
19.08.24	7,65	0,16	10,5	0,68	92,20	4	16,50
26.08.24	7,64	0,17	10,6	0,69	92,40	4	17,00
02.09.24	7,61	0,16	10,4	0,69	92,40	4	15,30
09.09.24	7,60	0,16	10,5	0,71	92,60	4	16,80
16.09.24	7,51	0,16	10,5	0,67	92,60	4	16,70
23.09.24	7,57	0,16	10,6	0,68	92,20	4	16,60
30.09.24	7,61	0,16	10,6	0,68	92,20	4	17,20
07.10.24	7,51	0,16	10,6	0,68	92,30	4	17,10
14.10.24	7,50	0,16	10,5	0,70	92,30	4	16,90
21.10.24	7,55	0,16	10,6	0,69	92,20	4	16,50
28.10.24	7,65	0,16	10,3	0,54	91,20	4	15,20
04.11.24	7,64	0,16	9,9	0,68	91,10	4	15,30
11.11.24	7,69	0,16	10,1	0,44	91,50	4	15,80
18.11.24	7,67	0,16	10,0	0,65	90,90	4	15,70
25.11.24	7,60	0,16	9,9	0,57	91,10	4	16,30
02.12.24	7,68	0,16	9,8	0,51	92,00	4	15,10
09.12.24	7,63	0,16	9,8	0,45	91,60	4	16,50
16.12.24	7,57	0,16	9,8	0,61	91,30	4	16,10
30.12.24		0,16					

Oset Nydalsledningen

Dato	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
02.01.24			69,7	1,25	0,3	1,1	5,33	0,03
08.01.24	1	1	64,8	1,03	0,3	1,0	3,22	0,03
15.01.24			60,6	0,78	0,5	0,8	1,91	0,03
23.01.24			71,2	0,98	0,3	1,1	3,72	0,03
29.01.24	1	1	59,9	0,85	0,3	1,2	3,07	0,03
05.02.24	1	1	68,2	0,90	0,3	1,2	2,92	0,03
12.02.24			69,5	0,69	0,3	1,2	3,31	0,03

Dato	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
19.02.24	1	1	69,5	0,73	0,3	1,6	2,98	0,03
26.02.24			64,6	0,62	0,3	1,6	2,94	0,03
04.03.24	1	1	64,8	0,81	0,3	1,7	5,25	0,05
11.03.24			62,4	0,76	0,3	1,8	2,80	0,03
18.03.24	1	1	61,6	0,85	0,3	2,4	3,10	0,03
25.03.24			50,2	1,28	0,3	1,9	2,75	0,03
02.04.24	1	1	61,5	0,93	0,3	2,2	2,75	0,03
08.04.24				22,20	0,3	4,8	3,54	0,03
15.04.24				25,10	0,3	25,4	3,71	0,03
22.04.24	1	1	58,2	0,99	0,3	18,2	3,18	0,03
29.04.24			55,6	0,76	0,3	17,7	3,62	0,03
06.05.24	1	1	55,2	1,17	0,3	17,9	3,24	0,03
13.05.24	1	1	58,1	1,32	0,7	15,9	3,25	0,03
21.05.24			62,4	1,07	0,3	12,3	3,28	0,03
27.05.24	1	1	53,3	1,32	0,3	8,8	3,88	0,03
03.06.24			51,3	0,84	0,3	6,2	3,05	0,03
10.06.24	1	1	50,8	0,79	0,3	5,4	3,11	0,03
17.06.24			47,8	0,66	0,3	4,4	3,22	0,03
24.06.24	1	1	50,5	0,99	0,3	4,3	3,28	0,03
01.07.24			42,5	0,83	0,3	3,9	3,30	0,03
08.07.24	1	1	49,8	0,84	0,3	3,0	3,08	0,03
15.07.24			42,8	0,73	0,3	2,3	3,53	0,03
22.07.24			49,1	1,30	0,3	2,4	4,39	0,03
29.07.24			61,0	0,94	0,3	2,4	3,92	0,03
05.08.24	1	1	45,1	0,84	0,3	2,2	4,11	0,03
12.08.24			51,3	0,54	0,3	2,1	3,33	0,03
19.08.24			47,9	0,50	0,3	2,0	4,07	0,03
26.08.24			44,2	0,65	0,3	2,0	3,49	0,03
02.09.24			45,9	0,44	0,3	1,6	2,99	0,03
09.09.24			48,2	0,99	0,3	2,2	4,31	0,03
16.09.24			44,6	0,72	0,3	2,1	2,98	0,03
23.09.24			36,0	0,57	0,3	1,8	2,80	0,03
30.09.24			37,9	0,71	0,3	1,9	2,59	0,03
07.10.24			39,0	0,66	0,3	2,1	3,29	0,03
14.10.24			38,0	0,83	0,3	2,3	3,30	0,03
21.10.24			38,0	0,78	0,3	2,4	2,84	0,03
28.10.24			34,5	0,69	0,3	2,3	2,28	0,03
04.11.24	1	1	38,8	0,83	0,3	2,8	2,17	0,03
11.11.24			38,8	0,81	0,3	2,9	2,63	0,03
18.11.24			42,8	4,85	0,3	3,0	2,36	0,03
25.11.24			47,5	0,69	0,3	3,4	2,38	0,03
02.12.24			49,5	0,86	0,3	3,0	2,47	0,03
09.12.24	1	1	52,8	0,93	0,3	2,6	3,11	0,03
16.12.24			52,4	0,64	0,3	2,2	2,45	0,03

Oset REB5-8

Dato	pH	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Alkalitet [mmol/L]	UV-transmisjon [%]	Fargetall [mg Pt/L]	Kalsium [mg/L]
02.01.24	7,56	0,16	9,9	0,657	90,90	4	15,40
08.01.24	7,56	0,16	9,8	0,671	90,40	4	17,10
15.01.24	7,57	0,16	9,8	0,657	90,30	4	15,50
23.01.24	7,55	0,16	9,9	0,699	91,90	4	14,70
29.01.24	7,62	0,16	9,8	0,683	90,90	4	16,40
05.02.24	7,55	0,16	9,8	0,642	91,00	4	15,90
12.02.24	7,59	0,16	10,0	0,684	90,90	4	16,70
19.02.24	7,60	0,16	10,0	0,611	92,40	4	15,70
26.02.24	7,64	0,16	9,9	0,662	90,90	4	15,90
04.03.24	7,64	0,16	10,1	0,664	90,90	4	15,60
11.03.24	7,63	0,16	10,0	0,661	90,90	4	15,70
18.03.24	7,72	0,16	10,3	0,719	90,70	4	17,00
25.03.24	7,57	0,16	10,0	0,670	90,30	4	15,00
02.04.24	7,65	0,16	10,1	0,656	90,90	4	15,90
08.04.24	7,33	0,26	7,4	0,499	80,80	15	9,55
15.04.24	7,31	0,33	8,0	0,523	82,80	13	11,90
22.04.24	7,67	0,16	10,2	0,669	92,10	4	15,60
29.04.24	7,57	0,18	10,1	0,666	91,90	4	15,70
06.05.24	7,57	0,21	10,1	0,649	92,50	4	15,80
13.05.24	7,55	0,18	10,2	0,682	92,60	4	15,60
21.05.24	7,52	0,16	10,1	0,717	92,00	4	15,40
27.05.24	7,66	0,20	10,3	0,690	91,70	4	16,20
03.06.24	7,55	0,16	10,2	0,741	91,70	4	15,70
10.06.24	7,64	0,16	10,3	0,568	91,90	5	16,60
17.06.24	7,60	0,19	10,2	0,582	93,20	4	16,30
24.06.24	7,55	0,17	10,1	0,660	92,80	4	16,70
01.07.24	7,69	0,16	10,3	0,466	91,80	4	17,10
08.07.24	7,66	0,16	10,4	0,717	91,90	4	16,70
15.07.24	7,57	0,16	10,3	0,726	91,90	4	16,50
22.07.24	7,70	0,10			92,30	2	16,60
29.07.24	7,70	0,10			92,80	2	16,90
05.08.24	7,69	0,16	10,4	0,550	93,00	4	16,30
12.08.24	7,70	0,10			92,20	2	17,20
19.08.24	7,62	0,29	10,4	0,672	92,10	4	16,80
26.08.24	7,61	0,16	10,6	0,712	92,30	4	16,90
02.09.24	7,59	0,16	10,4	0,738	92,20	4	16,70
09.09.24	7,61	0,16	10,6	0,685	92,70	4	17,00
16.09.24	7,50	0,16	10,5	0,732	92,40	4	16,70
23.09.24	7,62	0,16	10,6	0,679	92,20	4	16,50
30.09.24	7,60	0,16	10,6	0,681	92,30	4	17,10
07.10.24	7,50	0,16	10,5	0,669	92,10	4	17,20
14.10.24	7,49	0,16	10,5	0,695	92,30	4	16,90
21.10.24	7,52	0,16	10,6	0,693	92,20	4	16,30
28.10.24	7,67	0,16	10,2	0,524	91,10	4	15,00
04.11.24	7,65	0,16	9,9	0,658	91,10	4	15,30

Dato	pH	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Alkalitet [mmol/L]	UV-transmisjon [%]	Fargetall [mg Pt/L]	Kalsium [mg/L]
11.11.24	7,66	0,16	9,9	0,452	91,30	4	15,20
18.11.24	7,70	0,16	9,9	0,666	90,90	4	15,70
25.11.24	7,63	0,16	9,8	0,489	91,10	4	16,30
02.12.24	7,69	0,16	9,8	0,508	92,00	4	14,80
09.12.24	7,60	0,16	9,8	0,470	91,50	4	16,40
16.12.24	7,59	0,16	9,7	0,721	91,40	4	16,00
30.12.24		0,16					

Oset REB5-8

Dato	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
02.01.24			60,9	1,20	0,3	1,0	2,6	0,03
08.01.24	1	1	63,6	0,84	0,3	1,0	3,1	0,03
15.01.24			70,0	1,06	0,3	0,9	1,8	0,03
23.01.24			69,8	0,96	2,7	1,6	5,5	0,06
29.01.24	1	1	72,5	1,00	0,5	1,1	5,1	0,03
05.02.24	1	1	70,6	0,78	0,3	1,1	2,7	0,03
12.02.24			70,3	0,61	0,3	1,1	2,8	0,03
19.02.24	1	1	72,3	0,93	0,3	1,5	3,0	0,03
26.02.24			70,1	0,77	0,3	1,4	3,1	0,03
04.03.24	1	1	66,9	0,76	0,3	2,0	2,6	0,03
11.03.24			67,3	0,94	0,3	2,2	2,7	0,03
18.03.24	1	1	66,7	0,78	0,3	2,1	2,9	0,03
25.03.24			65,4	0,95	0,3	2,2	3,2	0,03
02.04.24	1	1	64,9	0,89	0,3	2,2	2,5	0,13
08.04.24			76,4	16,80	0,3	3,8	2,8	0,03
15.04.24			110,0	22,40	0,3	12,1	3,8	0,03
22.04.24	1	1	59,9	1,22	0,3	15,8	3,8	0,03
29.04.24			61,3	0,92	0,3	17,5	3,6	0,03
06.05.24	1	1	59,0	1,12	0,3	17,7	3,2	0,03
13.05.24	1	1	63,7	1,38	0,3	15,7	2,0	0,03
21.05.24			62,8	0,92	0,3	12,3	2,9	0,03
27.05.24	1	1	53,8	0,81	0,3	8,9	2,8	0,03
03.06.24			52,2	0,86	0,3	6,4	2,9	0,03
10.06.24	1	1	53,8	0,84	0,3	5,4	3,0	0,03
17.06.24			53,6	0,77	0,3	4,6	3,1	0,03
24.06.24	1	1	53,3	0,79	0,3	4,5	3,3	0,03
01.07.24			44,5	0,65	0,3	3,8	3,1	0,03
08.07.24	1	1	48,5	0,81	0,3	2,9	3,0	0,03
15.07.24			45,2	0,88	0,3	2,4	3,4	0,03
22.07.24			55,0	0,73	0,3	2,3	3,5	0,03
29.07.24			74,3	0,92	0,3	2,5	3,7	0,05
05.08.24	1	1	48,2	0,59	0,3	2,2	3,2	0,03

Dato	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
12.08.24			54,3	0,56	0,3	2,1	3,3	0,03
19.08.24	1	1	53,6	0,54	0,3	2,1	3,3	0,03
26.08.24			46,4	0,63	0,3	2,1	3,5	0,03
02.09.24	1	1	49,3	0,51	0,3	1,8	3,1	0,03
09.09.24			46,4	0,77	0,3	2,1	3,4	0,03
16.09.24			45,0	0,55	0,3	1,8	2,8	0,03
23.09.24			37,0	0,90	0,3	1,8	2,7	0,03
30.09.24			39,6	0,65	0,3	1,8	2,3	0,03
07.10.24			40,2	0,57	0,3	1,9	2,9	0,03
14.10.24			37,8	0,66	0,3	2,2	3,1	0,03
21.10.24			40,1	0,97	1,4	2,3	2,7	0,03
28.10.24			39,0	0,69	0,3	2,2	2,3	0,03
04.11.24	1	1	40,5	0,92	0,3	2,9	2,2	0,03
11.11.24			45,3	0,88	0,3	2,7	4,3	0,03
18.11.24			44,9	0,95	0,3	2,9	2,2	0,03
25.11.24			49,8	0,83	0,3	3,4	2,3	0,03
02.12.24			50,4	0,69	0,3	2,9	2,2	0,03
09.12.24	1	1	52,0	0,82	0,3	2,7	2,6	0,03
16.12.24			54,2	0,63	0,3	2,1	2,2	0,03

Skullerud 178

Dato	pH	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Alkalitet [mmol/L]	UV-transmisjon [%]	Fargetall [mg Pt/L]	Kalsium [mg/L]
02.01.24	7,51	0,16	10,5	0,62			16,20
08.01.24	7,58	0,16	10,6	0,64	89,90	4	17,60
15.01.24	7,56	0,16	10,4	0,60			16,50
23.01.24	7,62	0,16	10,4	0,61			15,30
29.01.24	7,61	0,16	10,5	0,62	89,70	4	17,40
05.02.24	7,63	0,16	10,6	0,65	89,80	4	17,20
12.02.24	7,63	0,16	10,7	0,62			18,90
19.02.24	7,61	0,16	10,8	0,56	91,30	4	16,80
26.02.24	7,50	0,16	10,7	0,61			17,60
04.03.24	7,51	0,16	10,7	0,67	89,90	4	15,90
11.03.24	7,56	0,16	10,7	0,62			17,30
18.03.24	7,57	0,16	10,7	0,61	89,90	4	17,20
25.03.24	7,59	0,16	10,5	0,68			15,80
02.04.24	7,64	0,16	10,7	0,62	90,30	4	17,50
08.04.24	7,60	0,16	10,7	0,61			14,30
15.04.24	7,55	0,16	10,8	0,61			17,00
22.04.24	7,56	0,16	10,7	0,64	91,20	4	16,20
29.04.24	7,75	0,16	11,3	0,66			17,90
06.05.24	7,50	0,20	10,6	0,68			16,80
13.05.24	7,50	0,17	10,5	0,68			16,10

Dato	pH	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Alkalitet [mmol/L]	UV-transmisjon [%]	Fargetall [mg Pt/L]	Kalsium [mg/L]
21.05.24	7,54	0,18	10,5	0,68			16,30
27.05.24	7,59	0,17	10,6	0,63	91,00	4	18,60
03.06.24	7,65	0,16	10,7	0,66			16,90
10.06.24	7,63	0,17	10,8	0,50	90,80	4	17,70
17.06.24	7,63	0,17	10,7	0,69			17,30
24.06.24	7,51	0,17	10,7	0,65	91,50	4	17,80
01.07.24	7,54	0,16	10,9	0,68			18,40
08.07.24	7,61	0,16	10,5	0,66	91,40	4	18,40
15.07.24	7,59	0,16	10,0	0,65			15,80
22.07.24	7,60	0,10	11,3	0,64		3	17,90
29.07.24	7,50	0,10	10,8	0,64			18,00
05.08.24	7,43	0,16	10,8	0,48	92,00	4	17,80
12.08.24	7,50	0,10	10,2	0,61			18,40
19.08.24	7,51	0,17	11,0	0,69	91,50	4	18,00
26.08.24	7,62	0,18	11,3	0,69			18,80
02.09.24	7,60	0,16	11,3	0,68	91,70	4	18,40
09.09.24	7,60	0,16	11,3	0,68			18,50
16.09.24	7,61	0,16	11,3	0,71	91,70	4	18,40
23.09.24	7,59	0,16	11,4	0,72			18,50
30.09.24	7,57	0,16	11,5	0,60	91,70	4	19,10
07.10.24	7,65	0,16	11,5	0,74			18,80
14.10.24	7,60	0,16	11,5	0,73	91,80	4	19,10
21.10.24	7,64	0,16	11,4	0,68			18,10
28.10.24	7,63	0,16	11,1	0,59	91,80	4	16,60
04.11.24	7,66	0,16	11,2	0,68	91,40	4	16,90
11.11.24	7,62	0,16	11,1	0,44	91,90	4	17,60
18.11.24	7,67	0,16	11,5	0,76			18,50
25.11.24	7,70	0,16	11,2	0,57	91,50	4	18,90
02.12.24	7,61	0,16	10,8	0,54			16,70
09.12.24	7,73	0,16	10,8	0,47	91,80	4	18,60
16.12.24	7,68	0,16	10,8	0,69			17,80
30.12.24		0,16					

Skullerud 178

Dato	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
02.01.24			37,0	1,71	0,9	2,1	3,74	0,03
08.01.24	1	1	37,1	2,35	0,3	1,8	4,19	0,03
15.01.24			42,2	2,83	0,3	1,7	3,14	0,03
23.01.24			41,6	1,76	0,3	1,7	4,32	0,03
29.01.24	1	1	41,2	1,94	0,3	1,8	4,44	0,03
05.02.24	1	1	41,7	2,11	0,3	1,8	3,96	0,03
12.02.24			45,3	2,54	0,3	1,9	7,72	0,07
19.02.24	1	1	41,6	1,82	0,3	2,2	3,93	0,06

Dato	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
26.02.24			39,6	2,42	0,3	2,5	3,79	0,03
04.03.24	1	1	39,3	1,58	0,3	2,5	3,86	0,06
11.03.24			40,0	5,04	0,3	2,5	3,84	0,03
18.03.24	1	1	39,8	2,70	0,3	2,6	4,14	0,03
25.03.24			39,2	1,56	0,3	2,6	4,52	0,03
02.04.24	1	1	39,8	1,60	0,3	2,4	3,78	0,03
08.04.24			32,1	2,83	0,3	2,2	3,93	0,03
15.04.24			42,7	3,72	0,3	2,8	4,20	0,03
22.04.24	1	1	42,1	3,71	0,3	12,2	3,91	0,07
29.04.24			36,9	2,34	0,3	15,4	4,06	0,03
06.05.24	1	1	41,9	3,26	0,3	19,3	4,13	0,03
13.05.24	1	1	40,8	2,41	0,3	17,2	3,80	0,03
21.05.24			46,6	3,59	0,3	16,1	5,45	0,03
27.05.24	1	1	43,2	2,26	0,3	15,4	4,08	0,03
03.06.24			36,5	2,58	0,3	12,9	3,36	0,03
10.06.24	1	1	35,1	2,23	0,3	13,0	3,66	0,03
17.06.24			37,9	4,00	0,3	12,3	3,82	0,03
24.06.24	1	1	36,5	2,02	0,3	12,0	3,84	0,06
01.07.24			46,2	4,49	0,3	13,7	4,34	0,06
08.07.24	1	1	59,6	4,01	0,3	6,4	3,85	0,03
15.07.24			46,7	5,53	0,3	3,1	3,69	0,03
22.07.24			25,5	2,32	0,3	11,8	3,69	0,03
29.07.24			32,6	2,56	0,3	11,9	4,12	0,03
05.08.24	1	1	32,1	2,11	0,3	12,8	4,12	0,03
12.08.24			30,6	1,99	0,3	13,1	4,16	0,03
19.08.24	1	1	30,4	2,36	0,3	12,5	4,41	0,03
26.08.24			33,8	2,81	0,3	12,7	4,32	0,03
02.09.24	1	1	28,0	2,31	0,3	12,5	4,29	0,03
09.09.24			29,1	3,04	0,3	11,6	4,07	0,03
16.09.24	1	1	29,4	2,75	0,3	12,3	4,44	0,05
23.09.24			27,8	2,08	0,3	12,3	4,50	0,05
30.09.24	1	1	35,4	3,32	0,3	13,3	5,59	0,03
07.10.24			26,3	2,44	0,3	12,3	4,39	0,03
14.10.24	1	1	27,4	2,72	0,3	12,5	4,28	0,06
21.10.24			31,3	2,29	0,3	14,4	4,51	0,03
28.10.24	1	1	30,0	2,16	0,3	14,3	3,83	0,03
04.11.24	1	2	25,9	2,10	0,3	15,3	3,38	0,03
11.11.24	1	1	29,2	2,86	0,3	17,5	3,96	0,03
18.11.24			28,3	2,26	0,3	17,2	3,40	0,03
25.11.24	1	1	29,8	2,34	0,3	16,8	3,89	0,03
02.12.24			31,8	3,05	0,3	11,8	3,13	0,03
09.12.24	1	1	37,3	2,12	0,3	11,5	3,35	0,03
16.12.24			32,7	2,14	0,3	11,0	3,41	0,03

Skullerud 236

Dato	pH	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Alkalitet [mmol/L]	UV-transmisjon [%]	Fargetall [mg Pt/L]	Kalsium [mg/L]
02.01.24	7,49	0,16	10,5	0,62			17,40
08.01.24	7,56	0,16	10,6	0,60	89,90	4	18,20
15.01.24	7,56	0,16	10,4	0,64			15,70
23.01.24	7,61	0,16	10,4	0,65			15,40
29.01.24	7,57	0,16	10,5	0,65	89,60	4	17,40
05.02.24	7,63	0,16	10,5	0,65	89,90	4	17,60
12.02.24	7,66	0,16	10,7	0,67			18,40
19.02.24	7,62	0,16	10,7	0,62	91,50	4	17,70
26.02.24	7,53	0,16	10,7	0,62			17,00
04.03.24	7,51	0,16	10,6	0,63	90,00	4	16,80
11.03.24	7,56	0,16	10,6	0,62			17,60
18.03.24	7,58	0,16	10,7	0,66	90,00	4	17,30
25.03.24	7,60	0,16	10,6	0,63			14,10
02.04.24	7,65	0,16	10,8	0,67	90,20	4	18,50
08.04.24	7,60	0,20	10,8	0,66			19,30
15.04.24	7,53	0,16	10,7	0,65			16,20
22.04.24	7,58	0,16	10,7	0,64	91,20	5	16,60
29.04.24	7,63	0,16	10,2	0,69			15,60
06.05.24	7,53	0,19	10,6	0,68			17,00
13.05.24	7,52	0,19	10,5	0,68			16,30
21.05.24	7,53	0,17	10,5	0,68			16,40
27.05.24	7,53	0,16	10,6	0,69		4	17,30
03.06.24	7,61	0,16	10,8	0,70			17,00
10.06.24	7,59	0,16	10,7	0,63		4	17,30
17.06.24	7,64	0,16	10,7	0,65			17,30
24.06.24	7,51	0,16	10,7	0,64		4	18,20
01.07.24	7,56	0,16	10,8	0,65			18,80
08.07.24	7,60	0,16	10,3	0,67	92,00	4	16,40
22.07.24	7,70	0,10				2	16,90
29.07.24	7,60	0,10					16,70
05.08.24	7,58	0,16	10,3	0,44		4	16,60
12.08.24	7,60	0,10					17,20
19.08.24	7,60	0,16	10,5	0,68		4	16,80
26.08.24	7,58	0,16	10,5	0,72			16,90
02.09.24	7,62	0,16	10,5	0,68		4	16,90
09.09.24	7,61	0,16	10,6	0,68			17,00
16.09.24	7,51	0,16	10,5	0,70		4	16,70
23.09.24	7,55	0,16	10,6	0,67			16,80
30.09.24	7,48	0,16	10,6	0,67		4	17,10
07.10.24	7,52	0,16	10,6	0,69			17,00
14.10.24	7,53	0,16	10,6	0,72		4	17,00
21.10.24	7,56	0,16	10,6	0,69			16,60
28.10.24	7,67	0,16	10,3	0,61		4	15,20
04.11.24	7,68	0,16	10,1	0,70		4	15,80

Dato	pH	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Alkalitet [mmol/L]	UV-transmisjon [%]	Fargetall [mg Pt/L]	Kalsium [mg/L]
11.11.24	7,67	0,16	9,9	0,51		4	15,50
18.11.24	7,63	0,16	10,1	0,66			15,90
25.11.24	7,68	0,16	9,9	0,47		4	16,40
02.12.24	7,60	0,16	9,8	0,42			14,70
09.12.24	7,67	0,16	9,8	0,41		4	17,00
16.12.24	7,61	0,16	9,8	0,67			16,50
30.12.24		0,16					

Skullerud 236

Dato	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
02.01.24			42,2	1,71	0,6	2,2	4,19	0,03
08.01.24	1	1	37,6	1,56	0,3	1,9	4,14	0,03
15.01.24			40,2	1,43	0,3	1,6	2,40	0,03
23.01.24			40,5	1,48	0,3	1,6	3,84	0,03
29.01.24	1	1	40,6	1,50	0,3	1,8	3,91	0,03
05.02.24	1	1	43,3	1,37	0,3	1,8	3,47	0,03
12.02.24			46,6	1,81	0,3	1,7	7,36	0,03
19.02.24	1	1	43,7	1,41	0,3	2,1	4,08	0,03
26.02.24			38,6	1,34	0,3	2,2	3,50	0,03
04.03.24	1	1	40,8	1,42	0,3	2,3	3,33	0,03
11.03.24			41,0	1,46	0,3	2,4	3,97	0,03
18.03.24	1	1	40,7	1,39	0,3	2,3	3,85	0,03
25.03.24			33,0	1,14	0,3	2,3	3,63	0,03
02.04.24	1	1	41,1	1,42	0,3	2,6	3,62	0,03
08.04.24			41,5	2,15	1,1	2,9	3,95	0,03
15.04.24			41,1	2,63	0,3	2,6	6,66	0,03
22.04.24	1	1	40,3	2,54	0,3	11,2	3,53	0,03
29.04.24			52,9	1,18	0,3	15,2	3,20	0,03
06.05.24	1	1	38,3	1,83	0,3	18,4	3,22	0,03
13.05.24	1	1	40,7	1,29	0,3	16,8	2,46	0,03
21.05.24			42,2	1,50	0,3	15,9	5,06	0,03
27.05.24	1	1	38,3	1,23	0,3	14,3	3,97	0,03
03.06.24			34,1	1,43	0,3	13,1	3,46	0,03
10.06.24	1	1	32,9	1,46	0,3	12,7	3,80	0,03
17.06.24			34,5	1,56	0,3	11,7	3,49	0,03
24.06.24	1	1	36,6	1,64	0,3	12,1	3,66	0,03
01.07.24			41,9	1,56	0,3	12,2	3,68	0,03
08.07.24	1	1	43,6	1,29	0,3	3,0	2,86	0,03
22.07.24			36,7	0,83	0,3	1,7	3,14	0,03
29.07.24			45,0	1,33	0,3	2,5	3,65	0,03
05.08.24	1	1	42,1	0,99	0,8	1,9	4,05	0,03
12.08.24			45,1	0,85	0,3	2,0	3,64	0,03

Dato	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
19.08.24	1	1	42,5	0,82	0,3	1,8	3,11	0,03
26.08.24			44,5	0,96	0,3	1,9	3,37	0,03
02.09.24	1	2	42,3	0,77	0,3	1,7	3,60	0,03
09.09.24			42,3	0,94	0,3	1,7	3,62	0,03
16.09.24	1	1	36,8	0,82	0,3	1,5	3,72	0,03
23.09.24			35,9	0,88	0,3	1,5	3,30	0,03
30.09.24	1	1	34,6	0,89	0,3	1,4	2,76	0,03
07.10.24			33,9	1,01	0,3	1,3	3,82	0,03
14.10.24	1	1	33,5	0,95	0,3	1,2	3,34	0,03
21.10.24			35,0	0,84	0,3	1,3	3,10	0,03
28.10.24	1	1	36,1	0,86	0,3	1,0	2,08	0,03
04.11.24			38,3	0,91	0,3	1,5	2,27	0,03
11.11.24	1	1	37,8	0,98	0,3	2,1	2,93	0,03
18.11.24			36,4	1,25	0,3	3,5	2,41	0,03
25.11.24	1	1	41,1	1,01	0,3	2,5	3,00	0,03
02.12.24			43,2	0,85	0,3	2,6	2,84	0,03
09.12.24			46,2	1,07	0,3	2,4	3,44	0,03
16.12.24			48,5	1,05	0,3	2,0	3,15	0,03

Skullerud mellom LTB1 og LTB2

Dato	pH	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Alkalitet [mmol/L]	UV- transmisjon [%]	Fargetall [mg Pt/L]	Kalsium [mg/L]
02.01.24		0,16					
08.01.24	7,53	0,16	10,6			4	17,5
15.01.24	7,45	0,16	10,3	0,585	89,50	4	16,2
23.01.24	7,56	0,16	10,5	0,604		5	15,5
29.01.24	7,46	0,16	10,4	0,639	89,50	4	16,9
05.02.24	7,75	0,16	10,7	0,616	89,60	4	17,3
12.02.24	7,66	0,16	10,6	0,662		4	17,8
19.02.24	7,62	0,16	10,8	0,479	91,30	4	17,0
26.02.24	7,57	0,16	10,9	0,661		4	17,6
04.03.24	7,64	0,16	10,9	0,699	89,70	4	18,0
11.03.24	7,54	0,16	10,6	0,614		4	18,7
18.03.24	7,68	0,16	10,8	0,642	89,80	4	17,5
25.03.24	7,63	0,16	10,6	0,670		4	14,1
02.04.24	7,56	0,16	10,7	0,585	90,00	4	17,4
08.04.24	7,71	0,16	10,9	0,658		6	16,4
15.04.24	7,56	0,16	10,9	0,664		4	15,6
22.04.24	7,61	0,16	10,7	0,630	91,20	4	16,8
29.04.24	7,82	0,18	11,5	0,666		4	18,3
06.05.24	7,43	0,20	10,6	0,648		4	17,1
13.05.24	7,55	0,17	10,5	0,681		4	16,2

Dato	pH	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Alkalitet [mmol/L]	UV- transmisjon [%]	Fargetall [mg Pt/L]	Kalsium [mg/L]
21.05.24	7,55	0,16	10,6	0,694		4	16,7
27.05.24	7,59	0,16	10,7	0,648		4	17,1
03.06.24	7,53	0,16	10,7	0,525		4	17,1
10.06.24	7,69	0,16	10,8	0,503		4	17,9
17.06.24	7,63	0,16	10,8	0,607		4	17,6
24.06.24	7,59	0,16	10,8	0,666		4	17,9
01.07.24	7,68	0,16	11,0	0,712		4	20,4
08.07.24	7,63	0,16	10,4	0,670		4	16,9
15.07.24	7,59	0,16	10,3	0,669		4	16,4
22.07.24	7,60	0,10				2	17,8
29.07.24	7,70	0,10				2	18,5
05.08.24	7,17	0,16	10,4	0,468		4	17,0
12.08.24	7,90	0,10				3	19,5
19.08.24	7,29	0,16	10,7	0,606		4	17,1
26.08.24	8,60	0,31	11,9	0,749		4	20,4
02.09.24	8,00	0,16	11,7	0,731		4	19,5
09.09.24	7,71	0,16	11,4	0,725		4	18,8
16.09.24	7,57	0,16	11,1	0,678		4	18,3
23.09.24	7,59	0,16	11,4	0,697		4	18,2
30.09.24	7,54	0,16	11,3	0,710		4	18,5
07.10.24	7,58	0,16	11,4	0,689		4	18,8
14.10.24	7,62	0,16	11,5	0,697		4	19,0
21.10.24	7,65	0,16	11,3	0,692		4	18,1
28.10.24	7,74	0,23	11,2	0,604		4	17,0
04.11.24	7,73	0,16	11,3	0,692		4	17,7
11.11.24	7,55	0,16	11,1	0,539		4	18,2
18.11.24	7,49	0,16	11,2	0,701		4	17,8
25.11.24	7,84	0,16	11,2	0,679		4	19,1
02.12.24	7,64	0,16	10,8	0,559		4	16,8
09.12.24	7,68	0,16	10,7	0,430		4	18,3
16.12.24	7,81	0,16	10,9	0,736		4	18,0
30.12.24		0,16					

Skullerud mellom LTB1 og LTB2

Dato	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
08.01.24	34,8	2,6	0,6	1,7	3,8	0,03
15.01.24	40,0	6,5	0,7	1,8	4,8	0,03
23.01.24	40,4	4,4	0,7	1,7	3,9	0,03
29.01.24	38,3	2,3	0,6	1,8	4,1	0,03
05.02.24	40,2	10,3	1,0	2,1	4,9	0,06
12.02.24	44,1	4,7	0,5	1,7	8,9	0,05

Dato	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
19.02.24	42,6	3,8	0,6	2,1	3,8	0,07
26.02.24	39,4	1,7	0,3	2,3	3,9	0,03
04.03.24	36,6	2,5	0,5	2,4	4,0	0,03
11.03.24	41,3	5,9	0,8	2,7	4,3	0,03
18.03.24	40,3	3,2	0,3	2,4	4,0	0,03
25.03.24	33,8	3,5	0,3	2,3	4,0	0,03
02.04.24	36,9	2,2	0,5	2,4	3,8	0,03
08.04.24	33,2	5,7	0,7	2,4	3,6	0,03
15.04.24	35,4	6,1	0,8	2,7	4,1	0,03
22.04.24	38,7	3,1	0,7	11,7	4,1	0,07
29.04.24	34,4	7,8	0,9	20,2	5,1	0,03
06.05.24	35,3	7,6	0,9	19,7	4,5	0,03
13.05.24	41,9	3,9	0,6	17,1	2,7	0,03
21.05.24	43,3	4,9	0,7	15,7	4,5	0,03
27.05.24	35,9	4,4	1,0	15,3	4,1	0,03
03.06.24	35,5	3,6	0,5	14,8	3,8	0,03
10.06.24	34,3	5,2	0,6	14,2	4,2	0,03
17.06.24	34,5	4,7	0,5	13,3	4,3	0,03
24.06.24	35,4	6,7	0,8	13,0	4,4	0,03
01.07.24	45,7	7,2	1,0	15,3	5,1	0,03
08.07.24	55,1	6,9	0,7	4,1	3,9	0,03
15.07.24	39,6	8,0	0,8	2,7	4,1	0,03
22.07.24	25,5	1,4	0,3	11,7	3,4	0,03
29.07.24	30,9	6,7	0,8	12,8	5,2	0,03
05.08.24	31,1	5,2	0,8	13,0	5,0	0,03
12.08.24	31,0	5,1	0,8	13,2	5,6	0,03
19.08.24	28,8	5,0	0,8	12,6	5,2	0,03
26.08.24	37,4	10,2	1,3	13,7	10,1	0,08
02.09.24	29,3	11,9	1,5	13,3	8,7	0,06
09.09.24	29,6	4,6	0,8	11,9	4,8	0,03
16.09.24	27,4	4,8	0,8	12,3	5,0	0,03
23.09.24	28,2	4,0	0,8	12,3	4,7	0,03
30.09.24	27,3	4,0	0,7	11,6	4,2	0,03
07.10.24	26,0	3,5	0,8	11,7	5,5	0,03
14.10.24	27,7	7,1	1,1	12,4	5,8	0,03
21.10.24	30,0	5,0	0,9	13,7	5,1	0,03
28.10.24	29,1	5,0	0,8	13,7	4,5	0,03
04.11.24	27,0	4,3	0,8	16,3	4,4	0,03
11.11.24	27,6	3,2	0,7	18,3	4,7	0,03
18.11.24	27,1	1,5	0,3	16,6	4,7	0,03
25.11.24	31,3	16,4	1,7	15,4	8,6	0,05
02.12.24	33,9	4,6	0,9	11,5	4,0	0,03
09.12.24	35,7	3,4	0,8	11,3	4,0	0,03
16.12.24	33,7	18,2	1,8	11,1	7,2	0,07

3.3 Behandlet vann – kvartalsprøver

Oset rentvann

Kvartal	TOC [mg/L]	Nitrat [mg/L]	Ammonium [mg/L]	Sum trihalometaner [µg/L]	Natrium [mg/L]	Klorid [mg/L]	Sulfat [mg/L]	Fluorid [mg/L]	Kalium [mg/L]	Magnesium [mg/L]	Hardhet [°dH]	Kadmium [µg/L]	Krom [µg/L]	Nikkel [µg/L]
1.	2,24			6,30	1,97	8,20	1,090	0,05	0,289	0,38	2,32	0,01	0,039	0,183
2.	1,96	0,179	0,008	6,00	2,29	8,50	1,18	0,05	0,29	0,40	2,3	0,014	0,05	0,158
3.	2,11	0,120	0,010	7,20	1,87	8,60	1,080	0,06	0,266	0,38	2,24	0,01	0,035	0,155
4.	2,17	0,129	0,008	9,10	1,85	8,40	1,020	0,05	0,266	0,37	2,39	0,01	0,041	0,137

Skullerud rentvann

Kvartal	TOC [mg/L]	Nitrat [mg/L]	Ammonium [mg/L]	Sum trihalometaner [µg/L]	Natrium [mg/L]	Klorid [mg/L]	Sulfat [mg/L]	Fluorid [mg/L]	Kalium [mg/L]	Magnesium [mg/L]	Hardhet [°dH]	Kadmium [µg/L]	Krom [µg/L]	Nikkel [µg/L]
1.	2,76			3,30	1,92	2,90	13,70	0,05	0,25	0,44	2,5	0,013	0,04	0,432
2.	2,50	0,136	0,01	5,30	2,00	6,10	6,99	0,05	0,23	0,44	2,6	0,015	0,04	0,322
3.	2,25	0,145	0,01	6,40	1,82	3,80	11,70	0,07	0,22	0,41	2,5	0,013	0,04	0,353
4.	2,41	0,102	0,01	7,70	1,88	4,20	10,80	0,05	0,24	0,43	2,7	0,010	0,05	0,335

4.1 Ledningsnett – bakterier og kjemi

VP12 Lambertseter

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
11.03.24	3	1	0	0	0	4,2	7,58
18.03.24	0	1	0	0	0	4,2	7,64
02.04.24	9	4	0	0	0		7,70
08.04.24	10	7	0	0	0	4,2	7,67
15.04.24	1	7	0	0	0	4,2	7,52
22.04.24	2	2	0	0	0	4,4	7,64
06.05.24	46	3	0	0	0	5,2	7,58
13.05.24	0	1	0	0	0	5,6	7,58
21.05.24	2	6	0	0	0	5,9	7,57
27.05.24	0	3	0	0	0	6,1	7,61
03.06.24	4	8	0	0	0	6,3	7,70
10.06.24	1	7	0	0	0	6,8	7,67
17.06.24	16	15	0	0	0	6,7	7,63
24.06.24	26	11	0	0	0	6,8	7,57
01.07.24	1	1	0	0	0	7,1	7,59
08.07.24	3	18	0	0	0	6,4	7,63
15.07.24	1	29	0	0	0	8,7	7,63
22.07.24	0	14	0	0	0	6,5	7,60
29.07.24	1	13	0	0	0	7,5	7,70
05.08.24	16	10	0	0	0	7,4	7,62
12.08.24	16	12	0	0	0	7,3	7,60
19.08.24	15	15	0	0	0	7,4	7,56
26.08.24	1	19	0	0	0	7,6	7,67
02.09.24	3	23	0	0	0	7,8	7,60
09.09.24	2	37	0	0	0	7,5	7,65
16.09.24	3	18	0	0	0	7,7	7,63
30.09.24	2	21	0	0	0	7,8	7,58
07.10.24	34	20	0	0	0	7,7	7,64
14.10.24	16	20	0	0	0	7,7	7,61
21.10.24	2	47	0	0	0	7,8	7,61
28.10.24	9	24	0	0	0	7,8	7,62
04.11.24	24	33	0	0	0	7,7	7,63

VP12 Lambertseter

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
11.03.24	0,29	10,6			62,5	32,40	3,8	9,4	11,90	2,91
18.03.24	0,21	10,7	1	1	55,8	22,20	2,6	5,0	8,48	1,63
02.04.24	0,16	10,6	1	1	35,5	4,72	0,9	2,2	4,97	0,10
08.04.24	0,17	10,1			39,8	9,76	1,4	2,7	6,15	0,25
15.04.24	0,19	10,2			48,1	11,10	1,2	2,9	6,99	0,20
22.04.24	0,18	10,6	1	1	36,8	6,05	1,0	8,9	5,09	0,40
06.05.24	0,23	10,5	1	1	39,5	11,90	3,1	13,6	7,66	1,72
13.05.24	0,19	10,5	1	1	36,6	5,82	1,6	12,6	3,85	0,51
21.05.24	0,20	10,4			42,0	7,36	1,2	12,7	5,27	0,41
27.05.24	0,16	10,6	1	1	34,0	3,94	1,0	9,8	4,76	0,16
03.06.24	0,16	10,7			31,3	4,35	0,9	8,0	5,17	0,17
10.06.24	0,16	10,7	1	1	30,2	4,02	1,2	7,4	6,79	0,15
17.06.24	0,28	10,6			37,8	15,60	4,5	7,4	5,56	1,93
24.06.24	0,16	10,7	1	1	31,1	4,12	0,8	7,1	4,30	0,10
01.07.24	0,20	10,8			39,0	12,90	6,8	8,6	8,23	2,91
08.07.24	0,16	10,5	1	1	40,5	5,45	0,7	3,7	3,38	0,12
15.07.24	0,16	10,2			36,7	12,50	2,2	1,9	4,40	0,66
22.07.24	0,35				29,0	10,80	1,6	5,3	4,26	0,15
29.07.24	0,10				31,0	8,73	1,7	4,9	4,14	0,40
05.08.24	0,16	10,8	1	1	26,3	3,94	0,8	5,1	3,58	0,08
12.08.24	0,10				28,4	4,98	1,6	5,8	5,07	0,19
19.08.24	0,21	10,8	1	1	33,1	8,71	4,0	6,0	5,40	0,61
26.08.24	0,16	10,9			29,7	6,50	0,9	5,4	4,19	0,11
02.09.24	0,16	11,0	1	1	28,1	4,42	1,4	5,3	6,76	0,13
09.09.24	0,17	11,0			34,5	14,20	2,3	4,8	4,48	0,86
16.09.24	0,16	11,0	1	1	25,6	5,15	0,8	4,4	3,74	0,12
30.09.24	0,22	11,1	1	1	29,7	8,84	1,2	4,8	3,75	0,30
07.10.24	0,16	11,1			27,5	6,08	0,9	4,5	4,43	0,10
14.10.24	0,16	11,1	1	1	26,1	5,28	1,1	4,3	4,34	0,09
21.10.24	0,16	11,1			30,7	8,34	2,2	5,5	7,87	0,19
28.10.24	0,34	10,9	1	1	56,4	29,20	1,9	10,0	5,33	0,54
04.11.24	0,16	10,7	1	1	30,5	8,07	1,4	7,3	4,30	0,20

RK169 Hellerud

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
02.01.24	1	0	0	0	0	3,9	7,60
08.01.24	0	0	0	0	0	3,8	7,65
15.01.24	10	0	0	0	0	3,6	7,61
29.01.24	0	0	0	0	0	3,7	7,53
05.02.24	4	0	0	0	0	3,8	7,58
12.02.24	3	0	0	0	0	3,8	7,68
19.02.24	2	0	0	0	0	3,8	7,70
26.02.24	0	0	0	0	0	3,7	7,57
04.03.24	1	0	0	0	0	3,7	7,56
11.03.24	4	0	0	0	0	3,9	7,56
18.03.24	0	0	0	0	0	3,8	7,65
02.04.24	15	0	0	0	0	3,9	7,71
08.04.24	7	0	0	0	0	3,8	7,54
15.04.24	1	0	0	0	0	3,8	7,39
22.04.24	35	0	0	0	0	3,7	7,69
06.05.24	15	0	0	0	0	4,7	7,61
13.05.24	0	0	0	0	0	4,9	7,63
21.05.24	3	0	0	0	0	4,8	7,60
27.05.24	0	0	0	0	0	5,2	7,69
03.06.24	5	0	0	0	0	5,0	7,71
10.06.24	1	0	0	0	0	5,4	7,69
17.06.24	20	0	0	0	0	5,4	7,64
24.06.24	35	0	0	0	0	5,5	7,60
01.07.24	0	0	0	0	0	5,7	7,65
08.07.24	0	0	0	0	0	5,5	7,64
15.07.24	1	0	0	0	0	5,5	7,65
22.07.24	1	0	0	0	0	5,6	7,70
29.07.24	5	0	0	0	0	5,7	7,70
05.08.24	4	0	0	0	0	5,6	7,63
12.08.24	6	0	0	0	0	5,6	7,70
19.08.24	21	0	0	0	0	6,5	7,67
26.08.24	2	0	0	0	0	5,8	7,71
02.09.24	2	0	0	0	0		7,65
09.09.24	0	0	0	0	0	6,5	7,65
16.09.24	1	0	0	0	0	6,0	7,55
30.09.24	4	0	0	0	0	6,7	7,52
07.10.24	28	0	0	0	0	6,3	7,55
14.10.24	5	0	0	0	0	6,6	7,58
21.10.24	1	0	0	0	0	6,9	7,55
28.10.24	17	0	0	0	0	8,4	7,71
04.11.24	28	0	0	0	0	8,2	7,67
11.11.24	0	0	0	0	0	8,3	7,71
18.11.24	8	0	0	0	0	7,7	7,62
25.11.24	4	0	0	0	0	6,4	7,71
02.12.24	19	0	0	0	0	5,9	7,61
09.12.24	0	0	0	0	0	5,2	7,62
16.12.24	5	0	0	0	0	4,8	7,64

RK169 Hellerud

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
02.01.24	0,16	9,8			59,3	1,77	3,2	1,0	4,52	0,09
08.01.24	0,16	9,8	1	1	53,8	1,18	0,9	1,0	5,64	0,15
15.01.24	0,16	9,8			58,6	1,12	0,8	0,8	4,41	0,12
29.01.24	0,16	9,8	1	1	59,2	0,99	0,6	1,0	4,09	0,10
05.02.24	0,16	9,9	1	1	60,4	1,37	0,9	1,2	5,41	0,15
12.02.24	0,16	10,0			62,8	1,37	3,6	1,1	8,51	0,24
19.02.24	0,16	10,0	1	1	62,6	1,10	1,0	1,4	5,12	0,17
26.02.24	0,16	9,9			58,7	0,98	1,1	1,4	5,95	0,19
04.03.24	0,16	9,9	1	1	58,5	0,98	0,8	1,5	4,71	0,17
11.03.24	0,16	10,1			59,8	1,05	3,4	2,6	5,54	0,20
18.03.24	0,16	10,1	1	1	54,4	0,94	0,7	1,7	4,62	0,34
02.04.24	0,16	10,1	1	1	52,6	0,87	0,8	1,9	4,00	0,08
08.04.24	0,21	7,9			79,5	13,70	1,4	3,1	7,59	0,23
15.04.24	0,24	8,1			87,3	14,60	1,3	2,7	8,06	0,28
22.04.24	0,17	10,4	1	1	56,3	1,39	1,1	16,3	7,83	0,27
06.05.24	0,20	10,3	1	1	53,7	1,01	0,3	17,4	4,29	0,10
13.05.24	0,18	10,2	1	1	57,5	1,56	1,2	15,4	6,94	0,26
21.05.24	0,17	10,2			55,6	1,79	1,3	12,6	7,61	0,21
27.05.24	0,16	10,3	1	1	49,9	1,20	1,3	9,4	8,65	0,28
03.06.24	0,16	10,4			48,0	1,16	0,9	7,1	6,18	0,16
10.06.24	0,16	10,3	1	1	45,6	1,01	0,7	5,1	5,03	0,13
17.06.24	0,16	10,3			46,5	0,97	0,9	4,6	5,84	0,16
24.06.24	0,16	10,3	1	1	45,0	0,87	0,6	4,1	4,40	0,11
01.07.24	0,16	10,3			42,6	0,81	1,3	3,6	8,51	0,23
08.07.24	0,16	10,3	1	1	42,8	0,99	0,9	3,0	5,48	0,15
15.07.24	0,16	10,3			44,7	1,33	0,7	2,7	5,23	0,11
22.07.24	0,10				40,6	1,34	2,5	1,9	16,60	0,49
29.07.24	0,10				57,0	2,23	1,8	2,6	11,40	0,34
05.08.24	0,16	10,4	1	1	44,5	0,97	1,6	2,0	9,43	0,27
12.08.24	0,10				48,6	0,88	0,7	2,2	5,57	0,14
19.08.24	0,17	10,5	1	1	47,4	0,83	1,1	1,9	7,75	0,21
26.08.24	0,16	10,5			45,5	0,94	0,9	2,1	5,85	0,15
02.09.24	0,16	10,6	1	1	44,7	0,76	1,1	2,0	6,84	0,16
09.09.24	0,16	10,6			46,6	0,99	1,2	1,9	8,32	0,24
16.09.24	0,16	10,5	1	1	39,6	0,85	1,5	1,7	7,78	0,23
30.09.24	0,16	10,6	1	1	36,3	0,97	1,0	1,5	5,27	0,17
07.10.24	0,16	10,6			36,9	0,83	1,7	1,6	7,28	0,23
14.10.24	0,16	10,6	1	1	34,0	1,84	1,2	1,4	7,31	0,26
21.10.24	0,16	10,6			35,1	0,82	1,9	1,5	9,95	0,40
28.10.24	0,16	10,4	1	1	37,0	0,93	1,0	1,3	4,75	0,19
04.11.24	0,16	10,0	1	1	37,5	1,15	1,7	1,8	8,47	0,38
11.11.24	0,16	10,0	1	1	38,7	0,94	0,7	2,2	4,03	0,14
18.11.24	0,16	9,8			40,2	1,07	1,2	2,2	6,20	0,25
25.11.24	0,16	9,9	1	1	44,1	1,12	1,2	2,8	6,65	0,22
02.12.24	0,16	9,8			46,8	0,94	2,4	2,9	11,90	0,47
09.12.24	0,30	9,8	1	1	47,6	1,41	1,8	2,6	11,50	0,31
16.12.24	0,32	9,9			48,9	1,23	1,8	2,2	7,35	0,34

Herslebs gate

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	0	0	0	0	0	4,3	
10.01.24	0	0	0	0	0	4,2	
17.01.24	3	0	0	0	0	4,3	7,59
24.01.24	4	0	0	0	0	4,4	7,55
31.01.24	1	0	0	0	0	4,0	7,54
07.02.24	1	0	0	0	0	4,0	
14.02.24	2	0	0	0	0	4,0	
21.02.24	1	0	0	0	0	4,0	7,56
28.02.24	55	0	0	0	0	4,2	7,64
06.03.24	12	0	0	0	0	4,2	7,59
13.03.24	10	0	0	0	0	4,4	
20.03.24	1	0	0	0	0	4,2	7,68
03.04.24	1	0	0	0	0	4,0	
10.04.24	4	0	0	0	0	4,0	
17.04.24	2	0	0	0	0	4,5	7,44
24.04.24	6	0	0	0	0	5,1	7,65
07.05.24	24	0	0	0		6,8	
14.05.24	1	0	0	0	0	6,6	
22.05.24	3	1	0	0	0	7,4	7,54
29.05.24	1	0	0	0	0	7,4	7,66
05.06.24	2	0	0	0	0	7,6	
12.06.24	5	0	0	0	0	7,5	
19.06.24	3	0	0	0	0	7,8	7,60
26.06.24	0	0	0	0	0	7,4	7,65
03.07.24	9	1	0	0	0	8,2	
10.07.24	2	0	0	0	0	7,7	
24.07.24	1	0	0	0	0	9,6	7,60
31.07.24	10	0	0	0	0		
07.08.24	35	0	0	0	0		
14.08.24	5	0	0	0	0	10,1	
21.08.24	13	0	0	0	0	9,6	7,63
28.08.24	12	0	0	0	0		7,63
04.09.24	2	0	0	0	0	10,0	
11.09.24	66	0	0	0	0	9,8	7,67
18.09.24	28	0	0	0	0	7,9	7,52
02.10.24	2	0	0	0	0	8,1	
09.10.24	23	0	0	0	0	9,0	
16.10.24	11	0	0	0	0	8,9	7,51
23.10.24	0	0	0	0	0	9,3	7,58
30.10.24	6	0	0	0	0	9,8	7,67
06.11.24	5	0	0	0	0	9,8	
13.11.24	16	0	0	0	0	9,3	
20.11.24	4	0	0	0	0	8,8	7,63
27.11.24	1	0	0	0	0	7,9	7,66
04.12.24	23	0	0	0	0	7,2	7,63
11.12.24	5	0	0	0	0	6,4	
18.12.24	4	0	0	0	0	6,0	7,62

Herslebs gate

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16				53,6	5,20	6,9	1,3	3,70	0,03
10.01.24	0,16				57,4	4,73	5,8	1,3	3,31	0,05
17.01.24	0,16	10,0	1	1	61,3	5,81	8,0	1,6	3,44	0,03
24.01.24	0,16	10,0	1	1	58,7	6,74	8,0	2,0	3,54	0,03
31.01.24	0,16	10,1	1	1	62,1	7,05	7,1	1,8	3,54	0,03
07.02.24	0,16				64,6	5,95	6,1	1,9	3,61	0,06
14.02.24	0,16				59,8	4,47	6,0	1,6	3,23	0,06
21.02.24	0,16	10,2	1	1	55,4	4,64	6,2	1,9	3,14	0,08
28.02.24	0,16	10,7	1	1	63,0	5,26	6,7	2,4	3,60	0,08
06.03.24	0,16	10,8	1	1	64,1	5,31	6,4	2,0	3,66	0,08
13.03.24	0,16				58,0	4,18	7,0	2,0	3,63	0,07
20.03.24	0,16	11,0	1	1	56,1	3,82	7,9	2,0	3,29	0,03
03.04.24	0,20				77,6	5,37	6,6	2,4	3,44	0,06
10.04.24	1,40				328,0	48,30	9,9	5,5	7,34	0,15
17.04.24	0,25	10,1	1	1	87,3	16,80	8,6	32,5	4,19	0,07
24.04.24	0,29	10,8	1	1	49,9	6,05	6,1	14,4	3,61	0,03
07.05.24	0,18				48,3	9,00	7,8	15,5	4,10	0,03
14.05.24	0,21				55,0	9,44	7,3	14,0	3,93	0,03
22.05.24	0,21	10,4	1	1	51,8	9,15	8,4	11,3	3,33	0,03
29.05.24	0,16	10,6	1	1	48,6	8,05	6,5	8,4	3,22	0,03
05.06.24	0,17				43,1	5,85	7,2	6,0	3,71	0,03
12.06.24	0,16				43,2	7,70	7,0	5,5	3,63	0,03
19.06.24	0,18	10,5	1	1	43,7	6,66	7,5	4,8	4,64	0,03
26.06.24	0,16	10,6	1	1	45,2	5,01	7,1	4,1	3,87	0,03
03.07.24	0,16				41,6	5,69	9,1	3,9	4,18	0,05
10.07.24	0,18				68,8	23,10	0,9	5,3	7,68	0,25
24.07.24	0,16	10,6	1	1	37,6	6,39	8,5	2,9	4,58	0,03
31.07.24	0,16				41,0	8,34	8,8	2,9	4,52	0,03
07.08.24	0,16				43,4	6,94	9,8	2,9	5,18	0,06
14.08.24	0,10				46,0	13,40	7,4	3,5	3,76	0,03
21.08.24	0,17	10,8	1	1	42,2	6,78	7,6	2,8	3,75	0,03
28.08.24	0,16	11,1	1	1	41,9	4,43	7,6	2,7	4,24	0,06
04.09.24	0,16				47,2	10,50	8,6	3,2	3,73	0,05
11.09.24	0,16	11,2	1	1	41,2	8,92	7,4	2,9	3,71	0,03
18.09.24	0,16	11,0	1	1	40,3	3,88	10,1	2,4	4,33	0,06
02.10.24	0,16				35,8	3,66	11,0	2,2	5,04	0,03
09.10.24	0,16				32,6	9,72	9,6	3,0	3,44	0,05
16.10.24	0,16	11,0	1	1	33,8	7,99	9,3	2,8	3,59	0,03
23.10.24	0,16	11,0	1	1	36,5	6,92	9,6	3,0	3,66	0,06
30.10.24	0,16	10,7	1	1	36,2	7,08	7,2	2,9	3,44	0,03
06.11.24	0,16				37,7	6,42	7,8	3,3	3,01	0,03
13.11.24	0,16				37,0	6,55	7,1	3,2	3,40	0,03
20.11.24	0,16	10,2	1	1	39,1	7,24	8,0	3,3	3,58	0,06
27.11.24	0,16	10,2	1	1	42,0	7,14	7,0	3,6	2,98	0,03
04.12.24	0,16	10,2	1	1	43,1	6,70	6,7	3,3	3,13	0,03
11.12.24	0,16				44,7	7,12	6,5	3,0	3,59	0,03
18.12.24	0,16	10,2	1	1	45,0	7,13	6,9	0,1	3,20	0,03

VP25 Vækerøveien

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	134	41	0	0	0	4,2	7,65
09.01.24	3	24	0	0	0	4,4	
16.01.24	85	21	0	0	0	4,1	7,63
23.01.24	16	62	0	0	0	4,0	
30.01.24	3	20	0	0	0	4,0	7,64
06.02.24	5	0	0	0	0	4,0	
13.02.24	50	10	0	0	0	3,9	7,60
20.02.24	1	33	0	0	0	4,1	
27.02.24	18	1	0	0	0	3,8	7,60
05.03.24	3	8	0	0	0	3,8	7,63
12.03.24	4	6	0	0	0	3,8	7,62
19.03.24	2	51	0	0	0	3,8	
03.04.24	1	32	0	0	0	3,8	
09.04.24	10	5	0	0	0	4,1	7,46
16.04.24	6	1	0	0	0	3,9	
23.04.24	8	47	0	0	0	4,3	7,63
07.05.24	19	6	0	0		5,4	7,67
14.05.24	11	64	0	0	0	5,6	
22.05.24	16	80	0	0	0	5,8	7,57
28.05.24	16	40	0	0	0	6,2	
04.06.24	10	80	0	0	0	6,3	7,61
11.06.24	26	220	0	0	0	6,7	
18.06.24	26		0	0	0		7,59
25.06.24	47	160	0	0	0	6,8	
02.07.24	11	280	0	0	0	7,3	7,60
09.07.24	78	130	0	0	0	7,7	
16.07.24	30	200	0	0	0	8,0	7,61
23.07.24	18	800	0	0	0		
30.07.24	79	100	0	0	0	8,0	7,63
06.08.24	48	730	0	0	0	8,7	
13.08.24	12	250	0	0	0	7,8	7,70
20.08.24	29	360	0	0	0	8,0	
27.08.24	19	350	0	0	0	7,9	7,65
03.09.24	18	600	0	0	0	7,8	
10.09.24	29	190	0	0	0	8,3	7,65
17.09.24	55	270	0	0	0	7,9	
01.10.24	76	350	0	0	0	8,0	
08.10.24	57	110	0	0	0	7,8	7,53
15.10.24	169	320	0	0	0	7,8	
22.10.24	36	450	0	0	0	8,3	7,58
29.10.24	111	800	0	0	0	9,1	
05.11.24	93	370	0	0	0	9,0	7,65
12.11.24	113	440	0	0	0	8,3	
19.11.24	208	560	0	0	0	8,2	7,64
26.11.24	16	150	0	0	0	7,0	
03.12.24	14	130	0	0	0	6,3	7,65
10.12.24	9	80	0	0	0	5,5	
17.12.24	6	9	0	0	0	5,1	7,66

VP25 Vækerøveien

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	9,9	1	1	51,4	5,20	5,7	1,29	5,81	0,22
09.01.24	0,16				53,6	4,96	5,3	1,42	5,91	0,23
16.01.24	0,16	10,0	1	1	52,8	4,44	6,3	1,20	5,96	0,25
23.01.24	0,16				55,8	4,49	5,2	1,31	5,26	0,23
30.01.24	0,16	9,9	1	1	50,4	4,15	6,5	1,33	6,10	0,26
06.02.24	0,16				51,2	4,88	6,2	1,55	6,70	0,28
13.02.24	0,16	9,9	1	1	55,0	5,81	6,3	1,71	6,15	0,29
20.02.24	0,16				55,1	4,50	7,0	1,62	7,28	0,35
27.02.24	0,16	9,9	1	1	49,3	5,44	6,1	1,86	6,00	0,29
05.03.24	0,16	10,1	1	1	47,8	4,21	5,7	1,74	5,39	0,30
12.03.24	0,16	10,1	1	1	48,4	4,43	6,6	2,09	5,72	0,25
19.03.24	0,16				49,2	4,14	6,4	2,05	5,76	0,27
03.04.24	0,16				49,2	3,85	4,7	1,96	4,51	0,22
09.04.24	0,25	7,8	1	1	77,4	17,50	4,8	3,09	6,82	0,22
16.04.24	0,28				93,5	33,40	8,3	57,00	8,30	0,36
23.04.24	0,22	10,2	1	1	51,6	6,03	8,6	12,30	7,04	0,32
07.05.24	0,19	10,4	1	1	48,6	4,99	6,9	13,90	7,57	0,33
14.05.24	0,23				51,2	5,57	7,7	12,10	8,88	0,40
22.05.24	0,19	10,1	1	1	46,0	4,31	7,0	9,78	8,28	0,38
28.05.24	0,16				46,0	20,40	6,3	7,25	5,65	0,30
04.06.24	0,18	10,3	1	1	40,1	4,39	7,3	5,44	7,54	0,35
11.06.24	0,23				53,6	9,02	6,7	4,91	6,89	0,44
18.06.24	0,32	10,3	1	1	66,8	14,50	7,7	4,49	9,74	1,25
25.06.24	0,16				38,8	4,62	8,0	3,69	9,78	0,46
02.07.24	0,16	10,4	1	1	39,5	4,52	7,5	3,37	7,65	0,36
09.07.24	0,16				49,6	10,90	6,6	3,45	7,14	0,34
16.07.24	0,16	10,4	1	1	44,1	7,91	7,9	2,78	8,40	0,40
23.07.24	0,16				42,7	7,95	3,0	2,67	7,70	0,39
30.07.24	0,16	10,5	1	1	40,8	6,54	5,4	2,67	8,13	0,30
06.08.24	0,16				44,1	6,64	8,0	2,56	8,82	0,40
13.08.24	0,10		1	1	39,1	5,09	7,4	2,19	7,04	0,37
20.08.24	0,17				42,0	5,17	5,5	2,03	6,01	0,26
27.08.24	0,16	10,5	1	1	36,8	7,22	7,3	2,17	7,64	0,38
03.09.24	0,16				38,0	4,57	6,5	1,85	6,71	0,33
10.09.24	0,16	10,7	1	1	39,0	4,00	7,4	2,02	7,16	0,37
17.09.24	0,16				38,8	4,06	5,0	2,04	6,31	0,30
01.10.24	0,16				31,0	4,99	8,0	2,04	9,03	0,41
08.10.24	0,16	10,6	1	1	40,6	6,64	7,0	2,29	8,05	0,37
15.10.24	0,16				35,6	6,42	3,5	2,20	3,67	0,21
22.10.24	0,32	10,7	1	1	60,4	27,60	6,0	3,75	4,75	0,61
29.10.24	0,16				45,4	6,54	2,9	2,20	2,76	0,07
05.11.24	0,16	10,0	1	1	36,6	4,55	2,9	2,26	3,50	0,08
12.11.24	0,16				38,0	4,33	3,1	2,42	2,77	0,05
19.11.24	0,33	9,9	1	1	68,4	16,90	3,7	3,78	3,46	0,12
26.11.24	0,43				108,0	29,10	3,6	4,38	4,09	0,64
03.12.24	0,19	9,9	1	1	50,8	8,83	2,3	2,82	2,52	0,24
10.12.24	0,16				49,6	7,61	2,0	2,60	2,70	0,16
17.12.24	0,16	10,0	1	1	43,2	4,92	0,9	2,12	2,33	0,05

MK3 Frognerstranda

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	2	11	0	0	0	5,6	7,63
09.01.24	1	15	0	0	0	4,7	
16.01.24	34	12	0	0	0	4,1	7,60
23.01.24	2	8	0	0	0	4,7	
30.01.24	1	4	0	0	0	4,5	7,63
06.02.24	3	3	0	0	0	3,7	
13.02.24	8	2	0	0	0	3,9	7,61
20.02.24	0	13	0	0	0	4,1	
27.02.24	7	4	0	0	0	3,7	7,71
05.03.24	2	6	0	0	0	3,8	7,70
12.03.24	3	1	0	0	0	4,1	7,67
19.03.24	6	13	0	0	0	4,1	
03.04.24	4	16	0	0	0	4,7	
09.04.24	11	68	0	0	0	5,0	7,36
16.04.24	7	15	0	0	0	4,9	
23.04.24	1	9	0	0	0	5,2	7,59
07.05.24	53	3	0	0		6,1	7,62
14.05.24	7	13	0	0	0	6,1	7,56
21.05.24	1	25	0	0	0	6,2	
28.05.24	25	35	0	0	0	8,9	
04.06.24	5	47	0	0	0	8,5	7,62
11.06.24	17	45	0	0	0	8,5	
18.06.24	11	33	0	0	0	8,2	7,64
25.06.24	38	28	0	0	0	8,1	
02.07.24	0	63	0	0	0	8,1	7,58
09.07.24	4	35	0	0	0	7,8	
16.07.24	1	53	0	0	0	9,5	7,59
23.07.24	2	80	0	0	0	11,0	
30.07.24	16	52	0	0	0	8,0	7,62
06.08.24	72	42	0	0	0	8,2	
13.08.24	8	190	0	0	0	8,2	7,80
20.08.24	22	60	0	0	0	8,1	
27.08.24	7	80	0	0	0	8,5	7,61
03.09.24	5	70	0	0	0	8,9	
10.09.24	5	600	0	0	0	10,2	7,71
17.09.24	43	70	0	0	0	9,2	
01.10.24	20	150	0	0	0		
08.10.24	18	170	0	0	0	9,4	7,50
15.10.24	31	140	0	0	0	9,0	
22.10.24	2	120	0	0	0	9,3	7,62
29.10.24	8	700	0	0	0	9,7	
05.11.24	18	100	0	0	0	9,7	7,59
12.11.24	13	70	0	0	0	8,9	
19.11.24	5	0	0	0	0	8,6	7,64
26.11.24	2	140	0	0	0	7,3	
03.12.24	5	100	0	0	0	6,8	7,71
10.12.24	4	40	0	0	0	6,1	
17.12.24	1	14	0	0	0	5,6	7,61

MK3 Frognerstranda

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	9,8	1	1	42,6	5,74	13,1	0,8	4,65	0,07
09.01.24	0,17				42,3	8,05	16,8	1,1	6,23	0,08
16.01.24	0,16	9,9	1	1	53,3	6,48	12,5	1,2	5,18	0,09
23.01.24	0,16				45,0	8,01	24,3	1,0	7,01	0,12
30.01.24	0,16	9,9	1	1	41,7	5,98	14,5	1,0	4,73	0,07
06.02.24	0,16				38,2	6,50	9,4	0,9	4,75	0,09
13.02.24	0,16	10,0	1	1	44,4	7,84	7,2	1,2	3,93	0,09
20.02.24	0,16				47,5	8,31	14,1	1,2	5,18	0,11
27.02.24	0,16	10,1	1	1	39,2	7,75	11,3	1,2	4,81	0,11
05.03.24	0,21	10,1	1	1	39,7	13,50	13,0	1,4	5,26	0,11
12.03.24	0,18	10,1	1	1	38,8	11,70	14,1	1,3	7,32	0,09
19.03.24	0,16				45,0	7,76	14,0	1,4	4,97	0,09
03.04.24	0,16				44,9	7,35	10,9	1,5	4,97	0,08
09.04.24	0,27	7,8	1	1	61,5	22,10	8,6	2,1	4,88	0,07
16.04.24	0,28				84,4	33,70	12,6	32,0	6,73	0,13
23.04.24	0,21	10,2	1	1	38,7	6,68	13,7	8,2	5,10	0,10
07.05.24	0,26	10,4	1	1	42,8	9,22	14,6	11,3	5,30	0,09
14.05.24	0,25	10,2	1	1	50,0	7,52	14,3	11,7	5,94	0,09
21.05.24	0,20				54,4	7,49	14,0	10,3	6,14	0,09
28.05.24	0,18				41,1	6,07	11,0	6,2	4,79	0,08
04.06.24	0,50	10,3	1	1	39,0	12,00	14,8	4,9	5,20	0,09
11.06.24	0,17				43,1	6,95	13,6	4,5	5,82	0,10
18.06.24	0,18	10,3	1	1	39,4	6,10	14,1	3,4	5,06	0,08
25.06.24	0,16				38,7	6,22	12,1	3,4	5,30	0,09
02.07.24	0,16	10,4	1	1	35,5	6,63	11,1	3,1	4,93	0,08
09.07.24	0,16				43,8	11,20	7,9	3,0	4,85	0,10
16.07.24	0,16	10,4	1	1	35,2	8,16	9,5	2,2	4,69	0,08
23.07.24	0,16				33,7	6,48	11,4	1,9	4,74	0,07
30.07.24	0,16	10,4	1	1	39,3	6,85	13,7	2,2	6,15	0,09
06.08.24	0,16				39,8	7,08	14,0	2,4	6,50	0,10
13.08.24	0,10		1	1	39,8	7,07	12,6	2,1	5,86	0,10
20.08.24	0,21				40,7	6,45	10,2	2,1	4,84	0,07
27.08.24	0,16	10,6	1	1	37,8	6,31	14,8	2,1	5,72	0,10
03.09.24	0,16				42,4	8,52	18,1	1,9	6,42	0,10
10.09.24	0,16	10,7	1	1	38,9	6,12	13,0	2,3	5,51	0,10
17.09.24	0,16				34,9	9,03	16,8	2,1	6,72	0,20
01.10.24	0,16				30,9	6,79	16,5	1,9	8,87	0,12
08.10.24	0,27	10,6	1	1	29,0	11,00	18,5	2,0	6,54	0,10
15.10.24	0,16				29,6	6,74	18,6	1,9	5,61	0,10
22.10.24	0,16	10,7	1	1	32,4	8,76	28,2	2,1	6,57	0,12
29.10.24	0,16				37,3	6,40	12,3	2,0	4,52	0,08
05.11.24	0,16	10,0	1	1	34,3	7,90	14,4	2,0	5,73	0,13
12.11.24	0,16				38,4	6,92	15,2	2,2	5,76	0,10
19.11.24	0,16	10,0	1	1	35,1	6,84	13,6	2,2	4,69	0,10
26.11.24	0,16				37,0	18,00	13,4	2,6	4,54	0,07
03.12.24	0,16	10,0	1	1	39,4	7,26	13,9	2,6	4,41	0,08
10.12.24	0,16				41,3	8,85	22,3	2,2	5,92	0,09
17.12.24	0,32	9,9	1	1	42,0	17,60	18,3	2,3	5,06	0,08

MK4 Hengsenga

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
30.01.24	6	0	0	0	0	4,0	7,67
06.02.24	2	0	0	0	0	3,9	
13.02.24	16	0	0	0	0	3,8	7,64
20.02.24	0	0	0	0	0	4,1	
27.02.24	7	0	0	0	0	3,8	7,65
05.03.24	2	0	0	0	0	3,8	7,69
12.03.24	0	0	0	0	0	4,1	7,64
19.03.24	3	0	0	0	0	3,9	
03.04.24	8	0	0	0	0	4,1	
09.04.24	4	2	0	0	0	4,0	7,42
16.04.24	0	0	0	0	0	4,1	
23.04.24	0	0	0	0	0	4,7	7,59
07.05.24	38	0	0	0		5,6	7,63
14.05.24	2	0	0	0	0	5,6	7,58
21.05.24	5	0	0	0	0	5,3	
28.05.24	4	0	0	0	0	5,9	
04.06.24	4	0	0	0	0	6,2	7,63
11.06.24	12	1	0	0	0	6,2	
18.06.24	14	0	0	0	0	6,4	7,61
25.06.24	32	0	0	0	0	6,5	
02.07.24	0	0	0	0	0	6,8	7,57
09.07.24	6	1	0	0	0	6,7	
16.07.24	0	0	0	0	0	7,1	7,58
23.07.24	4	1	0	0	0	6,7	
30.07.24	23	0	0	0	0	6,8	7,60
06.08.24	33	0	0	0	0	7,4	
13.08.24	6	0	0	0	0	6,9	7,80
20.08.24	8	0	0	0	0	7,2	
27.08.24	1	4	0	0	0	7,1	7,64
03.09.24	0	3	0	0	0	7,3	
10.09.24	2	0	0	0	0	7,0	7,70
17.09.24	59	1	0	0	0	7,2	
30.09.24						7,3	
01.10.24	9	0	0	0	0		
08.10.24	7	3	0	0	0	7,5	7,50
15.10.24	41	3	0	0	0	7,7	
22.10.24	1	0	0	0	0	8,3	7,63
29.10.24	4	0	0	0	0	9,0	
05.11.24	5	2	0	0	0	8,9	7,63
12.11.24	12	0	0	0	0	8,6	
03.12.24	16	0	0	0	0	6,5	7,68
10.12.24	2	0	0	0	0	5,5	
17.12.24	0	0	0	0	0	5,3	7,64

MK4 Hengsenga

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
30.01.24	0,16	9,9	1	1	58,4	2,51	5,0	1,2	3,17	0,30
06.02.24	0,16				57,5	3,31	6,5	1,3	3,48	0,26
13.02.24	0,16	9,9	1	1	56,8	3,12	6,9	1,5	3,99	0,26
20.02.24	0,16				61,2	2,73	7,9	1,5	3,04	0,21
27.02.24	0,16	9,8	1	1	57,1	3,40	9,0	1,9	4,04	0,21
05.03.24	0,16	10,1	1	1	55,2	8,45	6,6	1,7	13,50	0,26
12.03.24	0,16	10,1	1	1	52,5	3,16	10,5	1,8	3,45	0,15
19.03.24	0,16				55,4	3,25	7,8	1,9	3,12	0,11
03.04.24	0,18				74,0	4,36	7,0	2,2	3,13	0,12
09.04.24	0,25	7,4	1	1	77,1	13,70	5,4	2,8	3,50	0,08
16.04.24	0,41				125,0	37,00	10,1	69,8	4,87	0,14
23.04.24	0,29	10,3	1	1	64,1	5,76	10,8	13,8	6,75	0,12
07.05.24	0,26	10,4	1	1	69,8	5,17	8,7	16,9	4,07	0,10
14.05.24	0,27	10,2	1	1	77,9	5,35	11,0	13,8	4,34	0,12
21.05.24	0,37				131,0	8,92	7,5	12,1	4,18	0,09
28.05.24	0,18				47,0	2,80	8,7	8,3	3,61	0,07
04.06.24	0,18	10,3	1	1	42,0	2,79	10,7	5,8	3,61	0,09
11.06.24	0,18				48,0	3,32	12,1	5,3	4,17	0,11
18.06.24	0,17	10,1	1	1	49,4	3,30	10,6	4,5	3,81	0,07
25.06.24	0,16				43,2	3,03	10,4	3,8	3,75	0,08
02.07.24	0,16	10,2	1	1	47,9	4,93	9,8	3,7	4,92	0,17
09.07.24	0,17				69,7	17,10	6,9	4,1	4,40	0,13
16.07.24	0,16	10,4	1	1	38,7	3,28	10,2	2,6	6,09	0,07
23.07.24	0,16				37,9	3,77	10,8	2,4	4,54	0,06
30.07.24	0,16	10,1	1	1	42,9	3,78	12,8	2,3	4,78	0,08
06.08.24	0,16				44,0	3,76	12,8	2,5	5,00	0,09
13.08.24	0,14		1	1	49,1	3,98	13,0	2,6	4,46	0,10
20.08.24	0,20				54,3	4,31	14,6	2,1	4,41	0,10
27.08.24	0,24	10,6	1	1	86,0	6,71	10,0	2,6	5,69	0,14
03.09.24	0,17				62,3	5,11	13,0	2,0	4,20	0,08
10.09.24	0,16	10,8	1	1	56,5	5,29	11,8	2,5	4,65	0,09
17.09.24	0,16				47,7	4,00	12,6	2,3	4,04	0,08
30.09.24										
01.10.24	0,16				33,6	4,04	16,9	1,9	6,92	0,10
08.10.24	0,16	10,5	1	1	41,4	3,27	15,4	2,0	4,38	0,09
15.10.24	0,16				47,9	4,35	13,9	2,3	3,81	0,09
22.10.24	0,16	10,7	1	1	39,9	3,30	19,4	2,4	4,04	0,09
29.10.24	0,16				42,1	3,38	9,4	2,8	3,33	0,07
05.11.24	0,18	10,0	1	1	57,7	5,83	17,6	3,0	4,33	0,10
12.11.24	0,16				37,6	2,83	11,8	3,1	4,23	0,09
03.12.24	0,16	10,0	1	1	43,1	2,55	10,9	3,0	3,31	0,07
10.12.24	0,16				50,7	3,80	15,9	3,4	4,77	0,09
17.12.24	0,16	9,9	1	1	47,9	3,37	10,9	2,4	3,41	0,07

VP9 Disen

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
02.01.24	3	0	0	0	0	4,0	
08.01.24	2	0	0	0	0	4,2	7,53
15.01.24	31	0	0	0	0	3,7	
23.01.24	0	0	0	0	0	4,0	
29.01.24	0	0	0	0	0	3,8	7,63
05.02.24	0	0	0	0	0	4,1	7,50
12.02.24	3	0	0	0	0	3,8	
19.02.24	0	0	0	0	0	3,7	7,59
26.02.24	0	0	0	0	0	4,2	
04.03.24	0	0	0	0	0	3,6	7,62
11.03.24	8	0	0	0	0	3,7	
18.03.24	0	0	0	0	0	3,8	7,68
02.04.24	15	0	0	0	0	3,7	7,63
08.04.24	16	0	0	0	0	4,0	
15.04.24	0	0	0	0	0	3,5	
22.04.24	1	0	0	0	0	3,9	7,65
06.05.24	13	0	0	0	0	4,3	7,54
13.05.24	0	0	0	0	0	5,2	7,53
21.05.24	3	0	0	0	0	5,0	
27.05.24	0	0	0	0	0	5,3	7,64
03.06.24	1	0	0	0	0	5,8	
10.06.24	2	0	0	0	0	5,4	7,61
17.06.24	13	0	0	0	0	5,4	
24.06.24	18	0	0	0	0	5,4	7,56
01.07.24	0	0	0	0	0	6,4	
08.07.24	1	0	0	0	0	5,6	7,65
15.07.24	0	0	0	0	0	5,5	
22.07.24	1	0	0	0	0		7,60
29.07.24	8	0	0	0	0	5,7	
05.08.24	3	0	0	0	0	6,0	7,65
12.08.24	13	0	0	0	0	5,7	
19.08.24	23	0	0	0	0	6,1	7,60
26.08.24	0	0	0	0	0	6,1	
02.09.24	1	0	0	0	0	6,0	7,56
09.09.24	1	0	0	0	0	6,3	
16.09.24	0	0	0	0	0	6,2	7,43
30.09.24	0	0	0	0	0	6,4	7,54
07.10.24	17	0	0	0	0	7,0	
14.10.24	17	0	0	0	0	6,9	7,45
21.10.24	3	0	0	0	0	7,3	
28.10.24	21	0	0	0	0	8,9	7,64
04.11.24	13	0	0	0	0	8,9	7,62
11.11.24	19	0	0	0	0	8,1	7,67
18.11.24	2	0	0	0	0	7,7	
25.11.24	5	0	0	0	0	6,2	7,64
02.12.24	18	0	0	0	0	6,1	
09.12.24	6	0	0	0	0	5,4	7,58
16.12.24	14	0	0	0	0	4,9	

VP9 Disen

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
02.01.24	0,16				60,7	1,80	4,6	1,1	3,78	0,06
08.01.24	0,16	10,3	1	1	56,9	1,10	4,9	0,9	3,71	0,05
15.01.24	0,16				70,7	1,64	9,3	1,0	11,70	0,07
23.01.24	0,16				70,8	1,22	4,3	1,2	4,26	0,03
29.01.24	0,16	10,1	1	1	71,0	1,49	7,4	1,1	3,78	0,07
05.02.24	0,16	10,1	1	1	68,4	1,08	3,6	1,2	3,34	0,06
12.02.24	0,16				66,0	0,83	4,2	1,2	3,46	0,06
19.02.24	0,16	10,0	1	1	69,5	0,78	0,3	1,5	2,87	0,03
26.02.24	0,16				68,3	1,07	5,0	1,5	3,85	0,08
04.03.24	0,16	10,8	1	1	65,2	0,99	3,1	2,1	3,52	0,09
11.03.24	0,16				66,1	1,09	6,1	2,3	3,52	0,08
18.03.24	0,16	10,8	1	1	64,6	1,25	4,2	1,8	3,64	0,07
02.04.24	0,21	10,8	1	1	70,3	1,66	7,9	2,1	3,51	0,06
08.04.24	0,27				99,5	21,30	5,8	4,8	4,41	0,07
15.04.24	0,36				113,0	21,50	9,7	6,5	4,06	0,07
22.04.24	0,18	10,8	1	1	61,6	1,91	5,3	14,6	3,89	0,06
06.05.24	0,20	10,5	1	1	59,1	1,89	5,2	17,7	3,66	0,03
13.05.24	0,29	10,5	1	1	77,8	3,68	10,2	15,9	3,08	0,10
21.05.24	0,19				65,1	1,48	6,9	12,3	4,07	0,07
27.05.24	0,17	10,5	1	1	53,0	0,76	3,4	9,1	3,42	0,03
03.06.24	0,16				54,2	1,12	4,9	6,7	3,92	0,03
10.06.24	0,18	10,6	1	1	59,3	1,47	7,4	5,5	7,08	0,08
17.06.24	0,17				47,9	1,18	2,8	4,3	3,63	0,03
24.06.24	0,17	10,5	1	1	51,5	1,33	4,8	4,5	3,99	0,06
01.07.24	0,16				45,6	0,93	4,3	3,8	4,18	0,06
08.07.24	0,16	10,7	1	1	47,5	0,91	4,4	3,0	3,64	0,03
15.07.24	0,17				55,5	2,57	10,2	3,0	4,39	0,07
22.07.24	0,10				49,4	0,77	4,0	2,3	3,79	0,03
29.07.24	0,10				69,4	1,20	2,8	2,5	4,33	0,08
05.08.24	0,16	10,8	1	1	45,9	0,94	5,9	2,3	4,42	0,06
12.08.24	0,10				69,3	1,02	4,4	2,3	3,77	0,08
19.08.24	0,16	10,7	1	1	50,7	0,85	4,9	2,0	4,24	0,07
26.08.24	0,17				49,8	1,51	6,4	2,0	4,49	0,08
02.09.24	0,16	10,8	1	1	47,8	0,86	3,9	2,2	3,71	0,03
09.09.24	0,16				44,0	0,85	4,4	1,9	4,69	0,08
16.09.24	0,16	10,9	1	1	43,4	1,18	7,6	1,8	4,02	0,07
30.09.24	0,16	11,1	1	1	50,1	1,00	6,3	2,8	3,96	0,09
07.10.24	0,16				39,0	1,06	5,3	1,9	5,15	0,08
14.10.24	0,16	11,1	1	1	36,3	0,93	5,5	2,2	3,73	0,07
21.10.24	0,16				37,2	1,19	6,9	2,4	3,91	0,07
28.10.24	0,16	10,8	1	1	37,6	1,72	6,5	2,3	3,59	0,09
04.11.24	0,16	10,4	1	1	40,3	0,98	4,3	2,8	3,18	0,05
11.11.24	0,61	10,4	1	1	144,0	9,58	62,0	3,9	3,92	0,32
18.11.24	0,16				44,3	0,90	4,1	2,8	3,02	0,05
25.11.24	0,16	10,3	1	1	48,4	0,82	5,1	3,3	3,13	0,03
02.12.24	0,16				46,4	0,70	4,6	3,0	3,44	0,06
09.12.24	0,16	10,1	1	1	50,8	1,08	5,6	2,6	3,45	0,03
16.12.24	0,16				52,3	1,02	4,3	2,1	3,05	0,03

MK107 Skikummen

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
02.01.24	3	0	0	0	0	4,2	7,65
08.01.24	0	0	0	0	0	4,1	7,66
15.01.24	12	0	0	0	0	4,1	7,65
29.01.24	0	0	0	0	0	4,3	7,64
05.02.24	1	0	0	0	0	4,3	7,70
12.02.24	4	0	0	0	0	4,4	7,73
19.02.24	1	0	0	0	0	4,1	7,73
26.02.24	1	0	0	0	0	3,9	7,61
04.03.24	1	0	0	0	0	3,9	7,59
11.03.24	2	0	0	0	0	4,2	7,65
18.03.24	0	0	0	0	0	4,1	7,69
02.04.24	14	0	0	0	0	4,1	7,72
08.04.24	3	0	0	0	0	4,2	7,74
15.04.24	1	0	0	0	0	4,2	7,65
22.04.24	0	0	0	0	0	4,2	7,68
06.05.24	18	0	0	0	0	5,0	7,65
13.05.24	1	0	0	0	0	5,3	7,62
21.05.24	0	0	0	0	0	5,3	7,61
27.05.24	2	0	0	0	0	5,5	7,65
03.06.24	2	0	0	0	0	5,4	7,69
10.06.24	6	0	0	0	0	5,2	7,68
17.06.24	59	0	0	0	0	5,5	7,68
24.06.24	22	0	0	0	0	5,5	7,59
01.07.24	0	0	0	0	0	5,6	7,63
08.07.24	0	0	0	0	0	5,9	7,70
15.07.24	1	0	0	0	0	5,9	7,68
22.07.24	0	1	0	0	0	6,0	7,80
29.07.24	1	0	0	0	0	6,3	7,70
05.08.24	1	1	0	0	0	6,1	7,67
12.08.24	37	0	0	0	0	6,6	7,80
19.08.24	18	0	0	0	0	6,0	7,70
26.08.24	1	0	0	0	0	6,3	7,75
02.09.24	2	0	0	0	0		7,70
09.09.24	0	0	0	0	0	6,3	7,70
16.09.24	7	0	0	0	0	6,5	7,61
30.09.24	0	0	0	0	0	6,6	7,58
07.10.24	14	1	0	0	0	6,7	7,60
14.10.24	7	1	0	0	0	7,0	7,62
21.10.24	0	2	0	0	0	7,1	7,59
28.10.24	9	1	0	0	0	8,0	7,74
04.11.24	31	0	0	0	0	7,9	7,72
11.11.24	5	1	0	0	0	8,2	7,73
18.11.24	2	2	0	0	0	7,8	7,67
25.11.24	8	1	0	0	0	7,0	7,74
02.12.24	2	1	0	0	0	6,2	7,66
09.12.24	1	0	0	0	0	5,8	7,64
16.12.24	7	2	0	0	0	5,3	7,68

MK107 Skikummen

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
02.01.24	0,16	10,6			43,1	2,49	1,7	2,2	13,30	0,17
08.01.24	0,16	10,7	1	1	37,5	1,41	3,2	1,9	5,82	0,16
15.01.24	0,16	10,5			40,7	1,49	4,7	1,7	6,53	0,22
29.01.24	0,16	10,6	1	1	39,7	1,64	1,8	1,9	9,86	0,21
05.02.24	0,16	10,6	1	1	45,0	1,38	1,0	1,7	7,92	0,16
12.02.24	0,16	10,7			46,5	1,31	1,1	1,7	9,62	0,20
19.02.24	0,16	10,8	1	1	43,7	1,32	1,3	1,8	9,05	0,20
26.02.24	0,16	10,8			38,9	3,67	1,1	2,1	9,51	0,14
04.03.24	0,16	10,7	1	1	40,3	1,49	1,8	2,2	6,83	0,19
11.03.24	0,16	10,7			45,9	2,49	1,5	3,1	10,40	0,21
18.03.24	0,16	10,8	1	1	44,1	2,04	1,1	3,3	8,30	0,17
02.04.24	0,16	10,9	1	1	38,5	1,27	1,3	2,2	10,10	0,16
08.04.24	0,16	11,0			37,7	1,47	1,6	2,5	9,25	0,19
15.04.24	0,16	11,0			43,2	1,92	1,6	2,4	8,33	0,19
22.04.24	0,16	10,8	1	1	38,3	2,00	1,4	7,2	9,75	0,19
06.05.24	0,19	10,9	1	1	39,3	1,63	1,3	16,6	5,82	0,19
13.05.24	0,18	10,7	1	1	39,8	1,90	1,3	15,4	7,91	0,19
21.05.24	0,16	10,7			42,2	1,51	2,0	14,3	6,09	0,27
27.05.24	0,16	10,8	1	1	37,3	1,48	1,3	13,6	8,10	0,19
03.06.24	0,16	10,9			33,1	1,42	1,4	12,3	8,96	0,19
10.06.24	0,16	10,9	1	1	33,8	1,28	1,5	11,9	9,41	0,20
17.06.24	0,17	10,9			36,7	1,75	2,2	11,3	6,32	0,27
24.06.24	0,16	10,9	1	1	35,8	1,41	1,3	10,8	7,89	0,17
01.07.24	0,16	11,0			39,9	1,76	2,9	10,6	5,83	0,36
08.07.24	0,16	10,4	1	1	48,9	1,49	1,2	2,9	6,13	0,15
15.07.24	0,16	10,4			41,8	1,54	1,8	1,9	5,52	0,19
22.07.24	0,10				36,1	0,80	1,4	1,4	4,48	0,11
29.07.24	0,15				41,9	1,18	3,5	1,9	6,73	0,27
05.08.24	0,16	10,5	1	1	40,1	0,86	1,1	1,8	5,54	0,14
12.08.24	0,10				44,7	0,90	1,3	1,8	7,12	0,17
19.08.24	0,16	10,5	1	1	47,4	0,90	2,2	1,8	5,27	0,19
26.08.24	0,18	10,6			44,5	1,02	1,5	1,7	7,27	0,19
02.09.24	0,16	10,6	1	1	46,6	1,00	2,0	1,8	9,49	0,27
09.09.24	0,16	10,7			44,5	1,09	1,5	1,8	5,48	0,17
16.09.24	0,16	10,7	1	1	38,3	0,84	1,5	1,4	7,27	0,20
30.09.24	0,16	10,8	1	1	35,6	0,91	2,0	1,3	7,25	0,22
07.10.24	0,16	10,7			34,8	0,89	3,1	1,3	8,34	0,27
14.10.24	0,16	10,7	1	1	36,4	1,66	2,1	1,3	8,17	0,22
21.10.24	0,16	10,7			36,7	2,21	1,8	1,5	7,42	0,23
28.10.24	0,16	10,5	1	1	41,7	1,72	1,7	1,1	3,97	0,14
04.11.24	0,16	10,1	1	1	39,9	1,00	4,8	1,1	5,47	0,27
11.11.24	0,16	10,1	1	1	40,9	2,15	1,4	2,1	4,82	0,15
18.11.24	0,16	10,0			41,1	1,10	2,7	2,0	5,16	0,23
25.11.24	0,16	9,9	1	1	42,6	1,02	1,7	2,3	7,50	0,21
02.12.24	0,16	9,9			43,9	0,89	1,0	2,4	4,83	0,14
09.12.24	0,16	9,9	1	1	46,5	1,29	2,2	2,6	9,85	0,25
16.12.24	0,16	9,9			49,3	1,08	1,7	2,2	8,19	0,21

RK170 Hvervenbukta

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
02.01.24	3	24	0	0	0	6,1	7,59
15.01.24	11	22	0	0	0	5,7	7,64
29.01.24	1	20	0	0	0	5,4	7,63
05.02.24	5	22	0	0	0	5,5	7,69
12.02.24	5	30	0	0	0	5,7	7,72
19.02.24	4	29	0	0	0	4,9	7,70
26.02.24	1	17	0	0	0	4,9	7,60
04.03.24	2	17	0	0	0	4,7	7,59
11.03.24	3	32	0	0	0	5,4	7,64
18.03.24	1	36	0	0	0	5,0	7,66
02.04.24	11	27	0	0	0	5,3	7,73
08.04.24	18	33	0	0	0	5,6	7,74
15.04.24	2	32	0	0	0	6,0	7,64
22.04.24	8	46	0	0	0	6,0	7,68
06.05.24	44	41	0	0	0	7,2	7,67
13.05.24	3	35	0	0	0	7,7	7,62
21.05.24	4	80	0	0	0	8,2	7,59
27.05.24	4	49	0	0	0	8,4	7,65
03.06.24	3	72	0	0	0	8,8	7,68
10.06.24	5	75	0	0	0	9,2	7,67
17.06.24	140	72	0	0	0	9,4	7,67
24.06.24	12	75	0	0	0	9,4	7,58
01.07.24	2	77	0	0	0	9,9	7,62
08.07.24	5	110	0	0	0	10,2	7,63
15.07.24	4	190	0	0	0	11,1	7,65
22.07.24	264	190	0	0	0	11,3	7,70
29.07.24	47	100	0	0	0	11,7	7,70
05.08.24	12	19	0	0	0	12,3	7,60
12.08.24	22	300	0	0	0	11,6	7,60
19.08.24	34	77	0	0	0	9,8	7,61
26.08.24	12	190	0	0	0	11,5	7,68
02.09.24	24	150	0	0	0	11,0	7,61
09.09.24	6	250	0	0	0	11,3	7,64
16.09.24	6	230	0	0	0	11,5	7,65
30.09.24	9	270	0	0	0	11,0	7,64
07.10.24	43	560	0	0	0	10,7	7,68
14.10.24	300	230	0	0	0	10,5	7,68
21.10.24	5	130	0	0	0	10,0	7,66
28.10.24	9	260	0	0	0	10,2	7,66
04.11.24	16	230	0	0	0	10,1	7,66
11.11.24	9	150	0	0	0	9,7	7,66
18.11.24	7	130	0	0	0	9,3	7,65
25.11.24	51	78	0	0	0	8,5	7,70
02.12.24	12	50	0	0	0	8,6	7,66
09.12.24	1	60	0	0	0	8,4	7,67
16.12.24	16	43	0	0	0	7,8	7,69

RK170 Hvervenbukta

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
02.01.24	0,16	10,60			31,80	3,45	1,150	0,90	5,00	0,11
15.01.24	0,16	10,50			28,70	2,64	0,833	0,56	3,01	0,09
29.01.24	0,16	10,70	1	1	28,90	2,93	1,190	0,71	6,23	0,15
05.02.24	0,16	10,70	1	1	30,30	2,66	0,833	0,68	4,46	0,13
12.02.24	0,16	10,80			33,20	3,00	0,827	0,69	8,65	0,14
19.02.24	0,16	10,80	1	1	30,00	2,82	0,749	0,79	4,34	0,12
26.02.24	0,16	10,90			27,90	3,13	1,080	0,80	5,64	0,16
04.03.24	0,16	10,80	1	1	26,90	3,74	0,610	1,48	4,26	0,10
11.03.24	0,16	10,80			29,40	3,56	1,140	0,91	5,17	0,15
18.03.24	0,16	10,90	1	1	27,70	2,61	0,612	0,88	4,15	0,09
02.04.24	0,16	11,00	1	1	26,00	5,32	0,973	0,99	5,28	0,11
08.04.24	0,16	11,00			23,80	2,50	0,593	0,88	4,13	0,08
15.04.24	0,16	11,00			30,60	2,76	0,804	0,90	4,56	0,12
22.04.24	0,16	10,90	1	1	29,40	4,47	0,754	2,82	4,92	0,12
06.05.24	0,17	11,20	1	1	28,00	2,42	1,220	4,62	4,82	0,16
13.05.24	0,17	10,70	1	1	28,10	3,12	1,080	4,20	4,18	0,16
21.05.24	0,19	10,60			37,80	4,58	0,609	5,53	4,45	0,08
27.05.24	0,16	10,80	1	1	25,00	1,90	0,740	3,85	4,14	0,10
03.06.24	0,16	11,00			21,40	2,02	0,826	3,09	4,21	0,11
10.06.24	0,16	10,90	1	1	25,90	3,59	0,913	3,77	4,80	0,14
17.06.24	0,16	10,80			24,50	1,95	0,634	2,51	3,11	0,08
24.06.24	0,18	10,90	1	1	24,10	3,07	0,594	2,84	3,83	0,08
01.07.24	0,16	11,00			23,20	1,84	0,720	2,67	3,81	0,10
08.07.24	0,16	10,70	1	1	36,40	2,71	0,869	1,51	3,67	0,12
15.07.24	0,16	9,79			35,50	5,64	0,746	0,65	3,89	0,11
22.07.24	0,10				19,70	2,93	0,880	1,49	4,26	0,10
29.07.24	0,10				26,90	4,16	0,815	2,35	4,78	0,15
05.08.24	0,16	11,00	1	1	18,40	2,48	0,938	1,43	4,39	0,13
12.08.24	0,10				25,40	5,29	1,150	4,97	6,04	0,18
19.08.24	0,16	11,20	1	1	19,30	2,13	0,599	1,85	4,20	0,08
26.08.24	0,16	11,30			25,50	3,53	0,905	2,87	4,37	0,14
02.09.24	0,16	11,20	1	1	19,40	2,63	0,922	1,66	5,13	0,12
09.09.24	0,16	11,20			20,20	2,51	0,609	1,24	3,23	0,08
16.09.24	0,16	11,30	1	1	21,80	2,54	1,100	1,83	4,47	0,17
30.09.24	0,16	11,50	1	1	29,10	6,35	0,939	5,86	4,82	0,16
07.10.24	0,16	11,60			24,00	3,45	2,690	2,88	4,08	0,15
14.10.24	0,16	11,60	1	1	20,80	2,42	0,695	1,25	3,52	0,11
21.10.24	0,16	11,50			21,10	2,75	1,260	1,55	4,37	0,13
28.10.24	0,16	11,30	1	1	20,90	2,89	1,130	2,81	4,98	0,15
04.11.24	0,16	11,30	1	1	21,80	3,12	1,010	2,79	4,04	0,15
11.11.24	0,16	11,20	1	1	17,00	1,99	0,948	1,75	4,26	0,13
18.11.24	0,16	11,50			18,60	2,15	1,330	1,38	5,32	0,21
25.11.24	0,16	11,30	1	1	18,30	2,56	1,350	1,39	5,08	0,18
02.12.24	0,16	11,00			20,40	2,49	0,923	1,50	3,81	0,14
09.12.24	0,16	10,80	1	1	22,00	2,29	1,320	1,13	4,84	0,19
16.12.24	0,16	10,80			22,60	2,28	1,160	1,36	3,55	0,15

RK13 Ankerveien

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	1	0	0	0	0	4,1	7,63
09.01.24	0	0	0	0	0	4,1	
16.01.24	13	0	0	0	0	4,1	7,58
23.01.24	2	0	0	0	0	3,7	
30.01.24	5	0	0	0	0	3,9	7,66
06.02.24	3	0	0	0	0	3,9	
13.02.24	28	0	0	0	0	3,9	7,61
20.02.24	0	0	0	0	0	4,1	
27.02.24	5	0	0	0	0	4,0	7,56
05.03.24	2	0	0	0	0	3,9	7,60
12.03.24	0	0	0	0	0	3,9	7,61
19.03.24	0	0	0	0	0	3,8	
03.04.24	3	0	0	0	0	3,9	
09.04.24	12	0	0	0	0	4,1	7,44
16.04.24	1	0	0	0	0	3,8	
23.04.24	1	0	0	0	0	4,3	7,63
07.05.24	22	0	0	0		5,3	7,66
14.05.24	1	0	0	0	0	5,2	
22.05.24	1	0	0	0	0	5,6	7,58
28.05.24	10	0	0	0	0	5,9	
04.06.24	3	0	0	0	0	5,8	7,58
11.06.24	8	1	0	0	0	6,0	
18.06.24	15	0	0	0	0		7,56
25.06.24	64	3	0	0	0	7,7	
02.07.24	12	0	0	0	0	8,4	7,67
09.07.24	2	1	0	0	0	8,3	
16.07.24	0	0	0	0	0	8,7	7,56
23.07.24	2	16	0	0	0		
30.07.24	29	5	0	0	0	8,9	7,62
06.08.24	36	8	0	0	0	9,2	
13.08.24	5	11	0	0	0	9,5	7,60
20.08.24	15	16	0	0	0	9,1	
27.08.24	3	16	0	0	0	9,4	7,65
03.09.24	1	11	0	0	0	9,0	
10.09.24	1	22	0	0	0	9,4	7,60
17.09.24	44	0	0	0	0	7,1	
01.10.24	2	0	0	0	0	7,2	
08.10.24	19	0	0	0	0	7,7	7,57
15.10.24	33	0	0	0	0	7,6	
22.10.24	0	0	0	0	0	7,8	7,48
29.10.24	15	0	0	0	0	9,1	
05.11.24	54	0	0	0	0	8,9	7,62
12.11.24	2	0	0	0	0	8,5	
19.11.24	5	0	0	0	0	8,0	7,63
26.11.24	1	0	0	0	0	6,6	
03.12.24	20	0	0	0	0	6,3	7,62
10.12.24	1	0	0	0	0	5,6	
17.12.24	2	0	0	0	0	5,4	7,64

RK13 Ankerveien

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	10,0	1	1	60,5	8,86	0,7	1,3	4,97	0,09
09.01.24	0,16				66,1	18,00	0,9	1,3	6,48	0,12
16.01.24	0,16	9,9	1	1	59,3	18,90	0,7	1,2	3,56	0,07
23.01.24	0,16				63,2	16,30	0,7	1,5	4,63	0,10
30.01.24	0,16	10,0	1	1	57,7	19,80	0,5	1,4	4,31	0,09
06.02.24	0,16				55,9	14,70	0,5	1,5	4,00	0,09
13.02.24	0,16	10,0	1	1	55,2	19,20	0,7	1,7	5,32	0,14
20.02.24	0,16				61,4	32,50	0,8	1,8	5,53	0,15
27.02.24	0,16	9,8	1	1	57,7	21,00	0,7	2,2	5,27	0,12
05.03.24	0,16	10,2	1	1	53,0	16,30	0,5	1,8	3,84	0,12
12.03.24	0,16	10,2	1	1	52,1	14,60	0,7	2,0	4,36	0,11
19.03.24	0,16				51,5	19,30	0,6	2,2	4,76	0,09
03.04.24	0,19				53,5	21,30	0,7	2,4	5,02	0,13
09.04.24	0,27	7,7	1	1	93,0	37,50	1,0	4,0	7,06	0,12
16.04.24	0,30				91,6	47,60	0,7	75,5	4,86	0,11
23.04.24	0,20	10,2	1	1	50,1	19,10	0,7	14,0	4,78	0,11
27.05.24	0,21	10,4	1	1	52,2	22,90	0,8	16,4	6,51	0,17
14.05.24	0,20				48,4	33,20	0,9	14,4	6,35	0,19
22.05.24	0,22	10,2	1	1	62,5	25,60	0,9	11,9	7,17	0,16
28.05.24	0,16				43,3	18,90	0,6	8,5	4,48	0,08
04.06.24	0,16	10,3	1	1	38,7	15,20	0,9	6,2	6,84	0,12
11.06.24	0,16				45,1	24,80	0,5	5,6	4,52	0,08
18.06.24	0,18	10,3	1	1	43,5	33,30	0,8	4,9	5,58	0,09
25.06.24	0,17				36,3	31,80	0,9	4,2	6,55	0,15
02.07.24	0,16	10,4	1	1	33,7	21,80	0,9	3,5	5,58	0,14
09.07.24	0,16				39,7	48,20	0,8	3,6	5,04	0,12
16.07.24	0,16	10,4	1	1	34,7	26,80	0,7	2,5	5,47	0,09
23.07.24	0,16				32,4	40,60	1,0	2,8	5,32	0,19
30.07.24	0,16	10,4	1	1	33,6	27,20	0,7	2,8	4,71	0,08
06.08.24	0,16				38,0	25,00	1,0	2,9	7,22	0,15
13.08.24	0,10		1	1	36,7	28,10	0,9	2,4	6,17	0,14
20.08.24	0,17				38,0	34,80	0,7	2,4	5,10	0,10
27.08.24	0,16	10,6	1	1	35,1	18,70	0,8	2,4	6,75	0,13
03.09.24	0,16				36,3	28,90	0,8	2,1	5,79	0,12
10.09.24	0,16	10,6	1	1	35,7	26,00	1,3	2,3	5,76	0,15
17.09.24	0,16				58,5	23,60	0,9	2,6	6,64	0,13
01.10.24	0,30				83,4	31,20	1,0	4,1	9,81	0,15
08.10.24	0,16	10,7	1	1	45,9	16,20	1,5	3,2	11,60	0,20
15.10.24	0,16				32,6	14,00	1,5	2,5	9,12	0,17
22.10.24	4,91	10,7	1	1	515,0	738,00	9,7	32,5	22,40	1,79
29.10.24	0,16				41,5	13,60	1,4	2,7	8,53	0,18
05.11.24	0,16	10,0	1	1	36,4	23,50	0,8	3,0	5,50	0,11
12.11.24	0,16				37,0	14,50	1,0	3,1	7,15	0,14
19.11.24	0,16	10,0	1	1	40,9	19,30	1,0	3,2	6,79	0,14
26.11.24	0,16				46,7	20,60	0,8	3,6	6,24	0,13
03.12.24	0,16	9,8	1	1	40,6	34,60	0,7	2,9	4,68	0,10
10.12.24	0,16				46,1	20,30	0,6	2,8	5,09	0,09
17.12.24	0,16	9,9	1	1	46,5	25,60	0,7	2,6	5,76	0,10

RK111 ØAV Grorudveien

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
17.01.24	33	31	0	0	0	4,0	7,56
14.02.24	2	80	0	0	0	3,8	
21.02.24	1	17	0	0	0	3,8	7,58
28.02.24	32	33	0	0	0	3,8	7,51
06.03.24	4	22	0	0	0	3,7	7,55
13.03.24	3	24	0	0	0	3,8	
20.03.24	2	15	0	0	0	3,8	7,66
03.04.24	1	13	0	0	0	3,8	
10.04.24	3	10	0	0	0	4,1	
17.04.24	1	18	0	0	0	4,2	7,29
24.04.24	0	52	0	0	0	4,5	7,59
07.05.24	15	10	0	0		5,6	
14.05.24	7	28	0	0	0	5,7	
22.05.24	3	71	0	0	0	6,7	7,51
29.05.24	1	35	0	0	0	7,2	7,62
05.06.24	1	30	0	0	0	7,5	
12.06.24	19	43	0	0	0	7,1	
19.06.24	2	80	0	0	0	7,3	7,58
26.06.24	1	21	0	0	0	7,3	7,59
03.07.24	0	40	0	0	0	7,5	
10.07.24	4	42	0	0	0	7,6	
24.07.24	2	55	0	0	0	8,0	7,57
31.07.24	21	80	0	0	0		
07.08.24	22	15	0	0	0		
14.08.24	10	21	0	0	0	8,6	
21.08.24	19	22	0	0	0	8,3	7,59
28.08.24	17	32	0	0	0	8,3	7,60
04.09.24	1	38	0	0	0	8,4	
11.09.24	60	43	0	0	0	8,1	7,60
18.09.24	50	80	0	0	0	8,4	7,48
02.10.24	1	80	0	0	0	8,4	
09.10.24	25	80	0	0	0	8,4	
16.10.24	31	80	0	0	0	8,4	7,48
23.10.24	0	230	0	0	0	8,6	7,53
30.10.24	8	270	0	0	0	9,3	7,63
06.11.24	8	260	0	0	0	9,3	
13.11.24	25	110	0	0	0	8,8	
20.11.24	9	230	0	0	0	8,5	7,59
27.11.24	5	90	0	0	0	7,2	7,60
04.12.24	12	110	0	0	0	6,8	7,56
11.12.24	6	30	0	0	0	6,2	
18.12.24	2	60	0	0	0	5,7	7,58

RK111 ØAV Grorudveien

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
17.01.24	0,16	9,8	1	1	56,2	5,01	1,4	1,1	3,86	0,12
14.02.24	0,16				56,9	6,02	0,7	1,5	4,15	0,13
21.02.24	0,16	9,9	1	1	52,7	4,14	1,5	1,5	3,53	0,11
28.02.24	0,16	9,9	1	1	53,8	4,73	1,6	1,8	4,89	0,13
06.03.24	0,16	10,0	1	1	54,3	4,49	0,7	1,7	3,21	0,12
13.03.24	0,16				48,2	5,12	2,3	1,8	4,65	0,14
20.03.24	0,16	10,2	1	1	54,0	4,78	0,7	2,1	3,00	0,10
03.04.24	0,16				60,0	4,45	0,6	2,7	2,95	0,05
10.04.24	0,25				77,3	17,20	1,0	3,5	4,25	0,05
17.04.24	0,29	8,2	1	1	100,0	34,10	1,2	56,1	5,01	0,13
24.04.24	0,26	10,2	1	1	65,1	6,33	1,2	13,2	4,90	0,10
07.05.24	0,18				47,3	5,23	0,9	14,3	4,86	0,07
14.05.24	0,19				48,8	4,20	1,1	12,8	3,66	0,08
22.05.24	0,20	10,2	1	1	46,6	6,88	2,1	10,4	4,95	0,11
29.05.24	0,16	10,4	1	1	44,3	5,46	0,7	7,7	3,05	0,09
05.06.24	0,18				40,3	5,58	1,0	5,5	5,23	0,10
12.06.24	0,16				40,5	5,62	0,5	4,8	3,12	0,05
19.06.24	0,20	10,5	1	1	51,5	8,99	1,1	4,3	3,81	0,08
26.06.24	0,16	10,5	1	1	40,6	4,76	0,8	3,7	3,62	0,06
03.07.24	0,16				41,2	4,99	0,8	3,5	3,66	0,06
10.07.24	0,17				60,5	19,90	1,0	3,9	3,51	0,19
24.07.24	0,16	10,6	1	1	44,4	5,98	0,7	2,4	3,89	0,10
31.07.24	0,16				41,0	5,26	0,8	2,3	4,05	0,07
07.08.24	0,16				42,4	5,33	0,7	2,4	3,96	0,09
14.08.24	0,10				47,3	7,28	1,8	2,5	3,73	0,36
21.08.24	0,17	10,6	1	1	43,3	5,40	0,6	2,1	3,31	0,08
28.08.24	0,16	10,8	1	1	40,8	5,87	0,9	2,3	3,95	0,09
04.09.24	0,16				44,3	6,34	1,1	2,3	3,89	0,14
11.09.24	0,16	11,1	1	1	44,1	5,66	0,6	2,3	3,54	0,06
18.09.24	0,16	10,8	1	1	39,4	6,22	1,4	2,1	4,25	0,14
02.10.24	0,16				33,3	6,26	1,1	1,9	4,73	0,08
09.10.24	0,16				33,2	6,27	0,7	1,9	2,87	0,05
16.10.24	0,16	10,9	1	1	32,1	6,46	0,8	2,0	3,23	0,06
23.10.24	0,16	11,0	1	1	34,2	5,64	2,5	2,2	5,15	0,13
30.10.24	0,16	10,7	1	1	37,3	6,05	0,7	2,2	2,70	0,09
06.11.24	0,16				37,3	5,16	1,8	2,5	4,23	0,10
13.11.24	0,16				37,7	5,78	2,2	2,4	4,64	0,12
20.11.24	0,16	10,1	1	1	36,9	5,37	1,9	2,7	4,87	0,12
27.11.24	0,16	10,1	1	1	38,5	5,57	0,8	2,8	3,07	0,05
04.12.24	0,16	10,1	1	1	42,0	5,61	1,4	2,9	3,90	0,08
11.12.24	0,16				43,4	6,47	1,8	2,7	4,56	0,10
18.12.24	0,16	10,0	1	1	43,6	5,94	1,6	2,4	4,00	0,09

Solveien inn

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
02.01.24	8	15	0	0	0	4,5	7,56
08.01.24	1	9	0	0	0	4,3	7,61
15.01.24	50	11	0	0	0	4,1	7,58
29.01.24	0	17	0	0	0	4,1	7,56
05.02.24	0	11	0	0	0	4,2	7,66
12.02.24	4	20	0	0	0	4,2	7,69
19.02.24	5	30	0	0	0	4,0	7,69
26.02.24	1	15	0	0	0	3,9	7,57
04.03.24	0	16	0	0	0	3,7	7,56
11.03.24	1	9	0	0	0	4,6	7,63
18.03.24	9	80	0	0	0	4,0	7,65
02.04.24	6	20	0	0	0	4,3	7,68
08.04.24	19	20	0	0	0	4,6	7,71
15.04.24	1	17	0	0	0	4,7	7,59
22.04.24	0	12	0	0	0	5,0	7,62
06.05.24	29	13	0	0	0	5,8	7,60
13.05.24	0	14	0	0	0	6,3	7,62
21.05.24	2	16	0	0	0	6,6	7,53
27.05.24	3	12	0	0	0	7,7	7,61
03.06.24	4	14	0	0	0	7,4	7,66
10.06.24	1	18	0	0	0	8,0	7,62
17.06.24	42	34	0	0	0	7,8	7,64
24.06.24	25	11	0	0	0	7,8	7,53
01.07.24	4	19	0	0	0	8,0	7,57
08.07.24	2	30	0	0	0	8,6	7,62
15.07.24	4	39	0	0	0	9,2	7,61
22.07.24	2	36	0	0	0	9,5	7,70
29.07.24	15	27	0	0	0	9,3	7,60
05.08.24	6	21	0	0	0	8,8	7,55
12.08.24	15	16	0	0	0	8,9	7,70
19.08.24	6	17	0	0	0	8,5	7,51
26.08.24	6	23	0	0	0	8,6	7,57
02.09.24	17	29	0	0	0	8,7	7,57
09.09.24	5	80	0	0	0	9,9	7,58
16.09.24	6	33	0	0	0	9,3	7,62
30.09.24	7	41	0	0	0	8,8	7,59
07.10.24	31	46	0	0	0	9,0	7,66
14.10.24	9	49	0	0	0	8,4	7,62
21.10.24	6	31	0	0	0	7,8	7,62
28.10.24	45	29	0	0	0	7,7	7,62
04.11.24	21	41	0	0	0	7,5	7,57
11.11.24	18	68	0	0	0	7,8	7,60
18.11.24	1	47	0	0	0	7,5	7,59
25.11.24	18	51	0	0	0	7,7	7,64
02.12.24	16	54	0	0	0	6,7	7,60
09.12.24	6	40	0	0	0	7,1	7,62
16.12.24	13	35	0	0	0	6,5	7,66

Solveien inn

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
02.01.24	0,16	10,6			24,8	5,85	12,6	1,2	10,90	0,17
08.01.24	0,16	10,7	1	1	25,2	6,42	8,5	1,4	7,40	0,19
15.01.24	0,16	10,5			31,1	9,64	6,2	1,6	4,84	0,18
29.01.24	0,16	10,6	1	1	27,5	6,91	6,4	1,2	6,91	0,19
05.02.24	0,16	10,7	1	1	30,6	7,74	9,3	1,5	7,95	0,20
12.02.24	0,16	10,7			33,5	7,75	7,7	1,1	10,10	0,25
19.02.24	1,32	10,6	1	1	107,0	104,00	4,4	15,2	10,40	0,20
26.02.24	0,18	10,7			29,8	16,20	4,8	2,3	5,35	0,13
04.03.24	0,16	10,7	1	1	23,9	7,68	4,2	1,5	4,73	0,13
11.03.24	0,16	10,8			30,3	9,20	18,5	2,1	11,70	0,31
18.03.24	0,16	10,8	1	1	29,2	7,45	4,5	2,0	5,24	0,11
02.04.24	0,18	10,9	1	1	26,2	7,16	6,8	2,1	7,45	0,13
08.04.24	0,16	11,0			31,0	7,87	7,3	2,0	10,00	0,14
15.04.24	0,22	11,1			25,4	6,74	4,6	1,6	5,02	0,11
22.04.24	0,16	10,8	1	1	26,3	8,29	5,8	3,6	6,57	0,12
06.05.24	0,18	10,9	1	1	28,4	7,82	5,0	7,2	5,10	0,13
13.05.24	0,25	10,7	1	1	41,3	12,30	13,0	9,1	13,00	0,26
21.05.24	0,35	10,6			63,7	18,10	7,4	13,6	9,76	0,22
27.05.24	0,16	10,7	1	1	25,4	5,10	7,9	6,1	8,19	0,24
03.06.24	0,16	10,9			23,8	7,12	3,6	5,4	4,60	0,14
10.06.24	0,17	10,8	1	1	21,8	5,81	5,0	5,0	5,26	0,18
17.06.24	0,19	10,8			25,2	8,92	5,8	4,4	5,60	0,17
24.06.24	0,16	10,9	1	1	22,0	5,39	4,3	4,5	4,84	0,17
01.07.24	0,16	11,0			24,0	6,14	6,1	4,7	5,99	0,19
08.07.24	0,16	10,6	1	1	33,1	7,99	3,5	2,4	3,65	0,15
15.07.24	0,31	9,9			33,3	11,50	6,5	1,3	6,47	0,21
22.07.24	0,10				17,6	8,12	7,2	3,1	6,28	0,17
29.07.24	0,10				21,2	7,48	8,5	3,1	8,26	0,21
05.08.24	0,16	10,9	1	1	18,0	7,24	8,6	3,7	8,80	0,21
12.08.24	0,10				24,2	23,80	8,3	4,5	7,77	0,22
19.08.24	0,18	11,1	1	1	19,1	7,69	5,6	4,1	5,53	0,18
26.08.24	0,17	11,2			24,1	10,80	9,0	5,2	7,93	0,24
02.09.24	0,16	11,2	1	1	20,3	8,42	7,8	3,7	7,43	0,22
09.09.24	3,16	11,2			197,0	327,00	5,2	30,8	15,00	0,35
16.09.24	0,16	11,2	1	1	23,0	12,70	8,7	3,9	7,08	0,26
30.09.24	0,16	11,5	1	1	19,7	8,55	9,6	3,2	7,17	0,26
07.10.24	0,16	11,5			20,5	7,72	15,3	3,2	13,60	0,39
14.10.24	0,16	11,5	1	1	24,5	18,40	9,4	4,3	8,01	0,28
21.10.24	0,16	11,4			28,4	21,20	5,3	5,9	4,71	0,22
28.10.24	0,16	11,3	1	1	23,9	11,50	5,3	5,1	4,30	0,20
04.11.24	0,16	11,2	1	1	23,1	11,10	8,2	4,8	4,86	0,24
11.11.24	0,16	11,0	1	1	19,5	11,40	4,9	3,8	4,37	0,22
18.11.24	0,16	11,3			21,2	8,58	9,5	3,5	5,16	0,26
25.11.24	0,16	11,1	1	1	20,8	9,23	11,8	3,7	8,70	0,33
02.12.24	0,16	10,7			22,8	7,13	7,0	2,6	4,28	0,22
09.12.24	0,16	10,7	1	1	25,4	7,57	12,4	3,2	9,12	0,33
16.12.24	0,16	10,7			25,3	7,64	11,8	3,0	8,26	0,31

RK110 Jerikoveien

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	2	0	0	0	0	5,5	
10.01.24	11	0	0	0	0	4,1	
17.01.24	49	0	0	0	0	3,9	7,58
24.01.24	4	0	0	0	0	3,9	7,55
31.01.24	1	0	0	0	0	4,0	7,55
07.02.24	2	0	0	0	0	3,9	
14.02.24	1	0	0	0	0	3,9	
21.02.24	5	0	0	0	0	4,0	7,60
28.02.24	20	0	0	0	0	4,0	7,53
06.03.24	1	0	0	0	0	3,6	7,58
13.03.24	7	0	0	0	0	3,8	
20.03.24	0	0	0	0	0	3,9	7,65
03.04.24	6	0	0	0	0	5,5	
10.04.24	0	0	0	0	0	4,0	
17.04.24	0	0	0	0	0	4,8	7,34
24.04.24	2	0	0	0	0	4,6	7,60
07.05.24	10	0	0	0		7,5	
14.05.24	1	0	0	0	0	7,8	
22.05.24	1	0	0	0	0	9,2	7,55
29.05.24	1	0	0	0	0	9,9	7,64
05.06.24	1	0	0	0	0	10,8	
12.06.24	8	0	0	0	0	10,1	
19.06.24	5	0	0	0	0	11,0	7,62
26.06.24	1	0	0	0	0	11,3	7,64
03.07.24	6	0	0	0	0	12,1	
10.07.24	7	0	0	0	0	12,2	
24.07.24	2	0	0	0	0	12,4	7,63
31.07.24	26	0	0	0	0		
07.08.24	10	0	0	0	0		
14.08.24	5	0	0	0	0	12,5	
21.08.24	27	0	0	0	0	12,7	7,65
28.08.24	3	0	0	0	0	12,5	7,66
04.09.24	0	0	0	0	0	12,4	
11.09.24	50	0	0	0	0	12,2	7,66
18.09.24	48	0	0	0	0	12,2	7,56
02.10.24	3	0	0	0	0	11,9	
09.10.24	11	0	0	0	0	11,2	
16.10.24	62	0	0	0	0	10,7	7,59
23.10.24	5	0	0	0	0	10,8	7,57
30.10.24	17	0	0	0	0	10,3	7,67
06.11.24	9	0	0	0	0	10,4	
13.11.24	20	0	0	0	0	9,6	
20.11.24	2	0	0	0	0	9,6	7,66
27.11.24	7	0	0	0	0	8,7	7,67
04.12.24	7	0	0	0	0	8,2	7,63
11.12.24	8	0	0	0	0	8,0	
18.12.24	0	0	0	0	0	7,4	7,65

RK110 Jerikoveien

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16				53,6	3,54	0,9	1,2	4,64	0,06
10.01.24	0,16				49,3	1,63	0,5	0,9	4,21	0,08
17.01.24	0,16	9,8	1	1	58,2	2,01	0,5	1,1	3,82	0,06
24.01.24	0,16	9,9	1	1	56,1	1,87	0,6	1,1	3,82	0,07
31.01.24	0,16	9,9	1	1	55,7	1,81	0,6	1,1	4,17	0,08
07.02.24	0,16				63,1	2,36	0,6	1,5	5,45	0,08
14.02.24	0,16				55,4	3,74	0,7	1,3	4,93	0,11
21.02.24	0,16	10,0	1	1	53,5	1,96	0,6	1,3	3,81	0,08
28.02.24	0,16	9,8	1	1	58,5	2,19	0,6	1,8	4,94	0,10
06.03.24	0,17	10,0	1	1	55,4	1,42	0,7	1,6	3,97	0,11
13.03.24	0,16				50,6	1,56	0,6	1,8	3,31	0,07
20.03.24	0,16	10,2	1	1	53,0	2,68	0,6	1,8	5,77	0,08
03.04.24	0,16				52,3	2,42	0,3	2,0	3,02	0,07
10.04.24	0,22				77,7	12,90	0,5	2,6	4,13	0,03
17.04.24	0,27	8,1	1	1	89,7	20,60	0,7	6,5	4,38	0,09
24.04.24	0,22	10,2	1	1	48,9	3,67	0,5	9,7	3,46	0,03
07.05.24	0,18				48,0	5,70	0,6	11,2	4,12	0,08
14.05.24	0,18				47,7	3,85	0,3	11,2	3,62	0,06
22.05.24	0,17	10,2	1	1	46,0	5,92	0,3	8,8	3,07	0,03
29.05.24	0,16	10,3	1	1	44,9	10,90	0,6	6,4	4,44	0,08
05.06.24	0,17				39,1	9,62	0,5	4,6	3,83	0,06
12.06.24	0,19				41,5	9,40	0,6	3,7	5,08	0,07
19.06.24	0,19	10,3	1	1	41,4	8,30	0,7	3,2	4,36	0,06
26.06.24	0,16	10,3	1	1	37,4	9,24	0,6	2,7	3,98	0,07
03.07.24	0,16				41,0	11,70	0,7	2,4	4,27	0,08
10.07.24	0,16				38,8	11,30	0,3	2,2	3,90	0,06
24.07.24	0,16	10,4	1	1	41,3	10,30	0,5	1,4	4,17	0,05
31.07.24	0,16				38,1	7,81	0,5	1,5	4,35	0,05
07.08.24	0,16				39,7	7,96	0,6	1,6	4,99	0,07
14.08.24	0,10				39,4	8,21	1,0	1,6	4,24	0,07
21.08.24	0,22	10,5	1	1	37,7	10,20	0,3	1,5	3,72	0,05
28.08.24	0,16	10,6	1	1	39,7	8,80	0,5	1,5	3,80	0,07
04.09.24	0,16				37,4	7,13	0,5	1,4	3,78	0,06
11.09.24	0,16	10,7	1	1	40,2	8,09	0,7	1,3	4,22	0,08
18.09.24	0,16	10,6	1	1	36,8	6,65	0,5	1,3	3,99	0,07
02.10.24	0,16				30,6	9,08	0,6	1,3	4,95	0,06
09.10.24	0,16				32,0	8,02	0,3	1,2	3,35	0,03
16.10.24	0,16	10,7	1	1	32,1	8,33	0,3	1,3	3,44	0,03
23.10.24	0,16	10,7	1	1	29,5	8,17	0,7	1,2	3,97	0,07
30.10.24	0,16	10,4	1	1	31,9	7,60	0,5	1,1	2,94	0,03
06.11.24	0,16				35,2	7,10	1,0	1,2	3,78	0,07
13.11.24	0,16				31,6	7,38	0,5	1,3	2,95	0,03
20.11.24	0,16	10,0	1	1	33,5	8,57	0,6	1,4	3,76	0,07
27.11.24	0,16	10,0	1	1	34,4	6,86	0,3	1,3	7,23	0,03
04.12.24	0,16	9,9	1	1	38,0	6,87	0,3	1,7	3,10	0,03
11.12.24	0,16				35,5	7,84	0,3	1,6	3,42	0,05
18.12.24	0,16	9,9	1	1	38,4	7,01	0,5	1,5	3,25	0,05

RK115 ØAV Fossumveien

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	2	0	0	0	0	3,9	
10.01.24	5	0	0	0	0	3,8	
17.01.24	16	0	0	0	0	3,8	7,56
24.01.24	6	0	0	0	0	4,3	7,54
31.01.24	5	0	0	0	0	3,8	7,54
07.02.24	1	0	0	0	0	3,7	
14.02.24	1	0	0	0	0	3,7	
21.02.24	1	0	0	0	0	3,7	7,61
28.02.24	22	0	0	0	0	3,7	7,50
06.03.24	4	0	0	0	0	3,7	7,55
13.03.24	19	0	0	0	0	3,8	
20.03.24	2	0	0	0	0	3,8	7,66
03.04.24	0	0	0	0	0	3,7	
10.04.24	1	0	0	0	0	3,8	
17.04.24	1	0	0	0	1	4,0	7,28
24.04.24	3	0	0	0	0	4,3	7,59
07.05.24	19	0	0	0		5,2	
14.05.24	1	1	0	0	0	5,3	
22.05.24	1	0	0	0	0	5,5	7,52
29.05.24	1	0	0	0	0	6,1	7,61
05.06.24	2	3	0	0	0	6,4	
12.06.24	4	0	0	0	0	6,1	
19.06.24	0	3	0	0	0	6,5	7,60
26.06.24	1	0	0	0	0	6,3	7,58
03.07.24	2	0	0	0	0	6,6	
10.07.24	0	2	0	0	0	7,2	
24.07.24	1	2	0	0	0	7,3	7,58
31.07.24	7	2	0	0	0		
07.08.24	24	0	0	0	0		
14.08.24	3	0	0	0	0	7,1	
21.08.24	41	10	0	0	0	7,3	7,59
28.08.24	7	8	0	0	0	7,3	7,59
04.09.24	0	14	0	0	0	7,7	
11.09.24	26	7	0	0	0	7,5	7,59
18.09.24	123	14	0	0	0	7,7	7,47
02.10.24	2	11	0	0	0	7,6	
09.10.24	14	18	0	0	0	7,6	
16.10.24	22	11	0	0	0	7,4	7,50
23.10.24	0	18	0	0	0	8,0	7,53
30.10.24	7	10	0	0	0	8,9	7,65
06.11.24	6	24	0	0	0	8,9	
13.11.24	13	23	0	0	0	8,5	
20.11.24	3	0	0	0	0	7,7	7,58
27.11.24	1	0	0	0	0	6,2	7,60
04.12.24	9	0	0	0	0	6,0	7,57
11.12.24	3	0	0	0	0	5,3	
18.12.24	0	0	0	0	0	5,0	7,56

RK115 ØAV Fossumveien

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16				57,3	1,93	0,8	1,0	4,22	0,03
10.01.24	0,16				55,4	1,57	0,8	0,8	3,77	0,05
17.01.24	0,16	9,8	1	1	61,1	1,87	1,2	1,1	3,69	0,03
24.01.24	0,16	9,9	1	1	62,2	1,80	0,9	1,2	3,44	0,03
31.01.24	0,16	9,9	1	1	60,3	1,58	0,8	1,1	3,48	0,03
07.02.24	0,16				59,1	1,62	0,7	1,2	3,46	0,05
14.02.24	0,16				60,3	1,99	1,0	1,2	5,03	0,08
21.02.24	0,16	10,0	1	1	55,9	1,51	1,0	1,3	2,92	0,06
28.02.24	0,16	9,8	1	1	58,2	1,84	0,9	1,7	4,27	0,07
06.03.24	0,16	10,0	1	1	58,5	2,06	0,9	1,6	3,45	0,08
13.03.24	0,16				50,1	1,75	1,0	1,7	3,83	0,07
20.03.24	0,16	10,2	1	1	58,9	3,01	0,9	2,0	5,65	0,06
03.04.24	0,16				67,8	2,38	1,0	2,5	4,57	0,06
10.04.24	0,30				88,3	16,40	1,2	3,3	4,54	0,03
17.04.24	0,28	8,0	1	1	86,9	27,00	1,0	45,9	4,59	0,06
24.04.24	0,24	10,2	1	1	45,8	3,16	1,0	11,7	3,77	0,03
07.05.24	0,17				46,2	4,82	1,1	15,4	4,97	0,08
14.05.24	0,18				51,4	2,40	0,8	14,0	3,38	0,03
22.05.24	0,20	10,1	1	1	50,3	1,89	0,9	10,8	3,07	0,03
29.05.24	0,16	10,3	1	1	43,2	1,98	1,8	8,1	3,97	0,07
05.06.24	0,16				38,4	1,57	1,5	5,5	6,35	0,10
12.06.24	0,19				41,9	2,73	0,8	4,9	4,32	0,03
19.06.24	0,16	10,3	1	1	41,6	2,50	1,4	4,0	6,00	0,09
26.06.24	0,16	10,3	1	1	39,9	1,79	1,2	3,5	4,87	0,07
03.07.24	0,16				40,6	1,76	1,1	3,2	4,40	0,06
10.07.24	0,16				50,7	12,00	1,0	3,2	4,39	0,07
24.07.24	0,16	10,3	1	1	45,3	2,83	1,3	1,8	5,15	0,07
31.07.24	0,16				39,0	2,24	1,2	2,0	5,17	0,07
07.08.24	0,16				41,7	2,39	1,0	1,9	4,50	0,06
14.08.24	0,10				40,4	2,00	1,2	1,9	4,61	0,07
21.08.24	0,16	10,5	1	1	41,6	2,11	1,1	1,7	4,34	0,06
28.08.24	0,16	10,5	1	1	39,1	1,95	1,3	1,8	4,73	0,06
04.09.24	0,16				42,5	1,80	1,4	1,5	3,88	0,03
11.09.24	0,16	10,7	1	1	40,4	1,81	1,1	1,7	4,53	0,06
18.09.24	0,16	10,5	1	1	37,0	1,60	1,7	1,6	5,28	0,09
02.10.24	0,16				32,5	2,44	1,7	1,3	5,67	0,07
09.10.24	0,16				32,2	1,93	1,6	1,3	4,20	0,07
16.10.24	0,16	10,6	1	1	32,7	1,74	1,0	1,3	3,42	0,03
23.10.24	0,16	10,7	1	1	33,2	1,84	2,4	1,3	4,77	0,08
30.10.24	0,16	10,4	1	1	38,4	2,11	1,4	1,0	3,48	0,06
06.11.24	0,16				34,8	2,22	2,2	1,4	4,02	0,07
13.11.24	0,16				35,9	1,83	1,9	1,6	4,88	0,08
20.11.24	0,16	9,9	1	1	37,6	2,01	1,6	2,8	4,02	0,11
27.11.24	0,16	9,8	1	1	43,5	2,15	0,9	2,9	2,82	0,07
04.12.24	0,16	9,8	1	1	46,8	2,52	1,1	2,8	3,04	0,05
11.12.24	0,16				45,4	2,10	1,1	2,4	3,57	0,06
18.12.24	0,16	9,8	1	1	47,7	2,02	1,4	2,2	3,48	0,06

RK47 Refstadsvingen

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	3	0	0	0	0	3,8	
17.01.24	9	0	0	0	0	3,7	7,55
24.01.24	5	0	0	0	0	3,7	7,52
31.01.24	0	0	0	0	0	3,8	7,50
07.02.24	6	0	0	0	0	3,7	
14.02.24	0	0	0	0	0	3,7	
21.02.24	0		0	0	0	3,7	7,48
28.02.24	43	0	0	0	0	3,7	7,56
06.03.24	5	0	0	0	0	3,7	7,55
13.03.24	13	0	0	0	0	3,7	
20.03.24	2	0	0	0	0	3,8	7,63
03.04.24	1	0	0	0	0	3,7	
10.04.24	50	0	0	0	0	3,6	
17.04.24	2	0	0	0	0	3,8	7,43
24.04.24	1	0	0	0	0	4,1	7,62
07.05.24	10	0	0	0		4,8	
14.05.24	1	0	0	0	0	4,9	
22.05.24	1	0	0	0	0	8,2	7,51
29.05.24	8	0	0	0	0	12,9	7,56
05.06.24	21	0	0	0	0	12,7	
19.06.24	300	0	0	0	0	15,0	7,56
26.06.24	0	0	0	0	0	5,5	7,61
03.07.24	0	0	0	0	0	6,5	
10.07.24	0	0	0	0	0	5,8	
17.07.24	0	0	0	0	0	6,4	7,55
24.07.24	0	0	0	0	0	5,9	7,54
31.07.24	17	0	0	0	0		
07.08.24	14	0	0	0	0		
14.08.24	12	0	0	0	0	6,0	
21.08.24	20	0	0	0	0	6,0	7,58
28.08.24	1	0	0	0	0	6,0	7,61
04.09.24	0	0	0	0	0	6,1	
11.09.24	111	0	0	0	0	6,2	7,58
18.09.24	44	0	0	0	0	6,2	7,47
02.10.24	3	0	0	0	0	6,7	
09.10.24	70	0	0	0	0	12,9	
16.10.24	176	0	0	0	0	6,9	7,44
23.10.24	2	0	0	0	0	8,0	7,53
27.11.24	1	0	0	0	0	6,5	7,60
04.12.24	3	0	0	0	0	6,1	7,58
11.12.24	0	0	0	0	0	5,4	
18.12.24	0	0	0	0	0	5,1	7,57

RK47 Refstadsvingen

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16				57,4	2,96	2,1	1,2	3,89	0,03
17.01.24	0,16	9,9	1	1	74,9	4,19	0,9	1,2	6,59	0,07
24.01.24	0,16	10,1	1	1	65,1	2,55	0,6	1,3	4,94	0,03
31.01.24	0,16	10,1	1	1	64,8	3,01	0,6	1,4	4,93	0,07
07.02.24	0,16				62,9	2,40	0,3	1,5	4,58	0,05
14.02.24	0,16				62,9	4,13	0,3	1,5	4,67	0,06
21.02.24	0,16	10,2	1	1	63,2	2,89	0,6	1,8	5,44	0,07
28.02.24	0,16	10,8	1	1	62,9	2,81	0,5	2,0	8,83	0,08
06.03.24	0,16	10,7	1	2	67,2	2,46	0,3	1,7	4,46	0,07
13.03.24	0,16				57,7	3,19	0,6	2,1	5,53	0,06
20.03.24	0,16	10,9	1	1	57,4	2,85	0,3	2,0	4,02	0,03
03.04.24	0,16				67,1	3,10	0,3	2,4	4,57	0,03
10.04.24	0,34				95,6	22,20	1,7	4,5	5,30	0,03
17.04.24	0,24	10,2	1	1	85,8	16,60	0,3	32,1	4,77	0,06
24.04.24	0,20	10,8	1	1	56,0	2,90	0,3	17,4	4,93	0,03
07.05.24	0,21				53,4	5,11	0,3	17,0	4,54	0,03
14.05.24	0,19				56,5	5,48	0,3	15,0	4,80	0,03
22.05.24	0,20	10,4	1	1	47,3	7,13	0,3	10,4	3,66	0,03
29.05.24	0,24	10,6	1	1	74,3	77,40	1,1	17,0	7,16	0,08
05.06.24	0,30				52,9	51,90	1,0	12,5	8,48	0,07
19.06.24	2,70	10,7	1	1	156,0	742,00	2,7	70,0	16,20	0,16
26.06.24	0,16	10,7	1	1	43,4	2,29	0,3	3,8	4,41	0,03
03.07.24	0,16				47,6	3,24	0,3	3,7	5,20	0,03
10.07.24	0,25				76,5	23,50	0,7	5,3	5,44	0,16
17.07.24	0,48	10,8	1	1	37,9	11,80	0,7	3,2	5,81	0,27
24.07.24	0,16	10,7	1	1	40,6	3,81	0,3	2,7	5,47	0,03
31.07.24	0,21				44,4	5,37	0,6	2,3	5,93	0,21
07.08.24	0,17				48,9	8,37	0,6	2,4	5,56	0,10
14.08.24	0,11				47,1	16,30	1,2	2,3	5,92	0,25
21.08.24	0,17	10,9	1	1	45,3	3,51	0,3	2,2	5,49	0,06
28.08.24	0,27	11,1	1	1	43,2	8,80	0,6	2,3	5,08	0,13
04.09.24	0,16				45,1	2,68	0,3	2,5	4,83	0,03
11.09.24	0,16	11,2	1	1	47,8	2,82	0,5	2,2	4,83	0,07
18.09.24	0,16	11,1	1	1	41,6	2,43	0,3	2,1	4,69	0,03
02.10.24	0,16				36,8	4,35	0,7	2,1	7,29	0,06
09.10.24	0,26				49,4	139,00	1,8	11,1	9,41	0,10
16.10.24	0,16	11,0	1	1	35,3	4,79	0,6	2,4	4,81	0,03
23.10.24	0,16	11,2	1	1	37,0	7,41	1,1	3,2	5,62	0,06
27.11.24	0,16	10,1	1	1	49,3	3,89	0,3	3,5	3,41	0,03
04.12.24	0,16	10,1	1	1	47,0	4,24	0,3	3,3	3,69	0,03
11.12.24	0,16				44,9	7,06	0,6	3,1	4,79	0,03
18.12.24	0,16	10,4	1	1	48,9	6,44	0,6	2,7	4,30	0,03

RK120 Alfasetveien

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	0	3	0	0	0	4,2	0
10.01.24	1	1	0	0	0	3,9	1
17.01.24	8	1	0	0	0	3,9	8
24.01.24	1	1	0	0	0	4,2	1
31.01.24	3	0	0	0	0	3,8	3
07.02.24	5	0	0	0	0	3,8	5
14.02.24	2	0	0	0	0	3,8	2
21.02.24	4	0	0	0	0	3,8	4
28.02.24	31	0	0	0	0	3,7	31
06.03.24	1	0	0	0	0	3,8	1
13.03.24	10	2	0	0	0	3,9	10
20.03.24	2	0	0	0	0	3,9	2
03.04.24	2	1	0	0	0	3,7	2
10.04.24	1	0	0	0	0	3,8	1
17.04.24	3	1	0	0	0	3,8	3
24.04.24	3	0	0	0	0	4,2	3
07.05.24	13	1	0	0		5,0	13
14.05.24	2	0	0	0	0	5,7	2
22.05.24	1	1	0	0	0	5,4	1
29.05.24	2	1	0	0	0	5,6	2
05.06.24	3	0	0	0	0	6,0	3
12.06.24	22	1	0	0	0	5,9	22
19.06.24	0	3	0	0	0	6,1	0
26.06.24	1	1	0	0	0	6,1	1
03.07.24	1	1	0	0	0	6,3	1
10.07.24	0	1	0	0	0	6,6	0
24.07.24	2	0	0	0	0	6,8	2
31.07.24	18	4	0	0	0		18
07.08.24	23	0	0	0	0		23
14.08.24	7	6	0	0	0	6,8	7
21.08.24	15	3	0	0	0	7,6	15
28.08.24	29	11	0	0	0	6,8	29
04.09.24	1	5	0	0	0	7,2	1
11.09.24	44	8	0	0	0	7,0	44
18.09.24	55	24	0	0	0	7,2	55
02.10.24	3	23	0	0	0	7,2	3
09.10.24	8	25	0	0	0	7,2	8
16.10.24	6	32	0	0	0	7,2	6
23.10.24	3	20	0	0	0	7,9	3
30.10.24	8	28	0	0	0	8,8	8
06.11.24	16	40	0	0	0	8,9	16
13.11.24	9	34	0	0	0	8,4	9
20.11.24	4	46	0	0	0	7,9	4
27.11.24	6	27	0	0	0	6,5	6
04.12.24	9	20	0	0	0	6,1	9
11.12.24	8	10	0	0	0	5,5	8
18.12.24	2	7	0	0	0	5,2	2

RK120 Alfasetveien

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24		0,16				52,9	2,60	1,3	1,0	4,40
10.01.24		0,16				53,0	2,11	1,0	0,9	4,41
17.01.24	7,56	0,16	9,8	1	1	54,5	2,19	1,7	0,9	4,77
24.01.24	7,55	0,16	9,9	1	1	58,3	2,18	1,2	1,2	4,08
31.01.24	7,55	0,16	9,9	1	1	54,3	1,98	1,3	1,1	4,75
07.02.24		0,16				56,3	2,25	0,9	1,3	3,69
14.02.24		0,16				57,3	2,62	1,1	1,3	5,04
21.02.24	7,61	0,16	10,0	1	1	51,1	2,13	0,6	1,2	2,91
28.02.24	7,54	0,16	9,9	1	1	55,8	2,87	0,9	1,7	4,63
06.03.24	7,57	0,16	10,0	1	2	58,0	2,58	1,0	1,6	3,80
13.03.24		0,16				51,3	2,10	1,1	1,8	3,78
20.03.24	7,67	0,16	10,2	1	1	49,9	1,95	0,7	1,8	3,21
03.04.24		0,16				56,3	2,11	0,7	2,1	3,93
10.04.24		0,24				79,0	14,10	0,9	3,2	4,69
17.04.24	7,30	0,30	8,1	1	1	93,2	26,40	0,7	49,9	4,03
24.04.24	7,61	0,39	10,2	1	1	115,0	7,36	0,7	16,0	5,33
07.05.24		0,18				50,6	3,32	1,0	16,3	4,52
14.05.24		0,19				55,8	2,77	0,6	14,5	3,47
22.05.24	7,54	0,18	10,2	1	1	55,1	2,53	0,8	11,1	3,31
29.05.24	7,62	0,16	10,3	1	1	45,5	2,32	0,9	8,0	3,83
05.06.24		0,18				41,2	2,38	0,7	5,8	3,54
12.06.24		0,16				43,7	2,77	0,7	5,0	4,19
19.06.24	7,60	0,18	10,4	1	1	45,8	3,08	1,5	4,4	6,00
26.06.24	7,60	0,16	10,4	1	1	42,8	2,63	1,1	3,7	4,59
03.07.24		0,16				40,4	2,68	1,1	3,5	4,38
10.07.24		0,17				63,1	17,40	0,9	4,0	4,34
24.07.24	7,56	0,16	10,5	1	1	39,2	3,19	1,0	2,4	4,54
31.07.24		0,16				40,6	3,02	1,1	2,1	5,41
07.08.24		0,16				45,9	3,18	1,3	2,3	5,36
14.08.24		0,10				47,2	3,35	2,0	2,4	4,93
21.08.24	7,61	0,16	10,6	1	1	43,7	3,19	0,8	2,0	4,45
28.08.24	7,61	0,16	10,7	1	1	42,5	3,12	1,0	2,2	4,57
04.09.24		0,16				41,8	3,25	1,2	2,2	4,96
11.09.24	7,63	0,34	11,0	1	1	43,8	3,31	1,0	2,4	4,50
18.09.24	7,47	0,16	10,6	1	1	39,6	2,79	1,3	1,9	4,75
02.10.24		0,16				34,1	2,95	1,3	1,8	4,59
09.10.24		0,16				35,4	3,10	0,9	1,8	3,46
16.10.24	7,50	0,16	10,7	1	1	32,7	2,65	1,0	1,9	3,80
23.10.24	7,54	0,16	10,8	1	1	36,0	3,16	2,1	2,1	5,70
30.10.24	7,66	0,16	10,6	1	1	35,8	3,23	0,7	1,9	2,83
06.11.24		0,16				38,2	3,05	1,7	2,3	4,89
13.11.24		0,16				37,8	3,40	0,8	2,4	2,88
20.11.24	7,61	0,16	10,0	1	1	38,8	3,56	1,7	2,7	5,26
27.11.24	7,64	0,16	10,0	1	1	41,3	3,14	0,9	3,0	3,39
04.12.24	7,59	0,16	10,0	1	1	43,9	3,18	1,1	2,9	3,68
11.12.24		0,16				45,6	3,79	1,4	2,7	5,27
18.12.24	7,59	0,16	10,0	1	1	45,5	3,27	1,7	2,3	4,94

RK106 Ytre Ringvei

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	2	0	0	0	0	4,1	
10.01.24	3	0	0	0	0	3,9	
17.01.24	12	0	0	0	0	3,9	7,59
24.01.24	5	0	0	0	0	3,9	7,54
31.01.24	1	0	0	0	0	3,8	7,55
07.02.24	6	0	0	0	0	3,9	
14.02.24	0	1	0	0	0	3,9	
21.02.24	2	0	0	0	0	3,8	7,63
28.02.24	27	0	0	0	0	3,8	7,54
06.03.24	5	0	0	0	0	3,7	7,58
13.03.24	14	0	0	0	0	3,9	
20.03.24	3	0	0	0	0	3,9	7,67
03.04.24	4	0	0	0	0	3,8	
10.04.24	1	0	0	0	0	3,8	
17.04.24	0	0	0	0	0	4,0	7,30
24.04.24	5	0	0	0	0	4,5	7,62
07.05.24	40	0	0	0		5,1	
14.05.24	1	0	0	0	0	5,3	
22.05.24	2	0	0	0	0	5,5	7,56
29.05.24	0	2	0	0	0	5,9	7,63
05.06.24	0	2	0	0	0	6,2	
12.06.24	4	0	0	0	0	6,1	
19.06.24	0	0	0	0	0	6,2	7,60
26.06.24	1	0	0	0	0	6,1	7,60
03.07.24	2	0	0	0	0	6,8	
10.07.24	2	1	0	0	0	7,1	
24.07.24	0	1	0	0	0	7,6	7,58
31.07.24	11	12	0	0	0		
07.08.24	24	2	0	0	0		
14.08.24	19	1	0	0	0	7,1	
21.08.24	24	7	0	0	0	7,2	7,62
28.08.24	1	5	0	0	0	7,1	7,64
04.09.24	0	9	0	0	0	7,2	
11.09.24	64	4	0	0	0	6,5	7,65
18.09.24	36	10	0	0	0	7,2	7,50
02.10.24	1	3	0	0	0	7,0	
09.10.24	18	30	0	0	0	7,4	
16.10.24	13	80	0	0	0	7,5	7,52
23.10.24	3	74	0	0	0	8,1	7,54
30.10.24	10	33	0	0	0	8,9	7,67
06.11.24	12	49	0	0	0	9,0	
13.11.24	12	49	0	0	0	8,4	
20.11.24	4	44	0	0	0	7,9	7,61
27.11.24	2	42	0	0	0	6,6	7,63
04.12.24	6	9	0	0	0	6,1	7,61
11.12.24	6	11	0	0	0	5,5	
18.12.24	0	0	0	0	0	5,0	7,61

RK106 Ytre Ringvei

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16				56,6	1,80	1,0	1,1	4,49	0,06
10.01.24	0,16				56,3	1,50	0,9	0,9	4,47	0,07
17.01.24	0,16	9,8	1	1	62,6	1,50	0,8	1,0	3,91	0,05
24.01.24	0,16	9,9	1	1	64,2	1,65	1,0	1,2	4,38	0,06
31.01.24	0,16	9,9	1	1	61,6	1,40	1,0	1,2	4,95	0,07
07.02.24	0,16				61,6	1,67	0,9	1,4	4,30	0,07
14.02.24	0,16				65,2	1,68	0,8	1,4	3,74	0,08
21.02.24	0,16	10,0	1	1	59,2	2,05	1,4	1,4	4,78	0,10
28.02.24	0,16	9,8	1	1	58,9	1,59	1,1	1,8	4,76	0,10
06.03.24	0,16	10,1	1	1	61,0	1,55	1,0	1,7	4,78	0,10
13.03.24	0,16				51,9	1,53	1,4	1,8	6,02	0,11
20.03.24	0,16	10,2	1	1	51,6	3,32	0,6	1,8	3,64	0,03
03.04.24	0,16				60,9	2,49	1,2	2,3	4,14	0,11
10.04.24	0,23				82,5	14,50	1,0	3,0	5,18	0,03
17.04.24	0,29	8,0	1	1	96,9	28,30	1,2	52,9	5,25	0,09
24.04.24	0,32	10,3	1	1	84,4	7,84	0,8	14,3	5,00	0,06
07.05.24	0,18				50,6	2,15	1,3	16,4	5,23	0,10
14.05.24	0,18				54,3	2,13	0,8	14,2	4,00	0,03
22.05.24	0,17	10,2	1	1	54,3	3,63	1,0	11,0	3,85	0,06
29.05.24	0,16	10,3	1	1	45,3	2,33	0,9	8,1	3,53	0,06
05.06.24	0,16				41,4	2,22	1,0	5,6	4,61	0,05
12.06.24	0,16				43,8	2,46	1,0	4,9	3,91	0,07
19.06.24	0,23	10,3	1	1	67,2	4,32	1,4	4,4	5,89	0,07
26.06.24	0,16	10,4	1	1	43,2	2,04	1,2	3,5	4,68	0,06
03.07.24	0,16				37,9	2,95	1,0	3,4	4,24	0,06
10.07.24	0,16				59,9	16,60	1,0	3,8	4,48	0,07
24.07.24	0,16	10,6	1	1	38,5	4,08	1,2	2,4	5,48	0,06
31.07.24	0,16				41,1	3,27	1,1	2,1	4,51	0,08
07.08.24	0,16				45,5	3,06	1,0	2,1	4,52	0,08
14.08.24	0,10				42,2	2,83	1,2	2,2	3,99	0,09
21.08.24	0,19	10,5	1	1	44,5	2,86	1,4	1,9	4,84	0,15
28.08.24	0,16	10,6	1	1	44,8	2,72	1,0	2,1	4,93	0,07
04.09.24	0,16				43,0	2,09	0,9	1,9	4,01	0,06
11.09.24	0,16	10,8	1	1	48,9	2,20	1,2	2,2	4,60	0,11
18.09.24	0,16	10,6	1	1	39,0	1,97	1,3	1,7	5,31	0,08
02.10.24	0,16				36,4	1,81	1,4	1,6	5,72	0,08
09.10.24	0,16				37,7	2,36	0,8	1,6	4,29	0,07
16.10.24	0,16	10,8	1	1	37,1	3,96	0,8	1,8	3,50	0,06
23.10.24	0,16	10,6	1	1	35,8	2,70	1,4	1,7	5,21	0,09
30.10.24	0,16	10,4	1	1	36,5	1,84	1,2	1,5	3,51	0,10
06.11.24	0,16				40,4	2,78	2,4	2,3	6,93	0,28
13.11.24	0,16				43,5	3,74	1,3	2,3	2,64	0,18
20.11.24	0,16	9,9	1	1	39,6	2,06	1,5	2,5	4,99	0,08
27.11.24	0,16	9,9	1	1	44,7	2,02	1,0	2,9	3,62	0,07
04.12.24	0,16	9,9	1	1	49,0	1,74	1,1	2,7	4,23	0,07
11.12.24	0,16				50,6	2,34	1,3	2,5	6,88	0,08
18.12.24	0,16	9,8	1	1	51,1	1,37	1,3	2,1	4,93	0,13

VP36 Margrethe Parms vei

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	7	0	0	0	0	9,6	
10.01.24	2	0	0	0	0	4,1	
24.01.24	2	0	0	0	0	4,4	7,54
07.02.24	2	0	0	0	0	5,9	
21.02.24	3	0	0	0	0	4,4	7,61
06.03.24	5	0	0	0	0	3,8	7,55
20.03.24	6	0	0	0	0	3,9	7,64
03.04.24	3	0	0	0	0	4,4	
10.04.24	2	0	0	0	0	3,6	
24.04.24	5	0	0	0	0	4,7	7,58
07.05.24	38	0	0	0	0	5,3	
14.05.24	2	0	0	0	0	4,9	
29.05.24	1	0	0	0	0	6,1	7,59
12.06.24	26	0	0	0	0	9,6	
26.06.24	1	0	0	0	0	5,7	7,59
03.07.24	3	0	0	0	0	5,8	
10.07.24	0	0	0	0	0	5,9	
17.07.24	1	0	0	0	0	6,1	7,57
24.07.24	1	0	0	0	0	6,0	7,54
31.07.24	11	0	0	0	0		
07.08.24	35	0	0	0	0		
14.08.24	15	0	0	0	0	6,5	
21.08.24	26	0	0	0	0	6,1	7,59
28.08.24	2	0	0	0	0	6,2	7,60
04.09.24	0	0	0	0	0	6,5	
11.09.24	28	0	0	0	0	6,5	7,59
18.09.24	32	0	0	0	0	6,2	7,45
02.10.24	2	0	0	0	0	6,6	
09.10.24	17	0	0	0	0	6,5	
16.10.24	15	0	0	0	0	7,5	7,48
30.10.24	11	0	0	0	0	8,6	7,64
04.12.24	7	0	0	0	0	6,1	7,57
11.12.24	4	0	0	0	0	5,2	
18.12.24	3	0	0	0	0	5,0	7,56

VP36 Margrethe Parms vei

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16				57,4	4,62	2,5	1,1	12,40	0,73
10.01.24	0,16				57,0	1,15	2,4	0,9	16,00	0,82
24.01.24	0,16	9,9	1	1	64,3	1,38	1,3	1,2	9,09	0,46
07.02.24	0,16				68,2	1,38	1,8	1,3	10,50	0,62
21.02.24	0,16	10,0	1	1	56,0	0,81	4,9	1,3	17,50	1,04
06.03.24	0,16	10,0	1	1	60,6	1,14	3,9	1,6	185,00	0,82
20.03.24	0,16	10,2	1	1	53,6	1,08	3,7	1,8	11,30	0,70
03.04.24	0,16				60,3	1,27	7,2	2,3	21,90	1,17
10.04.24	0,21				89,0	14,50	2,2	3,2	13,70	0,40
24.04.24	0,21	10,2	1	1	48,6	1,61	5,6	13,1	31,30	1,31
07.05.24	0,17				48,9	1,76	5,7	15,9	36,60	1,73
14.05.24	0,19		1	1	56,0	2,44	1,6	14,9	9,95	0,50
29.05.24	0,16	10,3	1	1	46,0	1,19	3,9	8,5	24,30	1,35
12.06.24	0,16				110,0	4,86	1,3	3,4	11,80	0,36
26.06.24	0,16	10,3	1	1	41,5	1,04	2,2	3,7	15,90	0,72
03.07.24	0,16				42,5	1,08	1,2	3,6	7,82	0,41
10.07.24	0,17				62,1	13,80	1,0	3,9	5,82	0,33
17.07.24	0,16	10,3	1	1	39,0	1,00	0,8	2,0	5,15	0,26
24.07.24	0,16	10,3	1	1	47,8	1,16	0,8	2,0	5,32	0,30
31.07.24	0,16				41,8	1,02	0,7	2,0	4,92	0,31
07.08.24	0,16				49,6	1,74	1,3	2,2	7,08	0,41
14.08.24	0,10				44,4	1,23	1,4	2,1	7,37	0,47
21.08.24	0,16	10,5	1	1	42,4	1,15	1,0	1,7	5,90	0,40
28.08.24	0,16	10,6	1	1	42,3	1,12	1,1	1,9	6,78	0,43
04.09.24	0,16				42,1	1,05	0,8	1,8	4,64	0,52
11.09.24	0,16	10,8	1	1	44,1	1,27	2,4	2,1	14,40	1,08
18.09.24	0,16	10,5	1	1	39,2	0,93	1,2	1,7	7,41	0,42
02.10.24	0,16				34,4	1,45	1,0	1,4	5,67	0,55
09.10.24	0,16				35,6	1,10	0,8	1,4	4,91	0,30
16.10.24	0,16	10,6	1	1	33,8	1,11	1,1	1,5	6,34	0,49
30.10.24	0,16	10,4	1	1	34,5	1,15	1,4	1,3	7,91	0,54
04.12.24	0,16	9,9	1	1	47,5	1,27	0,8	2,7	4,79	0,23
11.12.24	0,16				48,4	1,29	0,9	2,5	6,04	0,30
18.12.24	0,16	9,8	1	1	49,0	1,21	1,1	2,1	5,84	0,43

VP4 Bergensveien

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
17.01.24	11	0	0	0	0	3,8	7,57
31.01.24	1	0	0	0	0	3,7	7,55
14.02.24	0	0	0	0	0	3,7	
28.02.24	20	0	0	0	0	3,7	7,47
13.03.24	10	0	0	0	0	3,7	
17.04.24	1	0	0	0	0	3,7	7,26
22.05.24	2	0	0	0	0	5,2	7,55
05.06.24	1	0	0	0	0	6,5	
19.06.24	4	0	0	0	0	6,3	7,58
26.06.24	2	0	0	0	0	6,5	7,60
03.07.24	0	0	0	0	0	6,1	
10.07.24	1	0	0	0	0	6,7	
17.07.24	3	0	0	0	0	7,1	7,58
24.07.24	0	0	0	0	0	7,4	7,57
31.07.24	12	0	0	0	0		
07.08.24	10	0	0	0	0		
14.08.24	4	0	0	0	0	6,7	
21.08.24	36	0	0	0	0	7,3	7,62
28.08.24	3	0	0	0	0	7,5	7,59
04.09.24	0	0	0	0	0	7,0	
11.09.24	9	0	0	0	0	8,0	7,58
18.09.24	34	0	0	0	0	8,0	7,49
02.10.24	4	0	0	0	0	8,8	
09.10.24	14	0	0	0	0	9,1	
16.10.24	78	0	0	0	0	7,2	7,50
23.10.24	1	0	0	0	0	7,9	7,52
30.10.24	15	0	0	0	0	8,5	7,57
06.11.24	9	0	0	0	0	8,7	
13.11.24	7	0	0	0	0	8,3	
20.11.24	2	0	0	0	0	8,3	7,62
27.11.24	6	0	0	0	0	6,9	7,63
04.12.24	9	0	0	0	0	7,3	7,52

VP4 Bergensveien

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16									
17.01.24	0,16	9,8	1	1	60,6	4,20	1,4	1,1	6,57	0,15
31.01.24	0,60	9,9	1	1	58,6	34,00	1,3	1,3	6,40	0,19
14.02.24	0,16				58,7	2,82	1,0	1,4	5,86	0,14
28.02.24	0,16	9,9	1	1	60,9	2,96	1,5	2,0	7,13	0,16
13.03.24	0,16				50,6	2,64	1,6	1,9	8,58	0,18
17.04.24	0,32	8,0	1	1	103,0	33,10	2,6	61,0	10,30	0,24
22.05.24	0,21	10,2	1	1	54,3	2,87	0,8	11,0	4,72	0,09
05.06.24	0,39				44,1	190,00	1,9	6,9	6,65	0,20
19.06.24	0,19	10,3	1	1	41,5	10,40	2,2	4,3	8,12	0,20
26.06.24	0,16	10,3	1	1	39,2	4,12	1,1	3,6	5,75	0,12
03.07.24	0,16				40,2	3,21	1,1	3,5	4,95	0,12
10.07.24	0,16				43,8	22,80	1,2	3,3	5,98	0,14
17.07.24	0,16	10,4	1	1	38,0	14,80	1,3	2,3	6,66	0,13
24.07.24	0,16	10,3	1	1	39,8	44,70	2,3	2,8	6,96	0,22
31.07.24	0,16				36,0	54,10	1,2	3,3	5,85	0,15
07.08.24	0,16				42,4	10,60	1,3	2,2	5,81	0,12
14.08.24	0,10				42,7	3,94	0,7	2,1	4,15	0,09
21.08.24	0,16	10,4	1	1	41,1	10,40	1,1	2,1	5,16	0,11
28.08.24	0,16	10,5	1	1	39,5	7,12	0,8	2,2	4,55	0,11
04.09.24	0,16				39,4	10,60	1,2	1,9	5,40	0,16
11.09.24	0,16	10,6	1	1	42,2	17,80	1,7	2,2	5,94	0,19
18.09.24	0,16	10,6	1	1	35,3	26,20	1,0	2,3	5,09	0,11
02.10.24	0,22				30,4	154,00	2,6	3,8	7,73	0,22
09.10.24	0,16				27,1	50,10	1,1	2,9	5,06	0,15
16.10.24	0,16	10,6	1	1	29,7	58,10	1,6	2,8	6,28	0,22
23.10.24	0,16	10,6	1	1	33,3	3,09	1,7	1,6	6,45	0,21
30.10.24	0,16	10,6	1	1	31,6	93,60	1,1	2,6	4,22	0,14
06.11.24	0,16				37,1	3,23	1,4	2,0	5,11	0,16
13.11.24	0,16				37,9	2,90	2,1	2,1	5,39	0,19
20.11.24	0,16	9,9	1	1	36,8	6,70	1,1	2,3	5,27	0,15
27.11.24	0,16	9,9	1	1	39,6	5,68	1,1	2,4	5,15	0,15
04.12.24	0,16	9,9	1	1	41,3	98,70	1,4	3,9	5,55	0,17

VP3 Ammerudhellinga

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	7	0	0	0	0	3,9	
10.01.24	4	0	0	0	0	3,8	
17.01.24	19	0	0	0	0	3,8	7,55
24.01.24	53	0	0	0	0	3,7	7,54
31.01.24	2	0	0	0	0	3,7	7,53
07.02.24	12	0	0	0	0	3,7	
14.02.24	0	0	0	0	0	3,7	
21.02.24	3	0	0	0	0	3,7	7,59
28.02.24	30	0	0	0	0	3,6	7,49
06.03.24	3	0	0	0	0	3,6	7,52
13.03.24	7	0	0	0	0	3,7	
20.03.24	0	0	0	0	0	3,7	7,66
03.04.24	3	0	0	0	0	3,7	
10.04.24	1	0	0	0	0	3,6	
17.04.24	1	0	0	0	0	3,8	7,27
24.04.24	1	0	0	0	0	4,2	7,58
07.05.24	22	0	0	0		5,0	
14.05.24	4	0	0	0	0	5,5	
22.05.24	2	0	0	0	0	5,5	7,52
29.05.24	1	0	0	0	0	5,7	7,62
05.06.24	1	0	0	0	0	6,2	
12.06.24	3	0	0	0	0	6,4	
19.06.24	1	0	0	0	0	6,5	7,58
26.06.24	0	0	0	0	0	6,3	7,58
03.07.24	0	0	0	0	0	6,8	
10.07.24	1	0	0	0	0	6,9	
17.07.24	2	0	0	0	0	7,0	7,57
24.07.24	2	0	0	0	0	7,0	7,55
31.07.24	11	0	0	0	0		
07.08.24	30	0	0	0	0		
14.08.24	10	0	0	0	0	7,5	
21.08.24	45	0	0	0	0	6,6	7,60
28.08.24	7	0	0	0	0	6,7	7,61
04.09.24	0	0	0	0	0	7,0	
11.09.24	32	0	0	0	0	6,8	7,57
18.09.24	22	0	0	0	0	7,2	7,46
02.10.24	4	0	0	0	0	7,2	
09.10.24	2	0	0	0	0	7,3	
16.10.24	52	0	0	0	0	7,2	7,47
23.10.24	1	0	0	0	0	7,9	7,49
30.10.24	25	0	0	0	0	8,9	7,63
06.11.24	4	0	0	0	0	8,8	
13.11.24	10	0	0	0	0	8,3	
20.11.24	2	0	0	0	0	8,0	7,58
27.11.24	2	0	0	0	0	6,7	7,59
04.12.24	11	0	0	0	0	6,1	7,53
11.12.24	2	0	0	0	0	5,5	
18.12.24	1	0	0	0	0	5,1	7,55

VP3 Ammerudhellinga

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16				50,1	5,77	1,2	1,2	3,52	0,03
10.01.24	0,16				53,8	4,58	1,4	1,1	3,13	0,03
17.01.24	0,16	9,8	1	1	52,5	7,48	1,2	1,2	2,98	0,03
24.01.24	0,16	9,9	1	1	62,3	4,40	2,0	1,3	3,12	0,03
31.01.24	0,16	9,8	1	1	54,5	4,23	1,3	1,3	2,86	0,03
07.02.24	0,16				55,2	5,17	1,2	1,5	3,23	0,03
14.02.24	0,16				52,5	5,10	1,2	1,4	4,55	0,07
21.02.24	0,16	10,0	1	1	51,7	4,20	1,3	1,4	2,22	0,03
28.02.24	0,16	9,9	1	1	56,5	5,43	1,2	2,0	3,26	0,06
06.03.24	0,16	10,0	1	1	56,1	5,34	1,7	1,8	3,50	0,08
13.03.24	0,16				45,1	3,74	1,6	1,7	2,84	0,06
20.03.24	0,16	10,2	1	1	50,4	3,43	1,0	1,9	2,55	0,03
03.04.24	0,16				57,6	4,24	1,3	2,3	2,62	0,03
10.04.24	0,24				75,5	19,10	1,8	3,4	3,66	0,03
17.04.24	0,29	8,1	1	1	106,0	36,60	1,8	56,5	3,92	0,06
24.04.24	0,22	10,2	1	1	52,1	4,66	1,2	13,7	4,03	0,03
07.05.24	0,17				50,8	3,59	1,2	16,6	3,64	0,03
14.05.24	0,19				50,2	4,38	1,8	13,9	3,30	0,03
22.05.24	0,21	10,1	1	1	54,3	3,04	1,5	11,2	2,60	0,03
29.05.24	0,16	10,3	1	1	45,8	2,96	1,7	8,0	2,86	0,03
05.06.24	0,17				42,4	3,28	1,6	6,0	3,35	0,03
12.06.24	0,18				45,9	4,28	1,1	5,2	3,23	0,03
19.06.24	0,23	10,2	1	1	46,9	2,93	2,0	4,3	8,43	0,03
26.06.24	0,16	10,3	1	1	39,8	3,25	2,0	3,5	3,38	0,03
03.07.24	0,16				41,9	3,56	2,3	3,5	3,45	0,06
10.07.24	0,18				62,0	18,80	1,6	4,4	3,38	0,05
17.07.24	0,16	10,3	1	1	38,3	5,54	1,3	2,5	3,29	0,03
24.07.24	0,16	10,3	1	1	38,1	4,25	1,8	2,4	3,55	0,03
31.07.24	0,16				40,5	3,47	1,3	2,2	3,59	0,03
07.08.24	0,16				43,1	3,33	1,4	2,1	3,62	0,03
14.08.24	0,10				42,3	3,59	1,6	2,3	3,04	0,03
21.08.24	0,16	10,5	1	1	42,4	2,47	1,1	1,9	3,12	0,03
28.08.24	0,16	10,6	1	1	43,4	2,43	1,4	2,1	3,17	0,03
04.09.24	0,16				42,3	3,04	1,1	2,1	3,07	0,03
11.09.24	0,16	10,7	1	1	46,2	3,45	1,4	2,3	3,55	0,03
18.09.24	0,16	10,5	1	1	39,3	2,73	1,5	1,9	3,17	0,03
02.10.24	0,16				36,5	2,75	1,9	1,8	3,53	0,03
09.10.24	0,16				34,7	3,18	1,8	1,7	2,80	0,03
16.10.24	0,16	10,6	1	1	32,9	3,37	2,2	1,9	3,18	0,05
23.10.24	0,16	10,6	1	1	35,4	4,06	2,6	2,1	3,35	0,06
30.10.24	0,16	10,4	1	1	34,8	2,98	1,5	1,9	2,37	0,03
06.11.24	0,16				37,8	3,02	2,2	2,4	2,75	0,05
13.11.24	0,16				37,2	3,54	2,1	2,4	2,59	0,05
20.11.24	0,16	9,9	1	1	37,1	5,68	2,1	2,7	2,81	0,06
27.11.24	0,16	9,8	1	1	41,8	5,63	2,0	2,9	2,67	0,03
04.12.24	0,16	9,8	1	1	42,0	4,20	2,0	2,7	2,64	0,06
11.12.24	0,16				44,4	4,47	2,1	2,5	3,04	0,03
18.12.24	0,16	9,8	1	1	45,6	4,37	1,9	2,2	2,71	0,03

RK132 Nordstrandveien

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
08.01.24	0	9	0	0	0	4,1	7,61
15.01.24	5	8	0	0	0	4,2	7,58
29.01.24	1	10	0	0	0	4,3	7,58
05.02.24	1	6	0	0	0	4,1	7,66
12.02.24	5	7	0	0	0	4,1	7,70
19.02.24	9	8	0	0	0	3,8	7,69
26.02.24	4	2	0	0	0	3,7	7,56
04.03.24	2	3	0	0	0	3,7	7,55
11.03.24	2	9	0	0	0	4,1	7,59
18.03.24	0	10	0	0	0	4,0	7,64
02.04.24	12	6	0	0	0	3,9	7,71
08.04.24	13	7	0	0	0	4,2	7,71
15.04.24	2	10	0	0	0	4,2	7,57
22.04.24	0	8	0	0	0	4,2	7,64
06.05.24	15	9	0	0	0	5,5	7,55
13.05.24	1	5	0	0	0	5,8	7,57
21.05.24	1	10	0	0	0	5,5	7,56
27.05.24	0	8	0	0	0	6,0	7,57
03.06.24	14	5	0	0	0	6,0	7,67
10.06.24	6	34	0	0	0	6,2	7,61
17.06.24	28	15	0	0	0	6,3	7,67
24.06.24	17	10	0	0	0	6,8	7,55
01.07.24	2	17	0	0	0	6,7	7,59
08.07.24	2	15	0	0	0	7,2	7,64
15.07.24	1	33	0	0	0	7,3	7,60
22.07.24	2	25	0	0	0	7,1	7,60
29.07.24	7	23	0	0	0	7,1	7,60
05.08.24	14	16	0	0	0	7,7	7,47
12.08.24	26	9	0	0	0	7,6	7,60
19.08.24	14	14	0	0	0	6,6	7,56
26.08.24	2	14	0	0	0	6,8	7,62
02.09.24	19	8	0	0	0	6,7	7,50
09.09.24	3	22	0	0	0	6,9	7,64
16.09.24	3	17	0	0	0	7,3	7,64
30.09.24	9	19	0	0	0	7,1	7,59
07.10.24	42	18	0	0	0	6,8	7,68
14.10.24	13	23	0	0	0	6,9	7,64
21.10.24	0	23	0	0	0	7,2	7,63
28.10.24	8	17	0	0	0	7,0	7,61
04.11.24	9	39	0	0	0	6,9	7,58
11.11.24	11	41	0	0	0	7,5	7,59
18.11.24	3	39	0	0	0	7,3	7,60
25.11.24	7	30	0	0	0	7,0	7,61
02.12.24	14	20	0	0	0	6,6	7,62
09.12.24	2	28	0	0	0	6,2	7,66
16.12.24	7	17	0	0	0	5,8	7,68

RK132 Nordstrandveien

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
08.01.24	0,16	10,6	1	1	31,6	5,56	1,3	2,4	11,40	0,23
15.01.24	0,26	10,4			58,1	17,80	4,5	5,0	14,30	0,44
29.01.24	0,16	10,5	1	1	35,7	7,04	1,8	2,0	16,40	0,32
05.02.24	0,16	10,7	1	1	38,6	8,19	3,1	2,5	10,70	0,66
12.02.24	0,16	10,7			35,0	4,67	1,0	1,4	8,55	0,21
19.02.24	0,16	10,6	1	1	37,3	7,08	1,3	1,9	10,30	0,26
26.02.24	0,16	10,7			29,3	5,41	1,3	1,8	11,30	0,24
04.03.24	0,16	10,7	1	1	29,6	5,30	1,1	2,1	9,41	0,25
11.03.24	0,19	10,8			47,7	9,57	2,7	6,2	14,50	0,36
18.03.24	0,16	10,8	1	1	36,8	5,45	1,2	3,3	9,40	0,20
02.04.24	0,16	10,8	1	1	27,1	3,69	1,1	1,8	8,23	0,16
08.04.24	0,16	10,9			27,3	4,58	1,3	2,3	10,90	0,20
15.04.24	0,16	11,0			31,6	4,51	1,2	2,2	9,91	0,21
22.04.24	0,16	10,7	1	1	37,3	5,80	1,8	8,3	12,80	0,29
06.05.24	0,38	10,7	1	1	101,0	28,80	4,8	32,2	20,60	0,64
13.05.24	0,27	10,6	1	1	73,9	15,00	2,2	21,5	16,10	0,35
21.05.24	0,17	10,5			35,0	5,28	1,2	12,3	8,40	0,27
27.05.24	0,18	10,7	1	1	34,8	5,30	1,7	12,0	8,53	0,25
03.06.24	0,16	10,8			27,3	4,01	1,5	9,1	9,09	0,21
10.06.24	0,16	10,7	1	1	26,0	3,86	1,4	8,4	9,72	0,22
17.06.24	0,17	10,8			30,2	5,74	1,9	7,9	12,20	0,30
24.06.24	0,16	10,8	1	1	27,8	4,12	1,9	8,0	12,50	0,27
01.07.24	0,16	10,9			28,2	4,78	1,9	9,0	12,00	0,27
08.07.24	0,16	10,5	1	1	42,8	4,97	1,6	3,7	10,30	0,27
15.07.24	0,16	9,9			39,5	8,17	1,9	1,9	10,30	0,31
22.07.24	0,10				19,7	4,13	1,1	5,8	5,57	0,17
29.07.24	0,10				26,2	5,16	1,8	5,9	9,64	0,30
05.08.24	0,16	10,8	1	1	21,5	5,14	2,1	7,8	15,10	0,30
12.08.24	0,10				22,2	4,15	1,8	7,3	10,50	0,26
19.08.24	0,16	11,1	1	1	24,9	3,69	1,5	6,9	8,65	0,25
26.08.24	0,16	11,3			26,2	4,24	1,7	6,4	10,10	0,29
02.09.24	0,16	11,0	1	1	20,7	4,51	1,8	7,4	11,20	0,27
09.09.24	0,16	11,2			26,5	4,90	1,3	5,5	6,25	0,25
16.09.24	0,16	11,2	1	1	26,3	5,97	2,2	7,2	13,20	0,37
30.09.24	0,16	11,4	1	1	26,3	5,70	1,8	7,4	10,00	0,34
07.10.24	0,16	11,5			24,6	3,88	1,6	6,1	10,10	0,26
14.10.24	0,16	11,5	1	1	23,8	5,37	1,6	7,0	9,99	0,28
21.10.24	0,16	11,5			24,5	5,99	1,5	7,7	9,75	0,28
28.10.24	0,16	11,2	1	1	24,8	6,52	1,7	8,4	11,30	0,28
04.11.24	0,16	11,2	1	1	32,2	8,76	2,4	12,1	12,90	0,47
11.11.24	0,16	10,9	1	1	28,4	9,73	1,6	8,2	11,10	0,28
18.11.24	0,16	11,2			25,5	6,12	1,6	7,7	8,86	0,30
25.11.24	0,16	11,0	1	1	26,0	5,43	1,9	7,8	13,00	0,30
02.12.24	0,16	10,8			26,9	6,17	2,2	5,8	13,20	0,42
09.12.24	0,16	10,8	1	1	33,5	6,03	2,9	6,5	22,50	0,42
16.12.24	0,16	10,7			29,8	5,38	2,4	6,3	17,50	0,38

RK155 Løvliveien

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp · [°C]	pH
21.10.24	2	66	0	0	0		7,63
28.10.24	5	36	0	0	0		7,64
04.11.24	13	69	0	0	0	8,6	7,66
11.11.24	12	48	0	0	0	8,3	7,60
18.11.24	5	60	0	0	0	7,9	7,62
25.11.24	22	61	0	0	0	7,7	7,65
02.12.24	3	51	0	0	0	7,5	7,64
09.12.24	1	40	0	0	0	7,0	7,67
16.12.24	4	31	0	0	0	6,5	7,68

RK155 Løvliveien

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
21.10.24	0,17	11,4			23,3	20,30	0,9	4,03	9,01	0,19
28.10.24	0,27	11,2	1	1	21,6	14,20	0,9	4,19	9,09	0,07
04.11.24	0,16	11,2	1	1	20,0	10,70	1,1	3,55	9,88	0,10
11.11.24	0,16	11,1	1	1	17,2	7,76	0,9	2,93	10,30	0,07
18.11.24	0,16	11,4			19,0	9,22	0,9	3,03	8,58	0,09
25.11.24	0,16	11,1	1	1	17,8	8,01	1,1	2,95	11,30	0,09
02.12.24	0,16	10,9			18,5	6,20	0,8	2,10	7,59	0,07
09.12.24	0,16	10,7	1	1	22,3	7,82	1,3	2,05	11,30	0,14
16.12.24	0,16	10,7			21,6	8,25	1,0	2,26	8,46	0,08

RK141 Fugleliveien

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
02.01.24	2	9	0	0	0	4,2	7,60
08.01.24	4	4	0	0	0	4,2	7,65
15.01.24	20	5	0	0	0	3,6	7,61
29.01.24	1	5	0	0	0	4,1	7,56
05.02.24	1	6	0	0	0	3,8	7,61
12.02.24	9	6	0	0	0	4,0	7,70
19.02.24	0	6	0	0	0	3,8	7,71
26.02.24	2	2	0	0	0	3,7	7,58
04.03.24	1	4	0	0	0	3,7	7,59
11.03.24	6	3	0	0	0	4,0	7,59
18.03.24	1	6	0	0	0	3,8	7,67
02.04.24	20	0	0	0	0	3,8	7,75
08.04.24	10	12	0	0	0	4,0	7,57
15.04.24	0	9	0	0	0	4,0	7,41
22.04.24	3	6	0	0	0	4,1	7,71
06.05.24	42	10	0	0	0	5,1	7,63
13.05.24	3	7	0	0	0	5,4	7,63
21.05.24	6	2	0	0	0	5,5	7,62
27.05.24	4	11	0	0	0	6,0	7,67
03.06.24	4	12	0	0	0	5,9	7,76
10.06.24	3	13	0	0	0	5,9	7,69
17.06.24	34	16	0	0	0	6,3	7,66
24.06.24	32	22	0	0	0	6,7	7,59
01.07.24	2	12	0	0	0	6,9	7,67
08.07.24	3	41	0	0	0	7,2	7,65
15.07.24	1	48	0	0	0	7,3	7,65
22.07.24	0	36	0	0	0	7,4	7,70
29.07.24	13	38	0	0	0	7,5	7,70
05.08.24	5	31	0	0	0	7,4	7,64
12.08.24	5	43	0	0	0	7,4	7,70
19.08.24	10	44	0	0	0	7,5	7,69
26.08.24	2	44	0	0	0	7,1	7,71
02.09.24	1	50	0	0	0	7,6	7,67
09.09.24	0	44	0	0	0	7,5	7,66
16.09.24	6	51	0	0	0	7,8	7,58
30.09.24	10	66	0	0	0	7,6	7,55
07.10.24	28	34	0	0	0	7,6	7,58
14.10.24	10	54	0	0	0	7,7	7,58
21.10.24	4	46	0	0	0	7,8	7,57
28.10.24	23	43	0	0	0	8,3	7,71
04.11.24	10	38	0	0	0	8,2	7,67
11.11.24	8	61	0	0	0	8,7	7,70
18.11.24	3	58	0	0	0	8,2	7,63
25.11.24	9	53	0	0	0	7,2	7,68
02.12.24	8	42	0	0	0	6,4	7,62
09.12.24	1	35	0	0	0	5,9	7,63
16.12.24	10	31	0	0	0	5,4	7,64

RK141 Fugleliveien

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
02.01.24	0,16	9,8			51,1	3,36	2,0	1,1	4,52	0,07
08.01.24	0,16	9,9	1	1	45,8	3,57	0,7	1,0	3,97	0,05
15.01.24	0,16	9,9			65,4	4,63	1,3	1,1	4,27	0,12
29.01.24	0,16	9,8	1	1	53,3	2,97	0,8	1,0	3,91	0,06
05.02.24	0,16	9,9	1	1	61,0	3,87	1,1	1,4	5,27	0,13
12.02.24	0,16	10,0			60,1	3,20	0,8	1,1	6,24	0,10
19.02.24	0,16	10,0	1	1	61,4	3,25	0,8	1,4	4,53	0,10
26.02.24	0,16	9,9			54,8	3,09	1,0	1,5	4,05	0,09
04.03.24	0,16	10,0	1	1	54,9	3,16	2,1	1,6	3,58	0,17
11.03.24	0,16	10,1			51,9	3,24	1,0	2,4	3,52	0,09
18.03.24	0,16	10,1	1	1	57,7	3,14	0,9	1,8	3,46	0,09
02.04.24	0,16	10,2	1	1	57,6	3,19	0,9	2,3	3,96	0,03
08.04.24	0,20	8,1			62,4	14,00	0,8	2,4	3,74	0,07
15.04.24	0,27	8,1			79,2	15,30	1,5	2,5	5,20	0,20
22.04.24	0,17	10,4	1	1	51,3	3,96	1,2	14,6	4,56	0,12
06.05.24	0,20	10,3	1	1	56,1	4,17	2,0	15,7	4,24	0,27
13.05.24	0,18	10,2	1	1	53,1	3,29	1,2	13,8	2,84	0,08
21.05.24	0,18	10,3			56,2	3,79	1,4	11,5	4,56	0,17
27.05.24	0,16	10,3	1	1	46,9	2,94	0,9	8,5	3,74	0,05
03.06.24	0,16	10,4			43,4	3,01	0,8	6,4	3,19	0,03
10.06.24	0,16	10,3	1	1	42,7	3,21	0,8	4,8	3,49	0,07
17.06.24	0,16	10,3			45,0	5,22	0,9	4,3	3,59	0,07
24.06.24	0,16	10,2	1	1	42,2	4,21	0,8	3,8	3,37	0,05
01.07.24	0,16	10,4			41,8	4,91	1,6	3,2	3,75	0,22
08.07.24	0,16	10,3	1	1	40,6	4,58	0,6	2,7	3,05	0,03
15.07.24	0,16	10,3			39,5	5,12	0,7	2,1	3,41	0,07
22.07.24	0,10				36,7	5,71	1,6	1,7	4,92	0,21
29.07.24	0,10				48,8	6,77	1,2	2,2	4,52	0,14
05.08.24	0,16	10,4	1	1	40,7	4,84	1,6	1,9	4,11	0,16
12.08.24	0,10				43,5	4,97	1,0	1,9	3,85	0,07
19.08.24	0,16	10,5	1	1	44,8	4,56	1,0	1,8	3,88	0,08
26.08.24	0,17	10,6			41,1	4,75	1,1	1,8	3,93	0,12
02.09.24	0,16	10,5	1	1	39,1	4,00	1,0	1,6	3,63	0,06
09.09.24	0,16	10,6			42,8	6,40	1,3	1,8	4,20	0,16
16.09.24	0,16	10,5	1	1	37,2	4,93	1,5	1,7	4,83	0,11
30.09.24	0,16	10,6	1	1	44,1	12,60	1,8	1,9	3,99	0,26
07.10.24	0,16	10,6			35,4	4,30	1,3	1,4	4,02	0,11
14.10.24	0,16	10,6	1	1	33,8	4,97	1,4	1,3	4,18	0,10
21.10.24	0,16	10,6			37,0	6,98	1,6	1,5	3,83	0,23
28.10.24	0,16	10,4	1	1	42,9	6,49	2,2	1,3	4,08	0,36
04.11.24	0,16	10,0	1	1	38,7	4,76	1,4	1,4	3,08	0,18
11.11.24	0,16	9,9	1	1	36,4	4,25	1,0	1,7	3,01	0,11
18.11.24	0,16	9,9			41,0	4,82	1,4	1,8	3,55	0,14
25.11.24	0,16	9,9	1	1	41,9	4,47	1,4	2,4	4,83	0,09
02.12.24	0,16	9,8			40,6	3,99	1,0	2,4	22,70	0,09
09.12.24	0,16	9,9	1	1	43,0	4,35	0,9	2,3	3,31	0,06
16.12.24	0,16	9,9			42,9	4,54	1,3	1,9	3,59	0,09

VP7 Brannfjell

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
02.01.24	7	9	0	0	0	5,0	7,55
08.01.24	2	5	0	0	0	4,9	7,61
15.01.24	22	11	0	0	0	4,5	7,59
29.01.24	1	4	0	0	0	4,7	7,59
05.02.24	5	7	0	0	0	4,4	7,65
12.02.24	8	7	0	0	0	4,7	7,67
19.02.24	7	5	0	0	0	3,9	7,68
26.02.24	1	80	0	0	0	3,9	7,58
04.03.24	2	6	0	0	0	3,8	7,55
11.03.24	7	3	0	0	0	4,6	7,63
18.03.24	2	6	0	0	0	4,1	7,65
02.04.24	6	4	0	0	0	4,4	7,69
08.04.24	19	1	0	0	0	4,7	7,67
15.04.24	0	8	0	0	0	4,8	7,53
22.04.24	2	11	0	0	0	5,3	7,63
06.05.24	26	14	0	0	0	5,8	7,60
13.05.24	2	5	0	0	0	6,3	7,57
21.05.24	1	12	0	0	0	6,5	7,57
27.05.24	0	9	0	0	0	7,3	7,60
03.06.24	3	10	0	0	0	7,5	7,69
10.06.24	1	18	0	0	0	8,0	7,64
17.06.24	21	14	0	0	0	7,9	7,65
24.06.24	26	24	0	0	0	8,1	7,55
01.07.24	2	23	0	0	0	8,4	7,61
08.07.24	1	15	0	0	0	8,7	7,67
15.07.24	3	40	0	0	0	9,5	7,62
22.07.24	5	12	0	0	0	8,6	7,70
29.07.24	28	9	0	0	0	8,4	7,70
05.08.24	10	12	0	0	0	8,7	7,54
12.08.24	20	23	0	0	0	8,9	7,70
19.08.24	15	23	0	0	0	8,8	7,59
26.08.24	7	19	0	0	0	8,9	7,59
02.09.24	6	23	0	0	0	8,7	7,61
09.09.24	4	27	0	0	0	9,0	7,64
16.09.24	12	26	0	0	0	9,7	7,62
30.09.24	4	0	0	0	0	9,1	7,56
07.10.24	42	27	0	0	0	8,9	7,61
14.10.24	5	37	0	0	0	8,9	7,60
21.10.24	4	39	0	0	0	9,2	7,58
28.10.24	8	58	0	0	0	9,6	7,64
04.11.24	11	47	0	0	0	9,4	7,59
11.11.24	43	9	0	0	0	8,9	7,66
18.11.24	2	7	0	0	0	8,6	7,59
25.11.24	14	9	0	0	0	8,3	7,69
02.12.24	10	4	0	0	0	7,1	7,59
09.12.24	6	1	0	0	0	7,3	7,65
16.12.24	7	1	0	0	0	6,5	7,63

VP7 Brannfjell

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
02.01.24	0,16	10,6			25,9	28,00	8,6	2,2	8,79	0,17
08.01.24	0,16	10,6	1	1	29,1	26,80	8,5	2,3	7,75	0,15
15.01.24	0,32	10,5			47,0	39,40	6,4	2,8	5,95	0,13
29.01.24	0,16	10,6	1	1	31,3	24,70	8,7	1,8	9,51	0,23
05.02.24	0,23	10,6	1	1	40,8	25,90	6,5	2,2	6,45	0,13
12.02.24	0,20	10,6			44,2	26,60	7,3	2,0	9,91	0,19
19.02.24	0,16	10,7	1	1	32,0	11,20	6,3	1,8	5,72	0,12
26.02.24	0,35	10,8			63,0	59,30	7,6	7,0	7,78	0,18
04.03.24	0,20	10,7	1	1	37,8	19,50	5,0	2,6	5,53	0,12
11.03.24	0,24	10,5			40,5	30,90	8,9	2,8	8,12	0,20
18.03.24	0,30	10,4	1	1	58,5	40,90	4,8	7,6	6,21	0,14
02.04.24	0,24	10,6	1	1	35,1	27,60	8,1	2,1	8,60	0,25
08.04.24	0,24	10,1			37,4	30,40	8,2	2,7	11,90	0,21
15.04.24	0,22	9,9			42,0	22,60	7,4	2,3	6,61	0,11
22.04.24	0,27	10,6	1	1	33,3	27,10	9,4	5,5	8,55	0,19
06.05.24	0,26	10,5	1	1	35,4	14,10	5,6	8,4	4,40	0,10
13.05.24	0,24	10,5	1	1	34,4	22,30	9,2	8,5	6,38	0,18
21.05.24	0,24	10,5			40,4	15,60	5,9	8,6	6,07	0,13
27.05.24	0,21	10,6	1	1	31,0	20,30	9,0	6,6	8,79	0,22
03.06.24	0,18	10,8			28,5	15,20	6,6	5,7	6,91	0,18
10.06.24	0,20	10,7	1	1	28,3	16,60	7,8	4,8	7,52	0,19
17.06.24	0,19	10,6			28,3	10,80	7,1	4,1	6,07	0,12
24.06.24	0,20	10,7	1	1	26,8	18,00	7,5	4,7	7,24	0,21
01.07.24	0,16	10,8			31,1	17,90	8,3	4,5	7,56	0,20
08.07.24	0,16	10,5	1	1	35,6	7,92	6,4	2,6	6,52	0,10
15.07.24	0,16	10,2			39,6	14,70	3,2	2,3	3,76	0,03
22.07.24	0,10				25,0	10,50	9,1	3,3	10,20	0,05
29.07.24	0,10				28,1	10,90	9,5	2,9	9,84	0,10
05.08.24	0,16	10,6	1	1	23,5	21,60	15,8	3,7	22,40	0,22
12.08.24	0,10				28,3	18,90	11,8	3,6	15,30	0,20
19.08.24	0,23	10,9	1	1	28,3	17,80	9,1	3,4	11,70	0,16
26.08.24	0,25	10,9			31,4	25,50	12,7	3,7	15,30	0,22
02.09.24	0,19	10,9	1	1	32,8	22,00	9,5	3,2	10,20	0,13
09.09.24	0,16	10,9			35,8	23,30	8,7	3,4	9,99	0,15
16.09.24	0,24	10,9	1	1	29,7	35,00	15,2	2,9	18,40	0,29
30.09.24	0,16	11,0	1	1	25,7	15,90	12,1	2,3	12,60	0,15
07.10.24	0,21	10,9			30,3	27,50	15,3	2,6	16,00	0,21
14.10.24	0,21	11,0	1	1	31,4	38,10	16,9	3,3	18,80	0,26
21.10.24	0,22	10,9			32,5	36,80	19,8	3,4	14,70	0,27
28.10.24	0,78	10,7	1	1	66,7	86,60	14,6	7,3	14,40	0,17
04.11.24	0,26	10,4	1	1	33,7	28,30	11,9	3,0	10,90	0,16
11.11.24	0,24	10,1	1	1	41,5	19,70	8,6	2,7	6,53	0,10
18.11.24	0,18	10,0			32,7	13,40	8,2	1,8	5,38	0,08
25.11.24	0,16	9,9	1	1	32,1	18,50	13,0	1,8	9,25	0,12
02.12.24	0,16	9,9			33,1	13,50	10,7	2,0	7,33	0,10
09.12.24	0,16	9,9	1	1	37,2	22,90	14,2	2,3	10,80	0,15
16.12.24	0,18	9,9			37,0	26,90	13,9	2,0	9,94	0,17

RK101 Tvetenveien

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	1	15	0	0	0	4,3	
10.01.24	0	7	0	0	0	4,1	
24.01.24	6	5	0	0	0	4,0	7,58
31.01.24	1	3	0	0	0	3,9	7,55
07.02.24	6	2	0	0	0	3,8	
14.02.24	1	4	0	0	0	3,8	
21.02.24	1	5	0	0	0	3,8	7,61
28.02.24	31	3	0	0	0	3,7	7,56
06.03.24	3	3	0	0	0	3,7	7,58
13.03.24	4	0	0	0	0	3,8	
20.03.24	0	5	0	0	0	3,9	7,68
03.04.24	2	6	0	0	0	3,9	
10.04.24	0	5	0	0	0	4,0	
17.04.24	0	3	0	0	0	4,0	7,30
24.04.24	1	16	0	0	0	4,2	7,63
07.05.24	3	4	0	0		5,1	
14.05.24	3	16	0	0	0	5,4	
22.05.24	1	15	0	0	0	5,5	7,57
29.05.24	1	18	0	0	0	5,8	7,63
05.06.24	2	25	0	0	0	6,3	
12.06.24	12	19	0	0	0	6,1	
19.06.24	1	33	0	0	0	6,3	7,61
26.06.24	0	10	0	0	0	7,9	7,61
03.07.24	5	29	0	0	0	10,9	
10.07.24	4	23	0	0	0	12,1	
24.07.24	2	17	0	0	0	13,0	7,51
31.07.24	1	18	0	0	0		
07.08.24	48	4	0	0	0		
14.08.24	10	14	0	0	0	10,6	
21.08.24	40	10	0	0	0	11,6	7,58
28.08.24	9	28	0	0	0	10,5	7,60
04.09.24	3	26	0	0	0	8,9	
11.09.24	15	16	0	0	0	8,6	7,65
18.09.24	21	17	0	0	0	8,7	7,52
02.10.24	5	22	0	0	0	8,6	
09.10.24	6	7	0	0	0	8,4	
16.10.24	2	39	0	0	0	8,3	7,54
23.10.24	4	33	0	0	0	8,6	7,55
30.10.24	7	23	0	0	0	9,7	7,67
06.11.24	10	37	0	0	0	9,5	
13.11.24	5	35	0	0	0	8,7	
20.11.24	1	45	0	0	0	8,8	7,63
27.11.24	1	31	0	0	0	7,3	7,64
04.12.24	8	33	0	0	0	6,9	7,60
11.12.24	3	15	0	0	0	6,2	
18.12.24	0	21	0	0	0	5,9	7,60

RK101 Tvetenveien

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16				58,4	8,04	7,7	1,5	3,64	0,09
10.01.24	0,16				49,9	4,91	6,0	1,0	4,15	0,07
24.01.24	0,16	10,0	1	1	53,6	4,22	13,8	1,3	4,45	0,06
31.01.24	0,16	9,9	1	1	54,6	4,22	7,6	1,2	3,85	0,03
07.02.24	0,16				54,9	4,51	9,1	1,3	3,62	0,06
14.02.24	0,16				54,8	4,24	11,6	1,3	3,92	0,08
21.02.24	0,16	10,0	1	1	52,6	3,82	7,6	1,3	3,25	0,07
28.02.24	0,16	9,9	1	1	55,9	5,72	12,1	1,8	4,67	0,09
06.03.24	0,16	10,0	1	1	57,6	4,76	9,4	1,8	3,50	0,08
13.03.24	0,16				48,4	4,33	11,7	1,8	3,68	0,07
20.03.24	0,16	10,2	1	1	49,5	3,72	7,1	1,9	3,11	0,03
03.04.24	0,16				54,7	4,81	8,4	2,1	3,47	0,06
10.04.24	0,24				74,0	15,80	9,9	2,7	4,94	0,03
17.04.24	0,29	8,0	1	1	89,6	30,70	8,4	48,9	4,45	0,07
24.04.24	0,39	10,2	1	1	83,8	11,60	6,5	14,0	4,29	0,05
07.05.24	0,17				47,3	4,09	7,8	15,0	4,23	0,03
14.05.24	0,19				52,0	4,34	13,7	13,7	4,68	0,05
22.05.24	0,17	10,2	1	1	51,4	3,76	11,4	10,6	3,61	0,03
29.05.24	0,16	10,3	1	1	48,1	4,08	7,4	7,9	7,82	0,11
05.06.24	0,16				41,1	3,81	8,0	5,6	4,40	0,03
12.06.24	0,17				44,4	4,26	7,5	4,8	4,71	0,08
19.06.24	0,16	10,3	1	1	44,2	3,94	14,6	4,1	5,37	0,06
26.06.24	0,23	10,3	1	1	48,8	10,00	14,6	3,3	5,14	0,08
03.07.24	0,16				35,6	60,10	10,2	3,2	3,86	0,03
10.07.24	0,16				37,0	68,10	9,3	3,3	4,45	0,16
24.07.24	0,23	10,4	1	1	33,6	99,20	14,1	2,9	5,22	0,06
31.07.24	0,23				36,3	65,50	8,5	2,2	4,66	0,07
07.08.24	0,16				36,4	7,06	6,6	1,5	5,90	0,06
14.08.24	0,10				37,3	20,90	7,6	1,8	4,11	0,06
21.08.24	0,19	10,5	1	1	36,7	46,50	7,0	2,1	3,72	0,03
28.08.24	0,16	10,5	1	1	34,8	23,50	11,3	2,2	4,79	0,06
04.09.24	0,20				61,5	17,90	13,0	2,6	4,64	0,07
11.09.24	0,16	10,7	1	1	40,4	6,67	8,1	1,8	4,35	0,05
18.09.24	0,16	10,6	1	1	40,6	8,42	11,1	1,7	4,52	0,06
02.10.24	0,16				33,8	10,40	18,7	1,6	7,91	0,11
09.10.24	0,16				32,6	7,61	9,9	1,4	3,46	0,06
16.10.24	0,16	10,6	1	1	34,1	7,55	13,7	1,4	4,13	0,03
23.10.24	0,16	10,6	1	1	31,6	6,89	20,1	1,3	5,58	0,08
30.10.24	0,16	10,4	1	1	35,0	8,61	8,3	1,1	2,91	0,03
06.11.24	0,16				33,2	6,76	19,4	1,4	4,65	0,08
13.11.24	0,16				32,9	7,36	8,7	1,5	3,12	0,03
20.11.24	0,23	9,9	1	1	34,2	8,88	19,0	1,8	4,92	0,07
27.11.24	0,16	9,9	1	1	37,2	7,66	10,7	2,1	3,26	0,03
04.12.24	0,16	9,9	1	1	37,1	7,39	16,1	2,1	4,32	0,06
11.12.24	0,16				41,3	8,31	17,0	2,1	4,84	0,06
18.12.24	0,16	9,8	1	1	41,7	7,87	13,9	1,9	4,50	0,06

RK30 Silurveien

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	66	40	0	0	0	5,0	7,63
09.01.24	1	29	0	0	0	4,5	
16.01.24	60	23	0	0	0	4,3	7,61
23.01.24	6	31	0	0	0	4,2	
30.01.24	11	2	0	0	0	4,2	7,61
06.02.24	9	0	0	0	0	4,2	
13.02.24	22	1	0	0	0	4,1	7,67
20.02.24	2	11	0	0	0	3,9	
27.02.24	7	2	0	0	0	3,9	7,71
05.03.24	1	5	0	0	0	3,8	7,68
12.03.24	3	11	0	0	0	4,4	7,65
19.03.24	2	28	0	0	0	4,1	
03.04.24	2	2	0	0	0	4,2	
09.04.24	5	51	0	0	0	4,7	7,43
16.04.24	3	1	0	0	0	4,6	
23.04.24	3	29	0	0	0	5,1	7,59
07.05.24	25	0	0	0		6,0	7,62
14.05.24	6	62	0	0	0	6,6	7,57
21.05.24	8	80	0	0	0	5,9	
28.05.24	5	0	0	0	0	6,1	
04.06.24	23	80	0	0	0	8,1	7,64
11.06.24	33	140	0	0	0	8,5	
18.06.24	26	79	0	0	0	8,2	7,65
25.06.24	72	10	0	0	0	8,5	
02.07.24	9	190	0	0	0	8,8	7,66
09.07.24	5	0	0	0	0	7,1	
16.07.24	1	0	0	0	0	6,2	7,59
23.07.24	1	0	0	0	0	6,5	
30.07.24	10	1	0	0	0	6,9	7,61
06.08.24	67	50	0	0	0	9,6	
13.08.24	17	50	0	0	0	9,9	7,60
20.08.24	25	170	0	0	0	9,5	
27.08.24	5	330	0	0	0	10,1	7,64
03.09.24	31	330	0	0	0	9,8	
10.09.24	49	220	0	0	0	9,9	7,75
17.09.24	72	0	0	0	0	7,2	
01.10.24	1	2	0	0	0		
08.10.24	12	1	0	0	0	7,1	7,50
15.10.24	22	2	0	0	0	7,3	
22.10.24	0	0	0	0	0	7,7	7,63
29.10.24	5	2	0	0	0	8,7	
05.11.24	29	0	0	0	0	8,6	7,61
12.11.24	47	0	0	0	0	8,3	
19.11.24	21	0	0	0	0	8,0	7,68
26.11.24	0	0	0	0	0	6,5	
03.12.24	8	0	0	0	0	6,2	7,70
10.12.24	2	0	0	0	0	6,0	
17.12.24	0	0	0	0	0	5,1	7,62

RK30 Silurveien

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	9,9	1	1	43,6	5,25	0,6	1,0	4,85	0,03
09.01.24	0,16				44,4	5,36	0,6	1,2	4,57	0,09
16.01.24	0,16	9,9	1	1	46,9	4,56	0,3	1,0	4,66	0,03
23.01.24	0,16				45,0	4,11	0,3	1,1	3,99	0,03
30.01.24	0,16	10,0	1	1	44,5	5,14	0,3	1,2	5,20	0,05
06.02.24	0,16				43,8	4,69	0,3	1,2	4,87	0,06
13.02.24	0,16	10,0	1	1	46,0	4,73	0,3	1,3	4,03	0,07
20.02.24	0,16				47,4	4,85	0,3	1,4	4,67	0,08
27.02.24	0,16	10,1	1	1	44,2	4,56	0,3	1,5	4,94	0,09
05.03.24	0,16	10,1	1	1	47,9	5,60	0,3	1,7	4,52	0,08
12.03.24	0,16	10,1	1	1	41,6	5,25	0,6	1,8	6,87	0,08
19.03.24	0,16				43,7	5,11	0,5	1,8	5,11	0,07
03.04.24	0,17				48,3	7,57	0,3	1,9	3,03	0,03
09.04.24	0,74	7,5	1	1	126,0	42,90	0,5	3,9	6,97	0,08
16.04.24	0,27				81,5	27,20	0,3	22,6	4,45	0,03
23.04.24	0,21	10,2	1	1	42,2	5,72	1,3	10,3	5,22	0,07
27.05.24	0,18	10,3	1	1	42,5	5,68	0,3	10,8	4,14	0,03
14.05.24	0,20	10,2	1	1	46,0	5,37	0,7	10,1	5,72	0,06
21.05.24	0,26				74,3	13,30	0,3	8,8	4,10	0,03
28.05.24	0,16				49,8	2,85	0,3	8,7	4,48	0,03
04.06.24	0,17	10,3	1	1	35,5	4,09	1,0	4,1	5,23	0,06
11.06.24	0,17				40,2	5,41	0,7	3,5	4,81	0,06
18.06.24	0,18	10,3	1	1	36,4	4,09	0,5	2,8	4,25	0,03
25.06.24	0,16				37,0	7,60	0,3	2,9	3,85	0,03
02.07.24	0,16	10,5	1	1	35,2	5,41	0,3	2,4	4,55	0,08
09.07.24	1,02				95,4	70,80	0,6	4,2	4,87	0,11
16.07.24	0,19	10,4	1	1	43,8	9,99	0,3	2,7	4,09	0,03
23.07.24	0,16				39,0	2,83	0,3	2,4	4,76	0,03
30.07.24	0,16	10,4	1	1	38,3	2,82	0,5	2,4	5,27	0,03
06.08.24	0,16				34,9	5,34	0,8	1,7	4,78	0,06
13.08.24	0,12		1	1	59,0	14,30	0,6	1,6	4,03	0,06
20.08.24	0,23				41,0	9,73	0,3	1,5	4,01	0,05
27.08.24	0,16	10,6	1	1	34,8	3,54	0,3	1,3	3,47	0,03
03.09.24	0,16				34,4	4,67	0,6	1,4	4,80	0,03
10.09.24	0,16	10,7	1	1	35,7	3,37	0,3	1,4	3,23	0,03
17.09.24	0,16				41,6	2,72	0,6	1,9	4,77	0,06
01.10.24	0,16				32,6	3,07	0,6	1,8	7,61	0,07
08.10.24	0,16	10,5	1	1	37,9	4,60	0,6	2,0	5,45	0,05
15.10.24	0,16				33,2	3,63	0,8	2,0	5,34	0,06
22.10.24	0,16	10,8	1	1	36,6	3,69	0,6	2,4	5,14	0,06
29.10.24	0,16				39,4	4,50	0,3	2,5	3,97	0,03
05.11.24	0,16	10,0	1	1	37,4	5,50	0,3	2,7	4,32	0,03
12.11.24	0,16				39,2	5,03	0,5	2,9	5,12	0,07
19.11.24	0,16	9,9	1	1	41,7	3,52	0,3	2,7	5,49	0,06
26.11.24	0,16				42,6	3,62	0,3	3,0	3,57	0,03
03.12.24	0,16	10,0	1	1	40,7	2,49	0,3	2,7	3,73	0,05
10.12.24	0,16				42,0	3,08	0,7	2,2	4,65	0,03
17.12.24	0,16	9,9	1	1	46,7	2,66	0,3	2,1	4,05	0,03

VP39 Bogstad

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp · [°C]	pH
27.08.24	10	1	0	0	0	7,9	7,67
03.09.24	6	6	0	0	0	7,6	
10.09.24	7	0	0	0	0	8,3	7,66
17.09.24	38	0	0	0	0	7,9	
01.10.24	5	0	0	0	0	7,8	
08.10.24	19	0	0	0	0	7,9	7,55
15.10.24	62	0	0	0	0	7,7	
22.10.24	10	0	0	0	0	8,0	7,55
29.10.24	6	0	0	0	0	9,0	
05.11.24	13	0	0	0	0	9,0	7,65
12.11.24	4	0	0	0	0	8,5	
19.11.24	13	0	0	0	0	8,0	7,63
26.11.24	11	0	0	0	0	7,2	
03.12.24	48	0	0	0	0	6,7	7,69
10.12.24	1	0	0	0	0	5,9	
17.12.24	4	0	0	0	0	5,5	7,67

VP39 Bogstad

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
27.08.24	0,16	10,6	1	1	39,3	3,64	0,3	2,48	3,31	0,06
03.09.24	0,16				45,8	4,09	0,3	2,27	3,26	0,03
10.09.24	0,16	10,6	1	1	40,2	3,89	0,3	2,41	3,46	0,07
17.09.24	0,16				35,7	3,06	0,3	2,46	3,65	0,05
01.10.24	0,16				32,4	3,96	0,3	2,39	3,40	0,06
08.10.24	0,16	10,5	1	1	31,1	4,33	0,3	2,95	2,82	0,05
15.10.24	0,16				33,6	3,78	1,0	2,81	3,01	0,09
22.10.24	0,16	10,6	1	1	33,4	3,74	0,3	3,09	2,85	0,03
29.10.24	0,16				39,6	4,47	0,6	2,73	2,70	0,11
05.11.24	0,16	10,1	1	1	37,1	3,11	0,3	2,79	2,37	0,06
12.11.24	0,16				38,1	3,90	0,3	3,01	2,76	0,07
19.11.24	0,16	9,9	1	1	41,1	4,20	0,3	3,11	2,78	0,09
26.11.24	0,16				38,5	3,14	0,3	3,38	2,80	0,11
03.12.24	0,16	9,9	1	1	42,0	2,91	0,3	2,82	2,27	0,07
10.12.24	0,16				42,6	3,71	0,3	2,90	2,66	0,03
17.12.24	0,16	9,9	1	1	42,8	3,60	0,3	2,59	2,53	0,07

VP14 Gaustad

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
02.01.24	0	0	0	0	0	3,8	
08.01.24	0	0	0	0	0	3,8	7,56
15.01.24	35	0	0	0	0	3,7	
29.01.24	2	0	0	0	0	3,7	7,67
05.02.24	1	0	0	0	0	3,8	7,52
12.02.24	0	0	0	0	0	3,7	
19.02.24	0	0	0	0	0	3,6	7,58
26.02.24	0	0	0	0	0	3,7	
04.03.24	1	0	0	0	0	3,6	7,61
11.03.24	12	0	0	0	0	3,6	
18.03.24	0	0	0	0	0	3,7	7,71
02.04.24	3	0	0	0	0	3,6	7,67
08.04.24	5	0	0	0	0	3,7	
15.04.24	0	0	0	0	0	3,2	
22.04.24	0	0	0	0	0	3,7	7,65
06.05.24	48	0	0	0	0	4,7	7,58
13.05.24	0	0	0	0	0	4,8	7,50
21.05.24	3	0	0	0	0	5,0	
27.05.24	3	0	0	0	0	5,0	7,60
03.06.24	1	0	0	0	0	5,1	
10.06.24	16	0	0	0	0	5,0	7,64
17.06.24	20	0	0	0	0	5,2	
24.06.24	13	0	0	0	0	5,1	7,59
01.07.24	0	0	0	0	0	5,4	
08.07.24	3	0	0	0	0	5,4	7,67
15.07.24	0	0	0	0	0	5,4	
22.07.24	0	0	0	0	0		7,70
29.07.24	47	0	0	0	0	5,5	
05.08.24	4	0	0	0	0	5,5	7,66
12.08.24	33	0	0	0	0	5,6	
19.08.24	31	0	0	0	0	5,4	7,60
26.08.24	1	0	0	0	0	5,8	
02.09.24	3	0	0	0	0	5,9	7,58
09.09.24	0	0	0	0	0	5,9	
16.09.24	2	0	0	0	0	6,1	7,47
30.09.24	0	0	0	0	0	6,4	7,58
07.10.24	40	0	0	0	0	6,4	
14.10.24	15	0	0	0	0	6,5	7,46
21.10.24	0	0	0	0	0	7,3	
28.10.24	8	0	0	0	0	8,7	7,65
04.11.24	43	0	0	0	0	8,6	7,62
11.11.24	10	0	0	0	0	8,7	7,65
18.11.24	5	0	0	0	0	9,0	
25.11.24	16	0	0	0	0	8,0	7,64
02.12.24	15	0	0	0	0	6,0	
09.12.24	4	0	0	0	0	5,7	7,57
16.12.24	7	0	0	0	0	4,6	

VP14 Gaustad

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
02.01.24	0,16				61,5	1,92	0,3	1,1	4,34	0,09
08.01.24	0,16	9,7	1	1	59,5	1,80	0,5	0,9	4,24	0,07
15.01.24	0,16				65,9	1,69	0,6	0,9	3,99	0,09
29.01.24	0,16	9,9	1	1	63,6	1,59	0,5	1,2	5,28	0,10
05.02.24	0,16	9,8	1	1	69,0	1,58	0,3	1,2	3,88	0,07
12.02.24	0,16				70,1	1,40	0,3	1,2	4,65	0,10
19.02.24	0,16	10,0	1	1	69,1	1,59	0,3	1,5	4,69	0,12
26.02.24	0,16				70,3	1,66	0,5	1,6	5,37	0,12
04.03.24	0,16	10,0	1	1	61,6	1,49	0,3	1,6	4,31	0,11
11.03.24	0,16				64,3	1,63	0,3	2,0	3,83	0,09
18.03.24	0,16	10,3	1	1	62,3	1,52	0,3	2,2	4,51	0,11
02.04.24	0,16	10,2	1	1	65,6	1,82	0,3	2,3	3,47	0,06
08.04.24	0,34				91,1	19,70	0,6	4,3	4,92	0,11
15.04.24	0,36				124,0	28,50	0,3	18,3	5,87	0,09
22.04.24	0,18	10,1	1	1	64,4	3,23	0,3	17,4	4,16	0,06
06.05.24	0,20	10,1	1	1	57,9	1,57	0,3	17,5	3,61	0,03
13.05.24	0,21	10,1	1	1	69,2	2,75	0,3	15,7	3,81	0,08
21.05.24	0,18				69,4	2,09	0,3	12,1	4,19	0,07
27.05.24	0,16	10,2	1	1	52,1	1,44	0,6	8,8	5,61	0,12
03.06.24	0,16				50,9	1,49	0,3	6,1	4,65	0,09
10.06.24	0,18	10,3	1	1	53,9	1,65	0,3	5,4	4,13	0,07
17.06.24	0,16				50,0	1,46	0,5	4,4	4,67	0,09
24.06.24	0,20	10,2	1	1	53,8	2,24	0,3	4,4	5,30	0,12
01.07.24	0,16				44,2	1,41	0,5	3,8	4,84	0,11
08.07.24	0,16	10,3	1	1	47,7	1,48	0,5	2,9	4,86	0,11
15.07.24	0,16				43,3	1,50	0,3	2,5	4,47	0,05
22.07.24	0,10				60,8	1,54	0,3	2,6	5,50	0,10
29.07.24	0,10				80,7	1,74	0,5	2,6	5,20	0,17
05.08.24	0,16	10,3	1	1	46,7	1,61	0,3	2,3	4,46	0,07
12.08.24	0,10				61,3	1,78	0,3	2,1	4,43	0,11
19.08.24	0,16	10,4	1	1	54,4	1,55	0,6	2,1	5,92	0,16
26.08.24	0,16				45,7	1,66	0,3	2,0	4,05	0,06
02.09.24	0,16	10,4	1	1	49,6	1,34	0,3	1,9	4,63	0,08
09.09.24	0,16				46,3	1,65	0,3	2,1	4,77	0,09
16.09.24	0,16	10,4	1	1	45,8	1,53	0,3	1,9	4,56	0,10
30.09.24	0,16	10,6	1	1	38,6	1,85	0,3	1,9	3,72	0,08
07.10.24	0,16				38,6	1,34	0,6	1,9	5,56	0,12
14.10.24	0,16	10,5	1	1	38,3	1,50	0,8	2,4	4,63	0,10
21.10.24	0,16				39,5	1,47	0,9	2,4	4,96	0,13
28.10.24	0,16	10,2	1	1	39,6	1,31	0,6	2,3	3,92	0,11
04.11.24	0,16	9,9	1	1	41,6	1,67	0,5	2,9	4,15	0,10
11.11.24	0,16	9,9	1	1	42,4	2,52	0,5	2,7	4,60	0,10
18.11.24	0,16				44,8	1,60	0,5	2,9	3,76	0,10
25.11.24	0,16	9,9	1	1	45,3	1,16	0,7	3,2	5,69	0,13
02.12.24	0,16				46,8	0,99	0,3	3,0	4,00	0,10
09.12.24	0,16	9,8	1	1	50,0	1,32	0,3	2,6	4,31	0,06
16.12.24	0,16				50,8	1,21	0,6	2,2	4,72	0,10

VP24 Voksenskog

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	2	0	0	0	0	3,9	7,62
09.01.24	0	0	0	0	0	4,0	
16.01.24	20	0	0	0	0	4,0	7,59
23.01.24	2	0	0	0	0	3,8	
30.01.24	3	0	0	0	0	4,0	7,64
06.02.24	5	0	0	0	0	3,9	
13.02.24	19	0	0	0	0	3,8	7,59
20.02.24	2	0	0	0	0	4,0	
27.02.24	15	0	0	0	0	3,7	7,62
05.03.24	1	0	0	0	0	3,8	7,62
12.03.24	2	0	0	0	0	3,8	7,60
19.03.24	3	0	0	0	0	3,8	
03.04.24	2	0	0	0	0	3,7	
09.04.24	12	0	0	0	0	4,0	7,43
16.04.24	1	0	0	0	0	3,7	
23.04.24	3	0	0	0	0	9,3	7,62
07.05.24	45	0	0	0		13,9	7,57
14.05.24	6	0	0	0	0	5,8	
22.05.24	2	0	0	0	0	5,6	7,55
28.05.24	5	0	0	0	0	5,9	
04.06.24	3	0	0	0	0	5,9	7,59
11.06.24	8	1	0	0	0	6,3	
18.06.24	16	0	0	0	0		7,60
25.06.24	20	0	0	0	0	6,4	
02.07.24	3	0	0	0	0	6,7	7,64
09.07.24	3	0	0	0	0	6,9	
16.07.24	0	0	0	0	0	5,7	7,58
23.07.24	0	0	0	0	0		
30.07.24	24	0	0	0	0	7,1	7,62
06.08.24	87	2	0	0	0	7,2	
13.08.24	7	0	0	0	0	7,3	7,70
20.08.24	35	1	0	0	0	8,9	
27.08.24	3	0	0	0	0	7,4	7,62
03.09.24	0	3	0	0	0	7,7	
10.09.24	0	0	0	0	0	7,7	7,63
17.09.24	46	0	0	0	0	6,7	
01.10.24	1	0	0	0	0	7,5	
15.10.24	25	0	0	0	0	7,6	
22.10.24	18	0	0	0	0	7,9	7,50
29.10.24	16	0	0	0	0	9,0	
05.11.24	28	1	0	0	0	8,9	7,63
12.11.24	21	0	0	0	0	8,5	
26.11.24	0	0	0	0	0	6,6	
03.12.24	27	0	0	0	0	6,3	7,65
10.12.24	10	0	0	0	0	5,6	
17.12.24	11	0	0	0	0	5,5	7,64

VP24 Voksenskog

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	9,9	1	1	49,4	7,88	4,2	2,05	3,60	0,07
09.01.24	0,16				59,7	4,37	7,4	1,33	5,11	0,13
16.01.24	0,16	9,9	1	1	54,2	5,61	5,0	1,39	3,56	0,07
23.01.24	0,16				59,6	5,98	5,4	1,52	4,41	0,09
30.01.24	0,16	9,9	1	1	53,6	4,91	4,7	1,54	3,47	0,07
06.02.24	0,18				53,6	7,45	4,6	1,84	3,52	0,08
13.02.24	0,31	10,0	1	1	57,5	11,10	5,0	2,30	3,79	0,11
20.02.24	0,16				53,5	5,71	4,9	1,69	3,62	0,12
27.02.24	0,16	10,0	1	1	53,6	8,90	6,0	2,51	3,86	0,10
05.03.24	0,16	10,1	1	1	49,9	4,72	5,0	1,95	3,42	0,10
12.03.24	2,67	10,1	1	1	51,2	24,00	4,3	2,42	3,30	0,08
19.03.24	0,16				48,8	4,94	6,3	2,39	3,94	0,08
03.04.24	0,19				58,3	6,76	5,2	3,02	3,78	0,08
09.04.24	0,24	7,5	1	1	74,4	17,20	3,8	3,39	4,08	0,07
16.04.24	0,31				97,2	35,90	6,5	51,30	4,92	0,09
23.04.24	0,25	10,2	1	1	49,8	40,90	5,4	13,60	3,64	0,09
27.05.24	0,43	10,3	1	1	59,5	262,00	8,8	22,30	6,39	0,18
14.05.24	0,41				49,9	11,20	4,6	14,20	4,39	0,10
22.05.24	0,18	10,1	1	1	47,6	5,87	4,3	10,80	4,66	0,12
28.05.24	0,17				46,3	5,40	5,1	8,13	3,45	0,06
04.06.24	0,23	10,2	1	1	38,4	4,63	3,6	6,27	3,68	0,07
11.06.24	0,16				43,5	6,48	5,0	5,25	3,64	0,07
18.06.24	0,18	10,4	1	1	43,7	4,10	4,0	4,48	4,48	0,13
25.06.24	0,16				39,3	7,01	5,8	4,27	5,83	0,18
02.07.24	0,16	10,5	1	1	38,6	6,46	5,4	3,91	3,61	0,06
09.07.24	0,16				48,8	12,20	4,4	4,20	4,07	0,09
16.07.24	0,16	10,4	1	1	38,4	9,17	4,3	2,86	4,56	0,07
23.07.24	0,16				36,5	4,62	2,3	2,70	4,69	0,05
30.07.24	0,16	10,5	1	1	38,2	8,91	5,8	3,07	5,12	0,12
06.08.24	0,16				39,2	5,22	7,9	2,56	5,26	0,09
13.08.24	0,10		1	1	37,9	11,20	5,4	2,69	4,14	0,07
20.08.24	0,18				42,1	9,15	5,8	2,54	4,43	0,09
27.08.24	0,16	10,5	1	1	40,6	6,80	3,4	2,71	7,67	0,09
03.09.24	0,16				42,7	7,76	5,1	2,36	4,66	0,10
10.09.24	0,16	10,6	1	1	40,3	11,80	6,4	2,71	4,95	0,10
17.09.24	0,16				48,1	8,16	12,3	2,57	6,50	0,23
01.10.24	0,16				31,5	13,60	5,2	3,23	4,80	0,09
15.10.24	0,16				31,3	8,29	7,4	2,87	4,32	0,08
22.10.24	0,33	10,6	1	1	34,7	17,30	12,5	3,74	6,79	0,30
29.10.24	0,24				40,8	12,00	7,8	2,94	4,61	0,13
05.11.24	0,27	10,0	1	1	37,1	15,10	5,0	3,34	3,91	0,09
12.11.24	0,16				36,5	7,92	9,2	3,04	5,53	0,24
26.11.24	0,29				34,4	14,20	7,2	3,07	4,44	0,12
03.12.24	0,26	9,8	1	1	51,8	11,60	4,1	3,30	4,54	0,11
10.12.24	0,16				40,7	6,86	5,3	2,82	4,38	0,13
17.12.24	0,18	9,9	1	1	43,2	13,10	3,9	2,92	4,48	0,11

MK85 Haslekroken

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	1	0	0	0	0	4,2	
10.01.24	0	0	0	0	0	4,2	
17.01.24	23	0	0	0	0	4,3	7,58
24.01.24	10	0	0	0	0	4,4	7,54
31.01.24	7	0	0	0	0	4,3	7,53
07.02.24	4	0	0	0	0	4,1	
14.02.24	1	0	0	0	0	4,3	
21.02.24	2	0	0	0	0	4,2	7,56
28.02.24	32	0	0	0	0	4,2	7,63
06.03.24	2	0	0	0	0	4,3	7,58
13.03.24	4	0	0	0	0	5,4	
20.03.24	0	0	0	0	0	4,5	7,66
03.04.24	1	0	0	0	0	4,3	
10.04.24	24	0	0	0	0	4,0	
17.04.24	2	0	0	0	0	4,5	7,38
24.04.24	5	0	0	0	0	5,3	7,66
07.05.24	51	0	0	0		6,0	
14.05.24	3	0	0	0	0	6,2	
22.05.24	2	0	0	0	0	6,8	7,54
29.05.24	4	0	0	0	0	8,6	7,64
05.06.24	4	0	0	0	0	8,6	
12.06.24	7	0	0	0	0	8,5	
19.06.24	2	0	0	0	0	8,7	7,59
26.06.24	1	0	0	0	0	9,0	7,63
03.07.24	3	0	0	0	0	7,0	
10.07.24	0	0	0	0	0	7,2	
24.07.24	0	0	0	0	0	7,2	7,58
31.07.24	20	0	0	0	0		
07.08.24	20	0	0	0	0		
14.08.24	27	0	0	0	0	6,9	
21.08.24	21	0	0	0	0	7,1	7,62
28.08.24	6	0	0	0	0	6,9	7,64
04.09.24	0	0	0	0	0	10,2	
11.09.24	44	0	0	0	0	9,8	7,67
18.09.24	41	0	0	0	0	9,5	7,53
02.10.24	2	0	0	0	0	9,6	
09.10.24	16	0	0	0	0	9,5	
16.10.24	8	0	0	0	0	10,4	7,51
23.10.24	0	0	0	0	0	9,6	7,58
30.10.24	3	0	0	0	0	7,8	7,68
06.11.24	8	0	0	0	0	9,9	
13.11.24	9	0	0	0	0	9,5	
20.11.24	3	0	0	0	0	9,3	7,64
27.11.24	3	0	0	0	0	7,9	7,65
04.12.24	13	0	0	0	0	7,3	7,62
11.12.24	4	0	0	0	0	7,3	
18.12.24	0	0	0	0	0	6,4	7,62

MK85 Haslekroken

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16				53,1	7,23	0,8	1,6	6,18	0,19
10.01.24	0,16				69,0	8,24	0,6	1,7	5,13	0,17
17.01.24	0,16	10,0	1	1	60,3	7,57	0,9	1,8	7,16	0,24
24.01.24	0,16	10,0	1	1	58,7	7,90	1,0	2,2	7,73	0,24
31.01.24	0,16	10,2	1	1	61,4	8,30	0,8	2,3	7,37	0,21
07.02.24	0,16				59,7	8,64	0,6	2,5	6,02	0,18
14.02.24	0,16				61,9	8,43	0,8	2,3	7,39	0,24
21.02.24	0,16	10,3	1	1	54,1	8,57	0,7	2,4	6,25	0,21
28.02.24	0,16	10,8	1	1	64,6	10,10	0,8	3,3	6,93	0,24
06.03.24	0,16	10,8	1	1	62,1	8,84	0,7	2,8	7,85	0,29
13.03.24	0,16				49,8	9,30	0,7	3,6	6,11	0,21
20.03.24	0,16	11,1	1	1	52,9	11,90	0,6	3,9	5,21	0,17
03.04.24	0,16				58,1	8,61	0,7	4,2	5,71	0,20
10.04.24	0,27				93,8	26,90	0,8	6,2	8,23	0,15
17.04.24	0,29	9,4	1	1	84,4	29,70	0,7	35,7	11,50	0,20
24.04.24	0,20	10,9	1	1	45,2	9,93	0,7	12,4	7,07	0,17
07.05.24	0,19				48,6	13,60	0,6	16,1	6,36	0,14
14.05.24	0,18				51,8	8,68	1,8	13,8	16,30	0,55
22.05.24	0,18	10,3	1	1	45,8	6,80	0,3	10,1	5,60	0,14
29.05.24	0,16	10,6	1	1	42,3	9,82	0,6	9,3	6,51	0,19
05.06.24	0,17				42,3	8,11	1,0	7,0	9,16	0,33
12.06.24	0,16				41,7	9,54	0,5	6,9	6,06	0,16
19.06.24	0,17	10,6	1	1	43,0	11,50	0,7	6,8	7,16	0,20
26.06.24	0,16	10,7	1	1	38,2	6,81	0,7	5,2	7,20	0,23
03.07.24	0,16				41,6	4,53	0,7	4,1	8,47	0,26
10.07.24	0,18				69,2	23,60	7,3	4,8	4,23	0,06
24.07.24	0,16	10,8	1	1	38,2	5,92	0,6	3,6	6,59	0,16
31.07.24	0,16				54,8	9,31	0,6	3,0	6,55	0,36
07.08.24	0,16				45,9	5,10	0,7	2,8	8,95	0,21
14.08.24	0,10				43,9	5,16	0,8	2,8	6,16	0,16
21.08.24	0,17	10,8	1	1	42,8	4,80	0,5	2,6	6,32	0,15
28.08.24	0,16	11,0	1	1	40,9	4,66	0,7	2,6	7,54	0,23
04.09.24	0,16				41,1	8,84	0,6	4,2	6,82	0,21
11.09.24	0,16	11,5	1	1	39,6	9,03	0,5	3,9	6,07	0,16
18.09.24	0,16	11,0	1	1	35,9	7,68	0,7	3,3	7,83	0,24
02.10.24	0,16				35,2	8,14	1,0	3,5	9,83	0,33
09.10.24	0,16				32,5	7,28	0,6	3,9	7,57	0,23
16.10.24	0,16	11,1	1	1	32,8	7,72	0,8	3,9	9,09	0,30
23.10.24	0,16	11,2	1	1	34,2	7,28	1,5	4,1	13,90	0,63
30.10.24	0,16	10,9	1	1	35,7	7,15	0,6	3,9	4,99	0,21
06.11.24	0,16				36,3	5,89	1,8	4,2	14,10	0,61
13.11.24	0,16				36,3	6,71	0,7	4,4	6,80	0,26
20.11.24	0,16	10,4	1	1	37,4	7,37	1,2	4,4	12,20	0,49
27.11.24	0,16	10,3	1	1	42,4	7,17	0,7	4,6	6,83	0,23
04.12.24	0,16	10,3	1	1	43,1	7,63	0,8	4,0	8,23	0,30
11.12.24	0,16				42,3	8,41	1,9	3,9	20,00	0,84
18.12.24	0,16	10,2	1	1	42,8	8,55	1,0	3,6	8,91	0,35

RK44 Lilleakerveien

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	77	56	0	0	0	5,0	7,66
09.01.24	9	42	0	0	0	4,8	
16.01.24	143	38	0	0	0	4,6	7,62
23.01.24	40	77	0	0	0	4,5	
30.01.24	12	0	0	0	0	4,1	7,64
06.02.24	0	1	0	0	0	4,2	
13.02.24	28	10	0	0	0	4,3	7,62
20.02.24	151	48	0	0	0	4,3	
27.02.24	7	20	0	0	0	4,1	7,62
05.03.24	6	4	0	0	0	4,1	7,63
12.03.24	1	24	0	0	0	4,1	7,63
19.03.24	4	34	0	0	0	4,1	
03.04.24	3	14	0	0	0	4,5	
09.04.24	16	23	0	0	0	4,7	7,46
16.04.24	5	36	0	0	0	4,7	
23.04.24	6	71	0	0	0	5,0	7,66
07.05.24	26	6	0	0		6,1	7,67
14.05.24	8	63	0	0	0	6,5	
22.05.24	7	80	0	0	0	6,9	7,56
28.05.24	18	40	0	0	0	7,8	
04.06.24	11	80	0	0	0	7,9	7,61
11.06.24	31	180	0	0	0	8,0	
18.06.24	36		0	0	0		7,59
25.06.24	43	10	0	0	0	8,3	
02.07.24	9	170	0	0	0	8,8	7,61
09.07.24	42	160	0	0	0	9,4	
23.07.24	14	200	0	0	0		
30.07.24	52	450	0	0	0	9,5	7,62
06.08.24	36	420	0	0	0	9,7	
13.08.24	30	280	0	0	0	9,7	7,70
20.08.24	41	230	0	0	0	9,6	
27.08.24	22	440	0	0	0	9,7	7,66
03.09.24	28	460	0	0	0	9,7	
10.09.24	43	370	0	0	0	9,8	7,67
17.09.24	102	240	0	0	0	9,7	
01.10.24	55	360	0	0	0	9,5	
08.10.24	11	76	0	0	0	8,9	7,52
15.10.24	51	50	0	0	0	9,0	
22.10.24	7	74	0	0	0	9,1	7,55
29.10.24	28	0	0	0	0	9,8	
05.11.24	54	70	0	0	0	9,7	7,66
12.11.24	48	250	0	0	0	9,3	
19.11.24	60	120	0	0	0	8,7	7,64
26.11.24	2	150	0	0	0	7,6	
03.12.24	8	70	0	0	0	7,3	7,64
10.12.24	3	140	0	0	0	6,3	
17.12.24	3	9	0	0	0	5,9	7,66

RK44 Lilleakerveien

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	9,8	1	1	40,4	7,37	1,1	1,1	6,82	0,06
09.01.24	0,22				47,6	16,40	1,3	1,5	8,29	0,11
16.01.24	0,16	9,9	1	1	45,6	9,56	1,2	1,2	7,04	0,08
23.01.24	0,16				47,5	10,80	1,4	1,4	7,71	0,12
30.01.24	0,16	10,0	1	1	45,3	7,85	1,3	1,3	7,45	0,08
06.02.24	0,16				42,6	7,33	1,0	1,3	6,25	0,08
13.02.24	0,16	10,0	1	1	45,3	7,68	1,1	1,4	7,03	0,11
20.02.24	0,16				45,7	8,77	1,4	1,5	7,91	0,13
27.02.24	0,16	10,0	1	1	46,9	11,90	1,3	1,8	7,77	0,13
05.03.24	0,16	10,1	1	1	44,0	10,20	1,1	1,8	6,86	0,11
12.03.24	0,16	10,1	1	1	41,0	7,79	1,2	1,7	6,70	0,09
19.03.24	0,16				39,8	7,40	1,2	1,8	7,05	0,08
03.04.24	0,24				51,7	16,50	2,4	2,2	8,05	0,17
09.04.24	0,38	7,7	1	1	88,1	29,00	1,6	3,2	10,00	0,09
16.04.24	0,33				91,7	37,10	1,4	36,4	8,22	0,11
23.04.24	0,33	10,2	1	1	48,5	21,40	2,3	9,9	10,90	0,25
27.05.24	0,22	10,4	1	1	44,9	9,87	1,5	11,0	7,60	0,11
14.05.24	0,23				48,5	15,70	2,2	10,2	12,00	0,14
22.05.24	0,43	10,1	1	1	50,7	28,30	4,2	8,3	11,20	0,42
28.05.24	0,19				44,0	9,72	1,4	5,9	7,08	0,14
04.06.24	0,66	10,3	1	1	42,5	46,30	6,0	4,5	20,70	0,95
11.06.24	0,21				40,0	16,00	1,4	4,5	7,41	0,14
18.06.24	0,43	10,3	1	1	45,4	25,20	7,6	3,4	10,00	0,74
25.06.24	0,22				35,8	14,90	2,2	3,0	7,81	0,18
02.07.24	0,16	10,5	1	1	38,5	12,40	1,6	2,8	8,02	0,14
09.07.24	0,16				45,4	14,00	1,4	2,7	5,63	0,12
23.07.24	0,16				35,0	10,10	1,3	2,2	8,25	0,16
30.07.24	0,33	10,4	1	1	59,2	26,60	1,5	3,0	8,01	0,17
06.08.24	0,16				37,5	8,61	1,1	2,1	7,60	0,08
13.08.24	0,10		1	1	43,2	11,70	1,1	2,2	5,91	0,08
20.08.24	0,20				42,7	11,40	0,7	2,0	5,30	0,05
27.08.24	0,16	10,5	1	1	41,7	13,60	1,5	2,1	7,27	0,13
03.09.24	0,16				38,5	7,47	0,8	1,6	5,77	0,06
10.09.24	0,20	10,7	1	1	52,5	18,70	1,4	2,3	7,39	0,13
17.09.24	0,16				35,6	8,58	1,1	1,9	5,86	0,07
01.10.24	0,21				31,0	18,10	2,2	1,9	9,75	0,23
08.10.24	0,16	10,6	1	1	32,3	7,39	1,6	1,9	7,78	0,09
15.10.24	0,18				32,4	15,70	4,0	1,9	8,23	0,16
22.10.24	0,24	10,7	1	1	34,7	20,50	3,4	2,2	9,81	0,32
29.10.24	0,16				35,8	9,26	2,6	2,0	10,40	0,13
05.11.24	0,22	10,0	1	1	45,2	21,80	1,4	2,4	6,67	0,11
12.11.24	0,16				36,7	9,53	2,5	2,1	11,90	0,16
19.11.24	0,16	9,9	1	1	37,7	9,15	1,7	2,0	7,73	0,11
26.11.24	0,16				34,4	9,28	1,8	2,3	9,09	0,10
03.12.24	0,23	9,9	1	1	58,9	22,10	3,5	3,3	9,35	0,25
10.12.24	0,24				41,9	19,70	3,5	2,1	9,18	0,26
17.12.24	0,16	9,9	1	1	40,6	10,10	1,7	2,0	5,86	0,13

RK78 Munchmuseet

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
31.01.24	0	0	0	0	0	3,7	7,54
07.02.24	6	0	0	0	0	3,7	
14.02.24	1	0	0	0	0	3,7	
21.02.24	0	0	0	0	0	3,7	7,58
28.02.24	19	0	0	0	0	3,6	7,62
06.03.24	2	0	0	0	0	3,7	7,60
13.03.24	7	0	0	0	0	3,8	
20.03.24	1	0	0	0	0		7,67
03.04.24	2	0	0	0	0	3,7	
10.04.24	2	0	0	0	0	3,5	
17.04.24	0	0	0	0	0	3,6	7,44
24.04.24	4	0	0	0	0	4,0	7,66
07.05.24	16	0	0	0		4,7	
14.05.24	3	0	0	0	0	4,9	
22.05.24	0	0	0	0	0	5,0	7,53
29.05.24	0	0	0	0	0	5,5	7,65
05.06.24	1	0	0	0	0	5,2	
12.06.24	2	0	0	0	0	5,3	
19.06.24	3	0	0	0	0	5,5	7,59
26.06.24	0	0	0	0	0	5,4	7,67
03.07.24	2	0	0	0	0	5,6	
10.07.24	0	0	0	0	0	5,6	
24.07.24	0	0	0	0	0	5,9	7,61
31.07.24	5	0	0	0	0		
07.08.24	35	0	0	0	0		
14.08.24	25	0	0	0	0	5,9	
21.08.24	32	0	0	0	0	5,9	7,62
28.08.24	7	0	0	0	0	5,9	7,64
04.09.24	1	0	0	0	0	6,2	
11.09.24	59	0	0	0	0	6,4	7,67
18.09.24	44	0	0	0	0	6,3	7,51
02.10.24	0	0	0	0	0	6,5	
09.10.24	15	0	0	0	0	6,4	
16.10.24	3	0	0	0	0	6,7	7,52
23.10.24	3	0	0	0	0	7,7	7,58
30.10.24	16	0	0	0	0	8,7	7,68
06.11.24	6	0	0	0	0	8,6	
13.11.24	11	0	0	0	0	8,0	
20.11.24	2	0	0	0	0	7,7	7,62
27.11.24	1	0	0	0	0	6,1	7,65
04.12.24	9	0	0	0	0	5,9	7,65
11.12.24	1	0	0	0	0	5,2	
18.12.24	2	0	0	0	0	5,0	7,63

RK78 Munchmuseet

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
31.01.24	0,16	10,2	1	2	68,7	2,85	1,4	1,3	5,35	0,08
07.02.24	0,16				74,2	3,66	1,5	1,6	5,94	0,07
14.02.24	0,16				59,6	5,65	1,3	1,3	5,53	0,08
21.02.24	0,16	10,2	1	1	63,9	2,84	1,5	1,5	4,81	0,07
28.02.24	0,16	10,7	1	1	72,3	2,81	1,5	2,0	5,36	0,08
06.03.24	0,16	10,7	1	1	68,6	2,29	1,5	1,6	5,50	0,09
13.03.24	0,16				56,0	3,85	1,6	1,9	5,45	0,09
20.03.24	0,16	10,8	1	1	58,6	3,86	1,3	1,8	4,70	0,05
03.04.24	0,18				65,3	6,81	1,6	2,1	4,30	0,14
10.04.24	0,36				89,8	20,10	1,7	4,1	4,98	0,06
17.04.24	0,27	10,3	1	2	93,5	17,60	1,8	33,6	5,59	0,08
24.04.24	0,26	10,8	1	1	53,5	9,15	1,6	17,5	6,66	0,06
07.05.24	0,19				57,8	4,46	1,4	17,0	5,16	0,03
14.05.24	0,19				56,6	4,14	1,2	14,7	4,70	0,03
22.05.24	0,18	10,4	1	1	62,1	4,62	1,5	11,5	4,92	0,07
29.05.24	0,16	10,6	1	1	58,5	3,64	1,3	8,3	4,42	0,03
05.06.24	0,17				47,4	3,49	1,4	5,9	5,21	0,03
12.06.24	0,19				50,6	5,93	1,5	5,1	5,05	0,03
19.06.24	0,18	10,5	1	1	50,6	4,48	1,9	4,4	5,55	0,05
26.06.24	0,16	10,6	1	1	51,8	6,11	2,0	4,1	5,87	0,08
03.07.24	0,16				46,9	3,36	1,7	3,6	5,10	0,03
10.07.24	0,24				79,6	23,60	1,5	5,3	5,40	0,08
24.07.24	0,38	10,9	1	1	44,6	33,70	3,2	2,7	8,62	0,19
31.07.24	0,49				48,6	44,50	3,5	2,7	8,75	0,23
07.08.24	0,16				48,6	7,41	2,0	2,4	6,69	0,10
14.08.24	0,22				46,8	30,40	3,6	2,3	7,79	0,26
21.08.24	0,26	10,7	1	1	47,3	11,00	1,9	2,0	5,79	0,10
28.08.24	0,16	11,0	1	1	45,8	6,51	2,0	2,2	6,52	0,06
04.09.24	0,16				45,0	3,18	1,8	2,2	5,76	0,03
11.09.24	0,16	11,2	1	1	53,9	4,05	1,8	2,2	5,87	0,03
18.09.24	0,16	11,0	1	1	41,7	3,14	1,8	2,1	5,46	0,03
02.10.24	0,16				39,9	4,44	2,4	1,9	7,22	0,03
09.10.24	0,16				37,0	3,18	1,7	2,0	4,23	0,03
16.10.24	0,16	11,0	1	1	37,5	4,22	1,8	2,1	4,74	0,03
23.10.24	0,16	11,1	1	1	38,9	5,33	2,7	2,6	5,60	0,07
30.10.24	0,16	10,7	1	1	37,8	5,44	2,2	2,4	4,69	0,06
06.11.24	0,16				41,9	3,98	2,4	3,0	7,90	0,03
13.11.24	0,16				38,2	3,40	1,6	2,8	4,07	0,03
20.11.24	0,16	10,2	1	1	42,0	4,49	2,2	3,2	5,65	0,03
27.11.24	0,16	10,2	1	1	47,6	5,07	1,5	3,3	4,21	0,03
04.12.24	0,16	10,1	1	1	50,2	4,93	1,9	3,0	4,69	0,05
11.12.24	0,16				50,1	5,98	2,2	2,7	5,45	0,06
18.12.24	0,16	10,3	1	1	53,9	4,29	2,4	2,4	5,12	0,03

4.2 Ledningsnett – kvartalsprøver

Sted	Kvartal	Kadmium [µg/L]	Krom [µg/L]	Nikkel [µg/L]	Kalium [mg/L]	Kalsium [mg/L]	Magnesium [mg/L]	Natrium [mg/L]	Hardhet [°dH]	Alkalitet [mmol/L]
VP12 Lambertseter	1.	0,015	0,08	0,511	0,28	18,70	0,50	2,14	2,7	
	2.	0,030	0,06	0,344	0,26	16,30	0,42	2,13	2,4	
	3.	0,012	0,03	0,273	0,25	17,50	0,42	2,09	2,6	0,70
	4.	0,013	0,05	0,367	0,25	16,90	0,41	1,92	2,5	0,71
RK169 Hellerud	1.	0,010	0,06	0,278	0,29	15,70	0,40	1,96	2,3	
	2.	0,014	0,04	0,480	0,27	16,80	0,40	2,29	2,5	0,70
	3.	0,010	0,05	0,637	0,27	15,30	0,38	1,87	2,2	0,66
	4.	0,011	0,04	0,672	0,27	16,60	0,38	1,83	2,4	0,67
Herslebs gate	1.	0,011	0,04	0,157	0,31	15,10	0,50	2,64	2,2	0,68
	2.	0,012	0,04	0,173	0,28	16,10	0,41	2,35	2,4	
	3.	0,008	0,04	0,137	0,28	17,60	0,45	2,57	2,6	0,71
	4.	0,011	0,04	0,133	0,27	15,80	0,43	2,10	2,3	0,71
VP25 Vækerøveien	1.	0,009	0,02	0,386	0,27	15,60	0,37	1,86	2,3	0,66
	2.	0,010	0,02	0,719	0,27	16,00	0,39	2,17	2,3	
	3.	0,008	0,02	0,580	0,28	17,20	0,40	2,18	2,5	0,69
	4.	0,008	0,04	0,196	0,27	15,00	0,39	1,83	2,2	0,65
VP39 Bogstad	3.	0,011	0,03	0,122	0,27	17,00	0,39	2,17	2,5	0,69
	4.	0,009	0,02	0,143	0,27	14,90	0,38	1,80	2,2	0,65
MK3 Frognerstranda	1.	0,008	0,02	0,214	0,29	14,20	0,40	1,96	2,1	0,70
	2.	0,009	0,02	0,256	0,27	16,00	0,38	2,18	2,3	
	3.	0,008	0,02	0,237	0,28	17,10	0,39	2,16	2,5	0,69
	4.	0,008	0,02	0,250	0,28	15,40	0,40	1,88	2,3	0,69
MK4 Hengsenga	1.	0,009	0,04	1,130	0,28	16,10	0,37	1,88	2,3	0,66
	2.	0,011	0,03	1,020	0,27	15,80	0,39	2,14	2,3	
	3.	0,011	0,03	0,869	0,28	17,40	0,43	2,17	2,5	0,70
	4.	0,011	0,03	0,587	0,28	15,30	0,39	1,85	2,2	0,69
VP9 Disen	1.	0,011	0,06	0,508	0,32	17,30	0,50	2,75	2,5	
	2.	0,014	0,02	0,376	0,28	17,00	0,45	2,66	2,5	0,72
	3.	0,011	0,04	0,275	0,28	15,70	0,43	2,29	2,3	0,71
	4.	0,013	0,04	0,272	0,28	16,70	0,41	2,18	2,4	0,67
MK107 Skikummen	1.	0,014	0,07	0,516	0,25	17,50	0,46	1,95	2,6	
	2.	0,010	0,03	0,255	0,27	17,00	0,40	2,31	2,5	0,67
	3.	0,009	0,04	0,291	0,27	15,60	0,38	1,88	2,3	0,66
	4.	0,008	0,04	0,473	0,28	16,60	0,37	1,83	2,4	0,66
RK13 Ankerveien	1.	0,008	0,03	0,187	0,27	15,80	0,37	1,90	2,3	0,71
	2.	0,011	0,04	0,386	0,27	15,50	0,38	2,11	2,3	
	3.	0,010	0,02	0,396	0,27	17,10	0,39	2,19	2,5	0,70
	4.	0,008	0,03	0,450	0,24	13,60	0,36	1,69	2,0	0,69
Solveien inn	1.	0,011	0,07	0,573	0,26	18,00	0,48	2,01	2,6	
	2.	0,018	0,23	0,949	0,24	17,90	0,44	2,00	2,6	0,65
	3.	0,015	0,05	0,514	0,23	17,50	0,42	1,88	2,6	0,73
	4.	0,028	0,06	0,670	0,26	18,40	0,42	1,89	2,7	0,71
RK47 Refstadsvingen	1.	0,009	0,04	0,301	0,31	14,90	0,49	2,64	2,2	0,68
	2.	0,013	0,04	0,292	0,28	16,30	0,42	2,47	2,4	
	3.	0,014	0,05	0,582	0,29	17,60	0,46	2,62	2,6	0,75
	4.	0,018	0,04	0,543	0,28	16,10	0,44	2,21	2,4	0,63
RK120 Alfasetveien	1.	0,011	0,06	0,181	0,29	14,30	0,40	1,98	2,1	0,69
	2.	0,011	0,04	0,177	0,27	16,00	0,39	2,18	2,3	
	3.	0,011	0,04	0,180	0,28	17,20	0,44	2,43	2,5	0,71
	4.	0,010	0,03	0,200	0,28	16,20	0,42	2,01	2,4	0,67

Sted	Kvartal	Kadmium [µg/L]	Krom [µg/L]	Nikkel [µg/L]	Kalium [mg/L]	Kalsium [mg/L]	Magnesium [mg/L]	Natrium [mg/L]	Hardhet [°dH]	Alkalitet [mmol/L]
RK106 Ytre Ringvei	1.	0,011	0,04	0,213	0,29	14,50	0,41	2,06	2,3	0,69
	2.	0,012	0,02	0,180	0,27	15,70	0,38	2,13	2,3	
	3.	0,013	0,04	0,157	0,28	17,20	0,42	2,27	2,5	0,69
	4.	0,010	0,03	0,177	0,28	16,30	0,41	1,93	2,4	0,67
VP36 Margrethe Parms vei	1.	0,010	0,06	0,850	0,29	14,20	0,40	1,98	2,1	0,69
	3.	0,011	0,05	0,288	0,27	17,00	0,43	2,23	2,5	0,70
	4.	0,010	0,04	0,173	0,28	16,10	0,41	1,89	2,4	0,66
VP4 Bergensveien	2.	0,013	0,02	0,547	0,28	15,9	0,39	2,15	2,3	
	3.	0,013	0,04	0,288	0,27	17,00	0,39	2,22	2,5	0,73
	4.	0,012	0,02	0,265	0,28	16,20	0,41	1,86	2,4	0,66
VP3 Ammerudhellenga	1.	0,010	0,03	0,225	0,31	15,30	0,42	2,08	2,2	0,65
	2.	0,012	0,03	0,212	0,28	16,30	0,39	2,24	2,4	
	3.	0,014	0,04	0,200	0,27	17,20	0,42	2,23	2,5	0,73
	4.	0,010	0,04	0,318	0,27	16,20	0,41	1,89	2,4	0,68
RK132 Nordstrandveien	1.	0,013	0,07	0,557	0,26	17,90	0,48	1,99	2,6	
	2.	0,015	0,05	0,509	0,24	17,80	0,44	2,01	2,6	0,67
	3.	0,016	0,05	0,564	0,23	17,50	0,42	1,87	2,6	0,69
	4.	0,013	0,05	0,437	0,25	18,40	0,42	1,89	2,7	0,66
RK141 Fugleliveien	1.	0,009	0,05	0,199	0,29	16,30	0,41	2,00	2,4	
	2.	0,011	0,03	0,141	0,27	16,70	0,39	2,28	2,4	0,70
	3.	0,010	0,04	0,202	0,27	15,30	0,38	1,88	2,2	0,66
	4.	0,014	0,03	0,164	0,28	16,90	0,38	1,87	2,5	0,66
VP7 Brannfjell	1.	0,012	0,06	0,467	0,26	15,40	0,40	1,83	2,3	
	2.	0,014	0,04	0,779	0,25	17,30	0,42	2,11	2,5	0,65
	3.	0,014	0,05	0,517	0,26	16,00	0,39	1,87	2,3	0,67
	4.	0,011	0,04	0,742	0,28	16,80	0,38	1,84	2,5	0,70
RK101 Tvetenveien	1.	0,010	0,04	0,191	0,31	15,00	0,42	2,07	2,2	0,66
	2.	0,013	0,02	0,300	0,28	16,10	0,39	2,18	2,4	
	3.	0,011	0,04	0,235	0,27	17,20	0,41	2,22	2,5	0,74
	4.	0,008	0,03	0,249	0,28	16,10	0,40	1,89	2,4	0,67
RK30 Silurveien	1.	0,009	0,05	0,201	0,30	14,70	0,41	2,04	2,2	0,66
	2.	0,010	0,02	0,198	0,27	16,00	0,39	2,16	2,3	
	3.	0,009	0,05	0,183	0,27	17,10	0,40	2,17	2,5	0,69
	4.	0,008	0,03	0,628	0,27	15,00	0,39	1,81	2,2	0,65
VP14 Gaustad	1.	0,011	0,05	0,193	0,30	16,80	0,43	2,14	2,5	
	2.	0,012	0,02	0,126	0,27	16,40	0,41	2,27	2,4	0,70
	3.	0,010	0,04	0,198	0,27	15,30	0,39	1,87	2,2	0,65
	4.	0,010	0,04	0,216	0,26	16,20	0,37	1,81	2,4	0,70
VP24 Voksenskog	1.	0,010	0,05	0,276	0,28	16,00	0,38	1,90	2,3	0,69
	2.	0,013	0,06	0,314	0,27	16,00	0,39	2,17	2,3	
	3.	0,011	0,02	0,305	0,27	17,10	0,40	2,19	2,5	0,72
	4.	0,009	0,04	0,290	0,27	15,00	0,39	1,82	2,2	0,65
MK85 Haslekroken	1.	0,012	0,04	0,202	0,32	15,10	0,50	2,70	2,2	0,67
	2.	0,011	0,04	0,221	0,28	16,10	0,41	2,40	2,4	
	3.	0,010	0,04	0,151	0,29	17,90	0,48	2,81	2,6	0,77
	4.	0,010	0,03	0,196	0,29	16,70	0,46	2,29	2,5	0,68
RK44 Lilleakerveien	1.	0,009	0,02	1,030	0,27	15,70	0,37	1,86	2,3	0,65
	2.	0,013	0,03	1,850	0,27	16,00	0,39	2,15	2,3	
	3.	0,010	0,04	1,520	0,27	17,10	0,40	2,20	2,5	0,69
	4.	0,009	0,04	2,130	0,29	15,70	0,41	1,89	2,3	0,65
RK115 ØAV Fossumveien	1.	0,009	0,03	0,194	0,29	14,30	0,40	1,99	2,1	0,66
	2.	0,011	0,02	0,225	0,27	15,90	0,39	2,13	2,3	
	3.	0,012	0,02	0,187	0,27	17,10	0,41	2,24	2,5	0,73

Sted	Kvartal	Kadmium [µg/L]	Krom [µg/L]	Nikkel [µg/L]	Kalium [mg/L]	Kalsium [mg/L]	Magnesium [mg/L]	Natrium [mg/L]	Hardhet [°dH]	Alkalitet [mmol/L]
	4.	0,010	0,03	0,185	0,28	16,30	0,42	1,88	2,4	0,65
RK110 Jerikoveien	1.	0,010	0,06	0,199	0,28	14,20	0,40	1,96	2,1	0,65
	2.	0,011	0,02	0,169	0,29	16,30	0,40	2,18	2,4	
	3.	0,011	0,05	0,175	0,28	16,90	0,40	2,19	2,5	0,73
	4.	0,009	0,04	0,157	0,29	16,20	0,41	1,89	2,4	0,66
RK111 ØAV Grorudveien	1.	0,009	0,05	0,284	0,31	14,90	0,42	2,04	2,2	0,66
	2.	0,011	0,04	0,305	0,28	16,00	0,40	2,27	2,3	
	3.	0,012	0,04	0,223	0,28	17,50	0,45	2,51	2,6	0,75
	4.	0,009	0,04	0,212	0,28	16,30	0,43	2,08	2,4	0,66
RK155 Løvliveien	3.	0,011	0,05	1,960	0,24	17,70	0,42	1,91	2,6	0,72
	4.	0,008	0,04	2,220	0,25	18,20	0,42	1,88	2,7	0,67
RK78 Munchmuseet	1.	0,009	0,03	0,552	0,31	14,60	0,48	2,55	2,2	0,71
	2.	0,011	0,04	0,285	0,28	16,00	0,42	2,45	2,3	
	3.	0,013	0,04	0,216	0,28	17,70	0,43	2,57	2,6	0,72
	4.	0,009	0,04	0,246	0,29	16,40	0,44	2,21	2,4	0,67

4.3 Høydebasseng – bakterier og kjemi

Besserud inn

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	1	0	0	0	0	4,2	7,62
09.01.24	0	0	0	0	0	4,2	
16.01.24	16	0	0	0	0	3,8	7,58
23.01.24	0	0	0	0	0	3,8	
30.01.24	0	0	0	0	0	3,8	7,64
06.02.24	4	0	0	0	0	3,8	
13.02.24	20	0	0	0	0	3,7	7,56
20.02.24	3	0	0	0	0	4,1	
27.02.24	4	0	0	0	0	3,8	7,46
05.03.24	1	0	0	0	0	4,1	7,58
12.03.24	0	0	0	0	0	3,7	7,55
19.03.24	0	0	0	0	0	3,8	
26.03.24	7	0	0	0	0	3,8	
03.04.24	8	0	0	0	0	3,8	
09.04.24	8	0	0	0	0	4,7	7,39
16.04.24	0	0	0	0	1	3,6	
23.04.24	6	0	0	0	0	4,1	7,63
29.04.24	2	0	0	0		4,7	
07.05.24	5	0	0	0		5,0	7,65
14.05.24	11	0	0	0	0	11,1	
28.05.24	30	0	0	0	0	11,2	
04.06.24	9	0	0	0	0	10,7	7,56
11.06.24	7	0	0	0	0	5,6	
18.06.24	5	0	0	0	0		7,53
25.06.24	10	0	0	0	0	5,6	
02.07.24	1	0	0	0	0	5,8	7,56
09.07.24	2	0	0	0	0	6,0	
16.07.24	0	0	0	0	0	6,7	7,57
23.07.24	0	0	0	0	0		
30.07.24	8	0	0	0	0	7,2	7,57
06.08.24	32	0	0	0	0	6,1	
13.08.24	15	0	0	0	0	6,2	7,70
20.08.24	9	0	0	0	0	6,4	
27.08.24	0	0	0	0	0	6,2	7,66
03.09.24	0	0	0	0	0	6,5	
10.09.24	0	0	0	0	0	6,5	7,58
17.09.24	69	0	0	0	0	10,9	
23.09.24	2	0	0	0	0	8,4	7,51
01.10.24	19	0	0	0	0	12,3	
08.10.24	9	0	0	0	0	6,9	7,47
15.10.24	41	0	0	0	0	10,6	
22.10.24	3	0	0	0	0	10,0	7,45
29.10.24	28	0	0	0	0	11,7	
19.11.24	59	0	0	0	0	8,5	7,61
26.11.24	3	0	0	0	0	9,1	
03.12.24	16	0	0	0	0	6,2	7,63
17.12.24	3	0	0	0	0	5,3	7,66

Besserud inn

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	9,9	60,2	3,74	0,3	1,2	3,06	0,03
09.01.24	0,16		67,4	4,64	0,8	1,1	3,76	0,05
16.01.24	0,16	9,9	60,9	2,48	0,6	1,0	3,34	0,05
23.01.24	0,16		62,6	2,50	1,3	1,3	3,90	0,06
30.01.24	0,16	9,9	59,8	2,31	0,6	1,2	3,42	0,06
06.02.24	0,16		60,4	2,12	0,3	0,9	3,07	0,03
13.02.24	0,17	9,8	59,1	2,69	0,7	1,5	3,80	0,09
20.02.24	0,16		69,2	2,76	1,0	1,6	4,88	0,12
27.02.24	0,16	9,8	58,8	3,28	0,7	2,0	5,23	0,10
05.03.24	0,16	10,1	59,9	2,87	0,6	1,8	3,43	0,09
12.03.24	0,16	10,1	53,6	2,32	0,6	1,9	3,52	0,08
19.03.24	0,16		55,8	2,68	0,6	2,0	4,12	0,07
26.03.24	0,16		52,8	2,37	0,6	2,4	4,23	0,06
03.04.24	0,19		63,4	2,37	0,6	2,0	3,51	0,07
09.04.24	0,24	7,7	84,2	17,20	1,0	3,5	4,77	0,07
16.04.24	0,31		101,0	33,00	0,9	73,9	4,81	0,09
23.04.24	0,20	10,3	53,3	2,69	0,8	14,9	3,98	0,07
29.04.24	0,16		50,7	2,23	0,8	16,9	4,33	0,07
07.05.24	0,18	10,5	52,1	2,32	0,9	17,0	4,60	0,08
14.05.24	0,22		56,9	51,90	0,8	15,8	3,95	0,08
28.05.24	0,24		52,2	86,40	0,6	12,8	3,51	0,03
04.06.24	0,18	10,3	43,2	53,30	0,8	7,5	3,82	0,07
11.06.24	0,16		51,4	2,45	0,7	5,5	4,18	0,08
18.06.24	0,20	10,2	44,1	3,78	0,8	4,7	4,20	0,06
25.06.24	0,16		43,8	2,06	0,8	4,1	5,13	0,07
02.07.24	0,16	10,3	40,9	2,01	0,7	3,8	4,51	0,07
09.07.24	0,16		60,7	13,50	0,8	4,3	4,00	0,08
16.07.24	0,16	10,5	40,5	4,19	0,8	2,8	4,36	0,05
23.07.24	0,16		36,9	2,54	1,0	2,5	6,04	0,10
30.07.24	0,16	10,4	38,9	2,29	0,9	2,5	5,27	0,07
06.08.24	0,16		39,9	2,52	1,1	2,5	6,05	0,08
13.08.24	0,10		42,8	2,61	1,1	2,5	4,89	0,09
20.08.24	0,16		45,6	2,02	0,8	2,3	4,88	0,07
27.08.24	0,16	10,6	42,5	2,08	0,9	2,3	4,59	0,08
03.09.24	0,16		43,9	2,37	0,8	1,9	4,46	0,07
10.09.24	0,16	10,7	42,8	1,74	0,9	2,3	4,72	0,08
17.09.24	0,16		43,2	57,90	1,0	4,1	4,59	0,10
23.09.24	0,16	10,6	38,5	17,80	1,0	2,7	4,25	0,08
01.10.24	0,21		39,9	146,00	1,2	10,1	5,35	0,12
08.10.24	0,16	10,6	34,9	2,28	0,8	2,0	4,04	0,06
15.10.24	0,16		34,1	87,40	1,1	5,5	4,13	0,10
22.10.24	0,16	10,6	40,5	46,70	0,9	3,7	6,10	0,08
29.10.24	0,17		40,0	150,00	2,5	9,9	5,63	0,11
19.11.24	0,86	9,9	56,8	70,00	3,7	4,1	7,18	0,42
26.11.24	0,16		39,5	65,30	1,3	7,4	5,52	0,12
03.12.24	0,16	9,9	44,9	3,11	0,8	3,0	3,52	0,08
17.12.24	0,77		39,8	142,81	1,4	12,3	5,48	0,13

Besserud ut

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	51	0	0	0	0	6,0	7,68
09.01.24	1	0	0	0	0	5,9	
16.01.24	45	0	0	0	0	5,6	7,65
23.01.24	10	0	0	0	0	5,4	
30.01.24	0	0	0	0	0	5,5	7,69
06.02.24	5	0	0	0	0	5,3	
13.02.24	28	0	0	0	0	5,2	7,63
20.02.24	4	0	0	0	0	5,4	
27.02.24	18	0	0	0	0	4,9	7,66
05.03.24	3	0	0	0	0	5,2	7,66
12.03.24	1	0	0	0	0	4,9	7,63
19.03.24	2	0	0	0	0	5,1	
26.03.24	14	0	0	0	0	6,8	
03.04.24	20	0	0	0	0	5,4	
09.04.24	14	0	0	0	0	5,9	7,69
16.04.24	2	0	0	0	0	5,8	
23.04.24	5	0	0	0	0	5,8	7,66
29.04.24	2	0	0	0		5,9	
07.05.24	17	0	0	0		6,6	7,70
14.05.24	3	0	0	0	0	6,4	
04.06.24	43	0	0	0	0	6,3	7,58
11.06.24	17	0	0	0	0	6,2	
18.06.24	21	0	0	0	0		7,57
25.06.24	25	0	0	0	0	6,5	
02.07.24	0	0	0	0	0	6,4	7,64
09.07.24	6	0	0	0	0	7,8	
16.07.24	15	3	0	0	0	8,3	7,55
23.07.24	2	0	0	0	0		
30.07.24	16	0	0	0	0	7,3	7,61
06.08.24	13	0	0	0	0	6,3	
13.08.24	9	0	0	0	0	6,1	7,60
20.08.24	10	0	0	0	0	6,4	
27.08.24	2	0	0	0	0	6,3	7,65
03.09.24	0	0	0	0	0	6,3	
10.09.24	1	0	0	0	0	6,6	7,62
17.09.24	45	0	0	0	0	6,6	
23.09.24	1	0	0	0	0	7,0	7,52
01.10.24	4	0	0	0	0	7,5	
08.10.24	12	0	0	0	0	7,4	7,51
15.10.24	40	0	0	0	0	7,4	
22.10.24	4	0	0	0	0	7,7	7,48
29.10.24	5	0	0	0	0	8,3	
05.11.24	26	0	0	0	0	11,5	7,62
12.11.24	15	0	0	0	0	8,2	
19.11.24	18	0	0	0	0	8,4	7,59
26.11.24	2	0	0	0	0	8,0	
03.12.24	5	0	0	0	0	7,9	7,63
10.12.24	3	0	0	0	0	7,6	
17.12.24	1	0	0	0	0	7,6	7,67

Besserud ut

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	10,2	1	1	39,8	21,90	0,3	1,7	5,62	0,03
09.01.24	0,16				46,8	13,60	0,7	1,6	4,60	0,06
16.01.24	0,16	10,1	1	1	46,9	12,70	0,7	1,6	4,79	0,06
23.01.24	0,16				49,6	13,30	0,5	1,5	4,90	0,06
30.01.24	0,16	10,1	1	1	47,0	20,50	0,6	1,5	5,64	0,07
06.02.24	0,16				51,5	14,40	0,7	1,4	5,50	0,07
13.02.24	0,16	10,0	1	1	50,1	16,70	0,6	1,4	5,43	0,09
20.02.24	0,16				59,3	26,10	0,7	1,8	5,75	0,09
27.02.24	0,16	10,0	1	1	53,7	9,51	0,6	1,4	5,51	0,09
05.03.24	0,16	10,0	1	1	51,7	10,60	0,3	1,2	4,74	0,09
12.03.24	0,16	10,1	1	1	50,7	11,20	0,6	1,3	4,72	0,08
19.03.24	0,16				53,8	11,90	0,3	1,4	5,25	0,05
26.03.24	0,26				48,6	151,00	0,6	2,9	5,44	0,07
03.04.24	0,18				57,4	14,00	5,9	1,4	4,57	0,06
09.04.24	0,19	10,1	1	1	51,4	25,60	0,7	1,5	6,48	0,03
16.04.24	0,19				52,9	15,10	0,5	1,1	4,71	0,05
23.04.24	0,24	10,1	1	1	54,0	17,40	0,6	1,3	5,68	0,07
29.04.24	0,22				49,7	19,80	0,6	1,3	6,07	0,06
07.05.24	0,25	10,1	1	1	51,0	27,00	0,8	1,4	6,77	0,06
14.05.24	0,22				49,4	14,00	0,5	1,1	5,72	0,03
04.06.24	0,28	10,2	1	1	48,9	15,40	0,3	9,8	4,55	0,03
11.06.24	0,17				55,7	9,99	0,3	9,4	4,14	0,03
18.06.24	0,19	10,2	1	1	47,0	11,50	0,3	7,7	4,12	0,03
25.06.24	0,16				45,3	5,08	0,3	6,6	3,89	0,03
02.07.24	0,16	10,3	1	1	47,6	8,25	0,3	5,5	4,22	0,03
09.07.24	0,16				45,0	27,90	0,3	5,0	4,26	0,03
16.07.24	0,16	10,3	1	1	38,9	47,20	0,5	5,0	4,72	0,03
23.07.24	0,16				41,7	2,86	0,3	3,0	4,02	0,03
30.07.24	0,16	10,4	1	1	45,6	2,46	0,3	2,6	4,13	0,03
06.08.24	0,16				45,0	2,51	0,3	2,5	4,45	0,03
13.08.24	0,10		1	1	43,0	2,49	0,3	2,2	3,83	0,03
20.08.24	0,16				48,4	2,45	0,9	2,2	4,00	0,03
27.08.24	0,16	10,6	1	1	45,8	2,41	0,3	2,2	3,56	0,03
03.09.24	0,16				44,2	2,36	0,3	2,1	3,56	0,03
10.09.24	0,16	10,6	1	1	43,6	2,11	0,3	2,1	3,55	0,03
17.09.24	0,16				44,9	2,35	0,3	2,1	3,69	0,03
23.09.24	0,16	10,6	1	1	37,2	4,74	0,3	2,0	3,55	0,03
01.10.24	0,16				36,8	9,39	0,3	2,1	4,59	0,03
08.10.24	0,16	10,6	1	2	37,8	4,03	0,3	1,9	3,86	0,03
15.10.24	0,16				35,9	3,92	0,3	2,0	3,48	0,03
22.10.24	0,16	10,5	1	1	36,5	6,07	0,3	2,1	3,97	0,03
29.10.24	0,16				36,8	11,00	0,3	2,2	3,67	0,03
05.11.24	0,16	10,3	1	1	38,9	4,37	0,3	2,3	3,48	0,03
12.11.24	0,22				37,6	4,20	0,3	2,2	3,56	0,03
19.11.24	0,16	10,3	1	1	37,8	16,80	0,3	2,5	3,90	0,03
26.11.24	0,16				35,1	15,50	0,3	2,8	3,50	0,03
03.12.24	0,16	10,1	1	1	37,2	11,40	0,3	2,5	3,80	0,03
10.12.24	0,16				36,7	15,20	0,3	2,4	3,37	0,03
17.12.24	0,16	10,1	1	1	34,1	15,40	0,3	2,3	3,23	0,03

Furulund inn

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	11	0	0	0	0	3,7	7,57
09.01.24	0	0	0	0	0	3,7	
16.01.24	9	0	0	0	0	3,6	7,52
23.01.24	7	0	0	0	0	3,7	
30.01.24	5	0	0	0	0	3,6	7,53
06.02.24	1	0	0	0	0	3,5	
13.02.24	33	0	0	0	0	3,5	7,60
20.02.24	3	0	0	0	0	3,5	
27.02.24	5	0	0	0	0	3,4	7,64
05.03.24	7	0	0	0	0	3,4	7,65
12.03.24	4	0	0	0	0	3,5	7,61
19.03.24	5	0	0	0	0	3,5	
25.03.24	6	0	0	0	0	3,6	
03.04.24	2	0	0	0	0	3,6	
09.04.24	8	0	0	0	0	3,5	7,34
16.04.24	0	0	0	0	0	3,4	
23.04.24	2	0	0	0	0	3,6	7,60
29.04.24	6	0	0	0		4,3	
07.05.24	18	0	0	0		4,4	7,57
14.05.24	5	0	0	0	0	4,8	7,51
21.05.24	4	0	0	0	0	4,8	
28.05.24	6	0	0	0	0		
04.06.24	4	0	0	0	0	4,9	7,60
11.06.24	19	0	0	0	0	5,0	
18.06.24	18	0	0	0	0	5,1	7,61
25.06.24	83	0	0	0	0	5,0	
02.07.24	0	0	0	0	0	5,0	7,70
09.07.24	33	0	0	0	0	5,3	
16.07.24	9	0	0	0	0	5,3	7,64
23.07.24	5	0	0	0	0	5,4	
30.07.24	27	0	0	0	0	5,3	7,59
06.08.24	45	0	0	0	0	5,4	
13.08.24	18	0	0	0	0	5,5	7,80
20.08.24	30	0	0	0	0	5,5	
27.08.24	0	0	0	0	0	5,8	7,55
03.09.24	0	0	0	0	0	5,6	
10.09.24	2	0	0	0	0	5,6	7,68
17.09.24	2	0	0	0	0	5,9	
23.09.24	6	0	0	0	0	5,8	7,46
01.10.24	21	0	0	0	0		
08.10.24	14	0	0	0	0	6,1	7,47
15.10.24	13	0	0	0	0	6,5	
22.10.24	0	0	0	0	0	6,9	7,55
29.10.24	22	0	0	0	0	8,5	
05.11.24	13	0	0	0	0	8,5	7,58
12.11.24	29	0	0	0	0	8,0	
19.11.24	25	0	0	0	0	7,5	7,63
26.11.24	7	0	0	0	0	6,1	
03.12.24	8	0	0	0	0	5,8	7,68
10.12.24	1	0	0	0	0	4,8	
17.12.24	7	0	0	0	0	4,5	7,57
30.12.24	6	0	0	0		3,7	

Furulund inn

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	9,9	1	1	59,6	2,86	1,1	1,0	5,97	0,11
09.01.24	0,16				67,4	4,40	0,7	1,2	4,47	0,11
16.01.24	0,20	9,9	1	1	64,4	3,60	0,5	1,0	3,44	0,06
23.01.24	0,16				67,1	2,41	1,4	1,1	6,22	0,16
30.01.24	0,16	9,9	1	1	63,0	4,13	0,6	1,2	4,03	0,07
06.02.24	0,16				61,9	3,09	0,6	1,3	3,97	0,09
13.02.24	0,16	10,0	1	1	62,6	3,20	1,0	1,5	5,53	0,14
20.02.24	0,16				70,9	3,15	1,1	1,6	7,43	0,14
27.02.24	0,16	9,9	1	1	58,6	3,56	0,3	1,6	3,15	0,28
05.03.24	0,16	10,2	1	1	64,3	3,30	0,7	1,8	4,22	0,12
12.03.24	0,16	10,1	1	1	61,6	13,80	0,3	2,0	3,24	0,06
19.03.24	0,16				65,1	5,19	0,3	2,4	3,46	0,06
25.03.24	0,16				53,4	3,37	0,3	2,2	3,82	0,03
03.04.24	0,16				68,7	4,14	0,3	2,3	3,30	0,05
09.04.24	0,28	7,4	1	1	97,0	20,10	0,7	4,2	4,55	0,06
16.04.24	0,31				103,0	33,60	0,6	63,7	4,41	0,08
23.04.24	0,21	10,3	1	1	50,8	2,13	0,7	14,9	4,52	0,07
29.04.24	0,17				56,0	1,84	0,8	17,3	5,39	0,10
07.05.24	0,18	10,3	1	1	57,1	3,71	0,3	17,7	3,58	0,03
14.05.24	0,20	10,2	1	1	58,5	2,48	0,6	15,4	3,98	0,06
21.05.24	0,18				58,4	2,83	0,8	12,5	4,03	0,06
28.05.24	0,16				50,1	3,95	0,3	8,9	3,21	0,03
04.06.24	0,17	10,3	1	1	47,0	2,65	0,3	6,3	3,23	0,03
11.06.24	0,16				49,1	3,89	1,7	5,6	4,14	0,05
18.06.24	0,16	10,3	1	1	50,2	4,60	0,3	4,7	3,62	0,03
25.06.24	0,16				47,0	1,78	1,0	4,3	6,16	0,12
02.07.24	0,16	10,4	1	1	43,5	1,54	1,0	3,8	5,88	0,13
09.07.24	0,16				51,4	4,72	1,1	3,5	6,30	0,16
16.07.24	0,16	10,4	1	1	40,8	1,85	0,6	2,6	4,44	0,06
23.07.24	0,16				53,2	2,40	0,3	2,5	3,74	0,03
30.07.24	0,16	10,4	1	1	45,6	1,30	0,8	2,5	5,32	0,10
06.08.24	0,16				46,7	1,44	0,8	2,4	5,33	0,10
13.08.24	0,10		1	1	44,4	1,37	0,8	2,1	5,58	0,11
20.08.24	0,16				49,1	1,12	0,7	2,1	6,33	0,10
27.08.24	0,16	10,5	1	1	44,3	1,17	0,8	2,2	5,47	0,12
03.09.24	0,16				50,2	1,43	1,1	1,9	6,87	0,14
10.09.24	0,16	10,7	1	1	48,0	1,28	0,3	2,2	3,45	0,03
17.09.24	0,16				48,1	1,17	0,6	2,1	4,15	0,09
23.09.24	0,16	10,7	1	1	38,1	1,21	0,9	1,9	5,12	0,14
01.10.24	0,16				35,3	2,02	0,3	1,9	3,80	0,05
08.10.24	0,16	10,6	1	1	36,7	1,28	0,7	1,9	4,04	0,09
15.10.24	0,16				35,8	1,23	0,8	1,9	4,24	0,11
22.10.24	0,16	10,7	1	1	36,8	1,64	1,1	2,2	4,04	0,10
29.10.24	0,16				40,5	1,21	0,9	2,5	4,33	0,12
05.11.24	0,16	10,0	1	1	49,2	2,50	1,2	2,9	5,65	0,12
12.11.24	0,16				40,3	1,29	0,3	2,7	2,52	0,03
19.11.24	0,16	10,0	1	1	44,2	2,35	0,8	2,8	4,48	0,08
26.11.24	0,16				45,0	1,03	0,7	3,2	4,05	0,07
03.12.24	0,16	10,0	1	1	46,7	0,95	0,6	2,9	4,31	0,06
10.12.24	0,16				49,5	1,24	0,3	2,6	3,78	0,03
17.12.24	0,16	9,8	1	1	48,6	0,88	0,3	2,3	3,48	0,05
30.12.24	0,16									

Furulund 1

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	32	0	0	0	0	3,7	7,59
09.01.24	2	0	0	0	0	3,7	
16.01.24	40	0	0	0	0	3,6	7,52
23.01.24	25	0	0	0	0	3,7	
30.01.24	29	0	0	0	0	3,6	7,55
06.02.24	25	0	0	0	0	3,6	
13.02.24	79	0	0	0	0	3,5	7,58
20.02.24	22	0	0	0	0	3,5	
27.02.24	18	0	0	0	0	3,4	7,67
05.03.24	26	0	0	0	0	3,4	7,63
12.03.24	8	0	0	0	0	3,5	7,64
19.03.24	21	0	0	0	0	3,5	
25.03.24	29	0	0	0	0	3,6	
03.04.24	9	0	0	0	0	3,6	
09.04.24	9	0	0	0	0	3,4	7,34
16.04.24	6	0	0	0	0	3,4	
23.04.24	8	0	0	0	0	3,6	7,61
29.04.24	6	0	0	0		4,3	
07.05.24	21	0	0	0		4,4	7,60
14.05.24	20	0	0	0	0	4,8	7,54
21.05.24	4	0	0	0	0	5,2	
28.05.24	18	0	0	0	0		
04.06.24	7	0	0	0	0	4,9	7,61
11.06.24	14	0	0	0	0	4,9	
18.06.24	31	0	0	0	0	5,0	7,62
25.06.24	47	0	0	0	0	5,1	
02.07.24	0	0	0	0	0	5,2	7,68
09.07.24	24	0	0	0	0	5,3	
16.07.24	12	0	0	0	0	5,3	7,59
23.07.24	8	0	0	0	0	5,3	
30.07.24	13	0	0	0	0	5,3	7,60
06.08.24	35	0	0	0	0	5,4	
13.08.24	0	0	0	0	0	5,6	7,70
20.08.24	28	0	0	0	0	5,5	
27.08.24	0	0	0	0	0	5,7	7,54
03.09.24	2	0	0	0	0	5,6	
10.09.24	3	0	0	0	0	5,6	7,66
17.09.24	1	0	0	0	0	5,9	
23.09.24	4	0	0	0	0	5,8	7,47
01.10.24	2	0	0	0	0		
08.10.24	30	0	0	0	0	6,1	7,48
15.10.24	62	0	0	0	0	6,5	
22.10.24	2	0	0	0	0	7,0	7,54
29.10.24	13	0	0	0	0	8,4	
05.11.24	28	0	0	0	0	8,5	7,58
12.11.24	58	0	0	0	0	8,0	
19.11.24	27	0	0	0	0	7,4	7,64
26.11.24	3	0	0	0	0	6,1	
03.12.24	8	0	0	0	0	5,7	7,67
10.12.24	5	0	0	0	0	4,8	
17.12.24	3	0	0	0	0	4,5	7,57
30.12.24	0	0	0	0		3,7	

Furulund 1

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	9,9	1	1	61,9	1,35	0,3	1,0	5,54	0,06
09.01.24	0,16				61,5	1,45	0,3	1,1	3,13	0,06
16.01.24	0,16	9,9	1	1	64,2	1,28	0,3	0,9	5,55	0,08
23.01.24	0,16				66,9	1,34	1,1	1,1	10,20	0,12
30.01.24	0,16	9,9	1	1	62,4	1,03	0,3	1,1	5,12	0,06
06.02.24	0,16				64,9	1,18	0,3	1,2	3,13	0,03
13.02.24	0,16	10,0	1	1	61,5	1,19	0,3	1,4	4,08	0,07
20.02.24	0,16				73,1	1,59	0,3	1,5	6,43	0,09
27.02.24	0,16	9,9	1	1	63,5	1,26	0,3	1,7	5,12	0,09
05.03.24	0,16	10,1	1	1	65,5	1,25	0,3	1,7	4,52	0,09
12.03.24	0,16	10,1	1	1	63,9	1,15	0,3	2,0	3,73	0,06
19.03.24	0,16				60,0	1,23	0,7	2,2	5,14	0,09
25.03.24	0,16				52,5	0,88	0,3	2,0	3,47	0,03
03.04.24	0,16				66,8	1,41	0,3	2,2	8,64	0,22
09.04.24	0,31	7,4	1	1	88,9	16,10	0,3	3,8	6,49	0,11
16.04.24	0,34				109,0	32,80	0,3	67,3	4,69	0,06
23.04.24	0,23	10,2	1	1	51,8	1,38	0,3	14,3	4,84	0,05
29.04.24	0,18				54,8	1,26	0,3	17,1	8,85	0,18
07.05.24	0,18	10,3	1	1	55,0	1,21	0,3	17,7	9,48	0,03
14.05.24	0,21	10,2	1	1	59,0	1,91	0,3	15,4	4,09	0,03
21.05.24	0,16				60,3	1,40	0,3	12,4	7,46	0,10
28.05.24	0,16				50,4	2,85	2,2	8,8	4,39	0,13
04.06.24	0,16	10,3	1	1	44,7	1,03	0,3	6,3	3,83	0,03
11.06.24	0,16				48,0	1,25	0,3	5,4	7,03	0,09
18.06.24	0,17	10,3	1	1	49,5	0,99	0,3	4,6	3,99	0,03
25.06.24	0,16				46,6	1,28	0,3	4,2	9,43	0,16
02.07.24	0,16	10,4	1	1	45,3	1,34	0,6	3,9	21,60	0,24
09.07.24	0,16				54,5	4,39	0,3	3,6	7,73	0,11
16.07.24	0,16	10,4	1	1	39,8	1,28	0,5	2,5	10,50	0,11
23.07.24	0,16				47,5	1,09	0,3	2,4	4,41	0,03
30.07.24	0,16	10,4	1	1	48,1	1,07	0,3	2,5	9,06	0,10
06.08.24	0,16				45,3	1,11	0,3	2,3	9,73	0,10
13.08.24	0,10		1	1	45,8	1,07	0,3	2,0	7,91	0,10
20.08.24	0,16				49,0	1,26	0,9	2,1	16,60	0,27
27.08.24	0,16	10,5	1	1	43,4	1,00	0,3	2,2	4,26	0,03
03.09.24	0,16				48,3	1,18	0,3	1,8	8,08	0,11
10.09.24	0,16	10,6	1	1	49,3	0,96	0,3	2,1	4,12	0,03
17.09.24	0,16				46,7	0,88	0,3	2,1	7,14	0,09
23.09.24	0,16	10,7	1	1	38,5	0,92	0,3	1,9	3,89	0,05
01.10.24	0,16				35,6	1,48	0,3	1,8	3,53	0,03
08.10.24	0,16	10,6	1	1	37,1	0,88	0,3	1,9	4,63	0,05
15.10.24	0,16				36,4	1,17	0,3	1,9	5,78	0,09
22.10.24	0,16	10,6	1	1	37,2	1,07	0,3	2,3	5,18	0,06
29.10.24	0,16				42,7	2,56	0,3	2,5	7,66	0,12
05.11.24	0,16	10,0	1	1	40,1	2,62	0,3	2,8	2,90	0,03
12.11.24	0,16				40,4	1,01	0,3	2,8	3,41	0,03
19.11.24	0,16	9,9	1	1	43,2	0,98	0,3	2,7	3,68	0,05
26.11.24	0,16				43,6	1,70	0,6	3,3	17,40	0,44
03.12.24	0,16	9,8	1	1	50,4	0,83	0,3	2,9	3,76	0,06
10.12.24	0,16				49,4	2,94	0,3	2,6	5,13	0,07
17.12.24	0,16	9,8	1	1	49,8	0,87	0,3	2,2	4,34	0,06
30.12.24	0,16									

Furulund 2

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	32	0	0	0	0	3,7	7,59
09.01.24	2	0	0	0	0	3,7	
16.01.24	40	0	0	0	0	3,6	7,52
23.01.24	25	0	0	0	0	3,7	
30.01.24	29	0	0	0	0	3,6	7,55
06.02.24	25	0	0	0	0	3,6	
13.02.24	79	0	0	0	0	3,5	7,58
20.02.24	22	0	0	0	0	3,5	
27.02.24	18	0	0	0	0	3,4	7,67
05.03.24	26	0	0	0	0	3,4	7,63
12.03.24	8	0	0	0	0	3,5	7,64
19.03.24	21	0	0	0	0	3,5	
25.03.24	29	0	0	0	0	3,6	
03.04.24	9	0	0	0	0	3,6	
09.04.24	9	0	0	0	0	3,4	7,34
16.04.24	6	0	0	0	0	3,4	
23.04.24	8	0	0	0	0	3,6	7,61
29.04.24	6	0	0	0		4,3	
07.05.24	21	0	0	0		4,4	7,60
14.05.24	20	0	0	0	0	4,8	7,54
21.05.24	4	0	0	0	0	5,2	
28.05.24	18	0	0	0	0		
04.06.24	7	0	0	0	0	4,9	7,61
11.06.24	14	0	0	0	0	4,9	
18.06.24	31	0	0	0	0	5,0	7,62
25.06.24	47	0	0	0	0	5,1	
02.07.24	0	0	0	0	0	5,2	7,68
09.07.24	24	0	0	0	0	5,3	
16.07.24	12	0	0	0	0	5,3	7,59
23.07.24	8	0	0	0	0	5,3	
30.07.24	13	0	0	0	0	5,3	7,60
06.08.24	35	0	0	0	0	5,4	
13.08.24	0	0	0	0	0	5,6	7,70
20.08.24	28	0	0	0	0	5,5	
27.08.24	0	0	0	0	0	5,7	7,54
03.09.24	2	0	0	0	0	5,6	
10.09.24	3	0	0	0	0	5,6	7,66
17.09.24	1	0	0	0	0	5,9	
23.09.24	4	0	0	0	0	5,8	7,47
01.10.24	2	0	0	0	0		
08.10.24	30	0	0	0	0	6,1	7,48
15.10.24	62	0	0	0	0	6,5	
22.10.24	2	0	0	0	0	7,0	7,54
29.10.24	13	0	0	0	0	8,4	
05.11.24	28	0	0	0	0	8,5	7,58
12.11.24	58	0	0	0	0	8,0	
19.11.24	27	0	0	0	0	7,4	7,64
26.11.24	3	0	0	0	0	6,1	
03.12.24	8	0	0	0	0	5,7	7,67
10.12.24	5	0	0	0	0	4,8	
17.12.24	3	0	0	0	0	4,5	7,57
30.12.24	0	0	0	0		3,7	

Furulund 2

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	9,9	1	1	61,9	1,35	0,3	1,0	5,54	0,06
09.01.24	0,16				61,5	1,45	0,3	1,1	3,13	0,06
16.01.24	0,16	9,9	1	1	64,2	1,28	0,3	0,9	5,55	0,08
23.01.24	0,16				66,9	1,34	1,1	1,1	10,20	0,12
30.01.24	0,16	9,9	1	1	62,4	1,03	0,3	1,1	5,12	0,06
06.02.24	0,16				64,9	1,18	0,3	1,2	3,13	0,03
13.02.24	0,16	10,0	1	1	61,5	1,19	0,3	1,4	4,08	0,07
20.02.24	0,16				73,1	1,59	0,3	1,5	6,43	0,09
27.02.24	0,16	9,9	1	1	63,5	1,26	0,3	1,7	5,12	0,09
05.03.24	0,16	10,1	1	1	65,5	1,25	0,3	1,7	4,52	0,09
12.03.24	0,16	10,1	1	1	63,9	1,15	0,3	2,0	3,73	0,06
19.03.24	0,16				60,0	1,23	0,7	2,2	5,14	0,09
25.03.24	0,16				52,5	0,88	0,3	2,0	3,47	0,03
03.04.24	0,16				66,8	1,41	0,3	2,2	8,64	0,22
09.04.24	0,31	7,4	1	1	88,9	16,10	0,3	3,8	6,49	0,11
16.04.24	0,34				109,0	32,80	0,3	67,3	4,69	0,06
23.04.24	0,23	10,2	1	1	51,8	1,38	0,3	14,3	4,84	0,05
29.04.24	0,18				54,8	1,26	0,3	17,1	8,85	0,18
07.05.24	0,18	10,3	1	1	55,0	1,21	0,3	17,7	9,48	0,03
14.05.24	0,21	10,2	1	1	59,0	1,91	0,3	15,4	4,09	0,03
21.05.24	0,16				60,3	1,40	0,3	12,4	7,46	0,10
28.05.24	0,16				50,4	2,85	2,2	8,8	4,39	0,13
04.06.24	0,16	10,3	1	1	44,7	1,03	0,3	6,3	3,83	0,03
11.06.24	0,16				48,0	1,25	0,3	5,4	7,03	0,09
18.06.24	0,17	10,3	1	1	49,5	0,99	0,3	4,6	3,99	0,03
25.06.24	0,16				46,6	1,28	0,3	4,2	9,43	0,16
02.07.24	0,16	10,4	1	1	45,3	1,34	0,6	3,9	21,60	0,24
09.07.24	0,16				54,5	4,39	0,3	3,6	7,73	0,11
16.07.24	0,16	10,4	1	1	39,8	1,28	0,5	2,5	10,50	0,11
23.07.24	0,16				47,5	1,09	0,3	2,4	4,41	0,03
30.07.24	0,16	10,4	1	1	48,1	1,07	0,3	2,5	9,06	0,10
06.08.24	0,16				45,3	1,11	0,3	2,3	9,73	0,10
13.08.24	0,10		1	1	45,8	1,07	0,3	2,0	7,91	0,10
20.08.24	0,16				49,0	1,26	0,9	2,1	16,60	0,27
27.08.24	0,16	10,5	1	1	43,4	1,00	0,3	2,2	4,26	0,03
03.09.24	0,16				48,3	1,18	0,3	1,8	8,08	0,11
10.09.24	0,16	10,6	1	1	49,3	0,96	0,3	2,1	4,12	0,03
17.09.24	0,16				46,7	0,88	0,3	2,1	7,14	0,09
23.09.24	0,16	10,7	1	1	38,5	0,92	0,3	1,9	3,89	0,05
01.10.24	0,16				35,6	1,48	0,3	1,8	3,53	0,03
08.10.24	0,16	10,6	1	1	37,1	0,88	0,3	1,9	4,63	0,05
15.10.24	0,16				36,4	1,17	0,3	1,9	5,78	0,09
22.10.24	0,16	10,6	1	1	37,2	1,07	0,3	2,3	5,18	0,06
29.10.24	0,16				42,7	2,56	0,3	2,5	7,66	0,12
05.11.24	0,16	10,0	1	1	40,1	2,62	0,3	2,8	2,90	0,03
12.11.24	0,16				40,4	1,01	0,3	2,8	3,41	0,03
19.11.24	0,16	9,9	1	1	43,2	0,98	0,3	2,7	3,68	0,05
26.11.24	0,16				43,6	1,70	0,6	3,3	17,40	0,44
03.12.24	0,16	9,8	1	1	50,4	0,83	0,3	2,9	3,76	0,06
10.12.24	0,16				49,4	2,94	0,3	2,6	5,13	0,07
17.12.24	0,16	9,8	1	1	49,8	0,87	0,3	2,2	4,34	0,06
30.12.24	0,16									

Romsås ut

Dag	Kimfall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	2	2	0	0	0	5,1	7,61
09.01.24	1	3	0	0	0	4,5	
16.01.24	11	0	0	0	0	3,9	7,57
23.01.24	1	0	0	0	0	4,2	
30.01.24	4	2	0	0	0	3,8	7,56
06.02.24	1	2	0	0	0	3,8	
12.02.24	5	5	0	0	0	4,2	7,59
19.02.24	0	2	0	0	0	4,2	
26.02.24	1	3	0	0	0	4,9	7,64
04.03.24	0	2	0	0	0	3,7	
05.03.24							7,72
11.03.24	8	1	0	0	0	4,1	
18.03.24	0	7	0	0	0	4,2	7,69
25.03.24	3	2	0	0	0	4,4	
02.04.24	13	12	0	0	0	4,4	7,62
08.04.24	4	8	0	0	0	4,5	
15.04.24	4	14	0	0	0	4,8	
22.04.24	1	6	0	0	0	4,1	7,65
29.04.24	0	11	0	0		4,7	
06.05.24	15	6	0	0	0	5,0	
14.05.24	8	21	0	0	0	5,4	7,56
21.05.24	3	16	0	0	0	5,5	
28.05.24	8	18	0	0	0		
04.06.24	4	28	0	0	0	6,2	7,60
11.06.24	22	21	0	0	0	6,2	
18.06.24	46	8	0	0	0	6,3	7,59
25.06.24	191	10	0	0	0	6,7	
02.07.24	87	19	0	0	0	7,1	7,56
09.07.24	300	7	0	0	0	7,3	
16.07.24	300	25	0	0	0	7,5	7,56
23.07.24	180	42	0	0	0	7,8	
30.07.24	80	70	0	0	0	7,9	7,53
06.08.24	300	21	0	0	0	8,2	
13.08.24	300	27	0	0	0	8,6	7,70
20.08.24	300	16	0	0	0	8,3	
27.08.24	300	25	0	0	0	8,3	7,53
03.09.24	300	28	0	0	0	8,4	
10.09.24	6	23	0	0	0		7,68
17.09.24	300	29	0	0	0	8,4	
23.09.24	300	50	0	0	0	8,4	7,49
01.10.24	300	47	0	0	0		
09.10.24	32	11	0	0	0		7,56
15.10.24	90	15	0	0	0	7,6	
22.10.24	54	8	0	0	0	8,8	7,54
29.10.24	300	12	0	0	0	7,7	
05.11.24	108	5	0	0	0	8,4	7,61
12.11.24	161	2	0	0	0	8,0	
18.11.24	300	0	0	0	0	8,0	7,57
25.11.24	300	5	0	0	0	7,5	7,58
02.12.24		26	0	0	0	7,3	
09.12.24	300	14	0	0	0	7,1	7,50
16.12.24	66	1	0	0	0	5,2	

Romsås ut

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	9,9	1	1	54,2	28,30	0,8	1,98	7,17	0,16
09.01.24	0,17				54,1	13,20	0,3	1,47	3,98	0,09
16.01.24	0,16	9,8	1	1	56,5	8,33	0,3	1,28	4,02	0,08
23.01.24	0,21				61,8	10,60	0,3	1,33	3,82	0,07
30.01.24	0,19	9,8	1	1	55,3	20,40	0,3	1,67	6,20	0,09
06.02.24	0,16				58,6	6,83	0,3	1,33	3,81	0,09
12.02.24	0,18	9,9			59,6	10,70	0,3	1,28	3,70	0,08
19.02.24	0,23				58,3	35,70	0,3	2,77	4,46	0,11
26.02.24	0,33	9,9	1	1	57,9	72,30	0,6	3,55	5,54	0,15
05.03.24	0,19	10,1	1	1	57,3	11,10	0,3	1,83	3,60	0,09
11.03.24	0,23				52,0	28,40	0,3	3,24	3,77	0,08
18.03.24	0,25	10,2	1	1	55,5	58,50	0,8	3,41	6,94	0,18
25.03.24	0,17				49,8	13,60	0,3	2,42	4,12	0,07
02.04.24	0,30	10,1	1	1	53,7	35,20	0,6	3,00	4,16	0,08
08.04.24	0,20				54,7	14,60	0,6	2,40	5,20	0,13
15.04.24	0,35				83,2	42,10	0,3	3,50	4,06	0,06
22.04.24	0,26	10,3	1	1	151,0	72,70	0,3	18,10	4,97	0,09
29.04.24	0,18				46,8	5,86	0,3	15,00	3,63	0,03
06.05.24	0,26		1	1	49,4	40,20	0,8	16,00	6,24	0,17
14.05.24	0,25	10,2	1	1	51,1	17,20	0,6	15,10	4,07	0,09
21.05.24	0,16				48,9	4,95	0,3	11,80	4,02	0,06
28.05.24	0,16				47,0	3,66	0,3	8,87	3,55	0,07
04.06.24	0,21	10,3	1	1	42,7	13,60	0,3	6,67	4,14	0,08
11.06.24	0,23				45,3	25,30	0,5	5,47	5,64	0,14
18.06.24	0,19	10,2	1	1	43,4	8,20	0,3	6,18	3,87	0,08
25.06.24	0,16				38,6	7,75	0,3	5,23	4,44	0,10
02.07.24	0,16	10,3	1	1	39,5	8,55	0,3	4,24	5,06	0,12
09.07.24	0,16				40,8	8,01	0,5	3,95	4,39	0,11
16.07.24	0,16	10,1	1	1	35,1	11,70	0,3	3,42	10,10	0,03
23.07.24	0,18				36,3	27,60	0,3	3,30	4,68	0,08
30.07.24	0,20	10,2	1	1	39,2	33,90	0,7	3,53	6,20	0,18
06.08.24	0,16				39,4	27,90	0,7	3,31	6,13	0,17
13.08.24	0,10		1	1	38,0	27,50	0,5	2,95	5,07	0,14
20.08.24	0,19				41,5	14,30	0,5	2,23	4,76	0,12
27.08.24	0,16	10,5	1	1	37,7	12,50	0,6	2,16	6,00	0,16
03.09.24	0,16				37,7	14,00	0,7	2,15	5,80	0,16
10.09.24	0,19	10,6	1	1	38,3	30,80	0,7	2,67	6,28	0,20
17.09.24	0,16				38,0	27,40	0,6	2,34	5,21	0,16
23.09.24	0,16	10,6	1	1	44,4	19,10	0,5	1,99	4,90	0,15
01.10.24	0,16				33,2	15,80	0,3	1,80	4,74	0,11
09.10.24	0,17	10,6	1	1	35,0	39,50	0,3	2,31	4,34	0,10
15.10.24	0,16				32,9	10,30	0,3	1,98	3,59	0,09
22.10.24	0,23	10,6	1	1	30,0	69,60	1,1	3,14	6,28	0,20
29.10.24	0,16				34,0	9,61	0,3	1,62	3,32	0,06
05.11.24	0,16	9,9	1	1	37,4	7,43	0,3	1,87	3,53	0,09
12.11.24	0,16				35,0	4,93	0,3	1,85	3,30	0,09
18.11.24	0,16	10,0	1	1	34,3	15,20	0,3	2,18	2,83	0,06
25.11.24	0,16	10,0	1	1	36,1	6,71	0,3	1,94	3,07	0,06
02.12.24	0,16				37,9	19,10	0,6	2,06	4,02	0,12
09.12.24	0,21	9,9	1	1	39,8	38,20	0,5	3,21	4,86	0,11
16.12.24	0,16				46,5	3,05	0,3	1,97	2,62	0,03

Romsås indre

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
14.05.24	102	6	0	0	0	5,3	7,58
21.05.24	191	5	0	0	0	5,6	
28.05.24	37	2	0	0	0		
04.06.24	22	7	0	0	0	6,2	7,64
11.06.24	107	2	0	0	0	6,5	
18.06.24	59	10	0	0	0	6,4	7,63
25.06.24	132	3	0	0	0	6,5	
02.07.24	95	8	0	0	0	7,1	7,58
09.07.24	300	11	0	0	0	7,2	
16.07.24	300	11	0	0	0	7,4	7,57
23.07.24	300	33	0	0	0	7,5	
30.07.24	300	40	0	0	0	7,6	7,60
06.08.24		23	0	0	0	8,0	
13.08.24	300	11	0	0	0	8,0	7,70
20.08.24	300	10	0	0	0	8,2	
27.08.24	300	0	0	0	0	8,2	7,56
03.09.24	300	22	0	0	0	8,2	
10.09.24	300	34	0	0	0		7,69
17.09.24	300	14	0	0	0	8,4	
23.09.24	300	17	0	0	0	8,0	7,51
01.10.24	300	36	0	0	0		
09.10.24	300	36	0	0	0		7,52
15.10.24	269	7	0	0	0	7,8	
22.10.24	300	10	0	0	0	7,8	7,58
29.10.24	300	12	0	0	0	7,7	
05.11.24		15	0	0	0	8,1	7,56
12.11.24		3	0	0	0	8,2	
18.11.24	300	2	0	0	0	7,9	7,63
25.11.24	300	1	0	0	0	7,5	7,60
02.12.24		2	0	0	0	7,2	
09.12.24	300	3	0	0	0	6,6	7,57
16.12.24	300	3	0	0	0	6,2	

Romsås indre

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
14.05.24	0,19	10,2	1	1	49,5	3,52	3,0	15,8	9,45	0,21
21.05.24	0,19				47,2	6,80	3,0	14,8	36,20	2,36
28.05.24	0,17				49,7	4,03	2,8	12,7	24,70	1,15
04.06.24	0,18	10,3	1	1	45,3	2,66	2,5	8,8	10,20	0,43
11.06.24	0,16				46,4	4,86	2,6	7,4	6,71	0,14
18.06.24	0,18	10,2	1	1	44,0	2,98	2,5	6,0	6,91	0,14
25.06.24	0,16				39,2	4,93	2,7	5,1	12,50	0,44
02.07.24	0,16	10,3	1	1	41,8	5,84	3,4	4,4	11,10	0,35
09.07.24	2,38				40,8	7,51	3,2	3,9	12,20	0,31
16.07.24	0,16	10,1	1	1	37,2	8,36	3,8	3,3	11,10	0,39
23.07.24	0,16				36,5	7,93	5,5	2,9	13,30	0,68
30.07.24	0,16	10,2	1	1	38,8	8,55	3,3	2,8	14,50	0,60
06.08.24	0,16				40,0	10,10	3,2	2,8	7,70	0,17
13.08.24	0,10		1	1	41,7	8,43	4,0	2,4	7,81	0,22
20.08.24	0,47				39,8	8,32	6,5	2,1	18,30	0,58
27.08.24	0,16	10,4	1	1	39,3	7,44	3,9	2,0	13,40	0,32
03.09.24	0,16				37,2	7,95	4,0	2,0	8,87	0,22
10.09.24	0,16	10,5	1	1	39,7	7,75	3,1	1,8	6,75	0,19
17.09.24	0,16				38,1	7,62	4,3	1,8	23,30	0,86
23.09.24	0,16	10,6	1	1	34,8	7,88	5,5	1,7	9,56	0,42
01.10.24	0,16				33,3	8,23	3,8	1,6	8,53	0,19
09.10.24	0,16	10,6	1	2	33,8	18,40	4,9	2,0	9,32	0,23
15.10.24	0,16				32,7	9,38	3,5	1,6	7,70	0,24
22.10.24	0,16	10,6	1	1	33,3	5,93	4,6	1,5	9,87	0,25
29.10.24	0,16				36,3	4,21	5,5	1,5	8,78	0,28
05.11.24	0,16	10,4	1	1	33,1	8,81	2,5	1,3	5,17	0,18
12.11.24	0,37				33,7	6,96	26,1	1,5	10,30	0,81
18.11.24	0,16	10,1	1	1	35,7	3,99	3,6	1,8	6,80	0,23
25.11.24	0,16	10,0	1	1	37,4	3,98	5,7	2,1	10,10	0,27
02.12.24	0,16				38,0	4,98	3,3	2,2	6,51	0,22
09.12.24	0,16	9,9	1	1	41,5	2,95	2,5	2,1	6,29	0,15
16.12.24	0,16				42,6	2,62	2,7	1,9	6,05	0,19

Romsås ytre

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	11	0	0	0	0	4,4	7,63
09.01.24	0	3	0	0	0	4,3	
16.01.24	3	0	0	0	0	4,3	7,61
23.01.24	0	0	0	0	0	4,8	
30.01.24	8	0	0	0	0	4,3	7,61
06.02.24	4	0	0	0	0	4,4	
12.02.24	11	0	0	0	0	4,0	7,60
19.02.24	3	2	0	0	0	4,6	
26.02.24	5	0	0	0	0	4,2	7,67
04.03.24	5	1	0	0	0	4,3	
11.03.24	8	0	0	0	0	4,1	
18.03.24	2	6	0	0	0	4,2	7,72
25.03.24	1	2	0	0	0	4,2	
02.04.24	7	7	0	0	0	4,1	7,66
08.04.24	4	3	0	0	0	4,0	
15.04.24	2	5	0	0	0	4,2	
22.04.24	3	5	0	0	0	4,3	7,63
29.04.24	4	1	0	0		4,7	
06.05.24	14	5	0	0	0	4,7	
15.10.24	107	7	0	0	0	7,8	
22.10.24	300	6	0	0	0	8,0	7,49
29.10.24	300	11	0	0	0	8,3	
05.11.24		4	0	0	0	8,4	7,36
12.11.24		0	0	0	0	8,4	
18.11.24	300	0	0	0	0	8,0	7,48
25.11.24	300	1	0	0	0	7,7	7,48
02.12.24		2	0	0	0	7,4	
09.12.24	300	1	0	0	0	7,2	7,44
16.12.24		0	0	0	0	6,6	

Romsås ytre

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	9,9	1	1	55,0	2,50	2,1	1,1	5,51	0,09
09.01.24	0,16				54,5	2,28	2,4	1,1	7,61	0,29
16.01.24	0,16	9,9	1	1	57,9	5,44	2,2	1,1	8,78	0,20
23.01.24	0,16				60,4	4,08	3,1	1,0	14,50	0,56
30.01.24	0,16	9,9	1	1	56,2	4,68	2,5	1,1	6,50	0,13
06.02.24	0,16				60,9	3,83	5,5	1,2	10,50	0,45
12.02.24	0,16	9,9			58,6	3,96	2,3	1,1	5,24	0,13
19.02.24	0,16				61,4	3,83	2,8	1,3	6,38	0,17
26.02.24	0,16	10,0	1	1	59,7	4,91	2,9	1,5	5,42	0,12
05.03.24	0,16	10,1	1	1	46,8	3,02	2,4	1,3	4,54	0,12
11.03.24	0,16				54,0	4,69	2,3	1,7	4,34	0,12
18.03.24	0,16	10,2	1	1	65,0	4,26	3,0	2,1	5,67	0,12
25.03.24	0,16				46,9	3,92	2,2	1,9	5,15	0,07
02.04.24	0,16	10,1	1	1	56,9	3,49	2,4	2,1	5,06	0,07
08.04.24	0,21				55,2	4,34	5,4	2,2	5,61	0,19
15.04.24	0,24				79,1	15,10	2,3	2,6	4,68	0,08
22.04.24	0,21	9,3	1	1	62,7	11,90	3,6	16,0	6,28	0,13
29.04.24	0,19				56,1	5,75	3,3	14,7	6,27	0,09
06.05.24	0,19		1	1	49,4	4,68	2,2	15,2	5,45	0,12
15.10.24	0,16				34,4	4,01	7,9	1,9	15,20	0,44
22.10.24	0,16	10,6	1	1	35,0	5,47	6,7	2,0	7,22	0,11
29.10.24	0,23				31,4	36,70	5,9	7,7	8,33	0,18
05.11.24	0,18	10,6	1	1	32,1	13,90	7,0	2,2	8,05	0,27
12.11.24	0,18				32,9	17,30	7,7	2,1	16,40	0,62
18.11.24	0,16	10,1	1	1	33,1	5,08	5,6	1,6	5,50	0,10
25.11.24	0,16	10,0	1	1	36,9	4,76	5,2	1,8	5,61	0,15
02.12.24	0,16				39,8	3,52	5,9	1,7	5,70	0,12
09.12.24	0,16	10,0	1	1	39,0	4,42	4,1	1,5	4,51	0,07
16.12.24	0,17				37,8	5,05	5,8	1,3	6,23	0,16

St. Hanshaugen inn

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	4	0	0	0	0	3,8	7,56
09.01.24	0	0	0	0	0	3,7	
16.01.24	3	0	0	0	0	3,7	7,51
23.01.24	1	0	0	0	0	3,7	
30.01.24	2	0	0	0	0	3,7	7,53
06.02.24	0	0	0	0	0	3,6	
13.02.24	22	0	0	0	0	3,6	7,63
20.02.24	0	0	0	0	0	3,6	
27.02.24	11	0	0	0	0	3,6	7,54
05.03.24	1	0	0	0	0	3,5	7,63
12.03.24	2	0	0	0	0	3,8	7,59
19.03.24	1	0	0	0	0	3,6	
25.03.24	3	0	0	0	0	3,6	
03.04.24	1	0	0	0	0	3,6	
09.04.24	5	0	0	0	0	3,5	7,30
16.04.24	0	0	0	0	0	3,5	
23.04.24	0	0	0	0	0	4,0	7,56
29.04.24	1	0	0	0		4,5	
07.05.24	25	0	0	0		4,7	7,52
14.05.24	3	0	0	0	0	4,9	7,56
21.05.24	3	0	0	0	0	5,0	
28.05.24	5	0	0	0	0	5,3	
04.06.24	0	0	0	0	0	5,3	7,59
11.06.24	13	0	0	0	0	5,3	
18.06.24	18	0	0	0	0	5,4	7,62
25.06.24	25	0	0	0	0	5,6	
02.07.24	0	0	0	0	0	5,7	7,70
09.07.24	19	0	0	0	0	5,8	
16.07.24	0	0	0	0	0	5,9	7,54
23.07.24	0	0	0	0	0	6,0	
30.07.24	15	0	0	0	0	5,9	7,56
06.08.24	19	0	0	0	0	6,0	
13.08.24	34	0	0	0	0	5,9	7,70
20.08.24	29	0	0	0	0	6,9	
27.08.24	0	0	0	0	0	6,1	7,58
03.09.24	0	0	0	0	0	6,1	
10.09.24	0	0	0	0	0	6,1	7,63
17.09.24	3	0	0	0	0	6,2	
23.09.24	2	0	0	0	0	6,2	7,48
01.10.24	3	0	0	0	0		
15.10.24	45	0	0	0	0	7,1	
22.10.24	0	0	0	0	0	7,4	7,56
29.10.24	13	0	0	0	0	8,7	
05.11.24	22	0	0	0	0	8,6	7,57
12.11.24	9	0	0	0	0	8,5	
19.11.24	16	0	0	0	0	7,5	7,60
26.11.24	6	0	0	0	0	6,7	
03.12.24	9	0	0	0	0	7,2	7,65
10.12.24	2	0	0	0	0	4,9	
17.12.24	5	0	0	0	0	5,4	7,55
30.12.24	5	0	0	0		4,7	

St. Hanshaugen inn

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	9,9	59,6	2,82	0,8	1,2	4,36	0,12
09.01.24	0,16		67,6	3,65	0,6	1,3	3,66	0,11
16.01.24	0,16	9,9	64,6	2,84	0,5	1,1	3,45	0,08
23.01.24	0,16		64,2	2,88	0,7	1,3	3,76	0,12
30.01.24	0,16	10,1	64,4	2,81	0,5	1,4	3,75	0,11
06.02.24	0,16		64,7	2,95	0,6	1,5	3,53	0,11
13.02.24	0,16	10,2	64,8	2,88	0,6	1,6	3,55	0,13
20.02.24	0,16		67,0	3,59	0,3	1,6	4,13	0,09
27.02.24	0,16	10,0	54,6	2,56	0,5	1,9	3,21	0,10
05.03.24	0,16	10,4	65,4	2,99	0,5	1,8	3,28	0,09
12.03.24	0,16	10,4	55,8	2,76	0,7	2,0	3,82	0,16
19.03.24	0,16		61,9	2,90	0,7	2,1	4,31	0,14
25.03.24	0,16		49,4	3,50	0,3	2,1	4,94	0,10
03.04.24	0,16		61,9	2,48	0,3	2,1	3,08	0,09
09.04.24	0,25	7,9	92,5	13,40	0,3	4,0	3,77	0,06
16.04.24	0,34		101,0	33,10	0,3	64,7	3,76	0,07
23.04.24	0,22	10,4	52,2	3,17	0,3	14,2	3,05	0,06
29.04.24	0,17		56,6	2,67	0,5	16,9	4,04	0,08
07.05.24	0,17	10,6	55,1	2,44	1,0	17,1	3,62	0,08
14.05.24	0,22	10,4	60,5	3,28	2,2	15,1	6,00	0,16
21.05.24	0,20		60,1	2,83	0,8	12,1	4,50	0,14
28.05.24	0,16		49,1	2,93	0,5	8,6	3,70	0,11
04.06.24	0,17	10,4	47,3	2,56	0,5	6,5	3,72	0,09
11.06.24	0,16		49,7	2,46	0,6	5,7	4,20	0,11
18.06.24	0,16	10,4	50,5	2,42	0,7	4,7	4,37	0,10
25.06.24	0,16		45,3	2,71	0,7	4,1	6,09	0,22
02.07.24	0,16	10,5	47,8	2,51	0,6	3,8	5,64	0,20
09.07.24	0,16		71,0	16,50	1,0	4,9	7,45	0,31
16.07.24	0,16	10,5	42,3	2,64	0,6	2,9	5,17	0,15
23.07.24	0,16		38,9	2,38	0,8	2,6	4,24	0,08
30.07.24	0,16	10,4	42,5	2,68	0,9	2,5	4,67	0,09
06.08.24	0,16		44,8	2,79	0,8	2,5	5,52	0,13
13.08.24	0,10		47,5	2,92	0,7	2,6	4,22	0,09
20.08.24	0,16		49,0	2,76	0,6	2,2	4,86	0,14
27.08.24	0,16	10,7	45,9	2,72	1,1	2,4	5,33	0,18
03.09.24	0,16		59,1	4,30	0,8	2,5	4,99	0,13
10.09.24	0,16	10,8	50,0	4,91	0,7	4,4	4,80	0,12
17.09.24	0,16		45,9	2,59	0,7	2,3	4,61	0,14
23.09.24	0,16	10,5	37,0	2,31	0,7	1,9	4,08	0,12
01.10.24	0,16		34,8	2,79	0,6	2,0	4,50	0,09
15.10.24	0,16		36,0	2,29	2,0	2,2	6,16	0,27
22.10.24	0,16	10,7	38,0	2,80	0,9	2,5	4,10	0,12
29.10.24	0,16		42,1	2,63	0,9	2,7	3,91	0,14
05.11.24	0,16	10,0	39,8	2,80	0,7	3,0	4,08	0,14
12.11.24	0,16		41,8	2,64	0,7	3,0	4,70	0,17
19.11.24	0,16	9,9	41,4	2,78	0,6	3,0	4,63	0,16
26.11.24	0,16		45,2	4,66	0,5	3,5	4,22	0,11
03.12.24	0,16	9,9	44,7	2,24	0,7	2,8	3,15	0,10
10.12.24	0,16		46,6	2,96	0,8	2,7	4,80	0,14
17.12.24	0,16	9,9	48,7	2,73	0,9	2,4	3,50	0,11
30.12.24	0,16							

St. Hanshaugen ut

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	1	0	0	0	0	3,7	7,55
09.01.24	0	0	0	0	0	3,7	
16.01.24	8	0	0	0	0	3,7	7,49
23.01.24	4	0	0	0	0	3,8	
30.01.24	1	0	0	0	0	3,6	7,53
06.02.24	3	0	0	0	0	3,6	
13.02.24	10	0	0	0	0	3,6	7,60
20.02.24	0	0	0	0	0	3,6	
27.02.24	10	0	0	0	0	3,5	7,69
05.03.24	0	0	0	0	0	3,5	7,60
12.03.24	0	0	0	0	0	3,6	7,61
19.03.24	0	0	0	0	0	3,5	
25.03.24	3	0	0	0	0	3,6	
03.04.24	58	0	0	0	0	3,7	
09.04.24	2	0	0	0	0	3,6	7,33
16.04.24	1	0	0	0	0	3,5	
23.04.24	0	0	0	0	0	3,8	7,58
29.04.24	1	0	0	0		4,5	
07.05.24	24	0	0	0		4,7	7,55
14.05.24	1	0	0	0	0	5,0	7,52
21.05.24	2	0	0	0	0	5,0	
28.05.24	6	0	0	0	0	5,2	
04.06.24	0	0	0	0	0	5,4	7,55
11.06.24	32	0	0	0	0	5,3	
18.06.24	11	0	0	0	0	5,5	7,59
25.06.24	30	0	0	0	0	5,6	
02.07.24	0	0	0	0	0	5,8	7,65
09.07.24	9	0	0	0	0	5,9	
16.07.24	0	0	0	0	0	5,9	7,56
23.07.24	1	0	0	0	0	5,9	
30.07.24	12	0	0	0	0	5,8	7,56
06.08.24	21	0	0	0	0	5,9	
13.08.24	5	0	0	0	0	6,0	7,80
20.08.24	33	0	0	0	0	6,0	
27.08.24	4	0	0	0	0	6,2	7,51
03.09.24	0	0	0	0	0	6,2	
10.09.24	4	0	0	0	0	6,2	7,66
17.09.24	3	0	0	0	0	6,2	
23.09.24	3	0	0	0	0	6,2	7,46
01.10.24	13	0	0	0	0		
08.10.24	12	0	0	0	0	6,5	7,39
15.10.24	56	0	0	0	0	6,9	
22.10.24	2	0	0	0	0	7,3	7,54
29.10.24	36	0	0	0	0	8,6	
05.11.24	11	0	0	0	0	8,5	7,53
12.11.24	11	0	0	0	0	8,1	
19.11.24	7	0	0	0	0	7,6	7,62
26.11.24	3	0	0	0	0	6,2	
03.12.24	12	0	0	0	0	5,9	7,63
10.12.24	4	0	0	0	0	5,0	
17.12.24	3	0	0	0	0	4,7	7,57
30.12.24	9	0	0	0		4,0	

St. Hanshaugen ut

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	10,1	1	1	56,3	2,76	0,7	1,1	3,41	0,07
09.01.24	0,16				62,9	3,10	0,8	1,3	3,79	0,11
16.01.24	0,16	10,0	1	1	64,0	3,11	0,6	1,1	3,08	0,06
23.01.24	0,16				57,9	2,41	0,8	1,2	2,90	0,07
30.01.24	0,16	10,1	1	1	62,7	2,60	0,8	1,3	3,60	0,09
06.02.24	0,16				60,7	2,86	0,9	1,4	3,78	0,12
13.02.24	0,16	10,1	1	1	60,3	2,64	1,0	1,6	3,74	0,13
20.02.24	0,16				69,6	3,38	1,0	1,7	7,47	0,13
27.02.24	0,16	9,9	1	1	59,4	3,18	0,7	1,8	3,72	0,10
05.03.24	0,16	10,5	1	1	61,2	2,50	0,8	2,0	3,50	0,11
12.03.24	0,16	10,3	1	1	56,8	2,88	0,6	2,2	3,30	0,08
19.03.24	0,16				58,4	2,66	0,8	2,2	4,20	0,10
25.03.24	0,16				51,2	2,20	0,7	2,2	3,89	0,09
03.04.24	0,16				68,4	2,85	1,8	2,6	3,85	0,12
09.04.24	0,25	7,6	1	1	93,7	19,30	0,9	4,0	4,27	0,08
16.04.24	0,31				96,0	25,30	1,2	33,8	4,53	0,15
23.04.24	0,20	10,4	1	1	52,2	3,02	0,7	14,5	3,55	0,08
29.04.24	0,17				54,2	2,71	0,7	16,6	3,83	0,07
07.05.24	0,18	10,4	1	1	52,9	2,61	1,0	17,1	4,09	0,10
14.05.24	0,19	10,4	1	1	56,1	2,58	1,0	15,0	3,96	0,10
21.05.24	0,16				54,6	2,72	1,2	12,6	4,11	0,10
28.05.24	0,16				50,3	1,08	0,3	8,8	3,99	0,03
04.06.24	0,29	10,5	1	1	42,9	2,23	0,6	6,3	3,41	0,07
11.06.24	0,16				46,4	2,49	1,0	5,6	4,46	0,12
18.06.24	0,18	10,4	1	1	49,9	2,63	3,6	4,7	5,23	0,21
25.06.24	0,17				44,4	2,54	2,4	4,3	4,40	0,14
02.07.24	0,16	10,6	1	1	44,4	2,41	1,3	3,8	4,15	0,11
09.07.24	0,16				55,1	9,00	1,5	4,0	4,42	0,12
16.07.24	0,16	10,6	1	1	41,2	2,44	1,0	2,7	4,80	0,10
23.07.24	0,16				40,6	2,35	0,8	2,5	4,24	0,10
30.07.24	0,16	10,6	1	1	43,9	2,56	0,8	2,7	4,45	0,10
06.08.24	0,16				47,8	2,76	0,8	2,6	4,53	0,09
13.08.24	0,10		1	1	45,2	2,59	1,3	2,3	5,40	0,19
20.08.24	0,16				50,1	2,42	0,9	2,3	4,74	0,14
27.08.24	0,16	10,6	1	1	42,3	2,62	0,7	2,4	4,58	0,09
03.09.24	0,16				47,4	2,84	1,1	2,0	5,18	0,18
10.09.24	0,16	10,8	1	1	50,0	7,44	1,1	5,6	5,17	0,18
17.09.24	0,16				61,5	4,54	0,7	2,4	4,05	0,09
23.09.24	0,16	10,6	1	1	34,7	2,38	0,9	2,0	4,18	0,12
01.10.24	0,16				33,2	2,73	0,8	2,1	4,19	0,09
08.10.24	0,16	10,5	1	1	38,4	2,40	0,7	2,2	3,59	0,06
15.10.24	0,16				38,7	2,15	1,0	2,1	105,00	0,13
22.10.24	0,16	10,8	1	1	36,4	2,71	0,9	2,4	4,87	0,09
29.10.24	0,16				40,7	2,36	0,9	2,6	3,09	0,09
05.11.24	0,16	10,0	1	1	38,3	2,40	0,8	2,9	3,31	0,09
12.11.24	0,16				40,2	2,58	1,4	3,1	4,09	0,13
19.11.24	0,16	10,0	1	1	43,3	2,74	1,1	3,0	4,05	0,14
26.11.24	0,16				43,4	2,83	0,9	3,3	3,73	0,11
03.12.24	0,16	10,0	1	1	45,1	2,41	0,6	3,1	3,08	0,08
10.12.24	0,16				47,7	2,54	0,9	2,7	4,18	0,08
17.12.24	0,16	9,9	1	1	50,2	4,81	0,8	2,7	4,41	0,12
30.12.24	0,16									

Setraskog

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	300	0	0	0	0	4,3	7,60
09.01.24	239	0	0	0	0	4,6	
16.01.24	300	0	0	0	0	4,0	7,57
23.01.24	170	0	0	0	0	3,8	
30.01.24	27	0	0	0	0	3,7	7,63
06.02.24	20	0	0	0	0	3,8	
13.02.24	122	0	0	0	0	3,7	7,56
20.02.24	14	0	0	0	0	3,7	
27.02.24	28	0	0	0	0	3,6	7,61
05.03.24	4	0	0	0	0	3,6	7,61
12.03.24	9	0	0	0	0	3,6	7,61
19.03.24	7	0	0	0	0	3,6	
26.03.24	2	0	0	0	0	3,7	
03.04.24	4	0	0	0	0	3,9	
09.04.24	16	0	0	0	0	3,7	7,57
16.04.24	11	0	0	0	0	3,6	
23.04.24	7	0	0	0	0	3,7	7,56
29.04.24	28	0	0	0		4,1	
07.05.24	73	0	0	0		4,7	7,62
14.05.24	60	0	0	0	0	5,0	
22.05.24	86	0	0	0	0	5,0	7,54
28.05.24	54	0	0	0	0	5,1	
04.06.24	141	0	0	0	0	5,4	7,58
11.06.24	113	0	0	0	0	5,4	
18.06.24	87	0	0	0	0		7,55
25.06.24	166	0	0	0	0	5,8	
02.07.24	116	0	0	0	0	5,8	7,59
09.07.24	300	0	0	0	0	6,0	
16.07.24	290	0	0	0	0	6,1	7,56
23.07.24	300	0	0	0	0		
30.07.24	300		0	0	0	6,2	7,58
06.08.24	168	0	0	0	0	6,2	
13.08.24	192	0	0	0	0	6,3	7,50
20.08.24	183	1	0	0	0	6,3	
27.08.24	176	1	0	0	0	6,3	7,63
03.09.24	78	2	0	0	0	7,7	
10.09.24	272	4	0	0	0	6,7	7,65
17.09.24	148	0	0	0	0	6,7	
23.09.24	300	0	0	0	0	6,8	7,51
01.10.24	300	0	0	0	0	6,8	
08.10.24	77	0	0	0	0	6,7	7,53
15.10.24	195	0	0	0	0	7,2	
22.10.24	300	0	0	0	0	7,3	7,51
29.10.24	300	0	0	0	0	8,4	
05.11.24	224	0	0	0	0	8,6	7,63
12.11.24	201	0	0	0	0	8,3	
19.11.24	132	0	0	0	0	7,8	7,62
26.11.24	37	0	0	0	0	6,7	
03.12.24	49	0	0	0	0	6,5	7,62
10.12.24	70	0	0	0	0	5,4	
17.12.24	19	0	0	0	0	5,0	7,63

Setraskog

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	9,9	1	1	52,4	3,37	1,4	1,1	5,66	0,27
09.01.24	0,16				53,1	4,52	1,7	1,1	6,49	0,32
16.01.24	0,16	9,9	1	1	55,0	3,20	1,3	1,0	5,72	0,25
23.01.24	0,16				60,0	2,93	1,1	1,1	4,52	0,20
30.01.24	0,16	9,9	1	1	58,2	2,63	1,4	1,0	6,18	0,29
06.02.24	0,16				59,4	3,09	1,6	1,2	6,99	0,32
13.02.24	0,16	9,9	1	1	56,8	2,57	1,4	1,3	5,46	0,30
20.02.24	0,16				63,8	2,62	1,6	1,4	7,91	0,37
27.02.24	0,16	9,9	1	1	60,0	2,78	1,8	1,7	6,65	0,32
05.03.24	0,16	10,0	1	1	57,8	2,46	1,4	1,6	13,50	0,35
12.03.24	0,16	10,0	1	1	56,9	2,59	1,5	1,9	6,94	0,29
19.03.24	0,16				54,4	2,54	1,1	1,9	5,06	0,21
26.03.24	0,16				53,0	2,22	1,1	2,1	6,96	0,23
03.04.24	0,16				51,5	2,17	1,2	1,8	4,81	0,23
09.04.24	0,20	9,0	1	1	71,7	9,57	1,7	2,5	11,70	0,29
16.04.24	0,26				92,0	18,00	1,6	15,6	7,11	0,32
23.04.24	0,23	9,8	1	1	59,7	6,50	1,5	16,6	7,21	0,27
29.04.24	0,19				54,3	4,91	1,4	16,2	6,54	0,28
07.05.24	0,19	10,0	1	1	53,3	4,42	1,9	16,7	7,92	0,34
14.05.24	0,20				52,4	4,13	1,4	15,4	8,31	0,28
22.05.24	0,18	10,1	1	1	50,3	2,48	1,3	13,1	6,01	0,27
28.05.24	0,16				49,0	2,28	1,5	10,1	5,81	0,27
04.06.24	0,19	10,2	1	1	43,7	2,11	1,3	7,3	5,61	0,25
11.06.24	0,16				45,5	2,24	1,5	6,2	7,10	0,29
18.06.24	0,21	10,3	1	1	45,0	4,15	2,2	4,9	10,10	0,43
25.06.24	0,16				42,7	3,23	1,6	4,4	6,65	0,30
02.07.24	0,16	10,4	1	1	41,5	2,66	1,7	3,8	7,02	0,30
09.07.24	0,16				44,0	3,22	1,3	3,5	6,21	0,24
16.07.24	0,16	10,1	1	1	39,7	3,93	1,6	2,9	10,50	0,34
23.07.24	0,16				37,6	3,17	1,6	2,4	7,82	0,34
30.07.24	0,16	10,4	1	1	39,8	2,76	1,5	2,5	8,50	0,31
06.08.24	0,16				44,6	2,85	1,6	2,6	6,92	0,28
13.08.24	0,10		1	1	40,7	2,64	1,5	2,2	6,51	0,26
20.08.24	0,18				44,7	4,41	2,0	2,3	9,81	0,37
27.08.24	0,16	10,4	1	1	42,7	3,45	1,3	2,3	6,54	0,25
03.09.24	0,16				44,0	3,35	1,7	2,0	9,85	0,38
10.09.24	0,16	10,6	1	1	41,9	2,52	1,4	2,0	6,57	0,26
17.09.24	0,16				43,4	2,78	2,2	2,1	8,88	0,43
23.09.24	0,16	10,7	1	1	34,6	2,62	1,6	2,0	6,84	0,29
01.10.24	0,16				32,0	2,88	1,9	1,8	8,04	0,39
08.10.24	0,16	10,6	1	1	34,6	2,45	1,3	1,9	6,00	0,22
15.10.24	0,16				33,8	2,62	2,0	1,9	6,69	0,31
22.10.24	0,16	10,6	1	1	35,1	2,77	2,3	2,2	7,12	0,29
29.10.24	0,16				35,1	10,20	1,3	2,0	5,94	0,26
05.11.24	0,16	10,0	1	1	36,3	2,42	1,3	2,4	6,98	0,29
12.11.24	0,16				35,5	2,56	1,3	2,4	5,82	0,25
19.11.24	0,16	9,9	1	1	37,9	2,26	1,4	2,5	7,70	0,30
26.11.24	0,16				41,2	2,31	1,3	3,0	6,52	0,24
03.12.24	0,16	9,9	1	1	41,0	2,19	4,1	2,6	15,70	0,68
10.12.24	0,16				44,9	3,60	2,0	2,4	9,47	0,36
17.12.24	0,16	9,9	1	1	45,5	2,33	2,8	2,2	10,60	0,47

Setraskog ut

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	300	0	0	0	0	4,7	7,63
09.01.24	77	0	0	0	0	5,2	
16.01.24	200	0	0	0	0	4,7	7,59
23.01.24	71	0	0	0	0	3,8	
30.01.24	19	0	0	0	0	3,8	7,64
06.02.24	28	0	0	0	0	3,8	
13.02.24	64	0	0	0	0	3,7	7,57
20.02.24	24	0	0	0	0	3,9	
27.02.24	27	0	0	0	0	3,7	7,61
05.03.24	4	0	0	0	0	3,7	7,61
12.03.24	4	0	0	0	0	3,6	7,61
19.03.24	12	0	0	0	0	3,7	
26.03.24	6	0	0	0	0	3,7	
03.04.24	3	0	0	0	0	3,8	
09.04.24	18	0	0	0	0	4,4	7,52
16.04.24	8	0	0	0	0	3,7	
23.04.24	13	0	0	0	0	3,9	7,55
29.04.24	42	0	0	0		4,1	
07.05.24	107	0	0	0		5,4	7,63
14.05.24	79	0	0	0	0	5,8	
22.05.24	120	0	0	0	0	6,0	7,54
28.05.24	92	0	0	0	0	5,9	
04.06.24	300	0	0	0	0	5,9	7,60
11.06.24	267	0	0	0	0	6,2	
18.06.24	115	0	0	0	0		7,56
25.06.24	300	0	0	0	0	6,1	
02.07.24	300	0	0	0	0	6,4	7,60
09.07.24	300	0	0	0	0	7,8	
16.07.24	300	0	0	0	0	6,7	7,54
23.07.24	300	0	0	0	0		
30.07.24	80	2	0	0	0	6,5	7,61
06.08.24	300	0	0	0	0	6,3	
13.08.24	300	0	0	0	0	7,1	7,70
20.08.24	300	0	0	0	0	8,0	
27.08.24	300	1	0	0	0	8,0	7,64
03.09.24	300	0	0	0	0	6,3	
10.09.24	300	0	0	0	0	7,7	7,64
17.09.24	300	0	0	0	0	7,5	
23.09.24	300	0	0	0	0	7,2	7,51
01.10.24	300	8	0	0	0	7,5	
08.10.24	300	0	0	0	0	7,2	7,57
15.10.24	300	0	0	0	0	7,8	
22.10.24	300	0	0	0	0	7,9	7,50
29.10.24	300	0	0	0	0	9,1	
05.11.24		0	0	0	0	9,5	7,63
12.11.24		0	0	0	0	8,7	
19.11.24		0	0	0	0	8,5	7,61
26.11.24	106	0	0	0	0	7,7	
03.12.24	132	0	0	0	0	6,7	7,64
10.12.24	250	0	0	0	0	6,2	
17.12.24	18	0	0	0	0	5,5	7,65

Setraskog ut

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	9,9	1	1	50,6	6,46	0,8	1,2	3,53	0,03
09.01.24	0,16				51,5	9,54	1,1	1,2	4,88	0,13
16.01.24	0,16	9,9	1	1	57,1	11,40	0,8	1,2	3,98	0,08
23.01.24	0,16				59,3	6,54	0,7	1,2	3,72	0,03
30.01.24	0,16	9,8	1	1	55,9	6,65	0,6	1,1	3,52	0,03
06.02.24	0,16				55,6	6,54	0,8	1,2	4,36	0,08
13.02.24	0,16	9,9	1	1	58,1	6,57	0,8	1,4	4,47	0,10
20.02.24	0,16				73,4	6,24	2,5	1,5	4,93	0,15
27.02.24	0,16	9,9	1	1	58,8	5,60	0,9	1,8	5,71	0,10
05.03.24	0,16	10,0	1	1	49,1	4,97	0,6	1,6	3,50	0,08
12.03.24	0,16	10,0	1	1	51,5	5,60	0,7	1,9	4,04	0,07
19.03.24	0,16				52,3	6,08	0,6	1,9	3,61	0,05
26.03.24	0,16				51,6	4,10	0,8	2,1	6,10	0,08
03.04.24	0,16				61,1	6,05	0,7	2,3	4,08	0,06
09.04.24	0,22	8,4	1	1	77,4	16,40	0,9	2,8	6,54	0,10
16.04.24	0,27				85,3	21,30	0,7	19,2	3,98	0,06
23.04.24	0,23	9,6	1	1	62,2	11,80	0,9	17,8	4,63	0,08
29.04.24	0,19				56,9	9,04	0,6	16,2	3,65	0,03
07.05.24	0,20	10,0	1	1	55,1	9,35	0,8	16,5	4,45	0,09
14.05.24	0,21				54,2	6,50	0,8	15,5	5,88	0,11
22.05.24	0,18	10,1	1	1	50,3	6,10	0,8	13,1	4,83	0,09
28.05.24	0,16				50,2	6,60	0,7	10,4	4,13	0,07
04.06.24	0,18	10,2	1	1	43,9	4,10	0,7	8,1	4,04	0,07
11.06.24	0,16				46,9	6,06	0,7	6,6	4,46	0,08
18.06.24	0,25	10,2	1	1	48,1	11,70	3,7	5,6	6,67	0,40
25.06.24	0,16				40,9	9,97	0,8	4,8	4,54	0,08
02.07.24	0,16	10,3	1	1	41,3	6,96	0,8	4,0	4,35	0,09
09.07.24	0,40				61,9	7,93	0,8	3,7	4,58	0,11
16.07.24	0,16	9,8	1	1	42,7	11,90	0,8	3,5	5,65	0,06
23.07.24	0,16				40,2	5,60	1,0	2,6	5,78	0,13
30.07.24	0,16	10,2	1	1	42,6	5,43	1,0	3,0	5,60	0,11
06.08.24	0,16				44,5	6,40	1,0	2,6	4,77	0,08
13.08.24	0,10		1	1	43,7	6,72	1,1	2,4	4,58	0,08
20.08.24	0,30				53,2	20,10	2,1	3,3	4,77	0,12
27.08.24	0,16	10,5	1	1	45,0	12,70	0,6	2,7	4,37	0,07
03.09.24	0,16				41,5	10,20	1,6	2,4	9,00	0,66
10.09.24	0,16	10,5	1	1	43,3	7,18	0,7	2,3	4,16	0,07
17.09.24	0,16				41,2	6,90	0,8	2,1	4,31	0,08
23.09.24	0,16	10,6	1	1	37,0	6,47	0,9	2,1	5,15	0,11
01.10.24	0,16				34,4	7,16	0,7	2,1	3,96	0,07
08.10.24	0,16	10,6	1	1	35,5	4,34	3,1	1,9	5,56	0,15
15.10.24	0,16				33,4	6,19	1,3	2,0	4,26	0,09
22.10.24	0,16	10,6	1	1	35,1	5,51	1,2	2,2	3,96	0,07
29.10.24	0,16				35,4	4,82	1,0	2,0	4,95	0,12
05.11.24	0,16	10,1	1	1	39,3	5,79	0,9	2,3	4,10	0,08
12.11.24	0,16				34,9	5,34	0,6	2,3	3,27	0,06
19.11.24	0,16	9,9	1	1	39,7	6,52	0,6	2,6	3,78	0,07
26.11.24	0,16				39,1	6,24	0,6	2,8	3,42	0,06
03.12.24	0,16	9,9	1	1	40,6	3,35	0,6	2,8	3,25	0,07
10.12.24	0,16				40,6	5,09	0,5	2,5	3,31	0,03
17.12.24	0,16	9,9	1	1	42,1	3,73	0,7	2,2	3,99	0,09

Tryvann inn

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	9	2	0	0	0	5,8	7,78
09.01.24	6	10	0	0	0	5,8	
16.01.24	27	4	0	0	0	5,5	7,75
23.01.24	10	1	0	0	0	5,4	
30.01.24	3	1	0	0	0	3,8	7,51
06.02.24	3	0	0	0	0	4,1	
13.02.24	31	0	0	0	0	3,7	7,55
20.02.24	1	2	0	0	0	3,7	
27.02.24	15	0	0	0	0	3,5	7,56
05.03.24	3	0	0	0	0	3,7	7,61
12.03.24	5	1	0	0	0	3,8	7,64
19.03.24	5	5	0	0	0	3,8	
26.03.24	12	0	0	0	0	4,0	
03.04.24	27	0	0	0	0	3,8	
09.04.24	5	0	0	0	0	3,9	7,81
16.04.24	6	0	0	0	0	3,6	

Tryvann inn

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	10,2	36,9	8,59	2,3	0,8	3,34	0,09
09.01.24	0,16		39,0	9,68	2,2	0,7	4,52	0,11
16.01.24	0,16	10,3	38,0	9,22	2,4	0,7	3,91	0,11
23.01.24	0,16		39,3	10,10	2,2	0,7	4,37	0,14
30.01.24	0,18	9,9	71,5	10,20	2,5	1,5	7,02	0,16
06.02.24	0,16		42,4	7,53	2,7	1,0	5,42	0,14
13.02.24	0,16	10,0	49,8	5,21	2,7	1,5	5,41	0,15
20.02.24	0,16		53,2	5,34	2,2	1,2	4,55	0,13
27.02.24	0,16	10,1	43,0	6,22	2,1	1,3	6,12	0,11
05.03.24	0,16	10,1	39,3	6,75	2,6	1,1	5,09	0,17
12.03.24	0,16	10,2	35,6	9,88	2,6	1,1	5,76	0,20
19.03.24	0,17		37,8	10,50	1,9	0,9	4,24	0,09
26.03.24	0,16		36,2	11,40	1,7	0,9	4,38	0,12
03.04.24	0,17		36,7	12,10	1,8	0,7	3,43	0,14
09.04.24	0,19	10,4	40,9	14,80	2,0	0,8	5,37	0,09
16.04.24	0,19		44,3	16,90	2,2	0,8	3,90	0,12

Tryvann 1

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	15	8	0	0	0	6,7	7,82
09.01.24	8	4	0	0	0	5,8	
16.01.24	22	5	0	0	0	6,0	7,80
23.01.24	7	5	0	0	0	5,4	
30.01.24	8	3	0	0	0	4,1	7,63
06.02.24	9	0	0	0	0	4,3	
13.02.24	42	0	0	0	0	3,9	7,57
20.02.24	1	2	0	0	0	4,1	
27.02.24	6	1	0	0	0	3,6	7,62
05.03.24	4	1	0	0	0	4,5	7,65
12.03.24	22	4	0	0	0	4,1	7,73
19.03.24	6	3	0	0	0	4,2	
26.03.24	28	0	0	0	0	4,4	
03.04.24	26	0	0	0	0	4,2	
09.04.24	8	0	0	0	0	4,3	7,85
16.04.24	2	0	0	0	0	4,1	

Tryvann 1

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	10,3	1	1	38,6	10,40	3,5	0,9	7,37	0,08
09.01.24	0,16				37,5	11,00	2,9	0,8	5,80	0,07
16.01.24	0,16	10,3	1	1	38,3	11,70	3,6	0,8	7,18	0,08
23.01.24	0,16				39,1	11,50	3,5	0,7	7,29	0,08
30.01.24	0,16	10,0	1	1	43,8	6,31	3,5	1,0	8,53	0,06
06.02.24	0,16				43,8	8,94	3,7	1,2	9,12	0,09
13.02.24	0,16	10,0	1	1	43,9	7,48	4,1	1,4	9,94	0,10
20.02.24	0,16				46,6	7,70	3,6	1,3	11,00	0,10
27.02.24	0,16	10,1	1	1	41,0	7,25	3,9	1,5	8,67	0,09
05.03.24	0,16	10,2	1	1	36,3	7,95	3,0	1,1	6,88	0,09
12.03.24	0,17	10,3	1	1	37,8	12,30	3,9	1,2	8,85	0,12
19.03.24	0,16				39,0	12,20	3,5	1,1	7,36	0,07
26.03.24	0,19				36,7	13,70	3,2	1,0	8,20	0,17
03.04.24	0,16				36,4	14,30	2,8	0,8	5,31	0,08
09.04.24	0,20	10,5	1	1	43,9	17,60	2,6	0,9	5,95	0,06
16.04.24	0,18				46,4	18,40	3,2	0,9	6,80	0,06

Tryvann 2

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	18	13	0	0	0	6,8	7,82
09.01.24	3	5	0	0	0	7,0	
16.01.24	49	6	0	0	0	7,0	7,81
23.01.24	9	8	0	0	0	7,2	
30.01.24	2	1	0	0	0	5,0	7,66
06.02.24	11	4	0	0	0	5,3	
13.02.24	27	2	0	0	0	4,5	7,58
20.02.24	1	4	0	0	0	4,6	
27.02.24	13	2	0	0	0	4,9	7,63
05.03.24	5	1	0	0	0	5,5	7,65
12.03.24	3	4	0	0	0	4,1	7,73
19.03.24	4	30	0	0	0	4,9	
26.03.24	16	0	0	0	0	5,2	
03.04.24	23	22	0	0	0	5,0	
09.04.24	5	33	0	0	0	5,3	7,84
16.04.24	9	38	0	0	0	4,8	

Tryvann 2

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	10,3	1	1	38,1	9,44	2,4	0,9	3,69	0,03
09.01.24	0,16				38,1	9,97	5,7	0,8	3,33	0,20
16.01.24	0,16	10,3	1	1	37,4	10,20	2,1	0,8	2,55	0,03
23.01.24	0,16				38,0	10,80	2,3	0,8	3,21	0,03
30.01.24	0,16	10,0	1	1	41,6	5,70	2,2	1,1	3,70	0,03
06.02.24	0,16				44,1	7,60	2,4	1,1	4,67	0,03
13.02.24	0,16	10,0	1	1	45,9	6,15	2,7	1,3	4,09	0,03
20.02.24	0,16				50,4	6,81	2,1	1,3	4,93	0,06
27.02.24	0,16	10,1	1	1	42,4	6,14	2,8	1,4	5,28	0,06
05.03.24	0,16	10,2	1	1	40,4	7,39	2,4	1,2	4,21	0,05
12.03.24	0,18	10,3	1	1	38,3	10,40	1,8	1,1	3,58	0,03
19.03.24	0,20				40,5	25,70	2,4	1,1	5,18	0,03
26.03.24	0,25				35,4	24,10	2,4	1,0	3,98	0,03
03.04.24	0,23				36,2	19,60	2,3	0,8	3,20	0,03
09.04.24	0,30	10,5	1	1	41,2	31,10	2,0	0,9	3,03	0,03
16.04.24	0,27				43,7	27,10	2,4	0,9	3,27	0,03

HB24 Tryvannstårnet inn

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp · [°C]	pH
19.03.24	300	0	0	0	0	5,0	
26.03.24	300	0	0	0	0	5,6	
03.04.24	300	0	0	0	0	5,2	
09.04.24	300	0	0	0	0	5,4	7,96
16.04.24	300	0	0	0	0	4,7	
23.04.24	300	0	0	0	0	4,2	7,96
29.04.24	300	0	0	0		4,4	
07.05.24	300	0	0	0		4,8	7,85
14.05.24	154	0	0	0	0	5,3	
22.05.24	70	0	0	0	0	5,9	7,77
28.05.24	211	0	0	0	0	5,9	
04.06.24	20	17	0	0	0	6,4	7,76
11.06.24	273	4	0	0	0	6,6	
18.06.24	118	0	0	0	0		7,84
25.06.24	228	0	0	0	0	7,0	
02.07.24	111	0	0	0	0	7,3	7,87
09.07.24	127	0	0	0	0	7,7	
16.07.24	74	5	0	0	0	8,0	7,84
23.07.24	50	5	0	0	0		
30.07.24	164	18	0	0	0	8,5	7,89
06.08.24	105	16	0	0	0	8,6	
13.08.24	23	27	0	0	0	8,9	7,70
20.08.24	145	26	0	0	0	8,8	
27.08.24	23	0	0	0	0	8,8	7,91
03.09.24	41	45	0	0	0	8,7	
10.09.24	50	4	0	0	0	9,0	7,88
17.09.24	64	0	0	0	0	8,8	
23.09.24	11	0	0	0	0	8,3	7,67
01.10.24	23	0	0	0	0	8,8	
08.10.24	52	28	0	0	0	8,7	7,81
15.10.24	54	13	0	0	0	8,5	
22.10.24	35	0	0	0	0	8,4	7,79
29.10.24	38	12	0	0	0	8,5	
05.11.24	50	7	0	0	0	8,5	7,85
12.11.24	203	3	0	0	0	8,5	
19.11.24	230	3	0	0	0	8,4	7,85
26.11.24	300	0	0	0	0	7,9	
03.12.24	300	0	0	0	0	7,4	7,85
10.12.24	300	0	0	0	0	6,3	
17.12.24	300	8	0	1	0	6,3	7,88
30.12.24	300	0	0	0		5,8	

HB24 Tryvannstårnet inn

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
19.03.24	0,18		40,8	6,81	0,7	0,96	3,22	0,03
26.03.24	0,16		37,7	4,79	0,8	0,96	3,54	0,03
03.04.24	0,17		42,8	5,08	0,8	0,95	2,64	0,03
09.04.24	0,18	10,7	44,5	5,00	0,8	0,87	3,84	0,03
16.04.24	0,19		48,2	5,13	0,9	0,85	2,74	0,03
23.04.24	0,21	10,7	43,3	5,27	0,5	0,96	4,07	0,03
29.04.24	0,19		45,6	5,74	0,3	6,82	3,16	0,03
07.05.24	0,19	10,7	47,7	5,05	0,3	8,28	3,37	0,03
14.05.24	0,19		50,2	4,10	0,3	9,34	6,71	0,03
22.05.24	0,26	10,4	78,7	6,55	0,3	7,93	3,08	0,03
28.05.24	0,16		48,7	4,06	0,3	7,54	2,89	0,03
04.06.24	0,21	10,6	39,3	2,60	0,3	4,49	2,62	0,03
11.06.24	0,17		47,7	3,69	0,3	5,43	2,60	0,03
18.06.24	0,19	10,7	44,3	3,71	0,3	4,33	2,53	0,03
25.06.24	0,16		44,9	3,70	0,3	3,85	2,55	0,03
02.07.24	0,16	10,7	45,9	3,82	0,3	3,22	2,54	0,03
09.07.24	0,16		46,9	3,85	0,3	2,94	2,43	0,03
16.07.24	0,16	10,5	44,2	4,77	0,3	2,54	2,40	0,03
23.07.24	0,16		42,7	4,90	0,3	2,14	2,38	0,03
30.07.24	0,16	10,7	46,8	4,57	0,3	1,89	2,61	0,03
06.08.24	0,16		47,0	4,32	0,3	1,72	2,64	0,03
13.08.24	0,10		47,8	4,08	0,3	1,52	2,54	0,03
20.08.24	0,17		47,8	4,12	0,3	1,48	9,61	0,03
27.08.24	0,16	10,9	48,9	3,52	0,3	1,37	2,53	0,03
03.09.24	0,16		47,1	3,78	0,3	1,46	2,54	0,03
10.09.24	0,16	10,9	46,9	3,41	0,3	1,22	2,39	0,03
17.09.24	0,16		44,8	3,15	0,3	1,19	2,45	0,03
23.09.24	0,16	11,0	35,6	3,54	0,3	1,54	3,02	0,03
01.10.24	0,16		41,4	3,78	0,3	1,18	2,63	0,03
08.10.24	0,16	11,0	43,2	3,17	0,3	1,19	2,56	0,03
15.10.24	0,16		44,1	3,56	1,4	1,27	2,57	0,03
22.10.24	0,16	11,1	41,6	3,83	0,3	1,45	2,65	0,03
29.10.24	0,16		45,6	5,96	0,3	1,24	3,13	0,03
05.11.24	0,16	10,8	43,5	3,92	0,3	1,31	2,17	0,03
12.11.24	0,16		42,4	3,01	0,3	1,19	2,38	0,03
19.11.24	0,16	10,5	48,3	3,53	0,3	1,38	2,14	0,03
26.11.24	0,16		44,4	3,08	0,3	1,43	1,97	0,03
03.12.24	0,16	10,4	46,0	2,87	0,3	1,35	1,75	0,03
10.12.24	0,16		47,3	3,04	0,3	1,38	2,09	0,03
17.12.24	0,16	10,3	46,5	3,00	0,3	1,33	2,54	0,03
30.12.24	0,16							

HB24 Tryvannstårnet indre

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
19.03.24	300	0	0	0	0	6,0	
26.03.24	300	0	0	0	0	5,0	
03.04.24	300	0	0	0	0	5,1	
09.04.24	300	0	0	0	0	4,8	7,93
16.04.24	300	0	0	0	0	4,5	
23.04.24	300	0	0	0	0	4,3	7,94
29.04.24	300	0	0	0		4,3	
07.05.24	300	0	0	0		4,7	7,89
14.05.24	285	0	0	0	0	5,1	
22.05.24	268	0	0	0	0	5,6	7,83
28.05.24	300	0	0	0	0	5,4	
04.06.24	200	3	0	0	0	6,5	7,84
11.06.24	300	1	0	0	0	6,2	
18.06.24	123	0	0	0	0		7,86
25.06.24	300	0	0	0	0	7,3	
02.07.24	122	1	0	0	0	7,1	7,89
09.07.24	189	1	0	0	0	7,5	
16.07.24	95	1	0	0	0	8,1	7,86
23.07.24	170	1	0	0	0		
30.07.24	268	3	0	0	0	8,6	7,92
06.08.24	93	0	0	0	0	8,5	
13.08.24	19	12	0	0	0	8,6	7,80
20.08.24	205	3	0	0	0	8,8	
27.08.24	47	38	0	0	0	8,7	7,93
03.09.24	21	57	0	0	0	8,7	
10.09.24	33	7	0	0	0	9,0	7,91
17.09.24	71	0	0	0	0	9,0	
23.09.24	20	0	0	0	0	8,7	7,81
01.10.24	14	18	0	0	0	8,9	
08.10.24	53	6	0	0	0	8,8	7,86
15.10.24	68	12	0	0	0	8,6	
22.10.24	8	0	0	0	0	8,4	7,83
29.10.24	40	0	0	0	0	8,5	
05.11.24	24	5	0	0	0	8,4	7,86
12.11.24	94	5	0	0	0	8,4	
19.11.24	81	2	0	0	0	8,3	7,83
26.11.24	192	0	0	0	0	7,7	
03.12.24	252	3	0	0	0	7,2	7,84
10.12.24	205	0	0	0	0	6,7	
17.12.24	7	0	0	0	0	6,2	7,83
30.12.24	143	0	0	0		5,5	

HB24 Tryvannstårnet indre

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
19.03.24	0,16				41,0	5,77	0,3	1,08	6,66	0,03
26.03.24	0,16				40,4	5,88	0,3	1,14	3,60	0,03
03.04.24	0,16				46,5	5,21	0,3	1,11	2,88	0,03
09.04.24	0,18	10,6	1	1	43,2	5,59	0,3	0,99	4,41	0,03
16.04.24	0,22				51,6	8,01	0,3	0,99	3,17	0,03
23.04.24	0,20	10,7	1	1	42,6	5,11	0,3	0,98	2,85	0,03
29.04.24	0,20				45,2	6,29	0,3	4,21	3,10	0,03
07.05.24	0,21	10,7	1	1	48,1	5,60	0,3	6,40	3,08	0,03
14.05.24	0,20				46,1	4,76	0,3	9,20	9,00	0,03
22.05.24	0,20	10,7	1	1	48,0	3,82	0,3	8,40	2,48	0,03
28.05.24	0,19				46,2	4,25	0,3	7,77	2,97	0,03
04.06.24	0,18	10,6	1	1	44,5	3,61	0,3	5,38	2,53	0,03
11.06.24	0,17				48,0	4,39	0,3	6,38	2,72	0,03
18.06.24	0,18	10,7	1	1	49,0	3,91	0,3	5,43	2,74	0,03
25.06.24	0,16				42,5	3,54	0,3	4,32	2,46	0,03
02.07.24	0,16	10,7	1	1	45,6	3,45	0,3	3,66	2,46	0,03
09.07.24	0,16				45,2	3,31	0,3	3,22	2,34	0,03
16.07.24	0,16	10,5	1	1	44,8	5,45	0,3	2,26	3,04	0,03
23.07.24	0,16				43,4	4,45	0,3	2,28	2,19	0,03
30.07.24	0,16	10,7	1	1	49,4	4,59	0,3	2,17	2,35	0,03
06.08.24	0,16				52,0	5,46	0,3	1,99	2,55	0,03
13.08.24	0,10		1	1	46,3	4,29	0,5	1,64	2,36	0,03
20.08.24	0,17				48,2	4,43	0,3	1,54	2,39	0,03
27.08.24	0,18	10,9	1	1	47,1	3,57	0,3	1,40	2,40	0,03
03.09.24	0,16				47,3	3,60	0,3	1,32	2,55	0,03
10.09.24	0,16	10,9	1	1	46,8	3,27	0,3	1,20	2,52	0,03
17.09.24	0,16				46,9	3,07	0,3	1,15	2,27	0,03
23.09.24	0,16	11,0	1	1	42,8	3,26	0,3	1,19	2,55	0,03
01.10.24	0,16				43,0	3,72	0,3	1,16	2,87	0,03
08.10.24	0,16	11,1	1	1	42,4	3,02	0,3	1,11	2,37	0,03
15.10.24	0,16				43,9	3,14	0,9	1,15	2,22	0,03
22.10.24	0,16	11,1	1	1	43,6	3,24	0,3	1,22	2,48	0,03
29.10.24	0,16				45,7	3,24	0,3	1,36	2,37	0,03
05.11.24	0,16	11,0	1	1	44,8	3,02	0,3	1,13	2,25	0,03
12.11.24	0,16				39,3	3,07	0,3	1,17	4,22	0,03
19.11.24	0,16	10,4	1	1	47,3	3,54	0,3	1,52	2,23	0,03
26.11.24	0,16				43,1	3,24	0,3	1,59	2,13	0,03
03.12.24	0,16	10,2	1	1	44,9	3,02	0,3	1,50	1,96	0,03
10.12.24	0,16				48,5	3,22	0,3	1,50	2,15	0,03
17.12.24	0,16	10,2	1	2	42,9	2,96	0,3	1,38	2,11	0,03
30.12.24	0,16									

HB24 Tryvannstårnet ytre

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
19.03.24	300	0	0	0	0	4,8	
26.03.24	300	0	0	0	0	5,0	
03.04.24	300	0	0	0	0	5,1	
09.04.24	262	0	0	0	0	4,8	8,01
16.04.24	300	0	0	0	0	4,4	
23.04.24	300	0	0	0	0	4,1	7,98
29.04.24	300	0	0	0		4,4	
07.05.24	300	0	0	0		4,8	7,87
14.05.24	274	0	0	0	0	5,1	
22.05.24	271	0	0	0	0	5,6	7,84
28.05.24	239	0	0	0	0	6,0	
04.06.24	196	1	0	0	0	6,5	7,85
11.06.24	151	0	0	0	0	6,8	
18.06.24	94	5	0	0	0		7,82
25.06.24	146	1	0	0	0	7,1	
02.07.24	47	0	0	0	0	7,3	7,88
09.07.24	64	5	0	0	0	7,8	
16.07.24	50	1	0	0	0	7,7	7,86
23.07.24	52	2	0	0	0		
30.07.24	82	3	0	0	0	8,3	7,90
06.08.24	221	17	0	0	0	8,6	
13.08.24	95	40	0	0	0	8,9	7,80
20.08.24	82	10	0	0	0	8,8	
27.08.24	16	32	0	0	0	8,8	7,91
03.09.24	19	43	0	0	0	8,7	
10.09.24	25	5	0	0	0	9,0	7,87
17.09.24	143	29	0	0	0	8,9	
23.09.24	19	0	0	0	0	8,7	7,82
01.10.24	13	22	0	0	0	8,7	
08.10.24	24	25	0	0	0	8,5	7,79
15.10.24	67	9	0	0	0	8,4	
22.10.24	27	0	0	0	0	8,3	7,78
29.10.24	24	2	0	0	0	8,5	
05.11.24	77	9	0	0	0	8,5	7,85
12.11.24	217	3	0	0	0	8,4	
19.11.24	108	0	0	0	0	8,4	7,88
26.11.24	300	0	0	0	0	8,0	
03.12.24	300	0	0	0	0	7,6	7,89
10.12.24	300	0	0	0	0	7,2	
17.12.24	300	0	0	0	0	6,6	7,88
30.12.24	300	0	0	0		5,9	

HB24 Tryvannstårnet ytre

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Snak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
19.03.24	0,18				41,4	6,01	0,3	0,97	3,10	0,03
26.03.24	0,18				44,0	5,70	0,3	1,13	3,68	0,03
03.04.24	0,17				45,8	5,76	0,5	0,99	2,76	0,03
09.04.24	0,18	10,8	1	1	41,3	5,05	0,3	0,84	2,90	0,03
16.04.24	0,21				45,6	5,25	0,3	0,82	2,68	0,03
23.04.24	0,21	10,7	1	1	43,4	6,06	0,5	0,92	3,34	0,03
29.04.24	0,21				46,4	6,36	0,3	8,57	3,21	0,03
07.05.24	0,19	10,7	1	1	46,8	4,84	0,3	9,58	2,97	0,03
14.05.24	0,20				46,8	16,50	0,3	9,33	3,24	0,03
22.05.24	0,22	10,7	1	1	48,4	3,98	0,3	8,46	2,52	0,03
28.05.24	0,16				48,0	3,97	0,3	7,44	2,74	0,03
04.06.24	0,21	10,6	1	1	44,4	4,40	0,3	5,52	2,61	0,03
11.06.24	0,16				47,9	5,90	0,3	4,71	2,99	0,03
18.06.24	0,19	10,6	1	1	45,2	3,56	0,3	3,74	2,49	0,03
25.06.24	0,16				43,0	3,32	1,0	3,31	2,77	0,03
02.07.24	0,16	10,7	1	1	44,8	3,40	0,3	2,81	2,49	0,03
09.07.24	0,16				46,6	3,64	0,3	2,56	2,28	0,03
16.07.24	0,16	10,6	1	1	43,1	4,03	0,3	2,89	2,48	0,03
23.07.24	0,16				43,9	4,76	0,3	1,92	2,51	0,03
30.07.24	0,16	10,7	1	1	46,1	4,90	0,3	1,74	2,43	0,03
06.08.24	0,16				52,1	4,95	0,3	1,81	2,93	0,03
13.08.24	0,10		1	1	47,7	4,20	0,3	1,49	2,78	0,03
20.08.24	0,16				47,3	3,77	0,3	1,40	3,60	0,03
27.08.24	0,16	10,9	1	1	47,8	3,64	0,3	1,33	2,38	0,03
03.09.24	0,16				45,6	3,59	0,3	1,30	2,53	0,03
10.09.24	0,16	10,9	1	1	46,9	3,39	0,3	1,21	2,35	0,03
17.09.24	0,16				47,1	3,52	0,3	1,30	2,55	0,03
23.09.24	0,16	11,0	1	1	44,6	3,23	0,3	1,25	2,66	0,03
01.10.24	0,16				41,0	4,50	0,3	1,32	3,63	0,03
08.10.24	0,16	11,0	1	1	40,4	3,23	0,3	1,27	2,48	0,03
15.10.24	0,16				40,1	3,37	0,3	1,35	2,55	0,03
22.10.24	0,16	11,0	1	1	40,7	3,46	0,3	1,35	2,61	0,03
29.10.24	0,16				42,3	5,04	0,3	1,39	2,40	0,03
05.11.24	0,16	10,7	1	1	44,7	3,36	0,3	1,37	2,06	0,03
12.11.24	0,16				44,0	2,98	0,3	1,23	2,17	0,03
19.11.24	0,16	10,6	1	1	46,9	3,13	0,3	1,24	2,26	0,03
26.11.24	0,16				50,9	2,90	0,3	1,17	1,92	0,03
03.12.24	0,16	10,5	1	1	48,4	2,79	0,3	1,30	1,69	0,03
10.12.24	0,16				47,9	3,04	0,3	1,29	1,99	0,03
17.12.24	0,16	10,4	1	1	47,0	2,91	0,3	1,26	1,83	0,03
30.12.24	0,16									

Voksenåsen inn

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	1	0	0	0	0	4,1	7,63
09.01.24	1	0	0	0	0	4,1	
23.01.24	2	0	0	0	0	3,8	
30.01.24	2	0	0	0	0	3,9	7,63
06.02.24	1	0	0	0	0	3,8	
13.02.24	59	0	0	0	0	3,7	7,56
20.02.24	2	0	0	0	0	4,0	
27.02.24	20	0	0	0	0	3,8	7,60
05.03.24	4	0	0	0	0	3,4	7,55
12.03.24	0	0	0	0	0	3,6	7,60
19.03.24	0	1	0	0	0	3,6	
26.03.24	4	0	0	0	0	3,7	
03.04.24	22	0	0	0	0	3,6	
09.04.24	3	0	0	0	0	3,6	7,50
16.04.24	0	0	0	0	0	3,8	

Voksenåsen inn

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	9,9	44,9	5,04	1,2	1,3	5,06	0,08
09.01.24	0,16		47,8	5,48	1,5	1,3	5,76	0,14
23.01.24	0,16		52,5	5,51	1,5	1,3	5,71	0,10
30.01.24	0,16	9,9	49,3	6,84	1,1	1,3	5,01	0,09
06.02.24	0,16		48,7	6,50	1,4	1,9	6,53	0,11
13.02.24	0,16	10,0	49,2	5,81	1,3	1,5	5,67	0,12
20.02.24	0,16		50,8	5,12	1,3	1,6	5,98	0,13
27.02.24	0,16	10,0	47,2	6,11	1,3	1,7	5,45	0,12
05.03.24	0,16	10,0	41,7	4,81	0,8	1,6	4,09	0,10
12.03.24	0,16	10,1	41,9	4,75	1,5	1,9	5,92	0,15
19.03.24	0,16		42,0	4,80	0,9	1,8	4,57	0,09
26.03.24	0,16		46,1	4,79	1,0	2,2	5,62	0,09
03.04.24	0,16		52,6	4,94	1,0	2,1	4,09	0,07
09.04.24	0,21	8,1	66,0	18,00	1,0	2,6	5,23	0,07
16.04.24	0,25		83,7	20,40	1,6	6,9	7,17	0,15

Voksenåsen ut

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	5	0	0	0	0	4,1	7,65
09.01.24	4	0	0	0	0	4,0	
16.01.24	19	0	0	0	0	4,0	7,62
23.01.24	6	0	0	0	0	3,8	
30.01.24	2	0	0	0	0	3,9	7,66
06.02.24	0	0	0	0	0	4,0	
13.02.24	74	0	0	0	0	3,7	7,57
20.02.24	2	1	0	0	0	3,9	
27.02.24	18	0	0	0	0	3,7	7,65
05.03.24	1	0	0	0	0	3,4	7,60
12.03.24	0	0	0	0	0	3,6	7,63
19.03.24	3	0	0	0	0	3,5	
26.03.24	3	0	0	0	0	3,7	
03.04.24	10	0	0	0	0	3,6	
09.04.24	12	0	0	0	0	3,7	7,55
16.04.24	1	0	0	0	0	3,7	

Voksenåsen ut

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	9,9	1	1	43,5	8,56	0,6	2,3	7,29	0,06
09.01.24	0,16				45,0	6,39	0,5	1,6	3,76	0,06
16.01.24	0,16	9,9	1	1	47,1	6,07	0,5	1,9	3,62	0,06
23.01.24	0,16				46,6	6,80	0,6	2,2	3,72	0,08
30.01.24	0,16	9,9	1	1	48,5	7,25	0,5	2,2	3,73	0,06
06.02.24	0,16				50,4	7,22	0,5	2,1	3,93	0,09
13.02.24	0,16	9,9	1	1	47,1	7,90	0,6	2,7	3,89	0,09
20.02.24	0,16				49,6	6,30	0,5	2,3	3,58	0,09
27.02.24	0,16	10,0	1	1	46,7	6,39	0,6	2,8	4,22	0,09
05.03.24	0,16	10,1	1	1	41,1	4,93	0,3	2,2	3,24	0,08
12.03.24	0,16	10,1	1	1	40,1	5,95	0,6	2,4	3,54	0,07
19.03.24	0,16				43,9	5,04	0,3	2,3	3,52	0,06
26.03.24	0,16				40,0	5,49	0,3	2,3	3,95	0,06
03.04.24	0,16				45,2	5,43	0,3	2,5	3,13	0,06
09.04.24	0,19	8,6	1	1	61,5	13,20	0,7	2,7	4,04	0,08
16.04.24	0,24				80,5	19,70	0,7	7,2	4,34	0,08

Korsvoll inn

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	0	0	0	0	0	3,8	7,58
09.01.24	2	0	0	0	0	3,7	
16.01.24	24	0	0	0	0	3,7	7,55
23.01.24	1	0	0	0	0	3,8	
30.01.24	0	0	0	0	0	3,7	7,56
06.02.24	0	0	0	0	0	3,6	
13.02.24	44	0	0	0	0	3,6	7,62
20.02.24	1	0	0	0	0	3,6	
27.02.24	2	0	0	0	0	3,5	7,59
05.03.24	2	0	0	0	0	3,5	7,66
12.03.24	0	0	0	0	0	3,6	7,64
19.03.24	1	0	0	0	0	3,5	
25.03.24	1	0	0	0	0	3,6	
03.04.24	14	0	0	0	0	3,7	
16.04.24	2	0	0	0	0	3,5	
23.04.24	0	0	0	0	0	3,9	7,58
29.04.24	0	0	0	0		4,5	
07.05.24	21	0	0	0		4,7	7,61
14.05.24	5	0	0	0	0	5,0	7,52
21.05.24	3	0	0	0	0	5,3	
28.05.24	32	0	0	0	0	5,4	
04.06.24	10	0	0	0	0	5,5	7,61
11.06.24	11	0	0	0	0	5,6	
18.06.24	12	0	0	0	0	5,0	7,59
25.06.24	21	0	0	0	0	5,9	
02.07.24	1	0	0	0	0	6,0	7,70
09.07.24	9	0	0	0	0	6,1	
16.07.24	1	0	0	0	0	6,6	7,60
23.07.24	1	0	0	0	0	6,7	
30.07.24	26	0	0	0	0	6,6	7,58
06.08.24	56	0	0	0	0	6,5	
13.08.24	16	0	0	0	0	6,7	7,50
20.08.24	25	0	0	0	0	6,7	
27.08.24	0	0	0	0	0	6,9	7,55
03.09.24	2	1	0	0	0	6,9	
10.09.24	0	1	0	0	0	6,9	7,67
17.09.24	48	0	0	0	0	7,1	
23.09.24	4	0	0	0	0	6,8	7,47
01.10.24	1	0	0	0	0		
08.10.24	13	6	0	0	0	7,3	7,46
15.10.24	106	0	0	0	0	7,4	
22.10.24	0	0	0	0	0	7,7	7,56
29.10.24	10	0	0	0	0	8,7	
05.11.24	16	0	0	0	0	8,6	7,55
12.11.24	76	0	0	0	0	8,3	
19.11.24	7	0	0	0	0	7,7	7,64
26.11.24	6	0	0	0	0	7,3	
03.12.24	7	0	0	0	0	6,9	7,72
10.12.24	0	0	0	0	0	6,2	
17.12.24	0	0	0	0	0	4,9	7,61

Korsvoll inn

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	10,2	55,4	4,76	0,7	1,6	4,15	0,10
09.01.24	0,16		58,2	4,65	0,9	1,8	3,72	0,13
16.01.24	0,16	10,1	60,0	4,97	0,7	1,5	3,61	0,10
23.01.24	0,16		62,6	4,31	0,6	1,7	3,17	0,08
30.01.24	0,16	10,2	62,0	5,60	0,6	1,7	5,64	0,09
06.02.24	0,16		63,1	4,87	0,6	1,8	3,64	0,10
13.02.24	0,16	10,3	60,3	5,82	0,6	2,0	3,49	0,12
20.02.24	0,16		62,1	5,89	0,7	1,9	6,59	0,12
27.02.24	0,16	10,5	59,3	4,90	0,5	2,4	3,44	0,10
05.03.24	0,16	11,0	62,1	4,12	0,5	2,2	3,60	0,12
12.03.24	0,16	10,8	57,9	4,58	0,6	2,4	3,47	0,09
19.03.24	0,16		63,8	5,26	0,6	2,8	3,94	0,10
25.03.24	0,16		55,8	5,37	0,5	3,0	3,87	0,07
03.04.24	0,16		69,4	5,98	0,6	3,0	3,48	0,09
16.04.24	0,34		122,0	41,40	0,6	77,6	4,40	0,11
23.04.24	0,26	10,7	57,2	4,62	0,6	14,0	3,76	0,09
29.04.24	0,18		61,7	5,05	0,6	16,6	4,92	0,11
07.05.24	0,19	10,9	55,2	4,37	0,7	16,9	3,87	0,08
14.05.24	0,21	10,6	54,8	3,81	0,3	14,8	3,76	0,07
21.05.24	0,17		50,3	4,00	0,6	12,3	4,04	0,07
28.05.24	0,16		49,2	3,44	0,5	8,8	3,23	0,06
04.06.24	0,18	10,5	47,3	3,62	0,6	6,6	3,71	0,07
11.06.24	0,16		52,0	3,89	0,7	5,7	4,30	0,09
18.06.24	0,18	10,6	46,6	3,75	0,7	4,8	3,89	0,08
25.06.24	0,17		45,1	3,75	0,6	4,5	3,99	0,07
02.07.24	0,16	10,8	42,9	3,63	0,5	4,0	3,70	0,08
09.07.24	0,16		57,3	12,30	0,3	4,4	3,38	0,07
16.07.24	0,16	10,9	41,0	4,83	0,7	3,0	3,88	0,06
23.07.24	0,16		40,5	6,74	0,8	3,0	4,18	0,08
30.07.24	0,16	10,8	42,1	5,76	0,8	3,1	4,93	0,09
06.08.24	0,16		44,0	4,96	0,8	3,0	5,07	0,08
13.08.24	0,10		44,3	4,49	0,6	2,9	3,99	0,07
20.08.24	0,18		51,9	5,82	0,6	2,7	4,00	0,07
27.08.24	0,16	10,9	45,3	4,88	0,7	2,7	4,30	0,09
03.09.24	0,16		44,1	5,43	0,8	2,4	4,95	0,09
10.09.24	0,16	11,1	43,2	4,14	0,7	2,6	4,37	0,09
17.09.24	0,16		41,4	4,25	0,8	2,6	3,82	0,09
23.09.24	0,16	11,0	39,0	4,37	0,8	2,4	3,87	0,10
01.10.24	0,16		33,2	5,72	0,5	2,5	4,46	0,08
08.10.24	0,16	10,9	44,3	7,79	1,0	3,3	4,30	0,11
15.10.24	0,16		33,8	4,35	0,8	2,5	4,07	0,10
22.10.24	0,16	11,3	37,2	4,53	0,9	2,7	3,77	0,11
29.10.24	0,16		41,8	4,07	0,7	3,1	3,12	0,10
05.11.24	0,16	10,5	36,9	5,78	0,7	3,2	3,68	0,09
12.11.24	0,16		39,8	5,33	0,9	3,3	3,63	0,11
19.11.24	0,16	10,3	38,9	3,67	0,6	3,2	3,20	0,08
26.11.24	0,16		44,1	7,78	0,7	3,7	3,64	0,10
03.12.24	0,16	10,3	44,6	20,20	0,5	12,6	3,50	0,07
10.12.24	0,16		45,4	19,70	0,8	11,3	4,37	0,08
17.12.24	0,16	10,2	46,6	4,62	0,6	2,6	2,99	0,07

Korsvoll ut

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	3	0	0	0	0	4,3	7,62
16.01.24	15	0	0	0	0	3,7	7,59
23.01.24	2	0	0	0	0	3,9	
30.01.24	16	0	0	0	0	3,7	7,56
06.02.24	1	0	0	0	0	3,7	
13.02.24	13	0	0	0	0	3,7	7,61
20.02.24	2	0	0	0	0	3,7	
27.02.24	3	0	0	0	0	3,7	7,70
05.03.24	1	0	0	0	0	3,7	7,68
12.03.24	0	0	0	0	0	3,7	7,63
19.03.24	1	0	0	0	0	3,6	
25.03.24	0	0	0	0	0	3,7	
03.04.24	3	0	0	0	0	3,8	
16.04.24	1	0	0	0	0	3,6	
23.04.24	0	0	0	0	0	4,0	7,60
29.04.24	0	0	0	0		4,5	
07.05.24	49	0	0	0		4,7	7,58
14.05.24	7	0	0	0	0	5,0	7,54
21.05.24	0	0	0	0	0	5,2	
28.05.24	3	0	0	0	0	5,4	
04.06.24	2	0	0	0	0	5,7	7,60
11.06.24	23	0	0	0	0	5,7	
18.06.24	30	0	0	0	0	5,9	7,60
25.06.24	64	0	0	0	0	5,9	
02.07.24	0	0	0	0	0	6,0	7,58
09.07.24	1	0	0	0	0	6,1	
16.07.24	2	0	0	0	0	6,3	7,56
23.07.24	1	0	0	0	0	6,7	
30.07.24	25	0	0	0	0	6,7	7,59
06.08.24	55	0	0	0	0	6,6	
13.08.24	16	0	0	0	0	6,7	7,70
20.08.24	13	0	0	0	0	6,9	
27.08.24	1	0	0	0	0	7,1	7,56
03.09.24	1	1	0	0	0	6,8	
10.09.24	0	1	0	0	0	6,9	7,71
17.09.24	87	0	0	0	0	7,1	
23.09.24	2	0	0	0	0	6,9	7,48
01.10.24	5	0	0	0	0		
08.10.24	29	0	0	0	0	7,3	7,49
15.10.24	76	0	0	0	0	7,2	
22.10.24	63	0	0	0	0	7,5	7,57
29.10.24	22	0	0	0	0	8,6	
05.11.24	66	2	0	0	0	8,6	7,60
12.11.24	50	0	0	0	0	8,5	
19.11.24	10	0	0	0	0	7,9	7,65
26.11.24	4	0	0	0	0	7,4	
03.12.24	22	2	0	0	0	7,9	7,76
10.12.24	24	25	0	0	0	7,9	
17.12.24	2	0	0	0	0	5,6	7,63

Korsvoll ut

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	10,2	1	1	56,1	5,81	3,5	1,8	11,10	0,26
16.01.24	0,16	10,1	1	1	55,6	5,12	0,9	1,5	6,49	0,15
23.01.24	0,16				59,7	5,35	1,0	1,6	6,65	0,16
30.01.24	0,16	10,1	1	1	60,2	5,68	0,8	1,7	6,77	0,13
06.02.24	0,16				58,2	5,34	0,9	1,8	6,47	0,16
13.02.24	0,16	10,3	1	1	57,5	5,92	0,9	2,0	7,42	0,18
20.02.24	0,16				65,2	6,19	0,8	2,2	8,53	0,15
27.02.24	0,16	10,5	1	1	63,7	6,56	0,9	2,4	6,59	0,19
05.03.24	0,16	10,9	1	1	64,0	6,39	0,8	2,5	6,67	0,25
12.03.24	0,16	10,7	1	1	52,5	5,47	0,9	2,7	6,11	0,15
19.03.24	0,16				58,0	6,25	0,9	2,6	7,58	0,17
25.03.24	0,16				51,5	4,79	0,8	2,8	7,34	0,13
03.04.24	0,16				61,4	5,84	0,6	2,9	4,86	0,11
16.04.24	0,33				94,1	24,20	0,8	14,8	5,78	0,14
23.04.24	0,22	10,8	1	1	50,8	5,65	0,7	15,2	5,87	0,10
29.04.24	0,17				54,4	5,31	0,9	15,8	8,46	0,14
07.05.24	0,22	10,7	1	1	55,5	6,03	0,9	16,8	8,86	0,18
14.05.24	0,19	10,6	1	1	58,2	4,62	0,8	15,0	7,47	0,11
21.05.24	0,17				56,3	4,51	1,4	12,8	6,61	0,15
28.05.24	0,16				46,3	4,15	0,7	9,2	6,42	0,10
04.06.24	0,18	10,6	1	1	47,5	4,61	0,9	6,6	8,28	0,12
11.06.24	0,16				49,3	5,15	1,0	5,9	8,56	0,16
18.06.24	0,18	10,6	1	1	48,4	4,62	0,8	5,0	9,69	0,11
25.06.24	0,16				44,3	4,41	0,8	4,7	9,10	0,10
02.07.24	0,16	10,7	1	1	43,1	4,46	1,0	4,1	10,60	0,15
09.07.24	0,16				45,6	5,22	1,2	3,8	11,10	0,18
16.07.24	0,16	10,6	1	1	40,8	5,47	1,1	3,3	9,54	0,19
23.07.24	0,16				40,1	5,47	0,9	2,9	10,20	0,11
30.07.24	0,16	10,8	1	1	43,1	5,21	1,2	3,0	9,81	0,18
06.08.24	0,16				43,2	5,41	0,9	3,0	10,60	0,12
13.08.24	0,10		1	1	66,2	6,30	0,9	2,8	11,20	0,12
20.08.24	0,16				44,8	4,81	1,2	2,6	10,50	0,21
27.08.24	0,16	10,9	1	1	43,0	4,69	1,0	2,6	8,19	0,18
03.09.24	0,16				43,5	4,67	1,3	2,6	10,80	0,24
10.09.24	0,16	11,1	1	1	42,0	4,42	1,0	2,4	8,91	0,18
17.09.24	0,16				39,0	4,57	1,2	2,4	9,84	0,24
23.09.24	0,16	11,1	1	1	42,3	5,35	1,1	2,4	11,10	0,17
01.10.24	0,16				30,8	5,13	1,1	2,3	10,50	0,17
08.10.24	0,16	11,0	1	1	35,3	5,44	1,1	2,5	10,50	0,15
15.10.24	0,16				36,5	6,39	1,5	2,6	9,20	0,21
22.10.24	0,16	11,2	1	1	35,2	5,24	1,1	2,8	9,93	0,15
29.10.24	0,16				40,5	5,12	1,0	3,0	8,43	0,14
05.11.24	0,17	10,6	1	1	44,2	11,20	1,2	3,2	10,20	0,22
12.11.24	0,16				38,7	4,93	0,9	3,2	9,93	0,15
19.11.24	0,16	10,4	1	1	39,6	6,93	1,1	3,1	8,91	0,31
26.11.24	0,16				41,4	6,23	0,9	3,5	8,12	0,12
03.12.24	0,16	10,5	1	1	41,2	5,74	1,0	3,0	9,56	0,14
10.12.24	0,16				41,2	6,45	1,1	2,8	11,00	0,17
17.12.24	0,16	10,2	1	1	45,1	7,72	0,9	2,9	7,75	0,18

Voksenlia ut

Dag	Kimfall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	0	0	0	0	0	4,0	7,67
09.01.24	0	0	0	0	0	4,1	
16.01.24	8	0	0	0	0	3,8	7,63
23.01.24	3	1	0	0	0	3,7	
30.01.24	0	0	0	0	0	3,8	7,65
06.02.24	1	0	0	0	0	3,8	
13.02.24	56	0	0	0	0	3,7	7,60
20.02.24	0	0	0	0	0	3,8	
27.02.24	13	1	0	0	0	3,8	7,63
05.03.24	3	0	0	0	0	3,7	7,60
12.03.24	3	0	0	0	0	3,6	7,63
19.03.24	1	0	0	0	0	3,6	
26.03.24	6	0	0	0	0	3,2	
03.04.24	17	0	0	0	0	3,5	
09.04.24	10	0	0	0	0	3,9	7,54
16.04.24	3	0	0	0	0	4,0	
23.04.24	1	0	0	0	0	4,2	7,63
29.04.24	1	0	0	0		3,7	
07.05.24	28	0	0	0		5,4	7,65
14.05.24	3	0	0	0	0	5,7	
22.05.24	3	0	0	0	0	6,3	7,57
28.05.24	3	0	0	0	0	6,9	
04.06.24	1	1	0	0	0	7,4	7,59
11.06.24	11	0	0	0	0	7,5	
18.06.24	10	0	0	0	0		7,56
25.06.24	18	0	0	0	0	7,4	
02.07.24	2	0	0	0	0	7,9	7,62
09.07.24	4	0	0	0	0	8,3	
16.07.24	3	0	0	0	0	8,7	7,57
23.07.24	0	0	0	0	0		
30.07.24	13	0	0	0	0	8,9	7,59
06.08.24	40	2	0	0	0	8,8	
13.08.24	43	0	0	0	0	8,8	7,60
20.08.24	15	0	0	0	0	8,7	
27.08.24	4	5	0	0	0	8,6	7,67
03.09.24	3	5	0	0	0	8,4	
10.09.24	1	0	0	0	0	8,7	7,62
17.09.24	33	7	0	0	0	9,1	
23.09.24	3	0	0	0	0	9,0	7,61
01.10.24	3	17	0	0	0	9,1	
08.10.24	32	17	0	0	0	8,5	7,61
15.10.24	21	3	0	0	0	8,5	
22.10.24	2	15	0	0	0	8,3	7,58
29.10.24	4	20	0	0	0	8,6	
05.11.24	22	27	0	0	0	8,8	7,70
12.11.24	43	21	0	0	0	8,5	
19.11.24	31	1	0	0	0	8,2	7,67
26.11.24	2	3	0	0	0	7,3	
03.12.24	247	10	0	0	0	6,8	7,68
10.12.24	130	9	0	0	0	6,1	
17.12.24	56	0	0	0	0	6,4	7,72

Voksenlia ut

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	9,9	1	1	46,8	4,18	0,7	1,3	3,76	0,05
09.01.24	0,16				50,0	4,63	1,1	1,4	4,63	0,10
16.01.24	0,16	9,9	1	1	49,5	4,23	0,8	1,2	4,00	0,07
23.01.24	0,16				51,8	4,24	0,7	1,3	3,55	0,08
30.01.24	0,16	10,0	1	1	49,2	3,67	0,8	1,2	3,65	0,06
06.02.24	0,16				53,0	4,84	0,9	1,5	5,14	0,10
13.02.24	0,16	10,0	1	1	50,8	4,39	0,7	1,5	3,68	0,08
20.02.24	0,16				52,7	4,19	0,8	1,7	4,20	0,10
27.02.24	0,16	10,0	1	1	52,5	5,42	0,9	2,0	5,42	0,10
05.03.24	0,16	10,1	1	1	46,1	3,66	0,7	1,8	3,61	0,09
12.03.24	0,16	10,1	1	1	43,6	4,06	0,8	2,0	3,75	0,08
19.03.24	0,16				46,5	4,83	0,8	2,0	4,02	0,07
26.03.24	4,08				4,7	602,00	0,3	846,0	9,90	0,45
03.04.24	4,99				5,0	946,00	0,3	838,0	4,85	0,24
09.04.24	0,37	8,5	1	1	65,2	13,30	0,9	2,6	4,71	0,06
16.04.24	0,24				83,1	18,80	0,9	7,2	4,80	0,07
23.04.24	0,22	10,1	1	1	50,8	8,11	0,9	14,5	4,92	0,07
29.04.24	0,16				48,1	5,26	0,8	13,3	3,91	0,06
07.05.24	0,18	10,3	1	1	49,4	4,95	1,2	13,6	5,70	0,09
14.05.24	0,18				45,4	3,86	0,8	12,1	4,54	0,07
22.05.24	0,20	10,3	1	1	49,6	4,43	1,0	10,3	4,15	0,09
28.05.24	0,16				48,1	4,01	0,8	8,6	4,04	0,07
04.06.24	0,21	10,3	1	1	43,3	5,00	0,8	5,9	3,85	0,07
11.06.24	0,16				50,0	4,28	1,0	4,7	4,39	0,10
18.06.24	0,20	10,3	1	1	39,0	3,69	0,9	3,7	4,30	0,10
25.06.24	0,16				39,9	5,57	1,0	3,8	4,35	0,09
02.07.24	0,26	10,4	1	1	59,2	21,90	1,1	3,5	4,82	0,11
09.07.24	0,16				43,5	6,68	0,9	3,1	3,98	0,08
16.07.24	0,16	10,1	1	1	39,9	7,33	1,1	2,8	6,50	0,08
23.07.24	0,16				35,5	5,61	1,2	2,2	4,69	0,11
30.07.24	0,16	10,5	1	1	39,1	4,53	1,0	2,2	5,15	0,09
06.08.24	0,16				39,9	4,44	1,0	2,2	4,92	0,07
13.08.24	0,10		1	1	45,0	5,12	1,0	2,1	4,97	0,08
20.08.24	0,16				43,5	4,31	0,9	2,0	4,48	0,08
27.08.24	0,16	10,6	1	1	41,3	3,97	1,0	1,9	4,90	0,09
03.09.24	0,16				40,4	3,91	0,8	1,8	4,14	0,07
10.09.24	0,16	10,7	1	1	40,6	3,73	0,9	1,9	4,27	0,09
17.09.24	0,16				42,0	4,28	1,2	1,9	5,10	0,13
23.09.24	0,16	10,7	1	1	36,7	4,25	1,0	1,8	4,64	0,09
01.10.24	0,16				35,4	5,44	0,9	1,8	6,13	0,10
08.10.24	0,16	10,7	1	1	34,3	4,41	1,0	1,9	4,46	0,09
15.10.24	0,16				32,7	4,47	1,2	2,0	4,44	0,11
22.10.24	0,16	10,7	1	1	35,4	5,29	0,9	2,1	4,39	0,08
29.10.24	0,16				36,4	4,50	1,1	2,1	4,53	0,09
05.11.24	0,16	10,4	1	1	37,4	3,76	1,0	1,9	3,78	0,08
12.11.24	0,16				39,7	3,91	0,9	1,9	3,73	0,09
19.11.24	0,16	10,1	1	1	40,0	4,47	0,9	2,4	3,77	0,08
26.11.24	0,16				37,1	5,35	0,8	2,6	3,54	0,06
03.12.24	0,16	10,0	1	1	35,8	5,13	0,7	2,1	2,99	0,06
10.12.24	0,16				39,8	4,62	0,8	2,3	4,26	0,08
17.12.24	0,16	10,0	1	1	40,1	4,96	0,7	2,1	3,15	0,06

Lille vann inn

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	11	0	0	0	0	4,2	7,66
09.01.24	2	2	0	0	0	4,2	
16.01.24	23	7	0	0	0	4,1	7,64
23.01.24	5	0	0	0	0	3,7	
30.01.24	3	8	0	0	0	4,0	7,65
06.02.24	2	0	0	0	0	4,1	
13.02.24	33	0	0	0	0	3,9	7,59
20.02.24	2	0	0	0	0	4,1	
27.02.24	14	0	0	0	0	3,6	7,66
05.03.24	1	0	0	0	0	2,7	7,57
12.03.24	3	4	0	0	0	3,3	7,63
19.03.24	1	3	0	0	0	3,6	
26.03.24	15	0	0	0	0	4,0	
03.04.24	14	0	0	0	0	3,7	
09.04.24	14	2	0	0	0	2,9	7,60
16.04.24	3	0	0	0	0	3,6	
23.04.24	300	3	0	0	0	4,3	7,94
29.04.24	300	0	0	0		4,3	
07.05.24	300	0	0	0		4,9	7,83
14.05.24	23	0	0	0	0	5,7	
22.05.24	12	0	0	0	0	6,0	7,65
28.05.24	300	0	0	0	0	6,2	
04.06.24	7	0	0	0	0	6,7	7,66
11.06.24	300	0	0	0	0	7,2	
18.06.24	172	0	0	0	0		7,81
25.06.24	243	0	0	0	0	7,5	
02.07.24	73	0	0	0	0	8,0	7,87
09.07.24	70	0	0	0	0	8,5	
16.07.24	59	0	0	0	0	9,1	7,81
23.07.24	39	4	0	0	0		
30.07.24	113	1	0	0	0	8,9	7,89
06.08.24	137	3	0	0	0	9,4	
13.08.24	30	30	0	0	0	10,1	7,80
20.08.24	85	6	0	0	0	9,6	
27.08.24	39	32	0	0	0	9,5	7,87
03.09.24	48	25	0	0	0	9,6	
10.09.24	19	10	0	0	0	9,7	7,74
17.09.24	82	21	0	0	0	9,7	
23.09.24	4	0	0	0	0	7,8	7,58
01.10.24	17	16	0	0	0	9,3	
08.10.24	35	31	0	0	0	9,5	7,78
15.10.24	76	20	0	0	0	8,9	
22.10.24	15	3	0	0	0	8,6	7,71
29.10.24	9	0	0	0	0	9,0	
05.11.24	9	6	0	0	0	8,9	7,67
12.11.24	165	0	0	0	0	9,1	
19.11.24	53	0	0	0	0	8,5	7,80
26.11.24	300	0	0	0	0	7,8	
03.12.24	300	0	0	0	0	7,3	7,79
10.12.24	300	0	0	0	0	6,8	
17.12.24	260	0	0	0	0	6,2	7,85
30.12.24	228	0	0	0		5,5	

Lille vann inn

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	10,0	39,5	10,80	3,0	1,0	5,63	0,10
09.01.24	0,16		45,6	5,76	2,3	1,1	5,20	0,12
16.01.24	0,16	10,0	45,9	6,90	3,9	1,0	3,63	0,09
23.01.24	0,16		52,8	4,78	1,9	1,1	4,26	0,12
30.01.24	0,16	10,1	62,8	11,50	4,1	1,5	3,97	0,09
06.02.24	0,16		48,2	7,08	4,6	1,4	3,83	0,09
13.02.24	0,16	10,1	52,3	9,76	5,2	1,7	3,44	0,10
20.02.24	0,16		52,8	5,46	2,6	1,5	4,38	0,16
27.02.24	0,16	10,2	48,3	6,44	1,7	1,6	3,75	0,12
05.03.24	0,16	10,1	40,4	7,45	4,0	1,4	3,19	0,10
12.03.24	0,16	10,2	35,8	6,74	4,9	1,3	3,56	0,10
19.03.24	0,16		39,0	6,80	4,7	1,5	4,87	0,15
26.03.24	0,16		44,1	7,06	4,4	1,8	6,89	0,17
03.04.24	0,16		41,7	6,55	1,5	1,4	3,34	0,10
09.04.24	0,21	9,0	47,2	12,10	4,7	1,2	4,15	0,16
16.04.24	0,25		77,1	19,90	4,6	5,1	4,39	0,12
23.04.24	0,22	10,7	45,9	9,50	3,3	1,1	4,06	0,10
29.04.24	0,20		44,7	7,36	4,2	6,1	3,92	0,08
07.05.24	0,20	10,8	46,4	7,09	5,0	6,7	6,58	0,13
14.05.24	0,21		49,5	6,12	3,2	11,6	4,27	0,11
22.05.24	0,18	10,3	54,6	3,85	2,6	9,5	4,22	0,13
28.05.24	0,16		48,7	5,27	4,3	5,9	5,44	0,13
04.06.24	0,16	10,4	39,9	3,10	3,1	5,3	5,13	0,13
11.06.24	0,16		48,2	4,28	2,1	4,3	4,27	0,14
18.06.24	0,29	10,7	45,5	13,60	45,8	3,5	7,83	0,50
25.06.24	0,16		41,8	3,84	2,7	2,9	3,55	0,13
02.07.24	0,16	10,8	46,6	4,20	2,8	2,5	3,24	0,09
09.07.24	0,16		47,7	3,50	1,7	2,2	3,65	0,13
16.07.24	0,16	10,6	47,2	4,86	3,0	1,9	4,86	0,14
23.07.24	0,16		48,0	5,79	3,5	1,6	3,64	0,14
30.07.24	0,16	10,7	49,6	5,37	2,1	1,4	3,99	0,15
06.08.24	0,16		51,3	5,37	3,0	1,4	4,19	0,12
13.08.24	0,10		50,9	4,32	2,9	1,2	4,81	0,20
20.08.24	0,16		49,4	4,01	2,8	1,1	4,22	0,15
27.08.24	0,16	11,0	49,5	3,85	2,6	1,0	4,07	0,17
03.09.24	0,16		50,2	4,27	2,5	1,0	3,24	0,10
10.09.24	0,16	11,0	49,9	4,11	2,8	1,0	3,85	0,17
17.09.24	0,16		50,4	3,67	2,5	1,0	3,33	0,12
23.09.24	0,16	11,0	38,9	4,04	2,5	2,3	4,96	0,13
01.10.24	0,16		45,5	5,13	2,8	1,2	7,86	0,18
08.10.24	0,16	11,2	44,6	3,12	3,1	0,9	5,12	0,21
15.10.24	0,16		44,0	3,75	3,3	1,1	4,17	0,16
22.10.24	0,16	11,1	43,2	4,13	3,5	1,0	3,53	0,12
29.10.24	0,16		45,3	2,78	2,3	2,0	4,97	0,17
05.11.24	0,16	10,2	40,2	3,19	2,5	1,9	3,38	0,10
12.11.24	0,16		48,2	3,01	3,0	0,9	4,82	0,20
19.11.24	0,16	10,5	48,2	3,32	3,1	1,0	4,62	0,18
26.11.24	0,16		46,8	3,85	2,9	1,1	4,06	0,14
03.12.24	0,16	10,4	49,4	3,12	3,8	1,1	4,20	0,21
10.12.24	0,16		49,7	6,07	11,2	1,1	3,93	0,16
17.12.24	0,16	10,3	46,4	6,95	6,4	1,1	3,52	0,13
30.12.24	0,16							

Lillevann ut

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	12	0	0	0	0	4,4	7,71
09.01.24	2	0	0	0	0	4,6	
16.01.24	30	0	0	0	0	4,2	7,69
23.01.24	20	1	0	0	0	4,1	
30.01.24	3	0	0	0	0	4,1	7,66
06.02.24	8	0	0	0	0	5,3	
13.02.24	37	1	0	0	0	4,1	7,62
20.02.24	1	1	0	0	0	4,2	
27.02.24	16	0	0	0	0	4,0	7,67
05.03.24	1	3	0	0	0	3,3	7,64
12.03.24	0	1	0	0	0	3,6	7,64
19.03.24	2	2	0	0	0	3,6	
26.03.24	3	0	0	0	0	3,7	
03.04.24	19	0	0	0	0	3,1	
09.04.24	9	0	0	0	0	3,7	7,68
16.04.24	0	0	0	0	0	3,5	
23.04.24	165	5	0	0	0	3,9	7,65
29.04.24	300	0	0	0		4,4	
07.05.24	300	0	0	0		5,0	7,81
14.05.24	300	0	0	0	0	5,1	
22.05.24	283	0	0	0	0	6,1	7,71
28.05.24	300	0	0	0	0	6,4	
04.06.24	245	0	0	0	0	6,8	7,75
11.06.24	96	4	0	0	0	7,3	
18.06.24	121	1	0	0	0		7,78
25.06.24	82	0	0	0	0	7,3	
02.07.24	85	0	0	0	0	7,9	7,86
09.07.24	59	1	0	0	0	8,3	
16.07.24	44	0	0	0	0	8,3	7,85
23.07.24	30	9	0	0	0		
30.07.24	149	5	0	0	0	8,7	7,90
06.08.24	122	3	0	0	0	9,4	
13.08.24	50	18	0	0	0	9,6	7,70
20.08.24	81	6	0	0	0	9,7	
27.08.24	26	21	0	0	0	9,6	7,87
03.09.24	17	21	0	0	0	9,4	
10.09.24	17	5	0	0	0	9,6	7,81
17.09.24	61	18	0	0	0	9,7	
23.09.24	25	0	0	0	0	9,1	7,76
01.10.24	22	8	0	0	0	9,5	
08.10.24	36	14	0	0	0	9,5	7,80
15.10.24	37	13	0	0	0	8,9	
22.10.24	8	4	0	0	0	9,0	7,79
29.10.24	20	0	0	0	0	8,9	
05.11.24	34	7	0	0	0	8,9	7,82
12.11.24	74	1	0	0	0	8,7	
19.11.24	93	0	0	0	0	8,5	7,80
26.11.24	90	0	0	0	0	7,8	
03.12.24	274	0	0	0	0	7,4	7,77
10.12.24	200	0	0	0	0	7,7	
17.12.24	97	0	0	0	0	6,4	7,84
30.12.24	76	0	0	0		5,7	

Lille vann ut

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	10,0	1	1	45,3	6,91	0,8	1,1	3,81	0,07
09.01.24	0,16				46,7	6,24	0,8	1,1	3,66	0,09
16.01.24	0,16	10,1	1	1	47,4	5,77	1,1	1,0	3,48	0,08
23.01.24	0,16				50,7	5,99	0,9	1,1	3,99	0,10
30.01.24	0,16	10,0	1	1	55,1	7,88	0,8	1,3	4,18	0,09
06.02.24	0,16				46,4	4,63	0,7	1,2	3,58	0,09
13.02.24	0,16	10,1	1	1	49,4	5,02	0,8	1,4	4,02	0,12
20.02.24	0,16				54,7	5,02	0,9	1,4	4,71	0,14
27.02.24	0,16	10,1	1	1	48,1	5,49	0,8	1,5	3,77	0,11
05.03.24	0,17	10,1	1	1	43,6	5,45	0,7	1,5	3,45	0,32
12.03.24	0,16	10,2	1	1	40,3	4,94	0,8	1,6	3,65	0,10
19.03.24	0,16				45,6	4,98	0,8	1,3	3,68	0,09
26.03.24	0,16				43,2	5,59	0,8	1,6	5,44	0,11
03.04.24	0,16				44,4	5,67	0,7	1,5	3,49	0,09
09.04.24	0,17	9,7	1	1	54,2	8,70	0,7	1,8	3,63	0,06
16.04.24	0,23				72,4	14,90	0,8	2,2	4,20	0,09
23.04.24	0,24	9,9	1	1	53,6	11,80	0,8	10,0	4,24	0,09
29.04.24	0,21				49,4	8,13	0,8	8,2	3,96	0,08
07.05.24	0,22	10,6	1	1	52,5	6,62	0,9	8,1	4,06	0,08
14.05.24	0,20				47,3	5,53	0,8	7,2	4,46	0,09
22.05.24	0,19	10,5	1	1	53,1	4,42	0,7	8,8	3,81	0,09
28.05.24	0,16				47,2	3,85	0,8	6,3	3,60	0,08
04.06.24	0,17	10,5	1	1	43,7	3,52	0,7	5,1	3,70	0,07
11.06.24	0,16				51,5	3,80	0,9	5,2	3,83	0,09
18.06.24	0,18	10,5	1	1	48,8	4,00	0,8	3,8	4,04	0,10
25.06.24	0,16				45,1	3,50	0,9	3,7	5,30	0,10
02.07.24	0,16	10,7	1	1	47,2	3,73	0,8	2,6	4,13	0,09
09.07.24	0,16				48,3	3,74	0,8	2,8	3,86	0,10
16.07.24	0,16	10,6	1	1	47,0	4,51	0,8	2,2	3,78	0,07
23.07.24	0,16				44,1	4,49	0,8	1,9	4,27	0,09
30.07.24	0,16	10,7	1	1	49,7	5,15	0,9	1,4	3,92	0,11
06.08.24	0,16				50,8	5,76	1,0	1,9	4,32	0,10
13.08.24	0,10		1	1	51,5	4,92	0,9	1,5	4,21	0,11
20.08.24	0,16				50,8	3,51	0,9	1,3	3,67	0,09
27.08.24	0,16	10,9	1	1	48,7	3,86	0,8	1,3	5,39	0,10
03.09.24	0,16				50,6	3,96	0,8	1,4	3,94	0,09
10.09.24	0,16	10,9	1	1	48,3	3,44	0,8	1,3	4,25	0,10
17.09.24	0,16				49,5	3,29	1,0	1,1	4,03	0,11
23.09.24	0,16	11,0	1	1	46,6	3,56	0,8	1,4	4,11	0,09
01.10.24	0,16				42,8	4,58	1,0	1,3	6,64	0,11
08.10.24	0,16	11,1	1	1	42,6	3,46	0,9	1,1	5,03	0,11
15.10.24	0,16				44,8	5,02	1,3	1,3	4,38	0,10
22.10.24	0,16	11,1	1	1	48,2	3,84	1,7	1,2	5,11	0,11
29.10.24	0,16				44,3	3,86	0,8	1,4	3,87	0,09
05.11.24	0,16	10,8	1	1	46,4	3,20	0,8	1,3	4,26	0,09
12.11.24	0,16				47,5	3,39	0,7	1,2	3,95	0,08
19.11.24	0,16	10,4	1	1	45,5	3,11	0,7	1,4	3,84	0,10
26.11.24	0,16				45,1	3,22	0,8	1,5	4,44	0,09
03.12.24	0,16	10,3	1	1	46,2	3,37	0,7	1,4	3,24	0,08
10.12.24	0,16				58,6	3,50	0,7	1,3	3,56	0,10
17.12.24	0,16	10,3	1	1	44,5	2,98	0,7	1,4	3,36	0,08
30.12.24	0,16									

Årvoll VK3

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
02.01.24	0	0	0	0	0	3,6	
08.01.24	0	0	0	0	0	3,6	7,56
15.01.24	10	0	0	0	0	3,5	
23.01.24	3	0	0	0	0	3,7	
29.01.24	0	0	0	0	0	3,6	7,60
05.02.24	0	0	0	0	0	3,7	7,52
12.02.24	8	0	0	0	0	3,4	
19.02.24	0	0	0	0	0	3,5	7,60
26.02.24	0	0	0	0	0	3,5	
04.03.24	0	0	0	0	0	3,8	7,64
11.03.24	5	0	0	0	0	3,4	
18.03.24	0	0	0	0	0	3,4	7,68
25.03.24	0	0	0	0	0	3,5	
02.04.24	14	0	0	0	0	3,4	7,64
08.04.24	12	0	0	0	0	3,3	
15.04.24	0	0	0	0	0	3,2	
22.04.24	2	0	0	0	0	3,4	7,64
29.04.24	0	0	0	0		4,2	
07.05.24	18	0	0	0		4,3	7,59
13.05.24	0	0	0	0	0	4,6	7,56
21.05.24	2	0	0	0	1	4,5	
27.05.24	1	0	0	0	0	4,5	7,61
03.06.24	0	0	0	0	0	4,9	
10.06.24	4	0	0	0	0	4,8	7,63
17.06.24	9	0	0	0	0	4,9	
24.06.24	31	0	0	0	0	5,0	7,60
01.07.24	0	0	0	0	0	5,0	
08.07.24	2	0	0	0	0	5,0	7,66
15.07.24	0	0	0	0	0	4,9	
22.07.24	0	0	0	0	0		7,70
29.07.24	2	0	0	0	0	5,4	
05.08.24	1	0	0	0	0	5,3	7,69
12.08.24	78	0	0	0	0	5,0	
19.08.24	17	0	0	0	0	5,2	7,64
26.08.24	3	0	0	0	0	5,4	
02.09.24	0	0	0	0	0	5,4	7,58
09.09.24	1	0	0	0	0	5,5	
16.09.24	0	0	0	0	0	5,8	7,48
23.09.24	5	0	0	0	0	5,7	
30.09.24	0	0	0	0	0	5,8	7,61
07.10.24	23	0	0	0	0	6,1	
14.10.24	6	0	0	0	0	6,4	7,51
21.10.24	1	0	0	0	0	6,7	
28.10.24	41	0	0	0	0	8,4	7,67
04.11.24	9	0	0	0	0	8,5	7,63
11.11.24	20	0	0	0	0	8,0	7,64
18.11.24	9	0	0	0	0	7,5	
25.11.24	6	0	0	0	0	6,1	7,65
02.12.24	8	0	0	0	0	5,5	
09.12.24	2	0	0	0	0	4,9	7,56
16.12.24	5	0	0	0	0	4,3	
30.12.24	0	0	0	0		4,0	

Årvoll VK3

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
02.01.24	0,16				62,2	1,30	0,3	1,0	3,47	0,03
08.01.24	0,16	9,8	1	1	58,0	0,89	0,3	1,0	3,02	0,03
15.01.24	0,16				63,0	0,98	0,3	0,9	2,53	0,03
23.01.24	0,16				73,7	1,19	0,3	1,0	4,22	0,03
29.01.24	0,16	9,8	1	1	66,1	0,94	0,3	1,1	3,29	0,03
05.02.24	0,16	9,9	1	1	63,9	0,79	0,3	1,1	3,17	0,03
12.02.24	0,16				69,4	0,73	0,3	1,1	3,23	0,03
19.02.24	0,16	10,0	1	1	68,9	0,81	0,3	1,5	3,13	0,03
26.02.24	0,16				64,2	0,77	0,3	1,5	3,69	0,03
04.03.24	0,16	10,1	1	1	63,0	0,83	0,3	1,6	3,16	0,05
11.03.24	0,16				62,9	0,85	0,3	2,7	3,10	0,05
18.03.24	0,16	10,2	1	1	60,4	0,84	0,3	1,9	3,20	0,03
25.03.24	0,16				54,1	0,73	0,3	2,1	3,89	0,03
02.04.24	0,16	10,1	1	1	66,6	1,48	0,3	2,2	3,50	0,03
08.04.24	0,26				89,9	18,70	1,5	4,0	5,24	0,03
15.04.24	0,26				100,0	15,80	0,3	4,8	3,50	0,03
22.04.24	0,18	10,3	1	1	59,1	1,06	0,3	15,7	3,38	0,03
29.04.24	0,16				57,9	0,90	0,3	17,2	4,03	0,03
07.05.24	0,17	10,2	1	1	57,7	1,33	0,3	17,7	3,67	0,03
13.05.24	0,23	10,2	1	1	67,3	1,59	0,3	15,8	2,90	0,03
21.05.24	0,18				61,4	1,05	0,3	12,8	3,49	0,03
27.05.24	0,20	10,2	1	1	53,2	0,81	0,3	9,8	5,19	0,03
03.06.24	0,16				46,6	1,55	0,3	7,0	4,05	0,03
10.06.24	0,16	10,3	1	1	53,4	0,91	0,3	5,5	3,65	0,03
17.06.24	0,16				45,5	0,75	0,3	4,4	3,67	0,03
24.06.24	0,16	10,2	1	1	47,3	0,93	0,3	4,1	4,16	0,03
01.07.24	0,16				45,1	0,67	0,3	3,8	4,23	0,03
08.07.24	0,16	10,3	1	1	46,0	0,89	0,3	3,0	3,59	0,03
15.07.24	0,16				45,0	1,02	0,3	3,0	3,85	0,03
22.07.24	0,10				43,5	0,70	0,3	2,2	3,75	0,03
29.07.24	0,10				56,5	0,90	0,3	2,3	4,48	0,03
05.08.24	0,16	10,5	1	1	41,1	0,58	0,3	1,9	3,07	0,03
12.08.24	0,10				71,6	1,00	3,0	2,3	6,10	0,08
19.08.24	0,16	10,4	1	1	47,0	0,57	0,3	1,9	3,68	0,03
26.08.24	0,16				45,1	0,75	0,3	2,1	3,66	0,03
02.09.24	0,16	10,5	1	1	46,3	0,63	0,3	2,1	3,43	0,03
09.09.24	0,16				47,3	0,86	0,3	2,0	4,65	0,03
16.09.24	0,16	10,5	1	1	43,4	1,09	3,4	2,1	4,69	0,03
23.09.24	0,16				38,4	0,82	0,3	1,8	3,09	0,03
30.09.24	0,16	10,7	1	1	37,8	0,69	0,3	1,7	2,89	0,03
07.10.24	0,16				38,6	0,72	0,3	1,9	3,98	0,03
14.10.24	0,16	10,6	1	1	37,2	1,09	0,3	1,8	3,94	0,03
21.10.24	0,16				36,8	0,75	0,3	2,2	2,92	0,03
28.10.24	0,16	10,2	1	1	39,3	1,14	0,3	2,4	2,58	0,03
04.11.24	0,16	10,0	1	1	38,1	0,84	0,3	2,8	2,42	0,03
11.11.24	0,16	10,0	1	1	40,9	0,86	0,3	2,8	2,91	0,03
18.11.24	0,16				42,3	0,81	0,3	2,8	2,65	0,03
25.11.24	0,16	9,9	1	1	45,5	0,83	0,5	3,1	2,93	0,03
02.12.24	0,16				49,0	0,82	0,3	3,1	2,68	0,03
09.12.24	0,16	9,8	1	1	52,7	0,84	0,3	2,8	3,67	0,03
16.12.24	0,16				59,3	0,80	0,3	2,2	2,57	0,03
30.12.24	0,16									

MK6 Årvoll VK1

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
02.01.24	2	0	0	0	0	3,7	
08.01.24	0	0	0	0	0	4,0	7,54
15.01.24	14	0	0	0	0		
29.01.24	0	0	0	0	0	3,6	7,63
05.02.24	2	0	0	0	0	3,7	7,50
12.02.24	3	0	0	0	0	3,6	
19.02.24	1	0	0	0	0	3,5	7,60
26.02.24	0	0	0	0	0	3,7	
04.03.24	4	0	0	0	0	3,5	7,60
11.03.24	19	0	0	0	0	3,5	
18.03.24	0	0	0	0	0	4,2	7,71
02.04.24	15	0	0	0	0	3,5	7,65
08.04.24	7	0	0	0	0	3,4	
15.04.24	0	0	0	0	0	3,1	
22.04.24	2	0	0	0	0	3,7	7,64
06.05.24	6	0	0	0	0	4,6	7,58
13.05.24	0	0	0	0	0	4,8	7,56
21.05.24	1	0	0	0	0	4,9	
27.05.24	0	0	0	0	0	4,8	7,64
03.06.24	2	0	0	0	0	5,0	
10.06.24	10	0	0	0	0	4,9	7,60
17.06.24	12	0	0	0	0	5,0	
24.06.24	11	0	0	0	0	5,0	7,59
01.07.24	0	0	0	0	0	5,2	
08.07.24	3	0	0	0	0	6,0	7,66
15.07.24	0	0	0	0	0	5,5	
22.07.24	1	0	0	0	0		7,70
29.07.24	10	0	0	0	0	5,6	
05.08.24	3	0	0	0	0	5,4	7,65
12.08.24	3	0	0	0	0	5,5	
19.08.24	30	0	0	0	0	5,5	7,62
26.08.24	2	0	0	0	0	5,7	
02.09.24	1	0	0	0	0	5,6	7,58
09.09.24	7	0	0	0	0	5,7	
16.09.24	13	0	0	0	0	6,1	7,47
23.09.24	12	0	0	0	0	6,0	
30.09.24	1	0	0	0	0	6,0	7,60
07.10.24	27	0	0	0	0	6,3	
14.10.24	12	0	0	0	0	6,4	7,47
21.10.24	0	0	0	0	0	7,1	
28.10.24	23	0	0	0	0	8,6	7,63
04.11.24	13	0	0	0	0	8,6	7,64
11.11.24	4	0	0	0	0	8,1	7,65
18.11.24	3	0	0	0	0	7,5	
25.11.24	11	0	0	0	0	6,1	7,61
02.12.24	5	0	0	0	0	5,8	
09.12.24	0	0	0	0	0	5,1	7,61
16.12.24	3	0	0	0	0	4,5	

MK6 Årvoll VK31

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
02.01.24	0,16				61,6	3,14	0,60	1,0	5,59	0,077
08.01.24	0,16	9,75			59,6	2,08	0,52	0,9	5,90	0,057
15.01.24	0,16				63,9	1,98	0,25	0,9	3,66	0,057
29.01.24	0,16	9,92			62,8	1,65	0,51	1,0	5,35	0,084
05.02.24	0,16	9,79			71,5	2,46	0,25	1,2	4,45	0,055
12.02.24	0,16				71,7	2,53	0,25	1,2	4,59	0,082
19.02.24	0,16	9,99			69,2	1,19	0,55	1,4	5,62	0,097
26.02.24	0,16				68,6	1,14	0,56	1,4	5,27	0,087
04.03.24	0,16	10,00			62,9	1,73	0,25	1,9	5,02	0,093
11.03.24	0,16				64,0	2,40	0,51	2,0	4,57	0,114
18.03.24	0,16	10,30			62,5	1,66	0,25	2,1	4,78	0,084
02.04.24	0,16	10,20			72,6	1,86	0,59	2,6	6,30	0,053
08.04.24	0,26				99,2	22,80	1,31	5,2	8,46	0,121
15.04.24	0,32				110,0	27,60	0,57	17,7	7,06	0,080
22.04.24	0,18	10,30			60,8	2,09	0,25	16,7	6,33	0,056
06.05.24	0,20	10,10			56,5	1,66	0,25	17,6	5,82	0,025
13.05.24	0,21	10,20			65,1	2,45	1,04	15,6	5,25	0,077
21.05.24	0,16				61,5	1,02	0,65	12,0	8,08	0,086
27.05.24	0,16	10,20			54,3	1,08	0,25	9,0	5,43	0,052
03.06.24	0,16				48,8	1,58	0,25	6,2	5,64	0,025
10.06.24	0,16	10,30			56,7	1,80	0,25	5,4	6,09	0,076
17.06.24	0,16				49,1	0,88	0,53	4,3	7,29	0,072
24.06.24	0,16	10,20			51,4	1,32	0,25	4,3	7,31	0,071
01.07.24	0,16				44,2	1,57	0,25	4,0	6,15	0,050
08.07.24	0,16	10,40			47,1	1,27	0,25	2,9	5,74	0,058
15.07.24	0,16				45,5	1,74	0,25	2,5	7,08	0,025
22.07.24	0,10				44,2	1,26	0,25	2,4	6,47	0,052
29.07.24	0,10				50,3	1,00	0,53	2,5	8,85	0,058
05.08.24	0,16	10,30			43,7	0,93	0,54	2,1	8,29	0,054
12.08.24	0,10				57,9	1,11	0,25	2,0	6,87	0,086
19.08.24	0,16	10,40			49,2	0,71	0,53	2,1	7,60	0,059
26.08.24	0,18				45,2	1,30	0,25	2,1	6,68	0,054
02.09.24	0,16	10,40			48,3	1,02	0,25	1,8	6,65	0,025
09.09.24	0,16				49,3	1,27	0,25	2,1	6,77	0,070
16.09.24	0,16	10,50			41,8	0,83	0,25	1,8	6,50	0,068
30.09.24	0,16	10,70			38,1	1,17	0,25	1,9	5,04	0,025
07.10.24	0,16				39,8	0,90	0,63	1,9	8,78	0,067
14.10.24	0,16	10,50			38,6	1,31	1,85	2,3	6,15	0,072
21.10.24	0,16				39,0	0,95	1,27	2,3	6,59	0,077
28.10.24	0,16	10,20			36,8	0,82	0,67	2,2	6,93	0,072
04.11.24	0,16	9,89			40,6	1,32	0,51	2,9	4,70	0,060
11.11.24	0,16	9,86			42,2	1,11	0,25	2,8	5,36	0,051
18.11.24	0,16				44,4	0,97	0,25	2,9	5,07	0,054
25.11.24	0,16	9,78			47,1	1,14	0,53	3,3	5,50	0,052
02.12.24	0,16				49,6	0,81	0,51	3,0	6,77	0,072
09.12.24	0,16	9,83			51,2	1,12	0,25	2,5	5,42	0,025
16.12.24	0,16				52,8	1,05	0,25	2,1	4,91	0,050

Vettakolltoppen inn

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	3	0	0	0	0	4,0	7,59
09.01.24	0	0	0	0	0	3,7	
16.01.24	16	0	0	0	0	3,7	7,55
23.01.24	2	0	0	0	0	4,8	
30.01.24	1	0	0	0	0	3,8	7,57
06.02.24	4	0	0	0	0	3,8	
13.02.24	24	0	0	0	0	4,3	7,60
20.02.24	0	0	0	0	0	3,7	
27.02.24	6	0	0	0	0	3,7	7,50
05.03.24	2	0	0	0	0	3,7	7,65
12.03.24	0	0	0	0	0	3,8	7,59
19.03.24	0	0	0	0	0	3,6	
25.03.24	1	0	0	0	0	4,6	
03.04.24	1	0	0	0	0	3,8	
09.04.24	9	0	0	0	0	3,8	7,34
16.04.24	2	0	0	0	0	6,0	
23.04.24	3	0	0	0	0	6,5	7,43
29.04.24	1	0	0	0		6,6	
19.11.24	30	0	0	0	0	7,9	7,74
26.11.24	17	0	0	0	0	7,6	
03.12.24	21	0	0	0	0	5,9	7,69
10.12.24	2	0	0	0	0	5,0	
17.12.24	1	0	0	0	0	4,8	7,58
30.12.24	4	0	0	0		4,3	

Vettakolltoppen inn

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	9,9	56,0	1,99	0,3	1,0	3,54	0,03
09.01.24	0,16		68,4	2,33	0,9	1,0	3,71	0,03
16.01.24	0,16	9,9	61,3	1,74	0,3	0,9	3,12	0,03
23.01.24	0,16		64,5	1,53	0,3	1,1	3,26	0,05
30.01.24	0,16	9,9	71,8	1,74	0,3	1,3	4,16	0,03
06.02.24	0,16		60,7	1,56	0,3	1,2	3,00	0,05
13.02.24	0,16	10,0	59,4	1,45	0,3	1,4	3,22	0,07
20.02.24	0,16		68,5	1,77	0,3	1,5	4,12	0,06
27.02.24	0,16	9,8	58,7	1,64	0,3	1,8	3,95	0,07
05.03.24	0,16	10,1	60,0	1,40	0,3	1,6	3,36	0,07
12.03.24	0,16	10,1	53,5	1,55	0,3	1,7	3,28	0,07
19.03.24	0,16		64,0	1,60	0,3	1,9	3,72	0,06
25.03.24	0,16		50,9	1,17	0,3	2,0	3,81	0,03
03.04.24	0,16		66,7	1,70	0,3	2,1	3,14	0,03
09.04.24	0,25	7,7	90,5	14,80	0,3	3,5	3,92	0,03
16.04.24	0,26		94,4	15,00	0,5	2,3	4,44	0,06
23.04.24	0,31	8,3	85,9	14,90	0,3	1,6	4,00	0,05
29.04.24	0,26		97,6	13,60	0,3	1,4	4,89	0,05
19.11.24	0,16	10,1	41,9	1,47	0,3	2,1	6,29	0,08
26.11.24	0,16		46,6	1,58	0,3	2,4	6,61	0,06
03.12.24	0,16	9,8	45,8	1,77	0,3	2,9	3,14	0,06
10.12.24	0,16		48,1	1,67	0,3	2,5	3,46	0,03
17.12.24	0,16	9,8	48,7	1,32	0,3	2,2	3,13	0,06
30.12.24	0,16							

Vettakolltoppen 1

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	2	0	0	0	0	5,3	7,59
09.01.24	0	0	0	0	0	3,8	
16.01.24	56	0	0	0	0	3,8	7,57
23.01.24	3	0	0	0	0	4,4	
30.01.24	1	0	0	0	0	4,5	7,60
06.02.24	0	0	0	0	0	3,8	
13.02.24	12	0	0	0	0	3,8	7,62
20.02.24	2	0	0	0	0	4,6	
27.02.24	3	0	0	0	0	4,2	7,68
05.03.24	4	0	0	0	0	3,7	7,67
12.03.24	1	0	0	0	0	4,1	7,63
19.03.24	0	0	0	0	0	4,1	
25.03.24	1	0	0	0	0	4,3	
03.04.24	15	0	0	0	0	3,9	
09.04.24	8	0	0	0	0	3,8	7,43
16.04.24	0	0	0	0	0	5,8	
23.04.24	4	0	0	0	0	5,0	7,38
26.11.24	300	0	0	0	0	8,6	
03.12.24	27	0	0	0	0	5,9	7,72
10.12.24	5	0	0	0	0	5,4	
17.12.24	10	0	0	0	0	6,1	7,61
30.12.24	0	0	0	0		4,6	

Vettakolltoppen 1

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	9,9	1	1	55,0	1,86	1,4	1,1	5,15	0,03
09.01.24	0,16				61,1	2,22	0,6	1,1	3,74	0,03
16.01.24	0,16	9,9	1	1	62,5	1,70	0,6	0,9	3,41	0,03
23.01.24	0,16				59,7	1,69	0,7	0,9	3,35	0,03
30.01.24	0,16	9,9	1	1	60,7	1,64	0,3	0,8	3,25	0,03
06.02.24	0,16				63,2	1,56	0,3	1,2	3,06	0,03
13.02.24	0,16	9,9	1	1	60,4	1,43	0,3	1,3	2,86	0,03
20.02.24	0,16				67,7	1,97	0,3	1,4	3,86	0,03
27.02.24	0,16	10,0	1	1	60,1	1,62	0,6	1,3	3,04	0,03
05.03.24	0,16	10,0	1	1	58,5	1,43	0,3	1,7	3,42	0,03
12.03.24	0,16	10,1	1	1	53,8	1,38	1,4	2,1	6,00	0,05
19.03.24	0,16				61,1	1,51	0,6	1,9	3,87	0,03
25.03.24	0,16				52,6	1,14	0,6	1,7	3,74	0,03
03.04.24	0,16				54,6	1,20	0,3	1,9	2,78	0,03
09.04.24	0,22	8,2	1	1	72,5	10,80	0,3	2,5	3,33	0,03
16.04.24	0,23				86,1	12,30	0,9	2,4	2,93	0,03
23.04.24	0,28	7,9	1	1	79,9	13,30	0,7	2,8	3,61	0,03
26.11.24	0,16				43,3	2,09	0,6	2,3	4,19	0,03
03.12.24	0,16	9,9	1	1	49,8	1,89	0,3	3,4	5,50	0,03
10.12.24	0,16				47,3	1,58	0,5	2,7	3,85	0,03
17.12.24	0,16	9,8	1	1	46,8	1,39	0,6	2,3	3,90	0,03
30.12.24	0,16									

Vettakolltoppen 2

Dag	Kimtall 22 °C [ant/mL]	Koliforme [ant/100 mL]	<i>E. coli</i> [ant/100 mL]	Intestinale enterokokker [ant/100 mL]	<i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> [ant/100 mL]	Temp. [°C]	pH
03.01.24	4	0	0	0	0	4,3	7,60
09.01.24	0	0	0	0	0	5,8	
16.01.24	11	0	0	0	0	5,9	7,57
23.01.24	2	0	0	0	0	4,1	
30.01.24	1	0	0	0	0	3,8	7,55
06.02.24	6	0	0	0	0	5,8	
13.02.24	29	0	0	0	0	5,6	7,62
20.02.24	0	0	0	0	0	3,8	
27.02.24	4	0	0	0	0	3,8	7,73
05.03.24	0	0	0	0	0	5,9	7,67
12.03.24	2	0	0	0	0	6,2	7,65
19.03.24	2	0	0	0	0	3,7	
25.03.24	1	0	0	0	0	3,9	
03.04.24	3	0	0	0	0	6,2	
09.04.24	6	0	0	0	0	6,1	7,62
17.12.24	5	0	0	0	0	5,4	7,62
30.12.24	3	0	0	0		4,3	

Vettakolltoppen 2

Dag	Turbiditet [FNU]	Konduktivitet [mS/m]	Lukt	Smak	Aluminium [µg/L]	Jern [µg/L]	Kobber [µg/L]	Mangan [µg/L]	Sink [µg/L]	Bly [µg/L]
03.01.24	0,16	9,9	1	1	55,5	1,65	0,6	1,1	4,27	0,03
09.01.24	0,16				56,7	2,04	0,7	1,0	3,06	0,03
16.01.24	0,16	9,9	1	1	55,5	2,20	0,3	0,9	2,87	0,03
23.01.24	0,16				60,4	1,64	0,6	1,0	3,58	0,03
30.01.24	0,16	9,9	1	1	64,4	1,49	0,3	1,1	3,05	0,03
06.02.24	0,16				61,3	2,71	0,7	1,4	3,84	0,08
13.02.24	0,16	10,0	1	1	59,2	2,29	0,3	1,0	2,98	0,06
20.02.24	0,16				68,7	2,02	0,3	1,4	6,78	0,05
27.02.24	0,16	10,1	1	1	61,4	1,55	0,3	1,7	3,04	0,03
05.03.24	0,16	10,1	1	1	59,9	1,67	0,3	1,4	3,16	0,03
12.03.24	0,16	10,1	1	1	52,0	1,73	0,8	1,3	4,50	0,03
19.03.24	0,16				66,2	1,68	0,6	2,1	4,39	0,03
25.03.24	0,16				49,2	1,13	0,5	1,9	4,18	0,03
03.04.24	0,16				48,5	1,40	0,3	1,5	2,63	0,03
09.04.24	0,16	10,2	1	1	53,6	1,83	0,3	1,5	3,00	0,03
17.12.24	0,16	9,9	1	1	53,6	2,09	0,6	2,5	3,63	0,03
30.12.24	0,16									

4.4 Høydebasseng – kvartalsprøver

Sted	Kvartal	Kadmium [µg/L]	Krom [µg/L]	Nikkel [µg/L]	Kalium [mg/L]	Natrium [mg/L]	Kalsium [mg/L]	Magnesium [mg/L]	Hardhet [°dH]	Alkalitet [mmol/L]
Besserud inn	1.	0,010	0,04	0,282	0,29	2,03	16,90	0,39	2,5	0,70
	2.	0,011	0,03	0,420	0,28	2,21	16,40	0,39	2,4	
	3.	0,013	0,03	0,338	0,27	2,15	17,00	0,41	2,5	0,69
	4.	0,010	0,04	0,369	0,26	1,79	14,60	0,38	2,1	0,69
Besserud ut	1.	0,009	0,05	0,304	0,33	2,00	16,70	0,39	2,4	0,66
	2.	0,012	0,04	0,319	0,28	2,32	15,70	0,38	2,3	
	3.	0,013	0,02	0,346	0,28	2,17	17,00	0,39	2,5	0,68
	4.	0,012	0,03	0,392	0,28	1,91	15,30	0,39	2,2	0,65
Furulund inn	1.	0,009	0,03	0,132	0,28	1,91	13,70	0,38	2,0	0,70
	2.	0,011	0,03	0,145	0,28	2,18	15,90	0,39	2,3	
	3.	0,009	0,02	0,117	0,27	2,17	17,00	0,39	2,5	0,70
	4.	0,010	0,02	0,148	0,27	1,83	15,00	0,39	2,2	0,64
Furulund 1	1.	0,011	0,02	0,149	0,30	2,04	14,60	0,41	2,2	0,66
	2.	0,013	0,04	0,154	0,28	2,20	16,20	0,39	2,4	
	3.	0,014	0,03	0,118	0,27	2,20	17,20	0,41	2,5	0,69
	4.	0,010	0,03	0,143	0,27	1,82	15,10	0,39	2,2	0,65
Furulund 2	1.	0,010	0,04	0,160	0,30	2,05	14,60	0,41	2,1	0,67
	2.	0,010	0,03	0,150	0,27	2,14	15,90	0,38	2,3	
	3.	0,011	0,03	0,116	0,27	2,21	17,00	0,40	2,5	0,73
	4.	0,010	0,03	0,220	0,27	1,84	15,10	0,39	2,2	0,65
Korsvoll inn	1.	0,009	0,04	0,145	0,31	2,69	14,90	0,49	2,2	0,72
	2.	0,013	0,03	0,157	0,29	2,47	16,70	0,42	2,4	
	3.	0,011	0,03	0,157	0,28	2,62	17,50	0,45	2,6	0,74
	4.	0,014	0,03	0,179	0,29	2,22	15,40	0,43	2,3	0,70
Korsvoll ut	1.	0,012	0,09	0,208	0,32	2,72	15,50	0,50	2,3	0,71
	2.	0,012	0,03	0,159	0,28	2,50	16,50	0,42	2,4	
	3.	0,009	0,03	0,129	0,29	2,61	17,40	0,44	2,5	0,71
	4.	0,009	0,03	0,169	0,32	2,28	15,90	0,43	2,3	0,68
Romsås ut	1.	0,011	0,06	0,145	0,27	1,93	15,40	0,39	2,2	0,65
	2.	0,011	0,03	0,155	0,27	2,13	15,90	0,39	2,3	
	3.	0,008	0,02	0,115	0,27	2,18	17,00	0,40	2,5	0,72
	4.	0,009	0,04	0,191	0,27	1,85	16,90	0,38	2,5	0,67
Romsås indre	2.	0,013	0,04	0,315	0,28	2,16	16,00	0,39	2,3	
	3.	0,010	0,02	0,195	0,28	2,17	16,90	0,40	2,5	0,69
	4.	0,009	0,03	0,176	0,26	1,78	16,30	0,37	2,4	0,70
Romsås ytre	1.	0,011	0,04	0,150	0,27	1,79	14,10	0,36	2,1	0,67
	4.	0,010	0,05	0,176	0,26	1,85	16,50	0,37	2,4	0,70
St. Hanshaugen inn	1.	0,010	0,03	0,183	0,30	2,23	14,80	0,44	2,2	0,66
	2.	0,012	0,04	0,369	0,28	2,30	16,10	0,40	2,4	
	3.	0,015	0,03	0,451	0,28	2,21	17,40	0,43	2,5	0,71
	4.	0,009	0,03	0,277	0,25	1,74	13,80	0,36	2,0	0,65
St. Hanshaugen ut	1.	0,008	0,03	0,160	0,31	2,34	14,90	0,45	2,2	0,67
	2.	0,011	0,04	0,150	0,28	2,30	16,10	0,40	2,4	
	3.	0,012	0,04	0,109	0,30	2,27	17,40	0,41	2,5	0,73
	4.	0,010	0,03	0,141	0,28	1,90	15,30	0,40	2,2	0,65
Setraskog	1.	0,008	0,06	1,140	0,28	1,90	16,00	0,38	2,3	0,69
	2.	0,011	0,02	0,446	0,27	2,13	15,80	0,38	2,3	
	3.	0,012	0,03	0,352	0,27	2,16	17,00	0,39	2,5	0,72
	4.	0,010	0,05	2,420	0,26	1,76	14,60	0,37	2,1	0,64
Setraskog ut	1.	0,007	0,02	0,152	0,25	1,71	14,30	0,34	2,1	0,65

Sted	Kvartal	Kadmium [µg/L]	Krom [µg/L]	Nikkel [µg/L]	Kalium [mg/L]	Natrium [mg/L]	Kalsium [mg/L]	Magnesium [mg/L]	Hardhet [°dH]	Alkalitet [mmol/L]
	2.	0,009	0,03	0,176	0,28	2,18	16,00	0,38	2,3	
	3.	0,012	0,02	0,139	0,27	2,18	16,90	0,39	2,5	0,68
	4.	0,010	0,02	0,149	0,27	1,79	14,60	0,37	2,1	0,68
Tryvann inn	1.	0,007	0,04	0,293	0,34	1,93	16,50	0,38	2,4	0,77
Tryvann 1	1.	0,007	0,02	0,171	0,33	1,77	15,30	0,35	2,2	0,72
Tryvann 2	1.	0,008	0,04	0,384	0,36	1,93	16,50	0,38	2,4	0,67
HB24 Tryvannstårnet inn	2.	0,008	0,03	0,145	0,30	2,17	16,70	0,39	2,4	
	3.	0,006	0,06	0,101	0,36	2,18	17,50	0,39	2,6	0,72
	4.	0,007	0,06	0,134	0,35	1,91	16,20	0,39	2,4	0,70
HB24 Tryvannstårnet indre	2.	0,007	0,05	0,129	0,37	2,20	16,80	0,40	2,4	
	3.	0,006	0,06	0,114	0,39	2,21	17,70	0,40	2,6	0,72
	4.	0,007	0,04	0,157	0,32	1,86	15,80	0,39	2,3	0,69
HB24 Tryvannstårnet ytre	2.	0,008	0,07	0,136	0,37	2,20	16,80	0,40	2,5	
	3.	0,006	0,04	0,100	0,34	2,23	17,70	0,40	2,6	0,72
	4.	0,005	0,06	0,123	0,37	1,93	16,30	0,39	2,4	0,70
Voksenåsen inn	1.	0,008	0,02	0,315	0,27	1,80	15,20	0,36	2,2	0,69
Voksenåsen ut	1.	0,008	0,02	0,168	0,27	1,80	15,00	0,35	2,2	0,69
Voksenlia ut	1.	0,009	0,02	0,140	0,28	1,88	15,90	0,37	2,3	0,69
	2.	0,011	0,04	0,155	0,29	2,17	16,10	0,39	2,3	
	3.	0,008	0,02	0,105	0,29	2,19	17,10	0,38	2,5	0,71
	4.	0,010	0,04	0,133	0,27	1,70	13,90	0,35	2,0	0,69
Lillevann inn	1.	0,008	0,04	0,186	0,29	1,92	16,10	0,38	2,4	0,70
	2.	0,010	0,04	0,419	0,29	2,16	16,40	0,39	2,4	
	3.	0,005	0,07	0,252	0,36	2,20	17,70	0,40	2,6	0,76
	4.	0,037	0,09	0,368	0,34	1,91	16,10	0,39	2,4	0,67
Lillevann ut	1.	0,008	0,04	0,319	0,28	1,92	16,20	0,38	2,4	0,67
	2.	0,008	0,05	0,577	0,37	2,19	16,50	0,39	2,4	
	3.	0,006	0,06	0,681	0,33	2,18	17,50	0,39	2,5	0,76
	4.	0,006	0,06	0,465	0,30	1,78	14,90	0,37	2,2	0,67
Årvoll VK3	1.	0,009	0,07	0,144	0,28	1,94	15,50	0,39	2,3	
	2.	0,011	0,02	0,070	0,23	2,05	14,60	0,36	2,1	0,71
	3.	0,011	0,09	0,160	0,27	1,88	15,50	0,39	2,3	0,65
	4.	0,011	0,05	0,140	0,27	1,86	16,50	0,38	2,4	0,66
MK6 Årvoll VK1	1.	0,012	0,059	0,17	0,45	1,94	15,30	0,39	2,2	
	2.	0,010	0,015	0,17	0,24	2,11	15,30	0,38	2,2	0,667
	3.	0,012	0,035	0,20	0,27	1,88	15,30	0,38	2,2	0,693
	4.	0,012	0,039	0,19	0,26	1,79	15,90	0,36	2,3	0,662
Vettakolltoppen inn	1.	0,010	0,03	0,150	0,28	1,93	14,10	0,39	2,1	0,71
	4.	0,011	0,04	0,220	0,27	1,83	14,90	0,39	2,2	0,69
Vettakolltoppen 1	1.	0,009	0,04	0,172	0,28	1,90	13,80	0,39	2,0	0,70
	4.	0,008	0,04	0,176	0,29	1,93	15,80	0,41	2,3	0,69
Vettakolltoppen 2	1.	0,009	0,04	0,142	0,30	1,99	14,70	0,43	2,2	0,66